

Référence	Symbole	Désignation
AP001		Interrupteur Simple Allumage
AP002L		Interrupteur Simple Allumage Etanche Lumineux
AP005		Interrupteur Va et Vient
AP010		Bouton Poussoir
AP018		Détecteur de présence encastré
CF004	RGI	Répartiteur général informatique
CF007_01		Prise RJ45 à 25 cm du sol
CF007_02		Prise RJ45 à 125 cm du sol
CF007_05		Prise RJ45 en plenum
CF011		Chemin de câbles courants faibles
CF012_01		Prise VGA à 25 cm du sol
CF012_05		Prise VGA en plenum
CF013_01		Prise HDMI à 25 cm du sol
CF013_05		Prise HDMI en plenum
CF016	SSI	Centrale incendie
CF102		Déclencheur manuel
CF106		Sirène d'alarme incendie
CF110_1		Diffuseur lumineux encastré
CF116	Ecran tactile	Ecran tactile de commande éclairage
CF120		Ruban lumineux multi-couleurs
CF126	Portier vidéo	Portier vidéo
CF130		Combiné interphone vidéo
CF132	Ampli	Amplificateur audio - radio / USB
CF207	HP	Haut parleur encastré
ES001		Eclairage de sécurité Evacuation - 45 lm - 1 hr
ES003		Eclairage de sécurité Evacuation - 45 lm - 1 hr
ES017		Eclairage Sécurité portatif
EX001		Candélabre
LU015		Downlight à détection de présence intégrée
LU016		Réglette étanche
LU024		Encastré mural RGBW

Référence	Symbole	Désignation
LU029		Plafonnier LED
LU039		Luminaire saillie
LU039_Asym		Luminaire saillie asymétrique
LU039_Push		Luminaire saillie gradable
LU056		Applique gradable
LU059		Projecteur
LU067		Hublot Saille - Détecteur de présence intégré
LU071		Hublot Saille - Détecteur de présence intégré
PCP9001		Prise de courant à 25cm du sol
PCP9002		Prise de courant à 125cm du sol
PCP9002_MO	MO	Prise de courant à 200cm du sol pour le micro-ondes
PCP9002_SP	SP	Prise de courant spécialisée à 125cm du sol
PCP9003_SP	SP	Prise de courant située en plenum
PCP9005.1	Fr	Prise de courant spécialisée - Hr0.20 cm
PCP9005.3	Fr	Prise de courant spécialisée Fr - Hr0.20 cm
PCP9005.4	Fr	Prise de courant spécialisée Fr - Hr0.20 cm
PCP9007		Attente 32A à 25cm du sol
PCP9015	Ecran tactile	Prise de courant étanche à 125cm du sol
PCP9024		Alimentation en attente
PCP9026		Tableau électrique
PCP9027		Tableau Général Basse Tension
PCP9031		Arrêt d'urgence
PCP9034		Arrêt d'urgence ventilation / climatisation
PCP9039		Coffret coupure chaufferie
		Goulotte électrique
PCP9031		Arrêt d'urgence
PCP9034		Arrêt d'urgence Ventilation
PCP9043		Colonne de distribution
		Chemin de câbles courants forts
PCP9048		Commande de volet roulant électrique
PCP9057		Arrêt d'urgence Coupure Pompier
PCP9058		Prise de courant 4x32A+T étanche

IND	DATE	MODIFICATIONS	Dessiné	Visa
a	*2 septembre 2021*	*Ajout prise dans le bureau secrétariat / ajout combiné vidéophone*	*SC*	*SC*
b				
c				
d				
e				

OPERATION

Transformation du bâtiment MGEN en hôpital de jour

4 rue Louis Garnier
25000 Besançon

MAITRE D'OUVRAGE

C.H.S. Novillars

4 rue Dr Martin Charcot
25220 Novillars

MAITRE D'OEUVRE

H'Abt Architecture

14 rue Lafayette
25000 Besançon

N° AFFAIRE
11242

N° PLAN
EL02

INDICE
A

PHASE
DCE

ECHELLE
1 / 50 ème

DESSINE PAR
SC

VISA
SC

DATE DE CREATION
29 juillet 2021

EDITE LE:
29 juillet 2021

FICHIER:
11242 - DCE - INDICE 2

Lot n°13 - électricité courants forts et faibles
Niveau du rez-de-chaussée

BET BELLUCCI INGENIERIE DES FLUIDES
Société d'Etudes Thermiques Aérauliques et Fluides
4 rue du Gay - 25220 CHALEZEULE
TEL.: 03 81 88 22 25 - FAX: 03 81 60 70 75
E-MAIL: contact@bet-bellucci.com

afnor certification ISO 9001 : 2008