

RAPPORT DE DIAGNOSTIC ASCENSEURS 2021



Adresse

IMMEUBLE D'HABITATION
17, rue de l'ANNONCIATION
75016 PARIS

Localisation

Hall principal

Usage Bâtiment

HAB

Classement

N° Ascenseur

31

Visite du

20 juillet 2021

En présence de :	Société:	Diffusion
Teddy LAPU	ALTEM CONSEIL	

Titulaire du marché de maintenance	Kone	Contrat N°: 43110085
Marque :		Type : Ascenseur de personne
Année de mise en service :		Modernisation :
Nombre d'accès :	7	Nombre de niveaux : 8
Gaine :	Largeur (mm) : 1610 Hauteur Cuvette (mm) : 659 Course approximative (M) : 18,19 Positon machinerie : Basse	Profondeur (mm) : 837 Hauteur sous dalle (mm) : 3076
Cabine :	Charge Kg : 225 Largeur (mm) : 1106 Profondeur (mm) : 593 Niche ou extension (L x Px H en mm) : Sans objet	Passagers : 3 Hauteur (mm) : 2002
Type d'entraînement :	Electrique 2V	
Type de manœuvre :	Collective descente	
Type d'armoire :	NG12	
Portes palières :	<div style="background-color: #f0f0f0; padding: 5px; margin-bottom: 5px; text-align: center;">Face 1</div> Type d'ouverture : 2 VOL Passage libre (mm) : 700	
Portes cabines :	Passage libre : 700 Opérateur : Hydra + Protection de passage : Toute hauteur	
Téléalarme :	Micome	Pictogrammes : Non conforme Boucle inductive : Conforme
Machine :	Marque : SODIMAS Nb organes de suspension : 2	Type : NL23341 Diamètre / Largeur (mm) : 8 Nombre Poulie : 2
Limiteur de vitesse :	Marque : P.F.B Vitesse nominale (m/s) : 0,70	



CARACTERISTIQUES DES EQUIPEMENTS

CABINE

Dimension

Charge (kg) :	225	Capacité (nb personne) :	3
Largeur (mm) :	1 106	Hauteur (mm) :	2 002
Profondeur (mm) :	593		

Finitions

Parois :	Stratifié	Miroir :	Présent (e,s)
Sol :	Carrelage	Strapontin :	Sans objet
Main courante :	Conforme	Niche cabine :	Sans objet

COMMANDE CABINE

Commande

Bouton niveaux principal en relief : **Conforme**

Distance avec angle : **Non conforme**

Hauteur des boutons : **Conforme**

Afficheur cabine : **Conforme**

Flèche prochain départ : **Sans objet**

Synthèse vocale :

Téléalarme

Marque : **Micome**

Boucle inductive : **Conforme**

Pictogrammes : **Non conforme**

PORTES

PALIERES

Type d'ouverture : **2 VOL**

Passage libre (mm) : **700**

Marque serrure : **Schindler**

Boutons paliers EN 81-70 : **Conforme**

Bip de touche : **Conforme**

Hauteur : **Non conforme**

Distance Angle : **Conforme**

Indicateur niveaux principal : **Conforme**

Indicateur autres niveaux : **Non conforme**

CABINE

Marque opérateur : **Wittur**

Modèle : **Hydra +**

Passage libre (mm) : **700**

Protection Passage: **Toute hauteur**



CARATERISTIQUES DES EQUIPEMENTS

MACHINE

Entrainement :	Electrique 2V		
Technologie machine :	Adhérence		
Marque :	SODIMAS	Année :	
Type :	NL23341	Nombre organe de susp. :	2
Nb Poulie :	2	Diamètre / Largeur	8

ARMOIRE

Manœuvre :	Collective descente	
Marque armoire :	MEA	Année :
Type :	NG12	

LIMITEUR DE VITESSE

Marque :	P.F.B
Vitesse Nom (M/s) :	0,70

TOIT DE CABINE

Distance parois Gauche (mm) :	80
Distance parois Arrière (mm) :	45
Distance parois Droite (mm) :	350

LOCAL DES MACHINES ET POULIES


Position	Basse	Fiche EDS :	Présent (e,s)
		Date EDS :	17/10/17

GAINE ET CUVETTE


Dimensions			
Largeur gaine (mm) :	1 610	Hauteur cuvette (mm) :	659
Profondeur gaine (mm) :	837	Hauteur sous dalle :	3 076
Haut. de gaine (m) :	21,92	Nb Poulie :	1



»» Gaine et cabine



»» hauteur sous dalle



Côtes en millimètres. Attention le plan n'est pas à l'échelle.



