



ELECTRICITE		
	TABLÉAU ELECTRIQUE	
	REGLETTE ETANCHE BASSE TEMPERATURE (REP. A)	ALIM MONO A 15cm DU SOL+2M DE MOU
	PAVE LED ENCASTRE (REP. B)	ALIM MONO A 120cm DU SOL +2M DE MOU
	SPOT ENCASTRE LED (REP. C)	ALIM TRI A 15cm DU SOL+2M DE MOU
	SPOTS SUR RAIL (REP. D)	ALIM TRI A 120cm DU SOL +2M DE MOU
	SUSPENTE DECORATIVE (REP. E)	PC TRI 16A+T
	SUSPENTE DECO (REP. F)	PC ONDULE 10/16A 2P+T
	SUSPENTE DECO LED (REP. G)	PC 10/16A 2P+T H=150
	REGLETTE ETANCHE SOUS VERRE (REP. H)	PC ETANCHE H=150
	HUBLOTS ETANCHES (REP. I)	PRISE INFORMATIQUE
	PROJECTEUR EXTERIEUR A LED (REP. J)	DECLENCHEUR MANUEL H=1.30M
	PLAFONNIER EX A LED (REP. K)	ARRÊT D'URGENCE FORCE
	INTERRUPTEUR SA - VV	PRISE TELEPHONE
	DETECTEUR DE PASSAGE	COUPE GENERALE POMPIER
	BLOC DE SORTIE 40LM	ALIMENTATION DIVERSE
	BLOC DE BALISAGE 45 LM	BLOC AUTONOME D'ALARME SONORE
	BLOC D'AMBIANCE 300LM	FLASH INCENDIE
		CENTRALE D'ALARME INCENDIE
		CENTRALE D'ALARME TECHNIQUE
		POSTE DE TRAVAIL COMPROMENT
		- 2 PC 10/16A 2P+T(NORMAL)
		- 2 PC 10/16A 2P+T(ONDULEE)
		- 3 RJ 45
		CHEMIN DE CABLES C FORTS (CF)
		CHEMIN DE CABLES C FAIBLES (CF)
		GOULETTE DISTRIBUTION CF8F - H=0.95
		COMMANDE BRASSEUR D'AIR

276  
AR.O.M.

## CONSTRUCTION DE L'ORDINAIRE - 02RN19

Maitre d'ouvrage :

ETAT - Ministère des Armées  
14 rue Saint Dominique  
75 007 PARIS

Conducteur d'opération :

DID - SDS  
Casimir Lambert  
Avenue du chef BTN Lambert  
BP 67788  
97406 Sainte-Clotilde  
email: ludovic.robert@interra.gouv.fr

Architecte :

AR.O.M.  
15, Les Hauts des Jardins du Collège  
97 800 MAMOUDZOU  
Tel : (02)91 51 00 59 / Fax : 61.16.75  
email: agence@arom-aroh.fr

Bureau d'études :

SOCETEM  
5 Rue Henri Cornu - Im. RODRIGUES  
97 406 TROIS BASSINS  
Tel : 02.62.30.25.36 / Fax : 02.62.30.54.37  
email : mails@socetem.fr

Bureau d'études :

INTERRA  
25 rue Casabona  
97 410 Saint Pierre  
GSM: 06 92 91 00 07 Fax: 02 62 35 39 59  
email: mail@interra.re web: www.interra.re

Cuisiniste :

CARTE LIBRE-

51 Chemin de l'école du Bois des Nèfles  
97 406 TROIS BASSINS  
Tel : 06.92.66.82.04  
email : carnelibree@yahoo.fr



### ELECTRICITE

#### NIVEAU R+1 / TOITURE

Plan de prises de courant - force

Date	Echelle	Nom fichier:	Phase	N°
Sept 2020	1/50	ORDI-ELEC - PEO CFCO/Cs	EXE	F6-1

Entreprise travaux:	diffusion plan EXE PC
	Legende modifié selon CT