ELECTRICITE

- TABLEAU ELECTRIQUE
- REGLETTE ETANCHE BASSE TEMPERATURE (REP. A)
- PAVE LED ENCASTRE (REP. B)
- SPOT ENCASTRE LED (REP. C)
- SPOTS SUR RAIL (REP. D)
- SUSPENTE DECORATIVE (REP. E)
- SUSPENTE DECO (REP. F)
- SUSPENTE DECO LED (REP. G)
- REGLETTE ETANCHE SOUS VERRE (REP. H)
- PROJECTEUR EXTERIEUR A LED (REP. J)
- PLAFONNIER Ex A LED (REP. K)
- INTERRUPTEUR SA - VV
- DETECTEUR DE PASSAGE
- BLOC DE SORTIE 45LM
- BLOC DE BALISAGE 45 LM
- BLOC DE D'AMBIANCE 360LM
- BOUTON POUSSOIRE + KLAXON (CHAMBRE FROIDE NEGATIVE)
- BRASSEUR D'AIR
- COMMANDE BRASSEUR D'AIR

- ALIM MONO A 15cm DU SOL+2M DE MOU
- ALIM MONO A 120cm DU SOL +2M DE MOU
- ALIM TRI A 15cm DU SOL+2M DE MOU
- ALIM TRI A 120cm DU SOL +2M DE MOU
- TRI PC TRI 16A+T
- 32A PC 32A 2P+T
- H120 PC 10/16A 2P+T H 120
- ET PC ETANCHE H:120
- I PRISE INFORMATIQUE
- DECLENCHEUR MANUEL H:1.30M
- AU ARRET D'URGENCE FORCE
- T PRISE TELEPHONE
- CP COUPURE GENERALE POMPIER
- Alim. ALIMENTATION DIVERSE
- BLOC AUTONOME D'ALARME SONORE
- F FLASH INCENDIE
- CENTRALE D'ALARME INCENDIE
- CENTRALE D'ALARME TECHNIQUE

POSTE DE TRAVAIL COMPRENANT :
- 2 PC 10/16A 2P+T(NORMAL)
- 2 PC 10/16A 2P+T(ONDULEE)
- 3 RJ 45

CHEMIN DE CABLES C FORTS (CF)
CHEMIN DE CABLES C TABLES (CT)
GOULOTTE DISTRIBUTION CF/H. (H=0,50)

276 AR.O.M.

CONSTRUCTION DE L'ORDINAIRE - 02RN19

Maître d'ouvrage :

ETAT - Ministère des Armées
14 rue Saint Dominique
75 007 PARIS

Conducteur d'opération :

DID - SDS
Caserne Lambert
Avenue du chef BTN Lambert
BP 87709
97804 Saint Denis Cedex 9
email: ludovic.robert@intradef.gouv.fr

Architecte :

AR.O.M.
15, Les Hauts des Jardins du Collège
97 600 MAMOUDZOU
Tél : (0269) 61.00.59 / Fax : 61.16.75
email : agence@arom-archi.fr

Bureau d'études :

SOCETEM
5 Rue Henri Cornu - Im. RODRIGUES
97 490 SAINTE-CLOTILDE
Tél : 02.62.30.25.36 / Fax : 02.62.30.54.37
email : mailsd@socetem.fr

Bureau d'études :

IN'TERRA
25 rue Casabona
97 410 Saint Pierre
GSM: 06 92 91 00 07 Fixe: 02 62 35 39 99
email: mail@interra.re web: www.interra.re

Cuisiniste :

CARTE LIBRE-
51 Chemin de l'école du Bois des Nèfles
97 426 TROIS BASSINS
Tél : 06.92.66.82.04
email : carteliibre@yahoo.fr



ELECTRICITE
NIVEAU R+1 / TOITURE
Plan de SSI - INFORMATIQUE

Date	Echelle	Nom fichier:		
Sept 2020	1/50	ORDI-ELEC - PEO CFO/Cfa	Phase	N°
Note:			EXE	F6-2