

RAPPORT DE REPERAGE DES MATERIAUX ET PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE AVANT REALISATION DE TRAVAUX DANS UN IMMEUBLE BÂTI

Code du Travail – article R4412-97
Décret n° 2012-639 du 4 mai 2012
Décret n°2013-594 du 5 juillet 2013
Décret n°2015-789 du 29 juin 2015
Norme NFX 46-020 – août 2017
Décret n°2017-899 du 9 mai 2017
Décret n°2019-251 du 27 mars 2019

Rapport N° 548450-1 établi le 15/05/2019

**TGI
TRIBUNAL GRANDE INSTANCE
30 RUE JOSEPHINE
Rés. TGI
27000 EVREUX**

Programme de travaux : Réfection des systèmes de chauffage.



**Donneur d'ordre :
MINISTERE DE LA JUSTICE - DÉPARTEMENT IMMOBILIER - PFI
20, RUE DU PUIITS MAUGER
CS 60826 - 35108 RENNES CEDEX 3**

Représentant ayant accompagné l'opérateur de repérage : Monsieur DELOUX

Laboratoire ayant effectué les éventuelles analyses :

**ITGA - Espace Performance - Bâtiment K - 35760 SAINT GREGOIRE - Numéro
d'accréditation COFRAC : 1-5970**

Opérateur de repérage : Jason DELOZIER

QUALICONSULT IMMOBILIER

Signature of Jason Delozier
**Av. des Hauts Grigneux MACH8
76420 BIHOREL**

Tél. 02 35 12 55 80 - Fax 02 35 59 83 40 qci.normandie@qualiconsult.fr

QUALICONSULT IMMOBILIER - RCS PARIS
Avenue des Hauts Grigneux

MACH 8 76420 BIHOREL - Tel./Fax. : 0235125880 - 0235598340

Société par actions simplifiée au capital de 100.000 euros - R.C. VERSAILLES 490 676 293 - SIRET 490 676 293 00262 - APE 7120 B

Siège social : 1 bis rue du Petit Clamart - Vélizy Plus Bât E - 78140 VELIZY VILLACOUBLAY - Téléphone : 01.40.83.75.75 - Télécopie : 01.46.30.39.62 - N° TVA Intra-communautaire FR 56 490 676 293

CE RAPPORT NE PEUT ETRE UTILISE OU REPRODUIT QUE DANS SON INTEGRALITE

Immeuble bâti concerné : **TGI - TRIBUNAL GRANDE INSTANCE
30 RUE JOSEPHINE - 27000 EVREUX**

SOMMAIRE

I.	CONCLUSIONS	3
II.	CONDITIONS DE REALISATION DE LA MISSION :	9
III.	OBSERVATIONS :	9
IV.	PREAMBULE	10
V.	BUT DE LA MISSION.....	10
VI.	TEXTES REGLEMENTAIRES.....	23
VII.	METHODOLOGIE DU DIAGNOSTIC	24
1.	Obligations du donneur d'ordre	24
2.	Phase de repérage	24
3.	Phase prélèvement et analyse d'échantillons	24
VIII.	LOCAUX VISITES ET NON VISITES	25
1.	Liste des locaux visités et non visités	25
2.	Liste des matériaux et produits contenant de l'amiante	26
3.	Liste des matériaux et produits ne contenant pas d'amiante	26
IX.	RECOMMANDATIONS GENERALES DE SECURITE	31

ANNEXE 1 - FICHE D'IDENTIFICATION ET DE COTATION

ANNEXE 2 - PLANS ET CROQUIS

ANNEXE 3 - PHOTOS

ANNEXE 4 - PROCES VERBAUX DU LABORATOIRE

ANNEXE 5 - AUTRE(S) DOCUMENT(S) LIE(S) A LA CONSTRUCTION

ANNEXE 6 - DESCRIPTIF DES TRAVAUX ENVISAGES

ANNEXE 7 - COPIE(S) DES RAPPORT(S) ANTERIEUR(S)

ANNEXE 8 - ATTESTATION D'ASSURANCE

ANNEXE 9 - ATTESTATION DE CERTIFICATION

Immeuble bâti concerné : **TGI - TRIBUNAL GRANDE INSTANCE
30 RUE JOSEPHINE - 27000 EVREUX**

I. CONCLUSIONS

Dans le cadre de la mission objet du présent rapport, il n'a pas été repéré à ce stade de matériaux et produits contenant de l'amiante.

MATERIAU	LOCALISATION	CRITERE DE CONCLUSION	OBSERVATIONS / REMARQUES / MOTIFS	QUANTITE (U, ml, m²)
Enduit à base de ciment (Revêtements de murs)	<u>Sous-sol</u> Chaufferie <u>Rdc - Aile EST</u> Pièce 2	Résultat d'analyse	/	
Enduits à base de ciment (Plafonds)	<u>Sous-sol</u> Chaufferie <u>Rdc - Aile EST</u> Pièce 2	Résultat d'analyse	/	
Enduit à base ciment (Revêtements de murs)	<u>Sous-sol</u> Chaufferie	Résultat d'analyse	/	
Flocages (Plafonds)	<u>Sous-sol</u> Chaufferie <u>Sous-sol - Aile EST</u> Archives	Résultat d'analyse, Postérieur à 1997, non susceptible de contenir de l'amiante	/	
Enduits à base de plâtre Lissées (Murs maçonnés (extérieur))	<u>Sous-sol - Aile EST</u> Fournitures, Archives	Résultat d'analyse	/	
Enduits à base de ciment (Murs maçonnés (extérieur))	<u>Sous-sol - Aile EST</u> Fournitures, Archives	Résultat d'analyse	/	
Enduits à base de plâtre Lissées (Murs maçonnés (intérieur))	<u>Sous-sol - Aile EST</u> Fournitures, Archives	Résultat d'analyse	/	
Enduits à base de ciment (Murs maçonnés (intérieur))	<u>Sous-sol - Aile EST</u> Fournitures, Archives	Résultat d'analyse	/	
Joint d'assemblage Brique (Plafonds)	<u>Sous-sol - Aile EST</u> Fournitures, Archives	Résultat d'analyse	/	
Panneaux et plaques (Faux plafonds)	<u>Sous-sol - Aile EST</u> Fournitures	Résultat d'analyse	/	
Enduit à base de plâtre (Revêtements de murs)	<u>Rdc - Aile EST</u> Verticale 1, Dégagement 1, Verticale 2, Verticale 3, Salle des avocats, Escalier, L.Tech., Secretariat, Bureau Président, Dégagement 2, Dégagement 3, Sanitaires 1 <u>Rdc - Assise</u> Dégagement 1, Dégagement 2, Bureau 1, Bureau 2, Bureau 3, SAS, Dégagement 3, Escalier, Dégagement 4, Salle d'attente, Wc, Attente témoins, Dégagement 5, Sanitaires 1, Sanitaires 2, Bureau 4 <u>Rdc - Aile OUEST</u> Dégagement 1, Dégagement 2, Dégagement 3, Bureau 1, Bureau 2, Bureau 3, Bureau 4, Bureau 5, Bureau 6, Sanitaires, Dégagement 4, Dégagement 5, Bureau 7, Bureau 8, Local serveur,	Résultat d'analyse	/	

Immeuble bâti concerné : **TGI - TRIBUNAL GRANDE INSTANCE
30 RUE JOSEPHINE - 27000 EVREUX**

MATERIAU	LOCALISATION	CRITERE DE CONCLUSION	OBSERVATIONS / REMARQUES / MOTIFS	QUANTITE (U, ml, m²)
	Salle d'attente, Local alarme, Sanitaires Handi. 1er étage - Aile OUEST Bureau 9, Bureau 9 2ème étage - Aile OUEST Dégagement 1, Bureau 1, Bureau 2, Archives, Bureau 3, Bureau 4, Bureau 5, Palier, Dégagement 2, Bureau 6, Bureau 7, Sanitaires, Bureau 8, Reprographie, Standard			
Enduits à base de plâtre (Murs et cloisons)	Rdc - Aile EST Verticale 1, Dégagement 1, Verticale 2, Verticale 3, Salle des avocats, Escalier, L.Tech., Secretariat, Bureau Président, Dégagement 2, Dégagement 3, Sanitaires 1 Rdc - Assise Bureau 1, Bureau 2, SAS, Dégagement 3, Escalier, Dégagement 4, Salle d'attente, Wc, Attente témoins, Dégagement 5, Sanitaires 1, Sanitaires 2, Bureau 4	Résultat d'analyse	/	
Enduits à base de plâtre (Plafonds)	Rdc - Aile EST Verticale 1, Dégagement 1, Verticale 2, Verticale 3, Salle des avocats, Escalier, L.Tech., Secretariat, Bureau Président, Dégagement 2, Dégagement 3, Sanitaires 1 Rdc - Assise Dégagement 1, Dégagement 2, Bureau 1, Bureau 2, Bureau 3, SAS, Dégagement 3, Escalier, Dégagement 4, Salle d'attente, Wc, Attente témoins, Dégagement 5, Sanitaires 1, Sanitaires 2, Bureau 4 Rdc - Aile OUEST Dégagement 1, Dégagement 2, Dégagement 3, Bureau 1, Bureau 2, Bureau 3, Bureau 4, Bureau 5, Bureau 6, Sanitaires, Dégagement 4, Dégagement 5, Bureau 7, Bureau 8, Local serveur, Salle d'attente, Local alarme, Sanitaires Handi. 2ème étage - Aile OUEST Bureau 3, Palier, Dégagement 2, Bureau 6, Bureau 7, Sanitaires, Bureau 8, Reprographie, Standard	Résultat d'analyse	/	
Enduits 4 (Murs et cloisons)	Rdc - Aile EST Dégagement 2	Résultat d'analyse	/	
Enduits 5 (Murs et cloisons)	Rdc - Aile EST Dégagement 2	Résultat d'analyse	/	
Enduit beige (Murs maçonnés)	Rdc - Aile EST Dégagement 3, Sanitaires 1, Sanitaires 2, Dégagement 4,	Résultat d'analyse	/	

Immeuble bâti concerné : **TGI - TRIBUNAL GRANDE INSTANCE
30 RUE JOSEPHINE - 27000 EVREUX**

MATERIAU	LOCALISATION	CRITERE DE CONCLUSION	OBSERVATIONS / REMARQUES / MOTIFS	QUANTITE (U, ml, m²)
	<p>Bureau 1, Bureau 2, Bureau 3, Pièce 1, Pièce 2</p> <p><u>Rdc - Aile OUEST</u></p> <p>Dégagement 1, Dégagement 2, Dégagement 3, Bureau 1, Bureau 2, Bureau 3, Bureau 4, Bureau 5, Bureau 6, Sanitaires, Dégagement 5, Bureau 7, Bureau 8, Local serveur, Salle d'attente, Local alarme, Sanitaires Handi.</p> <p><u>1er étage - Aile EST</u></p> <p>Dégagement 1, Dégagement 2, Dégagement 3, Dégagement 4, Bureau 1, Bureau 2, Bureau 3, Bureau 4, Bureau 5, Bureau 6, Rangement, Sanitaires, Archives, Bureau 7, Bureau 8, Bureau 9, Bureau 10, Bureau 10</p> <p><u>1er étage - Aile OUEST</u></p> <p>Dégagement 1, Dégagement 2, Dégagement 4, Bureau 1, Bureau 2, Bureau 3, Bureau 4, Bureau 5, Bureau 6, Baie de brassage, Bureau 7, Bureau 8, Bureau 9</p>			
<p>Enduits à base de plâtre (Cloisons de doublage)</p>	<p><u>Rdc - Aile EST</u></p> <p>Dégagement 3, Sanitaires 1, Sanitaires 2, Dégagement 4, Bureau 1, Bureau 2, Bureau 3, Pièce 1, Pièce 2</p> <p><u>Rdc - Aile OUEST</u></p> <p>Dégagement 1, Dégagement 2, Dégagement 3, Bureau 1, Bureau 2, Bureau 3, Bureau 4, Bureau 5, Bureau 6, Sanitaires, Dégagement 5, Bureau 7, Bureau 8, Local serveur, Salle d'attente, Local alarme, Sanitaires Handi.</p> <p><u>1er étage - Aile EST</u></p> <p>Bureau 1, Bureau 2, Bureau 3, Bureau 4, Bureau 5, Bureau 6, Rangement, Sanitaires, Archives, Bureau 7, Bureau 8, Bureau 9, Bureau 10</p> <p><u>1er étage - Aile OUEST</u></p> <p>Dégagement 1, Dégagement 2, Dégagement 4, Bureau 1, Bureau 2, Bureau 3, Bureau 4, Bureau 5, Bureau 6, Baie de brassage, Bureau 7, Bureau 8, Bureau 9</p> <p><u>2ème étage - Aile EST</u></p> <p>Dégagement 1, Bureau 1, Bureau 2, Bureau 3, Salle de pause, Sanitaires, Palier, Dégagement 2</p> <p><u>2ème étage - Aile OUEST</u></p> <p>Dégagement 1, Bureau 1, Bureau 2, Archives, Bureau 3, Bureau 4, Bureau 5, Palier, Dégagement 2, Bureau 6, Bureau 7, Sanitaires, Bureau 8, Reprographie, Standard</p>	Résultat d'analyse	/	

Immeuble bâti concerné : **TGI - TRIBUNAL GRANDE INSTANCE
30 RUE JOSEPHINE - 27000 EVREUX**

MATERIAU	LOCALISATION	CRITERE DE CONCLUSION	OBSERVATIONS / REMARQUES / MOTIFS	QUANTITE (U, ml, m²)
Panneaux de cloisons (Cloisons légères)	<u>Rdc - Aile EST</u> Sanitaires 2, Bureau 1	Résultat d'analyse	/	
Lé en matériau plastique (Revêtements de sols)	<u>Rdc - Aile EST</u> Sanitaires 2	Résultat d'analyse	/	
Colle (Revêtements de sols)	<u>Rdc - Aile EST</u> Sanitaires 2	Résultat d'analyse	/	
Enduits à base de plâtre Talochés (Plafonds)	<u>Rdc - Aile EST</u> Sanitaires 2, Dégagement 4, Bureau 1, Bureau 2, Bureau 3, Pièce 1, Pièce 2	Résultat d'analyse	/	
Calicot (Cloisons légères)	<u>Rdc - Aile EST</u> Sanitaires 2, Bureau 1	Résultat d'analyse	/	
Enduits à base de plâtre Talochés (Murs et cloisons)	<u>Rdc - Aile EST</u> Sanitaires 2, Bureau 1, Bureau 2, Bureau 3, Pièce 1, Pièce 2	Résultat d'analyse	/	
Lé en matériau plastique + colle (Revêtements de sols)	<u>Rdc - Aile EST</u> Pièce 1, Pièce 2	Résultat d'analyse	/	
Enduits à base de ciment (Murs et cloisons)	<u>Rdc - Aile EST</u> Pièce 1	Résultat d'analyse	/	
Enduit (Murs et cloisons)	<u>Rdc - Aile EST</u> Pièce 1 <u>Rdc - Assise</u> Bureau 2, Bureau 3, SAS, Dégagement 3, Escalier, Dégagement 4, Salle d'attente, Wc, Attente témoins, Dégagement 5, Sanitaires 1, Sanitaires 2, Bureau 4	Résultat d'analyse	/	
Enduit 2 (Murs et cloisons)	<u>Rdc - Assise</u> Dégagement 1, Dégagement 2, Bureau 1, Bureau 2, Bureau 3, SAS, Dégagement 3, Escalier, Dégagement 4, Salle d'attente, Wc, Attente témoins, Dégagement 5, Sanitaires 1, Sanitaires 2, Bureau 4	Résultat d'analyse	/	
Enduit 3 (Murs et cloisons)	<u>Rdc - Assise</u> Dégagement 1, Dégagement 2, Bureau 1, Bureau 2, Bureau 3, SAS, Dégagement 3, Escalier, Dégagement 4, Salle d'attente, Wc, Attente témoins, Dégagement 5, Sanitaires 1, Sanitaires 2, Bureau 4	Résultat d'analyse	/	
Enduits à base de plâtre Lissées (Murs maçonnés)	<u>1er étage - Aile EST</u> Dégagement 1, Dégagement 2, Dégagement 3, Dégagement 4, Bureau 5, Bureau 6, Rangement, Sanitaires, Archives, Bureau 7, Bureau 8, Bureau 9, Bureau 10 <u>1er étage - Aile OUEST</u>	Résultat d'analyse	/	

Immeuble bâti concerné : **TGI - TRIBUNAL GRANDE INSTANCE
30 RUE JOSEPHINE - 27000 EVREUX**

MATERIAU	LOCALISATION	CRITERE DE CONCLUSION	OBSERVATIONS / REMARQUES / MOTIFS	QUANTITE (U, ml, m²)
	Dégagement 3 2ème étage - Aile EST Dégagement 1, Bureau 1, Bureau 2, Bureau 3, Salle de pause, Sanitaires, Palier, Dégagement 2, Dégagement 2, Bureau 5, Bureau 7, Dégagement 3			
Enduits à base de plâtre Lissés (Plafonds)	1er étage - Aile EST Dégagement 1, Dégagement 2, Dégagement 3, Dégagement 4, Bureau 1, Bureau 2, Bureau 3, Bureau 4, Bureau 5, Bureau 6, Rangement, Sanitaires, Archives, Bureau 7, Bureau 8, Bureau 9, Bureau 10 1er étage - Aile OUEST Dégagement 1, Dégagement 2, Dégagement 3, Dégagement 4, Bureau 1, Bureau 2, Bureau 3, Bureau 4, Bureau 5, Bureau 6, Baie de brassage, Bureau 7, Bureau 8	Résultat d'analyse	/	
Lé en matériau plastique + colle + ragréage (Revêtements de sols)	1er étage - Aile EST Dégagement 1, Dégagement 2	Résultat d'analyse	/	
Ragréage Gris (Revêtements de sols)	1er étage - Aile EST Dégagement 3, Dégagement 4 2ème étage - Aile EST Dégagement 1, Bureau 1, Bureau 2, Bureau 3, Salle de pause, Sanitaires, Palier, Dégagement 2, Bureau 4, Archives 1, Archives 2, Bureau 5, Bureau 6, Bureau 7, Vacant, Bureau 8, Bureau 9, Bureau 10, Dégagement 3	Résultat d'analyse	/	
Colles non bitumineuses Jaune (Revêtements de sols)	1er étage - Aile EST Dégagement 3, Dégagement 4 2ème étage - Aile EST Bureau 4, Archives 1, Archives 2, Bureau 5, Bureau 6, Bureau 7, Vacant, Bureau 8, Bureau 9, Bureau 10, Dégagement 3	Résultat d'analyse	/	
Lé en matériau plastique souple (Revêtements de sols)	1er étage - Aile EST Dégagement 3, Dégagement 4	Résultat d'analyse	/	
Ragréage ciment + Enduit plâtreux (Revêtements de sols)	1er étage - Aile OUEST Dégagement 1, Dégagement 2, Dégagement 4, Bureau 8	Résultat d'analyse	/	
Parquet bois (Revêtements de sols)	1er étage - Aile OUEST Bureau 1	Par nature ne contient pas d'amiante	/	
Dalles de sol grise + colle + complexe de ragréages (Revêtements de sols)	1er étage - Aile OUEST Bureau 9	Résultat d'analyse	/	

Immeuble bâti concerné : **TGI - TRIBUNAL GRANDE INSTANCE
30 RUE JOSEPHINE - 27000 EVREUX**

MATERIAU	LOCALISATION	CRITERE DE CONCLUSION	OBSERVATIONS / REMARQUES / MOTIFS	QUANTITE (U, ml, m²)	
Ragréage Rose (Revêtements de sols)	2ème étage - Aile EST Dégagement 1, Bureau 1, Bureau 2, Bureau 3, Salle de pause, Sanitaires, Palier, Dégagement 2, Bureau 4, Archives 1, Archives 2, Bureau 5, Bureau 6, Bureau 7, Vacant, Bureau 8, Bureau 9, Bureau 10, Dégagement 3	Résultat d'analyse	/		
Panneaux collés vissés ou cloués Plaque de plâtre (Plafonds)	2ème étage - Aile EST Salle de pause, Bureau 5, Dégagement 3	Résultat d'analyse	/		
Enduits à base de plâtre Lissés (Cloisons maçonnées)	2ème étage - Aile EST Bureau 4, Archives 1, Archives 2, Bureau 5, Bureau 6, Bureau 7, Vacant, Bureau 8, Bureau 9, Bureau 10, Dégagement 3 2ème étage - Aile OUEST Dégagement 1, Bureau 1, Bureau 2, Archives, Bureau 3, Bureau 4, Bureau 5, Palier, Dégagement 2, Bureau 6, Bureau 7, Sanitaires, Bureau 8, Reprographie, Standard	Résultat d'analyse	/		
Joints d'assemblage Parpaing (Murs maçonnés)	2ème étage - Aile EST Comble 3ème étage - Combles Zone 2, Zone 4	Résultat d'analyse	/		
Enduit à base de plâtre (Revêtements de murs)	2ème étage - Aile OUEST Dégagement 1, Bureau 1, Bureau 2, Archives, Bureau 3, Bureau 4, Bureau 5, Palier, Dégagement 2, Bureau 6, Bureau 7, Sanitaires, Bureau 8, Reprographie, Standard	Résultat d'analyse	/		
Calicot (Cloisons légères)	2ème étage - Aile OUEST Dégagement 1, Bureau 1, Bureau 2, Archives, Bureau 3, Bureau 4, Bureau 5, Palier, Dégagement 2, Bureau 6, Bureau 7, Sanitaires, Bureau 8, Reprographie, Standard	Résultat d'analyse	/		
Enveloppes de calorifuges Bandes tissées enduites ou non (Conduits de fluides)	3ème étage - Combles Zone 1, Zone 2, Zone 3, Zone 4	Résultat d'analyse	/		
Calorifuges Bourre (Conduits de fluides)	3ème étage - Combles Zone 1, Zone 2, Zone 3, Zone 4	Résultat d'analyse	/		
Elément bois (Charpente)	3ème étage - Combles Zone 1, Zone 2, Zone 3, Zone 4	Par nature ne contient pas d'amiante	/		

Immeuble bâti concerné : **TGI - TRIBUNAL GRANDE INSTANCE
30 RUE JOSEPHINE - 27000 EVREUX**

II. CONDITIONS DE REALISATION DE LA MISSION :

Liste des documents fournis par le donneur d'ordre	Observations	Voir annexe
Plans ou croquis		
Non		ANNEXE 2
Autres documents relatifs à la construction		
Oui		ANNEXE 5
Documents relatifs aux travaux projetés		
Oui		ANNEXE 6
Rapports de repérage antérieurs		
Oui		ANNEXE 7

III. OBSERVATIONS :

Intitulé de l'observation	OUI	NON	Sans Objet	Observations
Un plan de prévention a été réalisé avant intervention sur site	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	/
Le bâtiment était vide d'occupants	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	/
Le bâtiment était vide de meubles	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	/
Les équipements et installations étaient en services	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	/
Les équipements et installations étaient alimentés	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	/
Le vide sanitaire était visitable	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	/
Les combles ou la toiture terrasse étaient accessibles et visitables	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	/
Justificatif des écarts à la norme				/

Propriétaire :

Administration MINISTERE DE LA JUSTICE - DÉPARTEMENT IMMOBILIER - PFI
20, RUE DU PUITS MAUGER
CS 60826 - 35108 RENNES CEDEX 3

Organisme ayant réalisé la mission :

QUALICONSULT IMMOBILIER - Agence de ROUEN -

Contrat d'assurance : **MMA IARD - n°127.106.241** valide jusqu'au 31 décembre 2019


Opérateur de repérage : **Jason DELOZIER**

Certificat de compétence : **GINGER CATED - 12 avenue Gay Lussac - ZAC LA CLEF ST PIERRE - 78990 ELANCOURT (1547)**

Date de réalisation de la mission : le 20/08/2018

Date de la visite complémentaire : 15/05/2019

Date de la visite de reconnaissance : le 20/08/2018

	<p align="center">Rapport de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante</p> <p align="center">Avant réalisation de travaux dans un immeuble bâti</p>	<p align="right">N° : 548450-1 15/05/2019</p>
Immeuble bâti concerné :	TGI - TRIBUNAL GRANDE INSTANCE 30 RUE JOSEPHINE - 27000 EVREUX	

IV. PREAMBULE

Ce rapport est établi dans le cadre du repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante des principaux éléments de la construction dans le cadre **des travaux de l'immeuble sis :**

**TGI
TRIBUNAL GRANDE INSTANCE
30 RUE JOSEPHINE
Rés. TGI
27000 EVREUX**

Date de délivrance du permis de construire : <1997

Un arrêté conjoint des ministres chargés du travail, de la santé, de la construction définit les catégories de matériaux et produits devant faire l'objet de ce repérage ainsi que les modalités d'intervention.

Rapports de repérage amiante antérieurs :

N° chrono	Nom de la société	Référence du rapport	Date du rapport	Portée du repérage (*)					Observations, réserves et remarques
				F/C	FP	MCA	DTA	Autre	
DIAG1	Qualiconsult immobilier	92199	16/01/2014					X	/
DIAG2	Qualiconsult immobilier	253913	25/02/2016					X	/
DIAG3	Qualiconsult immobilier	333615	22/12/2016					X	/

V. BUT DE LA MISSION

Etablir un repérage de la présence éventuelle de matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante dans les éléments de la construction et susceptibles d'être affectés par les travaux

Description des travaux :

Programme de travaux : Réfection des systèmes de chauffage du Tribunal de Grande Instance d'Evreux..

Immeuble bâti concerné : **TGI - TRIBUNAL GRANDE INSTANCE
30 RUE JOSEPHINE - 27000 EVREUX**

Programme et périmètre de repérage

Locaux et parties d'immeuble concernés	Ouvrage et partie d'ouvrage inspecté
Parois verticales intérieures	
Sous-sol - Aile EST Fournitures	Murs maçonnés (extérieur) / Enduits à base de plâtre Lissées Murs maçonnés (extérieur) / Enduits à base de ciment Murs maçonnés (intérieur) / Enduits à base de plâtre Lissées Murs maçonnés (intérieur) / Enduits à base de ciment
Sous-sol - Aile EST Archives	Murs maçonnés (extérieur) / Enduits à base de ciment Murs maçonnés (extérieur) / Enduits à base de plâtre Lissées Murs maçonnés (intérieur) / Enduits à base de plâtre Lissées Murs maçonnés (intérieur) / Enduits à base de ciment
Rdc - Aile EST Verticale 1	Murs et cloisons / Enduits à base de plâtre
Rdc - Aile EST Dégagement 1	Murs et cloisons / Enduits à base de plâtre
Rdc - Aile EST Verticale 2	Murs et cloisons / Enduits à base de plâtre
Rdc - Aile EST Verticale 3	Murs et cloisons / Enduits à base de plâtre
Rdc - Aile EST Salle des avocats	Murs et cloisons / Enduits à base de plâtre
Rdc - Aile EST Escalier	Murs et cloisons / Enduits à base de plâtre
Rdc - Aile EST L.Tech.	Murs et cloisons / Enduits à base de plâtre
Rdc - Aile EST Secretariat	Murs et cloisons / Enduits à base de plâtre
Rdc - Aile EST Bureau Président	Murs et cloisons / Enduits à base de plâtre
Rdc - Aile EST Dégagement 2	Murs et cloisons / Enduits à base de plâtre Murs et cloisons / Enduits 4 Murs et cloisons / Enduits 5
Rdc - Aile EST Dégagement 3	Murs et cloisons / Enduits à base de plâtre Murs maçonnés / Enduit beige Cloisons de doublage / Enduits à base de plâtre
Rdc - Aile EST Sanitaires 1	Murs et cloisons / Enduits à base de plâtre Murs maçonnés / Enduit beige Cloisons de doublage / Enduits à base de plâtre
Rdc - Aile EST Sanitaires 2	Murs et cloisons / Enduits à base de plâtre Cloisons de doublage / Enduits à base de plâtre Cloisons légères / Panneaux de cloisons Cloisons légères / Calicot Murs et cloisons / Enduits à base de plâtre Talochés
Rdc - Aile EST Dégagement 4	Murs et cloisons / Enduit 6 Murs maçonnés / Enduit beige Cloisons de doublage / Enduits à base de plâtre
Rdc - Aile EST Bureau 1	Murs et cloisons / Enduit beige Cloisons de doublage / Enduits à base de plâtre Cloisons légères / Calicot Murs et cloisons / Enduits à base de plâtre Talochés Cloisons légères / Panneaux de cloisons
Rdc - Aile EST Bureau 2	Murs et cloisons / Enduits à base de plâtre Talochés Murs maçonnés / Enduit beige Cloisons de doublage / Enduits à base de plâtre
Rdc - Aile EST Bureau 3	Murs et cloisons / Enduits à base de plâtre Talochés Murs maçonnés / Enduit beige Cloisons de doublage / Enduits à base de plâtre
Rdc - Aile EST Pièce 1	Murs et cloisons / Enduits à base de ciment Murs maçonnés / Enduit beige Cloisons de doublage / Enduits à base de plâtre Murs et cloisons / Enduits à base de plâtre Talochés Murs et cloisons / Enduit
Rdc - Aile EST Pièce 2	Murs et cloisons / Enduits à base de plâtre Talochés Murs maçonnés / Enduit beige Cloisons de doublage / Enduits à base de plâtre

QUALICONSULT IMMOBILIER - RCS PARIS 490 676 293

Avenue des Hauts Grigneux

MACH 8 76420 BIHOREL - Tel./Fax : 0235125880 - 0235598340

Société par actions simplifiée au capital de 100.000 euros - R.C. VERSAILLES 490 676 293 - SIRET 490 676 293 00262 - APE 7120 B

Siège social : 1 bis rue du Petit Clamart - Vélizy Plus Bât E - 78140 VELIZY VILLACOUBLAY - Téléphone : 01.40.83.75.75 - Télécopie : 01.46.30.39.62 - N° TVA Intra-communautaire FR 56 490 676 293

CE RAPPORT NE PEUT ETRE UTILISE OU REPRODUIT QUE DANS SON INTEGRALITE

Immeuble bâti concerné : **TGI - TRIBUNAL GRANDE INSTANCE
30 RUE JOSEPHINE - 27000 EVREUX**

Locaux et parties d'immeuble concernés	Ouvrage et partie d'ouvrage inspecté
Rdc - Assise Dégagement 1	Murs et cloisons / Enduit 2 Murs et cloisons / Enduit 3
Rdc - Assise Dégagement 2	Murs et cloisons / Enduit 2 Murs et cloisons / Enduit 3
Rdc - Assise Bureau 1	Murs et cloisons / Enduit 2 Murs et cloisons / Enduit 3 Murs et cloisons / Enduits à base de plâtre
Rdc - Assise Bureau 2	Murs et cloisons / Enduit 3 Murs et cloisons / Enduit 2 Murs et cloisons / Enduits à base de plâtre Murs et cloisons / Enduit
Rdc - Assise Bureau 3	Murs et cloisons / Enduits à base de plâtre Murs et cloisons / Enduit 3 Murs et cloisons / Enduit 2 Murs et cloisons / Enduit
Rdc - Assise SAS	Murs et cloisons / Enduit 3 Murs et cloisons / Enduit Murs et cloisons / Enduits à base de plâtre Murs et cloisons / Enduit 2
Rdc - Assise Dégagement 3	Murs et cloisons / Enduit 3 Murs et cloisons / Enduit Murs et cloisons / Enduits à base de plâtre Murs et cloisons / Enduit 2
Rdc - Assise Escalier	Murs et cloisons / Enduit 3 Murs et cloisons / Enduit Murs et cloisons / Enduits à base de plâtre Murs et cloisons / Enduit 2
Rdc - Assise Dégagement 4	Murs et cloisons / Enduit 3 Murs et cloisons / Enduit Murs et cloisons / Enduits à base de plâtre Murs et cloisons / Enduit 2
Rdc - Assise Salle d'attente	Murs et cloisons / Enduit 3 Murs et cloisons / Enduit Murs et cloisons / Enduits à base de plâtre Murs et cloisons / Enduit 2
Rdc - Assise Wc	Murs et cloisons / Enduit 3 Murs et cloisons / Enduit Murs et cloisons / Enduits à base de plâtre Murs et cloisons / Enduit 2
Rdc - Assise Attente témoins	Murs et cloisons / Enduit 3 Murs et cloisons / Enduit Murs et cloisons / Enduits à base de plâtre Murs et cloisons / Enduit 2
Rdc - Assise Dégagement 5	Murs et cloisons / Enduit 3 Murs et cloisons / Enduit Murs et cloisons / Enduits à base de plâtre Murs et cloisons / Enduit 2
Rdc - Assise Sanitaires 1	Murs et cloisons / Enduit 3 Murs et cloisons / Enduit Murs et cloisons / Enduits à base de plâtre Murs et cloisons / Enduit 2
Rdc - Assise Sanitaires 2	Murs et cloisons / Enduit 3 Murs et cloisons / Enduit Murs et cloisons / Enduits à base de plâtre Murs et cloisons / Enduit 2
Rdc - Assise Bureau 4	Murs et cloisons / Enduit 3 Murs et cloisons / Enduit Murs et cloisons / Enduits à base de plâtre Murs et cloisons / Enduit 2
Rdc - Aile OUEST Dégagement 1	Murs maçonnés / Enduit beige Cloisons de doublage / Enduits à base de plâtre
Rdc - Aile OUEST Dégagement 2	Murs maçonnés / Enduit beige Cloisons de doublage / Enduits à base de plâtre
Rdc - Aile OUEST Dégagement 3	Murs maçonnés / Enduit beige Cloisons de doublage / Enduits à base de plâtre
Rdc - Aile OUEST Bureau 1	Murs maçonnés / Enduit beige Cloisons de doublage / Enduits à base de plâtre

Immeuble bâti concerné : **TGI - TRIBUNAL GRANDE INSTANCE
30 RUE JOSEPHINE - 27000 EVREUX**

Locaux et parties d'immeuble concernés	Ouvrage et partie d'ouvrage inspecté
Rdc - Aile OUEST Bureau 2	Murs maçonnés / Enduit beige Cloisons de doublage / Enduits à base de plâtre
Rdc - Aile OUEST Bureau 3	Murs maçonnés / Enduit beige Cloisons de doublage / Enduits à base de plâtre
Rdc - Aile OUEST Bureau 4	Murs maçonnés / Enduit beige Cloisons de doublage / Enduits à base de plâtre
Rdc - Aile OUEST Bureau 5	Murs maçonnés / Enduit beige Cloisons de doublage / Enduits à base de plâtre
Rdc - Aile OUEST Bureau 6	Murs maçonnés / Enduit beige Cloisons de doublage / Enduits à base de plâtre
Rdc - Aile OUEST Sanitaires	Murs maçonnés / Enduit beige Cloisons de doublage / Enduits à base de plâtre
Rdc - Aile OUEST Dégagement 5	Murs maçonnés / Enduit beige Cloisons de doublage / Enduits à base de plâtre
Rdc - Aile OUEST Bureau 7	Murs maçonnés / Enduit beige Cloisons de doublage / Enduits à base de plâtre
Rdc - Aile OUEST Bureau 8	Murs maçonnés / Enduit beige Cloisons de doublage / Enduits à base de plâtre
Rdc - Aile OUEST Local serveur	Murs maçonnés / Enduit beige Cloisons de doublage / Enduits à base de plâtre
Rdc - Aile OUEST Salle d'attente	Murs maçonnés / Enduit beige Cloisons de doublage / Enduits à base de plâtre
Rdc - Aile OUEST Local alarme	Murs maçonnés / Enduit beige Cloisons de doublage / Enduits à base de plâtre
Rdc - Aile OUEST Sanitaires Handi.	Murs maçonnés / Enduit beige Cloisons de doublage / Enduits à base de plâtre
1er étage - Aile EST Dégagement 1	Murs maçonnés / Enduits à base de plâtre Lissées Murs maçonnés / Enduit beige
1er étage - Aile EST Dégagement 2	Murs maçonnés / Enduits à base de plâtre Lissées Murs maçonnés / Enduit beige
1er étage - Aile EST Dégagement 3	Murs maçonnés / Enduits à base de plâtre Lissées Murs maçonnés / Enduit beige
1er étage - Aile EST Dégagement 4	Murs maçonnés / Enduits à base de plâtre Lissées Murs maçonnés / Enduit beige
1er étage - Aile EST Bureau 1	Murs maçonnés / Enduit beige Cloisons de doublage / Enduits à base de plâtre
1er étage - Aile EST Bureau 2	Murs maçonnés / Enduit beige Cloisons de doublage / Enduits à base de plâtre
1er étage - Aile EST Bureau 3	Murs maçonnés / Enduit beige Cloisons de doublage / Enduits à base de plâtre
1er étage - Aile EST Bureau 4	Murs maçonnés / Enduit beige Cloisons de doublage / Enduits à base de plâtre
1er étage - Aile EST Bureau 5	Murs maçonnés / Enduit beige Cloisons de doublage / Enduits à base de plâtre Murs maçonnés / Enduits à base de plâtre Lissées
1er étage - Aile EST Bureau 6	Murs maçonnés / Enduit beige Cloisons de doublage / Enduits à base de plâtre Murs maçonnés / Enduits à base de plâtre Lissées
1er étage - Aile EST Rangement	Murs maçonnés / Enduit beige Cloisons de doublage / Enduits à base de plâtre Murs maçonnés / Enduits à base de plâtre Lissées
1er étage - Aile EST Sanitaires	Murs maçonnés / Enduit beige Cloisons de doublage / Enduits à base de plâtre Murs maçonnés / Enduits à base de plâtre Lissées
1er étage - Aile EST Archives	Murs maçonnés / Enduit beige Cloisons de doublage / Enduits à base de plâtre Murs maçonnés / Enduits à base de plâtre Lissées
1er étage - Aile EST Bureau 7	Murs maçonnés / Enduit beige Cloisons de doublage / Enduits à base de plâtre Murs maçonnés / Enduits à base de plâtre Lissées
1er étage - Aile EST Bureau 8	Murs maçonnés / Enduit beige Cloisons de doublage / Enduits à base de plâtre Murs maçonnés / Enduits à base de plâtre Lissées
1er étage - Aile EST Bureau 9	Murs maçonnés / Enduit beige Cloisons de doublage / Enduits à base de plâtre

QUALICONSULT IMMOBILIER - RCS PARIS 490 676 293

Avenue des Hauts Grigneux

MACH 8 76420 BIHOREL - Tel./Fax : 0235125880 - 0235598340

Société par actions simplifiée au capital de 100.000 euros - R.C. VERSAILLES 490 676 293 - SIRET 490 676 293 00262 - APE 7120 B

Siège social : 1 bis rue du Petit Clamart - Vélizy Plus Bât E - 78140 VELIZY VILLACOUBLAY - Téléphone : 01.40.83.75.75 - Télécopie : 01.46.30.39.62 - N° TVA Intra-communautaire FR 56 490 676 293

CE RAPPORT NE PEUT ETRE UTILISE OU REPRODUIT QUE DANS SON INTEGRALITE

Immeuble bâti concerné : **TGI - TRIBUNAL GRANDE INSTANCE
30 RUE JOSEPHINE - 27000 EVREUX**

Locaux et parties d'immeuble concernés	Ouvrage et partie d'ouvrage inspecté
	Murs maçonnés / Enduits à base de plâtre Lissées
1er étage - Aile EST Bureau 10	Murs maçonnés / Enduit beige Cloisons de doublage / Enduits à base de plâtre Murs maçonnés / Enduits à base de plâtre Lissées
1er étage - Aile OUEST Dégagement 1	Cloisons de doublage / Enduits à base de plâtre Murs maçonnés / Enduit beige
1er étage - Aile OUEST Dégagement 2	Murs maçonnés / Enduit beige Cloisons de doublage / Enduits à base de plâtre
1er étage - Aile OUEST Dégagement 3	Murs maçonnés / Enduits à base de plâtre Lissées
1er étage - Aile OUEST Dégagement 4	Murs maçonnés / Enduit beige Cloisons de doublage / Enduits à base de plâtre
1er étage - Aile OUEST Bureau 1	Murs maçonnés / Enduit beige Cloisons de doublage / Enduits à base de plâtre
1er étage - Aile OUEST Bureau 2	Murs maçonnés / Enduit beige Cloisons de doublage / Enduits à base de plâtre
1er étage - Aile OUEST Bureau 3	Murs maçonnés / Enduit beige Cloisons de doublage / Enduits à base de plâtre
1er étage - Aile OUEST Bureau 4	Murs maçonnés / Enduit beige Cloisons de doublage / Enduits à base de plâtre
1er étage - Aile OUEST Bureau 5	Murs maçonnés / Enduit beige Cloisons de doublage / Enduits à base de plâtre
1er étage - Aile OUEST Bureau 6	Murs maçonnés / Enduit beige Cloisons de doublage / Enduits à base de plâtre
1er étage - Aile OUEST Baie de brassage	Murs maçonnés / Enduit beige Cloisons de doublage / Enduits à base de plâtre
1er étage - Aile OUEST Bureau 7	Murs maçonnés / Enduit beige Cloisons de doublage / Enduits à base de plâtre
1er étage - Aile OUEST Bureau 8	Murs maçonnés / Enduit beige Cloisons de doublage / Enduits à base de plâtre
1er étage - Aile OUEST Bureau 9	Murs maçonnés / Enduit beige Cloisons de doublage / Enduits à base de plâtre
2ème étage - Aile EST Dégagement 1	Cloisons de doublage / Enduits à base de plâtre Murs maçonnés / Enduits à base de plâtre Lissées
2ème étage - Aile EST Bureau 1	Cloisons de doublage / Enduits à base de plâtre Murs maçonnés / Enduits à base de plâtre Lissées
2ème étage - Aile EST Bureau 2	Cloisons de doublage / Enduits à base de plâtre Murs maçonnés / Enduits à base de plâtre Lissées
2ème étage - Aile EST Bureau 3	Cloisons de doublage / Enduits à base de plâtre Murs maçonnés / Enduits à base de plâtre Lissées
2ème étage - Aile EST Salle de pause	Cloisons de doublage / Enduits à base de plâtre Murs maçonnés / Enduits à base de plâtre Lissées
2ème étage - Aile EST Sanitaires	Cloisons de doublage / Enduits à base de plâtre Murs maçonnés / Enduits à base de plâtre Lissées
2ème étage - Aile EST Palier	Cloisons de doublage / Enduits à base de plâtre Murs maçonnés / Enduits à base de plâtre Lissées
2ème étage - Aile EST Dégagement 2	Murs maçonnés / Enduits à base de plâtre Lissées Cloisons de doublage / Enduits à base de plâtre
2ème étage - Aile EST Bureau 4	Cloisons maçonnés / Enduits à base de plâtre Lissées
2ème étage - Aile EST Archives 1	Cloisons maçonnés / Enduits à base de plâtre Lissées
2ème étage - Aile EST Archives 2	Cloisons maçonnés / Enduits à base de plâtre Lissées
2ème étage - Aile EST Bureau 5	Cloisons maçonnés / Enduits à base de plâtre Lissées Murs maçonnés / Enduits à base de plâtre Lissées
2ème étage - Aile EST Bureau 6	Cloisons maçonnés / Enduits à base de plâtre Lissées
2ème étage - Aile EST Bureau 7	Cloisons maçonnés / Enduits à base de plâtre Lissées Murs maçonnés / Enduits à base de plâtre Lissées
2ème étage - Aile EST Vacant	Cloisons maçonnés / Enduits à base de plâtre Lissées

Immeuble bâti concerné : **TGI - TRIBUNAL GRANDE INSTANCE
30 RUE JOSEPHINE - 27000 EVREUX**

Locaux et parties d'immeuble concernés	Ouvrage et partie d'ouvrage inspecté
2ème étage - Aile EST Bureau 8	Cloisons maçonnées / Enduits à base de plâtre Lissées
2ème étage - Aile EST Bureau 9	Cloisons maçonnées / Enduits à base de plâtre Lissées
2ème étage - Aile EST Bureau 10	Cloisons maçonnées / Enduits à base de plâtre Lissées
2ème étage - Aile EST Dégagement 3	Cloisons maçonnées / Enduits à base de plâtre Lissées Murs maçonnés / Enduits à base de plâtre Lissées
2ème étage - Aile EST Comble	Murs maçonnés / Joints d'assemblage Parpaing
2ème étage - Aile OUEST Dégagement 1	Cloisons légères / Calicot Cloisons maçonnées / Enduits à base de plâtre Lissées Cloisons de doublage / Enduits à base de plâtre
2ème étage - Aile OUEST Bureau 1	Cloisons légères / Calicot Cloisons maçonnées / Enduits à base de plâtre Lissées Cloisons de doublage / Enduits à base de plâtre
2ème étage - Aile OUEST Bureau 2	Cloisons légères / Calicot Cloisons maçonnées / Enduits à base de plâtre Lissées Cloisons de doublage / Enduits à base de plâtre
2ème étage - Aile OUEST Archives	Cloisons légères / Calicot Cloisons maçonnées / Enduits à base de plâtre Lissées Cloisons de doublage / Enduits à base de plâtre
2ème étage - Aile OUEST Bureau 3	Cloisons légères / Calicot Cloisons maçonnées / Enduits à base de plâtre Lissées Cloisons de doublage / Enduits à base de plâtre
2ème étage - Aile OUEST Bureau 4	Cloisons légères / Calicot Cloisons maçonnées / Enduits à base de plâtre Lissées Cloisons de doublage / Enduits à base de plâtre
2ème étage - Aile OUEST Bureau 5	Cloisons légères / Calicot Cloisons maçonnées / Enduits à base de plâtre Lissées Cloisons de doublage / Enduits à base de plâtre
2ème étage - Aile OUEST Palier	Cloisons légères / Calicot Cloisons maçonnées / Enduits à base de plâtre Lissées Cloisons de doublage / Enduits à base de plâtre
2ème étage - Aile OUEST Dégagement 2	Cloisons légères / Calicot Cloisons maçonnées / Enduits à base de plâtre Lissées Cloisons de doublage / Enduits à base de plâtre
2ème étage - Aile OUEST Bureau 6	Cloisons légères / Calicot Cloisons maçonnées / Enduits à base de plâtre Lissées Cloisons de doublage / Enduits à base de plâtre
2ème étage - Aile OUEST Bureau 7	Cloisons légères / Calicot Cloisons maçonnées / Enduits à base de plâtre Lissées Cloisons de doublage / Enduits à base de plâtre
2ème étage - Aile OUEST Sanitaires	Cloisons légères / Calicot Cloisons maçonnées / Enduits à base de plâtre Lissées Cloisons de doublage / Enduits à base de plâtre
2ème étage - Aile OUEST Bureau 8	Cloisons légères / Calicot Cloisons maçonnées / Enduits à base de plâtre Lissées Cloisons de doublage / Enduits à base de plâtre
2ème étage - Aile OUEST Reprographie	Cloisons légères / Calicot Cloisons maçonnées / Enduits à base de plâtre Lissées Cloisons de doublage / Enduits à base de plâtre
2ème étage - Aile OUEST Standard	Cloisons légères / Calicot Cloisons maçonnées / Enduits à base de plâtre Lissées Cloisons de doublage / Enduits à base de plâtre
3ème étage - Combles Zone 2	Murs maçonnés / Joints d'assemblage Parpaing
3ème étage - Combles Zone 4	Murs maçonnés / Joints d'assemblage Parpaing
Plafonds et faux plafonds	
Sous-sol Chaufferie	Plafonds / Enduits à base de ciment Plafonds / Flocages
Sous-sol - Aile EST Fournitures	Plafonds / Joint d'assemblage Brique Faux plafonds / Panneaux et plaques
Sous-sol - Aile EST Archives	Plafonds / Flocages Plafonds / Joint d'assemblage Brique

QUALICONSULT IMMOBILIER - RCS PARIS 490 676 293

Avenue des Hauts Grigneux

MACH 8 76420 BIHOREL - Tel./Fax : 0235125880 - 0235598340

Société par actions simplifiée au capital de 100.000 euros - R.C. VERSAILLES 490 676 293 - SIRET 490 676 293 00262 - APE 7120 B

Siège social : 1 bis rue du Petit Clamart - Vélizy Plus Bât E - 78140 VELIZY VILLACOUBLAY - Téléphone : 01.40.83.75.75 - Télécopie : 01.46.30.39.62 - N° TVA Intra-communautaire FR 56 490 676 293

CE RAPPORT NE PEUT ETRE UTILISE OU REPRODUIT QUE DANS SON INTEGRALITE

Immeuble bâti concerné : **TGI - TRIBUNAL GRANDE INSTANCE
30 RUE JOSEPHINE - 27000 EVREUX**

Locaux et parties d'immeuble concernés	Ouvrage et partie d'ouvrage inspecté
Rdc - Aile EST Verticale 1	Plafonds / Enduits à base de plâtre
Rdc - Aile EST Dégagement 1	Plafonds / Enduits à base de plâtre
Rdc - Aile EST Verticale 2	Plafonds / Enduits à base de plâtre
Rdc - Aile EST Verticale 3	Plafonds / Enduits à base de plâtre
Rdc - Aile EST Salle des avocats	Plafonds / Enduits à base de plâtre
Rdc - Aile EST Escalier	Plafonds / Enduits à base de plâtre
Rdc - Aile EST L.Tech.	Plafonds / Enduits à base de plâtre
Rdc - Aile EST Secretariat	Plafonds / Enduits à base de plâtre
Rdc - Aile EST Bureau Président	Plafonds / Enduits à base de plâtre
Rdc - Aile EST Dégagement 2	Plafonds / Enduits à base de plâtre
Rdc - Aile EST Dégagement 3	Plafonds / Enduits à base de plâtre
Rdc - Aile EST Sanitaires 1	Plafonds / Enduits à base de plâtre
Rdc - Aile EST Sanitaires 2	Plafonds / Enduits à base de plâtre Talochés
Rdc - Aile EST Dégagement 4	Plafonds / Enduits à base de plâtre Talochés
Rdc - Aile EST Bureau 1	Plafonds / Enduits à base de plâtre Talochés
Rdc - Aile EST Bureau 2	Plafonds / Enduits à base de plâtre Talochés
Rdc - Aile EST Bureau 3	Plafonds / Enduits à base de plâtre Talochés
Rdc - Aile EST Pièce 1	Plafonds / Enduits à base de plâtre Talochés
Rdc - Aile EST Pièce 2	Plafonds / Enduits à base de ciment Plafonds / Enduits à base de plâtre Talochés
Rdc - Assise Dégagement 1	Plafonds / Enduits à base de plâtre
Rdc - Assise Dégagement 2	Plafonds / Enduits à base de plâtre
Rdc - Assise Bureau 1	Plafonds / Enduits à base de plâtre
Rdc - Assise Bureau 2	Plafonds / Enduits à base de plâtre
Rdc - Assise Bureau 3	Plafonds / Enduits à base de plâtre
Rdc - Assise SAS	Plafonds / Enduits à base de plâtre
Rdc - Assise Dégagement 3	Plafonds / Enduits à base de plâtre
Rdc - Assise Escalier	Plafonds / Enduits à base de plâtre
Rdc - Assise Dégagement 4	Plafonds / Enduits à base de plâtre
Rdc - Assise Salle d'attente	Plafonds / Enduits à base de plâtre
Rdc - Assise Wc	Plafonds / Enduits à base de plâtre
Rdc - Assise Attente témoins	Plafonds / Enduits à base de plâtre

Immeuble bâti concerné : **TGI - TRIBUNAL GRANDE INSTANCE
30 RUE JOSEPHINE - 27000 EVREUX**

Locaux et parties d'immeuble concernés	Ouvrage et partie d'ouvrage inspecté
Rdc - Assise Dégagement 5	Plafonds / Enduits à base de plâtre
Rdc - Assise Sanitaires 1	Plafonds / Enduits à base de plâtre
Rdc - Assise Sanitaires 2	Plafonds / Enduits à base de plâtre
Rdc - Assise Bureau 4	Plafonds / Enduits à base de plâtre
Rdc - Aile OUEST Dégagement 1	Plafonds / Enduits à base de plâtre
Rdc - Aile OUEST Dégagement 2	Plafonds / Enduits à base de plâtre
Rdc - Aile OUEST Dégagement 3	Plafonds / Enduits à base de plâtre
Rdc - Aile OUEST Bureau 1	Plafonds / Enduits à base de plâtre
Rdc - Aile OUEST Bureau 2	Plafonds / Enduits à base de plâtre
Rdc - Aile OUEST Bureau 3	Plafonds / Enduits à base de plâtre
Rdc - Aile OUEST Bureau 4	Plafonds / Enduits à base de plâtre
Rdc - Aile OUEST Bureau 5	Plafonds / Enduits à base de plâtre
Rdc - Aile OUEST Bureau 6	Plafonds / Enduits à base de plâtre
Rdc - Aile OUEST Sanitaires	Plafonds / Enduits à base de plâtre
Rdc - Aile OUEST Dégagement 4	Plafonds / Enduits à base de plâtre
Rdc - Aile OUEST Dégagement 5	Plafonds / Enduits à base de plâtre
Rdc - Aile OUEST Bureau 7	Plafonds / Enduits à base de plâtre
Rdc - Aile OUEST Bureau 8	Plafonds / Enduits à base de plâtre
Rdc - Aile OUEST Local serveur	Plafonds / Enduits à base de plâtre
Rdc - Aile OUEST Salle d'attente	Plafonds / Enduits à base de plâtre
Rdc - Aile OUEST Local alarme	Plafonds / Enduits à base de plâtre
Rdc - Aile OUEST Sanitaires Handi.	Plafonds / Enduits à base de plâtre
1er étage - Aile EST Dégagement 1	Plafonds / Enduits à base de plâtre Lissés
1er étage - Aile EST Dégagement 2	Plafonds / Enduits à base de plâtre Lissés
1er étage - Aile EST Dégagement 3	Plafonds / Enduits à base de plâtre Lissés
1er étage - Aile EST Dégagement 4	Plafonds / Enduits à base de plâtre Lissés
1er étage - Aile EST Bureau 1	Plafonds / Enduits à base de plâtre Lissés
1er étage - Aile EST Bureau 2	Plafonds / Enduits à base de plâtre Lissés
1er étage - Aile EST Bureau 3	Plafonds / Enduits à base de plâtre Lissés
1er étage - Aile EST Bureau 4	Plafonds / Enduits à base de plâtre Lissés
1er étage - Aile EST Bureau 5	Plafonds / Enduits à base de plâtre Lissés

Immeuble bâti concerné : **TGI - TRIBUNAL GRANDE INSTANCE
30 RUE JOSEPHINE - 27000 EVREUX**

Locaux et parties d'immeuble concernés	Ouvrage et partie d'ouvrage inspecté
1er étage - Aile EST Bureau 6	Plafonds / Enduits à base de plâtre Lissés
1er étage - Aile EST Rangement	Plafonds / Enduits à base de plâtre Lissés
1er étage - Aile EST Sanitaires	Plafonds / Enduits à base de plâtre Lissés
1er étage - Aile EST Archives	Plafonds / Enduits à base de plâtre Lissés
1er étage - Aile EST Bureau 7	Plafonds / Enduits à base de plâtre Lissés
1er étage - Aile EST Bureau 8	Plafonds / Enduits à base de plâtre Lissés
1er étage - Aile EST Bureau 9	Plafonds / Enduits à base de plâtre Lissés
1er étage - Aile EST Bureau 10	Plafonds / Enduits à base de plâtre Lissés
1er étage - Aile OUEST Dégagement 1	Plafonds / Enduits à base de plâtre Lissés
1er étage - Aile OUEST Dégagement 2	Plafonds / Enduits à base de plâtre Lissés
1er étage - Aile OUEST Dégagement 3	Plafonds / Enduits à base de plâtre Lissés
1er étage - Aile OUEST Dégagement 4	Plafonds / Enduits à base de plâtre Lissés
1er étage - Aile OUEST Bureau 1	Plafonds / Enduits à base de plâtre Lissés
1er étage - Aile OUEST Bureau 2	Plafonds / Enduits à base de plâtre Lissés
1er étage - Aile OUEST Bureau 3	Plafonds / Enduits à base de plâtre Lissés
1er étage - Aile OUEST Bureau 4	Plafonds / Enduits à base de plâtre Lissés
1er étage - Aile OUEST Bureau 5	Plafonds / Enduits à base de plâtre Lissés
1er étage - Aile OUEST Bureau 6	Plafonds / Enduits à base de plâtre Lissés
1er étage - Aile OUEST Baie de brassage	Plafonds / Enduits à base de plâtre Lissés
1er étage - Aile OUEST Bureau 7	Plafonds / Enduits à base de plâtre Lissés
1er étage - Aile OUEST Bureau 8	Plafonds / Enduits à base de plâtre Lissés
2ème étage - Aile EST Dégagement 1	Faux plafonds / Panneaux et plaques
2ème étage - Aile EST Bureau 1	Faux plafonds / Panneaux et plaques
2ème étage - Aile EST Bureau 2	Faux plafonds / Panneaux et plaques
2ème étage - Aile EST Bureau 3	Faux plafonds / Panneaux et plaques
2ème étage - Aile EST Salle de pause	Plafonds / Panneaux collés vissés ou cloués Plaque de plâtre
2ème étage - Aile EST Sanitaires	Faux plafonds / Panneaux et plaques
2ème étage - Aile EST Palier	Faux plafonds / Panneaux et plaques
2ème étage - Aile EST Dégagement 2	Faux plafonds / Panneaux et plaques
2ème étage - Aile EST Bureau 4	Faux plafonds / Panneaux et plaques
2ème étage - Aile EST Archives 1	Faux plafonds / Panneaux et plaques

Immeuble bâti concerné : **TGI - TRIBUNAL GRANDE INSTANCE
30 RUE JOSEPHINE - 27000 EVREUX**

Locaux et parties d'immeuble concernés	Ouvrage et partie d'ouvrage inspecté
2ème étage - Aile EST Bureau 5	Plafonds / Panneaux collés vissés ou cloués Plaque de plâtre
2ème étage - Aile EST Bureau 6	Faux plafonds / Panneaux et plaques
2ème étage - Aile EST Bureau 7	Faux plafonds / Panneaux et plaques
2ème étage - Aile EST Vacant	Faux plafonds / Panneaux et plaques
2ème étage - Aile EST Bureau 8	Faux plafonds / Panneaux et plaques
2ème étage - Aile EST Bureau 9	Faux plafonds / Panneaux et plaques
2ème étage - Aile EST Bureau 10	Faux plafonds / Panneaux et plaques
2ème étage - Aile EST Dégagement 3	Plafonds / Panneaux collés vissés ou cloués Plaque de plâtre Faux plafonds / Panneaux et plaques
2ème étage - Aile OUEST Dégagement 1	Faux plafonds / Panneaux et plaques
2ème étage - Aile OUEST Bureau 1	Faux plafonds / Panneaux et plaques
2ème étage - Aile OUEST Bureau 2	Faux plafonds / Panneaux et plaques
2ème étage - Aile OUEST Archives	Faux plafonds / Panneaux et plaques
2ème étage - Aile OUEST Bureau 3	Plafonds / Enduits à base de plâtre
2ème étage - Aile OUEST Bureau 4	Faux plafonds / Panneaux et plaques
2ème étage - Aile OUEST Bureau 5	Faux plafonds / Panneaux et plaques
2ème étage - Aile OUEST Palier	Plafonds / Enduits à base de plâtre
2ème étage - Aile OUEST Dégagement 2	Plafonds / Enduits à base de plâtre
2ème étage - Aile OUEST Bureau 6	Plafonds / Enduits à base de plâtre
2ème étage - Aile OUEST Bureau 7	Plafonds / Enduits à base de plâtre
2ème étage - Aile OUEST Sanitaires	Plafonds / Enduits à base de plâtre
2ème étage - Aile OUEST Bureau 8	Plafonds / Enduits à base de plâtre
2ème étage - Aile OUEST Reprographie	Plafonds / Enduits à base de plâtre
2ème étage - Aile OUEST Standard	Plafonds / Enduits à base de plâtre
3ème étage - Combles Zone 2	Charpente / Élément bois
3ème étage - Combles Zone 4	Charpente / Élément bois
Planchers et planchers techniques	
Sous-sol Chaufferie	Revêtements de murs / Enduit à base de ciment Revêtements de murs / Enduit à base ciment
Rdc - Aile EST Verticale 1	Revêtements de murs / Enduit à base de plâtre
Rdc - Aile EST Dégagement 1	Revêtements de murs / Enduit à base de plâtre
Rdc - Aile EST Verticale 2	Revêtements de murs / Enduit à base de plâtre
Rdc - Aile EST Verticale 3	Revêtements de murs / Enduit à base de plâtre

Immeuble bâti concerné : **TGI - TRIBUNAL GRANDE INSTANCE
30 RUE JOSEPHINE - 27000 EVREUX**

Locaux et parties d'immeuble concernés	Ouvrage et partie d'ouvrage inspecté
Rdc - Aile EST Salle des avocats	Revêtements de murs / Enduit à base de plâtre
Rdc - Aile EST Escalier	Revêtements de murs / Enduit à base de plâtre
Rdc - Aile EST L.Tech.	Revêtements de murs / Enduit à base de plâtre
Rdc - Aile EST Secretariat	Revêtements de murs / Enduit à base de plâtre
Rdc - Aile EST Bureau Président	Revêtements de murs / Enduit à base de plâtre
Rdc - Aile EST Dégagement 2	Revêtements de murs / Enduit à base de plâtre
Rdc - Aile EST Dégagement 3	Revêtements de murs / Enduit à base de plâtre
Rdc - Aile EST Sanitaires 1	Revêtements de murs / Enduit à base de plâtre
Rdc - Aile EST Sanitaires 2	Revêtements de sols / Lé en matériau plastique Revêtements de sols / Colle
Rdc - Aile EST Pièce 1	Revêtements de sols / Lé en matériau plastique + colle
Rdc - Aile EST Pièce 2	Revêtements de murs / Enduit à base de ciment Revêtements de sols / Lé en matériau plastique + colle
Rdc - Assise Dégagement 1	Revêtements de murs / Enduit à base de plâtre
Rdc - Assise Dégagement 2	Revêtements de murs / Enduit à base de plâtre
Rdc - Assise Bureau 1	Revêtements de murs / Enduit à base de plâtre
Rdc - Assise Bureau 2	Revêtements de murs / Enduit à base de plâtre
Rdc - Assise Bureau 3	Revêtements de murs / Enduit à base de plâtre
Rdc - Assise SAS	Revêtements de murs / Enduit à base de plâtre
Rdc - Assise Dégagement 3	Revêtements de murs / Enduit à base de plâtre
Rdc - Assise Escalier	Revêtements de murs / Enduit à base de plâtre
Rdc - Assise Dégagement 4	Revêtements de murs / Enduit à base de plâtre
Rdc - Assise Salle d'attente	Revêtements de murs / Enduit à base de plâtre
Rdc - Assise Wc	Revêtements de murs / Enduit à base de plâtre
Rdc - Assise Attente témoins	Revêtements de murs / Enduit à base de plâtre
Rdc - Assise Dégagement 5	Revêtements de murs / Enduit à base de plâtre
Rdc - Assise Sanitaires 1	Revêtements de murs / Enduit à base de plâtre
Rdc - Assise Sanitaires 2	Revêtements de murs / Enduit à base de plâtre
Rdc - Assise Bureau 4	Revêtements de murs / Enduit à base de plâtre
Rdc - Aile OUEST Dégagement 1	Revêtements de murs / Enduit à base de plâtre
Rdc - Aile OUEST Dégagement 2	Revêtements de murs / Enduit à base de plâtre
Rdc - Aile OUEST Dégagement 3	Revêtements de murs / Enduit à base de plâtre
Rdc - Aile OUEST Bureau 1	Revêtements de murs / Enduit à base de plâtre

Immeuble bâti concerné : **TGI - TRIBUNAL GRANDE INSTANCE
30 RUE JOSEPHINE - 27000 EVREUX**

Locaux et parties d'immeuble concernés	Ouvrage et partie d'ouvrage inspecté
Rdc - Aile OUEST Bureau 2	Revêtements de murs / Enduit à base de plâtre
Rdc - Aile OUEST Bureau 3	Revêtements de murs / Enduit à base de plâtre
Rdc - Aile OUEST Bureau 4	Revêtements de murs / Enduit à base de plâtre
Rdc - Aile OUEST Bureau 5	Revêtements de murs / Enduit à base de plâtre
Rdc - Aile OUEST Bureau 6	Revêtements de murs / Enduit à base de plâtre
Rdc - Aile OUEST Sanitaires	Revêtements de murs / Enduit à base de plâtre
Rdc - Aile OUEST Dégagement 4	Revêtements de murs / Enduit à base de plâtre
Rdc - Aile OUEST Dégagement 5	Revêtements de murs / Enduit à base de plâtre
Rdc - Aile OUEST Bureau 7	Revêtements de murs / Enduit à base de plâtre
Rdc - Aile OUEST Bureau 8	Revêtements de murs / Enduit à base de plâtre
Rdc - Aile OUEST Local serveur	Revêtements de murs / Enduit à base de plâtre
Rdc - Aile OUEST Salle d'attente	Revêtements de murs / Enduit à base de plâtre
Rdc - Aile OUEST Local alarme	Revêtements de murs / Enduit à base de plâtre
Rdc - Aile OUEST Sanitaires Handi.	Revêtements de murs / Enduit à base de plâtre
1er étage - Aile EST Dégagement 1	Revêtements de sols / Lé en matériau plastique + colle + ragréage
1er étage - Aile EST Dégagement 2	Revêtements de sols / Lé en matériau plastique + colle + ragréage
1er étage - Aile EST Dégagement 3	Revêtements de sols / Ragréage Gris Revêtements de sols / Colles non bitumineuses Jaune Revêtements de sols / Lé en matériau plastique souple
1er étage - Aile EST Dégagement 4	Revêtements de sols / Lé en matériau plastique souple Revêtements de sols / Colles non bitumineuses Jaune Revêtements de sols / Ragréage Gris
1er étage - Aile OUEST Dégagement 1	Revêtements de sols / Ragréage ciment + Enduit plâtreux
1er étage - Aile OUEST Dégagement 2	Revêtements de sols / Ragréage ciment + Enduit plâtreux
1er étage - Aile OUEST Dégagement 4	Revêtements de sols / Ragréage ciment + Enduit plâtreux
1er étage - Aile OUEST Bureau 1	Revêtements de sols / Parquet bois
1er étage - Aile OUEST Bureau 8	Revêtements de sols / Ragréage ciment + Enduit plâtreux
1er étage - Aile OUEST Bureau 9	Revêtements de murs / Enduit à base de plâtre Revêtements de sols / Dalles de sol grise + colle + complexe de ragréages
2ème étage - Aile EST Dégagement 1	Revêtements de sols / Ragréage gris Revêtements de sols / Ragréage Rose
2ème étage - Aile EST Bureau 1	Revêtements de sols / Ragréage gris Revêtements de sols / Ragréage Rose
2ème étage - Aile EST Bureau 2	Revêtements de sols / Ragréage gris Revêtements de sols / Ragréage Rose
2ème étage - Aile EST Bureau 3	Revêtements de sols / Ragréage gris Revêtements de sols / Ragréage Rose
2ème étage - Aile EST Salle de pause	Revêtements de sols / Ragréage gris Revêtements de sols / Ragréage Rose
2ème étage - Aile EST Sanitaires	Revêtements de sols / Ragréage gris Revêtements de sols / Ragréage Rose

Immeuble bâti concerné : **TGI - TRIBUNAL GRANDE INSTANCE
30 RUE JOSEPHINE - 27000 EVREUX**

Locaux et parties d'immeuble concernés	Ouvrage et partie d'ouvrage inspecté
2ème étage - Aile EST Palier	Revêtements de sols / Ragrée gris Revêtements de sols / Ragrée Rose
2ème étage - Aile EST Dégagement 2	Revêtements de sols / Ragrée gris Revêtements de sols / Ragrée Rose
2ème étage - Aile EST Bureau 4	Revêtements de sols / Ragrée Rose Revêtements de sols / Colles non bitumineuses Jaune Revêtements de sols / Ragrée Gris
2ème étage - Aile EST Archives 1	Revêtements de sols / Ragrée Rose Revêtements de sols / Colles non bitumineuses Jaune Revêtements de sols / Ragrée Gris
2ème étage - Aile EST Archives 2	Revêtements de sols / Ragrée Rose Revêtements de sols / Colles non bitumineuses Jaune Revêtements de sols / Ragrée Gris
2ème étage - Aile EST Bureau 5	Revêtements de sols / Ragrée Rose Revêtements de sols / Colles non bitumineuses Jaune Revêtements de sols / Ragrée Gris
2ème étage - Aile EST Bureau 6	Revêtements de sols / Ragrée Rose Revêtements de sols / Colles non bitumineuses Jaune Revêtements de sols / Ragrée Gris
2ème étage - Aile EST Bureau 7	Revêtements de sols / Ragrée Rose Revêtements de sols / Colles non bitumineuses Jaune Revêtements de sols / Ragrée Gris
2ème étage - Aile EST Vacant	Revêtements de sols / Ragrée Rose Revêtements de sols / Colles non bitumineuses Jaune Revêtements de sols / Ragrée Gris
2ème étage - Aile EST Bureau 8	Revêtements de sols / Ragrée Rose Revêtements de sols / Colles non bitumineuses Jaune Revêtements de sols / Ragrée Gris
2ème étage - Aile EST Bureau 9	Revêtements de sols / Ragrée Rose Revêtements de sols / Colles non bitumineuses Jaune Revêtements de sols / Ragrée Gris
2ème étage - Aile EST Bureau 10	Revêtements de sols / Ragrée Rose Revêtements de sols / Colles non bitumineuses Jaune Revêtements de sols / Ragrée Gris
2ème étage - Aile EST Dégagement 3	Revêtements de sols / Ragrée Rose Revêtements de sols / Colles non bitumineuses Jaune Revêtements de sols / Ragrée Gris
2ème étage - Aile OUEST Dégagement 1	Revêtements de murs / Enduit à base de plâtre Revêtements de murs / Enduit à base de plâtre
2ème étage - Aile OUEST Bureau 1	Revêtements de murs / Enduit à base de plâtre Revêtements de murs / Enduit à base de plâtre
2ème étage - Aile OUEST Bureau 2	Revêtements de murs / Enduit à base de plâtre Revêtements de murs / Enduit à base de plâtre
2ème étage - Aile OUEST Archives	Revêtements de murs / Enduit à base de plâtre Revêtements de murs / Enduit à base de plâtre
2ème étage - Aile OUEST Bureau 3	Revêtements de murs / Enduit à base de plâtre Revêtements de murs / Enduit à base de plâtre
2ème étage - Aile OUEST Bureau 4	Revêtements de murs / Enduit à base de plâtre Revêtements de murs / Enduit à base de plâtre
2ème étage - Aile OUEST Bureau 5	Revêtements de murs / Enduit à base de plâtre Revêtements de murs / Enduit à base de plâtre
2ème étage - Aile OUEST Palier	Revêtements de murs / Enduit à base de plâtre Revêtements de murs / Enduit à base de plâtre
2ème étage - Aile OUEST Dégagement 2	Revêtements de murs / Enduit à base de plâtre Revêtements de murs / Enduit à base de plâtre
2ème étage - Aile OUEST Bureau 6	Revêtements de murs / Enduit à base de plâtre Revêtements de murs / Enduit à base de plâtre
2ème étage - Aile OUEST Bureau 7	Revêtements de murs / Enduit à base de plâtre Revêtements de murs / Enduit à base de plâtre
2ème étage - Aile OUEST Sanitaires	Revêtements de murs / Enduit à base de plâtre Revêtements de murs / Enduit à base de plâtre
2ème étage - Aile OUEST Bureau 8	Revêtements de murs / Enduit à base de plâtre Revêtements de murs / Enduit à base de plâtre
2ème étage - Aile OUEST Reprographie	Revêtements de murs / Enduit à base de plâtre Revêtements de murs / Enduit à base de plâtre

Immeuble bâti concerné : **TGI - TRIBUNAL GRANDE INSTANCE
30 RUE JOSEPHINE - 27000 EVREUX**

Locaux et parties d'immeuble concernés	Ouvrage et partie d'ouvrage inspecté
2ème étage - Aile OUEST Standard	Revêtements de murs / Enduit à base de plâtre Revêtements de murs / Enduit à base de plâtre
Conduits et accessoires intérieurs	
3ème étage - Combles Zone 1	Conduits de fluides / Enveloppes de calorifuges Bandes tissées enduites ou non Conduits de fluides / Calorifuges Bourre
3ème étage - Combles Zone 2	Conduits de fluides / Enveloppes de calorifuges Bandes tissées enduites ou non Conduits de fluides / Calorifuges Bourre
3ème étage - Combles Zone 3	Conduits de fluides / Enveloppes de calorifuges Bandes tissées enduites ou non Conduits de fluides / Calorifuges Bourre
3ème étage - Combles Zone 4	Conduits de fluides / Enveloppes de calorifuges Bandes tissées enduites ou non Conduits de fluides / Calorifuges Bourre

Dans le cadre de ce diagnostic, seuls les composants affectés par les travaux font l'objet du présent repérage

VI. TEXTES REGLEMENTAIRES

- Code du travail – article R4412-97
- Décret n° 2012-639 du 4 mai 2012 relatif aux risques d'exposition à l'amiante
- Décret n°2013-594 du 5 juillet 2013 relatif aux risques d'exposition à l'amiante
- Décret n°2015-789 du 29 juin 2015 relatif aux risques d'exposition à l'amiante
- Norme NFX 46-020 – Août 2017 : Repérage amiante — Repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante dans les immeubles bâtis — Mission et méthodologie

Immeuble bâti concerné : **TGI - TRIBUNAL GRANDE INSTANCE
30 RUE JOSEPHINE - 27000 EVREUX**

VII. METHODOLOGIE DU DIAGNOSTIC

1. Obligations du donneur d'ordre

Dans le cadre d'une mission de repérage avant réalisation de travaux, **le donneur d'ordre doit communiquer à QUALICONSULT IMMOBILIER le programme détaillé des travaux** les plans du bâtiment ainsi que tout document pouvant faciliter la recherche des matériaux et produits contenant de l'amiante (rapports antérieurs, document concernant la construction, ...).

En cas de repérage avant travaux, le donneur d'ordre doit définir la nature et le périmètre de l'opération. Il ne doit pas imposer la méthode de repérage, celle-ci étant définie par la norme NF X 46-020. Il ne doit pas définir le nombre de prélèvements à analyser. Le nombre d'investigations approfondies, de sondages, de prélèvements et d'analyses à effectuer ne peut pas être déterminé avant l'achèvement de la mission de repérage.

Le donneur d'ordre a la responsabilité de fournir à QUALICONSULT IMMOBILIER tous les moyens d'accès pour le bon déroulement de sa mission et cela en assurant la sécurité de l'opérateur de repérage. Il désigne un accompagnateur qui doit avoir une connaissance des lieux et qui dispose de tous les instruments d'accès nécessaires.

Le donneur d'ordre informe les occupants et exploitants, de l'intervention qui doit être réalisée dans les locaux, et organise leur présence, si nécessaire, pour accéder à certaines zones. Le donneur d'ordre ou son représentant prend, à la demande de l'opérateur de repérage, les dispositions pour faire évacuer temporairement les locaux si les investigations le requièrent ;

Le donneur d'ordre est tenu :

- de vérifier la cohérence entre le programme de travaux, le périmètre et le programme de repérage proposés ;
- de fournir les moyens nécessaires à mettre en œuvre pour accéder à certains matériaux (escabeau, échelle, échafaudage, plate-forme élévatrice de personnes, etc.), et d'en définir les conditions d'utilisation ;
- de procéder aux démontages nécessitant des outillages et/ou aux investigations approfondies destructives demandés par l'opérateur de repérage ;
- d'informer l'opérateur de repérage en cas de modification du programme de travaux,

En cas de manquement à ces obligations, aucune réclamation ne pourra être portée par le donneur d'ordre dans l'hypothèse où ce rapport venait à être incomplet.

2. Phase de repérage

La phase de repérage comporte deux étapes :

Dans un premier temps, l'opérateur de repérage s'enquiert des caractéristiques constructives de l'immeuble ; pour cela, il recherche des zones présentant des similitudes d'ouvrage

Dans un second temps, il :

- recherche et identifie les matériaux ou produits objets du programme de repérage ;
- repère les matériaux ou produits susceptibles de contenir de l'amiante ;
- conclut sur la présence ou l'absence d'amiante.

Tout au long de la mission, les matériaux et produits du programme de repérage sont enregistrés ainsi que leurs caractéristiques (nature, localisation, forme, aspect, etc.).

Avertissements :

Le repérage est réalisé conformément à la norme NF X 46-020, qui prescrit la fréquence minimale des prélèvements et des sondages au sein de zones présentant des similitudes d'ouvrage. Compte tenu de l'hétérogénéité de certains matériaux et de leur mise en œuvre parfois aléatoire (par exemple les enduits), il est possible que certains éléments n'aient pu être identifiés avant le début des travaux. En cas de doute, des investigations approfondies devront être engagées.

Les sondages et investigations approfondies ont été réalisés conformément à l'annexe A de la norme NF X 46-020. Cependant, Il est possible que des revêtements de sol anciens (dalles, colles, ragréages...) n'aient pas été détectés car masqués par un autre revêtement qu'il aura été impossible d'arracher ou enlever le jour de la visite, les locaux étant par exemple encore en activité ou des meubles masquant ces revêtements étant encore en place.

3. Phase prélèvement et analyse d'échantillons

Chaque prélèvement a été réalisé avec un outil adapté à la nature du produit ou du matériau puis placé dans un contenant étanche doublé sur lequel ont été portées les indications nécessaires à son identification. Afin d'éviter toute contamination croisée, le matériel a été soigneusement nettoyé à l'aide de lingettes humides entre chaque prélèvement.

Les prélèvements feront l'objet si besoin d'une analyse par un laboratoire accrédité par le COFRAC au titre du programme 144 sous le n° 1-1029. Les méthodes de prélèvements et d'analyses appliquées sont conformes au programme d'accréditation des laboratoires n°144 « Essais concernant la recherche d'amiante dans les matériaux et dans l'air » du COFRAC.

En fonction de la nature du matériau à analyser, les techniques d'analyses appliquées sont les suivantes :

- La microscopie optique à lumière polarisée (MOLP)
- La microscopie électronique à transmission analytique (META).

Ces techniques d'analyses sont prescrites dans l'annexe de l'arrêté du 6 mars 2003 « relatif aux compétences des organismes procédant à l'identification d'amiante dans les matériaux et produits

Immeuble bâti concerné : **TGI - TRIBUNAL GRANDE INSTANCE
30 RUE JOSEPHINE - 27000 EVREUX**

VIII. LOCAUX VISITES ET NON VISITES

1. Liste des locaux visités et non visités

Etage	Locaux visités	Zones non accessibles	Remarques
Sous-sol	Chaufferie	/	/
Sous-sol - Aile EST	Fournitures, Archives	/	/
Rdc - Aile EST	Verticale 1, Dégagement 1, Verticale 2, Verticale 3, Salle des avocats, Escalier, L.Tech., Secretariat, Bureau Président, Dégagement 2, Dégagement 3, Sanitaires 1, Sanitaires 2, Dégagement 4, Bureau 1, Bureau 2, Bureau 3, Pièce 1, Pièce 2	/	/
Rdc - Assise	Dégagement 1, Dégagement 2, Bureau 1, Bureau 2, Bureau 3, SAS, Dégagement 3, Escalier, Dégagement 4, Salle d'attente, Wc, Attente témoins, Dégagement 5, Sanitaires 1, Sanitaires 2, Bureau 4	/	/
Rdc - Aile OUEST	Dégagement 1, Dégagement 2, Dégagement 3, Bureau 1, Bureau 2, Bureau 3, Bureau 4, Bureau 5, Bureau 6, Sanitaires, Dégagement 4, Dégagement 5, Bureau 7, Bureau 8, Local serveur, Salle d'attente, Local alarme, Sanitaires Handi.	/	/
1er étage - Aile EST	Dégagement 1, Dégagement 2, Dégagement 3, Dégagement 4, Bureau 1, Bureau 2, Bureau 3, Bureau 4, Bureau 5, Bureau 6, Rangement, Sanitaires, Archives, Bureau 7, Bureau 8, Bureau 9, Bureau 10	/	/
1er étage - Aile OUEST	Dégagement 1, Dégagement 2, Dégagement 3, Dégagement 4, Bureau 1, Bureau 2, Bureau 3, Bureau 4, Bureau 5, Bureau 6, Baie de brassage, Bureau 7, Bureau 8, Bureau 9	/	/
2ème étage - Aile EST	Dégagement 1, Bureau 1, Bureau 2, Bureau 3, Salle de pause, Sanitaires, Palier, Dégagement 2, Bureau 4, Archives 1, Archives 2, Bureau 5, Bureau 6, Bureau 7, Vacant, Bureau 8, Bureau 9, Bureau 10, Dégagement 3, Comble	/	/
2ème étage - Aile OUEST	Dégagement 1, Bureau 1, Bureau 2, Archives, Bureau 3, Bureau 4, Bureau 5, Palier, Dégagement 2, Bureau 6, Bureau 7, Sanitaires, Bureau 8, Reprographie, Standard	/	/
3ème étage - Combles	Zone 1, Zone 2, Zone 3, Zone 4	/	/

Immeuble bâti concerné : **TGI - TRIBUNAL GRANDE INSTANCE
30 RUE JOSEPHINE - 27000 EVREUX**

2. Liste des matériaux et produits contenant de l'amiante

Néant

3. Liste des matériaux et produits ne contenant pas d'amiante

Localisation - ZPSO	Composant	Partie de composant	Critère de conclusion
Sous-sol Chaufferie Rdc - Aile EST Pièce 2	Revêtements de murs	Enduit à base de ciment	Résultat d'analyse P16/333615
Sous-sol Chaufferie Rdc - Aile EST Pièce 2	Plafonds	Enduits à base de ciment	Résultat d'analyse P18/333615
Sous-sol Chaufferie	Revêtements de murs	Enduit à base ciment	Résultat d'analyse P17/333615
Sous-sol Chaufferie Sous-sol - Aile EST Archives	Plafonds	Flocages	Postérieur à 1997, non susceptible de contenir de l'amiante, Résultat d'analyse P32
Sous-sol - Aile EST Fournitures, Archives	Murs maçonnés (extérieur)	Enduits à base de plâtre Lissées	Résultat d'analyse P28
Sous-sol - Aile EST Fournitures, Archives	Murs maçonnés (extérieur)	Enduits à base de ciment	Résultat d'analyse P28
Sous-sol - Aile EST Fournitures, Archives	Murs maçonnés (intérieur)	Enduits à base de plâtre Lissées	Résultat d'analyse P29
Sous-sol - Aile EST Fournitures, Archives	Murs maçonnés (intérieur)	Enduits à base de ciment	Résultat d'analyse P29
Sous-sol - Aile EST Fournitures, Archives	Plafonds	Joint d'assemblage Brique	Résultat d'analyse P30
Sous-sol - Aile EST Fournitures	Faux plafonds	Panneaux et plaques	Résultat d'analyse P31
Rdc - Aile EST Verticale 1, Dégagement 1, Verticale 2, Verticale 3, Salle des avocats, Escalier, L.Tech., Secretariat, Bureau Président, Dégagement 2, Dégagement 3, Sanitaires 1 Rdc - Assise Dégagement 1, Dégagement 2, Bureau 1, Bureau 2, Bureau 3, SAS, Dégagement 3, Escalier, Dégagement 4, Salle d'attente, Wc, Attente témoins, Dégagement 5, Sanitaires 1, Sanitaires 2, Bureau 4 Rdc - Aile OUEST Dégagement 1, Dégagement 2, Dégagement 3, Bureau 1, Bureau 2, Bureau 3, Bureau 4, Bureau 5, Bureau 6, Sanitaires, Dégagement 4, Dégagement 5, Bureau 7, Bureau 8, Local serveur, Salle d'attente, Local alarme, Sanitaires Handi. 1er étage - Aile OUEST Bureau 9, Bureau 9 2ème étage - Aile OUEST Dégagement 1, Bureau 1, Bureau 2, Archives, Bureau 3, Bureau 4, Bureau 5, Palier, Dégagement 2, Bureau 6, Bureau 7, Sanitaires, Bureau 8, Reprographie, Standard	Revêtements de murs	Enduit à base de plâtre	Résultat d'analyse P1/333615, Résultat d'analyse P8/333615, Résultat d'analyse P9/333615, Résultat d'analyse P30/333615, Résultat d'analyse P31/333615, Résultat d'analyse P33/333615

Immeuble bâti concerné : **TGI - TRIBUNAL GRANDE INSTANCE
30 RUE JOSEPHINE - 27000 EVREUX**

<p><u>Rdc - Aile EST</u> Verticale 1, Dégagement 1, Verticale 2, Verticale 3, Salle des avocats, Escalier, L.Tech., Secretariat, Bureau Président, Dégagement 2, Dégagement 3, Sanitaires 1</p> <p><u>Rdc - Assise</u> Bureau 1, Bureau 2, SAS, Dégagement 3, Escalier, Dégagement 4, Salle d'attente, Wc, Attente témoins, Dégagement 5, Sanitaires 1, Sanitaires 2, Bureau 4</p>	Murs et cloisons	Enduits à base de plâtre	Résultat d'analyse P2/333615, Résultat d'analyse P5/92199
<p><u>Rdc - Aile EST</u> Verticale 1, Dégagement 1, Verticale 2, Verticale 3, Salle des avocats, Escalier, L.Tech., Secretariat, Bureau Président, Dégagement 2, Dégagement 3, Sanitaires 1</p> <p><u>Rdc - Assise</u> Dégagement 1, Dégagement 2, Bureau 1, Bureau 2, Bureau 3, SAS, Dégagement 3, Escalier, Dégagement 4, Salle d'attente, Wc, Attente témoins, Dégagement 5, Sanitaires 1, Sanitaires 2, Bureau 4</p> <p><u>Rdc - Aile OUEST</u> Dégagement 1, Dégagement 2, Dégagement 3, Bureau 1, Bureau 2, Bureau 3, Bureau 4, Bureau 5, Bureau 6, Sanitaires, Dégagement 4, Dégagement 5, Bureau 7, Bureau 8, Local serveur, Salle d'attente, Local alarme, Sanitaires Handi.</p> <p><u>2ème étage - Aile OUEST</u> Bureau 3, Palier, Dégagement 2, Bureau 6, Bureau 7, Sanitaires, Bureau 8, Reprographie, Standard</p>	Plafonds	Enduits à base de plâtre	Résultat d'analyse P3/333615, Résultat d'analyse P6/333615, Résultat d'analyse P15/333615, Résultat d'analyse P34/333615
<p><u>Rdc - Aile EST</u> Dégagement 2</p>	Murs et cloisons	Enduits 4	Résultat d'analyse P13/92199
<p><u>Rdc - Aile EST</u> Dégagement 2</p>	Murs et cloisons	Enduits 5	Résultat d'analyse P14/92199
<p><u>Rdc - Aile EST</u> Dégagement 3, Sanitaires 1, Sanitaires 2, Dégagement 4, Bureau 1, Bureau 2, Bureau 3, Pièce 1, Pièce 2</p> <p><u>Rdc - Aile OUEST</u> Dégagement 1, Dégagement 2, Dégagement 3, Bureau 1, Bureau 2, Bureau 3, Bureau 4, Bureau 5, Bureau 6, Sanitaires, Dégagement 5, Bureau 7, Bureau 8, Local serveur, Salle d'attente, Local alarme, Sanitaires Handi.</p> <p><u>1er étage - Aile EST</u> Dégagement 1, Dégagement 2, Dégagement 3, Dégagement 4, Bureau 1, Bureau 2, Bureau 3, Bureau 4, Bureau 5, Bureau 6, Rangement, Sanitaires, Archives, Bureau 7, Bureau 8, Bureau 9, Bureau 10, Bureau 10</p> <p><u>1er étage - Aile OUEST</u> Dégagement 1, Dégagement 2, Dégagement 4, Bureau 1, Bureau 2, Bureau 3, Bureau 4, Bureau 5, Bureau 6, Baie de brassage, Bureau 7, Bureau 8, Bureau 9</p>	Murs maçonnés	Enduit beige	Résultat d'analyse P26, Résultat d'analyse P33, Résultat d'analyse P23, Résultat d'analyse P20, Résultat d'analyse P16

Immeuble bâti concerné : **TGI - TRIBUNAL GRANDE INSTANCE
30 RUE JOSEPHINE - 27000 EVREUX**

<p><u>Rdc - Aile EST</u> Dégagement 3, Sanitaires 1, Sanitaires 2, Dégagement 4, Bureau 1, Bureau 2, Bureau 3, Pièce 1, Pièce 2</p> <p><u>Rdc - Aile OUEST</u> Dégagement 1, Dégagement 2, Dégagement 3, Bureau 1, Bureau 2, Bureau 3, Bureau 4, Bureau 5, Bureau 6, Sanitaires, Dégagement 5, Bureau 7, Bureau 8, Local serveur, Salle d'attente, Local alarme, Sanitaires Handi.</p> <p><u>1er étage - Aile EST</u> Bureau 1, Bureau 2, Bureau 3, Bureau 4, Bureau 5, Bureau 6, Rangement, Sanitaires, Archives, Bureau 7, Bureau 8, Bureau 9, Bureau 10</p> <p><u>1er étage - Aile OUEST</u> Dégagement 1, Dégagement 2, Dégagement 4, Bureau 1, Bureau 2, Bureau 3, Bureau 4, Bureau 5, Bureau 6, Baie de brassage, Bureau 7, Bureau 8, Bureau 9</p> <p><u>2ème étage - Aile EST</u> Dégagement 1, Bureau 1, Bureau 2, Bureau 3, Salle de pause, Sanitaires, Palier, Dégagement 2</p> <p><u>2ème étage - Aile OUEST</u> Dégagement 1, Bureau 1, Bureau 2, Archives, Bureau 3, Bureau 4, Bureau 5, Palier, Dégagement 2, Bureau 6, Bureau 7, Sanitaires, Bureau 8, Reprographie, Standard</p>	Cloisons de doublage	Enduits à base de plâtre	Résultat d'analyse P27, Résultat d'analyse P34, Résultat d'analyse P21, Résultat d'analyse P17, Résultat d'analyse P2, Résultat d'analyse P12
<u>Rdc - Aile EST</u> Sanitaires 2, Bureau 1	Cloisons légères	Panneaux de cloisons	Résultat d'analyse P48/253913
<u>Rdc - Aile EST</u> Sanitaires 2	Revêtements de sols	Lé en matériau plastique	Résultat d'analyse P49/253913
<u>Rdc - Aile EST</u> Sanitaires 2	Revêtements de sols	Colle	Résultat d'analyse P49/253913
<u>Rdc - Aile EST</u> Sanitaires 2, Dégagement 4, Bureau 1, Bureau 2, Bureau 3, Pièce 1, Pièce 2	Plafonds	Enduits à base de plâtre Talochés	Résultat d'analyse P51/253913
<u>Rdc - Aile EST</u> Sanitaires 2, Bureau 1	Cloisons légères	Calicot	Résultat d'analyse P52/253913
<u>Rdc - Aile EST</u> Sanitaires 2, Bureau 1, Bureau 2, Bureau 3, Pièce 1, Pièce 2	Murs et cloisons	Enduits à base de plâtre Talochés	Résultat d'analyse P53/253913
<u>Rdc - Aile EST</u> Pièce 1, Pièce 2	Revêtements de sols	Lé en matériau plastique + colle	Résultat d'analyse P17/92199
<u>Rdc - Aile EST</u> Pièce 1	Murs et cloisons	Enduits à base de ciment	Résultat d'analyse P18/92199
<p><u>Rdc - Aile EST</u> Pièce 1</p> <p><u>Rdc - Assise</u> Bureau 2, Bureau 3, SAS, Dégagement 3, Escalier, Dégagement 4, Salle d'attente, Wc, Attente témoins, Dégagement 5, Sanitaires 1, Sanitaires 2, Bureau 4</p>	Murs et cloisons	Enduit	Résultat d'analyse P16/92199, Résultat d'analyse P2/92199
<p><u>Rdc - Assise</u> Dégagement 1, Dégagement 2, Bureau 1, Bureau 2, Bureau 3, SAS, Dégagement 3, Escalier, Dégagement 4, Salle d'attente, Wc, Attente témoins, Dégagement 5, Sanitaires 1, Sanitaires 2, Bureau 4</p>	Murs et cloisons	Enduit 2	Résultat d'analyse P8/92199

Immeuble bâti concerné : **TGI - TRIBUNAL GRANDE INSTANCE
30 RUE JOSEPHINE - 27000 EVREUX**

<u>Rdc - Assise</u> Dégagement 1, Dégagement 2, Bureau 1, Bureau 2, Bureau 3, SAS, Dégagement 3, Escalier, Dégagement 4, Salle d'attente, Wc, Attente témoins, Dégagement 5, Sanitaires 1, Sanitaires 2, Bureau 4	Murs et cloisons	Enduit 3	Résultat d'analyse P9/92199
<u>1er étage - Aile EST</u> Dégagement 1, Dégagement 2, Dégagement 3, Dégagement 4, Bureau 5, Bureau 6, Rangement, Sanitaires, Archives, Bureau 7, Bureau 8, Bureau 9, Bureau 10 <u>1er étage - Aile OUEST</u> Dégagement 3 <u>2ème étage - Aile EST</u> Dégagement 1, Bureau 1, Bureau 2, Bureau 3, Salle de pause, Sanitaires, Palier, Dégagement 2, Dégagement 2, Bureau 5, Bureau 7, Dégagement 3	Murs maçonnés	Enduits à base de plâtre Lissés	Résultat d'analyse P22, Résultat d'analyse P18, Résultat d'analyse P3, Résultat d'analyse P8
<u>1er étage - Aile EST</u> Dégagement 1, Dégagement 2, Dégagement 3, Dégagement 4, Bureau 1, Bureau 2, Bureau 3, Bureau 4, Bureau 5, Bureau 6, Rangement, Sanitaires, Archives, Bureau 7, Bureau 8, Bureau 9, Bureau 10 <u>1er étage - Aile OUEST</u> Dégagement 1, Dégagement 2, Dégagement 3, Dégagement 4, Bureau 1, Bureau 2, Bureau 3, Bureau 4, Bureau 5, Bureau 6, Baie de brassage, Bureau 7, Bureau 8	Plafonds	Enduits à base de plâtre Lissés	Résultat d'analyse P24, Résultat d'analyse P19
<u>1er étage - Aile EST</u> Dégagement 1, Dégagement 2	Revêtements de sols	Lé en matériau plastique + colle + ragréage	Résultat d'analyse P43/253913
<u>1er étage - Aile EST</u> Dégagement 3, Dégagement 4 <u>2ème étage - Aile EST</u> Dégagement 1, Bureau 1, Bureau 2, Bureau 3, Salle de pause, Sanitaires, Palier, Dégagement 2, Bureau 4, Archives 1, Archives 2, Bureau 5, Bureau 6, Bureau 7, Vacant, Bureau 8, Bureau 9, Bureau 10, Dégagement 3	Revêtements de sols	Ragréage Gris	Résultat d'analyse P25, Résultat d'analyse P1, Résultat d'analyse P7
<u>1er étage - Aile EST</u> Dégagement 3, Dégagement 4 <u>2ème étage - Aile EST</u> Bureau 4, Archives 1, Archives 2, Bureau 5, Bureau 6, Bureau 7, Vacant, Bureau 8, Bureau 9, Bureau 10, Dégagement 3	Revêtements de sols	Colles non bitumineuses Jaune	Résultat d'analyse P25, Résultat d'analyse P7
<u>1er étage - Aile EST</u> Dégagement 3, Dégagement 4	Revêtements de sols	Lé en matériau plastique souple	Résultat d'analyse P25
<u>1er étage - Aile OUEST</u> Dégagement 1, Dégagement 2, Dégagement 4, Bureau 8	Revêtements de sols	Ragréage ciment + Enduit plâtreux	Résultat d'analyse P15
<u>1er étage - Aile OUEST</u> Bureau 1	Revêtements de sols	Parquet bois	Par nature ne contient pas d'amiante
<u>1er étage - Aile OUEST</u> Bureau 9	Revêtements de sols	Dalles de sol grise + colle + complexe de ragréages	Résultat d'analyse P32/333615

Immeuble bâti concerné : **TGI - TRIBUNAL GRANDE INSTANCE
30 RUE JOSEPHINE - 27000 EVREUX**

<u>2ème étage - Aile EST</u> Dégagement 1, Bureau 1, Bureau 2, Bureau 3, Salle de pause, Sanitaires, Palier, Dégagement 2, Bureau 4, Archives 1, Archives 2, Bureau 5, Bureau 6, Bureau 7, Vacant, Bureau 8, Bureau 9, Bureau 10, Dégagement 3	Revêtements de sols	Ragréage Rose	Résultat d'analyse P4, Résultat d'analyse P7
<u>2ème étage - Aile EST</u> Salle de pause, Bureau 5, Dégagement 3	Plafonds	Panneaux collés vissés ou cloués Plaque de plâtre	Résultat d'analyse P5, Résultat d'analyse P9
<u>2ème étage - Aile EST</u> Bureau 4, Archives 1, Archives 2, Bureau 5, Bureau 6, Bureau 7, Vacant, Bureau 8, Bureau 9, Bureau 10, Dégagement 3 <u>2ème étage - Aile OUEST</u> Dégagement 1, Bureau 1, Bureau 2, Archives, Bureau 3, Bureau 4, Bureau 5, Palier, Dégagement 2, Bureau 6, Bureau 7, Sanitaires, Bureau 8, Reprographie, Standard	Cloisons maçonnées	Enduits à base de plâtre Lissées	Résultat d'analyse P6, Résultat d'analyse P11
<u>2ème étage - Aile EST</u> Comble <u>3ème étage - Combles</u> Zone 2, Zone 4	Murs maçonnés	Joints d'assemblage Parpaing	Résultat d'analyse P10
<u>2ème étage - Aile OUEST</u> Dégagement 1, Bureau 1, Bureau 2, Archives, Bureau 3, Bureau 4, Bureau 5, Palier, Dégagement 2, Bureau 6, Bureau 7, Sanitaires, Bureau 8, Reprographie, Standard	Revêtements de murs	Enduit à base de plâtre	Résultat d'analyse P27/333615
<u>2ème étage - Aile OUEST</u> Dégagement 1, Bureau 1, Bureau 2, Archives, Bureau 3, Bureau 4, Bureau 5, Palier, Dégagement 2, Bureau 6, Bureau 7, Sanitaires, Bureau 8, Reprographie, Standard	Cloisons légères	Calicot	Résultat d'analyse P35/333615
<u>3ème étage - Combles</u> Zone 1, Zone 2, Zone 3, Zone 4	Conduits de fluides	Enveloppes de calorifuges Bandes tissées enduites ou non	Résultat d'analyse P13
<u>3ème étage - Combles</u> Zone 1, Zone 2, Zone 3, Zone 4	Conduits de fluides	Calorifuges Bourre	Résultat d'analyse P14
<u>3ème étage - Combles</u> Zone 1, Zone 2, Zone 3, Zone 4	Charpente	Elément bois	Par nature ne contient pas d'amiante

La localisation des prélèvements sont à retrouver dans l'ANNEXE 1 - la fiche de cotation et d'identification

Immeuble bâti concerné : **TGI - TRIBUNAL GRANDE INSTANCE
30 RUE JOSEPHINE - 27000 EVREUX**

IX. RECOMMANDATIONS GENERALES DE SECURITE

L'identification des matériaux et produits contenant de l'amiante est un préalable à l'évaluation et à la prévention des risques liés à la présence d'amiante dans un bâtiment. Elle doit être complétée par la définition et la mise en œuvre de mesures de gestion adaptées et proportionnées pour limiter l'exposition des occupants présents temporairement ou de façon permanente dans le bâtiment et des personnes appelées à intervenir sur les matériaux ou produits contenant de l'amiante.

Ces mesures sont inscrites dans le dossier technique amiante et dans sa fiche récapitulative que le propriétaire constitue et tient à jour en application des dispositions de l'article R. 1334-29-5 du code de la santé publique.

La mise à jour régulière et la communication du dossier technique amiante ont vocation à assurer l'information des occupants et des différents intervenants dans le bâtiment sur la présence des matériaux et produits contenant de l'amiante, afin de permettre la mise en œuvre des mesures visant à prévenir les expositions.

Les recommandations générales de sécurité définies ci-après rappellent les règles de base destinées à prévenir les expositions. Le propriétaire (ou, à défaut, l'exploitant) de l'immeuble concerné adapte ces recommandations aux particularités de chaque bâtiment et de ses conditions d'occupation ainsi qu'aux situations particulières rencontrées.

Ces recommandations générales de sécurité ne se substituent en aucun cas aux obligations réglementaires existantes en matière de prévention des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs, inscrites dans le code du travail.

1. Informations générales

a) Dangerosité de l'amiante

Les maladies liées à l'amiante sont provoquées par l'inhalation des fibres. Toutes les variétés d'amiante sont classées comme substances cancérogènes avérées pour l'homme. Elles sont à l'origine de cancers qui peuvent atteindre soit la plèvre qui entoure les poumons (mésothéliomes), soit les bronches et/ou les poumons (cancers broncho-pulmonaires). Ces lésions surviennent longtemps (souvent entre 20 à 40 ans) après le début de l'exposition à l'amiante. Le Centre international de recherche sur le cancer (CIRC) a également établi récemment un lien entre exposition à l'amiante et cancers du larynx et des ovaires. D'autres pathologies, non cancéreuses, peuvent également survenir en lien avec une exposition à l'amiante. Il s'agit exceptionnellement d'épanchements pleuraux (liquide dans la plèvre) qui peuvent être récidivants ou de plaques pleurales (qui épaississent la plèvre). Dans le cas d'empoûssièrisme important, habituellement d'origine professionnelle, l'amiante peut provoquer une sclérose (asbestose) qui réduira la capacité respiratoire et peut dans les cas les plus graves produire une insuffisance respiratoire parfois mortelle. Le risque de cancer du poumon peut être majoré par l'exposition à d'autres agents cancérogènes, comme la fumée du tabac.

b) Présence d'amiante dans des matériaux et produits en bon état de conservation

L'amiante a été intégré dans la composition de nombreux matériaux utilisés notamment pour la construction. En raison de son caractère cancérogène, ses usages ont été restreints progressivement à partir de 1977, pour aboutir à une interdiction totale en 1997.

En fonction de leur caractéristique, les matériaux et produits contenant de l'amiante peuvent libérer des fibres d'amiante en cas d'usure ou lors d'interventions mettant en cause l'intégrité du matériau ou produit (par exemple perçage, ponçage, découpe, friction...). Ces situations peuvent alors conduire à des expositions importantes si des mesures de protection renforcées ne sont pas prises.

Pour rappel, les matériaux et produits répertoriés aux listes A et B de l'annexe 13-9 du code de la santé publique font l'objet d'une évaluation de l'état de conservation dont les modalités sont définies par arrêté. Il convient de suivre les recommandations émises par les opérateurs de repérage dits « diagnostiqueurs » pour la gestion des matériaux ou produits repérés.

De façon générale, il est important de veiller au maintien en bon état de conservation des matériaux et produits contenant de l'amiante et de remédier au plus tôt aux situations d'usure anormale ou de dégradation de ceux-ci.

2. Intervention de professionnels soumis aux dispositions du code du travail

Il est recommandé aux particuliers d'éviter dans la mesure du possible toute intervention directe sur des matériaux et produits contenant de l'amiante et de faire appel à des professionnels compétents dans de telles situations.

Les entreprises réalisant des opérations sur matériaux et produits contenant de l'amiante sont soumises aux dispositions des articles R. 4412-94 à R. 4412-148 du code du travail. Les entreprises qui réalisent des travaux de retrait ou de confinement de matériaux et produits contenant de l'amiante doivent en particulier être certifiées dans les conditions prévues à l'article R. 4412-129. Cette certification est obligatoire à partir du 1^{er} juillet 2013 pour les entreprises effectuant des travaux de retrait sur l'enveloppe extérieure des immeubles bâtis et à partir du 1^{er} juillet 2014 pour les entreprises de génie civil.

Des documents d'information et des conseils pratiques de prévention adaptés sont disponibles sur le site Travailler-mieux (<http://www.travailler-mieux.gouv.fr>) et sur le site de l'Institut national de recherche et de sécurité pour la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles (<http://www.inrs.fr>).

3. Recommandations générales de sécurité

Il convient d'éviter au maximum l'émission de poussières notamment lors d'interventions ponctuelles non répétées, par exemple :

- perçage d'un mur pour accrocher un tableau ;
- remplacement de joints sur des matériaux contenant de l'amiante ;
- travaux réalisés à proximité d'un matériau contenant de l'amiante en bon état, par exemple des interventions légères dans des boîtiers électriques, sur des gaines ou des circuits situés sous un flocage sans action directe sur celui-ci, de remplacement d'une vanne sur une canalisation calorifugée à l'amiante.

QUALICONSULT IMMOBILIER - RCS PARIS 490 676 293

Avenue des Hauts Grigneux

MACH 8 76420 BIHOREL - Tel./Fax : 0235125880 - 0235598340

Société par actions simplifiée au capital de 100.000 euros - R.C. VERSAILLES 490 676 293 - SIRET 490 676 293 00262 - APE 7120 B

Siège social : 1 bis rue du Petit Clamart - Vélizy Plus Bât E - 78140 VELIZY VILLACOUBLAY - Téléphone : 01.40.83.75.75 - Télécopie : 01.46.30.39.62 - N° TVA Intra-communautaire FR 56 490 676 293

CE RAPPORT NE PEUT ETRE UTILISE OU REPRODUIT QUE DANS SON INTEGRALITE

Immeuble bâti concerné : **TGI - TRIBUNAL GRANDE INSTANCE
30 RUE JOSEPHINE - 27000 EVREUX**

L'émission de poussières peut être limitée par humidification locale des matériaux contenant de l'amiante en prenant les mesures nécessaires pour éviter tout risque électrique et/ou en utilisant de préférence des outils manuels ou des outils à vitesse lente.

Le port d'équipements adaptés de protection respiratoire est recommandé. Le port d'une combinaison jetable permet d'éviter la propagation de fibres d'amiante en dehors de la zone de travail. Les combinaisons doivent être jetées après chaque utilisation.

Des informations sur le choix des équipements de protection sont disponibles sur le site internet amiante de l'INRS à l'adresse suivante : www.amiante.inrs.fr.

De plus, il convient de disposer d'un sac à déchets à proximité immédiate de la zone de travail et d'une éponge ou d'un chiffon humide de nettoyage.

4. Gestion des déchets contenant de l'amiante

Les déchets de toute nature contenant de l'amiante sont des déchets dangereux. A ce titre, un certain nombre de dispositions réglementaires, dont les principales sont rappelées ci-après, encadrent leur élimination.

Lors de travaux conduisant à un désamiantage de tout ou partie de l'immeuble, la personne pour laquelle les travaux sont réalisés, c'est-à-dire les maîtres d'ouvrage, en règle générale les propriétaires, ont la responsabilité de la bonne gestion des déchets produits, conformément aux dispositions de l'article L. 541-2 du code de l'environnement.

Ce sont les producteurs des déchets au sens du code de l'environnement.

Les déchets liés au fonctionnement d'un chantier (équipements de protection, matériel, filtres, bâches, etc.) sont de la responsabilité de l'entreprise qui réalise les travaux.

a. Conditionnement des déchets

Les déchets de toute nature susceptibles de libérer des fibres d'amiante sont conditionnés et traités de manière à ne pas provoquer d'émission de poussières. Ils sont ramassés au fur et à mesure de leur production et conditionnés dans des emballages appropriés et fermés, avec apposition de l'étiquetage prévu par le décret No 88-466 du 28 avril 1988 relatif aux produits contenant de l'amiante et par le code de l'environnement notamment ses articles R. 551-1 à R. 551-13 relatifs aux dispositions générales relatives à tous les ouvrages d'infrastructures en matière de stationnement, chargement ou déchargement de matières dangereuses.

Les professionnels soumis aux dispositions du code du travail doivent procéder à l'évacuation des déchets, hors du chantier, aussitôt que possible, dès que le volume le justifie après décontamination de leurs emballages.

b. Apport en déchèterie

Environ 10 % des déchèteries acceptent les déchets d'amiante lié à des matériaux inertes ayant conservé leur intégrité provenant de ménages, voire d'artisans. Tout autre déchet contenant de l'amiante est interdit en déchèterie.

A partir du 1^{er} janvier 2013, les exploitants de déchèterie ont l'obligation de fournir aux usagers les emballages et l'étiquetage appropriés aux déchets d'amiante.

c. Filières d'élimination des déchets

Les matériaux contenant de l'amiante ainsi que les équipements de protection (combinaison, masque, gants...) et les déchets issus du nettoyage (chiffon...) sont des déchets dangereux. En fonction de leur nature, plusieurs filières d'élimination peuvent être envisagées.

Les déchets contenant de l'amiante lié à des matériaux inertes ayant conservé leur intégrité peuvent être éliminés dans des installations de stockage de déchets non dangereux si ces installations disposent d'un casier de stockage dédié à ce type de déchets.

Tout autre déchet amianté doit être éliminé dans une installation de stockage pour déchets dangereux ou être vitrifiés. En particulier, les déchets liés au fonctionnement du chantier, lorsqu'ils sont susceptibles d'être contaminés par de l'amiante, doivent être éliminés dans une installation de stockage pour déchets dangereux ou être vitrifiés.

d. Information sur les déchèteries et les installations d'élimination des déchets d'amiante

Les informations relatives aux déchèteries acceptant des déchets d'amiante lié et aux installations d'élimination des déchets d'amiante peuvent être obtenues auprès :

- de la préfecture ou de la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement (direction régionale et interdépartementale de l'environnement et de l'énergie en Ile-de-France) ou de la direction de l'environnement, de l'aménagement et du logement ;
- du conseil général (ou conseil régional en Ile-de-France) au regard de ses compétences de planification sur les déchets dangereux ;
- de la mairie ;
- ou sur la base de données « déchets » gérée par l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, directement accessible sur internet à l'adresse suivante : www.since.org.

e. Traçabilité

Le producteur des déchets remplit un bordereau de suivi des déchets d'amiante (BSDA, CERFA no 11861). Le formulaire CERFA est téléchargeable sur le site du ministère chargé de l'environnement. Le propriétaire recevra l'original du bordereau rempli par les autres intervenants (entreprise de travaux, transporteur, exploitant de l'installation de stockage ou du site de vitrification).

Dans tous les cas, le producteur des déchets devra avoir préalablement obtenu un certificat d'acceptation préalable lui garantissant l'effectivité d'une filière d'élimination des déchets.

QUALICONSULT IMMOBILIER - RCS PARIS 490 676 293

Avenue des Hauts Grigneux

MACH 8 76420 BIHOREL - Tel./Fax : 0235125880 - 0235598340

Société par actions simplifiée au capital de 100.000 euros - R.C. VERSAILLES 490 676 293 - SIRET 490 676 293 00262 - APE 7120 B

Siège social : 1 bis rue du Petit Clamart - Vélizy Plus Bât E - 78140 VELIZY VILLACOUBLAY - Téléphone : 01.40.83.75.75 - Télécopie : 01.46.30.39.62 - N° TVA Intra-communautaire FR 56 490 676 293

CE RAPPORT NE PEUT ETRE UTILISE OU REPRODUIT QUE DANS SON INTEGRALITE

Immeuble bâti concerné : **TGI - TRIBUNAL GRANDE INSTANCE
30 RUE JOSEPHINE - 27000 EVREUX**

Par exception, le bordereau de suivi des déchets d'amiante n'est pas imposé aux particuliers voire aux artisans qui se rendent dans une déchèterie pour y déposer des déchets d'amiante lié à des matériaux inertes ayant conservé leur intégrité. Ils ne doivent pas remplir un bordereau de suivi de déchets d'amiante, ce dernier étant élaboré par la déchèterie.

Immeuble bâti concerné : **TGI - TRIBUNAL GRANDE INSTANCE
30 RUE JOSEPHINE - 27000 EVREUX**

ANNEXE 1 - FICHE D'IDENTIFICATION ET DE COTATION

Immeuble bâti concerné : **TGI - TRIBUNAL GRANDE INSTANCE
30 RUE JOSEPHINE - 27000 EVREUX**

N° échantillon	Date du prélèvement	Composant de la construction	Partie du composant	Localisation du prélèvement	Présence d'amiante	Croquis n°	Photo n°	Avis / Interprétation
P1		Revêtements de sols	Ragréage gris	Dégagement 1 - 2ème étage - Aile EST	Négatif	9	Photo P1	/
P2		Cloisons de doublage	Enduits à base de plâtre	Dégagement 1 - 2ème étage - Aile EST	Négatif	9	Photo P2	/
P3		Murs maçonnés	Enduits à base de plâtre Lissés	Dégagement 1 - 2ème étage - Aile EST	Négatif	9	Photo P3	/
P4		Revêtements de sols	Ragréage Rose	Dégagement 1 - 2ème étage - Aile EST	Négatif	9	Photo P4	/
P5		Plafonds	Panneaux collés vissés ou cloués Plaque de plâtre	Salle de pause - 2ème étage - Aile EST	Négatif	9	Photo P5	/
P6		Cloisons maçonnés	Enduits à base de plâtre Lissés	Archives 2 - 2ème étage - Aile EST	Négatif	9	Photo P6	/
P7		Revêtements de sols	Ragréage Rose	Archives 2 - 2ème étage - Aile EST	Négatif	9	Photo P7	/
P7		Revêtements de sols	Colles non bitumineuses Jaune	Archives 2 - 2ème étage - Aile EST	Négatif	9	Photo P7	/
P7		Revêtements de sols	Ragréage Gris	Archives 2 - 2ème étage - Aile EST	Négatif	9	Photo P7	/
P8		Murs maçonnés	Enduits à base de plâtre Lissés	Dégagement 2 - 2ème étage - Aile EST	Négatif	9	Photo P8	/
P9		Plafonds	Panneaux collés vissés ou cloués Plaque de plâtre	Dégagement 3 - 2ème étage - Aile EST	Négatif	9	Photo P9	/
P10		Murs maçonnés	Joints d'assemblage Parpaing	Comble - 2ème étage - Aile EST	Négatif	9	Photo P10	/
P11		Cloisons maçonnés	Enduits à base de plâtre Lissés	Dégagement 2 - 2ème étage - Aile OUEST	Négatif	10	Photo P11	/
P12		Cloisons de doublage	Enduits à base de plâtre	Dégagement 2 - 2ème étage - Aile OUEST	Négatif	10	Photo P12	/
P13		Conduits de fluides	Enveloppes de calorifuges Bandes tissées enduites ou non	Zone 4 - 3ème étage - Combles	Négatif	11	Photo P13	/
P14		Conduits de fluides	Calorifuges Bourre	Zone 4 - 3ème étage - Combles	Négatif	11	Photo P14	/
P15		Revêtements de sols	Ragréage ciment + Enduit plâtreux	Bureau 8 - 1er étage - Aile OUEST	Négatif	8	Photo P15	/
P16		Murs maçonnés	Enduit beige	Bureau 8 - 1er étage - Aile OUEST	Négatif	8	Photo P16	/
P17		Cloisons de doublage	Enduits à base de plâtre	Dégagement 1 - 1er étage - Aile OUEST	Négatif	8	/	/
P18		Murs maçonnés	Enduits à base de plâtre Lissés	Dégagement 3 - 1er étage - Aile OUEST	Négatif	8	Photo P18	/
P19		Plafonds	Enduits à base de plâtre Lissés	Dégagement 3 - 1er étage - Aile OUEST	Négatif	8	Photo P19	/
P20		Murs maçonnés	Enduit beige	Sanitaires - 1er étage - Aile EST	Négatif	7	Photo P20	/
P21		Cloisons de doublage	Enduits à base de plâtre	Sanitaires - 1er étage - Aile EST	Négatif	7	Photo P21	/

QUALICONSULT IMMOBILIER - RCS PARIS 490 676 293

Avenue des Hauts Grigneux

MACH 8 76420 BIHOREL - Tel./Fax : 0235125880 - 0235598340

Société par actions simplifiée au capital de 100.000 euros - R.C. VERSAILLES 490 676 293 - SIRET 490 676 293 00262 - APE 7120 B

Siège social : 1 bis rue du Petit Clamart - Vélizy Plus Bât E - 78140 VÉLIZY VILLACOUBLAY - Téléphone : 01.40.83.75.75 - Télécopie : 01.46.30.39.62 - N° TVA Intra-communautaire FR 56 490 676 293

CE RAPPORT NE PEUT ETRE UTILISE OU REPRODUIT QUE DANS SON INTEGRALITE

Page 35 sur 139

Immeuble bâti concerné : **TGI - TRIBUNAL GRANDE INSTANCE
30 RUE JOSEPHINE - 27000 EVREUX**

N° échantillon	Date du prélèvement	Composant de la construction	Partie du composant	Localisation du prélèvement	Présence d'amiante	Croquis n°	Photo n°	Avis / Interprétation
P22		Murs maçonnés	Enduits à base de plâtre Lissés	Dégagement 1 - 1er étage - Aile EST	Négatif	7	Photo P22	/
P23		Murs maçonnés	Enduit beige	Dégagement 1 - 1er étage - Aile EST	Négatif	7	Photo P23	/
P24		Plafonds	Enduits à base de plâtre Lissés	Dégagement 1 - 1er étage - Aile EST	Négatif	7	Photo P24	/
P25		Revêtements de sols	Lé en matériau plastique souple	Dégagement 4 - 1er étage - Aile EST	Négatif	7	Photo P25	/
P25		Revêtements de sols	Colles non bitumineuses Jaune	Dégagement 4 - 1er étage - Aile EST	Négatif	7	/	/
P25		Revêtements de sols	Ragréage Gris	Dégagement 4 - 1er étage - Aile EST	Négatif	7	/	/
P26		Murs maçonnés	Enduit beige	Sanitaires 2 - Rdc - Aile EST	Négatif	4	Photo P26	/
P27		Cloisons de doublage	Enduits à base de plâtre	Sanitaires 2 - Rdc - Aile EST	Négatif	4	Photo P27	/
P28		Murs maçonnés (extérieur)	Enduits à base de plâtre Lissés	Fournitures - Sous-sol - Aile EST	Négatif	3	Photo P28	/
P28		Murs maçonnés (extérieur)	Enduits à base de ciment	Fournitures - Sous-sol - Aile EST	Négatif	3	Photo P28	/
P29		Murs maçonnés (intérieur)	Enduits à base de plâtre Lissés	Fournitures - Sous-sol - Aile EST	Négatif	3	Photo P29	/
P29		Murs maçonnés (intérieur)	Enduits à base de ciment	Fournitures - Sous-sol - Aile EST	Négatif	3	Photo P29	/
P30		Plafonds	Joint d'assemblage Brique	Fournitures - Sous-sol - Aile EST	Négatif	3	Photo P30	/
P31		Faux plafonds	Panneaux et plaques	Fournitures - Sous-sol - Aile EST	Négatif	3	Photo P31	/
P32		Plafonds	Flocages	Archives - Sous-sol - Aile EST	Négatif	3	Photo P32	/
P33		Murs maçonnés	Enduit beige	Sanitaires - Rdc - Aile OUEST	Négatif	5	Photo P33	/
P34		Cloisons de doublage	Enduits à base de plâtre	Sanitaires - Rdc - Aile OUEST	Négatif	5	Photo P34	/

Immeuble bâti concerné : **TGI - TRIBUNAL GRANDE INSTANCE
30 RUE JOSEPHINE - 27000 EVREUX**

ANNEXE 2 - PLANS ET CROQUIS

Immeuble bâti concerné : **TGI - TRIBUNAL GRANDE INSTANCE
30 RUE JOSEPHINE - 27000 EVREUX**

Planche
N°1 / 16

**NIVEAU : Sous-
sol**

LEGENDE

P  **Prélèvement négatif**

P  **Prélèvement positif**

S  **Sondage**

**Matériaux ou Produits
Contenant de l'Amiante**

**Représentation
graphique**

Divers

**Représentation
graphique**



Réfection des systèmes de chauffage et de
rafraîchissement du Tribunal de Grande
Instance d'EVREUX

MAÎTRE D'OUVRAGE :



MINISTRE DE LA JUSTICE
20, rue du puits Mauger
35 108 RENNES

Attesté :
01/05/2019
AVP
01

PLAN DU SOUS-SOL

Déposé :
01/05/2019



IGC

B.E.T. Economie de la construction

Echelle :
1/100ème

Observations :

Index

Date

Modifications

Index

Date

Modifications

PLANCHE DE REPERAGE USUEL

Indice de révision : 0

Origine du plan / Auteur : Jason DELOZIER

VUE en PLAN

[illegible]

Immeuble bâti concerné : **TGI - TRIBUNAL GRANDE INSTANCE**
30 RUE JOSEPHINE - 27000 EVREUX

Planche
N°3 / 16

NIVEAU : Etage 1

LEGENDE

P	Prélèvement négatif
P	Prélèvement positif
S	Sondage

Matériaux ou Produits
Contenant de l'Amiante

Représentation
graphique

Divers

Représentation
graphique



LEGENDE

—	Réseau en plinthe
- - -	Réseau en partie haute
---	Réseau Aile Ouest RDC
---	Réseau Aile Est RDC
---	Réseau Aile Ouest R+1/R+2
---	Réseau Aile Est R+1/R+2
---	Réseau Assise
---	Réseaux Extensions existants
---	Radiateur existant
---	Radiateur neuf
---	Robinet simple réglage
---	Robinet thermostatique
---	Platelage

Réfection des systèmes de chauffage et de
rafraîchissement du Tribunal de Grande
Instance d'EVREUX

MAÎTRE D'OUVRAGE :



MINISTÈRE DE LA JUSTICE
20, rue du puits Mauger
35 108 RENNES

ADRESSE :
AVP
03

PLAN DU R+1

Date :
15/05/2019

B.E.T. Economie de la construction
10 rue de la République
13100 Aix-en-Provence
Tél. : 04 91 38 44 20 Fax : 04 91 38 44 21

Echelle :
1/100ème

Index

Observations :

Date

Modifications

PLANCHE DE REPERAGE USUEL

Indice de révision : 0

Origine du plan / Auteur : Jason DELOZIER

VUE en PLAN

Immeuble bâti concerné : **TGI - TRIBUNAL GRANDE INSTANCE
30 RUE JOSEPHINE - 27000 EVREUX**

[illegible]

PLANCHE DE REPERAGE USUEL

VUE en PLAN

Immeuble bâti concerné : **TGI - TRIBUNAL GRANDE INSTANCE
30 RUE JOSEPHINE - 27000 EVREUX**

Planche
N°5 / 16

**NIVEAU :
Combles**

LEGENDE

P  **Prélèvement négatif**

P  **Prélèvement positif**

S  **Sondage**

Matériaux ou Produits
Contenant de l'Amiante

Représentation
graphique

Divers

Représentation
graphique



Réfection des systèmes de chauffage et de
rafraichissement du Tribunal de Grande
Instance d'EVREUX

MAITRE D'OUVRAGE :



MINISTRE DE LA JUSTICE
20, rue du puits Mauger
35 108 RENNES

Affaire :
AVP
05

PLAN DES COMBLES

Date :
Jan 2018

B.E.T. Economie de la construction
100 rue de la République
Tél. 02 33 38 45 05 Fax 02 33 38 45 05

Echelle :
1/100ème

Observations








Index	Date	Modifications	Index	Date	Modifications

PLANCHE DE REPERAGE USUEL

Indice de révision : 0

Origine du plan / Auteur : Jason DELOZIER

VUE en PLAN

Planche N°6 / 16	Zonage
LEGENDE	
	Prélèvement négatif
	Prélèvement positif
	Sondage
Matériaux ou Produits Contenant de l'Amiante	Représentation graphique
AILE EST	
ASSISE	
AILE OUEST	
EXTENSION POST 1997	
Divers	Représentation graphique





PLANCHE DE REPERAGE USUEL

	<p align="center">Rapport de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante</p> <p align="center">Avant réalisation de travaux dans un immeuble bâti</p>	<p align="center">N° : 548450-1 15/05/2019</p>
<p>Immeuble bâti concerné :</p>	<p>TGI - TRIBUNAL GRANDE INSTANCE 30 RUE JOSEPHINE - 27000 EVREUX</p>	

		<p>Indice de révision : 0</p>	<p>Origine du plan / Auteur : Jason DELOZIER</p>	<p>VUE en PLAN</p>
--	--	-------------------------------	--	---------------------------

Immeuble bâti concerné : **TGI - TRIBUNAL GRANDE INSTANCE
30 RUE JOSEPHINE - 27000 EVREUX**

Immeuble bâti concerné : **TGI - TRIBUNAL GRANDE INSTANCE
30 RUE JOSEPHINE - 27000 EVREUX**

Planche
N°8 / 16

**Sous-sol
Archives**

LEGENDE

P  **Prélèvement négatif**

P  **Prélèvement positif**

S  **Sondage**

Matériaux ou Produits
Contenant de l'Amiante

Représentation
graphique

Divers

Représentation
graphique




PLANCHE DE REPERAGE USUEL

Indice de révision : 0

Origine du plan / Auteur : Jason DELOZIER

VUE en PLAN

Immeuble bâti concerné : **TGI - TRIBUNAL GRANDE INSTANCE
30 RUE JOSEPHINE - 27000 EVREUX**


[illegible]

PLANCHE DE REPERAGE USUEL

Indice de révision : 0

Origine du plan / Auteur : Jason DELOZIER

VUE en PLAN

Immeuble bâti concerné : **TGI - TRIBUNAL GRANDE INSTANCE**
30 RUE JOSEPHINE - 27000 EVREUX

Planche
N°10 / 16

NIVEAU : RDC
Assise

LEGENDE

P  **Prélèvement négatif**

P  **Prélèvement positif**

S  **Sondage**

Matériaux ou Produits
Contenant de l'Amiante

Représentation
graphique

Divers

Représentation
graphique




PLANCHE DE REPERAGE USUEL

Indice de révision : 0

Origine du plan / Auteur : Jason DELOZIER

VUE en PLAN

Immeuble bâti concerné : **TGI - TRIBUNAL GRANDE INSTANCE**
30 RUE JOSEPHINE - 27000 EVREUX

Planche
N°11 / 16

NIVEAU : RDC
Aile Ouest

LEGENDE

P  **Prélèvement négatif**

P  **Prélèvement positif**

S  **Sondage**

Matériaux ou Produits
Contenant de l'Amiante

Représentation
graphique

Divers

Représentation
graphique



PLANCHE DE REPERAGE USUEL

Indice de révision : 0

Origine du plan / Auteur : Jason DELOZIER

VUE en PLAN

Immeuble bâti concerné : **TGI - TRIBUNAL GRANDE INSTANCE**
30 RUE JOSEPHINE - 27000 EVREUX

Planche
N°12 / 16

NIVEAU : R+1
Aile Est

LEGENDE

P Prélèvement négatif

P Prélèvement positif

S Sondage

Matériaux ou Produits
Contenant de l'Amiante

Représentation
graphique

Divers

Représentation
graphique




PLANCHE DE REPERAGE USUEL

Indice de révision : 0

Origine du plan / Auteur : Jason DELOZIER

VUE en PLAN

Immeuble bâti concerné : **TGI - TRIBUNAL GRANDE INSTANCE**
30 RUE JOSEPHINE - 27000 EVREUX

Planche
N°13 / 16

NIVEAU : R+1
Aile Ouest

LEGENDE

P Prélèvement négatif

P Prélèvement positif

S Sondage

Matériaux ou Produits
Contenant de l'Amiante

Représentation
graphique

Divers

Représentation
graphique




PLANCHE DE REPERAGE USUEL

Indice de révision : 0

Origine du plan / Auteur : Jason DELOZIER

VUE en PLAN

Immeuble bâti concerné : **TGI - TRIBUNAL GRANDE INSTANCE**
30 RUE JOSEPHINE - 27000 EVREUX

Planche
N°14 / 16

NIVEAU : R+2
Aile Est

LEGENDE

P  **Prélèvement négatif**

P  **Prélèvement positif**

S  **Sondage**

**Matériaux ou Produits
Contenant de l'Amiante**

**Représentation
graphique**

Divers

**Représentation
graphique**



PLANCHE DE REPERAGE USUEL

Indice de révision : 0

Origine du plan / Auteur : Jason DELOZIER

VUE en PLAN

Immeuble bâti concerné : **TGI - TRIBUNAL GRANDE INSTANCE**
30 RUE JOSEPHINE - 27000 EVREUX

Planche
N°15 / 16

NIVEAU : R+2
Aile Ouest

LEGENDE

P  **Prélèvement négatif**

P  **Prélèvement positif**

S  **Sondage**

Matériaux ou Produits
Contenant de l'Amiante

Représentation
graphique

Divers

Représentation
graphique




PLANCHE DE REPERAGE USUEL

Indice de révision : 0

Origine du plan / Auteur : Jason DELOZIER

VUE en PLAN

Immeuble bâti concerné : **TGI - TRIBUNAL GRANDE INSTANCE**
30 RUE JOSEPHINE - 27000 EVREUX

Planche
N°16 / 16

**NIVEAU :
Combles**

LEGENDE

P  **Prélèvement négatif**

P  **Prélèvement positif**

S  **Sondage**

Matériaux ou Produits
Contenant de l'Amiante

Représentation
graphique

Divers

Représentation
graphique

Extension Post
1997



PLANCHE DE REPERAGE USUEL

Indice de révision : 0

Origine du plan / Auteur : Jason DELOZIER

VUE en PLAN

Immeuble bâti concerné : **TGI - TRIBUNAL GRANDE INSTANCE
30 RUE JOSEPHINE - 27000 EVREUX**

ANNEXE 3 - PHOTOS

Immeuble bâti concerné : **TGI - TRIBUNAL GRANDE INSTANCE
30 RUE JOSEPHINE - 27000 EVREUX**

PRELEVEMENT : P1

Pièce ou Local	Dégagement 1 (2ème étage - Aile EST)
Composant de la construction	Revêtements de sols
Partie du composant	Ragréage gris
Présence d'amiante	Non
Plan N°	9



PRELEVEMENT : P2

Pièce ou Local	Dégagement 1 (2ème étage - Aile EST)
Composant de la construction	Cloisons de doublage
Partie du composant	Enduits à base de plâtre
Présence d'amiante	Non
Plan N°	9



Immeuble bâti concerné : **TGI - TRIBUNAL GRANDE INSTANCE
30 RUE JOSEPHINE - 27000 EVREUX**

PRELEVEMENT : P3

Pièce ou Local	Dégagement 1 (2ème étage - Aile EST)
Composant de la construction	Murs maçonnés
Partie du composant	Enduits à base de plâtre Lissés

Présence d'amiante **Non**

Plan N° **9**



PRELEVEMENT : P4

Pièce ou Local	Dégagement 1 (2ème étage - Aile EST)
Composant de la construction	Revêtements de sols
Partie du composant	Ragréage Rose

Présence d'amiante **Non**

Plan N° **9**



Immeuble bâti concerné : **TGI - TRIBUNAL GRANDE INSTANCE
30 RUE JOSEPHINE - 27000 EVREUX**

PRELEVEMENT : P5

Pièce ou Local	Salle de pause (2ème étage - Aile EST)
Composant de la construction	Plafonds
Partie du composant	Panneaux collés vissés ou cloués Plaque de plâtre
Présence d'amiante	Non
Plan N°	9



PRELEVEMENT : P6

Pièce ou Local	Archives 2 (2ème étage - Aile EST)
Composant de la construction	Cloisons maçonnées
Partie du composant	Enduits à base de plâtre Lissées
Présence d'amiante	Non
Plan N°	9



Immeuble bâti concerné : **TGI - TRIBUNAL GRANDE INSTANCE
30 RUE JOSEPHINE - 27000 EVREUX**

PRELEVEMENT : P7

Pièce ou Local	Archives 2 (2ème étage - Aile EST)
Composant de la construction	Revêtements de sols
Partie du composant	Colles non bitumineuses Jaune

Présence d'amiante **Non**

Plan N° **9**



PRELEVEMENT : P7

Pièce ou Local	Archives 2 (2ème étage - Aile EST)
Composant de la construction	Revêtements de sols
Partie du composant	Ragréage Gris

Présence d'amiante **Non**

Plan N° **9**



Immeuble bâti concerné : **TGI - TRIBUNAL GRANDE INSTANCE
30 RUE JOSEPHINE - 27000 EVREUX**

PRELEVEMENT : P7

Pièce ou Local	Archives 2 (2ème étage - Aile EST)
Composant de la construction	Revêtements de sols
Partie du composant	Ragréage Rose

Présence d'amiante **Non**

Plan N° **9**




PRELEVEMENT : P8

Pièce ou Local	Dégagement 2 (2ème étage - Aile EST)
Composant de la construction	Murs maçonnés
Partie du composant	Enduits à base de plâtre Lissées

Présence d'amiante **Non**

Plan N° **9**



Immeuble bâti concerné : **TGI - TRIBUNAL GRANDE INSTANCE
30 RUE JOSEPHINE - 27000 EVREUX**

PRELEVEMENT : P9

Pièce ou Local	Dégagement 3 (2ème étage - Aile EST)
Composant de la construction	Plafonds
Partie du composant	Panneaux collés vissés ou cloués Plaque de plâtre
Présence d'amiante	Non
Plan N°	9




PRELEVEMENT : P10

Pièce ou Local	Comble (2ème étage - Aile EST)
Composant de la construction	Murs maçonnés
Partie du composant	Joints d'assemblage Parpaing
Présence d'amiante	Non
Plan N°	9



Immeuble bâti concerné : **TGI - TRIBUNAL GRANDE INSTANCE
30 RUE JOSEPHINE - 27000 EVREUX**

PRELEVEMENT : P11

Pièce ou Local	Dégagement 2 (2ème étage - Aile OUEST)	
Composant de la construction	Cloisons maçonneries	
Partie du composant	Enduits à base de plâtre Lissés	
Présence d'amiante	Non	
Plan N°	10	

Immeuble bâti concerné : **TGI - TRIBUNAL GRANDE INSTANCE
30 RUE JOSEPHINE - 27000 EVREUX**

PRELEVEMENT : P12

Pièce ou Local	Dégagement 2 (2ème étage - Aile OUEST)
Composant de la construction	Cloisons de doublage
Partie du composant	Enduits à base de plâtre
Présence d'amiante	Non
Plan N°	10



Immeuble bâti concerné : **TGI - TRIBUNAL GRANDE INSTANCE
30 RUE JOSEPHINE - 27000 EVREUX**

PRELEVEMENT : P13

Pièce ou Local	Zone 4 (3ème étage - Combles)
Composant de la construction	Conduits de fluides
Partie du composant	Enveloppes de calorifuges Bandes tissées enduites ou non
Présence d'amiante	Non
Plan N°	11



PRELEVEMENT : P14


Pièce ou Local	Zone 4 (3ème étage - Combles)
Composant de la construction	Conduits de fluides
Partie du composant	Calorifuges Bourre
Présence d'amiante	Non
Plan N°	11



Immeuble bâti concerné : **TGI - TRIBUNAL GRANDE INSTANCE
30 RUE JOSEPHINE - 27000 EVREUX**

PRELEVEMENT : P15

Pièce ou Local	Bureau 8 (1er étage - Aile OUEST)
Composant de la construction	Revêtements de sols
Partie du composant	Ragréage ciment + Enduit plâtreux
Présence d'amiante	Non
Plan N°	8



PRELEVEMENT : P16

Pièce ou Local	Bureau 8 (1er étage - Aile OUEST)
Composant de la construction	Murs maçonnés
Partie du composant	Enduit beige
Présence d'amiante	Non
Plan N°	8



Immeuble bâti concerné : **TGI - TRIBUNAL GRANDE INSTANCE
30 RUE JOSEPHINE - 27000 EVREUX**

PRELEVEMENT : P18

Pièce ou Local	Dégagement 3 (1er étage - Aile OUEST)
Composant de la construction	Murs maçonnés
Partie du composant	Enduits à base de plâtre Lissés
Présence d'amiante	Non
Plan N°	8



Immeuble bâti concerné : **TGI - TRIBUNAL GRANDE INSTANCE
30 RUE JOSEPHINE - 27000 EVREUX**

PRELEVEMENT : P19

Pièce ou Local	Dégagement 3 (1er étage - Aile OUEST)
Composant de la construction	Plafonds
Partie du composant	Enduits à base de plâtre Lissés
Présence d'amiante	Non
Plan N°	8



Immeuble bâti concerné : **TGI - TRIBUNAL GRANDE INSTANCE
30 RUE JOSEPHINE - 27000 EVREUX**

PRELEVEMENT : P20

Pièce ou Local	Sanitaires (1er étage - Aile EST)
Composant de la construction	Murs maçonnés
Partie du composant	Enduit beige
Présence d'amiante	Non
Plan N°	7



PRELEVEMENT : P21

Pièce ou Local	Sanitaires (1er étage - Aile EST)
Composant de la construction	Cloisons de doublage
Partie du composant	Enduits à base de plâtre
Présence d'amiante	Non
Plan N°	7



Immeuble bâti concerné : **TGI - TRIBUNAL GRANDE INSTANCE
30 RUE JOSEPHINE - 27000 EVREUX**

PRELEVEMENT : P22

Pièce ou Local	Dégagement 1 (1er étage - Aile EST)
Composant de la construction	Murs maçonnés
Partie du composant	Enduits à base de plâtre Lissés
Présence d'amiante	Non
Plan N°	7
	

Immeuble bâti concerné : **TGI - TRIBUNAL GRANDE INSTANCE
30 RUE JOSEPHINE - 27000 EVREUX**

PRELEVEMENT : P23

Pièce ou Local	Dégagement 1 (1er étage - Aile EST)
Composant de la construction	Murs maçonnés
Partie du composant	Enduit beige

Présence d'amiante	Non
-------------------------------	------------

Plan N°	7
----------------	----------



Immeuble bâti concerné : **TGI - TRIBUNAL GRANDE INSTANCE
30 RUE JOSEPHINE - 27000 EVREUX**

PRELEVEMENT : P24

Pièce ou Local	Dégagement 1 (1er étage - Aile EST)
Composant de la construction	Plafonds
Partie du composant	Enduits à base de plâtre Lissés

Présence
d'amiante **Non**

Plan N° **7**



PRELEVEMENT : P25

Pièce ou Local	Dégagement 4 (1er étage - Aile EST)
Composant de la construction	Revêtements de sols
Partie du composant	Lé en matériau plastique souple

Présence
d'amiante **Non**

Plan N° **7**



Immeuble bâti concerné : **TGI - TRIBUNAL GRANDE INSTANCE
30 RUE JOSEPHINE - 27000 EVREUX**

PRELEVEMENT : P26

Pièce ou Local	Sanitaires 2 (Rdc - Aile EST)
Composant de la construction	Murs maçonnés
Partie du composant	Enduit beige
Présence d'amiante	Non
Plan N°	4



Immeuble bâti concerné : **TGI - TRIBUNAL GRANDE INSTANCE
30 RUE JOSEPHINE - 27000 EVREUX**

PRELEVEMENT : P27

Pièce ou Local	Sanitaires 2 (Rdc - Aile EST)
Composant de la construction	Cloisons de doublage
Partie du composant	Enduits à base de plâtre
Présence d'amiante	Non
Plan N°	4



Immeuble bâti concerné : **TGI - TRIBUNAL GRANDE INSTANCE
30 RUE JOSEPHINE - 27000 EVREUX**

PRELEVEMENT : P28

Pièce ou Local	Fournitures (Sous-sol - Aile EST)
Composant de la construction	Murs maçonnés (extérieur)
Partie du composant	Enduits à base de ciment
Présence d'amiante	Non
Plan N°	3



PRELEVEMENT : P28

Pièce ou Local	Fournitures (Sous-sol - Aile EST)
Composant de la construction	Murs maçonnés (extérieur)
Partie du composant	Enduits à base de plâtre Lissées
Présence d'amiante	Non
Plan N°	3



Immeuble bâti concerné : **TGI - TRIBUNAL GRANDE INSTANCE
30 RUE JOSEPHINE - 27000 EVREUX**

PRELEVEMENT : P29

Pièce ou Local	Fournitures (Sous-sol - Aile EST)
Composant de la construction	Murs maçonnés (intérieur)
Partie du composant	Enduits à base de ciment
Présence d'amiante	Non
Plan N°	3



Immeuble bâti concerné : **TGI - TRIBUNAL GRANDE INSTANCE
30 RUE JOSEPHINE - 27000 EVREUX**

PRELEVEMENT : P29

Pièce ou Local	Fournitures (Sous-sol - Aile EST)
Composant de la construction	Murs maçonnés (intérieur)
Partie du composant	Enduits à base de plâtre Lissées

Présence d'amiante	Non
--------------------	------------

Plan N°	3
---------	----------



Immeuble bâti concerné : **TGI - TRIBUNAL GRANDE INSTANCE
30 RUE JOSEPHINE - 27000 EVREUX**

PRELEVEMENT : P30

Pièce ou Local	Fournitures (Sous-sol - Aile EST)
Composant de la construction	Plafonds
Partie du composant	Joint d'assemblage Brique
Présence d'amiante	Non
Plan N°	3



PRELEVEMENT : P31

Pièce ou Local	Fournitures (Sous-sol - Aile EST)
Composant de la construction	Faux plafonds
Partie du composant	Panneaux et plaques
Présence d'amiante	Non
Plan N°	3



Immeuble bâti concerné : **TGI - TRIBUNAL GRANDE INSTANCE
30 RUE JOSEPHINE - 27000 EVREUX**

PRELEVEMENT : P32

Pièce ou Local	Archives (Sous-sol - Aile EST)
Composant de la construction	Plafonds
Partie du composant	Flocages
Présence d'amiante	Non
Plan N°	3



PRELEVEMENT : P33

Pièce ou Local	Sanitaires (Rdc - Aile OUEST)
Composant de la construction	Murs maçonnés
Partie du composant	Enduit beige
Présence d'amiante	Non
Plan N°	5



Immeuble bâti concerné : **TGI - TRIBUNAL GRANDE INSTANCE
30 RUE JOSEPHINE - 27000 EVREUX**

PRELEVEMENT : P34

Pièce ou Local	Sanitaires (Rdc - Aile OUEST)	
Composant de la construction	Cloisons de doublage	
Partie du composant	Enduits à base de plâtre	
Présence d'amiante	Non	
Plan N°	5	

Immeuble bâti concerné : **TGI - TRIBUNAL GRANDE INSTANCE
30 RUE JOSEPHINE - 27000 EVREUX**


MATERIAU RECONNU VISUELLEMENT

Pièce ou Local	Chaufferie (Sous-sol)
Composant de la construction	Plafonds
Partie du composant	Flocages
Présence d'amiante	Non
Plan N°	/




MATERIAU RECONNU VISUELLEMENT

Pièce ou Local	Bureau 1 (1er étage - Aile OUEST)
Composant de la construction	Revêtements de sols
Partie du composant	Parquet bois
Présence d'amiante	Non
Plan N°	/




Immeuble bâti concerné : **TGI - TRIBUNAL GRANDE INSTANCE
30 RUE JOSEPHINE - 27000 EVREUX**

MATERIAU RECONNU VISUELLEMENT

Pièce ou Local	Dégagement 1 (2ème étage - Aile EST)	
Composant de la construction	Faux plafonds	
Partie du composant	Panneaux et plaques	
Présence d'amiante	Non	
Plan N°	/	

MATERIAU RECONNU VISUELLEMENT

Pièce ou Local	Zone 2 (3ème étage - Combles)	
Composant de la construction	Charpente	
Partie du composant	Elément bois	
Présence d'amiante	Non	
Plan N°	/	

Immeuble bâti concerné : **TGI - TRIBUNAL GRANDE INSTANCE
30 RUE JOSEPHINE - 27000 EVREUX**

MATERIAU RECONNU VISUELLEMENT

Pièce ou Local	Zone 4 (3ème étage - Combles)
Composant de la construction	Charpente
Partie du composant	Elément bois
Présence d'amiante	Non
Plan N°	/



Immeuble bâti concerné : **TGI - TRIBUNAL GRANDE INSTANCE
30 RUE JOSEPHINE - 27000 EVREUX**

ANNEXE 4 - PROCES VERBAUX DU LABORATOIRE

Immeuble bâti concerné : **TGI - TRIBUNAL GRANDE INSTANCE
30 RUE JOSEPHINE - 27000 EVREUX**



Parc d'affaires Espace Performances Bât K
35760 SAINT-GREGOIRE
Tel : 02.99.35.41.41
Fax : 02.23.22.52.27
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5970

Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT1418-36406 EN DATE DU 23/08/2018
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Ce rapport ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client : QUALICONCONSULT IMMOBILIER - ROUEN AVENUE DES HAUTS GRIGNEUX MACH 8 76420 BIHOREL	Réf. Commande ITGA : IT1418-36406 Réf. Commande Client : 548450/P1
---	---

Prélèvement(s) : Reçu au laboratoire le : 22/08/2018

Préparation(s) : Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- Pour une analyse au Microscope Optique à Lumière Polarisée (MOLP) : pas de traitement thermique ou mécanique
- ou
- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique(s) : Microscopie Optique à Lumière Polarisée (méthode guide HSG 248 - appendice 2)
ou Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat(s) :

Fraction analysée	Technique analytique	Nb de préparations	Date d'analyse	Résultat / Type d'amiante
Réf dossier client : 548450 - Amiante avant travaux - TRIBUNAL GRANDE INSTANCE 30 RUE JOSEPHINE - Rés. TGI - 27000 EVREUX Réf échantillon client : P0001 - Ragréage gris - Dégagement 1 (2ème étage - Aile EST) / Revêtements de sols		Réf échantillon ITGA : IT141808-32417 Description ITGA : Ragréage gris en vrac hétérogène		
► Ragréage gris en vrac hétérogène	META	1	23/08/2018	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 548450 - Amiante avant travaux - TRIBUNAL GRANDE INSTANCE 30 RUE JOSEPHINE - Rés. TGI - 27000 EVREUX Réf échantillon client : P0002 - Enduits à base de plâtre - Dégagement 1 (2ème étage - Aile EST) / Cloisons de doublage		Réf échantillon ITGA : IT141808-32418 Description ITGA : Enduit plâtreux blanc en vrac / Peinture		
► Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	META	1	23/08/2018	Amiante non détecté / -

Validé par : Valentin PIROT - Analyste



La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 164-01 rev 03

Page 1/7

Immeuble bâti concerné : **TGI - TRIBUNAL GRANDE INSTANCE
30 RUE JOSEPHINE - 27000 EVREUX**

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT1418-36406 EN DATE DU 23/08/2018
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique	Nb de préparations	Date d'analyse	Résultat / Type d'amiante
Réf dossier client : 548450 - Amiante avant travaux - TRIBUNAL GRANDE INSTANCE 30 RUE JOSEPHINE - Rés. TGI - 27000 EVREUX Réf échantillon client : P0003 - Enduits à base de plâtre Lissés - Dégagement 1 (2ème étage - Aile EST) / Murs maçonnés			Réf échantillon ITGA : IT141808-32419 Description ITGA : Enduit plâtreux blanc en vrac / Toile fibreuse blanche / Peintures multiples	
► Enduit plâtreux blanc en vrac + toile fibreuse blanche non séparable + peintures multiples non séparable	META	1	23/08/2018	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 548450 - Amiante avant travaux - TRIBUNAL GRANDE INSTANCE 30 RUE JOSEPHINE - Rés. TGI - 27000 EVREUX Réf échantillon client : P0004 - Ragréage Rose - Dégagement 1 (2ème étage - Aile EST) / Revêtements de sols			Réf échantillon ITGA : IT141808-32420 Description ITGA : Ragréage gris en vrac / Sous couche de ragréage blanche en faible quantité	
► Ragréage gris en vrac + sous couche de ragréage blanche en faible quantité non séparable	META	1	23/08/2018	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 548450 - Amiante avant travaux - TRIBUNAL GRANDE INSTANCE 30 RUE JOSEPHINE - Rés. TGI - 27000 EVREUX Réf échantillon client : P0005 - Panneaux collés vissés ou cloués Plaque de plâtre - Salle de pause (2ème étage - Aile EST) / Plafonds			Réf échantillon ITGA : IT141808-32421 Description ITGA : Enduit plâtreux blanc en vrac / Carton / Peinture	
► Enduit plâtreux blanc en vrac + carton non séparable + peinture non séparable	META	1	23/08/2018	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 548450 - Amiante avant travaux - TRIBUNAL GRANDE INSTANCE 30 RUE JOSEPHINE - Rés. TGI - 27000 EVREUX Réf échantillon client : P0006 - Enduits à base de plâtre Lissés - Archives 2 (2ème étage - Aile EST) / Cloisons maçonnées			Réf échantillon ITGA : IT141808-32422 Description ITGA : Enduit plâtreux blanc en vrac / Peinture	
► Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	META	1	23/08/2018	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 548450 - Amiante avant travaux - TRIBUNAL GRANDE INSTANCE 30 RUE JOSEPHINE - Rés. TGI - 27000 EVREUX Réf échantillon client : P0007 - Ragréage Rose + Colles non bitumineuses Jaune + Ragréage Gris - Archives 2 (2ème étage - Aile EST) / Revêtements de sols			Réf échantillon ITGA : IT141808-32423 Description ITGA : Ragréage rose / Colle polymère jaune / Ragréage gris / Sous couche de ragréage blanche en faible quantité	
► Ragréage rose non séparable + colle polymère jaune non séparable + ragréage gris non séparable + sous couche de ragréage blanche en faible quantité non séparable	META	1	23/08/2018	Amiante non détecté / -

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 164-01 rev 03

Page 2/7

Immeuble bâti concerné : **TGI - TRIBUNAL GRANDE INSTANCE
30 RUE JOSEPHINE - 27000 EVREUX**

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT1418-36406 EN DATE DU 23/08/2018
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique	Nb de préparations	Date d'analyse	Résultat / Type d'amiante
Réf dossier client : 548450 - Amiante avant travaux - TRIBUNAL GRANDE INSTANCE 30 RUE JOSEPHINE - Rés. TGI - 27000 EVREUX Réf échantillon client : P0008 - Enduits à base de plâtre Lissés - Dégagement 2 (2ème étage - Aile EST) / Murs maçonnés		Réf échantillon ITGA : IT141808-32424		Description ITGA : Enduit plâtreux blanc en vrac / Peinture
► Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	META	1	23/08/2018	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 548450 - Amiante avant travaux - TRIBUNAL GRANDE INSTANCE 30 RUE JOSEPHINE - Rés. TGI - 27000 EVREUX Réf échantillon client : P0009 - Panneaux collés vissés ou cloués Plaque de plâtre - Dégagement 3 (2ème étage - Aile EST) / Plafonds		Réf échantillon ITGA : IT141808-32425		Description ITGA : Enduit plâtreux blanc en vrac / Carton / Peinture
► Enduit plâtreux blanc en vrac + carton non séparable + peinture non séparable	META	1	23/08/2018	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 548450 - Amiante avant travaux - TRIBUNAL GRANDE INSTANCE 30 RUE JOSEPHINE - Rés. TGI - 27000 EVREUX Réf échantillon client : P0010 - Joints d'assemblage Parpalng - Comble (2ème étage - Aile EST) / Murs maçonnés		Réf échantillon ITGA : IT141808-32426		Description ITGA : Matériau compact gris hétérogène / Matériau blanc en faible quantité
► Matériau compact gris hétérogène + matériau blanc en faible quantité non séparable	META	1	23/08/2018	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 548450 - Amiante avant travaux - TRIBUNAL GRANDE INSTANCE 30 RUE JOSEPHINE - Rés. TGI - 27000 EVREUX Réf échantillon client : P0011 - Enduits à base de plâtre Lissés - Dégagement 2 (2ème étage - Aile OUEST) / Cloisons maçonnés		Réf échantillon ITGA : IT141808-32427		Description ITGA : Enduit plâtreux blanc en vrac / Peinture
► Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	META	1	23/08/2018	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 548450 - Amiante avant travaux - TRIBUNAL GRANDE INSTANCE 30 RUE JOSEPHINE - Rés. TGI - 27000 EVREUX Réf échantillon client : P0012 - Enduits à base de plâtre - Dégagement 2 (2ème étage - Aile OUEST) / Cloisons de doublage		Réf échantillon ITGA : IT141808-32428		Description ITGA : Enduit plâtreux blanc en vrac / Peinture
► Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	META	2	23/08/2018	Amiante non détecté / -

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 164-01 rev 03

Page 3/7

Immeuble bâti concerné : **TGI - TRIBUNAL GRANDE INSTANCE
30 RUE JOSEPHINE - 27000 EVREUX**

**RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT1418-36406 EN DATE DU 23/08/2018
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)**

Fraction analysée	Technique analytique	Nb de préparations	Date d'analyse	Résultat / Type d'amiante
Réf dossier client : 548450 - Amiante avant travaux - TRIBUNAL GRANDE INSTANCE 30 RUE JOSEPHINE - Rés. TGI - 27000 EVREUX Réf échantillon client : P0013 - Enveloppes de calorifuges Bandes tissées enduites ou non - Zone 4 (3ème étage - Combles) / Conduits de fluides		Réf échantillon ITGA : IT141808-32429		
		Description ITGA : Matériau fibreux jaune / Colle polymère jaune / Carton / Toile fibreuse blanche		
► Matériau fibreux jaune non séparable + colle polymère jaune non séparable + carton non séparable + toile fibreuse blanche non séparable	META	1	23/08/2018	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 548450 - Amiante avant travaux - TRIBUNAL GRANDE INSTANCE 30 RUE JOSEPHINE - Rés. TGI - 27000 EVREUX Réf échantillon client : P0014 - Calorifuges Bourre - Zone 4 (3ème étage - Combles) / Conduits de fluides		Réf échantillon ITGA : IT141808-32430		
		Description ITGA : Matériau fibreux jaune		
► Matériau fibreux jaune	MOLP Confirmé au MET	2	22/08/2018	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 548450 - Amiante avant travaux - TRIBUNAL GRANDE INSTANCE 30 RUE JOSEPHINE - Rés. TGI - 27000 EVREUX Réf échantillon client : P0015 - Ragréage Ciment + Enduit plâtreux - Bureau 8 (1er étage - Aile OUEST) / Revêtements de sols		Réf échantillon ITGA : IT141808-32431		
		Description ITGA : Enduit plâtreux blanc / Ragréage gris hétérogène		
► Enduit plâtreux blanc + ragréage gris hétérogène	META	1	23/08/2018	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 548450 - Amiante avant travaux - TRIBUNAL GRANDE INSTANCE 30 RUE JOSEPHINE - Rés. TGI - 27000 EVREUX Réf échantillon client : P0016 - Enduit beige - Bureau 8 (1er étage - Aile OUEST) / Murs maçonnés		Réf échantillon ITGA : IT141808-32432		
		Description ITGA : Enduit compact beige en vrac / Peinture		
► Enduit compact beige en vrac + peinture non séparable	META	1	23/08/2018	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 548450 - Amiante avant travaux - TRIBUNAL GRANDE INSTANCE 30 RUE JOSEPHINE - Rés. TGI - 27000 EVREUX Réf échantillon client : P0017 - Enduits à base de plâtre - Dégagement 1 (1er étage - Aile OUEST) / Cloisons de doublage		Réf échantillon ITGA : IT141808-32433		
		Description ITGA : Enduit plâtreux beige en vrac / Peintures multiples		
► Enduit plâtreux beige en vrac + peintures multiples non séparable	META	1	23/08/2018	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 548450 - Amiante avant travaux - TRIBUNAL GRANDE INSTANCE 30 RUE JOSEPHINE - Rés. TGI - 27000 EVREUX Réf échantillon client : P0018 - Enduits à base de plâtre Lissés - Dégagement 3 (1er étage - Aile OUEST) / Murs maçonnés		Réf échantillon ITGA : IT141808-32434		
		Description ITGA : Enduit plâtreux blanc en vrac / Peintures multiples		
► Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable	META	1	23/08/2018	Amiante non détecté / -

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 164-01 rev 03

Page 4/7

Immeuble bâti concerné : **TGI - TRIBUNAL GRANDE INSTANCE
30 RUE JOSEPHINE - 27000 EVREUX**

**RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT1418-36406 EN DATE DU 23/08/2018
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)**

Fraction analysée	Technique analytique	Nb de préparations	Date d'analyse	Résultat / Type d'amiante
Réf dossier client : 548450 - Amiante avant travaux - TRIBUNAL GRANDE INSTANCE 30 RUE JOSEPHINE - Rés. TGI - 27000 EVREUX Réf échantillon client : P0019 - Enduits à base de plâtre Lissés - Dégagement 3 (1er étage - Aile OUEST) / Plafonds		Réf échantillon ITGA : IT141808-32435		
		Description ITGA : Enduit plâtreux blanc en vrac / Peinture		
► Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	META	1	23/08/2018	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 548450 - Amiante avant travaux - TRIBUNAL GRANDE INSTANCE 30 RUE JOSEPHINE - Rés. TGI - 27000 EVREUX Réf échantillon client : P0020 - Enduit beige - Sanitaires (1er étage - Aile EST) / Murs maçonnés		Réf échantillon ITGA : IT141808-32436		
		Description ITGA : Enduit plâtreux beige en vrac / Peintures multiples		
► Enduit plâtreux beige en vrac + peintures multiples non séparable	META	1	23/08/2018	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 548450 - Amiante avant travaux - TRIBUNAL GRANDE INSTANCE 30 RUE JOSEPHINE - Rés. TGI - 27000 EVREUX Réf échantillon client : P0021 - Enduits à base de plâtre Lissés - Sanitaires (1er étage - Aile EST) / Cloisons de doublage		Réf échantillon ITGA : IT141808-32437		
		Description ITGA : Enduit plâtreux beige en vrac / Peintures multiples		
► Enduit plâtreux beige en vrac + peintures multiples non séparable	META	1	23/08/2018	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 548450 - Amiante avant travaux - TRIBUNAL GRANDE INSTANCE 30 RUE JOSEPHINE - Rés. TGI - 27000 EVREUX Réf échantillon client : P0022 - Enduits à base de plâtre Lissés - Dégagement 1 (1er étage - Aile EST) / Murs maçonnés		Réf échantillon ITGA : IT141808-32438		
		Description ITGA : Enduit plâtreux blanc / Peintures multiples		
► Enduit plâtreux blanc + peintures multiples non séparable	META	2	23/08/2018	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 548450 - Amiante avant travaux - TRIBUNAL GRANDE INSTANCE 30 RUE JOSEPHINE - Rés. TGI - 27000 EVREUX Réf échantillon client : P0023 - Enduit beige - Dégagement 1 (1er étage - Aile EST) / Murs maçonnés		Réf échantillon ITGA : IT141808-32439		
		Description ITGA : Enduit plâtreux beige en vrac / Peinture		
► Enduit plâtreux beige en vrac + peinture non séparable	META	1	23/08/2018	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 548450 - Amiante avant travaux - TRIBUNAL GRANDE INSTANCE 30 RUE JOSEPHINE - Rés. TGI - 27000 EVREUX Réf échantillon client : P0024 - Enduits à base de plâtre Lissés - Dégagement 1 (1er étage - Aile EST) / Plafonds		Réf échantillon ITGA : IT141808-32440		
		Description ITGA : Enduit plâtreux beige en vrac / Peinture		
► Enduit plâtreux beige en vrac + peinture non séparable	META	1	23/08/2018	Amiante non détecté / -

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 164-01 rev 03

Page 5/7

Immeuble bâti concerné : **TGI - TRIBUNAL GRANDE INSTANCE
30 RUE JOSEPHINE - 27000 EVREUX**

**RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT1418-36406 EN DATE DU 23/08/2018
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)**

Fraction analysée	Technique analytique	Nb de préparations	Date d'analyse	Résultat / Type d'amiante
Réf dossier client : 548450 - Amiante avant travaux - TRIBUNAL GRANDE INSTANCE 30 RUE JOSEPHINE - Rés. TGI - 27000 EVREUX Réf échantillon client : P0025 - Lé en matériau plastique souple + Colles non bitumineuses Jaune + Ragréage Gris - Dégagement 4 (1er étage - Aile EST) / Revêtements de sols			Réf échantillon ITGA : IT141808-32441 Description ITGA : Matériau souple incolore avec poussières / Peintures multiples / Revêtement cassant gris avec couche en toile / Colle polymère jaune / Ragréage gris / Matériau marron en faible quantité / Sous couche de ragréage blanche en faible quantité	
► Matériau souple incolore avec poussières + peintures multiples non séparable + revêtement cassant gris avec couche en toile + colle polymère jaune non séparable + ragréage gris non séparable + matériau marron en faible quantité non séparable + sous couche de ragréage blanche en faible quantité non séparable	META	1	23/08/2018	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 548450 - Amiante avant travaux - TRIBUNAL GRANDE INSTANCE 30 RUE JOSEPHINE - Rés. TGI - 27000 EVREUX Réf échantillon client : P0026 - Enduit beige - Sanitaires 2 (Rdc - Aile EST) / Murs maçonnés			Réf échantillon ITGA : IT141808-32442 Description ITGA : Enduit plâtreux beige en vrac / Peintures multiples	
► Enduit plâtreux beige en vrac + peintures multiples non séparable	META	1	23/08/2018	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 548450 - Amiante avant travaux - TRIBUNAL GRANDE INSTANCE 30 RUE JOSEPHINE - Rés. TGI - 27000 EVREUX Réf échantillon client : P0027 - Enduits à base de plâtre - Sanitaires 2 (Rdc - Aile EST) / Cloisons de doublage			Réf échantillon ITGA : IT141808-32443 Description ITGA : Enduit plâtreux blanc en vrac / Peinture	
► Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	META	1	23/08/2018	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 548450 - Amiante avant travaux - TRIBUNAL GRANDE INSTANCE 30 RUE JOSEPHINE - Rés. TGI - 27000 EVREUX Réf échantillon client : P0028 - Enduits à base de plâtre Lissés + Enduits à base de ciment - Fournitures (Sous-sol - Aile EST) / Murs maçonnés (extérieur)			Réf échantillon ITGA : IT141808-32444 Description ITGA : Matériau compact gris / Enduit plâtreux blanc / Peinture	
► Matériau compact gris non séparable + enduit plâtreux blanc + peinture non séparable	META	1	23/08/2018	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 548450 - Amiante avant travaux - TRIBUNAL GRANDE INSTANCE 30 RUE JOSEPHINE - Rés. TGI - 27000 EVREUX Réf échantillon client : P0029 - Enduits à base de plâtre Lissés + Enduits à base de ciment - Fournitures (Sous-sol - Aile EST) / Murs maçonnés (intérieur)			Réf échantillon ITGA : IT141808-32445 Description ITGA : Enduit plâtreux blanc en vrac / Peinture / Matériau gris en faible quantité en vrac	
► Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + matériau gris en faible quantité en vrac non séparable	META	1	23/08/2018	Amiante non détecté / -

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 164-01 rev 03

Page 6/7

Immeuble bâti concerné : **TGI - TRIBUNAL GRANDE INSTANCE
30 RUE JOSEPHINE - 27000 EVREUX**

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT1418-36406 EN DATE DU 23/08/2018
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique	Nb de préparations	Date d'analyse	Résultat / Type d'amiante
Réf dossier client : 548450 - Amiante avant travaux - TRIBUNAL GRANDE INSTANCE 30 RUE JOSEPHINE - Rés. TGI - 27000 EVREUX Réf échantillon client : P0030 - Joint d'assemblage Brique - Fournitures (Sous-sol - Aile EST) / Plafonds		Réf échantillon ITGA : IT141808-32446 Description ITGA : Matériau beige en vrac		
► Matériau beige en vrac	META	1	23/08/2018	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 548450 - Amiante avant travaux - TRIBUNAL GRANDE INSTANCE 30 RUE JOSEPHINE - Rés. TGI - 27000 EVREUX Réf échantillon client : P0031 - Panneaux et plaques - Fournitures (Sous-sol - Aile EST) / Faux plafonds		Réf échantillon ITGA : IT141808-32447 Description ITGA : Matériau fibreux marron avec couche en papier et poussières		
► Matériau fibreux marron avec couche en papier et poussières	MOLP Confirmé au MET	2	22/08/2018	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 548450 - Amiante avant travaux - TRIBUNAL GRANDE INSTANCE 30 RUE JOSEPHINE - Rés. TGI - 27000 EVREUX Réf échantillon client : P0032 - Flocages - Archives (Sous-sol - Aile EST) / Plafonds		Réf échantillon ITGA : IT141808-32448 Description ITGA : Matériau cotonneux blanc		
► Matériau cotonneux blanc	MOLP	3	22/08/2018	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 548450 - Amiante avant travaux - TRIBUNAL GRANDE INSTANCE 30 RUE JOSEPHINE - Rés. TGI - 27000 EVREUX Réf échantillon client : P0033 - Enduit beige - Sanitaires (Rdc - Aile OUEST) / Murs maçonnés		Réf échantillon ITGA : IT141808-32449 Description ITGA : Enduit plâtreux beige en vrac / Peinture		
► Enduit plâtreux beige en vrac + peinture non séparable	META	1	23/08/2018	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 548450 - Amiante avant travaux - TRIBUNAL GRANDE INSTANCE 30 RUE JOSEPHINE - Rés. TGI - 27000 EVREUX Réf échantillon client : P0034 - Enduits à base de plâtre - Sanitaires (Rdc - Aile OUEST) / Cloisons de doublage		Réf échantillon ITGA : IT141808-32450 Description ITGA : Enduit plâtreux blanc en vrac / Peintures multiples		
► Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable	META	1	23/08/2018	Amiante non détecté / -


La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 164-01 rev 03

Page 7/7

Immeuble bâti concerné : **TGI - TRIBUNAL GRANDE INSTANCE
30 RUE JOSEPHINE - 27000 EVREUX**

 Qualiconsult IMMOBILIER	Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante Avant réalisation de travaux	N° : 338615 22/12/2016
Immeuble bâti concerné : Palais de Justice - 30 RUE JOSEPHINE - 27000 EVREUX		



Site de Lognonville
1 chemin de Sauleux
Parc d'activités Naturelle
91160 LONJUMEAU
serveur@flashlab.fr

**RAPPORT SYNTHETIQUE D'ANALYSE
RECHERCHE ET IDENTIFICATION DE FIBRES D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX**


Cliant : Qualiconsult Immobilier	Référence client : 338615	Date d'acceptation : 22/11/2016
Gregory CHENET	Référence FlashLab : 167P10 0540	Date d'analyse : 23/11/2016
Avenue des Héros Guyeux MACH 8	Adresse du chantier : 30 RUE JOSEPHINE - 27000 EVREUX	Date de réception : 28/11/2016 à 13 h
76420 BIHOREL		

Phase analytique	Méthode	Description microscopique	Préparation Nb Traitement	Résultat
Référence échantillon FlashLab : 001 Localisation : LT 1 (Pisc) : Revêtements de mur - Enduit	Référence échantillon client : P0001 - Enduit à base de plâtre	N.A.	1 Acide chlorhydrique	Absence de fibres d'amiante
Référence échantillon FlashLab : 002 Localisation : LT 1 (Pisc) : Mur et plafonds - Enduit	Référence échantillon client : P0002 - Enduit à base de plâtre	N.A.	1 Acide chlorhydrique	Absence de fibres d'amiante
Référence échantillon FlashLab : 003 Localisation : LT 1 (Pisc) : Plafonds - Enduit	Référence échantillon client : P0003 - Enduit à base de plâtre	N.A.	1 Acide chlorhydrique	Absence de fibres d'amiante
Référence échantillon FlashLab : 004 Localisation : Décapement 1 (Pisc) : Revêtements de sol - Matériau dur	Référence échantillon client : P0004 - Nac de machine	N.A.	1 Acide chlorhydrique	Absence de fibres d'amiante
Référence échantillon FlashLab : 005 Localisation : Décapement 1 (Pisc) : Revêtements de sol - Matériau dur	Référence échantillon client : P0005 - Nac de machine	N.A.	1 Acide chlorhydrique	Absence de fibres d'amiante
Référence échantillon FlashLab : 006 Localisation : LT 2 (Pisc) : Plafonds - Enduit	Référence échantillon client : P0006 - Enduit à base de plâtre	N.A.	1 Acide chlorhydrique	Absence de fibres d'amiante
Référence échantillon FlashLab : 007 Localisation : LT 2 (Pisc) : Mur et plafonds - Enduit	Référence échantillon client : P0007 - Enduit	N.A.	1 Acide chlorhydrique	Absence de fibres d'amiante

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous la forme intégrale. Sa réimpression ou son utilisation partielle sans autorisation écrite de Qualiconsult Immobilier est formellement interdite. Toute réimpression ou utilisation partielle sans autorisation écrite de Qualiconsult Immobilier est formellement interdite.

Société par actions simplifiée au capital de 100.000 euros - R.C. PARIS 8490 078 203 - SIRET 8490 078 203 00062 - APE 7120 B
Siège social : 6, rue Jean Goujon - 75008 PARIS - Téléphone : 01.40.83.75.75 - Télécopie : 01.46.30.39.62 - N° TVA intra-communautaire FR 56 490 876 293
Page 43 sur 98

Immeuble bâti concerné : **TGI - TRIBUNAL GRANDE INSTANCE
30 RUE JOSEPHINE - 27000 EVREUX**

 Qualiconsult IMMOBILIER	Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante Avant réalisation de travaux	N° : 333615 22/12/2016
Immeuble bâti concerné : Palais de Justice - 30 RUE JOSEPHINE - 27000 EVREUX		



Sire de Longueville
1 Chemin de Saclay
Pacé (Mayenne) 51100
02 35 40 83 75
www.flashlab.fr




Client : Qualiconsult Immobilier Gégory GILLET Avenue des Hauts Gégory MACH 8 76420 BIHOREL	Reference client : 333615 Reference FlashLab : 15PFD105410 Adresse du chantier : 30 RUE JOSEPHINE - 27000 EVREUX	Date d'acceptation : 22/11/2016 Date d'analyse : 23/11/2016 Date d'édition : 28/11/2016 à 13:04
---	---	--

Phase analysée	Méthode	Description microscopique	No	Préparation	Résultat
Reference échantillon FlashLab : 008 Localisation : LT 2 (Pdc) / Revêtements de mur Enduit	Reference échantillon client : P0008 - Enduit à base de plâtre # META	N.A.	1	Acide chlorhydrique	Absence de fibres d'amiante
Reference échantillon FlashLab : 009 Localisation : Dégagement 2 (Pdc) / Revêtements de mur Enduit Plâtre, Indestructibles	Reference échantillon client : P0009 - Enduit à base de plâtre # META	N.A.	1	Acide chlorhydrique	Absence de fibres d'amiante
Reference échantillon FlashLab : 010 Localisation : Dégagement 2 (Pdc) / Sous l'axe escalier Enduit	Reference échantillon client : P0010 - Enduit à base de plâtre # META	N.A.	1	Acide chlorhydrique	Absence de fibres d'amiante
Reference échantillon FlashLab : 011 Localisation : Escalier 1 (Sous sol - Quai) / Revêtements de mur Enduit	Reference échantillon client : P0011 - Enduit à base de ciment # META	N.A.	1	Acide chlorhydrique	Absence de fibres d'amiante
Reference échantillon FlashLab : 012 Localisation : Escalier 1 (Sous sol - Quai) / Mur boiserie Enduit	Reference échantillon client : P0012 - Joint ciment # META	N.A.	1	Acide chlorhydrique	Absence de fibres d'amiante
Reference échantillon FlashLab : 013 Localisation : Escalier 2 (Sous sol - Quai) / Revêtements de mur Enduit	Reference échantillon client : P0013 - Enduit à base de ciment # META	N.A.	1	Acide chlorhydrique	Absence de fibres d'amiante
Reference échantillon FlashLab : 014 Localisation : Escalier 2 (Sous sol - Quai) / Revêtements de mur Enduit	Reference échantillon client : P0014 - Enduit à base de plâtre # META	N.A.	1	Acide chlorhydrique	Absence de fibres d'amiante
Reference échantillon FlashLab : 015 Localisation : Escalier 2 (Sous sol - Quai) / Revêtements de mur Enduit	Reference échantillon client : P0015 - Enduit à base de plâtre # META	N.A.	1	Acide chlorhydrique	Absence de fibres d'amiante

Le présent rapport a été établi sur la base des données fournies par le client. Il ne constitue pas une garantie de l'absence de l'amiante. Les analyses ont été réalisées par la société FlashLab, spécialisée dans le repérage de l'amiante. Les résultats sont donnés à titre indicatif et ne doivent pas être utilisés pour prendre des décisions. Les analyses sont réalisées en laboratoire accrédité par le COFRAC.

Société par actions simplifiée au capital de 100.000 euros - R.C. PARIS 840 676 293 - SIRET 490 676 293 00262 - APE 7120 B
Siège social : 1 bis rue du Petit Clamart - Vélizy Plus Bât E - 78140 VILLIZY VILLACOUBLAY - Téléphone : 01.46.30.39.62 - N° TVA intra-communautaire FR 56 490 676 293
Page 44 sur 98

Immeuble bâti concerné : **TGI - TRIBUNAL GRANDE INSTANCE
30 RUE JOSEPHINE - 27000 EVREUX**

 Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante Avant réalisation de travaux	N° : 333615 22/12/2016
--	-----------------------------------



Site de Longjumeau
1 chemin de Saclay
Parc d'activités Nautique
91160 LONGJUMEAU
services@flashlab.fr




Client : Qualiconsult Immobilier Direction CREHET Avenue des Hauts Gagnaux MACH 8 76400 BIHOREL	Référence client : 333615 Référence FlashLab : 16PP01048 Adresse du chantier : 30 RUE JOSEPHINE - 27000 EVREUX	Date d'acceptation : 22.11.2016 Date d'analyse : 23.11.2016 Date d'édition : 25.11.2016 à 13.54
---	---	--

Phase analytique	Méthode	Description microscopique	Préparation		Résultat
			N°	Traitement	
Référence échantillon FlashLab : 016 Localisation : Chaufère (Sous sol - Quers) / Revêtements de mur - Enduit	Référence échantillon client : P0016 - Enduit à base de ciment # UETA	N.A.	1	Acide chlorhydrique	Absence de fibres d'amiante
Référence échantillon FlashLab : 017 Localisation : Chaufère (Sous sol - Quers) / Revêtements de mur - Enduit	Référence échantillon client : P0017 - Enduit à base de ciment # UETA	N.A.	1	Acide chlorhydrique	Absence de fibres d'amiante
Référence échantillon FlashLab : 018 Localisation : Chaufère (Sous sol - Quers) / Plafonds - Enduit	Référence échantillon client : P0018 - Enduit à base de ciment # UETA	N.A.	1	Acide chlorhydrique	Absence de fibres d'amiante
Référence échantillon FlashLab : 019 Localisation : Chaufère (Sous sol - Quers) / Revêtements de mur - Enduit	Référence échantillon client : P0019 - Enduit à base de ciment # UETA	N.A.	1	Acide chlorhydrique	Absence de fibres d'amiante
Référence échantillon FlashLab : 020 Localisation : Autocom (Sous sol - Est) / Plafonds - Enduit	Référence échantillon client : P0020 - Enduit à base de plâtre # UETA	N.A.	1	Acide chlorhydrique	Absence de fibres d'amiante
Référence échantillon FlashLab : 021 Localisation : Autocom (Sous sol - Est) / Colonne légère - Enduit	Référence échantillon client : P0021 - Ciment # UETA	N.A.	1	Acide chlorhydrique	Absence de fibres d'amiante
Référence échantillon FlashLab : 022 Localisation : Autocom (Sous sol - Est) / Revêtements de mur - Enduit	Référence échantillon client : P0022 - Enduit à base de plâtre # UETA	N.A.	1	Acide chlorhydrique	Absence de fibres d'amiante
Référence échantillon FlashLab : 023 Localisation : Autocom (Sous sol - Est) / Revêtements de mur - Enduit	Référence échantillon client : P0023 - Enduit à base de ciment # UETA	N.A.	1	Acide chlorhydrique	Absence de fibres d'amiante

La reproduction de ce document est strictement interdite sans autorisation écrite de Qualiconsult Immobilier. Toute réimpression ou utilisation non autorisée sans la permission écrite de Qualiconsult Immobilier est formellement interdite. Toute réimpression ou utilisation non autorisée sans la permission écrite de Qualiconsult Immobilier est formellement interdite.

Société par actions simplifiée au capital de 100.000 euros - R.C. PARIS B 490 676 293 - SIRET 490 676 293 00262 - APE 7120 B
 Siège social : 1 bis rue du Petit Clamart - Vélizy Plus Bât E - 78140 VILLACOUBLAY - Téléphone : 01.46.30.39.62 - N° TVA intra-communautaire FR 56 490 676 293
 Page 45 sur 98

Immeuble bâti concerné : **TGI - TRIBUNAL GRANDE INSTANCE
30 RUE JOSEPHINE - 27000 EVREUX**

 Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante Avant réalisation de travaux	N° : 333615 22/12/2016
Immeuble bâti concerné : Palais de Justice - 30 RUE JOSEPHINE - 27000 ÉVREUX	



Site de Longueumeau
1 Chemin de Saulzon
PAC d'Indre-et-Loire
91100 COMBAULT
benoit@flashlab.fr




Client : Qualiconsult Immobilier Gregory GRENET Avenue des Hauts Gréoux MACH 8 76420 BIHOREL		Référence client : 333615 Référence FlashLab : 16PP0105410 Adresse du chantier : 30 RUE JOSEPHINE - 27000 EVREUX	Date d'acceptation : 22/11/2016 Date d'analyse : 22/11/2016 Date d'édition : 26/11/2016 à 13 54
--	--	---	--

Phase analytique	Méthode	Description microscopique	Nb	Préparation Traitement	Résultat
Référence échantillon FlashLab : 024 Localisation : Décapement 1 (1er étage) / Porte - Joint Dur	Référence échantillon client : P0024 - Joint	N/A	1	Acide chlorhydrique	Absence de fibres d'amiante
Référence échantillon FlashLab : 025 Localisation : Décapement 1 (1er étage) / Mur et décrosts - Enduit	Référence échantillon client : P0025 - Enduit à base de plâtre	N/A	1	Acide chlorhydrique	Absence de fibres d'amiante
Référence échantillon FlashLab : 026 Localisation : Décapement 1 (1er étage) / Porte - Joint Dur	Référence échantillon client : P0026 - Joint	N/A	1	Acide chlorhydrique	Absence de fibres d'amiante
Référence échantillon FlashLab : 027 Localisation : Plier 1 (2ème étage) / Revêtements de mur - Enduit	Référence échantillon client : P0027 - Enduit à base de plâtre	N/A	1	Acide chlorhydrique	Absence de fibres d'amiante
Référence échantillon FlashLab : 028 Localisation : Plier 1 (2ème étage) / Porte - Joint Dur	Référence échantillon client : P0028 - Joint	N/A	1	Acide chlorhydrique	Absence de fibres d'amiante
Référence échantillon FlashLab : 029 Localisation : Plier 1 (2ème étage) / Porte - Joint Dur	Référence échantillon client : P0029 - Joint	N/A	1	Acide chlorhydrique	Absence de fibres d'amiante
Référence échantillon FlashLab : 030 Localisation : Bureau 1 (1er étage) / Revêtement de mur - Enduit	Référence échantillon client : P0030 - Enduit à base de plâtre	N/A	1	Acide chlorhydrique	Absence de fibres d'amiante
Référence échantillon FlashLab : 031 Localisation : Bureau 1 (1er étage) / Revêtements de mur - Enduit	Référence échantillon client : P0031 - Enduit à base de plâtre	N/A	1	Acide chlorhydrique	Absence de fibres d'amiante

La responsabilité de la détermination des matériaux est assurée par le client. La responsabilité de la réalisation des prélèvements et de l'analyse est assurée par FlashLab. FlashLab ne peut être tenue responsable de l'absence de fibres d'amiante constatée dans un échantillon prélevé dans un matériau.

Immeuble bâti concerné : **TGI - TRIBUNAL GRANDE INSTANCE
30 RUE JOSEPHINE - 27000 EVREUX**

 Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante Avant réalisation de travaux	N° : 333615 22/12/2016
Immeuble bâti concerné : Palais de Justice - 30 RUE JOSEPHINE - 27000 EVREUX	

FlashLab
Société par actions simplifiée au capital de 100.000 euros - R.C. PARIS B 490 676 293 - SIRET 490 676 293 00062 - APE 7120 B
Siège social : 1 bis rue du Petit Clamart - Vélizy Plus Bât E - 78140 VILLACY VILLACOUBLAY - Téléphone : 01.40.83.75.75 - Télécopie : 01.46.30.39.62 - N° TVA intra-communautaire FR 56 490 676 293

tofrac
Accréditation n° 1-1062
Laboratoire agréé pour les essais
d'analyse des matériaux de construction
et des produits de construction
conformément à la norme NF EN 12457-2

Client : Qualiconsult Immobilier Gregory CHERET Avenue des Hautes Grives MACH 8 76420 BIHOREL	Reference client : 333615 Reference FlashLab : 16PP10546 Adresse du chantier : 30 RUE JOSEPHINE - 27000 EVREUX	Date d'acceptation : 22/11/2016 Date d'analyse : 23/11/2016 Date d'émission : 28/11/2016 à 13:54
--	---	---

Phase analysée	Méthode	Description microscopique	Nb	Préparation	Résultat
				Traitement	
Reference échantillon FlashLab : 012		Reference échantillon client : PG032 - Daire de sol gris - Cote - Composé de gravilles			
Localisation : Bureau 1 (1er étage) / Revêtements de sol					
- Plaque linoyle	# META	N/A	1	Tenaille à main	Absence de fibres d'amiante
- Plaque linoyle	# META	N/A	1	Acide chlorhydrique	Absence de fibres d'amiante
Reference échantillon FlashLab : 033		Reference échantillon client : PG033 - Enduit à base de plâtre			
Localisation : T (1er étage) / Revêtements de mur					
- Enduit	# META	N/A	1	Acide chlorhydrique	Absence de fibres d'amiante
Reference échantillon FlashLab : 034		Reference échantillon client : PG034 - Enduit à base de plâtre			
Localisation : T (1er étage) / Placards	# META	N/A	1	Acide chlorhydrique	Absence de fibres d'amiante
Reference échantillon FlashLab : 035		Reference échantillon client : PG035 - Caisson			
Localisation : T (1er étage) / Caissons légers	# META	N/A	1	Acide chlorhydrique	Absence de fibres d'amiante
Reference échantillon FlashLab : 036		Reference échantillon client : PG036 - Joint ciment			
Localisation : Escalier (1er étage) / Revêtements de mur	# META	N/A	1	Acide chlorhydrique	Absence de fibres d'amiante
Reference échantillon FlashLab : 037		Reference échantillon client : PG037 - Joint ciment			
Localisation : Escalier (1er étage) / Revêtements de mur	# META	N/A	1	Acide chlorhydrique	Absence de fibres d'amiante

Le présent rapport ne constitue qu'un document d'information et ne doit pas être utilisé pour prendre des décisions de nature juridique ou administrative. Les conclusions sont basées sur les données fournies et ne tiennent pas compte de l'état des lieux réels. Les résultats sont exprimés en pourcentage de la surface analysée.

Société par actions simplifiée au capital de 100.000 euros - R.C. PARIS B 490 676 293 - SIRET 490 676 293 00062 - APE 7120 B
Siège social : 1 bis rue du Petit Clamart - Vélizy Plus Bât E - 78140 VILLACY VILLACOUBLAY - Téléphone : 01.40.83.75.75 - Télécopie : 01.46.30.39.62 - N° TVA intra-communautaire FR 56 490 676 293


Immeuble bâti concerné : **TGI - TRIBUNAL GRANDE INSTANCE
30 RUE JOSEPHINE - 27000 EVREUX**

Page 48 sur 98

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous la réserve expresse de la reproduction de l'ensemble des mentions de ce document. Toute réimpression ou utilisation non autorisée sans la permission écrite de la société est formellement interdite. Toute réimpression ou utilisation non autorisée sans la permission écrite de la société est formellement interdite.

5/5

Page 48 sur 98

 QUALICONSULT IMMOBILIER	Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante Avant réalisation de travaux	N° : 333615 22/12/2016
Immeuble bâti concerné : Palais de Justice - 30 RUE JOSEPHINE - 27000 ÈVREUX		

FlashLab
LABORATOIRE

Site de Longueville
1 chemin de St Julien
71100 LONGUEVILLE
pernec@flashlab.fr


 Accréditation n° 1 5502
 Les 0101 sont accrédités en 010101
 2010/01/01 au 31/12/16

Client : Qualiconsult Immobilier Gregory GRIFFET Avenue des Hauts Groux MACH 8 76420 BIHOREL	Reference client : 333615 Reference FlashLab : 10/P7010548 Adresse du chantier : 30 RUE JOSEPHINE - 27000 EVREUX	Date d'acceptation : 22/11/2016 Date d'analyse : 22/11/2016 Date d'édition : 20/11/2016 à 13 54
--	---	--

Méthodes d'analyse pour la recherche des fibres d'amiante dans les matériaux :
 Analyse MCLP (Microscopie Optique à Lumière Polarisée) selon le guide HSO 248 - Accordé 2
 Analyse MCLP (Microscopie Electronique à Transmission) selon la norme NF X 43 050 et méthode interne de traitement

Validé par : JOSEPHINE LEPICQ Technicien 
--

Immeuble bâti concerné : **TGI - TRIBUNAL GRANDE INSTANCE
30 RUE JOSEPHINE - 27000 EVREUX**

ANNEXE 5 - AUTRE(S) DOCUMENT(S) LIE(S) A LA CONSTRUCTION

Immeuble bâti concerné : **TGI - TRIBUNAL GRANDE INSTANCE
30 RUE JOSEPHINE - 27000 EVREUX**



Ivry sur Seine, le 16 Fév 2016

Monsieur,

Nous vous certifions par la présente que les produits Armstrong sont fabriqués selon le procédé WET FELT (chaîne humide) et sont composés de laine de roche (à faible biopersistance suivant la Directive 67/548 CE), d'argile, de perlite, d'amidon et de cellulose.

Ils ne contiennent pas et n'ont jamais contenu d'amiante sous quelle que forme que ce soit.

Espérant ainsi avoir répondu à votre attente, veuillez agréer, Monsieur, l'expression de nos sentiments dévoués.

Miguel CONTINI
Business Support Manager Southern Europe



Armstrong Building Products SAS

Société par Actions Simplifiée au capital de 16 475 000 Euros – R.C.S. Besançon B 784 131 575
Siège Social : 67 rue de Salins – B.P. 89 – 25302 Pontarlier Cedex – Tél 03 81 38 45 45 – Fax 03 81 46 89 33 – Siret 784 131 575 00127
Bureaux Commerciaux : 3 allée de la Seine – 94854 Ivry-Sur-Seine Cedex – Tél 01 43 90 45 00 – Fax 01 45 21 04 01 – Siret 784 131 575 00218

www.armstrong.fr/plafonds

Inspiring Great Spaces™

QUALICONSULT IMMOBILIER - RCS PARIS 490 676 293

Avenue des Hauts Grigneux

MACH 8 76420 BIHOREL - Tel./Fax. : 0235125880 - 0235598340

Société par actions simplifiée au capital de 100.000 euros - R.C. VERSAILLES 490 676 293 - SIRET 490 676 293 00262 - APE 7120 B

Siège social : 1 bis rue du Petit Clamart - Vélizy Plus Bât E - 78140 VELIZY VILLACOUBLAY - Téléphone : 01.40.83.75.75 - Télécopie : 01.46.30.39.62 - N° TVA Intra-communautaire FR 56 490 676 293

CE RAPPORT NE PEUT ETRE UTILISE OU REPRODUIT QUE DANS SON INTEGRALITE

Page 98 sur 139

Immeuble bâti concerné : **TGI - TRIBUNAL GRANDE INSTANCE
30 RUE JOSEPHINE - 27000 EVREUX**

ANNEXE 6 - DESCRIPTIF DES TRAVAUX ENVISAGES (Documents fournis par le Maître d'Ouvrage)

Immeuble bâti concerné : **TGI - TRIBUNAL GRANDE INSTANCE
30 RUE JOSEPHINE - 27000 EVREUX**

Réfection des systèmes de chauffage du Tribunal de Grande Instance d'Evreux

Notice AVP

Juin 2018

Maîtrise
d'ouvrage



MINISTERE DE LA JUSTICE

Délégation inter-régionale grand ouest
20 Rue du puits Mauget
CS 60826
35 108 RENNES
Tél : 02 90 09 32 77
Mail : abel.morin@justice.gouv.fr

Maîtrise
d'Œuvre



I.G.C Bureau d'Etudes Techniques

Centre ROUTIER
Rue des Frères Lumière
14 120 MONDEVILLE
Tél. 02 31 35 64 35 Fax 02 31 35 64 36
Mail : contact@igcbe.fr

Immeuble bâti concerné : **TGI - TRIBUNAL GRANDE INSTANCE
30 RUE JOSEPHINE - 27000 EVREUX**

SOMMAIRE

1	GENERALITES	4
1.1	EXPOSE DU PROJET	4
1.2	CLASSEMENT DE SECURITE	4
1.3	CONDITIONS DE REALISATION DE L'AVP	4
1.4	CLASSEMENT GEOGRAPHIQUE	4
1.5	LISTE DES PLANS	6
1.4.1	Plans Technique.....	6
1.6	NOMENCLATURE DES LOTS	6
2	LOT 01 – DESCRIPTION DES TRAVAUX DE PLOMBERIE.....	7
2.1	TRAVAUX PREPARATOIRES	7
2.1.1	Alimentation de chantier.....	7
3	LOT 01 – DESCRIPTION DES TRAVAUX DE CHAUFFAGE.....	7
3.1	TRAVAUX PREPARATOIRE.....	7
3.1.1	Dépose des installations existantes.....	7
3.2	PANOPLIES ET DIVERS	8
3.2.1	Adaptation départ existant.....	8
3.2.2	Création de départs en chaufferie	8
3.2.3	Création de départs en sous-station	8
3.3	REGULATION	9
3.4	LES RESEAUX DE CHAUFFAGE	9
3.5	CALORIFUGEAGE.....	10
3.5.1	Réseaux de distribution.....	10
3.5.2	Réseaux des locaux techniques	10
3.6	RADIATEURS	10
3.6.1	Standard.....	10
3.6.2	Salle d'audience et couloirs.....	10
3.6.3	Robinets thermostatiques.....	11
3.6.4	Robinets simple réglage.....	11
4	LOT01 - DESCRIPTION DES TRAVAUX ELECTRIQUES	11
4.1	DEPOSE DES INSTALLATIONS EXISTANTES	11
4.2	ALIMENTATION DE CHANTIER.....	11
4.3	TRAVAUX A PREVOIR.....	12
4.3.1	Luminaires étanches	12
4.3.2	Interrupteur étanche à voyant.....	12
4.3.3	Prises de courant	12
4.3.4	Eclairage de sécurité	13
4.3.5	Armoires électriques	13
5	LOT 01 - TRAVAUX ANNEXES A LA CHARGE DE CE LOT	13
5.1	INSTALLATIONS DE CHANTIER.....	13
5.2	NETTOYAGE, ETIQUETAGE, CERTIFICATS ET FORMATION	14
5.3	DEMOLITION DE DALLES	14
5.4	RENFORCEMENT DE STRUCTURE.....	15
5.5	CAROTTAGE POUR PASSAGE DE RESEAUX HORIZONTAUX	15
5.6	CAROTTAGE POUR PASSAGE DE RESEAUX VERTICAUX	15
6	LOT 02 – DESCRIPTION DES TRAVAUX DE MENUISERIES INTERIEURES – PLATRIERIE SECHE	16
6.1	DEPOSE.....	16
6.1.1	Dépose de faux plafond.....	16
6.1.2	Dépose de trappes d'accès en combles.....	16

Immeuble bâti concerné : **TGI - TRIBUNAL GRANDE INSTANCE
30 RUE JOSEPHINE - 27000 EVREUX**

6.2	OUVRAGES DE MENUISERIES INTERIEURES	16
6.2.1	Façade de gaine technique	16
6.2.2	Trappes d'accès	16
6.2.3	Circulations techniques en combles	17
6.2.4	Echelle	17
6.3	OUVRAGES DE PLATRERIE SECHE.....	17
6.3.1	Cloisons en carreaux de plâtre.....	17
6.3.2	Adaptation des faux-plafond.....	17
6.3.3	Jouées	18
7	LOT 03 – PEINTURE	19
7.1	PEINTURE SUR MURS	19
7.2	PEINTURE DES RESEAUX.....	19
7.3	PEINTURE SUR BOISERIES	19
8	ESTIMATION	20

Immeuble bâti concerné : **TGI - TRIBUNAL GRANDE INSTANCE
30 RUE JOSEPHINE - 27000 EVREUX**

1 GENERALITES

1.1 EXPOSE DU PROJET

Le projet concerne les travaux de réfection des systèmes de chauffage du tribunal de grande instance d'Evreux (27).

1.2 CLASSEMENT DE SECURITE

Le bâtiment est un bâtiment de type L et W de catégorie 3.
Les travaux de chaque lot devront être conformes au règlement de Sécurité Incendie propre à ce type de bâtiment.

1.3 CONDITIONS DE REALISATION DE L'AVP

La présente notice descriptive a été réalisée en attente :
- Des diagnostics plomb et amiante

1.4 CLASSEMENT GEOGRAPHIQUE

Commune : Evreux (27)
Canton : Evreux
Altitude : 100 m
Distance à la mer : > 40 km

• Neige

Région de neige 2007 : A1
Charges de neige (Eurocode 1-3/NA) :
- caractéristique (Sk) : 0,45 kN/m²
- exceptionnelle (SAd) : -
Charges de neige (règles N 84) :
- au sol (S0) : 0,45 kN/m²
- accidentelle (S0a) : -
Charges de neige (règles NV 65) :
- normale (Pn) : 35,0 daN/m²
- extrême (P'n) : 60,0 daN/m²
- accidentelle : -

• Vent

Zone de vent 2008 : 2
Vent de référence (Eurocode 1-4/NA) :
- vitesse de base : 24 m/s
- coefficient de direction : 1 (70°-150° : 0,70)
- coefficient de saison : 1 (avril-septembre : 0,8)
Pressions dynamiques de base (règles NV 65) :
- normale : 60,0 daN/m²
- extrême : 105,0 daN/m²
Coefficient de site :
- site exposé : 1,30
- site normal : 1,00
- site protégé : 0,80

• Construction parasismique

Zone de sismicité : 1

• Exposition au vent

Fermetures de baies libres et portails : région A
Ventilation mécanique (DTU 68.1 et 68.2) : région V

Immeuble bâti concerné : **TGI - TRIBUNAL GRANDE INSTANCE
30 RUE JOSEPHINE - 27000 EVREUX**

- Ouvrages de couverture
Zone de concomitance vent-pluie :
 - première définition : VP1
 - deuxième définition : VP1
 - zonage harmonisé : VP2
- Toiture avec retenue temporaire d'eaux pluviales (DTU 43.1)
Pluviosité : région I
- Protection contre la foudre
Installations électriques à basse tension (parafoudres) :
 - niveau céramique : 12 j/an (AQ1)
 Structures (paratonnerres) :
 - densité de foudrolement : env. 1,2 impacts/an/km²
- Caractéristiques thermiques RT 2012 (règles Th-CE)
Zone climatique : H1a
Température extérieure conventionnelle : -9 °C
Energie solaire (photovoltaïque) : PV5 (1 050 kWh/m²/an)
Journée chaude de référence (confort d'été) :
 - écart de températures moyennes : 4 °C
 - température quotidienne moyenne : 21,5 °C
 - écart (demi-amplitude) quotidien : 7,0 °C
 - humidité quotidienne moyenne : 10 g/kg d'air sec
- Déperditions calorifiques de base (NF EN 12831)
Température extérieure de base : -7 °C
Moyenne annuelle de la température extérieure : 11 °C
- Résistance aux chocs thermiques (vitrages exposés à l'ensoleillement)
Température maximale : +35 °C
Température diurne minimale : -17 °C
Amplitude journalière maximale : 15 °C
Flux solaire vertical maximal : 800 (rural) ou 750 (urbain) W/m²
- Gel
Béton (NF EN 206-1) : gel modéré (classe XF1 ou XF2)
Pierres naturelles (NF B 10-601) : gel modéré (C)
- Risques de condensation : zone courante
- Protection des revêtements d'asphalte de type A (DTU 43.1 et 43.4)
Fort contraste de température : NON
- VMC-Gaz (caisson d'extracteur)
Climat rigoureux : NON
- Dispositions locales
Retrait-gonflement d'argiles (aléas) : Faible/Moyen
Contamination de termites : -
Protection contre le bruit :
 - infrastructures de transport terrestre classées : OUI
 - aéroport (Plan d'Exposition au Bruit) : Evreux - Fauville

Immeuble bâti concerné : **TGI - TRIBUNAL GRANDE INSTANCE
30 RUE JOSEPHINE - 27000 EVREUX**

1.5 LISTE DES PLANS

1.4.1 Plans Technique

Plan PCV :

AVP 01 : Plan Plomberie – Chauffage – Ventilation Sous-sol

Ech : 1/100^{ème}

AVP 02 : Plan Plomberie – Chauffage – Ventilation RDC

Ech : 1/100^{ème}

AVP 03 : Plan Plomberie – Chauffage – Ventilation R+1

Ech : 1/100^{ème}

AVP 04 : Plan Plomberie – Chauffage – Ventilation R+2

Ech : 1/100^{ème}

AVP 05 : Plan Plomberie – Chauffage – Ventilation Combles

Ech : 1/100^{ème}

1.6 NOMENCLATURE DES LOTS

Lot n°1 Plomberie - Chauffage

Lot n°2 Menuiseries intérieures bois – Plâtrerie sèche

Lot n°3 Peinture

Immeuble bâti concerné : **TGI - TRIBUNAL GRANDE INSTANCE
30 RUE JOSEPHINE - 27000 EVREUX**

2 LOT 01 – DESCRIPTION DES TRAVAUX DE PLOMBERIE

2.1 TRAVAUX PREPARATOIRES

2.1.1 Alimentation de chantier

Prestations

L'entrepreneur devra maintenir pendant toute la durée des travaux un point d'alimentation eau froide équipé d'un robinet simple avec raccord au nez. Un sous-comptage sera installé à l'origine de l'installation.

Prévoir également le raccordement des évacuations sur tampon existant.

Localisation : Une alimentation pour le chantier.

3 LOT 01 – DESCRIPTION DES TRAVAUX DE CHAUFFAGE

Les travaux concernent :

- La dépose des équipements en chaufferie non réutilisés
- La dépose des radiateurs existants non réutilisés
- La réalisation des nouveaux départs chauffage compris adaptation des réseaux existants
- La réalisation de la régulation des équipements posés
- La distribution des réseaux chauffage (compris équilibrage).
- La fourniture la pose et le raccordement des émetteurs de chaleur et accessoires.

3.1 TRAVAUX PREPARATOIRE

3.1.1 Dépose des installations existantes

Prestations

L'entrepreneur du présent lot devra la mise hors service et la dépose des installations non réutilisées : départ en chaufferie, réseau, émetteurs, etc.

Il doit prévoir :

La vidange complète des installations.

La dépose de toutes les installations désaffectées; chauffage, évacuation, y compris pattes de fixation et colliers correspondants,

Le bouchonnage des réseaux non déposés.

L'évacuation et l'enlèvement de tous les gravats correspondants aux équipements et tuyauteries déposées,

La mise en place de vannes d'isolement en amont des réseaux déposés et vidangés.

Réaliser le rebouchage des trous engendrés par la dépose des réseaux. Les calfeutremments doivent reconstituer le degré coupe-feu de l'existant. Il est par conséquent interdit d'utiliser de la filasse pour reboucher les réservations.

Nota : L'entrepreneur du présent lot doit prévoir tous les équipements nécessaires pour une dépose en toute sécurité (exemple : échafaudage pour les réseaux dans la salle des pas perdus)

Nota : La dépose doit être réalisée suivant le phasage des travaux

Localisation : Les installations existantes non réutilisées.

Immeuble bâti concerné : **TGI - TRIBUNAL GRANDE INSTANCE
30 RUE JOSEPHINE - 27000 EVREUX**

3.2 PANOPLIES ET DIVERS

3.2.1 Adaptation départ existant

Prestations

Le présent lot aura à sa charge l'adaptation de la pompe double du départ CONSTANT ASSISE dans la chaufferie. Cette prestation comprend la fourniture, la pose et le raccordement des organes et équipements suivants :

- pompe de circulation double avec intégration d'un comptage d'énergie de la marque LOWARA ou équivalent, haut rendement à vitesse variable de classe A à rotor **noyé**, avec un raccordement électrique de type monophasé,

Nota : L'entrepreneur du présent lot doit l'adaptation de la panoplie pour intégrer cette nouvelle pompe. Cela comprend la modification de réseau et le déplacement d'autre équipement si nécessaire.

Nota : Les départs existants « Extension », « Radiateur extension » et « Procureur » se seront pas modifiés dans le projet.

Localisation : Le départ Constant Assise

3.2.2 Création de départs en chaufferie

Le présent lot aura à sa charge tous les réseaux en chaufferie pour la création des nouveaux départs. Ils seront réalisés en acier noir T1 ou T10 en fonction des diamètres.

Chaque départ comprendra la fourniture, la pose et le raccordement des organes et équipements suivant :

- pompe de circulation double avec intégration d'un comptage d'énergie de la marque LOWARA ou équivalent, haut rendement à vitesse variable de classe A à rotor **noyé**, avec un raccordement électrique de type monophasé,
- vannes d'isolement,
- purgeur automatique,
- robinet de vidange,
- clapets anti-retour,
- manchettes anti-vibratiles,
- thermomètres,
- manomètres avec prises de pressions différentielles et robinetterie d'isolement,
- une vanne de réglage TA sur le retour,

Le présent lot doit la création des départs suivants :

- Départ régulé « Aile Ouest RDC »
- Départ régulé « Aile Ouest R+1/R+2 »
- Départ régulé « Aile Est RDC »
- Départ régulé « Aile Est »

Nota : Prévoir un nouveau piquage sur la bouteille de découplage pour la création du départ « Aile Ouest RDC »

Localisation : La chaufferie

3.2.3 Création de départs en sous-station

Le présent lot aura à sa charge tous les réseaux en dans la sous-station pour l'adaptation du départ « Assise ». Ils seront réalisés en acier noir T1 ou T10 en fonction des diamètres.

Le départ comprendra la fourniture, la pose et le raccordement des organes et équipements suivant :

- pompe de circulation double avec intégration d'un comptage d'énergie de la marque LOWARA ou équivalent, haut rendement à vitesse variable de classe A à rotor **noyé**, avec un raccordement électrique de type monophasé,
- vannes d'isolement,

Immeuble bâti concerné : **TGI - TRIBUNAL GRANDE INSTANCE
30 RUE JOSEPHINE - 27000 EVREUX**

- purgeur automatique,
- robinet de vidange,
- clapets anti-retour,
- manchettes anti-vibratiles,
- thermomètres,
- manomètres avec prises de pressions différentielles et robinetterie d'isolement,
- une vanne de réglage TA sur le retour,

Le présent lot doit la création du départ suivant depuis la sous-station Assise :
- Départ régulé « Assise »

Nota : La prestation comprend toutes modifications nécessaires sur la panoplie existante.

Localisation : La sous-station Assise

3.3 REGULATION

Prévoir la fourniture et le raccordement d'une extension pour régulateur existant gérant les départs avec action sur la température de départ en fonction de la température extérieure.

L'ensemble de régulation comprendra par départ :

- Une vanne 3 voies,
- Un moteur de vanne 230 V,
- Une sonde de départ,

Localisation : La chaufferie.

3.4 LES RESEAUX DE CHAUFFAGE

Prestations

La prestation comprend :

La réalisation des réseaux de chauffage, en bi-tube et **en acier électrozingué T1 ou T10** pour les réseaux depuis les panoplies situées en chaufferie jusqu'aux émetteurs suivants plans.

L'ensemble des supportages, des colliers isophoniques, des purgeurs d'air automatiques, etc...

Les carottages et les calfeutrements au plâtre des réservations.

Les réseaux seront fourreautés à chaque traversée de dalle et de parois.

Les vannes de coupure et de réglages.

Les réseaux de chauffage circuleront dans les faux-plafonds et en apparent.

Chaque piquage sur le réseau principal de distribution comportera des vannes d'isolement.

Des purgeurs automatiques devront être installés en partie haute sur chaque colonne montante.

Les alimentations apparentes des radiateurs, compris supportage, recevront 2 couches de peinture. Le ral sera choisie en accord avec la maîtrise d'ouvrage et la maîtrise d'œuvre. (Prestation au lot Peinture)

L'entrepreneur doit :

Les réseaux en chaufferie pour les nouveaux départs

Les réseaux pour alimenter le bâtiment sauf une partie de l'extension

Nota : Tous les calfeutrements des différents percements devront reconstituer le degré de résistance au feu des parois. Les raccords d'enduit seront réalisés de façon à obtenir un parement de qualité au moins égale à celle de la paroi traversée.

Nota : Le réseau enterré « Constant Assise » sera réutilisé dans le cadre de nos travaux. La prestation du présent lot commence à partir de la panoplie de la sous-station

Localisation : Les réseaux de chauffage depuis la chaufferie jusqu'aux émetteurs de chaleur

Immeuble bâti concerné : **TGI - TRIBUNAL GRANDE INSTANCE
30 RUE JOSEPHINE - 27000 EVREUX**

3.5 CALORIFUGEAGE

3.5.1 Réseaux de distribution

Prestations

Prévoir le calorifugeage des réseaux de chauffage circulant en sous-sol, dans les faux-plafonds, dans les gaines techniques et dans les combles avec un isolant de classe 3. Les épaisseurs de calorifuge seront à adapter en fonction des diamètres pour obtenir ce classement. Il sera employé du calorifuge type armaflex ou équivalent.

Le présent lot doit la mise en place d'étiquettes sur les réseaux indiquant le sens d'écoulement et le réseau.

Localisation : Les réseaux de chauffage circulant en sous-sol, en faux-plafond, dans les gaines techniques et dans les combles.

3.5.2 Réseaux des locaux techniques

Prestations

Prévoir le calorifugeage des réseaux de chauffage circulant en chaufferie et dans la sous-station. Il sera employé des coquilles de laine minimale ligaturée par fil de fer.

La finition sera de type PVC.

Les épaisseurs de calorifuge seront de 50 mm pour tous les diamètres.

L'isolant devra être de classe 3.

Le présent doit la mise en place d'étiquettes sur les réseaux indiquant le sens d'écoulement et repérage des différents départs.

Localisation : Les réseaux en chaufferie.

3.6 RADIATEURS

Les radiateurs seront dimensionnés pour un fonctionnement en basse température. L'entrepreneur du présent lot devra réaliser les notes de calculs nécessaires (étude thermique).

Le nombre et la taille des radiateurs sont représentés à titre indicatif, il convient à l'entreprise adjudicataire du présent lot de vérifier précisément la puissance et le nombre de radiateurs à installer par local.

Les appareils seront protégés jusqu'à la réception. Les appareils présentant un défaut d'aspect quelconque devront être remplacés.

3.6.1 Standard

Prestations

Fourniture, pose et raccordement de radiateurs neufs du type Reggane 3000 Tertiaire de marque FINIMETAL ou techniquement équivalent, peints en usine. Les radiateurs seront fixés sur pied ou sur console murale en fonction de leur positionnement et seront munis de robinets thermostatiques installés de manière non saillante.

Nota : Les radiateurs seront surélevés par rapport au sol de manière à limiter les projections de produit de nettoyage.

Localisation : Tous les radiateurs des bureaux et sanitaires suivant plans (sauf radiateur verticale et plinthe)

3.6.2 Salle d'audience et couloirs

Prestations

Fourniture, pose et raccordement de radiateurs neufs du type Chorus de marque FINIMETAL ou techniquement équivalent. **Le ral des radiateurs sera choisis en accord avec la maitrise d'ouvrage et la maitrise d'œuvre.** Les radiateurs seront fixés sur pied ou sur console murale en fonction de leur positionnement et seront munis de robinets thermostatiques installés de manière non saillante.

Immeuble bâti concerné : **TGI - TRIBUNAL GRANDE INSTANCE
30 RUE JOSEPHINE - 27000 EVREUX**

Nota : Les radiateurs seront surélevés par rapport au sol de manière à limiter les projections de produit de nettoyage.

Des radiateurs de type plinthe devront être installés dans certains bureaux suivants plans.

Localisation : Tous les radiateurs des circulations, salles d'audiences et quelques bureaux suivant plan

3.6.3 Robinets thermostatiques

Chaque radiateur sera équipé d'un robinet thermostatique de type RA 20-30 de marque Danfoss ou similaire agréé certifié avec un coefficient de variation temporelle inférieure $\Delta T \leq 0.25$ K (certificat à fournir).

Ils seront dotés d'un té de réglage à mémoire, d'un purgeur d'air carré.

Localisation : Tous les radiateurs du tribunal, y compris les radiateurs existants suivant plans

3.6.4 Robinets simple réglage

Chaque radiateur sera équipé d'un robinet manuel de marque Danfoss ou similaire agréé. Ils seront dotés d'un té de réglage à mémoire, d'un purgeur d'air carré. Les pièces traitées par robinet manuel sont les dépôts, entretien, circulation, rangement.

Localisation : Les radiateurs suivants plans

4 LOT01 - DESCRIPTION DES TRAVAUX ELECTRIQUES

4.1 DEPOSE DES INSTALLATIONS EXISTANTES

Prestations

Le titulaire du présent lot devra prévoir la dépose de toutes les installations existantes et non réutilisées de la chaufferie et les radiateurs électriques au rez-de-chaussée.

Travaux en chaufferie et sous-station « Assise » :

Dépose des alimentations existantes non réutilisées

Pose de l'ensemble des équipements et alimentations pour les nouveaux départs compris dans l'armoire électrique

Travaux dans le bâtiment :

Dépose des radiateurs électriques existants dans la salle d'assise, le sanitaire Est RDC et R+1

Dépose et repose des luminaires pour l'adaptation des faux-plafond (coupure électrique, fixation en plafond....)

Localisation : La chaufferie, la sous-station « Assise », la salle d'assise, le sanitaire Est au RDC et R+1 et quelques luminaires

4.2 ALIMENTATION DE CHANTIER

Prestations

Le titulaire du présent lot devra au titre de son marché la fourniture et pose d'une armoire principale pour la base de vie comprenant :

- 1 inter général de coupure armoire
- 1 compteur de décompte
- 1 arrêt d'urgence en façade de l'armoire
- 3 protections différentielles pour alimentation des bungalows de la base de vie
- 4 protections différentielles 16A/30mA pour les prises de courant en façade d'armoire
- 1 protection différentielle 20A/30mA pour les prises de courant en façade d'armoire
- 1 protection différentielle 20A/30mA pour les prises de courant (380V+T) en façade d'armoire
- 10 prises de courant 16A+T (230V+T) en façade d'armoire
- 2 prises de courant 20A+T (230V+T) en façade d'armoire

Immeuble bâti concerné : **TGI - TRIBUNAL GRANDE INSTANCE
30 RUE JOSEPHINE - 27000 EVREUX**

- 2 prises de courant 20A (380V+T) en façade d'armoire

Cette armoire sera alimentée depuis une armoire électrique du tribunal y compris protection principale différentielle sur le tableau existant.

L'alimentation et raccordements de tous les bungalows de la base de vie depuis l'armoire principale de la base de vie est à la charge du présent lot.

Nota : le coffret principal sera mis à l'intérieur d'un des bungalows de la base de vie

Cette installation de chantier sera conforme au décret en vigueur relatif à la protection des travailleurs et aux recommandations de l'O.P.P.B.T.P.
L'entreprise prévoira la vérification de ces installations de chantier par un organisme agréé avec établissement d'un rapport de conformité.

Localisation : Base de vie

4.3 TRAVAUX A PREVOIR

Le titulaire du présent lot devra prévoir l'ensemble des travaux suivants suite restructuration des locaux :

- Fourniture et pose de luminaires étanches LED
- Fourniture et pose de boutons de commande étanches à voyants
- Fourniture et pose de prises de courant étanches 230V/16A+T
- Fourniture et pose de blocs de secours de type 'BAPI'
- Pose des nouveaux équipements dans l'armoire chaufferie compris régulation, ...

4.3.1 Luminaires étanches

Prestations

Luminaires étanches LED 1x44W type BELUGA de chez EPSILON, corps en polycarbonate gris et diffuseur transparent à prismes internes en polycarbonate résistant aux chocs. Réflecteur en acier laqué blanc. Clips de fixation en inox.

Luminaires équipés de ballasts électroniques à cathode chaude.

- Classe électrique : 1
- Réaction au feu : fil incandescent : 850°C
- IP: 65
- IK: 08

Localisation : Combles suivant plan

4.3.2 Interrupteur étanche à voyant

Prestations

Fourniture et pose d'un bouton poussoir étanche à voyant Plexo 55 de chez Legrand ou équivalent.
Le voyant du bouton de commande sera éclairé luminaire éteins

Localisation : Combles suivant plan

4.3.3 Prises de courant

Prestations

Fourniture et pose d'une prise de courant à chaque entrée dans les combles 16A/230V+T. Ces prises de courant seront alimentées depuis une armoire divisionnaire du R+2. Le câblage sera réalisé en câble UR2V sous tube IRO dans les combles.

Nota : compris raccordements et câblage dans armoire électrique

Localisation : Combles

Immeuble bâti concerné : **TGI - TRIBUNAL GRANDE INSTANCE
30 RUE JOSEPHINE - 27000 EVREUX**

4.3.4 Eclairage de sécurité

Prestations

Fourniture et pose d'un bloc autonome portatif de type 'BAPI' à chaque entrée dans les combles.

Nota : Les blocs 'BAPI' seront posés et 'branchés' sur les prises de courant à côté des accès de combles.

Localisation : Combles

4.3.5 Armoires électriques

Prestations

Le titulaire du présent lot devra prévoir l'adaptation de l'armoire électrique existante comprenant les protections différentielles ainsi que tous les éléments nécessaires aux installations existantes et le rajout des éléments suivants :

Quatre départs 'compris disjoncteurs' pour les vannes trois voies en chaufferie

Un départ 'compris disjoncteur' pour la vanne trois voies en sous-station

...

Le titulaire du présent lot l'adaptation de la régulation existante pour la pose des nouveaux départs comprenant l'ensemble des commandes, des régulations et des programmations.

L'ensemble sera réalisé comme suit :

Ensemble des raccordements réalisé sur bornes repérées.

L'entreprise doit le câblage de la totalité du matériel qu'elle installera.

L'armoire assurera le contrôle, la commande et la protection des équipements.

La mise en place de ces commandes et leurs raccordements est prévue au présent lot.

Les régulations des réseaux de chauffage seront implantées dans cette armoire.

Localisation : Chaufferie et Sous-station Assise

5 LOT 01 - TRAVAUX ANNEXES A LA CHARGE DE CE LOT

5.1 INSTALLATIONS DE CHANTIER

Prestation :

Les installations de chantier devront être conçues suivant le cahier des prescriptions communes et le PGC établi par le CSPS. L'entrepreneur du présent lot devra :

La mise en place, le raccordement, le maintien et l'entretien de toutes les installations provisoires nécessaires à la réalisation de l'opération.

Les installations de chantier classiques tels que bungalows, clôtures etc..

Panneaux portant la mention "Chantier interdit au Public".

Fourniture et pose du panneau de chantier suivant modèle prescrit par le maître d'œuvre.

Branchements provisoires, élec, EF, EU et EP, nécessaires à tous les corps d'état.

Installation d'une clôture de chantier interdisant l'accès du Public au chantier, avec portail incorporé.

Entretien des voies d'accès et publiques.


L'entrepreneur du présent lot devra au titre de son marché :

- La réalisation d'une installation d'éclairage provisoire de chantier.

Cette installation de chantier sera conforme au décret en vigueur relatif à la protection des travailleurs et aux recommandations de l'O.P.P.B.T.P.

Les installations de chantier y compris alimentations et raccordements 'bungalows de chantier' seront raccordées par le présent lot depuis le comptage et armoire principale du chantier.

L'entreprise prévoira la vérification de ces installations de chantier par un organisme agréé avec établissement d'un rapport de conformité.

	<p align="center">Rapport de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante</p> <p align="center">Avant réalisation de travaux dans un immeuble bâti</p>	<p align="right">N° : 548450-1 15/05/2019</p>
Immeuble bâti concerné :	TGI - TRIBUNAL GRANDE INSTANCE 30 RUE JOSEPHINE - 27000 EVREUX	

Rappel :

Les frais de consommation en énergie (eau, électricité, téléphone ...), ainsi que d'entretien et de maintenance seront assurés par le compte prorata.

5.2 NETTOYAGE, ETIQUETAGE, CERTIFICATS ET FORMATION

L'Entrepreneur devra, en fin de chantier, effectuer tous les essais, contrôles des installations, le réglage des débits.

Il est rappelé qu'en fin de chantier et après chaque intervention du personnel, l'Entreprise ayant réalisé les travaux devra l'enlèvement de ses gravats et le nettoyage du chantier.

Afin d'exécuter ses travaux, l'Entrepreneur devra toutes les pièces de serrurerie nécessaires (supports, protection mécanique, fourreaux, etc...), qui devront être revêtues d'une peinture anti-corrosion.

En fin de chantier, il devra fournir des schémas de principe ainsi que les notices descriptives d'entretien et de fonctionnement du matériel.

Dans la chaufferie, fourniture et pose d'un **schéma de principe** (dessin informatique couleur) des installations sur support PVC, ou équivalent (M1), avec repérage, nomenclature des matériels et notices d'exploitation.

Il est rappelé que l'Entrepreneur du présent lot aura à sa charge tous les frais de certificat de conformité des installations le concernant.

L'Entrepreneur devra le repérage de tous les organes de réglage, vannes d'isolement, par des plaques signalétiques gravées, placées à proximité des équipements et visibles des dégagements ou locaux, conforme à la norme NFX 08.100.

L'entreprise titulaire du marché devra prévoir la fourniture des fiches CEE à la maîtrise d'ouvrage (isolant).

L'Adjudicataire du présent lot s'engage à signaler au Maître d'Œuvre, les incidences de son installation sur les travaux de génie civil.

Réalisation d'une journée de Formation du Personnel Technique de l'établissement pour utilisation des nouvelles installations.

5.3 DEMOLITION DE DALLES

Prestations :

Démolition de plancher en béton armé comprenant :

- Protection
- Sciage mécanique du plancher
- Evacuation des gravats
- Compris rebouchage soigné suite aux dégradations et application d'un enduit de finition au pourtour de la découpe

Dimensions suivant plans

Nota : cette prestation devra être sous-traitée à une entreprise de gros œuvre. Les reprises d'ossature béton seront réalisées suivant étude de structure faite par un bureau d'étude structure.

Localisation :

Pour les ouvertures à créer dans les planchers hauts du R+2 pour la création des trappes d'accès en combles.

Immeuble bâti concerné : **TGI - TRIBUNAL GRANDE INSTANCE
30 RUE JOSEPHINE - 27000 EVREUX**

5.4 RENFORCEMENT DE STRUCTURE

Prestations :

Réalisation de renforcement structurel par système composites en lamelles en fibre de carbone de chez Sika ou équivalent.

Sections, longueur et positionnement des lamelles suivant étude à la charge du présent lot.

Préparation du support pour le rendre sain, exempt de laitance, d'agents polluants, de graisse, d'anciens revêtements, ...

Mise en œuvre par collage à la colle époxydique de chez Sika ou équivalent.

Mise en œuvre suivant avis technique et prescriptions du fabricant.

Nota : cette prestation devra être sous-traitée à une entreprise de gros œuvre. Les reprises d'ossature béton seront réalisées suivant étude de structure faite par un bureau d'étude.

Localisation :

Pour les renforcements de planchers au droit des démolitions pour la création des trappes d'accès en combles.

5.5 CAROTTAGE POUR PASSAGE DE RESEAUX HORIZONTAUX

Prestations :

Réalisation de carottage mécanique ou manuel dans les voiles verticaux (maçonnerie, brique, aggloméré).

Compris protection, retenue éventuelle des eaux et évacuation des déchets.

Localisation :

Pour tous les carottages utiles aux passages des fluides

5.6 CAROTTAGE POUR PASSAGE DE RESEAUX VERTICAUX.

Prestations :

Réalisation de carottage mécanique ou manuel dans les planchers de toutes natures compris toit terrasse.

Compris protection, retenue éventuelle des eaux et évacuation des déchets.

Localisation :

Pour tous les carottages utiles aux passages des fluides

Immeuble bâti concerné : **TGI - TRIBUNAL GRANDE INSTANCE
30 RUE JOSEPHINE - 27000 EVREUX**

6 LOT 02 – DESCRIPTION DES TRAVAUX DE MENUISERIES INTERIEURES – PLATRIERIE SECHE

6.1 DEPOSE

6.1.1 Dépose de faux plafond

Prestation :

Dépose soignée et mise en stock des faux plafonds acoustiques compris ossature comprenant :

- Protection
- Stockage
- Compris rebouchage soigné suite aux dégradations.

Nota : les dalles de faux-plafonds seront stockées sur des palettes et réutilisé ultérieurement. Si des dégradations sont constatées par la MOE, l'entrepreneur sera tenu de fournir des plaques identiques à l'existant

Localisation :

Pour les faux plafonds au droit des trappes d'accès aux combles créées.

6.1.2 Dépose de trappes d'accès en combles

Prestation :

Dépose des trappes d'accès en combles compris cadre dormant comprenant :

- Protection
- Evacuation des gravats
- Compris rebouchage soigné suite aux dégradations.

Localisation :

Pour les trappes d'accès en combles existantes

6.2 OUVRAGES DE MENUISERIES INTERIEURES

6.2.1 Façade de gaine technique

Prestations :

Fourniture et pose de façade de gaine technique comprenant :

- Cadre dormant en bois toutes hauteurs y compris traverses haute et plinthes basse
- Fermeture de la gaine en partie haute (au-dessus de la porte) par plaque de médium
- Corps en médium à peindre
- Portes ouvrant à la française équipée de rectangle
- Prête à peindre
- Joints et tous accessoires ou dispositifs assurant le degré coupe-feu exigé.

Dimensions suivant plans

Localisation:

Pour les façades des gaines techniques créées.

6.2.2 Trappes d'accès

Prestations :

Fourniture et pose de trappes d'accès aux combles 0.60 m x 0.60 m

Cadre dormant en bois dur avec feuillure

Panneau d'aggloméré 19 mm

Fermeture par rainure et batteuse manœuvrable par rectangle.

Ouverture à la française vers l'intérieur des combles comprenant tous les accessoires de quincailleries, paumelles,

Mise en place d'un isolant collé en mousse de polyuréthane d'un R équivalent à l'isolant.

Compris fourniture et mise en œuvre d'une barre d'accroche d'échelle.

Dimensions 60 x 60 cm

Caractéristiques de tenue au feu: CF1h

Immeuble bâti concerné : **TGI - TRIBUNAL GRANDE INSTANCE
30 RUE JOSEPHINE - 27000 EVREUX**

Localisation :

Pour toutes les trappes d'accès aux combles créées suivant plans.
Pour les trappes d'accès en combles faisant l'objet d'une dépose dans le cadre du projet.

6.2.3 Circulations techniques en combles

Prestations :

Fourniture et mise en œuvre d'un platelage bois en panneaux d'agglomérés pour le cheminement en combles jusqu'aux réseaux de chauffage.
Le platelage sera fixé mécaniquement sur une ossature bois de dimensions telles que le platelage ne comprime pas l'isolation en combles.
Compris tous les accessoires de quincailleries.

Nota : l'approvisionnement des plaques devra se faire par les trappes d'accès.

Localisation :

Pour les circulations techniques en combles suivant plan.

6.2.4 Echelle

Prestations :

Fourniture d'une échelle de dimension adaptée et équipée de crochets pour maintien sur barre d'accrochage
Traitement : galvanisation à chaud.
Compris fixation murale et cadenas de sureté avec fourniture de 3 clés.

Localisation :

Pour l'accès aux combles du bâtiment - Prévoir 3 unités

6.3 OUVRAGES DE PLATRIERIE SECHE

6.3.1 Cloisons en carreaux de plâtre

Prestations :

Fourniture et mise en œuvre de cloisons en carreaux de plâtre plein.
Compris traitement des joints
Carreaux de plâtre hydrofugés dans la masse pour locaux humides
Épaisseur 5 cm
Mise en œuvre conforme au DTU 25.41 et aux prescriptions du fabricant

Localisation :

Pour les gaines techniques tous niveaux.

6.3.2 Adaptation des faux-plafond

Prestations :

Adaptation des faux plafonds existants en dalle de laine de roche dimension 600x600 suite à la réalisation de trappe d'accès aux combles comprenant :
Reprise et adaptation de l'ossature apparente
Ossature primaire, suspentes
Adaptation des plaques précédemment déposées et stockées par le présent lot
Compris toutes sujétions pour une parfaite finition

Nota : les dalles de faux-plafonds utilisées auront été préalablement stockées soigneusement sur des palettes. Si des dégradations sont constatées par la MOE, l'entrepreneur sera tenu de fournir des plaques identiques à l'existant.

Immeuble bâti concerné : **TGI - TRIBUNAL GRANDE INSTANCE
30 RUE JOSEPHINE - 27000 EVREUX**

Localisation :

Pour l'adaptation du faux plafond acoustique suite à la création de la trappe dans les archives du R+2.
Pour l'adaptation du faux plafond acoustique suite à la création de la trappe dans le dégagement Est du R+2.

6.3.3 Jouées

Prestations :

Fourniture et mise en œuvre de jouées de type Placostil ou équivalent:
1 plaque de plâtre à bord aminci de 13mm d'épaisseur fixées sur une ossature métallique galvanisée
Protection des joints transversaux et longitudinaux.
Traitement des joints.
Mise en œuvre conforme au DTU 25.41 et aux prescriptions du fabricant

Localisation :

Pour les jouées en périphérie des trappes d'accès créées.

Immeuble bâti concerné : **TGI - TRIBUNAL GRANDE INSTANCE
30 RUE JOSEPHINE - 27000 EVREUX**

7 LOT 03 – PEINTURE

7.1 PEINTURE SUR MURS

Prestations :

Préparation des supports : Egrenage, Epoussetage, Impression, Rebouchage, révision des joints, Enduit non repassé, Ponçage... et application mécanique de 1 couche d'impression pour préparer le support puis une deuxième couche d'une peinture lessivable sans solvant.

L'entrepreneur devra réaliser la teinte identique aux murs avoisinants les reprises de peintures. Les échantillons seront transmis à la maîtrise d'œuvre pour validation avant exécution des travaux.

Localisation :

Pour la peinture derrière les radiateurs et réseaux déposés tous niveaux.

Pour la peinture des gaines techniques créées.

7.2 PEINTURE DES RESEAUX

Prestations :

Préparation des supports : élimination des parties non adhérentes, dépoussiérage, brossage, nettoyage, dégraissage primaire, ...

Application d'une couche d'impression pour préparer le support et de 2 couches de peinture en phase solvant adaptée à une application sur support métallique.

L'entrepreneur devra réaliser la teinte identique aux réseaux existants. Les échantillons seront transmis à la maîtrise d'œuvre pour validation avant exécution des travaux.

Localisation :

Pour les réseaux de chauffage **neuf** réalisés dans le cadre du projet.

7.3 PEINTURE SUR BOISERIES

Prestations :

Travaux préparatoires, brossage, 1 couche d'impression, rebouchage, ponçage

Application de 2 couches de peinture en phase solvant adaptée à une application sur support bois.

Localisation :

Pour les façades des gaines techniques créées.

Immeuble bâti concerné : **TGI - TRIBUNAL GRANDE INSTANCE
30 RUE JOSEPHINE - 27000 EVREUX**

8 ESTIMATION

L'estimation a été réalisée hors travaux de désamiantage, hors déplacement de meuble, hors location de bungalows pour des bureaux.

Réfection des systèmes de chauffage du Tribunal de Grande Instance d'Evreux

Estimation

Désignation	Montant
LOT 01 PLOMBERIE CHAUFFAGE ELECTRICITE PLOMBERIE Alimentation de chantier CHAUFFAGE Dépose des réseaux et émetteurs existants sauf au R+1 de l'extension Création des réseaux (Aile Ouest RDC / Aile Ouest R+1/R+2 / Aile Est RDC / Aile EST R+1/R+2 Remise en place de réseaux et émetteurs suivant la nouvelle organisation (avec passage en combles) ELECTRICITE Alimentation de chantier Adaptation de la régulation en chaufferie Mise en place d'éclairage dans les combles Mise en place de bloc BAPI à chaque entrée de combles TRAVAUX ANNEXES Installation de chantier Nettoyage, Etiquetage, CEE, ... Création de 2 accès supplémentaires dans les combles Carottages	327 610.00 €HT
LOT 02 MENUISERIE INTERIEURE PLATRERIE Création de gaine technique Adaptation de faux plafond pour les accès en combles Création d'un platelage en combles Mise en place de 3 échelles d'accès aux combles	13 810.95 €HT
LOT 03 PEINTURE Reprise de peinture derrière les radiateurs déposes Peinture des réseaux de chauffage Peinture des gaines techniques	32 221.50 €HT
TOTAL	373 642.45 €HT


Immeuble bâti concerné : **TGI - TRIBUNAL GRANDE INSTANCE
30 RUE JOSEPHINE - 27000 EVREUX**

ECONOMIES ENVISAGEABLES	
Mise en œuvre de radiateur standard dans les circulations	-44 770.00 €
Création d'un seul départ par aile (fusion RDC avec R+1/R+2)	-18 710.00 €
Suppression de la dépose des réseaux dans la salle des pas perdus	-5 500.00 €
TOTAL ECONOMIES	-68 980.00 €HT

Immeuble bâti concerné : **TGI - TRIBUNAL GRANDE INSTANCE
30 RUE JOSEPHINE - 27000 EVREUX**


ANNEXE 7 - COPIE(S) DES RAPPORT(S) ANTERIEUR(S)

Immeuble bâti concerné : **TGI - TRIBUNAL GRANDE INSTANCE
30 RUE JOSEPHINE - 27000 EVREUX**

 QUALICONSULT IMMOBILIER	Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante Avant réalisation de travaux	N° : 253913 25/02/2016
Immeuble bâti concerné : Tribunal de Grande Instance - 30 RUE JOSEPHINE - 27000 EVREUX		

Local	Composant de la construction	Partie du composant	N° échantillon	Présence d'amiante
Cabine - Ascenseur 1	Portes palières de l'étage	Enduit	P30	Négatif
Trémie - Ascenseur 1	Revêtements divers	Mortier Scellement porte palière	P31	Négatif
Trémie - Ascenseur 1	Mur et cloisons	Enduit à base de ciment	P32	Négatif
Trémie - Ascenseur 1	Revêtements divers	Mortier Scellement Bloc béton creux	P33	Négatif
Local Scellés - Sous-sol	Plafonds	Flocage	P34	Négatif
Pallier Ascenseur 1 - 2ème étage	Planchers	Enduit de rebouchage	P35	Négatif
Cabine - Ascenseur 1	Portes extérieures de l'ascenseur	Plaque bitume collée	P36	Négatif
Machinerie Ascenseur 1 - 3ème étage	Cloisons légères	Panneau de cloisons	P37	Négatif
Machinerie Ascenseur 2 - 3ème étage	Planchers	Panneaux isolants vissés sur poutres bois	P38	Positif
Machinerie Ascenseur 2 - 3ème étage	Machinerie	Garniture de frein	P39	Positif
Dégagement Ascenseur 1 - Rdc	Revêtements de sol	Colle de carrelage	P40	Négatif
Pallier Ascenseur 1 - 2ème étage	Plafonds	Enduit à base de plâtre projeté	P41	Négatif
Cabine - Ascenseur 1	Revêtements de sol	Lé en matériau plastique	P42	Négatif
Cabine - Ascenseur 1	Revêtements de sol	Colle	P42	Négatif
Pallier Ascenseur 2 - 1er étage	Revêtements de sol	Lé en matériau plastique	P43	Négatif
Pallier Ascenseur 2 - 1er étage	Revêtements de sol	Colle	P43	Négatif
Pallier Ascenseur 2 - 1er étage	Revêtements de sol	Ragréage	P43	Négatif
Pallier Ascenseur 2 - 2ème étage	Revêtements de sol	Ragréage	P44	Négatif
Trémie - Ascenseur 2	Mur et cloisons	Enduit à base de ciment lissé	P45	Négatif
Cabine - Ascenseur 2	Portes palières de l'étage	Enduit	P46	Négatif
Trémie - Ascenseur 2	Revêtements divers	Mortier de scellement	P47	Négatif
Bloc Sanitaire - Rdc	Cloisons légères	Panneau de cloisons	P48	Négatif
Bloc Sanitaire - Rdc	Revêtements de sol	Lé en matériau plastique	P49	Négatif
Bloc Sanitaire - Rdc	Revêtements de sol	Colle	P49	Négatif
Trémie - Ascenseur 2	Mur et cloisons	Enduit à base de plâtre taloché	P50	Négatif
Bloc Sanitaire - Rdc	Plafonds	Enduit à base de plâtre taloché	P51	Négatif
Bloc Sanitaire - Rdc	Cloisons légères	Calicot	P52	Négatif
Bloc Sanitaire - Rdc	Mur et cloisons	Enduit à base de plâtre taloché	P53	Négatif
Salle des pas perdus - Rdc	Revêtements de sol	Colle de carrelage (Estrade)	P54	Négatif

Immeuble bâti concerné : **TGI - TRIBUNAL GRANDE INSTANCE
30 RUE JOSEPHINE - 27000 EVREUX**



Immeuble bâti concerné : **TGI - TRIBUNAL GRANDE INSTANCE
30 RUE JOSEPHINE - 27000 EVREUX**


 <p>GEMUCONSULT INNOVATION</p>	<p>Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante</p> <p>Avant réalisation de travaux</p>	<p>N° : 253913 25/02/2016</p>
<p>Immeuble bâti concerné : Tribunal de Grande Instance - 30 RUE JOSEPHINE - 27000 EVREUX</p>		

Planche N°2/4	NIVEAU : RDC
LEGENDE	
	Prélèvement négatif
	Prélèvement positif
Mitigeurs ou Produits Contraintes de l'Aménageur	Représentation graphique
Divers	Représentation graphique


PLANCHE DE REPERAGE TECHNIQUE

Indice des lieux visés : [] Désigne les lieux d'intérêt - Plan de Niveau N°01

Ville en 2010

QUALICONSULT ITALIA SRL - RCS PARIS 490 878 253
58 Rue du Général Chanzy 75009 LE HAUTRE - Tel./Fax: 0235125660 - 0235268340
Société par actions simplifiée au capital de 100 000 euros - R.C. PARIS B 490 878 253 - SIRET 490 878 253 00043 - APE 7120 B
Siège social : 8, rue Jean Goujon - 75008 PARIS - Téléphone : 01 43 52 73 75 - Télécopie : 01 48 30 35 62 - M° TVA intra-communautaire FR 88 490 878 253
Page 21 sur 80

Immeuble bâti concerné : **TGI - TRIBUNAL GRANDE INSTANCE
30 RUE JOSEPHINE - 27000 EVREUX**


 GEAUCONCRET IMMOBILIER	Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante Avant réalisation de travaux	N° : 253913 25/02/2016
Immeuble bâti concerné : Tribunal de Grande Instance - 30 RUE JOSEPHINE - 27000 EVREUX		

Plancha N°3/4	NIVEAU : R+1
LEGENDE	
	Prélèvement négatif
	Prélèvement positif
Matériau ou Produits Conteneur de l'Anseur	Représentation graphique
Ouvre	Représentation graphique

PLANCHÉ DE RÉFÉRENCE TECHNIQUE


QUALICONSULT IMMOBILIER - RCS PARIS 490 676 293
58 Rue du Général Chanzy 75003 LE MARAIS - Tél Fax: 02 35 13 55 40 - 02 35 55 55 40
Société par actions simplifiée au capital de 100 000 euros - R.C. PARIS 490 676 293 - SIRET 490 676 293 00043 - APE 7120 B
Siège social : 8 rue Jean Goujon - 75008 PARIS - Téléphone : 01 45 83 73 73 - Télécopie : 01 45 30 38 82 - N° TVA intracommunautaire FR 58 490 676 293
Suisse 32 sur 80.

Immeuble bâti concerné : **TGI - TRIBUNAL GRANDE INSTANCE
30 RUE JOSEPHINE - 27000 EVREUX**


 QUALICONSULT IMMOBILIER	Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante Avant réalisation de travaux	N° : 333615 22/12/2018
Immeuble bâti concerné : Palais de Justice - 30 RUE JOSEPHINE - 27000 ÉVREUX		


Local	Composant de la construction	Partie du composant	N° échantillon	Présence d'amiante
LT 1 - Rdc	Revêtements de mur	Enduit à base de plâtre	P1	Négatif
LT 1 - Rdc	Mur et cloisons	Enduit à base de plâtre	P2	Négatif
LT 1 - Rdc	Plafonds	Enduit à base de plâtre	P3	Négatif
Dégagement 1 - Rdc	Revêtements de sol	Nez de marche	P4	Négatif
Dégagement 1 - Rdc	Revêtements de sol	Nez de marche	P5	Négatif
LT 2 - Rdc	Plafonds	Enduit à base de plâtre	P6	Négatif
LT 2 - Rdc	Mur et cloisons	Enduit	P7	Négatif
LT 2 - Rdc	Revêtements de mur	Enduit à base de plâtre	P8	Négatif
Dégagement 2 - Rdc	Revêtements de mur	Enduit à base de plâtre	P9	Négatif
Dégagement 2 - Rdc	Sous face escalier	Enduit à base de plâtre	P10	Négatif
scellés 1 - Sous-sol - Ouest	Revêtements de mur	Enduit à base de ciment	P11	Négatif
scellés 1 - Sous-sol - Ouest	Mur brique	Joint ciment	P12	Négatif
Dégagement 3 - Sous-sol - Ouest	Revêtements de mur	Enduit à base de ciment	P13	Négatif
Gaine technique 1 - Rdc	Revêtements de mur	Enduit à base de plâtre	P14	Négatif
Gaine technique 1 - Rdc	Plafonds	Enduit à base de plâtre	P15	Négatif
Chaudière - Sous-sol - Ouest	Revêtements de mur	Enduit à base de ciment	P16	Négatif
Chaudière - Sous-sol - Ouest	Revêtements de mur	Enduit à base de ciment	P17	Négatif
Chaudière - Sous-sol - Ouest	Plafonds	Enduit à base de ciment	P18	Négatif
Chaudière - Sous-sol - Ouest	Revêtements de mur	Enduit à base de ciment	P19	Négatif
Autocom - Sous-sol - Est	Plafonds	Enduit à base de plâtre	P20	Négatif
Autocom - Sous-sol - Est	Cloisons légères	Calicot	P21	Négatif
Autocom - Sous-sol - Est	Revêtements de mur	Enduit à base de plâtre	P22	Négatif
Autocom - Sous-sol - Est	Revêtements de mur	Enduit à base de ciment	P23	Négatif
Dégagement - 1er étage	Porte	Joint	P24	Négatif
Dégagement - 1er étage	Mur et cloisons	Enduit à base de plâtre	P25	Négatif
Dégagement - 1er étage	Porte	Joint	P26	Négatif
Pallier - 2ème étage	Revêtements de mur	Enduit à base de plâtre	P27	Négatif
Pallier - 2ème étage	Porte	Joint	P28	Négatif
Pallier - 2ème étage	Porte	Joint	P29	Négatif
Bureau - 1er étage	Revêtements de mur	Enduit à base de plâtre	P30	Négatif
Bureau - 1er étage	Revêtements de mur	Enduit à base de plâtre	P31	Négatif

Immeuble bâti concerné : **TGI - TRIBUNAL GRANDE INSTANCE
30 RUE JOSEPHINE - 27000 EVREUX**

 QUALICONSULT IMMOBILIER	Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante Avant réalisation de travaux	N° : 333615 22/12/2016
Immeuble bâti concerné : Palais de Justice - 30 RUE JOSEPHINE - 27000 ÉVREUX		


Local	Composant de la construction	Partie du composant	N° échantillon	Présence d'amiante
Bureau - 1er étage	Revêtements de sol	Dalle de sol grise	P32	Négatif
Bureau - 1er étage	Revêtements de sol	Colle	P32	Négatif
Bureau - 1er étage	Revêtements de sol	Complexe de ragréages	P32	Négatif
LT - 2ème étage	Revêtements de mur	Enduit à base de plâtre	P33	Négatif
LT - 2ème étage	Plafonds	Enduit à base de plâtre	P34	Négatif
LT - 2ème étage	Cloisons légères	Calicot	P35	Négatif
Facade - Extérieur	Revêtements divers	Joint pierre	P36	Négatif


	<p align="center">Rapport de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante</p> <p align="center">Avant réalisation de travaux dans un immeuble bâti</p>	<p align="center">N° : 548450-1 15/05/2019</p>
<p>Immeuble bâti concerné :</p>	<p>TGI - TRIBUNAL GRANDE INSTANCE 30 RUE JOSEPHINE - 27000 EVREUX</p>	

	<p align="center">Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante</p> <p align="center">Avant réalisation de travaux</p>	<p align="center">N° : 333615 22/12/2016</p>
<p>Immeuble bâti concerné : Palais de Justice - 30 RUE JOSEPHINE - 27000 ÉVREUX</p>		


ANNEXE 2 - PLANS ET CROQUIS


Immeuble bâti concerné : **TGI - TRIBUNAL GRANDE INSTANCE
30 RUE JOSEPHINE - 27000 EVREUX**

	Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante Avant réalisation de travaux	N° : 333615 22/12/2016
Immeuble bâti concerné : Palais de Justice - 30 RUE JOSEPHINE - 27000 ÉVREUX		




Immeuble bâti concerné : **TGI - TRIBUNAL GRANDE INSTANCE
30 RUE JOSEPHINE - 27000 EVREUX**




	Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante Avant réalisation de travaux	N° : 336315 22/12/2016
Immeuble bâti concerné : Palais de Justice - 30 RUE JOSEPHINE - 27000 EVREUX		

Immeuble bâti concerné : **TGI - TRIBUNAL GRANDE INSTANCE
30 RUE JOSEPHINE - 27000 EVREUX**



QUALICONSULT INNOVATIER - RCS PARIS 480 876 293
Avenue des Hauts Grangeats
MACH 8 74240 BRIOREL - Tél./fax: 0205125880 - 0235595340
Société par actions simplifiée au capital de 100 000 euros - R.C. PARIS B 035 533 - SIRET 480 876 293 00026 - APE 1710 B
Séjour local 8, rue Jean Goussier - 75008 PARIS - Téléphone: 01 40 83 17 19 - Tél. Fax: 01 40 83 20 39 67 - N° VA intra-communautaire FR 96 450 876 293
Page 19 sur 38

 <p>DIAL CONSULT IMMOBILIERS</p>	<p align="center">Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante</p> <p align="center">Avant réalisation de travaux</p>	<p align="right">N° : 33615 22/12/2016</p>
<p>Immeuble bâti concerné : Palais de Justice - 30 RUE JOSEPHINE - 27000 ÈVREUX</p>		

Immeuble bâti concerné : **TGI - TRIBUNAL GRANDE INSTANCE
30 RUE JOSEPHINE - 27000 EVREUX**

[illegible]

Immeuble bâti concerné : **TGI - TRIBUNAL GRANDE INSTANCE
30 RUE JOSEPHINE - 27000 EVREUX**

Planche N°5/5		NIVEAU : Extérieur /facade	
LEGENDE			
P...	Prélèvement négatif		
P...	Prélèvement positif		
Matériaux ou Produits Contenant de l'amiante		Représentation graphique	
Divers		Représentation graphique	

RUE DU PRESIDENT HUET


Accès niveau R+2 par terrasse
(voir plan)


PLANCHE DE REPERAGE TECHNIQUE


VUE en ELEVATION

	Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante Avant réalisation de travaux		N° : 33615 22/12/2016
Immeuble bâti concerné : Palais de Justice - 30 RUE JOSEPHINE - 27000 ÈVREUX			

Immeuble bâti concerné : **TGI - TRIBUNAL GRANDE INSTANCE
30 RUE JOSEPHINE - 27000 EVREUX**

 QUALICONSULT IMMOBILIER	Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante Avant réalisation de travaux	N° : 269201 18/04/2016
Immeuble bâti concerné : Immeuble de bureaux - 30 Rue Joséphine - Tribunal de Grande Instance - 27000 ÈVREUX		

 QUALICONSULT IMMOBILIER	Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante Avant réalisation de travaux	N° : 253913 25/02/2016
Immeuble bâti concerné : Tribunal de Grande Instance - 30 RUE JOSEPHINE - 27000 EVREUX		

 QUALICONSULT IMMOBILIER	Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante Avant réalisation de travaux	N° : 02190 18/01/2014
Immeuble bâti concerné : Immeuble de bureaux - 30 RUE JOSEPHINE - 27000 EVREUX		


Local	Composant de la construction	Partie du composant	N° échantillon	Présence d'amiante
Bureau	Revêtement de sol	Maquette avec sous-couche	P1	Négatif
Bureau	Mur et cloisons	Enduit	P2	Négatif
Sanitaire	Mur et cloisons	Coffe de balancelles	P3	Négatif
Sanitaire	Mur et cloisons	Coffe de pinthes	P4	Négatif
Bureau	Mur et cloisons	Enduit à base de plâtre	P5	Négatif
Dégarage	Mur et cloisons	Enduit	P6	Négatif
Escalier	Mur et cloisons	Enduit	P7	Négatif
Dégarage	Mur et cloisons	Enduit 2	P8	Négatif
Dégarage	Mur et cloisons	Enduit 3	P9	Négatif
Salle des pas perdus	Revêtement de sol	Coffe de carrelage	P10	Négatif
Salle des pas perdus	Mur et cloisons	Enduit	P11	Négatif
Salle des pas perdus	Mur et cloisons	Enduit 2	P12	Négatif
Dégarage	Mur et cloisons	Enduit 4	P13	Négatif
Dégarage	Mur et cloisons	Enduit 5	P14	Négatif
Dégarage	Mur et cloisons	Enduit 6	P15	Négatif
Local courrier	Mur et cloisons	Enduit	P16	Négatif
Local courrier	Revêtement de sol	Le en matériau plastique-Coffe	P17	Négatif
Local courrier	Mur et cloisons	Enduit à base de ciment	P18	Négatif
Local courrier	Fenêtres	masque	P19	Négatif
Extérieur	Revêtement de sol	Nez de marche	P20	Négatif


QUALICONSULT IMMOBILIER - RCS PARIS 490 676 293
 Société par actions simplifiée au capital de 100 000 euros - R.C. PARIS B 490 676 293 - SIRET 490 676 293 00643 - APE 7120 B
 Siège social : 8, rue Jean Goujon - 75008 PARIS - Téléphone : 01 40 83 75 75 - Télécopie : 01 40 30 39 62 - N° TVA intra-communautaire FR 56 490 676 293
 Page 11 sur 62


QUALICONSULT IMMOBILIER - RCS PARIS 490 676 293
 Société par actions simplifiée au capital de 100 000 euros - R.C. PARIS B 490 676 293 - SIRET 490 676 293 00643 - APE 7120 B
 Siège social : 8, rue Jean Goujon - 75008 PARIS - Téléphone : 01 40 83 75 75 - Télécopie : 01 40 30 39 62 - N° TVA intra-communautaire FR 56 490 676 293
 Page 48 sur 90

QUALICONSULT IMMOBILIER - RCS PARIS 490 676 293
 Société par actions simplifiée au capital de 100 000 euros - R.C. PARIS B 490 676 293 - SIRET 490 676 293 00643 - APE 7120 B
 Siège social : 8, rue Jean Goujon - 75008 PARIS - Téléphone : 01 40 83 75 75 - Télécopie : 01 40 30 39 62 - N° TVA intra-communautaire FR 56 490 676 293
 Page 69 sur 105


Immeuble bâti concerné : **TGI - TRIBUNAL GRANDE INSTANCE
30 RUE JOSEPHINE - 27000 EVREUX**

 QUALICONSULT IMMOBILIER	Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante Avant réalisation de travaux	N° : 269201 18/04/2016
Immeuble bâti concerné : Immeuble de bureaux - 30 Rue Joséphine - Tribunal de Grande Instance - 27000 ÉVREUX		

 QUALICONSULT IMMOBILIER	Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante Avant réalisation de travaux	N° : 253913 25/02/2016
Immeuble bâti concerné : Tribunal de Grande Instance - 30 RUE JOSEPHINE - 27000 EVREUX		

 QUALICONSULT IMMOBILIER	Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante Avant réalisation de travaux	N° 82189 18/01/2014
Immeuble bâti concerné : Immeuble de bureaux - 30 RUE JOSEPHINE - 27000 EVREUX		

 QUALICONSULT IMMOBILIER	N° de Rapport : 82189 Émis le : 18/01/2014 Page n° 1 / 1
--	--



Immeuble bâti concerné : **TGI - TRIBUNAL GRANDE INSTANCE
30 RUE JOSEPHINE - 27000 EVREUX**

ANNEXE 8 - ATTESTATION D'ASSURANCE

Immeuble bâti concerné : **TGI - TRIBUNAL GRANDE INSTANCE
30 RUE JOSEPHINE - 27000 EVREUX**



ASSQCI1

ATTESTATION D'ASSURANCE

MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES / MMA IARD

Atteste que le souscripteur désigné ci-dessous : **QUALICONSULT IMMOBILIER** (490 676 293 RCS Paris) VELIZY PLUS – Bâtiment E – 1bis, rue du Petit Clamart 78140 VELIZY VILLACOUBLAY

Est titulaire du contrat de **RESPONSABILITE CIVILE n°127106241** destiné à garantir les conséquences pécuniaires des fautes, erreurs, omissions qui pourraient être commises dans l'exercice des missions confiées en qualité de **diagnostiqueurs immobiliers**.

Les missions :

- Diagnostic amiante et hydrocarbures aromatiques polycycliques avant travaux ou démolition,
- Diagnostics amiante avant-vente,
- Dossier technique amiante,
- Diagnostic gaz,
- Diagnostic termites,
- Exposition au plomb (CREP),
- Risques naturels et technologiques,
- Diagnostic de performance énergétique,
- Diagnostic légionellose,
- Diagnostic radon,
- Etat des lieux,
- Prêt conventionné : normes d'habitabilité, prêt à taux zéro,
- Contrôle périodique amiante,
- Etat parasitaire,
- Loi Carrez,
- Diagnostic Métrage Habitable Loi Boutin,
- Etat de l'installation électrique intérieure,
- Millièmes/Tantièmes,
- Diagnostic technique SRU,
- Recherche de plomb dans l'eau,
- Recherche de plomb avant travaux,
- Etat descriptif relatif à la décence et la performance technique du logement (loi Scellier),
- Assainissement autonome et privatif,
- Diagnostic conformité piscine,
- Diagnostic gestion des déchets issus de démolition,
- Assistance dans l'évaluation des risques professionnels pour la santé et la sécurité des travailleurs (décret 2001-1016 du 5 nov. 2001) : document unique
- Repérage des matériaux contenant des Fibres Céramiques Réfractaires,
- Mesure d'empoussièrement

Les sommes assurées :

- RC Exploitation : 8.000.000 € tous dommages confondus par sinistre
- RC Professionnelle : 2.000.000 € tous dommages confondus par sinistre et par année

La présente attestation est délivrée pour valoir ce que de droit pour la période du **1^{er} janvier au 31 décembre 2019**. Elle ne peut engager la compagnie au-delà des clauses, limites et conditions de la police à laquelle elle se réfère, notamment en cas de suspension et de résiliation.

Fait à Paris, le : 11/12/2018



Immeuble bâti concerné : **TGI - TRIBUNAL GRANDE INSTANCE
30 RUE JOSEPHINE - 27000 EVREUX**

ANNEXE 9 - ATTESTATION DE CERTIFICATION

Immeuble bâti concerné : TGI - TRIBUNAL GRANDE INSTANCE
30 RUE JOSEPHINE - 27000 EVREUX



E20 - V15 du 28/08/2017

- CERTIFICAT DE COMPÉTENCES -

Diagnostics Techniques Immobiliers

La certification de compétences de personnes physiques est attribuée
par GINGER CATED à :

DELOZIER Jason sous le numéro 1547

Cette certification concerne les spécialités de diagnostics suivantes :

	Intitulé du type de diagnostic technique immobilier	Date d'effet	Date d'expiration
C	AMIANTE	Missions de repérage des matériaux et produits des listes A et B et évaluations périodiques de l'état de conservation des matériaux et produits de la liste A dans les bâtiments autres que ceux relevant de la mention	01/07/2017 28/06/2021
C	AMIANTE MENTION	Missions de repérage des matériaux et produits des listes A, B et C et évaluations périodiques de l'état de conservation, pour tous types de bâtiments - Examens visuels à l'issue des travaux de retrait ou de confinement	07/09/2017 28/06/2021
C	DPE	Diagnostic de performance énergétique	13/06/2016 12/06/2021
C	ELECTRICITE	Etat des installations intérieures d'électricité	29/06/2016 28/06/2021
C	GAZ	Etat des installations intérieures de gaz	29/06/2016 28/06/2021
C	PLOMB	Constat de risque d'exposition au plomb (CREP)	31/05/2016 30/05/2021

Légende: C=Certification - R=Recertification

Ref: 171547D9GC2017

Le vendredi 08/09/2017

Le Directeur Ginger Cated
Michel KHATIB

