

**Ministère de la justice - Département
Immobilier - SG / DIR-SG Grand-Ouest**
Monsieur Stéphane BRYON

20 rue du Puits Mauger
CS 60826 - 35108 Rennes cedex 3

NOISY LE GRAND, le lundi 6 février 2023

Affaire : N° C-ROCT-2022-20-135902

CT-Travaux de restructuration de la zone d'Assises de l'Ancien Palais de justice d'Evreux

Missions : LE + S + SEI + HAND + LP + L

FICHE D'EXAMEN DE DOCUMENTS N° 1

Dans le cadre de la mission qui nous a été confiée, veuillez trouver ci-après les avis formulés suite à notre examen des documents qui nous ont été transmis.

Directeur régional

Harold COTE
harold.cote@btp-consultants.fr



A:

Stéphane BRYON (Ministère de la justice - Département Immobilier - SG / DIR-SG Grand-Ouest)

Copies :

Anna DERIQUEHEM (Atelier G), Emmanuel GARCIA (Atelier G)

F : Favorable D : Défavorable S : Suspendu SO : Sans Objet HM : Hors Mission

AVIS

OBSERVATIONS

ACCESSIBILITE HANDICAPES

NOTICE - N°Version 01 - Atelier G - Indice 01 - TJ EVREUX-ASSISES-Notice accessibilité ind01 - (reçu le 26-01-2023)

Accessibilité Handicapés**F**

Il serait nécessaire de nous transmettre l'**Agenda d'accessibilité programmée** (Ad'AP) pour cet établissement.

Ajouter la BIM (boucle induction magnétique) au niveau accueil

En cas de portes existantes conservées inférieures aux règles ci dessous faire une demande de dérogation.

Rappel des règles :

Les portes principales desservant des locaux ou zones accessibles pouvant recevoir 100 personnes ou plus ont une largeur de passage utile minimale de 1,20 m. Si les portes sont composées de plusieurs vantaux, la largeur nominale minimale du vantail couramment utilisé est de 0,80 m soit une largeur de passage utile de 0,77 m.

Les portes principales permettant l'accès aux locaux accessibles pouvant recevoir moins de 100 personnes ont une largeur nominale minimale de 0,80 m soit une largeur de passage utile minimale de 0,77 m.

Les portiques de sécurité ont une largeur de passage utile minimale de 0,77 m.

SECURITE INCENDIE

NOTICE - N°Notice sécurité incendie - ATELIER G - Indice 02 - TJ EVREUX-ASSISES-Notice sécurité ind02 - (reçu le 30-01-2023)

Sécurité incendie**F**

Nous avons bien noté les indices et leurs significations :

Indice 01 : local CTA en sous-sol

Indice 02 : local CTA en surélévation

Selon l'option retenue, un nouvel examen sera nécessaire !

Peut-être juste rappeler que la présence d'un SSI catégorie A est une aggravation exigée par la commission de sécurité qui améliore le signalement d'un début d'incendie permettant de mettre en action les éventuels équipements qui lui sont asservis.

RAS sur les notices examinées