



LEGENDE

ARM-01 : Armoire grande écluse 1600x500x2200
ARM-04 : Armoire barrage rive gauche 1600x500x2200
Onduleur 100KVA : Onduleur de puissance de l'écluse 850 x 800x2000
TD-01 : Tableau divisionnaire rive gauche 250A 1400x500x2200
Onduleur 10KVA : Onduleur instrumentation rive gauche 400x815x1320
Armoire 2 : Coffret autonome servant à la transmission du niveau du bief vers le barrage du Coudray 800x300x800
ARM-05 : Baie informatique 600x800x2000

VOIES NAVIGABLES DE FRANCE
DIRECTION TERRITORIALE
DU BASSIN DE LA SEINE

RECONSTRUCTION DU BARRAGE DE VIVES -
EAUX ET DEMOLITION DU BARRAGE EXISTANT

Maître d'œuvre

Contrôle technique

N°	Date	Émission	Version	État de la version
A	05/02/2016	JCB	V01	Modification suite à l'observation ELO5-A
B	05/02/2016	JCB	V01	Modification suite à l'observation ELO5-A
C	05/02/2016	JCB	V01	Modification suite à l'observation ELO5-A

Vale du document

IMPLANTATION DES ARMOIRES ELECTRIQUES
ART 3:LOCAL TECHNIQUE BÂTIMENT DE COMMANDE

Prise	Cable Marche	Echelle	Format	N° de page(s)
EIXE	1 3 2 1 1 1 2 8	Sans		1

Classification	Emetteur	Zone	Type de	N° d'ordre	N°	Statut
1 3 2 4 7	E L M	T F	P R	2 8 1 5	C	