Vestiaires Femmes	
Surf Utile:	5.9 m²
Rvt de sol:	Carrealge grés ceram
Hsp:	variable

Vestiaires Femmes	
Surf Utile:	32 m²
Rvt de sol:	Sol existant
Hsp:	variable

Passage des câbles irrigant 3 pupitres
Passage unique dans le volume du LT

Irrigation de pupitres dans le volume des caissons menuisés de façade

TRANSFERT DE CHARGE

Ventil convecteur existant
A déplacer

ONDULEUR 1

ONDULEUR 2

BAIE 7
CTRL ACCES / INC.

CF 1h

Pupitre 1

Centrale Hydraulique

ARMOIRE GE
(A REMPLACER)

ARMOIRE SEC.
APPAIRAGE

ARMOIRE BARRAGE

ARMOIRE
GTB

CC

BAIE 3
PUPITRE 5 & RES.

BAIE 2
PUPITRE 3 & 4

BAIE 1
PUPITRE 1 & 2

Chemin de câbles

TGBT BAT.
OND

ARMOIRE PE

ARMOIRE
DISTRIBUTION

BAIE 6
AUDIO VIDEO

BAIE 5
BRASSAGE

BAIE 4
RESEAU

TGBT BAT.

P 73

Niveau
fini
40.85

PPM 90 x 230 cf 1/2h

Ventil convecteur SECOURS

EXTC

Pupitre 5

Pupitre 4

PROJET:
Plan du niveau bajoyer

2230

Maître d'Ouvrage : **VNF** **DIRECTION INTERREGIONALE** **DU BASSIN DE LA SEINE & LOIRE AVAL**	*Signature(s) :*	*Architecte:* **Fabrice Commerçon** 16 Avenue Jean Jaurès 93450 L'Île Saint Denis Tel 06 09 56 62 07 fabrice@atelier-fc.com	*Phase :* DCE-Dossier de consultation des Entreprises *Projet :* Reconfiguration du bâtiment de commande de l'écluse des Vives EAUX	**PROJET:** Plan du niveau bajoyer	*Echelle :* *Dossier n°* DCE_VE02 *Dessiné par* Atelier-FC	*Date :* Juillet 2023 *N° :* ELEC04 *Indice*