




COUPE AA




Vue sur Dalle +200.52



Vue sous Dalle +200.52



COUPE BB



En vert: Equipements fournis par CPB

REP.	NBRE	DIMENSIONS	UTILISATION	AXE NIVEAU	OBS.
R09	1	Joint Forsheda	Rejet au fossé (CR8 Ø200)	+199.57	C
R08	1	Joint Forsheda	Entrée effluents traités dans canal (CR8 Ø200)	+199.72	C
R07	1	Joint Forsheda	Entrée TP du poste dans canal (CR8 Ø200)	+200.01	C
R06	1	Joint Forsheda	Trop plein poste vers canal de complage (CR8 Ø200)	+200.01	C
R05	1	Fourreau Ø75	Gaine électrique poires TPC Ø63	Sous dalle +200.52	C
R04	1	Fourreau Ø110	Gaine électrique pompes TPC Ø90	Sous dalle +200.52	C
R03	6	PVCP à sceller	Entrée Sortie Chambre à vannes (PVCP Ø160)	+199.62	C
R02	3	PVCP à sceller	Sortie Poste 2 Entrée Chambre à vannes (PVCP Ø160)	+199.62	C
R01	1	Joint Forsheda	Arrivée dans poste 2 des effluents drainés au 1er Niveau (CR8 Ø200)	+198.80	C

OBSERVATIONS: A : BRUT
B : ENDUIT
C : BOUCHE ETANCHE APRES POSE DE MATERIEL, ET ENDUIT
D : BOUCHE ETANCHE APRES POSE DE MATERIEL, NON ENDUIT
E : BRUT, EPINGLES EN ATTENTE

NOMENCLATURE DES RESERVATIONS

Département de la Seine Maritime

Aire de Bosc Mesnil

ASSAINISSEMENT

Station filtre planté de roseaux

Capacité 500 éq hab.

INDICE	DATE	NOM	VERIFIE	MODIFICATIONS
C	11/12/07	DELWART	B. CREMOUX	PRECISIONS RESERVATIONS
B	03/12/07	DELWART	B. CREMOUX	MODIFICATIONS GENERALES
A	21/11/07	DELWART	B. CREMOUX	EMISSION ORIGINALE
CONCEPTION CALCULS DESSIN				
DELWART				
Charente Préfabrication Béton				
Rue Jacques de Vaucanson - Z.I. 17184 PERIGNY CEDEX tél: 05.46.45.16.29 / fax: 05.46.34.66.60 nbethencourt@orange.fr				
VERIFICATION B. CREMOUX				
DATE : 21/11/07				
PLAN N° : GC02				
REFERENCE DOSSIER : A01-07-036				

Ce plan est la propriété intellectuelle de Hydro-Europe-Service. Toute reproduction doit faire l'objet de notre autorisation