

80 M³ (40+40) Shell

Robine s.a.

B.P. 15 59230 SAINT-AMAND-LES-EAUX (FRANCE)
Tel. (27).48.41.96

BAREME D'UNE CITERNE CYLINDRIQUE A FONDS M.R.C.

VOLUME TOTAL : 40222 LITRES
DIAMETRE INTERIEUR : 2988 MM

Hauteur (mm)	Volume total (l)	Volume/mm (l)	Hauteur (mm)	Volume total (l)	Volume/mm (l)
40	96	2.4	80	274	4.4
120	505	5.7	160	778	6.8
200	1089	7.7	240	1432	8.5
280	1804	9.3	320	2203	9.9
360	2626	10.5	400	3073	11.1
440	3540	11.6	480	4026	12.1
520	4531	12.6	560	5054	13.0
600	5592	13.4	640	6145	13.8
680	6713	14.1	720	7293	14.5
760	7886	14.8	800	8491	15.1
840	9106	15.3	880	9731	15.6
920	10366	15.8	960	11009	16.0
1000	11660	16.2	1040	12318	16.4
1080	12983	16.6	1120	13654	16.7
1160	14331	16.9	1200	15012	17.0
1240	15698	17.1	1280	16387	17.2
1320	17079	17.3	1360	17773	17.3
1400	18470	17.4	1440	19168	17.4
1480	19866	17.4	1520	20565	17.4
1560	21264	17.4	1600	21961	17.4
1640	22657	17.4	1680	23351	17.3
1720	24042	17.2	1760	24730	17.2
1800	25415	17.1	1840	26095	16.9
1880	26770	16.8	1920	27439	16.7
1960	28102	16.5	2000	28758	16.4
2040	29407	16.2	2080	30048	16.0
2120	30680	15.7	2160	31302	15.5
2200	31914	15.3	2240	32515	15.0
2280	33104	14.7	2320	33681	14.4
2360	34244	14.0	2400	34793	13.7
2440	35327	13.3	2480	35844	12.9
2520	36344	12.4	2560	36825	12.0
2600	37286	11.5	2640	37725	10.9
2680	38141	10.4	2720	38533	9.7
2760	38896	9.0	2800	39230	8.3
2840	39530	7.5	2880	39792	6.5
2920	40008	5.4	2960	40166	3.9
2988	40222	1.4	2988	40222	0.0

Robine s.a.

B.P. 15 59230 SAINT-AMAND-LES-EAUX (FRANCE)
Tel. (27).48.41.96

BAREME D'UNE CITERNE CYLINDRIQUE A FONDS FLATS

VOLUME TOTAL : 40348 LITRES
DIAMETRE INTERIEUR : 2988 MM

Hauteur (mm)	Volume total (l)	Volume/mm (l)	Hauteur (mm)	Volume total (l)	Volume/mm (l)
40	106	2.6	80	298	4.8
120	545	6.1	160	835	7.2
200	1162	8.1	240	1521	8.9
280	1909	9.6	320	2322	10.3
360	2759	10.9	400	3217	11.4
440	3695	11.9	480	4191	12.4
520	4705	12.8	560	5234	13.2
600	5778	13.6	640	6335	13.9
680	6906	14.2	720	7489	14.5
760	8082	14.8	800	8686	15.1
840	9300	15.3	880	9923	15.5
920	10554	15.7	960	11192	15.9
1000	11838	16.1	1040	12490	16.3
1080	13148	16.4	1120	13812	16.5
1160	14480	16.7	1200	15152	16.8
1240	15828	16.9	1280	16507	16.9
1320	17189	17.0	1360	17873	17.1
1400	18559	17.1	1440	19246	17.1
1480	19933	17.1	1520	20621	17.1
1560	21308	17.1	1600	21995	17.1
1640	22680	17.1	1680	23364	17.0
1720	24045	17.0	1760	24723	16.9
1800	25398	16.8	1840	26069	16.7
1880	26736	16.6	1920	27398	16.5
1960	28054	16.4	2000	28704	16.2
2040	29348	16.0	2080	29984	15.9
2120	30613	15.7	2160	31233	15.5
2200	31844	15.2	2240	32445	15.0
2280	33035	14.7	2320	33614	14.4
2360	34181	14.1	2400	34735	13.8
2440	35275	13.4	2480	35799	13.1
2520	36308	12.7	2560	36799	12.2
2600	37271	11.8	2640	37723	11.2
2680	38153	10.7	2720	38558	10.1
2760	38938	9.4	2800	39288	8.7
2840	39604	7.9	2880	39882	6.9
2920	40114	5.8	2960	40286	4.2
2988	40348	1.5	2988	40348	0.0

ROBINE industrie

CHAUDRONNERIE INDUSTRIELLE

SOCIÉTÉ ANONYME AU CAPITAL DE 2.500.000 F

Siège Social et Usine : Rue du 2 Septembre 1944

B. P. 49 - 59731 SAINT-AMAND-LES-EAUX CEDEX

TELEPHONE : 27.48.41.96

Ligne directe Sca Commercial 27.48.00.00

TÉLEX : 810933

TELECOPIE : 27.48.14.48

R. C. S VALENCIENNES 88 B 76

SIRET 335 244 406 00013

Délivré à :

SOCIETE DES PETROLES SHELL

R. S. T. X.

89, Boulevard F. Roosevelt

92564 - RUEIL MAIMAISON Cédex

V/Réf. CDE N° 001740 DU 05/08/1992.

N/Réf. 71043 - SI

Affaire : STATION SHELL - AIRE DE MOUCOMBLE
76 - BOSC MESNIL

CERTIFICAT D'ESSAI

d'un réservoir destiné au stockage de produits pétroliers

Conforme à l'arrêté du 17/07/1973 et à la norme NFM 88.513

Nom et adresse du Constructeur (1): ROBINE INDUSTRIE
Rue du 2 septembre 1944
59230 ST AMAND LES EAUX

Caractéristiques du réservoir:

Forme: cylindrique Dimensions: 11979 x 3000

Nature: (métallique: ~~simple paroi~~ double enveloppe ou ~~en matière plastique renforcée~~)

Capacité: 80 m³ (40 + 40) Epaisseur de la tôle: 6 mm (rés.) et 4/6 mm (DE)

L'essai de pression a été effectué à 3 bar (rés.) et 0,5 bar (de)
et une épreuve de chaque compartiment a été effectué à 1 bar.

Date de l'essai: 22/09/92 (rés.) et 25/09/92 (DE)

N° d'ordre du certificat: 920018

A ST AMAND LES EAUX , le 08/10/92

Signature du déclarant
W. LUTAS
ROBINE Industrie
SERVICE ASSURANCE QUALITE ET CONTRÔLE
Rue du 2 Septembre 1944 - B.P. 49
59731 SAINT-AMAND LES EAUX CEDEX
Tél. 27 48 41 96 - Fax 27 48 14 48
Télex 810 933

(1) S'il s'agit d'une société, indiquer sa raison sociale et son siège social ainsi que la qualité du signataire de la déclaration.

Remarques importantes:

- Le présent certificat, établi en deux exemplaires, est remis à l'acheteur.
Si ce réservoir fait l'objet d'une suite de transaction, les deux exemplaires seront remis, à chaque transaction, du vendeur à l'acheteur. Finalement, un exemplaire sera gardé par l'utilisateur, l'autre sera joint par l'installateur à l'attestation d'installation adressée à la Préfecture.

- Tout réservoir métallique présentant une épaisseur de tôle inférieure à 5mm ne peut être enfoui.