

émalec rue du Chapoly 69290 SAINT GENIS LES OLLIERES Tél. 0890.805.855 - Fax. 0821.805.856	N° des demandes d'intervention concernées par cet attachement		ATTACHEMENT n° 897872/1 TOTAL RELAIS DE BOSC MESNIL A28 - AIRE DE BOSC MESNIL 76680 BOSC MESNIL N° : NF078180 Responsable : Tél : 02 32 80 81 20
	897872		
Date	HR prépa	Forfait	
20/05/2021	HR exéc	Forfait	
Technicien	Déplct	1	
REULLIN	N° du compte	599	

1/ Demande d'origine :
MAINTENANCE PREVENTIVE RIA PISTE : Effectuer la maintenance préventive RIA selon la gamme GC7261

2/ Détail de la prestation réalisée :
PRESTATIONS REALISEES :
- Contrôle et vérification des 2 PIA sur pistes
- Les 2 PIA sont **HORS SERVICE** , il présentent de plusieurs fuites au niveau des diffuseurs et à l'axe du dérouleur , et aucun étiquette sur les réservoir d'additif .



3/ Demandes complémentaires du responsable du site :
néant

4/ Remarques du technicien :
néant

5/ Fournitures utilisées prises dans le stock du client :
néant

6/ Fournitures utilisées livrées par EMALEC ou fournies par le technicien intervenant :
néant

Etat de la demande d'intervention en fin d'intervention :
intervention terminée

Le Client	Le Technicien émalec : REULLIN
MR DOUTE reconnaît : L'exactitude du contenu de ce document et prononcer la réception sans réserve à la date du présent document. Signature : 	Signature : 
	Niveau de satisfaction client : (Si insuffisant, cochez les non conformités ci-contre) <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div><input type="checkbox"/> Très bien</div> <div><input type="checkbox"/> Correct</div> <div><input type="checkbox"/> Insuffisant</div> </div>

émalec rue du Chapoly 69290 SAINT GENIS LES OLLIERES Tél. 0890.805.855 - Fax. 0821.805.856	N° des demandes d'intervention concernées par cet attachement		ATTACHEMENT n° 897908/3 TOTAL RELAIS DE BOSC MESNIL A28 - AIRE DE BOSC MESNIL 76680 BOSC MESNIL N° : NF078180 Responsable : Tél : 02 32 80 81 20
	897908		
Date	HR prépa	Forfait	
19/01/2022	HR exéc	Forfait	
Technicien	Déplct	1	
REULLIN	N° du compte	599	

1/ Demande d'origine :

EXTINCTION INCENDIE CUISINE : Procéder à la vérification des matériels incendie

2/ Détail de la prestation réalisée :

- Mise en place de la zone de travail
- Renseignement du PPJ avec le responsable du site
- l'appareil extincteur automatique de la cuisine est de 2011, aucune indication concernant la réalisation de la maintenance quinquennale
- Il faudra prévoir le remplacement de l'appareil d'extinction automatique desautel 9L RC50 AGENT PREMIX
- Compte rendu et validation avec l erepsonsable du site
- Nettoyage et repli

3/ Demandes complémentaires du responsable du site :

néant

4/ Remarques du technicien :

- Prevoir le remplacement de l'appareil desautel 9L RC50 AGENT PREMIX classe F

5/ Fournitures utilisées prises dans le stock du client :



néant

6/ Fournitures utilisées livrées par EMALEC ou fournies par le technicien intervenant| :

néant

Etat de la demande d'intervention en fin d'intervention :

intervention terminée

Le Client	Le Technicien émalec : REULLIN
MR GERALD FRANCOIS reconnaît : L'exactitude du contenu de ce document et prononcer la réception sans réserve à la date du présent document. Signature : 	Signature : 
	Niveau de satisfaction client : (Si insuffisant, cochez les non conformités ci-contre) <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: flex-end;"> <div style="text-align: center;"> <input type="checkbox"/> Très bien </div> <div style="text-align: center;"> <input type="checkbox"/> Correct </div> <div style="text-align: center;"> <input type="checkbox"/> Insuffisant </div> </div>

<div>ématique</div> <div>rue du Chapoly</div> <div>69290 SAINT GENIS LES OLLIERES</div> <div>Tél. 0890.805.855 - Fax. 0821.805.856</div>	N° des demandes d'intervention concernées par cet attachement		<div>ATTACHEMENT n° 948182/100</div> <div>TOTAL</div> <div>RELAIS DE BOSC MESNIL</div> <div>A28 - AIRE DE BOSC MESNIL</div> <div>76680 BOSC MESNIL</div> <div>N° : NF078180</div> <div>Responsable :</div> <div>Tél : 02 32 80 81 20</div>
	948182		
Date	HR prépa	Forfait	
06/06/2022	HR exéc	Forfait	
Technicien	Déplct	1	
REULLIN	N° du compte	599	

1/ Demande d'origine :

MAINTENANCE ANNUELLE 2022 DESENFUMAGE NATUREL : Réaliser la maintenance annuelle

Réaliser la maintenance selon la gamme

Prendre et transmettre toutes les photos nécessaires.

Nombre d'EXUTOIRES : 4

A confirmer sur site

2/ Détail de la prestation réalisée :

- **Mise en place de la zone de travail**
- **Réalisation de la maintenance selon la gamme**
- **Test ouverture et fermeture par commande CO²**
- **Ouverture et fermetures des 4 lanterneaux sur site**
- **Compte rendu et validation avec le responsable du site**
- **Nettoyage et repli**

3/ Demandes complémentaires du responsable du site :

néant

4/ Remarques du technicien :

néant

5/ Fournitures utilisées prises dans le stock du client :



néant



6/ Fournitures utilisées livrées par EMALEC ou fournies par le technicien intervenant :

2 cartouches CO² 200g

Etat de la demande d'intervention en fin d'intervention :

intervention terminée

Le Client	Le Technicien émalec : REULLIN
MR GERALD FRANCOIS reconnaît : L'exactitude du contenu de ce document et prononcer la réception sans réserve à la date du présent document. Signature : 	Signature :  Niveau de satisfaction client : (Si insuffisant, cochez les non conformités ci-contre) <div> <input type="checkbox"/> Très bien <input type="checkbox"/> Correct <input type="checkbox"/> Insuffisant </div>

EMALEC APSAD – NF SERVICE Certificat N° 606/13/04 - 285  	EXTINCTION INCENDIE EXTINCTEURS	
	Compte-rendu de vérification périodique	

ENTREPRISE ayant réalisé le contrôle : EMALEC, Rue du Chapoly, 69290 SAINT-GENIS-LES-OLLIERES (0 890 805 855)
INSTALLATION : Nom : TOTAL Site : NF078180 - RELAIS DE BOSC MESNIL - A28 - AIRE DE BOSC MESNIL, 76680 BOSC MESNIL DI : 948145/211 N°GMAO : Cette installation fait l'objet d'un compte-rendu de vérification périodique.
VISITE : Réalisée le : 28/03/2022

Inventaire des équipements				
Désignation	Marque	N°	Année	Lieu d'implantation
EXTINCTEUR A DIOXYDE DE CARBONE CO ² DE 2 KG EN3 NF	DESAUTEL	1	2018	BUREAU
EXTINCTEUR A EAU PULVERISEE AVEC ADDITIF DE 6 LITRES PRESSION AUXILIAIRE	DESAUTEL	10	2013	PATIO
EXTINCTEUR A DIOXYDE DE CARBONE CO ² DE 2 KG EN3 NF	DESAUTEL	11	2013	BOUTIQUE
EXTINCTEUR A DIOXYDE DE CARBONE CO ² DE 2 KG EN3 NF	DESAUTEL	12	2018	BAIE
EXTINCTEUR A EAU PULVERISEE AVEC ADDITIF DE 6 LITRES PRESSION AUXILIAIRE	EMALEC	13	2021	PREPA RESTO
EXTINCTEUR A EAU PULVERISEE AVEC ADDITIF DE 6 LITRES PRESSION AUXILIAIRE	DESAUTEL	14	2013	RESERVE
EXTINCTEUR A POUDRE ABC DE 6 KG PRESSION AUXILIAIRE	DESAUTEL	15	2015	BAIE
EXTINCTEUR A EAU PULVERISEE AVEC ADDITIF DE 6 LITRES PRESSION AUXILIAIRE	DESAUTEL	16	2018	BAIE
EXTINCTEUR A POUDRE ABC DE 9KG PRESSION AUXILIAIRE	DESAUTEL	17	2015	BAIE
EXTINCTEUR A DIOXYDE DE CARBONE CO ² DE 5 KG	DESAUTEL	18	2013	TGBT
EXTINCTEUR A POUDRE ABC DE 9KG PRESSION AUXILIAIRE	DESAUTEL	19	2015	KIOSQUE
EXTINCTEUR A EAU PULVERISEE AVEC ADDITIF DE 6 LITRES PRESSION AUXILIAIRE	DESAUTEL	2	2013	BUREAU
EXTINCTEUR E3 ABF FEUX DE CUISINE NF	DESAUTEL	20	2012	LOCAL REfectoire
E XTINCTEURS AUTOMATIQUES A PRESSION AUXILIAIRE A PERCHE - FUSIBLE 70°	DESAUTEL	22	2012	FRITEUSE
EXTINCTEUR A POUDRE ABC DE 6 KG PRESSION AUXILIAIRE	DESAUTEL	23	2015	RESERVOIRS
EXTINCTEUR A POUDRE ABC DE 6 KG PRESSION AUXILIAIRE	DESAUTEL	24	2021	RESERVOIRS
EXTINCTEUR A POUDRE ABC DE 6 KG PRESSION AUXILIAIRE	DESAUTEL	25	2021	PISTE PL
EXTINCTEUR A POUDRE ABC DE 6 KG PRESSION AUXILIAIRE	DESAUTEL	26	2018	BAIE
EXTINCTEUR A POUDRE ABC DE 9KG PRESSION AUXILIAIRE	DESAUTEL	27	2017	PISTE VL
EXTINCTEUR A POUDRE ABC DE 6 KG PRESSION PERMANENTE	DESAUTEL	28	2021	PISTE VL
EXTINCTEUR A POUDRE ABC DE 6 KG PRESSION AUXILIAIRE	DESAUTEL	29	2021	PISTE VL
EXTINCTEUR A POUDRE ABC DE 6 KG PRESSION AUXILIAIRE	DESAUTEL	3	2019	LOCAL GROUPE ELECTRO
EXTINCTEUR A POUDRE ABC DE 6 KG PRESSION AUXILIAIRE	DESAUTEL	30	2021	PISTE VL
EXTINCTEUR A POUDRE ABC DE 6 KG PRESSION AUXILIAIRE	DESAUTEL	31	2018	PISTE VL
EXTINCTEUR A POUDRE ABC DE 6 KG PRESSION AUXILIAIRE	DESAUTEL	32	2020	PISTE VL
EXTINCTEUR A POUDRE ABC DE 6 KG PRESSION AUXILIAIRE	DESAUTEL	33	2020	PISTE PL
EXTINCTEUR A POUDRE ABC DE 6 KG PRESSION AUXILIAIRE	DESAUTEL	34	2017	BAIE
EXTINCTEUR A DIOXYDE DE CARBONE CO ² DE 2 KG EN3 NF	DESAUTEL	35	2012	CHAUFFERIE
EXTINCTEUR A POUDRE ABC DE 6 KG PRESSION AUXILIAIRE	DESAUTEL	36	2016	CHAUFFERIE
EXTINCTEUR P9 AUTOMATIQUE	DESAUTEL	37	2020	CHAUFFERIE
EXTINCTEUR A EAU PULVERISEE AVEC ADDITIF DE 6 LITRES PRESSION AUXILIAIRE	DESAUTEL	4	2013	RESERVE
EXTINCTEUR A POUDRE ABC DE 6 KG PRESSION AUXILIAIRE	DESAUTEL	40	2015	RESERVE BOUTIQUE
EXTINCTEUR A EAU PULVERISEE AVEC ADDITIF DE 6 LITRES PRESSION AUXILIAIRE	DESAUTEL	5	2021	RESERVE
EXTINCTEUR A EAU PULVERISEE AVEC ADDITIF DE 6 LITRES PRESSION AUXILIAIRE	DESAUTEL	6	2013	PATIO
EXTINCTEUR A EAU PULVERISEE AVEC ADDITIF DE 6 LITRES PRESSION AUXILIAIRE	DESAUTEL	7	2013	SALLE RESTO

Inventaire des équipements				
Désignation	Marque	N°	Année	Lieu d'implantation
EXTINCTEUR A DIOXYDE DE CARBONE CO ² DE 2 KG EN3 NF	DESAUTEL	8	2017	KIOSQUE AVEC TABLEAU
EXTINCTEUR A EAU PULVERISEE AVEC ADDITIF DE 6 LITRES PRESSION AUXILIAIRE	DESAUTEL	9	2013	BOUTIQUE
EXTINCTEUR A POUDRE ABC DE 50 KG SUR ROUES	DESAUTEL	P1	2017	PISTE PL
EXTINCTEUR A POUDRE ABC DE 50 KG SUR ROUES	DESAUTEL	P2	2017	RESERVOIRS

Fournitures remplacées lors de cette visite		
Désignation	Marque	Nb
DENATURATION EXTINCTEUR		1
EXTINCTEUR A EAU PULVERISEE AVEC ADDITIF DE 6 LITRES PRESSION AUXILIAIRE		1

Fournitures à remplacer lors de la prochaine intervention	
Désignation	Nb
DENATURATION EXTINCTEUR	1
EXTINCTEUR A EAU PULVERISEE AVEC ADDITIF DE 6 LITRES PRESSION AUXILIAIRE	1

Événements survenus depuis la visite précédente, constats et propositions
<ul style="list-style-type: none"> - Vérification anuelle des extincteurs sur site - Prévoir la recharge des appareils n° 34/P1/P2/27 - Prévoir le remplacement des 2 bouteilles de chasse sur les appareils P1 et P2 - Prévoir le remplacement des appareils n° 18/26 <ul style="list-style-type: none"> - Remplacement de l'appareil N°13 - Compte rendu et valmidation avec le responsable du site - Nettoyage et repli

Monsieur REULLIN a procédé à la vérification périodique de l'installation.L'installation est conforme et maintenue conformément à la réglementation, sous réserves des observations décrites ci-dessus.	Signature du technicien
	

<div>ématique</div> <div>rue du Chapoly</div> <div>69290 SAINT GENIS LES OLLIERES</div> <div>Tél. 0890.805.855 - Fax. 0821.805.856</div>	N° des demandes d'intervention concernées par cet attachement		ATTACHEMENT n° 948167/54
	948167		
Date	HR prépa	Forfait	TOTAL RELAIS DE BOSC MESNIL A28 - AIRE DE BOSC MESNIL 76680 BOSC MESNIL N° : NF078180 Responsable : Tél : 02 32 80 81 20
06/06/2022	HR exéc	Forfait	
Technicien	Déplct	1	
REULLIN	N° du compte	599	

1/ Demande d'origine :

MAINTENANCE ANNUELLE 2022 RESERVE D'EAU INCENDIE : Réaliser la maintenance annuelle

Réaliser la maintenance selon la gamme

Prendre et transmettre toutes les photos nécessaires.

Nombre de réserves d'eau type bassin :

Nombre de réserves d'eau type bache :

Nombre de réserves d'eau enterrées : 2

2/ Détail de la prestation réalisée :

- mise en place de la zone de travail
- Réalisation de la maintenance selon la gamme
- Absence de bouchon de verification des niveaux de la cuve
- Compte rendu et validation avec le responsable du site
- Nettoyage et repli

3/ Demandes complémentaires du responsable du site :

néant

4/ Remarques du technicien :

néant

5/ Fournitures utilisées prises dans le stock du client :



néant

6/ Fournitures utilisées livrées par EMALEC ou fournies par le technicien intervenant :

néant

Etat de la demande d'intervention en fin d'intervention :

intervention terminée

Le Client	Le Technicien émalec : REULLIN
MR GERALD FRANCOIS reconnaît : L'exactitude du contenu de ce document et prononcer la réception sans réserve à la date du présent document. Signature : 	Signature :  Niveau de satisfaction client : (Si insuffisant, cochez les non conformités ci-contre) <div> <input type="checkbox"/> Très bien <input type="checkbox"/> Correct <input type="checkbox"/> Insuffisant </div>

<div>émalec</div> <div>rue du Chapoly</div> <div>69290 SAINT GENIS LES OLLIERES</div> <div>Tél. 0890.805.855 - Fax. 0821.805.856</div>	N° des demandes d'intervention concernées par cet attachement		<div>ATTACHEMENT n° 948152/59</div> <div>TOTAL</div> <div>RELAIS DE BOSC MESNIL</div> <div>A28 - AIRE DE BOSC MESNIL</div> <div>76680 BOSC MESNIL</div> <div>N° : NF078180</div> <div>Responsable :</div> <div>Tél : 02 32 80 81 20</div>
	948152		
Date	HR prépa	Forfait	
20/06/2022	HR exéc	Forfait	
Technicien	Déplct	1	
REULLIN	N° du compte	599	

1/ Demande d'origine :

MAINTENANCE ANNUELLE 2022 CENTRALE INCENDIE TYPE 4 : Réaliser la maintenance annuelle

Réaliser la maintenance et les contrôle selon la gamme
Prendre et transmettre toutes les photos nécessaires.

REMARQUES TECHNICIEN :

les essais en mode réel ainsi que les tests des déclencheurs manuels ne peuvent pas être réalisés ce jour car le responsable du site ne veut pas que les essais soit réalisé un jour férié de grande affluence sur la stations, il restera également à finir l'étiquetage des BAAS car je n'ai plus d'étiquette E106 en véhicule (une réappo a été faite il y plus d'une semaine et je ne l'ai toujours pas reçu.

2/ Détail de la prestation réalisée :

- Mise en place de la zone de travail
- Balisage et mise en sécurité de la zone de travail
- Réalisation de lma maintenance des BAAS
- Prévoir le remplacement de toutes les batteries des BAAS
- Compte rendu et validation avec le responsable du site
- Repli et fin d'intervention

3/ Demandes complémentaires du responsable du site :

néant

4/ Remarques du technicien :

- Lors de la maintenance des BAAS, nous avons constaté que l'ensemble des batteries des BAAS sont très faible et necessite d'être remplacer car lors nos essais nous avosn constaté une baisse du volume sonore de diffusion aïsni qu'une baisse de la luminosité des flash lumineux.

5/ Fournitures utilisées prises dans le stock du client :


néant

6/ Fournitures utilisées livrées par EMALEC ou fournies par le technicien intervenant] :

néant

Etat de la demande d'intervention en fin d'intervention :

intervention terminée , devis complémentaire en préparation

Le Client	Le Technicien émalec : REULLIN
MR GERALD reconnaît : L'exactitude du contenu de ce document et prononcer la réception sans réserve à la date du présent document. Signature :	Signature :  Niveau de satisfaction client : (Si insuffisant, cochez les non conformités ci-contre) <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div><input type="checkbox"/> Très bien</div> <div><input type="checkbox"/> Correct</div> <div><input type="checkbox"/> Insuffisant</div> </div>