



RI Préventif Contrôle Installation Foudre

R-519358

Intervention REG2022001298

SITE NF078180 - RELAIS DE BOSC MESNIL

A28 - AIRE DE BOSC MESNIL
76680 - BOSC MESNIL

Réparateur(s) :
Sylvain DUBOST

Date Début 19/05/2022 07:45

Date Fin 19/05/2022 10:02

Pétrolier TOTAL

Réseau COCO Autoroute

Mail boscmesnil@station-argedis.fr

Tel 0232808120

Opérations	C	NC	NA	Observation
Pointe				
Vérifier	X			
Conducteur de descente				
Vérifier	X			
Joint de contrôle				
Vérifier	X			
Nettoyer	X			
Gaine de protection				
Vérifier	X			
Distances de sécurité				
Vérifier respect	X			
Liaisons équipotentielles				
Vérifier présence	X			
Fixations mécaniques des différents éléments de l'installation				
Vérifier	X			
Terres paratonnerres				
Vérifier	X			
Extension ou modification de la structure protégée (ou de son voisinage direct)				
Alerter	X			
Résistance des prises de terre				
Mesurer	X			

Légende : C : conforme ; NC : Non-Conforme ; NA : Non-Applicable

Nom et Signature du responsable

S

