

UO : DI-025

Accessoires DI

Sirène externe

Séquence : OE-3.5

Mise en œuvre du DI (Inclus également la fourniture, la livraison, la préparation et la recette des matériels)



Description de l'UO :

Fourniture, pose et raccordement d'une sirène extérieure autoalimentée NFA2P type 3 à 120dB dans un boîtier blanc fonte d'aluminium avec flash orange y compris batterie
y compris parafoudre 2 paires

Référence constructeur :

S700

Unité :

Equipement

UO associés :

DI-005 ou DI-006

Caractéristiques détaillées de l'équipement :

Item comprenant:

- 1x sirène Altec SIREXF
- 1x batterie Yuasa 12V 0,8Ah
- 1x parafoudre

Prérequis et données d'entrées :

Livrables de l'UO :

Garantie :

Garantie deux ans dans les conditions décrites au CCTP