

# ZONES DE DESENFUMAGE NIVEAU 1

## 1er ETAGE

		VEXD	VAND
ZF 02	ZDA 26	23	—
ZF 01	ZDA 25	1 à 10	—
ZF 08	ZDA 27	11 - 12 - 13 <sub>GV</sub> 15 <sub>GV</sub> - 16	11 - 12 <sub>GV</sub> - 13 <sub>GV</sub> + 23 (surpresseur esc N)
ZF 11	ZDA 23	—	—

	ACTIONS MANUELLES
ZF02	Ouverture Portes Accés Terrasse

V.B Volet Bas V.H Volet Haut Action Manuelle

! ZF 01 Pensez au VH tunnel 2 et 4 dans le LTD.5 (voir plan étage RB)

