

ZONES DE DESENFUMAGE NIVEAU 0

REZ DE CHAUSSEE

		VEXD	VAND
ZF 02	ZDA 21	23	—
ZF 01	ZDA 19 -20	1 à 10	—
ZF 11	ZDA 23	—	—
ZF 09	ZDA 22	15 _{GV} (23 Esc N)	11 - 12

U.B Volet Bas U.H Volet Haut Action Manuelle

! ZF 01 Pensez au VH tunnel 2 et 4 dans le LTD.5 (voir plan étage RB)

	ACTIONS MANUELLES
ZF2	Ouverture Portes Principales Ouverture Porte Acces Terrasse Ouverture Porte Acces Terrasse Accueil
ZF1	Ouverture Porte PATIO 2 (UGCISS C25) Ouverture Porte PATIO 3 (UGCISS C26) Ouverture Porte Cantagrel (UGCISS C23)
ZF11	Ouverture Portes Foyer Acces Terrasse

