

SCENARIO SSI - DAS

	Alarme Generale	Compartimentage	Desenfumage	Issues de Secours - Contrôle d'accès (LB)	Arret Technique			
					Arret complet CTA (AT 1)	Auditorium (AT 2)		
						Arrêt diffusion	Remise en Lumière	Evacuation (message)
DAI	Depart Processus - Déclenchement après 5mn sans contrordre	Immédiat	Immédiat pour la ZF ou le détecteur est localisé	Immédiat	Immédiat Si le desenfumage d'une zone est déclenché	Immédiat	Immédiat	Après processus (5min)
DM	Depart Processus - Déclenchement après 5mn sans contrordre	Immédiat	non	Après la fin du processus (5min)	non	Immédiat	Immédiat	Après processus (5min)
UCMC		Immédiat (ZC1)	Immédiat (ZF 1 à 11)		Immédiat Si une des ZF déclenchée			
UGCIS Bouton coup de poing sur platine alligator				Immédiat mais uniquement les issues de secours				
UGA Evacuation générale)	Immédiat				Immédiat	Immédiat	Immédiat	Immédiat