

LEGENDE SSI

	Détecteur optique de fumée - Indication (M) + en Mezzanine
	Détecteur thermovélocimétrique
	Indicateur d'action
	Déclencheur manuel d'alarme incendie
AV7	Avertisseur sonore
AV7	Avertisseur sonore DSNA Ma
	Gyrophare
	Ventouse électromagnétique
DAS2A	Module CMSI déporté pilotage moteur monovitesse
ED4L	Module CMSI déporté pilotage moteur 2 vitesses ou 4 lignes DAS, Sirène, Volets désenfumage
EDA	Module CMSI pilotage 1 ligne DAS, Sirène, Volets désenfumage
ED4R	Module CMSI pilotage 4 relais (coupure CTA, non stop ascenseurs)
	Ligne de détection Câble 1pâ/10 + écran C2
	Ligne de modules déportés du CMSI 2 câbles 2x2.5² CR1 + 2x8/10 CR1
	Ligne Sirène 2x1.5² CR1
	Ligne pilotage volets 2x1.5² CR1 + 1p 8/10 CR1 + 1PB/10 CR1
	Adm porte DA.SSS 2x1.5² C2
	Cmde réarmement moteur désenfumage 2x1.5² CR1
	Zone de désenfumage ZF5

INDICE	DATE DIFFUSION	LIBELLE DE LA DIFFUSION		
0	01/09/2011	EMISSION DOE	CF	CF
			DESSINE PAR	VERIFIE PAR

Paris Rive Gauche — VILLE DE PARIS

île de France

SEMAPA

69-71, RUE DU CHEVALERET 75013 PARIS TEL: 01.44.06.20.00 - FAX 01.01.70.62.18

Maître d'Ouvrage	Mandataire	Maître d'œuvre	
REGION ILE DE FRANCE Direction de la Recherche, de l'innovation et de l'Enseignement Supérieur 35 boulevard des Invalides 75007 PARIS	SEMAPA 69-71, rue du Chevaleret 75013 PARIS	Ateliers LION 28bis rue Didot 75014 PARIS	INGEROP 168 boulevard de Verdun 92400 COURBEVOIE

105, rue de la Pièce Nardot
21160 Marsannay la Côte
Tél : 03 80 52 75 29
Fax : 03 80 52 19 16

415, rue Dardelain
21160 Marsannay la Côte
Tél : 03 80 52 81 40
Fax : 03 80 52 82 81

DOSSIER: POLE DES LANGUES ET CIVILISATION

T.Tech	Code ouvrage	Phase	Emetteur	
R	M12	8	SATEM	DOE

TITRE DU PLAN: SECURITE INCENDIE
NIVEAU 6 TOUTES ZONES

DESSINE PAR	RESPONSABLE :	STATUT	TYPE	ECHELLE	DATE DE L'INDICE
CF	DESNOYER	2	SSI	1/100e	01/09/11

OBJET DE L'INDICE	EMETTEUR	No DOCUMENT	INDICE	FEUILLE
EMISSION DOE	L03	1003	0	0

Coordonnées Lambert – nivellement orthométrique Ville de Paris (Lallemand) – Unité = m

SAT_CFA_NS_SSI_DOE_mod0.dwg