LEGENDE SSI

	Détecteur optique de fumée - Indication (M) = en Mezzanine
	Détecteur thermovélocimétrique
	Indicateur d'action
	Déclencheur manuel d'alarme incendie
	Avertisseur sonore
	Avertisseur sonore DSNA Me
	Gyrophare
	Ventouse électromagnétique
2xEDA	Module CMSI déporté pilotage moteur monovitesse
ED4L	Module CMSI déporté pilotage moteur 2 vitesses ou 4 lignes DAS, Sirène, Volets désenfumage
EDA	Module CMSI pilotage 1 ligne DAS, Sirène, Volets désenfumage
ED4R	Module CMSI pilotage 4 relais (coupure CTA, non stop ascenseurs)
	Ligne de détection Câble 1p8/10 + écran C2
	Ligne de modules déportés du CMSI 2 câbles 2x2.5² CR1 + 2x8/10 CR1
	Ligne Sirène 2x1.5² CR1
	Ligne pilotage volets 2x1.5² CR1 + 1p 8/10 CR1 + 1P8/10 CR1
	Alim porte DA,SSS 2x1.5² C2
	Cmde réarmement moteur désenfumage 2x1.5² CR1
	Zone de désenfumage ZF5

INDICE	DATE	DIFFUSION	LIBELLE DE LA DIFFUSION	DESSINE PAR	VERIFIE PAR
0	01/09/2011		EMISSION DOE	CF	TD

Paris Rive Gauche
VILLE DE PARIS
SEMAPA

ÎledeFrance

ZONE A : file 17 à 27 — ZONE B : file 1 à 17

Maître d'Ouvrage
REGION ILE DE FRANCE
Direction de la Recherche, de l'innovation et de l'Enseignement Supérieur
35 boulevard des Invalides
75007 PARIS

Mandataire
SEMAPA
69-71, rue du Chevaleret
75013 PARIS

Maître d'œuvre
Ateliers LION
29bis rue Didot
75014 PARIS

INGEROP
168 boulevard de Verdun
92400 COURBEVOIE

SATEM
105, rue de la Pièce Nardot
21160 Marsannay la Côte
Tél : 03 80 52 75 29
Fax : 03 80 52 19 16

SA RELEC
415, rue Dardelain
21160 Marsannay la Côte
Tél : 03 80 52 81 40
Fax : 03 80 52 82 81

POLE DES LANGUES ET CIVILISATION

DOSSIER	T.Tech	Code ouvrage	Phase	Emetteur	
	R	M12	8	SATEM	DOE

TITRE DU PLAN

SECURITE INCENDIE
REZ-DE-CHAUSSEE BAS TOUTES ZONES

DESSINE PAR	RESPONSABLE :	STATUT	TYPE	ECHELLE	DATE DE L'INDICE
CF	DESNOYER	2	SSI	1/100e	01/09/11

OBJET DE L'INDICE	EMETTEUR	No DOCUMENT	INDICE	FEUILLE
EMISSION DOE	L03	0203	0	0

Coordonnées Lambert – nivellement orthométrique Ville de Paris (Lallemand) – Unité = m

SAT_CFA_RB_TZ_SSI_DOE_ind0.dwg