date: indice:

objet:

Rue des Grands Moulins

Rue des Grands Moulins

1630 2124 1930 1566

123.30m 22.00m 59.80m 49.40m

19.00 m

123.30 m

3UP 3UP 2UP 2UP 4UP 2UP

ACCES DEPUIS LA TERRASSE EN R+2

Rue Cantagrel

Rue RESAL

Rue du Chevaleret

PLAN DE SECURITE R+2

11 SORTIES 33 UP

Linéaire de façades: 527.00m
Linéaire de façades accessibles: 396.80m

LEGENDE

échelle graphique 0 1 5 10 m

- Locaux à Risques Importants — Parois & planchers REI 120 (CF 2h) — Portes EI 60 (CF 1h) + FP sens sortie
- Locaux à Risques Moyens — Parois & planchers REI 60 (CF 1h) — Portes EI 30 (CF 1/2h) + FP
- Escaliers — Parois & planchers REI 60 (CF 1h) — Portes E 30 (PF 1/2h) + FP ou DAS
- Passerelles pompiers
- Tour incendie
- Désenfumage mécanique
- Désenfumage naturel
- Voie échelle
- Accessibilité pompiers par échelle
- Sorties
- Portes recoupement circulations E 30 + DAS
- 48.00m Façades accessibles
- RIA
- Colonnes sèches
- Désenfumage naturel

ILOT M12 PARIS XIII°
POLE DES LANGUES ET CIVILISATIONS

REGION ILE DE FRANCE — MAITRE D'OUVRAGE

SEMAPA — MAITRE D'OUVRAGE DELEGUE

ATELIERS LION ARCHITECTES URBANISTES ■
29 bis rue Didot
75014 Paris

INGEROP — BUREAU D'ETUDE

VULCANEO — BUREAU PREVENTION ET SECURITE INCENDIE

APAVE — BUREAU DE CONTROLE TECHNIQUE

OUEST COORDINATION — BUREAU DE COORDINATION SPS

BATISS — BUREAU DE COORDINATION SSI

GLOBAL — ORDONNANCEMENT PILOTAGE COORDINATION

POLE DES LANGUES ET CIVILISATIONS

PC MODIFICATIF

PLAN R+2
NVP 49,20
SECURITE INCENDIE

date:	FEVRIER 2010
ech:	1:500
plan N°	PCM 4-6
indice:	C
page:	6