

ZONES DE DESENFUMAGE

VENTILATEURS DE DESEMFUMAGE des 11 ZF										
		Zone Detection	VAND		VEXD		VB		VH	
ZF1	BULAC (sur 3 étages)	ZDA 12	Naturelle mais 23 (Surpression Esc N)		1 à 10		Volets ou bouches		21 Bouches	
		ZDA 19	S/SOL		RdC Bas		RJ VB 1, VB 2, 3-5, 3-4, 3-3, 3-2, 3-1	1-1, 1-2, 2-1, 2-2, 2-3, 2-4, 3-1, 3-2, 3-3, 4-1, 4-2, 5-1, 5-2, 6, 7-1, 7-2, 7-3, 8-1, 8-2,8-3;9-1,9-2,9-3,9-4;10 1 Volet VH 4-2 RdJ VH Tunnel 4 et 2 (LTD.5)		
			LTD 2 (LTC 1)		LTD 5					
			à côté magasin 21		à côté magasin 2 - Z2					
ZDA 25					VB 8-1, 5-2, 5-1, 6, 2					
ZF2	HALL (sur 3 étages)	ZDA 21	Naturelle		23			VH 23-1,23-2		
		ZDA 26			Terrasse +8					
		ZDA 42								
					accès par exutoire tour incendie 2					
ZF3	RB Circulation	ZDA 5	12 PV - 13 PV (+23 Esc N)	14 PV - 17 PV	12 - 13 gv	14 PV - 18 gv	RB 12 - 13 -14 - 17 - 18	RB 12 - 13 - 14 - 18		
			S/Sol	S/Sol	RdC Bas	S/Sol				
		ZDA 11	LTD 2 (LTC1)	LTD 3	LTD 5	LTD 4				
			à côté magasin 21 - Z2	à côté magasin 13 - Z2	à côté magasin 2	Parking				
ZF4	RJ Circulation	ZDA 14	19		18 PV	19	RJ 19	RJ 18 - 19		
			RdJ		S/Sol	RdJ				
			LTD 6 (dans LTC5)		LTD 4	LTD 6				
			LOGE Mr Paulcan		Parking	Logement Mr Paulcan				
ZF5	S/SOL Circulation Stock	ZDA 1	11 - 15	17 PV - 20 - 21 22	11 - 13 gv - 15 gv 20 - 21	22	SS 11 - 15 - 17 - 20 - 21 - 22	SS 11 - 13 - 15 - 20 - 21 - 22		
			S/Sol	S/Sol	RdC Bas	S/Sol				
			LTD 2 (LTC1)	LTD 3 LTD 1	LTD 5	LTD 1				
			à côté magasin 17 Z2	magasin 13 magasin 26	à côté magasin 2	à côté magasin 27				
ZF6	RB Circulation Stock	ZDA 8	11 - 15 (+23 surpression Esc N)	20 - 21 22	11 - 15 gv - 20 - 21	22	RB 11 - 15 -20 - 21 - 22	RB 11 - 15 -20 - 21 - 22		
			S/Sol	S/Sol	RdC Bas	S/Sol				
			LTD 2 (LTC1)	LTD 3 LTD 1	LTD 5	LTD 1				
			à côté magasin 17 Z2	magasin 13 magasin 26	à côté magasin 2	à côté magasin 27				
ZF7	RJ Circulation Stock	ZDA 17	22		22		RJ 22	RJ 22		
			S/Sol		S/Sol					
			LTD1		LTD1					
			à côté magasin 26		à côté magasin 26					
ZF8	N+1 Bureaux BULAC	ZDA 27	11 - 12 gv - 13 gv (+23 surpression Esc N)		11 - 12 - 13 gv - 15 gv	16	R1 11 - 12 - 13	R1 11 - 12 - 13 - 15 - 16		
			S/SOL		RdC Bas	Terrasse +8				
			LTD 2		LTD 5	accès par exutoire				
			à côté magasin 18 Z2		à côté magasin 2	tour incendie 2				
ZF9	RdC Bureaux BULAC	ZDA 22	11 - 12 PV (+23 surpression Esc N)		15 gv		RC 11 - 12	RC 15		
			S/SOL		RdC Bas					
			LTD 2		LTD 5					
			à côté magasin 18 Z2		à côté magasin 2					
ZF10	RJ Carrels de Nuit	ZDA 13	20 - 14 gv - 17 gv		13 gv	14 gv - 17	RJ 14 - 17 - 20	RJ 13 - 14 - 17		
			S/Sol		RdC Bas	S/Sol				
			LTD3		LTD 5	LTD 4				
			à coté du magasin 13 - Z2		à côté magasin 2	Parking				
ZF11	RdC Foyer Auditorium	ZDA 23	Naturelle		Naturelle		ZF11.1 - 11.2 - 11.3 (ouvrant de façade)	ZF11.1 - 11.2 - 11.3 (dispositif d'évacuation Naturel)		