

LEGENDE SSI

	Détecteur ratiqué de fumée - Indicateur (N.I.) en Réservoire
	Détecteur thermovélocimétrique
	Indicateur d'action
	Détecteur manuel d'alarme incendie
	Avertisseur sonore
	Avertisseur sonore DAS/ Vie
	Opérations
	Opérations électromagnétique
	Module DAS/ déporté pilotage moteur monochrome
	Module DAS/ déporté pilotage moteur 2 vitesses ou 4 lignes DAS, Sirène, Volets désenfumage
	Module DAS/ pilotage 1 ligne DAS, Sirène, Volets désenfumage
	Module DAS/ pilotage 4 voies (coupure CTA, non stop accumulateur)
	Ligne de détection Câble 1x8/10 + écran C2
	Ligne de modules déportés du DAS/ 2 câbles 2x2,5 CR1 + 2x8/10 CR1
	Ligne Sirène 2x1,5 CR1
	Ligne pilotage volets 2x1,5 CR1 + 1x 8/10 CR1 + 1/10 10 CR1
	Alim ponts CA DAS 2x1,5 CR1
	Grille traitement moteur désenfumage 2x1,5 CR1
	Zone de désenfumage 2F1

LEGENDE UGIS

	Centre surveillance UGIS
	Boîtier pilotage zone UGIS
	Boîtier ouverture UGIS

Paris Rive Gauche
VILLE DE PARIS

îledeFrance

Maître d'Ouvrage	Mandataire	Maître d'œuvre	
REGION ILE DE FRANCE Direction de la Commande de l'Investissement de l'Enseignement Supérieur 35 boulevard des Invalides 75007 PARIS	SEMAPA 66-71, rue du Chevaleret 75013 PARIS	Ateliers LION 28bis rue Dolet 75014 PARIS	INGEROP 168 boulevard de Verdun 92400 COURBEVOIE

105, rue de la Pièce Nordot
21160 Montsenoy la Côte
Tél : 03 80 52 75 29
Fax : 03 80 52 19 16

415, rue Cordelaïn
21160 Montsenoy la Côte
Tél : 03 80 52 81 40
Fax : 03 80 52 82 81

DOSSIER

POLE DES LANGUES ET CIVILISATION

T.Tech	Code ouvrage	Phase	Chef/Sur	
R	M12	8	SATEM	DOE

TITRE DU PLAN

SECURITE INCENDIE

NIVEAU 1 TOUTES ZONES

DESSINE PAR	RESPONSABLE :	STATUT	TYPE	ECHELLE	DATE DE L'INDICE
PC	DESNOYER	2	SSI	1/100e	01/09/11

OBJET DE L'INDICE	NIVEAU	No DOCUMENT	INDICE	TITRE
EMISSION DOE	L03	0503	0	0

Coordonnées Lambert - nivellement orthométrique Ville de Paris (Lallemand) - Unité = m

SAT_DOE_NIV_SSI_DOE_mdb.dwg