

Liaisons		PRO	PRO	Liaison 1 (BT1 -BT2)	Liaison 2 (BT2-BT19)	Liaison 3 (BT2-BT3-BT4)	Liaison 4 (BT4-BT7)	Liaison 5 (BT4-BAT600)	Liaison 6 (BT7-BT8)	Liaison 7 (BT8-BT9-BT10)	Liaison 8 (BT10-BT11-BT12 + BT13/EP)	Liaison 9 (BT10-BAT602)	Liaison 10 (BT22- GEFPPH607)	Liaison 11 (BT22- LT GEFND607) (BT22-LT GEFPPH607)	Liaison 12 (LT GEFPPH607 -BT14)		
TGBT-S 605 NORMAL/SEC - AUX GEFPPH607		5G35 Cu [34]	1 TPC 110										X				
AUX GEFPPH (Transfo) / CLOTURE		2*4G25 Cu [28]	2 TPC 110										X				
TGBT-S 605 NORMAL/SEC - AUX GEFND607		5G25Cu [28]	1 TPC 90	X		X							X				
TGBT-S 605 NORMAL/SEC - BUREAUX TS602		5G35 Cu [34]	1 TPC 110	X		X	X		X	X							
TGBT-S 605 NORMAL/SEC - HANGAR CONV.TS603		5G50 Cu [36]	1 TPC 110	X	X												
TGBT-S 605 NORMAL/SEC - BARRIERE SUD OUEST		3G2,5 Cu	1 TPC 90 / 1 TPC Vert 63														
TGBT-S 605 NORMAL/SEC - BARRIERE NORD EST		3G2,5 Cu	1 TPC 90 / 1 TPC Vert 63														
TGBT-S 605 NORMAL/SEC- TS601		4x1x120 Cu (21) + PE70(17)	1 TPC 160	X		X	X		X								
TGBT-S 605 NORMAL/SEC- TS604		5G35 Cu [34]	1 TPC 110	X		X	X										
TGBT-N 605 NORMAL/ TS604-1 Extracteurs		5G6 Cu															
TGBT-S 605 NORMAL/SEC - TS600		2x (4x1x185Cu) [25]	2 TPC 200	X		X		X									
GEM2 - TGBT-US607 (INVERSEUR) (PPH)		2x (4x1x185Cu) [25]	2 TPC 200 + 1 TPC 63											X			
GEM3 - TGBT-ND607 (INVERSEUR) (ND)		4x1x150 Cu (23) + PE25(12,5)	1 TPC 200 + 1 TPC 63											X			
TGBT-US 607 (GEFPPH) - TP604 CFA		5G25 Cu [28]	1 TPC 90												X		
TGBT-US 607 (GEFPPH) - TP604 COP		4*1*70°(17) +PE70°	1 TPC 110												X		
TGBT-US 607 (GEFPPH) - TP600-1 PCS1		4*1*120°(21) +PE70°	1 TPC 160														
TGBT-US 607 (GEFPPH) - TP600-2 PCS2		4*1*120°(21) +PE70°	1 TPC 160												X		
TGBT-US 607 (GEFPPH) - TP600-3 cond. Air		5G16 [23]	1 TPC 63												X		
TGBTND- 607 - TP-ND604-1		5G2,5 Cu [14,5]	1 TPC 90														
TGBTND- 607 - TP-ND600-1		5G50 Cu [36]	1 TPC 110														
TGBT-N 605 NORMAL - PARKING/BORNES DE RECHARGEMENT TS605-1		4x1x70 Cu [17] + PE50° Cu [15]	1 TPC 110	X		X	X		X	X	X						
LEP1 Armoire EP (poste 607) - EP3-1/2/- 3 à 5			1 TPC 90														
Zone de lavage																	
Zone de lavage (réserve BT +Réserve CFA)			2 TPC 63														
LEP2 Armoire EP (poste 607) - EP4-13 (nord Ouest vers sud)			1 TPC 90														
LEP2 EP4-13 à EP4-21 (nord Ouest vers sud)			1 TPC 63														
LEP3 Armoire EP (poste 607) - BT30-EP1-11 (nord Ouest vers sud)			1 TPC 90														
LEP3 EP1-11 à 16/EP4-22 à 25			1 TPC 63														
LEP4 Armoire EP (poste 607)-EP2-2 à 3 (candélabre nord ouest poste)			1 TPC 90														
LEP5 Armoire EP (poste 607)-EP4-12 (boucle EP nord est)			1 TPC 90														
LEP5 EP4-12 à EP4-1			1 TPC 63														
LEP6 Armoire EP (poste 607) à EP6-7 (vers coté 600-602)			1 TPC 90	X		X	X		X								
LEP6 EP6-7 à EP6-8 / EP6-8 - EP4-56 à EP4-46 (vers coté 600-602)			1 TPC 63								X						
LEP7 Armoire EP (poste 607) à EP4-40/41 (vers parking)			1 TPC 90	X		X	X		X	X	X						
LEP7 EP4-40/41 à EP4-32/33 (vers parking)			1 TPC 63														
LEP8 Armoire EP (poste 607) à BT6 (CT entre 600 et 604)			1 TPC 90	X		X	X										
LEP8 BT6 à EP4-58 à 57/ EP4-57 -EP6-6 à EP6-1 à EP2-1			1 TPC 63														
LEP8 EP2-1 à EP4-26			1 TPC 40														
LEP8 EP4-26 à EP4-31			1 TPC 63														
LEP9 Armoire EP (poste 607) à BT18 (vers hangar 603)			1 TPC 90	X	X												
LEP9 BT18 à regard dans 603			1 TPC 63														
Synthèse PRO						2 TPC 200 vers TS600 1 TPC 200 rés vers TS600 1 TPC 160 vers 601 1 TPC 160 rés. vers TS601 1 TPC 110 vers 602 1 TPC 110 vers 603 1 TPC 110 rés vers TS603 1 TPC 110 vers TS604 et TS604.1 1 TPC 110 vers TN605.1 (borne) 1 TPC 110 rés. vers TN605.1 (borne) 1 TPC 90 LEP6 + 1 TPC rés 1 TPC 90 LEP7 + 1 TPC rés 1 TPC 90 LEP8 1 TPC 90 LEP9	1 TPC 110 vers TS603 1 TPC 110 rés vers TS603 1 TPC 90 LEP9	2 TPC 200 vers TS600 1 TPC 200 rés vers TS600 1 TPC 160 vers 601 1 TPC 160 rés. vers TS601 1 TPC 110 vers 602 1 TPC 110 vers TS604 et TS604.1 1 TPC 110 vers TN605.1(borne) 1 TPC 110 rés. vers TN605.1 (borne) 1 TPC90 LEP6 + 1 TPC rés 1 TPC90 LEP7 + 1 TPC rés 1 TPC90 LEP8	1 TPC 160 vers 601 1 TPC 160 rés. vers TS601 1 TPC 110 vers 602 1 TPC 110 vers TS604 et TS604.1 1 TPC 110 vers TN605.1(borne) 1 TPC 110 rés. vers TN605.1 (borne) 1 TPC90 LEP6 + 1 TPC rés 1 TPC90 LEP7 + 1 TPC rés 1 TPC90 LEP8	2 TPC 200 vers TS600 1 TPC 200 rés vers TS600	1 TPC 160 vers 601 1 TPC 160 rés. vers TS601 1 TPC 110 vers 602 1 TPC 110 vers TN605.1 (borne) 1 TPC 110 rés. vers TN605.1 (borne) 1 TPC 90 LEP6 + 1 TPC rés 1 TPC 90 LEP7 + 1 TPC rés	1 TPC 110 vers 602 1 TPC 110 vers TN605.1 (borne) 1 TPC 110 rés. vers TN605.1 (borne) 1 TPC 90 LEP6 + 1 TPC rés 1 TPC 90 LEP7 + 1 TPC rés	1 TPC 110 vers TN605.1 (borne) 1 TPC 110 rés. vers TN605.1 (borne) 1 TPC 90 LEP6 + 1 TPC rés 1 TPC 90 LEP7 + 1 TPC rés	1 TPC 110 vers 602 1 TPC 110 rés. vers 602	Liaison de la BT22 (en bout du local secours) au LT GEF PPH607	Liaison de la dalle GEM2 à BT22 (en bout du local secours) jusqu'au LT GEF PPH607	1 TPC 90 vers TP604COP puis TP604CFA en Cdc 1 TPC 110 vers TP604COP 1 TPC 160 vers TP600-2 PCS2 1 TPC 160 rés. vers TP600-2 PCS2 1 TPC 63 vers AUX TGBT-ND-607 1 TPC 63 vers AUX TGBT-ND-607
Liaisons		Liaison 13 (LT GEFPPH607 - BAT600)	Liaison 14 (BT14 - BAT600)	Liaison 15 (BT16-BT17-BAT604)	Liaison 16 (à supprimer)	Liaison 17 (LT GEFND607 - BT19- BT20-BT21- BAT604)	Liaison 18 (LT GEFND607 - BAT600)	Liaison 19 (BT22-BT23)	Liaison 20 (BAT605-barrière+ LEP)	Liaison 21 (BT23-barrière+LEP)	Liaison 22 (BTXX -parking bornes)	Liaison 23 (BT18-BAT603)	Liaison 24 (BT8-local TS601)	Liaison 25 (BT7-604)	Liaison 26 (BT8-604)	Liaison 27 (BAT605-LEP)	Liaison 28 (BT18-BAT603)
TGBT-S 605 NORMAL/SEC - AUX GEFPPH607								X									
AUX GEFPPH (Transfo) / CLOTURE								X									
TGBT-S 605 NORMAL/SEC - AUX GEFND607																	
TGBT-S 605 NORMAL/SEC - BUREAUX TS602																	
TGBT-S 605 NORMAL/SEC - HANGAR CONV.TS603												X (15m)					
TGBT-S 605 NORMAL/SEC - BARRIERE SUD OUEST									X								
TGBT-S 605 NORMAL/SEC - BARRIERE NORD EST								X		X							
TGBT-S 605 NORMAL/SEC- TS601																	
TGBT-S 605 NORMAL/SEC - TS604													X(20m)				
TGBT-N 605 NORMAL/ TS604-1 Extracteurs														X (18m)			
TGBT-S 605 NORMAL/SEC - TS600																	
GEM2 - TGBT-US607 (INVERSEUR) (PPH)																	
GEM3 - TGBT-ND607 (INVERSEUR) (ND)																	
TGBT-US 607 (GEFPPH) - TP604 CFA				X												X (12m)	
TGBT-US 607 (GEFPPH) - TP604 COP				X												X (12m)	
TGBT-US 607 (GEFPPH) - TP600-1 PCS1		X															
TGBT-US 607 (GEFPPH) - TP600-2 PCS2			X														
TGBT-US 607 (GEFPPH) - TP600-3 cond. Air			X														
TGBTND- 607 - TP-ND604-1																	