

## TABLEAU DE CORRELATION DU SYSTEME DE SECURITE INCENDIE



CPAM DE LA VENDEE (85)

61 rue Alain

85931 La Roche-Sur-Yon – Cedex 9

### **RAPATRIEMENT DES EFFECTIFS DU CES et de l'ELSM sur le siège de la CPAM de Vendée – Projet de surélévation LA ROCHE SUR YON - 85**

REZ DE CHAUSSEE																						
SCENARII / FONCTIONS		EVACUATION					COMPARTIMENTAGE					DESENFUMAGE					ASSERVISSEMENTS TECHNIQUES					
Temporisation UGA : 0 sec.		ZA	DS	BAAS	FLASH	AGS	ZC	CCF	PCFs	PCFr	PCFe	ZF	AN	AE	EXU	OUV	C.R	NON STOP ASC	ARRET CTA	ARRET SONO	DEV. PORTE	
ZONES DE DETECTION		D.C.T Commandés					D.A.S Commandés					D.A.S Commandés					Autres Commandes					
ZD AUTOMATIQUES	ZD MANUELLES																					
	ZDM01	01	X		X		01			X											X	
ZDA02			X		X					X												X

R+1																					
SCENARII / FONCTIONS		EVACUATION					COMPARTIMENTAGE					DESENFUMAGE					ASSERVISSEMENTS TECHNIQUES				
Temporisation UGA : 0 sec.		ZA	DS	BAAS	FLASH	AGS	ZC	CCF	PCFs	PCFr	PCFe	ZF	AN	AE	EXU	OUV	C.R	NON STOP ASC	ARRET CTA	ARRET SONO	DEV. PORTE
ZONES DE DETECTION		D.C.T Commandés					D.A.S Commandés					D.A.S Commandés					Autres Commandes				
ZD AUTOMATIQUES	ZD MANUELLES																				
	ZDM03	01	X		X		01			X											X
ZDA04			X		X					X											X

FACETTES		UNITE DE COMMANDES MANUELLES CENTRALISEES																		
Temporisation UGA : 0 sec.	ZA	DS	BAAS	FLASH	AGS	ZC	CCF	PCFs	PCFr	PCFe	ZF	AN	AE	EXU	OUV	C.R	NON STOP ASC	ARRET CTA	ARRET SONO	DEV. PORTE
ZONES DE COMPARTIMENTAGE		D.C.T Commandés				D.A.S Commandés				D.A.S Commandés				Autres Commandes						
ZC 01						01			X											

FACETTES		UNITE DE COMMANDES MANUELLES CENTRALISEES																		
Temporisation UGA : 0 sec.	ZA	DS	BAAS	FLASH	AGS	ZC	CCF	PCFs	PCFr	PCFe	ZF	AN	AE	EXU	OUV	C.R	NON STOP ASC	ARRET CTA	ARRET SONO	DEV. PORTE
ZONES DE DESENFUMAGE		D.C.T Commandés				D.A.S Commandés				D.A.S Commandés				Autres Commandes						
SANS OBJET																				

FACETTES		UNITE DE GESTION DES ALARMES																		
Temporisation UGA : 0 sec.	ZA	DS	BAAS	FLASH	AGS	ZC	CCF	PCFs	PCFr	PCFe	ZF	AN	AE	EXU	OUV	C.R	NON STOP ASC	ARRET CTA	ARRET SONO	DEV. PORTE
ZONE D'ALARME		D.C.T Commandés				D.A.S Commandés					D.A.S Commandés					Autres Commandes				
ZA 01	01	X		X																

<b>A.E.S.</b>	Alimentation Electrique de Sécurité	<b>D.O.</b>	Détecteur optique
<b>A.G.S</b>	Alarme Générale Sélective	<b>D.M.P.</b>	Détecteur multiponctuel
<b>C.M.S.I.</b>	Centralisateur de Mise en Sécurité Incendie	<b>O.I.</b>	Organe Intermédiaire
<b>D.A.C.</b>	Dispositif Adaptateur de Commande	<b>D.S.N.A.</b>	Diffuseur sonore non autonome
<b>D.A.S.</b>	Dispositif Actionné de Sécurité	<b>S.V.F.L.</b>	Signalisation visuelle par flash lumineux
<b>D.C.T.</b>	Dispositif Commandé Terminal	<b>D.C.M.</b>	Dispositif de commande manuelle
<b>D.M.</b>	Déclencheur Manuel	<b>V.E.</b>	Verrou électromagnétique
<b>D.S.</b>	Diffuseur Sonore	<b>PCFs</b>	Porte coupe feu de compartimentage (entre ZC avec reprise des positions)
<b>E.A.</b>	Equipement d'alarme	<b>PCFr</b>	Porte coupe feu de recoupement (sans reprise de position)
<b>M.D.</b>	Matériel Déporté	<b>PCFe</b>	Porte coupe feu d'encloisonnement cage escalier (sans reprise de position)
<b>S.D.I.</b>	Système de Détection Incendie	<b>C.C.F.</b>	Clapet coupe feu
<b>E.C.S.</b>	Equipement de contrôle et de signalisation	<b>C.R.</b>	Coffret de relayage
<b>S.M.S.I.</b>	Système de Mise en Sécurité Incendie	<b>Exu</b>	Exutoire de fumée
<b>T.R.C.</b>	Tableau Répétiteur de Confort	<b>L.D.F.</b>	Lanterneau de désenfumage
<b>T.R.E.</b>	Tableau Répétiteur d'exploitation	<b>VB</b>	Ventilation Basse (Amenée d'air frais)
<b>U.C.M.C.</b>	Unité de Commandes Manuelles Centralisées	<b>VH</b>	Ventilation Haute (Extraction / Evacuation)
<b>U.G.A.</b>	Unité de Gestion d'Alarme	<b>Ouv</b>	Ouvrant de désenfumage en façade
<b>U.S.</b>	Unité de Signalisation	<b>C.T.A</b>	Centrale de Traitement d'Air
<b>Z.A.</b>	Zone d'alarme		
<b>Z.C.</b>	Zone de Compartimentage		
<b>Z.D.</b>	Zone de Détection		
<b>Z.D.A.</b>	Zone de Détecteurs Automatiques		
<b>Z.D.M.</b>	Zone de Déclencheurs Manuels		
<b>Z.F.</b>	Zone de Désenfumage		
<b>Z.S.</b>	Zone de Mise en Sécurité		