

REHABILITATION DU BATIMENT 503

Décembre 2022

APD 1.3 - Cahier des ecarts

Maître d'Ouvrage

C.H Le Vinatier
95, Boulevard Pinel
69678 Bron



AMO

3SConcept Ingénierie
320 rue des Frères Voisin
69970 Chaponnay



Bureau de Contrôle

BTP Consultant
62 Chemin de la bruyère
69570 Dardilly



SPS

QUALICONCONSULT
5 bis rue Claude Chappe
69771 St Didier au Mt D'Or



Mandataire

CITINEA
61-63, av. Paul Krüger
69100 Villeurbanne



Architecte

107 ARCHITECTURE
107 rue Ferdinand Buisson
69003 Lyon



BET Fluide

CET Ingénierie Lyon
3, Place Renaude!
69003 Lyon



BET Structure

Structures Bâtiment
3 rue de la Dombes
01700 Neyran



Architecte d'intérieur

ATELIER Espinosa
39 rue Ste Hélène
69002 Lyon



BET HQE

MILIEU Studio
70 rue Boileau
69006 Lyon



BETVRD

AGS Développement
14 av. Simone Veil
69150 Decines Charpieu



BET Acoustique

LASA
20 bld Eugène Deruelle
69003 Lyon



Economiste

BIMING
13 rue Jean Grolier
69007 Lyon



Indice	Date	Modification
0	8/12/2022	Première diffusion

APD 1.3 - Cahier des Ecart

GROUPEMENT CITINEA - APD DU 8 DECEMBRE 2022

	Proposition du projet	Justification de l'écart ou compléments d'information	économie réalisée (+ impact délais éventuel)
Demande SDNIS	Désenfumage mécanique + porte CF2h REPERE	Mise à niveau réglementaire de la galerie REPERE (désenfumage + porte CF2h)	
REPERE : Chauffage et rafraichissement salle Ergotherapie Choix solution technique : mail du 14/11/2022	Chauffage électrique + création soffite pour amené Eau glacé	Ecart entre DOE DCE et l'existant	
UHTCD : Position lit dans chambres ESPI	Lit décollé décollé de 60 cm du mur, saignée dans le sol pour passage du cable de l'appel malade.	Remarque MOA	
UHTCD : 2 ème Sanitaire patient zone ADOS	Transformer le 2eme sanitaire zone ADO en placard de rangement	Demande MOA	
UHTCD : Bureau dans Espace de vie	Ajout d'un lavabo	Demande MOA	
UHTCD : office patient	Changement des finitions : <u>Sol</u> : PVC U4P3 + remonté en plinthe -> carrelage antidérapant + joint epoxy + plinthe à gorge <u>Mur</u> : Peinture lessivable -> Faïence toute hauteur + joint epoxy <u>Plafonds</u> : FP Clipsé acoustique -> FP Hygiène	Demande MOA	
UHTCD : salle de réunion	Alimentation et support pour écran de projection motorisé (fourniture hors lot)	Demande MOA	
PC PSYPA : Accueil	Suppression déplacement cloison entre Accueil et bureau de transport	Demande MOA	
PCPSYPA : Toiture extension	Remplacement charpente bois et toiture métallique par toiture béton poutrelle hourdis pour obtenir une toiture terrasse plane et positionner la tourelle de désenfumage	Faciliter l'entretien de la tourelle de désenfumage	
UHTCD + PCPSYPA : vidange local ménage	Création siphon de sol + Evacuation EU	Demande MOA	
Ecart ou éléments non intégrés en APD	cf tableau de suivi des remarques	solution non finalisée en APD ou réunion de travail spécifique à venir	
Acoustique	Contrainte acoustique non intégrée dans les pieces écrites et graphiques	Etude acoustique ne faisant pas partie des livrables APD. Etude finalisée à la fin de l'APD	