

REHABILITATION DU BATIMENT 503

Décembre 2022

APD – TABLEAU EQUIPEMENTS PB

Maître d'Ouvrage

C.H Le Vinatier
95, Boulevard Pinel
69678 Bron

AMO

3SConcept Ingénierie
320 rue des Frères Voisin
69970 Chaponnay

Mandataire

CITINEA
61-63, av. Paul Krüger
69100 Villeurbanne

BET Structure

Structures Bâtiment
3 rue de la Dombes
01700 Neyran

BETVRD

AGS Développement
14 av. Simone Veil
69150 Decines Charpieu



Bureau de Contrôle

BTP Consultant
62 Chemin de la bruyère
69570 Dardilly



Architecte

107 ARCHITECTURE
107 rue Ferdinand Buisson
69003 Lyon



Architecte d'intérieur

ATELIER Espinosa
39 rue Ste Hélène
69002 Lyon



BET Acoustique

LASA
20 bld Eugène Deruelle
69003 Lyon



SPS

QUALICONSLT
5 bis rue Claude Chappe
69771 St Didier au Mt D'Or



BET Fluide

CET Ingénierie Lyon
3, Place Renaude!
69003 Lyon



BET HQE

MILIEU Studio
70 rue Boileau
69006 Lyon



Economiste

BIMING
13 rue Jean Grolier
69007 Lyon



Indice	Date	Modification

Données programmatiques														Caractéristiques				Plomberie / Sanitaire																		
N° fiche	Ensembles fonctionnels	Nom de pièce	Nbre de locaux	Surface unitaire	Surface totale	T max été	T max hiver	Nombre d'occupants		Renouvellement d'air neuf		Local		Nbre Occup	Locaux climatisés	EFS	ECS	WC 01	WC 02	WC 03	VQ 01	LB 01	LB 02	LB 03	DC 01	DC 02	DC 03	EV 01	EV 02	PS 02	DV 02	AT 01	AT 02	PAI 01	PAI 02	
			[u]	[m²]	[m²]	[°C]	[°C]	[U]	[m²/pers]	[m3/h] par pers.	[vol/h]	Haut. [m]	Vol. [m3]	[u]	Oui	Oui	Oui	WC personnel	WC patient / visiteur	WC isolement	Plan vasque	Lavabo PMR	Lavabo Antivandal	Lavabo comm ^{es} au genou	Douche handicapée	Douche anti-vandale	Douche cabine	Evier 1 cuve	Evier 1 cuve en résine	Robinet de puisage	Vidéo d'hôpital Evac EV DN 100	Attente EF-EU	Attente EF-EC-EU	Pailasse humide	Pailasse sèche	
	UHTCD																																			
A	ZONE PROTEGEE ADO																																			
A1		Chambre individuelle	3	12	34,5	27	22	1		25	2,0	2,7	31	1	O																					
A2		Salle d'eau chambre individuelle	3	4	10,8	NC	22	1		25		2,7	10	1		O	O		1		1					1										
A3		Salon patient tv ados	1	15	15,2	27	22	4		25	2,0	2,7	41	4	O																					
A4		Bureau polyvalent	1	16	16,0	27	22	3		25	2,0	2,7	43	3	O	O	O							1												
A5		Salle de réunion	1	22	22,0	27	22	8		25	2,0	2,7	59	8	O																					
A6		Office personnel	1	22	21,8	27	22	5		25	2,0	2,7	59	5	O	O	O											1				1				
A7		Sanitaires patients	2	2	4,4	NC	22			RSDT		2,7	6	0		O	O		1			1														
B	ZONE PRISE EN CHARGE ET HOSPITALISATION ADULTES												0	0																						
B1		Espace accueil	1	28	27,9	27	22	8		25	2,0	2,7	75	8	O																					
B2		Bureau infirmier	1	35	35,5	27	22	10		25	2,0	2,7	96	10	O	O	O							1												
B3		Salle de désinfection + préparation + soins	1	18	19,0	27	22	3		25	2,0	2,7	49	3	O	O	O							1								1	1			
B4		Office patient	1	19	19,1	22	22	4		25	2,0	2,7	52	4	O	O	O							1					2					1	1	
B5		Espace de vie commune	1	71	71,0	27	22	15		25	2,0	2,7	192	15	O																					
B6		Chambre individuelle	10	14	136,0	27	22	1		25	2,0	2,7	37	1	O																					
B7		Salle d'eau chambre individuelle	10	4	37,8	NC	22			RSDT		2,7	10	0			O	O		1		1				1										
B8		Bureau	1	10	10,2	27	22	1		25	2,0	2,7	28	1	O																					
B9		Salon	1	14	13,5	27	22	3		25	2,0	2,7	36	3	O																					
B10		Chambre d'isolement ESPI	4	16	62,8	22	24	1		25	2,0	2,7	42	1	O	O	O			1			1													
B11		Douche ESPI	4	4	15,1	NC	24	1		RSDT		2,7	10	1			O	O								1										
B12		Sas accès ESPI	4	8	32,0	27	24	1			2,0	2,7	22	1																						
C	ZONE DE CONSULTATION												0	0																						
C1		Bureau secrétariat	1	14	14,2	27	22	3		25	2,0	2,7	38	3	O																					
C2		Bureau cadre santé	1	22	22,0	27	22	3		25	2,0	2,7	59	3	O																					
C3		Bureau médical	2	11	21,6	27	22	3		25	2,0	2,7	29	3	O	O	O							1												
C4		Bureau médical somaticien et interne	1	15	15,1	27	22	3		25	2,0	2,7	41	3	O	O	O							1												
C5		Salon des familles	1	11	10,6	27	22	4		25	2,0	2,7	29	4	O																					
C6		Sanitaire visiteurs	1	4	3,5	NC	22			RSDT		2,7	9	0			O	O		1			1													
D	LOGISTIQUE												0	0																						
D1		Local ménage	1	7	6,6	NC	22					2,7	18	0			O	O										1		1	1					
D2		Lingerie local linge propre	1	13	12,5	NC	22					2,7	34	0																						
D3		Valiserie	1	7	6,7	NC	22				2,0	2,7	18	0																						
D4		Sanitaires personnel	1	3	3,3	NC	22			RSDT		2,7	9	0			O	O	1				1													
E	CIRCULATION												0	0																						
E1		Circulation	1	281	280,7	NC	22				1,0	2,7	758	0																						
	REPERE												0	0																						
A	ACTIVITE												0	0																						
A1		Salle de kinésithérapie	1	38	38,0	22	22	4		25	2,0	2,7	103	4	O	O	O												1							
A2		Salle de psychomotricité	1	32	32,0	22	22	4		25	2,0	2,7	86	4	O	O	O												1							
A3		Salle d'ergothérapie	1	36	36,0	26	22	12		25	2,0	2,7	97	12	O	O	O																1			
B	BUREAUX SALLE DE REUNION												0	0																						
B1																																				