

RECONSTRUCTION DU BATIMENT 332

Décembre 2022

APD – TABLEAU EQUIPEMENTS PB



Maître d'Ouvrage

C.H Le Vinatier
95, Boulevard Pinel
69678 Bron



AMO

3SConcept Ingénierie
320 rue des Frères Voisin
69970 Chaponnay



Bureau de Contrôle

BTP Consultant
62 Chemin de la bruyère
69570 Dardilly



SPS

QUALICONSLUT
5 bis rue Claude Chappe
69771 St Didier au Mt D'Or



Mandataire

CITINEA
61-63, av. Paul Krüger
69100 Villeurbanne



Architecte

107 ARCHITECTURE
107 rue Ferdinand Buisson
69003 Lyon



BET Fluide

CET Ingénierie Lyon
3, Place Renaude!
69003 Lyon



BET Structure

Structures Bâtiment
3 rue de la Dombes
01700 Neyran



Architecte d'intérieur

ATELIER Espinosa
39 rue Ste Hélène
69002 Lyon



BET HQE

MILIEU Studio
70 rue Boileau
69006 Lyon



BETVRD

AGS Développement
14 av. Simone Veil
69150 Decines Charpieu



BET Acoustique

LASA
20 bld Eugène Deruelle
69003 Lyon



Economiste

BIMING
13 rue Jean Grolier
69007 Lyon



Indice	Date	Modification

Données programmatiques														Caractéristiques				Plomberie / Sanitaire																	
N° fiche	Ensembles fonctionnels	Nom de pièce	Nbre de locaux	Surface unitaire	Surface totale	T max été	T max hiver	Nombre d'occupants	Taux d'occup	Renouvellement d'air neuf		Local		Nbre Occup	Locaux climatisés	EFS	ECS	WC 01	WC 02	WC 03	VQ 01	LB 01	LB 02	LB 03	LM 02	DC 01	DC 02	BG 01	EV 01	PS 01	DV 01	DV 02	SS 01	AT 01	AT 02
			[u]	[m²]	[m²]	[°C]	[°C]	[U]	[m²/pers]	[m3/h] par pers.	[vol/h]	Haut. [m]	Vol. [m3]	[u]	Oui	Oui	C / D	WC tube chasse personnel	WC tube chasse patient / visiteur	WC tube chasse isolement	Plan vasque	Lavabo PMR	Lavabo Antivandal	Lavabo commande fémorale	Lave main droit IR	Douche handicapée	Douche anti-vandale	Baignoire thérapeutique	Evier 1 cuve	Robinet de puisage	Deversoir + robinet EF	Viduit + robinetterie EF/EC	Siphon de sol	Attente EF-EU	Attente EF-EC-EU
													0 0	0 0																					
A	ZONE ENTREE ACCUEIL												0 0																						
A1		Espace accueil	1	10	10	26	22	8		25	2,0	2,7	27	8	O	O	C					1												1	
A2		Salon des familles	1	16	16	26	22	7		25	2,0	2,7	42	7	O																				
A3		Sanitaire visiteur	1	3	3	NC	22	1		RSDT		2,7	8	1		O	C		1			1													
					0								0 0	0 0																					
B	ZONE ACTIVITE				0								0 0	0 0																					
B1		Salle de sport, de psychomotricité, salle polyvalente	1	49	49	26	22	10		25	2,0	4,0	196	10	O	O	D					1													
B2		Salle d'activités	1	20	20	26	22	6		25	2,0	4,0	80	6	O																				
B3		Sanitaires personnel et sanitaires résidents	1	2	2	NC	22			RSDT		2,7	5	0		O	D		1						1										
					0								0 0	0 0																					
C	ZONE DE VIE COMMUNE				0								0 0	0 0																					
C1		Espace de vie commune	1	172	172	27	22	25		25	2,0	4,0	688	25	O																				
C2		Sanitaires personnel	2	3	6	NC	22			RSDT		2,5	8	0		O	C	1					1												
		Sanitaires résidents	2	4	8									0					1			1													
C3		Salle à manger et cuisine thérapeutique	1	31	31	27	22	15		25	2,0	4,0	124	15	O	O	C																	1	2
C4		Office préparation alimentaire	1	20	20	27	22	4		25	2,0	2,7	54	4	O	O	C							1									4	1	
C5		Locaux ASH	1	9	9	26	22	2		25	2,0	2,7	24	2	O	O	C													2		1	1		
					0								0 0	0 0																					
	ZONE MEDICALE SOINS				0								0 0	0 0																					
D1		Bureau IDE	1	22	22	26	22	10		25	2,0	2,7	59	10	O	O	C							1											
D2		Salle de désinfection, préparation et soins	1	17	17	26	22	3		25	2,0	2,7	46	3	O	O	C																		2
D3		Locaux rangement	1	11	11	NC	19	1				2,7	30	1																					
D4		Espace d'isolement	1	16	16	22	22	1		25	2,0	2,7	43	1	O	O	C			1			1												
D5		Sas Espace d'isolement	1	6	6	26	22	1		25	2,0	2,7	16	1	O																				
D6		Douche Espace d'isolement	1	3	3	26	24	1		RSDT		2,7	8	1	O	O	C										1						1		
E	ZONE NUIT				0								0 0	0 0																					
E1		Chambres simples	9	16	144	26	22	1		25	2,0	2,8	45	1	O																				
E2		Salle de bain chambres simples	9	4	36	NC	22	1		RSDT		2,7	11	1		O	C		1		1						1						1		
E3		Chambres médicalisées	1	18	18	26	22	1		25	2,0	2,7	49	1	O																				
E4		Salle de bain chambre médicalisée	1	10	10	NC	22	1		RSDT		2,7	27	1		O	C			1		1					1						1		
E5		Chambre de polysomnographie	1	13	13	24	22	1		25	2,0	2,7	35	1	O																				
E6		Salle de bain patient chambre	1	4	4	NC	22	1		RSDT		2,7	11	1		O	C		1		1						1						1		
E7		Sas technique	1	15	15	26	22	1		25	2,0	2,7	41	1	O		C																		
		Circulation	1	66	66	NC	19					2,7	178	0																					
F	ZONE PASSIVE REPLI				0								0 0	0 0																					
F1		Snoezelen passif	1	30	30	27	22	3		25	4,0	2,7	81	3	O																				
F2		Salle de bain thérapeutique	1	16	16	26	24	1				2,0	2,7	43	1	O	O	C											1					1	
G	ZONE ADMINISTRATIVE				0								0 0	0 0																					
G1		Bureau médecin chef d'unité	1	12	12	26	22	3		25	2,0	2,7	32	3	O																				
G2		Bureau du cadre de santé	1	12	12	26	22	3		25	2,0	2,7	32	3	O																				
G3		Salle de pause et réunion	1	33	33	27	22	20		30	2,0	2,7	89	20	O	O	C													1				1	
H	ONE UTILITE LOGISTIQUE PERSONNEL				0								0 0	0 0																					
		PERSONNEL				0								0 0	0 0																				
H1		Vestiaires personnel féminin	1	15	15	26	22	8		25	2,0	2,7	41	8	O	O	C	2					1					1							
H2		Vestiaires personnel masculin	1	11	11	26	22	6		25	2,0	2,7	30	6	O	O	C	1					1				1								
					0								0 0	0 0																					
	LOGISTIQUE				0								0 0	0 0																					
H4		Valiserie Buanderie	1	11	11	NC	19					2,0	2,7	30	0		O																	1	
H5		Local Linge Propre	1	12	12	NC	22					2,0	2,7	32	0																				
H6		Local linge sale	1	10	10	21	16					2,7	27	0	O	O																		1	
H7		Locaux déchets	1	12	12	21	16					2,7	32	0	O	O																		1	
		Local VDI	1	6	6	22	22																												

Surfaces			
Surface dans l'oeuvre	SDO	[m²]	940
Surface de plancher (SDO - LT)	SDP	[m²]	940
Surface totale utile (SDO - circulations, escaliers et LT)	SU	[m²]	895

TOTAL	5	15	1	11	9	1	2	1	13	1	1	1	3	1	1	16	8	5
-------	---	----	---	----	---	---	---	---	----	---	---	---	---	---	---	----	---	---