

REHABILITATION DU BATIMENT 503

Décembre 2022

APD – LISTE DE POINTS GTC

Maître d'Ouvrage

C.H Le Vinatier
95, Boulevard Pinel
69678 Bron



AMO

3SConcept Ingénierie
320 rue des Frères Voisin
69970 Chaponnay



Bureau de Contrôle

BTP Consultant
62 Chemin de la bruyère
69570 Dardilly



SPS

QUALICONSULT
5 bis rue Claude Chappe
69771 St Didier au Mt D'Or



Mandataire

CITINEA
61-63, av. Paul Krüger
69100 Villeurbanne



Architecte

107 ARCHITECTURE
107 rue Ferdinand Buisson
69003 Lyon



BET Fluide

CET Ingénierie Lyon
3, Place Renaude!
69003 Lyon



BET Structure

Structures Bâtiment
3 rue de la Dombes
01700 Neyran



Architecte d'intérieur

ATELIER Espinosa
39 rue Ste Hélène
69002 Lyon



BET HQE

MILIEU Studio
70 rue Boileau
69006 Lyon



BETVRD

AGS Développement
14 av. Simone Veil
69150 Decines Charpieu



BET Acoustique

LASA
20 bld Eugène Deruelle
69003 Lyon



Economiste

BIMING
13 rue Jean Grolier
69007 Lyon



Indice	Date	Modification

LISTE DE POINT GTC - CH VINATIER - BATIMENT 503								
TCP: Télécomptage, TA: TéléAlarme, TS: TéléSignalisation, TM: TéléMesure/Sorties, TC: TéléCommande, TR:TéléRéglage								
Type de points	TA	TS	TCP	TM	TC	TR	Comm	Total
Fonction								
NIVEAU R+1 (UHTC)								
CLIMATISATION								
Sonde de température reprise d'air				37				37
Gestion vitesse ventilation cassettes						37		37
Gestion V2V cassettes						37		37
Détection défauts cassettes (Liaison IP)							1	1
FLUIDES MEDICAUX								
Report des défauts alarme VIGI Fluides méd.	1							1
ELECTRICITE								
Remontées sur GTC des compteurs électriques communicants (4 compteurs)							4	4
VENTILATION								
CTA Double flux réunion							1	1
BOUCLAGE ECS (en option)								
Sonde de température départ ECS				1				1
Sonde de température retour bouclage				1				1
Pompe simple de bouclage	1				1		1	3
Sonde de température antennes bouclées				6				6
Total hors option	1	0	0	37	0	74	6	118
Total avec option	2	0	0	45	1	74	7	129
NIVEAU RDC (REPERE & PSYPA)								
CLIMATISATION								
Sonde de température locaux				20				20
Gestion vitesse ventilation emetteur						20		20
Gestion V2V emetteur						20		20
Détection défauts cassettes (Liaison IP)							1	1
ELECTRICITE								
Remontées sur GTC des compteurs électriques communicants (4 compteurs)							4	4
Onduleur		7						7
VENTILATION								
CTA Double flux service REPERE							1	1
Extracteur simple flux archives pole PSYPA	1							1
Total	1	7	0	20	0	40	6	74
TOTAL GENERAL HORS OPTION	2	7	0	57	0	114	12	192