

BUREAU VERITAS EXPLOITATION SAS

GEP 75 93 94
Immeuble Quadrium Sud
17 Rue Louise Dory
93231 ROMAINVILLE Cedex

A l'attention de Béatrice MATEOS

78 RUE DE VARENNE
75349 PARIS SP 07

**Rapport de repérage des matériaux et produits
contenant de l'amiante à intégrer au Dossier Technique Amiante**



Article R1334-20 et 21 du Code de la Santé Publique, norme NF X46-020

Référence du rapport : 13312454/S10/38/AM-DTA/1-86SQ7-110

Identification de l'immeuble bâti :

BATIMENT A
19 avenue du Maine
75015 PARIS 15EME ARRONDISSEMENT



Rédigé le : 18/03/2022

Date d'émission du rapport : 18/03/2022

Date(s) de(s) visite(s) :
Du 01/03/2022 au 02/03/2022

Opérateur(s) de repérage ayant participé au repérage :

Nom	Prénom	Fonction	Compétence
ABDANI	Karim	Diagnosticteur immobilier	Certificat de compétence n°CPDI5589 obtenu le 24/07/2020 établi par Icert valable jusqu'au 23/07/2027

Signataire(s) du rapport :

Nom	Prénom	Fonction	Compétence	Signature
ABDANI	Karim	Diagnosticteur immobilier	Certificat de compétence n°CPDI5589 obtenu le 24/07/2020 établi par Icert valable jusqu'au 23/07/2027	

Sommaire

1. CONCLUSIONS	3
1.1. Eléments d'information	4
2. INFORMATIONS GENERALES	5
2.1. Immeuble bâti objet de la mission	5
2.2. Périmètre de la mission	5
2.3. Parties prenantes	5
3. DESCRIPTION DE LA MISSION DE REPERAGE	6
3.1. Références réglementaires	6
3.2. Programme de repérage	6
4. CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE	7
4.1. Dates de visite	7
4.2. Ecart, adjonctions ou suppressions à la norme NF X46-020	7
4.3. Documents remis par le donneur d'ordre ou disponibles lors de la visite	7
5. RESULTATS DETAILLES DU REPERAGE	8
5.1. Matériaux et produits repérés	8
6. ANNEXES	10
6.1. Parties d'immeuble bâti visitées	10
6.2. Croquis de repérage	11
6.3. Photos	17
6.4. Attestation d'assurance	19
6.5. Certificat de compétence	21
6.6. Attestation sur l'honneur	22
6.7. Rapports d'analyses du laboratoire	23

1. CONCLUSIONS

Dans le cadre de la mission objet du présent rapport, il n'a pas été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante.

Obligation du propriétaire de faire réaliser un examen visuel de l'état des surfaces traitées par un opérateur de repérage répondant aux conditions de l'article L. 271-6 du Code de la Construction et de l'Habitation.

Il fait également procéder à une mesure du niveau d'empoussièrement dans l'air à l'issue du déconfinement qui doit être inférieur ou égal à cinq fibres par litre.

1.1. Eléments d'information

Les maladies liées à l'amiante sont provoquées par l'inhalation des fibres. Toutes les variétés d'amiante sont classées comme substances cancérigènes avérées pour l'homme. L'inhalation de fibres d'amiante est à l'origine de cancers (mésothéliomes, cancers broncho-pulmonaires) et d'autres pathologies non cancéreuses (épanchements pleuraux, plaques pleurales).

L'identification des matériaux et produits contenant de l'amiante est un préalable à l'évaluation et à la prévention des risques liés à l'amiante. Elle doit être complétée par la définition et la mise en œuvre de mesures de gestion adaptées et proportionnées pour limiter l'exposition des occupants présents temporairement ou de façon permanente dans l'immeuble. L'information des occupants présents temporairement ou de façon permanente est un préalable essentiel à la prévention d'un risque d'exposition à l'amiante.

Il convient donc de veiller au maintien du bon état de conservation des matériaux et produits contenant de l'amiante afin de remédier au plus tôt aux situations d'usure anormale ou de dégradation.

Il conviendra de limiter autant que possible les interventions sur les matériaux et produits contenant de l'amiante qui ont été repérés et de faire appel aux professionnels qualifiés, notamment dans le cas de retrait ou de confinement de ce type de matériau ou produit.

Enfin, les déchets contenant de l'amiante doivent être éliminés dans des conditions strictes. Renseignez-vous auprès de votre mairie ou de votre préfecture. Pour connaître les centres d'élimination près de chez vous, consultez la base de données « déchets » gérée par l'ADEME, directement accessible sur le site internet www.sinoe.org.

2. INFORMATIONS GENERALES

2.1. Immeuble bâti objet de la mission

Adresse : AMIANTE - 19 MAINE
19 avenue du Maine
75015, PARIS 15EME ARRONDISSEMENT

Bâtiment	Fonction principale	Classement	Date du permis de construire ou année de construction	Année de réhabilitation ou description des modifications
AMIANTE - 19 MAINE	Immeuble de Bureaux	Immeuble de travail inférieur à 300 personnes	Non communiqué	Non communiqué

2.2. Périmètre de la mission

Totalité du bâtiment
0

2.3. Parties prenantes

Intervenant	Qualité	Société	Adresse	Coordonnées
Béatrice MATEOS	Donneur d'ordre	Ministère de l'Agriculture	78 RUE DE VARENNE 75349 PARIS SP 07	0764877072

3. DESCRIPTION DE LA MISSION DE REPERAGE

Ce rapport est établi dans le cadre du repérage des matériaux et produits des listes A et B de l'annexe 13-9 du Code de la Santé Publique, en vue de la constitution du Dossier Technique Amiante.

3.1. Références réglementaires

- Code de la Santé Publique : articles L1334-12-1, R1334-17, R1334-18, R1334-20, R1334-21, R1334-23, R1334-24, R1334-27 à 29, R1334-29-3, R1334-29-5, R1334-29-7 alinéas 2 et 3, annexe 13-9 du Code de la Santé Publique,
- Décret n° 2011-629 du 3 juin 2011 relatif à la protection de la population contre les risques sanitaires liés à une exposition à l'amiante dans les immeubles bâtis,
- Arrêté du 12 décembre 2012 relatif aux critères d'évaluation de l'état de conservation des matériaux et produits de la liste A contenant de l'amiante et au contenu du rapport de repérage, modifié par l'arrêté du 26 juin 2013,
- Arrêté du 12 décembre 2012 relatif aux critères d'évaluation de l'état de conservation des matériaux et produits de la liste B contenant de l'amiante et du risque de dégradation lié à l'environnement ainsi que le contenu du rapport de repérage, modifié par l'arrêté du 26 juin 2013,
- Arrêté du 21 décembre 2012 relatif aux recommandations générales de sécurité et au contenu de la fiche récapitulative du «dossier technique amiante »,
- Arrêté du 1er juin 2015 relatif aux modalités de transmission au préfet des rapports de repérage des matériaux et produits de la liste A contenant de l'amiante,
- Norme NF X 46-020 du 5 août 2017 : Repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante dans les immeubles bâtis.

3.2. Programme de repérage

Dans le cadre de notre mission, le programme de repérage est le suivant :

Matériaux et produits de la liste A de l'annexe 13-9 du Code de la Santé Publique

Composant à sonder ou à vérifier
Flocages
Calorifugeages
Faux plafonds

Matériaux et produits de la liste B de l'annexe 13-9 du Code de la Santé Publique

COMPOSANT DE LA CONSTRUCTION	PARTIE DU COMPOSANT À VÉRIFIER OU À SONDER
1. Parois verticales intérieures	
Murs et cloisons « en dur » et poteaux (périphériques et intérieurs). Cloisons (légères et préfabriquées), gaines et coffres.	Enduits projetés, revêtements durs (plaques menuiserie, amiante-ciment) et entourages de poteaux (carton, amiante-ciment, matériau sandwich, carton + plâtre), coffrage perdu.
	Enduits projetés, panneaux de cloisons.
2. Planchers et plafonds	
Plafonds, poutres et charpentes, gaines et coffres.	Enduits projetés, panneaux collés ou vissés.
Planchers.	Dalles de sol.
3. Conduits, canalisations et équipements intérieurs	
Conduits de fluides (air, eau, autres fluides...).	Conduits, enveloppes de calorifuges.
Clapets/ volets coupe-feu.	Clapets, volets, rebouchage.
Portes coupe-feu.	Joints (tresses, bandes).
Vide-ordures.	Conduits.
4. Eléments extérieurs	
Toitures.	Plaques, ardoises, accessoires de couverture (composites, fibres-ciment), bardeaux bitumineux.
Bardages et façades légères.	Plaques, ardoises, panneaux (composites, fibres-ciment).
Conduits en toiture et façade.	Conduits en amiante-ciment : eaux pluviales, eaux usées, conduits de fumée.

4. CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE

4.1. Dates de visite

Du 01/03/2022 au 02/03/2022

4.2. Ecart, adjonctions ou suppressions à la norme NF X46-020

4.3. Documents remis par le donneur d'ordre ou disponibles lors de la visite

Référence	Nom du document	Auteur	Date	Objet du repérage	Conclusions (si rapport de repérage)
Mail de Monsieur SIEURAC	Plans	MONSIEUR SIEURAC	21/02/2022	/	/

Les résultats antérieurs en matière de recherche d'amiante utilisés pour la réalisation du repérage, communiqués dans le cadre de la présente mission, sont réputés satisfaire aux exigences imposées par les textes en matière de diagnostics, constats et repérages amiante.

5. RESULTATS DETAILLES DU REPERAGE

5.1. Matériaux et produits repérés

Abréviations du tableau :

Nota : Tout prélèvement est précédé d'un sondage
ZPSO = zone présentant des similitudes d'ouvrage
X* = élément témoin de la ZPSO n°x

Etats de conservation et obligations/recommandations :

Obligations liste A :

- o 1 = évaluation périodique du matériau ou produit dans les 36 mois
- o 2 = mesure d'empoussièrement dans les 3 mois
- o 3 = travaux de retrait ou de confinement achevés dans les 36 mois

Recommandations liste B :

- o EP = évaluation périodique
- o AC1 = action correctrice de 1er niveau
- o AC2 = action correctrice de second niveau

Localisation	Famille de composant	Composant	Partie de composant	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Etat de conservation	Présence amiante
Rez-de-chaussée	06 - Conduits et accessoires intérieurs	Conduits d'eau	Conduits	métallique	/	3	/	2	Par nature ne contient pas d'amiante	/	/	Non
Rez-de-chaussée	04 - Plafonds et faux plafonds	Faux plafonds	Panneaux	bois	Blanc	4	/	5	Par nature ne contient pas d'amiante	/	/	Non

Localisation	Famille de composant	Composant	Partie de composant	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Etat de conservation	Présence amiante
Façades	02 - Parois verticales extérieures et façades	Conduits en façade	Conduits d'eaux usées	métallique	Gris	3	/	7	Par nature ne contient pas d'amiante	/	/	Non
Toiture	01 - Couvertures, Toitures, Terrasses et étanchéités	Toitures	Accessoires de couverture composite	métallique	Gris	5	/	6	Par nature ne contient pas d'amiante	/	/	Non
Sous Sol	06 - Conduits et accessoires intérieurs	Conduits d'eau	Calorifugeages	bande tissée, plâtre	Blanc	1	1	/	Analyse	/	/	Non
Sous Sol	06 - Conduits et accessoires intérieurs	Conduits d'eau	Calorifugeages	bande tissée, plâtre	Blanc	1	2	/	Analyse	/	/	Non
Sous Sol	03 - Parois verticales intérieures	Murs	Enduits projetés	ciment	Blanc	2	3	/	Analyse	/	/	Non
Sous Sol	03 - Parois verticales intérieures	Murs	Enduits projetés	ciment	Blanc	2	4	/	Analyse	/	/	Non
Sous Sol	06 - Conduits et accessoires intérieurs	Conduits d'eau	Conduits	métallique	/	3	/	1	Par nature ne contient pas d'amiante	/	/	Non

6. ANNEXES

6.1. Parties d'immeuble bâti visitées

La liste ci-dessous présente les parties d'immeuble inspectées dans le cadre de la mission confiée à BUREAU VERITAS.

Il appartient au donneur d'ordre ou à son représentant, seule personne à même d'avoir une parfaite connaissance des lieux, de signifier à BUREAU VERITAS, toute omission, erreur ou incohérence éventuelle dans l'identification des locaux ou zones figurant à un titre ou à un autre dans le présent rapport.

Localisation	Descriptif
	/
	/
	/
	/
1er étage	/
2ème étage	/
Façades	/
Rez-de-chaussée	/
Sous Sol	/
Toiture	/

6.2. Croquis de repérage

PLANCHE DE REPERAGE TECHNIQUE

ADRESSE

BATIMENT A
19 avenue du Maine
75015 PARIS 15EME ARRONDISSEMENT

1er étage

Date visite

Du 01/03/2022 au 02/03/2022

Auteur

Karim ABDANI

N° dossier

B312454/S10/38/AM-DTA/1-86SQ7-110

Planche

1 / 6

Plans


Indice

1

LEGENDE

SITUATION DU BIEN OBJET DU REPERAGE


19 Av. du Maine



Copyright BUREAU VERITAS

Page 11/25

Date du rapport : 18/03/2022
Rapport N° : 13312454/S10/38/AM-DTA/1-86SQ7-110

PLANCHE DE REPERAGE TECHNIQUE		
ADRESSE	BATIMENT A 19 avenue du Maine 75015 PARIS 15EME ARRONDISSEMENT	
	Date visite	Du 01/03/2022 au 02/03/2022
Rez-de-chaussée	Auteur	Karim ABDANI
	N° dossier	3312454/S10/38/AM-DTA/1-86SQ7-1
Plans	Planche	2 / 6
	Indice	1
LEGENDE		
<div>S ● — ● Sondage</div>		
<u>Matériaux et produits contenant de l'amiante :</u>		
SITUATION DU BIEN OBJET DU REPERAGE		
		




PLANCHE DE REPERAGE TECHNIQUE

ADRESSE

BATIMENT A
19 avenue du Maine
75015 PARIS 15EME ARRONDISSEMENT

Date visite

Du 01/03/2022 au 02/03/2022

2ème étage

Auteur
Karim ABDANI

N° dossier

3312454/S10/38/AM-DTA/1-86SQ7-110

Planche

3 / 6


Plans

Indice
1

LEGENDE

SITUATION DU BIEN OBJET DU REPERAGE

19 Av. du Maine



Copyright BUREAU VERITAS

Page 13/25

Date du rapport : 18/03/2022
Rapport N° : 13312454/S10/38/AM-DTA/1-86SQ7-110

PLANCHE DE REPERAGE TECHNIQUE

ADRESSE

BATIMENT A
19 avenue du Maine
75015 PARIS 15EME ARRONDISSEMENT

Date visite

Du 01/03/2022 au 02/03/2022

Façades

Auteur

Karim ABDANI

N° dossier

3312454/S10/38/AM-DTA/1-86SQ7-1

Planche

4 / 6

Plans

Indice

1

LEGENDE

S

Sondage

M

SITUATION DU BIEN OBJET DU REPERAGE

19 Av. du Maine

Agro - Pa

Copyright BUREAU VERITAS

Page 14/25


Date du rapport : 18/03/2022
Rapport N° : 13312454/S10/38/AM-DTA/1-86SQ7-110

PLANCHE DE REPERAGE TECHNIQUE		
ADRESSE	BATIMENT A	
	19 avenue du Maine 75015 PARIS 15EME ARRONDISSEMENT	
Toiture	Date visite	Du 01/03/2022 au 02/03/2022
	Auteur	Karim ABDANI
	N° dossier	3312454/S10/38/AM-DTA/1-86SQ7-1
Plans	Planche	5 / 6
	Indice	1
LEGENDE		

S

●

Sondage



SITUATION DU BIEN OBJET DU REPERAGE




PLANCHE DE REPERAGE TECHNIQUE

ADRESSE

BATIMENT A
19 avenue du Maine
75015 PARIS 15EME ARRONDISSEMENT

Sous Sol

Date visite

Du 01/03/2022 au 02/03/2022

Auteur

Karim ABDANI

N° dossier

3312454/S10/38/AM-DTA/1-86SQ7-1

Planche

6 / 6

Plans

Indice

1

LEGENDE

Matériaux et produits ne contenant pas d'amiante : après analyses

Px

●


Prélèvements n°1/2/3/4 ne contenant pas d'amiante


SITUATION DU BIEN OBJET DU REPERAGE

19 Av. du Maine

Agro


Pa





6.3. Photos


Matériau ou produit ne contenant pas d'amiante		
ZPSO - 3	Sondage 2	Conduits
Localisation	Rez-de-chaussée	




Matériau ou produit ne contenant pas d'amiante		
ZPSO - 4	Sondages 3	Panneaux
Localisation	Rez-de-chaussée	



Matériau ou produit ne contenant pas d'amiante		
ZPSO - 3	Sondage 7	Conduits d'eaux usées
Localisation	Façades	



Matériau ou produit ne contenant pas d'amiante		
ZPSO - 5	Sondage 6	Accessoires de couverture composite
Localisation	Toiture	



Matériau ou produit ne contenant pas d'amiante		
ZPSO - 1	Prélevements 1 et 2	Calorifugeages
Localisation	Sous Sol	




Matériau ou produit ne contenant pas d'amiante		
ZPSO - 2	Prélevements 3 et 4	Enduits projetés
Localisation	Sous Sol	



Matériau ou produit ne contenant pas d'amiante

ZPSO - 3 Sondage 1 Conduits

Localisation Sous Sol



6.4. Attestation d'assurance



ATTESTATION D'ASSURANCE

Nous, soussignés **MSIG Insurance Europe AG**, Succursale en France, sis 65 Rue de la Victoire – 75009 PARIS – certifions par la présente que la Société :

BUREAU VERITAS SERVICES France SAS

8 Cours du Triangle
92800 Puteaux

a souscrit auprès de notre Compagnie, pour le compte de sa filiale :

Bureau Veritas Exploitation SAS

8 Cours du Triangle 92800 Puteaux

un contrat d'assurance de **RESPONSABILITE CIVILE** portant le numéro F210.16.0414.

Ce contrat a pour objet de garantir les conséquences pécuniaires de la **RESPONSABILITE CIVILE** pouvant incomber à l'Assuré en raison des dommages corporels, matériels et immatériels causés aux tiers dans le cadre de ses activités de diagnostic immobilier et notamment :

1) Diagnostic amiante

- Repérage amiante avant travaux et démolition,
- Assistance technique pour travaux de traitement de l'amiante,
- Repérage amiante pour constitution de DAPP et de DTA,
- Réalisation ou mise à jour de DAPP,
- Repérage amiante avant/après travaux ou démolition,
- Réalisation ou mise à jour du dossier amiante,
- Examen visuel après travaux de retrait et d'encapsulage,
- Mesures de la concentration des fibres d'amiante dans l'air des immeubles bâtis,
- Prélèvement et analyse d'eau afin de rechercher la présence d'amiante en suspension,
- Analyse d'échantillons prélevés par l'Assuré,
- Mesures d'exposition à l'amiante des travailleurs à leurs postes de travail,
- Vérification périodique de l'état de conservation des matériaux contenant de l'amiante dans les bâtiments,
- Repérage amiante avant-vente,
- Repérage amiante avant travaux y compris de démolition sur installations, structures ou équipements concourant à la réalisation ou la mise en œuvre d'une activité,
- Diagnostic portant sur la gestion des déchets issus de la démolition de catégories de bâtiments (décret 2011-610 du 31 mars 2011) y compris le réemploi des matériaux : concernant cette dernière mission il est précisé que les garanties s'appliquent y compris lorsque la mission porte sur des démolitions ne comportant pas de déchets amiantés.

2) Autres diagnostics

- Diagnostic radon bâtiments,
- Diagnostic monoxyde de carbone,
- Diagnostic accessibilité des handicapés ERP Existants,
- Diagnostic accessibilité des handicapés des voiries,
- Diagnostic de l'état de l'installation intérieure d'électricité / de gaz,
- Diagnostic de l'état des risques naturels et technologiques (ERNT),
- Diagnostic de Performances Energétiques –DPE- :
 - Location
 - Cession immobilière
 - ERP
 - Neuf
- Mise à jour du DPE,

MSIG Insurance Europe AG
Succursale en France
65 Rue de la Victoire
75009 Paris
Tel: +33(0)1 40 67 42 42
Fax: +33(0)1 40 67 12 34

RCS Paris 753143882, APE 6512 Z
Siège social: An den Dominikanern 11-27
50668 Cologne
Allemagne

- Diagnostic des installations d'assainissement non collectif (ANC),
- Etat relatif à la présence de termites dans le bâtiment et diagnostic méréule (DDT),
- Etat parasitaire et diagnostic méréule (hors DDT),
- Diagnostic Plomb avant / après travaux,
- Constat des risques d'exposition au Plomb (CREP) :
 - En cas de location / vente
 - Dans les parties communes
- Risque d'intoxication au plomb dans les peintures,
- Etat des lieux,
- Métrages Loi Carrez/ Loi Boutin,
- Millièmes de copropriété,
- Prêts conventionnés (normes d'habitabilité),
- Sécurité piscine,
- Diagnostic technique Loi SRU,
- Diagnostic de la qualité de l'air intérieur dans les locaux d'habilitation ou recevant du public,
- Prélèvement et analyse de poussière et de revêtement afin de rechercher la présence de plomb.

3) Analyses et/ou prélèvements d'échantillons.

4) Conseil en performance énergétique.

5) Toutes missions connexes d'assistance technique et/ou de conseil.

6) Toutes missions d'assistance à la maîtrise d'ouvrage.

7) Toutes missions de maîtrise d'œuvre de désamiantage.

La présente attestation valable du 01/01/2022 au 31/12/2022 à minuit, est délivrée, sous réserve du paiement de la prime d'assurance, pour servir et valoir ce que de droit et ne peut engager la Compagnie au-delà des clauses, termes et conditions du contrat auxquels elle se réfère.

Paris, le 21 décembre 2021

MSIG Insurance Europe AG
65, rue de la Victoire, 75009 Paris
Tel : 01 40 67 42 42 - Fax : 01 40 67 12 34
RCS Paris 753143882 - APE 6512Z

MSIG Insurance Europe AG
Succursale en France
65 Rue de la Victoire
75009 Paris
Tel: +33(0)1 40 67 42 42
Fax: +33(0)1 40 67 12 34

RCS Paris 753143882, APE 6512 Z
Siège social: An den Dominikanern 11-27
50668 Cologne
Allemagne

Version 002

Monsieur ABDANI Karim

Amiante avec mention	Amiante Avec Mention** Date d'effet : 24/07/2020 - Date d'expiration : 23/07/2027
Amiante sans mention	Amiante Sans Mention* Date d'effet : 24/07/2020 - Date d'expiration : 23/07/2027
DPE individuel	Diagnostic de performance énergétique sans mention : DPE individuel Date d'effet : 19/09/2019 - Date d'expiration : 18/09/2024
Electricité	Etat de l'installation intérieure électrique Date d'effet : 03/09/2019 - Date d'expiration : 02/09/2024
Gaz	Etat de l'installation intérieure gaz Date d'effet : 17/10/2019 - Date d'expiration : 16/10/2024
Plomb	Plomb : Constat du risque d'exposition au plomb Date d'effet : 26/08/2019 - Date d'expiration : 25/08/2024
Termites	Etat relatif à la présence de termites dans le bâtiment - France métropolitaine Date d'effet : 26/08/2019 - Date d'expiration : 25/08/2024

En foi de quoi ce certificat est délivré, pour valoir et servir ce que de droit.
Edité à Saint-Grégoire, le 28/07/2020.

[illegible]

Certification de personnes
Diagnostiqueur
Portée disponible sur www.icert.fr

Parc d'Affaires, Espace Performance – Bât K – 35760 Saint-Grégoire



CPE DI FR 11 rev14

6.6. Attestation sur l'honneur

BUREAU VERITAS
EXPLOITATION



ATTESTATION SUR L'HONNEUR

Je soussigné, Raphael AMAR, Chef de Service Diagnostic Immobilier IDF (75-93-94) atteste sur l'honneur que Bureau Veritas Exploitation est en situation régulière au regard de l'article L.271-6 du Code de la construction et de l'habitation.

Bureau Veritas, dispose des moyens en matériel et en personnel nécessaires à l'établissement des états, constats et diagnostics composant le dossier de diagnostic technique.

Bureau Veritas, emploie des salariés dont les compétences ont été certifiées par un organisme accrédité dans le domaine de la construction, conformément à l'article R271-1 du Code de la construction et de l'habitation.

Bureau Veritas, est souscripteur d'une assurance permettant de couvrir les conséquences d'un engagement de sa responsabilité en raison de ses interventions, selon les modalités de l'article R271-2 du Code de la construction et de l'habitation.

Bureau Veritas, n'a aucun lien de nature à porter atteinte à son impartialité et à son indépendance ni avec le propriétaire ou son mandataire qui fait appel à elle, ni avec une entreprise pouvant réaliser des travaux sur les ouvrages, installations ou équipements pour lesquels il lui est demandé d'établir l'un des documents du dossier de diagnostic technique.

Pour faire et valoir ce que de droit.

Fait à Romainville, le 13 Janvier 2021

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'R. Amar', written over a horizontal line.

BUREAU VERITAS EXPLOITATION

info@bv-bureauveritas.com
13 Rue de Voltaire 93200 Romainville (Paris)
SAS au capital inscrit de 215 000 € - RCS 912 356 673

www.bureauveritas.fr

6.7. Rapports d'analyses du laboratoire

BUREAU VERITAS EXPLOITATION SAS

Karim ABDANI

17 Rue Louise Dory

93231 ROMAINVILLE CEDEX

Notre référence : AR-22-LE-017556-01

Numéro de dossier : 22A006695

Référence de dossier : 1510797622/13312454/S10/38/1_13312454/6/51

Madame, Monsieur,

Veuillez trouver ci-joint le rapport d'analyse relatif à l'échantillon suivant :

- N° 22A006695-001 - Référence *BV3/O8902 Sous Sol/Conduits d'eau - (bande tissée, plâtre/Blanc)*,
prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 22A006695-002 - Référence *BV3/O8903 Sous Sol/Conduits d'eau - (bande tissée, plâtre/Blanc)*,
prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 22A006695-003 - Référence *BV3/O8904 Sous Sol/Murs - (ciment/Blanc)*, prélevé par vos soins, et
analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 22A006695-004 - Référence *BV3/O8905 Sous Sol/Murs - (ciment/Blanc)*, prélevé par vos soins, et
analysé par Eurofins Environment Testing Polska

Vous souhaitant bonne réception,

Cordialement,

Votre laboratoire Eurofins Analyses pour le Bâtiment Est SAS

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Est SAS

20, rue du Kochersberg

67700 Saverne

Tél: +33 3 88 91 19 11 - Fax: +33 3 88 91 65 31 - Site Web: www.eurofins.fr/amiante/analyses/

S.A.S. au capital de 1 530 320 € RCS Saverne SIRET 489 017 897 00013 TVA FR95 489 017 897 APE 7120B

**EUROFINS ANALYSES POUR LE
BATIMENT EST SAS
REFERANT ST LABO**
20 rue du Kochersberg - CS 50047
67701 SAVERNE CEDEX 1

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-22-RI-016186-01 Date d'émission de rapport : 16/03/2022 8:30 Page1/2
Référence laboratoire N° : 22RI010691 Référence de suivi du dossier N° : 22A006695
Reçu au laboratoire le : 09/03/2022 Date de réception :
Date d'analyse : 15/03/2022
Référence dossier Client:22A006695 - 1510797622/13312454/S10/38/1_13312454/6/51

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
001	22A006695-001 - BV3IO8902 Sous Sol/Conduits d'eau - (bande tissée, plâtre/Blanc)	Matériau de type peinture (gris) ; matériau semi-dur (blanc) ; matériau semi-dur (marron)	MET / FR6X	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
002	22A006695-002 - BV3IO8903 Sous Sol/Conduits d'eau - (bande tissée, plâtre/Blanc)	Matériau de type maillage de fibres et liant (blanc) ; matériau semi-dur (marron)	MET / FR6X	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
003	22A006695-003 - BV3IO8904 Sous Sol/Murs - (ciment/Blanc)	Matériau semi-dur (beige) ; matériau de type peinture (beige) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / AV8U	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
004	22A006695-004 - BV3IO8905 Sous Sol/Murs - (ciment/Blanc)	Matériau de type peinture (de différentes couleurs) ; matériau semi-dur de type enduit (beige) ; matériau semi-dur (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / AV8U	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

Méthode d'analyse employée pour la recherche qualitative des fibres d'amiante dans les matériaux :

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 2 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.

Al. Wojska Polskiego 90
82-200 Malbork, POLSKA

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-22-RI-016186-01

Date d'émission de rapport : 16/03/2022 8:30

Page 2/2

Référence laboratoire N° : 22RI010691

Référence de suivi du dossier N° : 22A006695

Reçu au laboratoire le : 09/03/2022

Date de réception :

Date d'analyse : 15/03/2022

Référence dossier Client: 22A006695 - 1510797622/13312454/S10/38/1_13312454/6/51

MET: Détermination Fibres d'amiante. Traitement par calcination et/ou attaque acide. Détection et identification par Microscopie Electronique à Transmission équipée d'un Analyseur en dispersion d'énergie des rayons X (META) réalisée à partir de la norme : NF X 43-050: Janvier 1996

NB 1 : Les informations de traçabilité sont disponibles sur demande. Il est à noter que ce rapport en français est une copie de la version originale du rapport en langue polonaise et stockée en interne par le laboratoire.

NB 2 : Sauf information contraire sur ce rapport, le laboratoire effectue une analyse couche par couche de l'échantillon transmis par le demandeur. Des composants décrits simultanément dans une même couche n'ont pas pu faire l'objet de prises d'essai séparées pour l'analyse.

NB 3 : Le présent rapport ne mentionne que les analyses conclusives. Toutefois, conformément à son offre et au LAB GTA 44, le laboratoire met en œuvre les deux techniques MOLP et META sur tous les échantillons massifs. La mention sur le rapport d'une technique d'analyse par META indique que les échantillons ont été traités selon l'annexe 2 du guide HSG 248 (MOLP) mais sans aboutir à un résultat conclusif.

NB 4 : Pour la recherche d'amiante dans les matériaux, la limite de détection garantie par prise d'essai dans les matériaux (en MOLP et /ou en MET) est de 0.1% en masse.

NB 5 : "Fibres d'amiante non détectées" au MOLP, signifie que la couche peut renfermer une teneur inférieure à la limite de détection garantie de fibre d'amiante optiquement observable.

Pour être optiquement observable, une fibre doit avoir un diamètre supérieur à 0,2 µm.

"Fibres d'amiante non détectées" au MET signifie que la couche peut renfermer une teneur inférieure à la limite de détection garantie de fibre d'amiante.


NB 6 : La portée d'accréditation du laboratoire est référencée sous le n° AB 1609 et est disponible sur <https://pca.gov.pl/>.

NB 7 : Le prélèvement relève de la responsabilité du client.

NB 8 : Analyse réalisée dans le cadre des textes réglementaires suivants : Décret n° 2017-899 du 9 mai 2017, Décret n° 2019-251 du 27 mars 2019, Décret n° 2011-629 du 3 juin 2011, Arrêté du 1er octobre 2019 (JORF n°0245 du 20 octobre 2019 texte n° 18).

NB 9 : Le rapport est établi dans le cadre du cas 1 de l'article 6 de l'arrêté du 1er octobre 2019 à savoir la détection et l'identification d'amiante délibérément ajouté dans les matériaux et produits manufacturés.

Validé et approuvé par :



Adriana Kerlin
Chef d'équipe