

NOMENCLATURE DES LUMINAIRES
VOIR CCTP

- ARMOIRE/TABLEAU/COFFRET ELECTRIQUE
- REMONTEE OU DESCENTE DE CABLE OU FOURREAU
- CHEMIN DE CABLES
- FOURREAUX
- GOULOTTE VERTICALE OU COLONNE
- INTERRUPTEUR SIMPLE ALLUMAGE
- INTERRUPTEUR VA ET VIENT
- DETECTEUR DE PRESENCE 360°
- ECLAIRAGE SECURITE D'EVACUATION
- ECLAIRAGE SECURITE D'EVACUATION DIRECTIONNEL
- ECLAIRAGE SECURITE D'AMBIANCE
- ALIMENTATION ELECTRIQUE
- PRISE DE COURANT 2*10/16A+T
- BLOC 2 PRISES DE COURANT 2*10/16A+T
- PRISE DE COURANT 3*32A+T ETANCHE
- PRISE DE COURANT 4*20A+N+T ETANCHE
- DIFFUSEUR SONORE D'ALARME INCENDIE
- DIFFUSEUR LUMINEUX D'ALARME INCENDIE
- DECLENCHEUR MANUEL D'ALARME INCENDIE

CONSEIL TECHNIQUE INGENIERIE DU BATIMENT
22 Rue Paul Héroronner 38100 GRENOBLE
TEL 04.76.09.27.90 FAX 04.76.40.36.65
e-mail : cotib@cotib.fr

38100 GRENOBLE

DCE

IMT
GRENOBLE
10, Rue Aime Pupin 38100, Grenoble

MAITRE D'OUVRAGE
CCI GRENOBLE
5, Place Robert Schuman
38100 Grenoble

MAITRE D'OEUVRE
ORIGAMI ARCHITECTES
2A chemin du Pré Carré
38240 MEYLAN

DOSSIER N°
22/075

DATE AVRIL 2023
ECHELLE 1/50ème
PLAN N° DESSIN
REFERENCE ARCHITECTE 13/04/2023
EL00 M.KA

ELECTRICITE
CORANTS FORTS
COURANTS FAIBLES
PLAN DE MASSE

INDICE	DATE	MODIFICATION	DESSIN