

Sélection

Groupe de pièces: 17: Guérande - Unité de médecine 28 lits

Numéro-clé pièce 17.001

Nom pièce SSR / Med Adulte - Chambre simple
Emplacement: 17 - Guérande - Unité de médecine 28 lits
FPP: Statut Dérivé depuis G.083
Dernière modif. Mamoud, Djiddi, 5 Octobre, 2023 4:05 PM



Catégorisation	Surfaces	Groupes / Classifications / Statut
Numéro pièce	Programmé	16,00
Numéro de pièce client	Actuel	0,00
	Hauteur:	0
	Périmètre:	0

Occupant

Occupant
Nombre moyen

Finitions

Sol	
Revêtement	souple
UPEC	U4P3E2C2 *
Charges au sol spécifiques	
Caractéristiques	remontée en plinthe
Porte	
Type d'ouverture	battante, 1 tiercée *
Ouverture Automatique	
Caractéristiques possibles	Pleine
Largeur de passage	130 cm *
Finition	bois stratifié
Protection	anti-choc jusqu'à la poignée
Fenêtres extérieures	
Eclairage naturel	Indispensable
Type de fenêtre	oscillo-battant
Type de vitre	double-vitrage *
Occultation	Partielle *
Verrouillage	clef + manuel + limiteur d'ouverture *
Mur	
Revêtement	peinture + protection des pieds de mur 1m *
Caractéristiques	lavable
Plafond	
Revêtement	faux plafond *
Caractéristiques	Lavable
Hauteur	
Dalle à dalle	
Hauteur sous plafond	

Caractéristiques techniques

Eclairage artificiel	
Niveau éclairement (lux)	150

Caractéristiques techniques

Eclairage artificiel

Eclairage de proximité (lux)	500
Commande	manuelle
Traitement Acoustique	Non

Contrôle d'accès

Accès libre	<input type="checkbox"/> *
Accès par serrure	<input checked="" type="checkbox"/> *
Accès par lecteur carte	<input type="checkbox"/>
Accès par badge	<input type="checkbox"/>
Digicode	<input type="checkbox"/>

Fluide Médicaux

Oxygène	2 *
Vide	2 *
Air Médical 3 bar	0
Air médical 7 bar	0
Proxide d'azote	0
Autre	

Appel Malade

Type	Bouton poussoir
Report	bipeur *

Traitement d'ambiance

Température d'hiver	24
Climatisation	<input type="checkbox"/> Température d'été 0
Rafraîchissement	<input checked="" type="checkbox"/> Si T>32°C, Ecart T°/ext 5
Contrôle de la température	GTC
Gestion pression	
Renouvellement	1,5 Vol / h

Plomberie Sanitaires

Douche	0
Evier	0
Lave-main	0
Vidoir	0
Lave-bassin	0
Syphon de sol	0
WC	0
Robinet de puisage	0
Autre	

Electricité

Poste de travail			
PC 10/16 A+T	Plinthe 3 *	Gaine de tête de lit 3	Bandeau à 1,5m 2
PC 10/16 A Ondulé	Plinthe 0	Gaine de tête de lit 3	Bandeau à 1,5m 0
Prise RJ45 cat 6	Plinthe 0	Gaine de tête de lit 1	Bandeau à 1,5m 1
Autre			
PC tri	0		
TV	1		

Equipements compris
dans le marché

Equipements compris dans le marché

**Equipements compris
dans le marché****Equipements compris dans le marché**

placard résident avec 1 partie fermable à clef + 1 partie fermable standard, rail lève-malade en H pour transfert lit
<=> fauteuil et pour transfert lit <=> entrée SdB, gaine tête de lit

**Equipements non
compris dans le marché****Equipements non compris dans le marché**

lit, fauteuil, table de chevet, appareil de ventilation, appareil d'aspiration, nutrition, TV, téléphone, internet,
ventilateur

Observations**Observations**

Accès - poignée spécifique avec bouton pour ouvrir

Nom pièce SSR / Med Adulte - Salle bain chambre simple
Emplacement: 17 - Guérande - Unité de médecine 28 lits
FPP: Statut Depuis G.146
Dernière modif. Mamoud, Djiddi, 4 Octobre, 2023 12:20 PM



Catégorisation	Surfaces	Groupes / Classifications / Statut
Numéro pièce	Programmé	4,00
Numéro de pièce client	Actuel	0,00
	Hauteur:	0
	Périmètre:	0

Occupant
Occupant
Nombre moyen

Finitions	
Sol	
Revêtement	souple, remontée en plinthe
UPEC	U4P3E3C2
Charges au sol spécifiques	
Caractéristiques	lessivable
Porte	
Type d'ouverture	coulissante
Ouverture Automatique	
Caractéristiques possibles	Pleine
Largeur de passage	120 cm
Finition	bois stratifié
Protection	anti-choc jusqu'à la poignée
Fenêtres extérieures	
Eclairage naturel	
Type de fenêtre	
Type de vitre	
Occultation	
Verrouillage	
Mur	
Revêtement	PVC
Caractéristiques	lavable
Plafond	
Revêtement	faux plafond démontable
Caractéristiques	Lessivable
Hauteur	
Dalle à dalle	
Hauteur sous plafond	

Caractéristiques techniques	
Eclairage artificiel	
Niveau éclairement (lux)	150
Eclairage de proximité (lux)	500
Commande	détection
Traitement Acoustique	Non

Caractéristiques techniques

Contrôle d'accès

Accès libre	<input checked="" type="checkbox"/>
Accès par serrure	<input type="checkbox"/>
Accès par lecteur carte	<input type="checkbox"/>
Accès par badge	<input type="checkbox"/>
Digicode	<input type="checkbox"/>

Fluide Médicaux

Oxygène	0
Vide	0
Air Médical 3 bar	0
Air médical 7 bar	0
Proxide d'azote	0
Autre	

Appel Malade

Type	Tirette
Report	Bipeur

Traitement d'ambiance

Température d'hiver	22	
Climatisation	<input checked="" type="checkbox"/>	Température d'été 0
Rafrachissement	<input checked="" type="checkbox"/>	Si T>32°C, Ecart T°/ext 5
Contrôle de la température	GTC	
Gestion pression		
Renouvellement	3 Vol / h	

Plomberie Sanitaires

Douche	1
Evier	0
Lave-main	0
Vidoir	0
Lave-bassin	0
Syphon de sol	1
WC	1
Robinet de puisage	0
Autre	1 plan vasque + 1 miroir

Electricité

Poste de travail			
PC 10/16 A+T	Plinthe 0	Gaine de tête de lit 0	Bandeau à 1,5m 2
PC 10/16 A Ondulé	Plinthe 0	Gaine de tête de lit 0	Bandeau à 1,5m 0
Prise RJ45 cat 6	Plinthe 0	Gaine de tête de lit 0	Bandeau à 1,5m 0
Autre			
PC tri	0		
TV	0		

Equipements compris
dans le marché

Equipements compris dans le marché

1 placard avec miroir au-dessus de la vasque + barres d'appui WC et douche + vasque moulée

Equipements non
compris dans le marché

Equipements non compris dans le marché

Observations
Observations
Salle de bain PMR

Nom pièce SSR / Med Adulte - Chambre double
Emplacement: 17 - Guérande - Unité de médecine 28 lits
FPP: Statut Depuis G.147
Dernière modif. Mamoud, Djiddi, 4 Octobre, 2023 5:53 PM



Catégorisation	Surfaces	Groupes / Classifications / Statut
Numéro pièce	Programmé	20,00
Numéro de pièce client	Actuel	0,00
	Hauteur:	0
	Périmètre:	0

Occupant
Occupant
Nombre moyen

Finitions	
Sol	
Revêtement	souple, remontée en plinthe
UPEC	U4P3E2C2
Charges au sol spécifiques	
Caractéristiques	lessivable
Porte	
Type d'ouverture	battante, 1 vantail
Ouverture Automatique	
Caractéristiques possibles	Pleine
Largeur de passage	130 cm
Finition	bois stratifié
Protection	anti-choc jusqu'à la poignée
Fenêtres extérieures	
Eclairage naturel	Indispensable
Type de fenêtre	oscillo-battant
Type de vitre	double-vitrage
Occultation	Totale
Verrouillage	clef + manuel
Mur	
Revêtement	peinture + protection pieds de mur jusqu'à 1m
Caractéristiques	lavable
Plafond	
Revêtement	faux plafond démontable
Caractéristiques	Lavable
Hauteur	
Dalle à dalle	
Hauteur sous plafond	

Caractéristiques techniques	
Eclairage artificiel	
Niveau éclairement (lux)	150
Eclairage de proximité (lux)	eclairage de proximité soins, veilleuse 500 lux
Commande	manuelle
Traitement Acoustique	Non

Caractéristiques techniques

Contrôle d'accès

Accès libre	<input checked="" type="checkbox"/>
Accès par serrure	<input type="checkbox"/>
Accès par lecteur carte	<input type="checkbox"/>
Accès par badge	<input type="checkbox"/>
Digicode	<input type="checkbox"/>

Fluide Médicaux

Oxygène	4
Vide	4
Air Médical 3 bar	0
Air médical 7 bar	0
Proxide d'azote	0
Autre	

Appel Malade

Type	Bouton poussoir
Report	Poste de soins + bipeur

Traitement d'ambiance

Température d'hiver	21	
Climatisation	<input type="checkbox"/>	Température d'été 0
Rafrachissement	<input checked="" type="checkbox"/>	Si T>32°C, Ecart T°/ext 6
Contrôle de la température	GTC	
Gestion pression		
Renouvellement	1,5 Vol / h	

Plomberie Sanitaires

Douche	0
Evier	0
Lave-main	0
Vidoir	0
Lave-bassin	0
Syphon de sol	0
WC	0
Robinet de puisage	0
Autre	

Electricité

Poste de travail			
PC 10/16 A+T	Plinthe 0	Gaine de tête de lit 6	Bandeau à 1,5m 4
PC 10/16 A Ondulé	Plinthe 0	Gaine de tête de lit 6	Bandeau à 1,5m 0
Prise RJ45 cat 6	Plinthe 0	Gaine de tête de lit 2	Bandeau à 1,5m 2
Autre			
PC tri	0		
TV	2		

Equipements compris
dans le marché

Equipements compris dans le marché

placard résident avec 1 partie fermable à clef + 1 partie fermable standard, rail lève-malade en H pour transfert lit
 <=> fauteuil et pour transfert lit <=> entrée SdB, gaine tête de lit

Equipements non compris dans le marché	
Equipements non compris dans le marché	lit, fauteuil, table de chevet, appareil de ventilation, appareil d'aspiration, nutrition, TV, téléphone, internet, ventilateur
Observations	
Observations	

Nom pièce SSR / Med Adulte - Salle bain chambre double
Emplacement: 17 - Guérande - Unité de médecine 28 lits
FPP: Statut Depuis G.148
Dernière modif. Mamoud, Djiddi, 4 Octobre, 2023 12:21 PM



Catégorisation	Surfaces	Groupes / Classifications / Statut
Numéro pièce	Programmé	4,00
Numéro de pièce client	Actuel	0,00
	Hauteur:	0
	Périmètre:	0

Occupant
Occupant
Nombre moyen

Finitions	
Sol	
Revêtement	souple, remontée en plinthe
UPEC	U4P3E3C2
Charges au sol spécifiques	
Caractéristiques	lessivable
Porte	
Type d'ouverture	coulissante
Ouverture Automatique	
Caractéristiques possibles	Pleine
Largeur de passage	120 cm
Finition	bois stratifié
Protection	anti-choc jusqu'à la poignée
Fenêtres extérieures	
Eclairage naturel	
Type de fenêtre	
Type de vitre	
Occultation	
Verrouillage	
Mur	
Revêtement	PVC
Caractéristiques	lavable
Plafond	
Revêtement	faux plafond démontable
Caractéristiques	Lessivable
Hauteur	
Dalle à dalle	
Hauteur sous plafond	

Caractéristiques techniques	
Eclairage artificiel	
Niveau éclairement (lux)	150
Eclairage de proximité (lux)	500
Commande	manuelle
Traitement Acoustique	Non

Caractéristiques techniques

Contrôle d'accès

Accès libre	<input checked="" type="checkbox"/>
Accès par serrure	<input type="checkbox"/>
Accès par lecteur carte	<input type="checkbox"/>
Accès par badge	<input type="checkbox"/>
Digicode	<input type="checkbox"/>

Fluide Médicaux

Oxygène	0
Vide	0
Air Médical 3 bar	0
Air médical 7 bar	0
Proxide d'azote	0
Autre	

Appel Malade

Type	Tirette
Report	Poste de soins + bipeur

Traitement d'ambiance

Température d'hiver	22	
Climatisation	<input type="checkbox"/>	Température d'été 0
Rafrachissement	<input checked="" type="checkbox"/>	Si T>32°C, Ecart T°/ext 5
Contrôle de la température	GTC	
Gestion pression		
Renouvellement	3 Vol / h	

Plomberie Sanitaires

Douche	1
Evier	0
Lave-main	0
Vidoir	0
Lave-bassin	0
Syphon de sol	1
WC	1
Robinet de puisage	0
Autre	1 plan double-vasque + 2 miroir

Electricité

Poste de travail			
PC 10/16 A+T	Plinthe 0	Gaine de tête de lit 0	Bandeau à 1,5m 3
PC 10/16 A Ondulé	Plinthe 0	Gaine de tête de lit 0	Bandeau à 1,5m 0
Prise RJ45 cat 6	Plinthe 0	Gaine de tête de lit 0	Bandeau à 1,5m 0
Autre			
PC tri	0		
TV	0		

Equipements compris
dans le marché

Equipements compris dans le marché

2 placards avec miroir au-dessus de la vasque + barres d'appui WC et douche

Equipements non
compris dans le marché

Equipements non compris dans le marché

Observations
Observations
Salle de bain PMR

Nom pièce SSR - Espace de convivialité
Emplacement: 17 - Guérande - Unité de médecine 28 lits
FPP: Statut Dérivé depuis G.120
Dernière modif. Mamoud, Djiddi, 4 Octobre, 2023 12:22 PM



Catégorisation	Surfaces	Groupes / Classifications / Statut
Numéro pièce	Programmé	35,00
Numéro de pièce client	Actuel	0,00
	Hauteur:	0
	Périmètre:	0

Occupant
Occupant
Nombre moyen

Finitions	
Sol	
Revêtement	souple
UPEC	U4P3E2C2 *
Charges au sol spécifiques	
Caractéristiques	remontée en plinthe
Porte	
Type d'ouverture	battante, 1 vantail
Ouverture Automatique	
Caractéristiques possibles	
Largeur de passage	110 cm
Finition	bois stratifié *
Protection	anti-choc jusqu'à la poignée
Fenêtres extérieures	
Eclairage naturel	Indispensable
Type de fenêtre	oscillo-battant
Type de vitre	
Occultation	
Verrouillage	clef + manuel
Mur	
Revêtement	peinture + protection 1m *
Caractéristiques	lessivable
Plafond	
Revêtement	faux plafond démontable
Caractéristiques	Lavable
Hauteur	
Dalle à dalle	
Hauteur sous plafond	

Caractéristiques techniques	
Eclairage artificiel	
Niveau éclairement (lux)	250
Eclairage de proximité (lux)	350
Commande	manuelle
Traitement Acoustique	Oui

Caractéristiques techniques

Contrôle d'accès

Accès libre	<input type="checkbox"/>
Accès par serrure	<input type="checkbox"/>
Accès par lecteur carte	<input type="checkbox"/>
Accès par badge	<input checked="" type="checkbox"/>
Digicode	<input type="checkbox"/>

Fluide Médicaux

Oxygène	0
Vide	0
Air Médical 3 bar	0
Air médical 7 bar	0
Proxide d'azote	0
Autre	

Appel Malade

Type	Tirette
Report	Poste de soins + bipeur *

Traitement d'ambiance

Température d'hiver	21	
Climatisation	<input type="checkbox"/>	Température d'été 0
Rafrachissement	<input checked="" type="checkbox"/>	Si T>32°C, Ecart T°/ext 5
Contrôle de la température	GTC	
Gestion pression		
Renouvellement	3 Vol / h	

Plomberie Sanitaires

Douche	0
Evier	0
Lave-main	1 *
Vidoir	0
Lave-bassin	0
Syphon de sol	0
WC	0
Robinet de puisage	0
Autre	

Electricité

Poste de travail			
PC 10/16 A+T	Plinthe 0	Gaine de tête de lit 0	Bandeau à 1,5m 5
PC 10/16 A Ondulé	Plinthe 0	Gaine de tête de lit 0	Bandeau à 1,5m 1
Prise RJ45 cat 6	Plinthe 0	Gaine de tête de lit 0	Bandeau à 1,5m 2
Autre			
PC tri	0		
TV	1		

Equipements compris
dans le marché

Equipements compris dans le marché

Equipements non
compris dans le marché

Equipements non compris dans le marché

Tables, chaises, rangements

Observations
Observations

Nom pièce Sanitaires publics PMR
Emplacement: 17 - Guérande - Unité de médecine 28 lits
FPP: Statut Unique
Dernière modif. Mamoud, Djiddi, 4 Octobre, 2023 12:23 PM



Catégorisation	Surfaces	Groupes / Classifications / Statut
Numéro pièce	Programmé 3,00	
Numéro de pièce client	Actuel 0,00	
	Hauteur: 0	
	Périmètre: 0	

Occupant
Occupant
Nombre moyen

Finitions
Sol
Revêtement carrelage
UPEC U3P3E3C2
Charges au sol spécifiques
Caractéristiques Remontée de plinthe
Porte
Type d'ouverture Simple
Ouverture Automatique Non
Caractéristiques possibles Pleine
Largeur de passage 90 cm
Finition bois stratifié
Protection Anti-choc jusqu'à la poignée
Fenêtres extérieures
Eclairage naturel Non
Type de fenêtre
Type de vitre
Occultation
Verrouillage
Mur
Revêtement faïence
Caractéristiques peinture
Plafond
Revêtement Démontable
Caractéristiques Lessivable
Hauteur
Dalle à dalle
Hauteur sous plafond

Caractéristiques techniques
Eclairage artificiel
Niveau éclairement (lux) 150
Eclairage de proximité (lux)
Commande Manuelle
Traitement Acoustique Non

Caractéristiques techniques

Contrôle d'accès

Accès libre	<input checked="" type="checkbox"/>
Accès par serrure	<input type="checkbox"/>
Accès par lecteur carte	<input type="checkbox"/>
Accès par badge	<input type="checkbox"/>
Digicode	<input type="checkbox"/>

Fluide Médicaux

Oxygène	0
Vide	0
Air Médical 3 bar	0
Air médical 7 bar	0
Proxide d'azote	0
Autre	

Appel Malade

Type
Report

Traitement d'ambiance

Température d'hiver	19	
Climatisation	<input type="checkbox"/>	Température d'été 0
Rafrachissement	<input type="checkbox"/>	Si T>32°C, Ecart T°/ext 0
Contrôle de la température		
Gestion pression		
Renouvellement	VMC	

Plomberie Sanitaires

Douche	0
Evier	0
Lave-main	1
Vidoir	0
Lave-bassin	0
Syphon de sol	0
WC	1
Robinet de puisage	0
Autre	sèche mains électrique

Electricité

Poste de travail			
PC 10/16 A+T	Plinthe 1	Gaine de tête de lit 0	Bandeau à 1,5m 0
PC 10/16 A Ondulé	Plinthe 0	Gaine de tête de lit 0	Bandeau à 1,5m 0
Prise RJ45 cat 6	Plinthe 0	Gaine de tête de lit 0	Bandeau à 1,5m 0
Autre			
PC tri	0		
TV	0		

Equipements compris
dans le marché

Equipements compris dans le marché

Equipements non
compris dans le marché

Equipements non compris dans le marché

Observations
Observations

Nom pièce Espace soignants
Emplacement: 17 - Guérande - Unité de médecine 28 lits
FPP: Statut Dérivé depuis G.089
Dernière modif. Mamoud, Djiddi, 4 Octobre, 2023 11:54 AM



Catégorisation

Numéro pièce
Numéro de pièce client

Surfaces

Programmé 20,00
Actuel 0,00
Hauteur: 0
Périmètre: 0

Groupes / Classifications / Statut

Occupant

Occupant
Nombre moyen

Finitions

Sol

Revêtement sol souple avec remontée en plinthe
UPEC U4P3E3C3
Charges au sol spécifiques
Caractéristiques lavable

Porte

Type d'ouverture Battante, 1 vantail
Ouverture Automatique
Caractéristiques possibles Pleine
Largeur de passage 90 *
Finition Bois stratifié *
Protection Contre les chariots et anti-pince doigts

Fenêtres extérieures

Eclairage naturel Indispensable
Type de fenêtre oscillo-battant
Type de vitre
Occultation
Verrouillage clef

Mur

Revêtement Peinture + protection 1m *
Caractéristiques Lessivable

Plafond

Revêtement Démontable
Caractéristiques Lavable

Hauteur

Dalle à dalle
Hauteur sous plafond

Caractéristiques techniques

Eclairage artificiel

Niveau éclairement (lux) 500
Eclairage de proximité (lux) 500
Commande manuelle avec variateur *
Traitement Acoustique Oui *

Caractéristiques techniques

Contrôle d'accès

Accès libre	<input checked="" type="checkbox"/>
Accès par serrure	<input type="checkbox"/>
Accès par lecteur carte	<input type="checkbox"/>
Accès par badge	<input type="checkbox"/>
Digicode	<input type="checkbox"/>

Fluide Médicaux

Oxygène	1 *
Vide	1 *
Air Médical 3 bar	0 *
Air médical 7 bar	0
Proxide d'azote	0
Autre	

Appel Malade

Type	*
Report	

Traitement d'ambiance

Température d'hiver	21	
Climatisation	<input type="checkbox"/>	Température d'été 0
Rafrachissement	<input type="checkbox"/>	Si T>32°C, Ecart T°/ext 6
Contrôle de la température	Local+GTC	
Gestion pression		
Renouvellement	2 Vol / h	

Plomberie Sanitaires

Douche	0
Evier	1
Lave-main	1
Vidoir	0
Lave-bassin	0
Syphon de sol	0
WC	0
Robinet de puisage	0
Autre	*

Electricité

Poste de travail	*		
PC 10/16 A+T	Plinthe 6	Gaine de tête de lit 0	Bandeau à 1,5m 12 *
PC 10/16 A Ondulé	Plinthe 0 *	Gaine de tête de lit 0	Bandeau à 1,5m 0 *
Prise RJ45 cat 6	Plinthe 2	Gaine de tête de lit 0	Bandeau à 1,5m 3 *
Autre	Bandeau de 90 cm *		
PC tri	0		
TV	0		

Equipements compris
dans le marché

Equipements compris dans le marché

*

Equipements non
compris dans le marché

Equipements non compris dans le marché

Equipements non compris dans le marché	
Equipements non compris dans le marché	tables , tabourets, ordinateurs, téléphone, imprimantes, matériels de soins reliés à l'électricité, chariot de soins, chariot d'urgence, armoire de rangement de dispositifs médicaux, *
Observations	
Observations	

Nom pièce Salle de préparation des soins
Emplacement: 17 - Guérande - Unité de médecine 28 lits
FPP: Statut Dérivé depuis G.141
Dernière modif. Mamoud, Djiddi, 25 Septembre, 2023 4:19 PM



Catégorisation	Surfaces	Groupes / Classifications / Statut
Numéro pièce	Programmé 18,00	
Numéro de pièce client	Actuel 0,00	
	Hauteur: 0	
	Périmètre: 0	

Occupant
Occupant
Nombre moyen

Finitions	
Sol	
Revêtement	Souple *
UPEC	U4P3E3C2 *
Charges au sol spécifiques	
Caractéristiques	lavable
Porte	
Type d'ouverture	1 vantail *
Ouverture Automatique	
Caractéristiques possibles	
Largeur de passage	110 cm *
Finition	bois stratifié *
Protection	anti-choc jusqu'à la poignée
Fenêtres extérieures	
Eclairage naturel	Souhaitable *
Type de fenêtre	oscillo-battant
Type de vitre	
Occultation	
Verrouillage	*
Mur	
Revêtement	peinture *
Caractéristiques	protection anti-choc basse + mi-hauteur *
Plafond	
Revêtement	faux plafond démontable
Caractéristiques	Lessivable
Hauteur	
Dalle à dalle	
Hauteur sous plafond	

Caractéristiques techniques	
Eclairage artificiel	
Niveau éclairement (lux)	500 *
Eclairage de proximité (lux)	
Commande	manuelle *
Traitement Acoustique	Oui *

Caractéristiques techniques

Contrôle d'accès

Accès libre	<input type="checkbox"/>
Accès par serrure	<input type="checkbox"/>
Accès par lecteur carte	<input type="checkbox"/>
Accès par badge	<input checked="" type="checkbox"/>
Digicode	<input type="checkbox"/>

Fluide Médicaux

Oxygène	1 *
Vide	1 *
Air Médical 3 bar	0 *
Air médical 7 bar	0
Proxide d'azote	0
Autre	

Appel Malade

Type
Report

Traitement d'ambiance

Température d'hiver	
Climatisation	<input checked="" type="checkbox"/> Température d'été 25
Rafrachissement	<input type="checkbox"/> Si T>32°C, Ecart T°/ext 0
Contrôle de la température	GTC
Gestion pression	
Renouvellement	2 Vol / h

Plomberie Sanitaires

Douche	0
Evier	0 *
Lave-main	0 *
Vidoir	0
Lave-bassin	0
Syphon de sol	0
WC	0
Robinet de puisage	0
Autre	1 pailleuse humide simple-bac + 1 pailleuse sèche *

Electricité

Poste de travail	*		
PC 10/16 A+T	Plinthe 6	Gaine de tête de lit 0	Bandeau à 1,5m 3 *
PC 10/16 A Ondulé	Plinthe 0 *	Gaine de tête de lit 0	Bandeau à 1,5m 4 *
Prise RJ45 cat 6	Plinthe 3	Gaine de tête de lit 0	Bandeau à 1,5m 0
Autre	report des appels malades depuis les salles d'attentes, chambre et boxes		
PC tri	0		
TV	0		

Equipements compris
dans le marché

Equipements compris dans le marché

Paillasse humide, paillasse sèche avec rangements hauts et bas *

Equipements non
compris dans le marché

Equipements non compris dans le marché

Equipements non compris dans le marché	
Equipements non compris dans le marché	
	chaise, reports d'appel malade, frigo, congélateur *

Observations	
Observations	

Nom pièce Office alimentaire
Emplacement: 17 - Guérande - Unité de médecine 28 lits
FPP: Statut Dérivé depuis G.090
Dernière modif. Mamoud, Djiddi, 5 Octobre, 2023 4:42 PM



Catégorisation	Surfaces	Groupes / Classifications / Statut
Numéro pièce	Programmé	30,00
Numéro de pièce client	Actuel	0,00
	Hauteur:	0
	Périmètre:	0

Occupant
Occupant
Nombre moyen

Finitions	
Sol	
Revêtement	carrelage antidérapant
UPEC	U4P3E2C2 *
Charges au sol spécifiques	
Caractéristiques	lavable
Porte	
Type d'ouverture	Battante, 1 vantail
Ouverture Automatique	
Caractéristiques possibles	Pleine
Largeur de passage	120 cm *
Finition	bois peint stratifié
Protection	Contre les chariots et anti-pince doigts
Fenêtres extérieures	
Eclairage naturel	Souhaitable
Type de fenêtre	oscillo-battant
Type de vitre	
Occultation	
Verrouillage	clef
Mur	
Revêtement	faïence + peinture *
Caractéristiques	Lessivable
Plafond	
Revêtement	Démontable
Caractéristiques	Lavable
Hauteur	
Dalle à dalle	
Hauteur sous plafond	

Caractéristiques techniques	
Eclairage artificiel	
Niveau éclairement (lux)	150
Eclairage de proximité (lux)	500
Commande	manuelle
Traitement Acoustique	Non

Caractéristiques techniques

Contrôle d'accès

Accès libre	<input type="checkbox"/>
Accès par serrure	<input type="checkbox"/>
Accès par lecteur carte	<input type="checkbox"/>
Accès par badge	<input checked="" type="checkbox"/>
Digicode	<input type="checkbox"/>

Fluide Médicaux

Oxygène	0 *
Vide	0 *
Air Médical 3 bar	0 *
Air médical 7 bar	0
Proxide d'azote	0
Autre	

Appel Malade

Type
Report

Traitement d'ambiance

Température d'hiver	21	
Climatisation	<input type="checkbox"/>	Température d'été 0
Rafrachissement	<input type="checkbox"/>	Si T>32°C, Ecart T°/ext 6
Contrôle de la température	Local+GTC	
Gestion pression		
Renouvellement	3 Vol / h	

Plomberie Sanitaires

Douche	0
Evier	1
Lave-main	1
Vidoir	0
Lave-bassin	0
Syphon de sol	1
WC	0
Robinet de puisage	0
Autre	attentes lave-vaisselle professionnel

Electricité

Poste de travail			
PC 10/16 A+T	Plinthe 0	Gaine de tête de lit 0	Bandeau à 1,5m 6
PC 10/16 A Ondulé	Plinthe 0	Gaine de tête de lit 0	Bandeau à 1,5m 0
Prise RJ45 cat 6	Plinthe 0	Gaine de tête de lit 0	Bandeau à 1,5m 0
Autre	3 prises 20 A+T		
PC tri	0		
TV	0		

Equipements compris
dans le marché

Equipements compris dans le marché

placards épicerie

Equipements non
compris dans le marché

Equipements non compris dans le marché

Equipements non compris dans le marché
Equipements non compris dans le marché réfrigérateur, micro onde, cafetière, chariot chauffant x 2, lave-vaisselle

Observations
Observations

Nom pièce Local ménage
Emplacement: 17 - Guérande - Unité de médecine 28 lits
FPP: Statut Depuis G.093
Dernière modif. Mamoud, Djiddi, 4 Octobre, 2023 10:53 AM



Catégorisation

Numéro pièce
Numéro de pièce client

Surfaces

Programmé 4,00
Actuel 0,00
Hauteur: 0
Périmètre: 0

Groupes / Classifications / Statut

Occupant

Occupant
Nombre moyen

Finitions

Sol

Revêtement carrelage anti-dérapant + faïence
UPEC U4P3E2C2
Charges au sol spécifiques
Caractéristiques Lessivable

Porte

Type d'ouverture Battante, 1 vantail
Ouverture Automatique
Caractéristiques possibles Pleine
Largeur de passage 110 cm
Finition bois stratifié
Protection anti-choc jusqu'à la poignée

Fenêtres extérieures

Eclairage naturel
Type de fenêtre
Type de vitre
Occultation
Verrouillage

Mur

Revêtement faïence + peinture
Caractéristiques

Plafond

Revêtement faux plafond
Caractéristiques Lavable

Hauteur

Dalle à dalle
Hauteur sous plafond

Caractéristiques techniques

Eclairage artificiel

Niveau éclairement (lux) 150
Eclairage de proximité (lux)
Commande détecteur de présence
Traitement Acoustique Oui

Caractéristiques techniques

Contrôle d'accès

Accès libre	<input type="checkbox"/>
Accès par serrure	<input type="checkbox"/>
Accès par lecteur carte	<input type="checkbox"/>
Accès par badge	<input checked="" type="checkbox"/>
Digicode	<input type="checkbox"/>

Fluide Médicaux

Oxygène	0
Vide	0
Air Médical 3 bar	0
Air médical 7 bar	0
Proxide d'azote	0
Autre	

Appel Malade

Type
Report

Traitement d'ambiance

Température d'hiver		
Climatisation	<input type="checkbox"/>	Température d'été 0
Rafrachissement	<input type="checkbox"/>	Si T>32°C, Ecart T°/ext 0
Contrôle de la température	Local	
Gestion pression		
Renouvellement	2 Vol / h	

Plomberie Sanitaires

Douche	0
Evier	1
Lave-main	0
Vidoir	1
Lave-bassin	0
Syphon de sol	1
WC	0
Robinet de puisage	1
Autre	

Electricité

Poste de travail			
PC 10/16 A+T	Plinthe 0	Gaine de tête de lit 0	Bandeau à 1,5m 3
PC 10/16 A Ondulé	Plinthe 0	Gaine de tête de lit 0	Bandeau à 1,5m 1
Prise RJ45 cat 6	Plinthe 0	Gaine de tête de lit 0	Bandeau à 1,5m 3
Autre			
PC tri	0		
TV	0		

Equipements compris
dans le marché

Equipements compris dans le marché

Equipements non
compris dans le marché

Equipements non compris dans le marché

Chariot ménage

Observations
Observations

Nom pièceRéserve magasin / linge
Emplacement:17 - Guérande - Unité de médecine 28 lits
FPP: StatutDérivé depuis G.094
Dernière modif.Mamoud, Djiddi, 4 Octobre, 2023 12:28 PM



Catégorisation	Surfaces	Groupes / Classifications / Statut
Numéro pièce	Programmé10,00	
Numéro de pièce client	Actuel0,00	
	Hauteur:0	
	Périmètre:0	

Occupant

Occupant
Nombre moyen

Finitions

Sol
Revêtementsouple remontée en plinthes
UPECU4P3E2C1
Charges au sol spécifiques
CaractéristiquesLavable

Porte
Type d'ouvertureBattante, 1 vantail
Ouverture Automatique
Caractéristiques possibles
Largeur de passage110 cm *
Finitionbois stratifié
Protectionanti-choc jusqu'à la poignée

Fenêtres extérieures
Eclairage naturelSans objet
Type de fenêtre
Type de vitre
Occultation
Verrouillage

Mur
Revêtementpeinture *
Caractéristiquesprotection 1m *

Plafond
Revêtementfaux plafond, démontables
CaractéristiquesLavable

Hauteur
Dalle à dalle
Hauteur sous plafond

Caractéristiques techniques

Eclairage artificiel
Niveau éclairement (lux)350
Eclairage de proximité (lux)
Commandemanuelle
Traitement AcoustiqueNon

Caractéristiques techniques

Contrôle d'accès

Accès libre	<input type="checkbox"/>
Accès par serrure	<input type="checkbox"/>
Accès par lecteur carte	<input type="checkbox"/>
Accès par badge	<input checked="" type="checkbox"/>
Digicode	<input type="checkbox"/>

Fluide Médicaux

Oxygène	0
Vide	0
Air Médical 3 bar	0
Air médical 7 bar	0
Proxide d'azote	0
Autre	Selon équipements

Appel Malade

Type
Report

Traitement d'ambiance

Température d'hiver		
Climatisation	<input type="checkbox"/>	Température d'été 0
Rafratchissement	<input type="checkbox"/>	Si T>32°C, Ecart T°/ext 0
Contrôle de la température		
Gestion pression		
Renouvellement	1 Vol / h	

Plomberie Sanitaires

Douche	0
Evier	0
Lave-main	0
Vidoir	0
Lave-bassin	0
Syphon de sol	0
WC	0
Robinet de puisage	0
Autre	

Electricité

Poste de travail			
PC 10/16 A+T	Plinthe 0	Gaine de tête de lit 0	Bandeau à 1,5m 1
PC 10/16 A Ondulé	Plinthe 0	Gaine de tête de lit 0	Bandeau à 1,5m 0
Prise RJ45 cat 6	Plinthe 0	Gaine de tête de lit 0	Bandeau à 1,5m 0
Autre			
PC tri	0		
TV	0		

Equipements compris
dans le marché

Equipements compris dans le marché

Etagères

Equipements non
compris dans le marché

Equipements non compris dans le marché

Equipements non compris dans le marché
Equipements non compris dans le marché
Chariot de linge

Observations
Observations

Nom pièceLocal sale
Emplacement:17 - Guérande - Unité de médecine 28 lits
FPP: StatutUnique
Dernière modif.Mamoud, Djiddi, 4 Octobre, 2023 12:29 PM



Catégorisation

Numéro pièce
Numéro de pièce client

Surfaces

Programmé6,00
Actuel0,00
Hauteur:0
Périmètre:0

Groupes / Classifications / Statut

Occupant

Occupant
Nombre moyen

Finitions

Sol

RevêtementCarrelage antidérapant
UPECU4P3E2C1
Charges au sol spécifiques
CaractéristiquesLavable

Porte

Type d'ouvertureBattante, 1 vantail
Ouverture Automatique
Caractéristiques possibles
Largeur de passage110cm
Finitionbois stratifié
Protectionanti-choc jusqu'à la poignée

Fenêtres extérieures

Eclairage naturelSans objet
Type de fenêtre
Type de vitre
Occultation
Verrouillage

Mur

RevêtementFaïence + peinture
Caractéristiques

Plafond

Revêtementfaux plafond, démontables
CaractéristiquesLavable

Hauteur

Dalle à dalle
Hauteur sous plafond

Caractéristiques techniques

Eclairage artificiel

Niveau éclairement (lux)150
Eclairage de proximité (lux)
CommandeDétection
Traitement AcoustiqueNon

Caractéristiques techniques

Contrôle d'accès

Accès libre	<input type="checkbox"/>
Accès par serrure	<input type="checkbox"/>
Accès par lecteur carte	<input type="checkbox"/>
Accès par badge	<input checked="" type="checkbox"/>
Digicode	<input type="checkbox"/>

Fluide Médicaux

Oxygène	0
Vide	0
Air Médical 3 bar	0
Air médical 7 bar	0
Proxide d'azote	0
Autre	Selon équipements

Appel Malade

Type
Report

Traitement d'ambiance

Température d'hiver		
Climatisation	<input type="checkbox"/>	Température d'été 0
Rafrachissement	<input type="checkbox"/>	Si T>32°C, Ecart T°/ext 0
Contrôle de la température		
Gestion pression		
Renouvellement	2 Vol / h	

Plomberie Sanitaires

Douche	0
Evier	0
Lave-main	0
Vidoir	0
Lave-bassin	0
Syphon de sol	1
WC	0
Robinet de puisage	1
Autre	Prévoir une paillasse humide

Electricité

Poste de travail			
PC 10/16 A+T	Plinthe 0	Gaine de tête de lit 0	Bandeau à 1,5m 1
PC 10/16 A Ondulé	Plinthe 0	Gaine de tête de lit 0	Bandeau à 1,5m 0
Prise RJ45 cat 6	Plinthe 0	Gaine de tête de lit 0	Bandeau à 1,5m 0
Autre			
PC tri	0		
TV	0		

Equipements compris
dans le marché

Equipements compris dans le marché

Paillasse humide

Equipements non
compris dans le marché

Equipements non compris dans le marché

Observations
Observations

Nom pièce Salle de pause
Emplacement: 17 - Guérande - Unité de médecine 28 lits
FPP: Statut Dérivé depuis G.135
Dernière modif. Mamoud, Djiddi, 4 Octobre, 2023 12:30 PM



Catégorisation	Surfaces	Groupes / Classifications / Statut
Numéro pièce	Programmé	15,00
Numéro de pièce client	Actuel	0,00
	Hauteur:	0
	Périmètre:	0

Occupant
Occupant
Nombre moyen

Finitions	
Sol	
Revêtement	Sol souple, remontée en plinthe
UPEC	U4P3E2C2 *
Charges au sol spécifiques	
Caractéristiques	lessivable
Porte	
Type d'ouverture	Simple
Ouverture Automatique	Non
Caractéristiques possibles	*
Largeur de passage	90 cm *
Finition	Stratifié *
Protection	Contre les chariots et anti-pince doigts
Fenêtres extérieures	
Eclairage naturel	Indispensable
Type de fenêtre	Oscillo-battant
Type de vitre	Non
Occultation	
Verrouillage	
Mur	
Revêtement	peinture
Caractéristiques	protection 1m *
Plafond	
Revêtement	Démontable
Caractéristiques	Lavable
Hauteur	
Dalle à dalle	
Hauteur sous plafond	

Caractéristiques techniques	
Eclairage artificiel	
Niveau éclairement (lux)	150 lux
Eclairage de proximité (lux)	
Commande	Manuelle
Traitement Acoustique	Oui

Caractéristiques techniques

Contrôle d'accès

Accès libre	<input type="checkbox"/> *
Accès par serrure	<input type="checkbox"/>
Accès par lecteur carte	<input type="checkbox"/>
Accès par badge	<input checked="" type="checkbox"/> *
Digicode	<input type="checkbox"/>

Fluide Médicaux

Oxygène	0 *
Vide	0 *
Air Médical 3 bar	0 *
Air médical 7 bar	0
Proxide d'azote	0
Autre	

Appel Malade

Type	*
Report	*

Traitement d'ambiance

Température d'hiver	19
Climatisation	<input type="checkbox"/> Température d'été 0
Rafratchissement	<input checked="" type="checkbox"/> Si T>32°C, Ecart T°/ext 6
Contrôle de la température	Local+GTC
Gestion pression	
Renouvellement	

Plomberie Sanitaires

Douche	0
Evier	0
Lave-main	0
Vidoir	0
Lave-bassin	0
Syphon de sol	0
WC	0
Robinet de puisage	0
Autre	

Electricité

Poste de travail			
PC 10/16 A+T	Plinthe 0	Gaine de tête de lit 0	Bandeau à 1,5m 5 *
PC 10/16 A Ondulé	Plinthe 0	Gaine de tête de lit 0	Bandeau à 1,5m 0
Prise RJ45 cat 6	Plinthe 3 *	Gaine de tête de lit 0	Bandeau à 1,5m 1
Autre			
PC tri	0		
TV	1 *		

Equipements compris
dans le marché

Equipements compris dans le marché

Equipements non
compris dans le marché

Equipements non compris dans le marché

Observations
Observations

Nom pièce Bureau d'entretiens polyvalent
Emplacement: 17 - Guérande - Unité de médecine 28 lits
FPP: Statut Dérivé depuis G.102
Dernière modif. Mamoud, Djiddi, 4 Octobre, 2023 12:31 PM



Catégorisation	Surfaces	Groupes / Classifications / Statut
Numéro pièce	Programmé	12,00
Numéro de pièce client	Actuel	0,00
	Hauteur:	0
	Périmètre:	0

Occupant
Occupant
Nombre moyen

Finitions	
Sol	
Revêtement	Souple avec remontée en plinthe
UPEC	U4P3E2C2 *
Charges au sol spécifiques	
Caractéristiques	lavable
Porte	
Type d'ouverture	battante, 1 vantail
Ouverture Automatique	
Caractéristiques possibles	Pleine
Largeur de passage	90 cm *
Finition	bois stratifié *
Protection	anti-choc jusqu'à la poignée
Fenêtres extérieures	
Eclairage naturel	Indispensable
Type de fenêtre	oscillo-battante
Type de vitre	
Occultation	
Verrouillage	clef
Mur	
Revêtement	peinture *
Caractéristiques	*
Plafond	
Revêtement	faux plafond démontable
Caractéristiques	Lessivable
Hauteur	
Dalle à dalle	
Hauteur sous plafond	

Caractéristiques techniques	
Eclairage artificiel	
Niveau éclairage (lux)	300
Eclairage de proximité (lux)	500
Commande	manuelle
Traitement Acoustique	Non

Caractéristiques techniques

Contrôle d'accès

Accès libre	<input type="checkbox"/>
Accès par serrure	<input checked="" type="checkbox"/>
Accès par lecteur carte	<input type="checkbox"/>
Accès par badge	<input type="checkbox"/>
Digicode	<input type="checkbox"/>

Fluide Médicaux

Oxygène	1
Vide	2
Air Médical 3 bar	1
Air médical 7 bar	0
Proxide d'azote	0
Autre	

Appel Malade

Type
Report

Traitement d'ambiance

Température d'hiver	20	
Climatisation	<input type="checkbox"/>	Température d'été 0
Rafrachissement	<input checked="" type="checkbox"/>	Si T>32°C, Ecart T°/ext 5
Contrôle de la température		
Gestion pression		
Renouvellement	3 Vol / h	

Plomberie Sanitaires

Douche	0
Evier	1
Lave-main	1
Vidoir	0
Lave-bassin	0
Syphon de sol	0
WC	0
Robinet de puisage	0
Autre	1 pailleasse sèche

Electricité

Poste de travail	1 *		
PC 10/16 A+T	Plinthe 4	Gaine de tête de lit 0	Bandeau à 1,5m 2
PC 10/16 A Ondulé	Plinthe 2	Gaine de tête de lit 0	Bandeau à 1,5m 2
Prise RJ45 cat 6	Plinthe 3	Gaine de tête de lit 0	Bandeau à 1,5m 0
Autre			
PC tri	0		
TV	0		

Equipements compris
dans le marché

Equipements compris dans le marché

Equipements non
compris dans le marché

Equipements non compris dans le marché

bureau, 2 chaises, armoire, table d'examen médical

Observations
Observations

Nom pièce Sanitaires personnel
Emplacement: 17 - Guérande - Unité de médecine 28 lits
FPP: Statut Depuis G.092
Dernière modif. Mamoud, Djiddi, 4 Octobre, 2023 10:52 AM



Catégorisation	Surfaces	Groupes / Classifications / Statut
Numéro pièce	Programmé 2,00	
Numéro de pièce client	Actuel 0,00	
	Hauteur: 0	
	Périmètre: 0	

Occupant
Occupant
Nombre moyen

Finitions
Sol
Revêtement carrelage
UPEC U3P3E3C2
Charges au sol spécifiques
Caractéristiques Lavable
Porte
Type d'ouverture Battante, 1 vantail
Ouverture Automatique Non
Caractéristiques possibles Pleine
Largeur de passage 90
Finition Bois stratifié
Protection Contre les chariots et anti-pince doigts
Fenêtres extérieures
Eclairage naturel Non
Type de fenêtre
Type de vitre
Occultation
Verrouillage
Mur
Revêtement Faïence + peinture
Caractéristiques Lessivable
Plafond
Revêtement Démontable
Caractéristiques Lessivable
Hauteur
Dalle à dalle
Hauteur sous plafond

Caractéristiques techniques
Eclairage artificiel
Niveau éclairement (lux) 150
Eclairage de proximité (lux)
Commande détection
Traitement Acoustique Non

Caractéristiques techniques

Contrôle d'accès

Accès libre	<input checked="" type="checkbox"/>
Accès par serrure	<input type="checkbox"/>
Accès par lecteur carte	<input type="checkbox"/>
Accès par badge	<input type="checkbox"/>
Digicode	<input type="checkbox"/>

Fluide Médicaux

Oxygène	0
Vide	0
Air Médical 3 bar	0
Air médical 7 bar	0
Proxide d'azote	0
Autre	

Appel Malade

Type
Report

Traitement d'ambiance

Température d'hiver	19	
Climatisation	<input type="checkbox"/>	Température d'été 0
Rafrachissement	<input type="checkbox"/>	Si T>32°C, Ecart T°/ext 0
Contrôle de la température		
Gestion pression		
Renouvellement	VMC	

Plomberie Sanitaires

Douche	0
Evier	0
Lave-main	1
Vidoir	0
Lave-bassin	0
Syphon de sol	0
WC	1
Robinet de puisage	0
Autre	sèche mains électrique

Electricité

Poste de travail			
PC 10/16 A+T	Plinthe 1	Gaine de tête de lit 0	Bandeau à 1,5m 0
PC 10/16 A Ondulé	Plinthe 0	Gaine de tête de lit 0	Bandeau à 1,5m 0
Prise RJ45 cat 6	Plinthe 0	Gaine de tête de lit 0	Bandeau à 1,5m 0
Autre			
PC tri	0		
TV	0		

Equipements compris
dans le marché

Equipements compris dans le marché

Equipements non
compris dans le marché

Equipements non compris dans le marché

Observations
Observations

Nom pièce Secrétariat
Emplacement: 17 - Guérande - Unité de médecine 28 lits
FPP: Statut Dérivé depuis G.098
Dernière modif. Mamoud, Djiddi, 4 Octobre, 2023 12:32 PM



Catégorisation	Surfaces	Groupes / Classifications / Statut
Numéro pièce	Programmé	16,00
Numéro de pièce client	Actuel	0,00
	Hauteur:	0
	Périmètre:	0

Occupant
Occupant
Nombre moyen

Finitions	
Sol	
Revêtement	Souple avec remontée en plinthe
UPEC	U4P3E2C2
Charges au sol spécifiques	
Caractéristiques	lavable
Porte	
Type d'ouverture	battante, 1 vantail
Ouverture Automatique	
Caractéristiques possibles	Oculus *
Largeur de passage	90 cm *
Finition	bois stratifié *
Protection	anti-choc jusqu'à la poignée
Fenêtres extérieures	
Eclairage naturel	Souhaitable
Type de fenêtre	oscillo-battante
Type de vitre	
Occultation	
Verrouillage	
Mur	
Revêtement	Peinture *
Caractéristiques	*
Plafond	
Revêtement	faux plafond démontable
Caractéristiques	Lessivable
Hauteur	
Dalle à dalle	
Hauteur sous plafond	

Caractéristiques techniques	
Eclairage artificiel	
Niveau éclairement (lux)	300
Eclairage de proximité (lux)	500
Commande	manuelle
Traitement Acoustique	Oui

Caractéristiques techniques

Contrôle d'accès

Accès libre	<input checked="" type="checkbox"/>
Accès par serrure	<input checked="" type="checkbox"/> *
Accès par lecteur carte	<input type="checkbox"/>
Accès par badge	<input type="checkbox"/>
Digicode	<input type="checkbox"/>

Fluide Médicaux

Oxygène	0
Vide	0
Air Médical 3 bar	0
Air médical 7 bar	0
Proxide d'azote	0
Autre	

Appel Malade

Type
Report

Traitement d'ambiance

Température d'hiver		
Climatisation	<input checked="" type="checkbox"/>	Température d'été 0
Rafratchissement	<input type="checkbox"/>	Si T>32°C, Ecart T°/ext 0
Contrôle de la température		
Gestion pression		
Renouvellement	1 Vol / h	

Plomberie Sanitaires

Douche	0
Evier	0
Lave-main	0
Vidoir	0
Lave-bassin	0
Syphon de sol	0
WC	0
Robinet de puisage	0
Autre	

Electricité

Poste de travail	1		
PC 10/16 A+T	Plinthe 3	Gaine de tête de lit 0	Bandeau à 1,5m 0
PC 10/16 A Ondulé	Plinthe 3	Gaine de tête de lit 0	Bandeau à 1,5m 0
Prise RJ45 cat 6	Plinthe 4 *	Gaine de tête de lit 0	Bandeau à 1,5m 0
Autre			
PC tri	0		
TV	0		

Equipements compris
dans le marché

Equipements compris dans le marché

*

Equipements non
compris dans le marché

Equipements non compris dans le marché

Equipements non compris dans le marché	
Equipements non compris dans le marché	
	PC, téléphone, 1 table, 2 chaises *

Observations	
Observations	

Nom pièce Réserve matériel
Emplacement: 17 - Guérande - Unité de médecine 28 lits
FPP: Statut Depuis G.133
Dernière modif. Mamoud, Djiddi, 4 Octobre, 2023 10:54 AM



Catégorisation

Numéro pièce
Numéro de pièce client

Surfaces

Programmé 10,00
Actuel 0,00
Hauteur: 0
Périmètre: 0

Groupes / Classifications / Statut

Occupant

Occupant
Nombre moyen

Finitions

Sol

Revêtement souple remontée en plinthes
UPEC U4P3E2C2
Charges au sol spécifiques
Caractéristiques

Porte

Type d'ouverture Battante, 1 vantail
Ouverture Automatique
Caractéristiques possibles
Largeur de passage 120cm
Finition bois stratifié
Protection anti-choc jusqu'à la poignée

Fenêtres extérieures

Eclairage naturel Sans objet
Type de fenêtre
Type de vitre
Occultation
Verrouillage

Mur

Revêtement peinture
Caractéristiques protection anti-choc jusqu'à 1m

Plafond

Revêtement faux plafond, démontables
Caractéristiques Lavable

Hauteur

Dalle à dalle
Hauteur sous plafond

Caractéristiques techniques

Eclairage artificiel

Niveau éclairement (lux) 350
Eclairage de proximité (lux)
Commande manuelle
Traitement Acoustique Non

Caractéristiques techniques

Contrôle d'accès

Accès libre	<input type="checkbox"/>
Accès par serrure	<input type="checkbox"/>
Accès par lecteur carte	<input type="checkbox"/>
Accès par badge	<input checked="" type="checkbox"/>
Digicode	<input type="checkbox"/>

Fluide Médicaux

Oxygène	0
Vide	0
Air Médical 3 bar	0
Air médical 7 bar	0
Proxide d'azote	0
Autre	Selon équipements

Appel Malade

Type
Report

Traitement d'ambiance

Température d'hiver		
Climatisation	<input checked="" type="checkbox"/>	Température d'été 0
Rafratchissement	<input type="checkbox"/>	Si T>32°C, Ecart T°/ext 0
Contrôle de la température		
Gestion pression		
Renouvellement		

Plomberie Sanitaires

Douche	0
Evier	0
Lave-main	0
Vidoir	0
Lave-bassin	0
Syphon de sol	0
WC	0
Robinet de puisage	0
Autre	

Electricité

Poste de travail			
PC 10/16 A+T	Plinthe 6	Gaine de tête de lit 0	Bandeau à 1,5m 0
PC 10/16 A Ondulé	Plinthe 6	Gaine de tête de lit 0	Bandeau à 1,5m 0
Prise RJ45 cat 6	Plinthe 0	Gaine de tête de lit 0	Bandeau à 1,5m 0
Autre			
PC tri	1		
TV	0		

Equipements compris
dans le marché

Equipements compris dans le marché

Equipements non
compris dans le marché

Equipements non compris dans le marché

étagères

Observations
Observations

Nom pièce Bureau médical
Emplacement: 17 - Guérande - Unité de médecine 28 lits
FPP: Statut Dérivé depuis G.102
Dernière modif. Mamoud, Djiddi, 4 Octobre, 2023 12:33 PM



Catégorisation	Surfaces	Groupes / Classifications / Statut
Numéro pièce	Programmé	16,00
Numéro de pièce client	Actuel	0,00
	Hauteur:	0
	Périmètre:	0

Occupant
Occupant
Nombre moyen

Finitions	
Sol	
Revêtement	Souple avec remontée en plinthe
UPEC	U4P3E2C2 *
Charges au sol spécifiques	
Caractéristiques	lavable
Porte	
Type d'ouverture	battante, 1 vantail
Ouverture Automatique	
Caractéristiques possibles	Pleine
Largeur de passage	90 cm *
Finition	bois stratifié *
Protection	anti-choc jusqu'à la poignée
Fenêtres extérieures	
Eclairage naturel	Indispensable
Type de fenêtre	oscillo-battante
Type de vitre	
Occultation	
Verrouillage	clef
Mur	
Revêtement	peinture *
Caractéristiques	*
Plafond	
Revêtement	faux plafond démontable
Caractéristiques	Lessivable
Hauteur	
Dalle à dalle	
Hauteur sous plafond	

Caractéristiques techniques	
Eclairage artificiel	
Niveau éclairement (lux)	300
Eclairage de proximité (lux)	500
Commande	manuelle
Traitement Acoustique	Non

Caractéristiques techniques

Contrôle d'accès

Accès libre	<input type="checkbox"/>
Accès par serrure	<input type="checkbox"/> *
Accès par lecteur carte	<input type="checkbox"/>
Accès par badge	<input checked="" type="checkbox"/> *
Digicode	<input type="checkbox"/>

Fluide Médicaux

Oxygène	1
Vide	2
Air Médical 3 bar	1
Air médical 7 bar	0
Proxide d'azote	0
Autre	

Appel Malade

Type
Report

Traitement d'ambiance

Température d'hiver	20	
Climatisation	<input type="checkbox"/>	Température d'été 0
Rafrachissement	<input checked="" type="checkbox"/>	Si T>32°C, Ecart T°/ext 5
Contrôle de la température		
Gestion pression		
Renouvellement	3 Vol / h	

Plomberie Sanitaires

Douche	0
Evier	1
Lave-main	1
Vidoir	0
Lave-bassin	0
Syphon de sol	0
WC	0
Robinet de puisage	0
Autre	1 paillasse sèche

Electricité

Poste de travail	1 *		
PC 10/16 A+T	Plinthe 4	Gaine de tête de lit 0	Bandeau à 1,5m 2
PC 10/16 A Ondulé	Plinthe 2	Gaine de tête de lit 0	Bandeau à 1,5m 2
Prise RJ45 cat 6	Plinthe 3	Gaine de tête de lit 0	Bandeau à 1,5m 0
Autre			
PC tri	0		
TV	0		

Equipements compris
dans le marché

Equipements compris dans le marché

Equipements non
compris dans le marché

Equipements non compris dans le marché

bureau, 2 chaises, armoire, table d'examen médical

Observations
Observations

Nom pièce Bureau médical individuel
Emplacement: 17 - Guérande - Unité de médecine 28 lits
FPP: Statut Dérivé depuis G.102
Dernière modif. Mamoud, Djiddi, 4 Octobre, 2023 12:34 PM



Catégorisation	Surfaces	Groupes / Classifications / Statut
Numéro pièce	Programmé	10,00
Numéro de pièce client	Actuel	0,00
	Hauteur:	0
	Périmètre:	0

Occupant
Occupant
Nombre moyen

Finitions	
Sol	
Revêtement	Souple avec remontée en plinthe
UPEC	U4P3E2C2 *
Charges au sol spécifiques	
Caractéristiques	lavable
Porte	
Type d'ouverture	battante, 1 vantail
Ouverture Automatique	
Caractéristiques possibles	Pleine
Largeur de passage	90 cm *
Finition	bois stratifié *
Protection	anti-choc jusqu'à la poignée
Fenêtres extérieures	
Eclairage naturel	Indispensable
Type de fenêtre	oscillo-battante
Type de vitre	
Occultation	
Verrouillage	clef
Mur	
Revêtement	peinture *
Caractéristiques	*
Plafond	
Revêtement	faux plafond démontable
Caractéristiques	Lessivable
Hauteur	
Dalle à dalle	
Hauteur sous plafond	

Caractéristiques techniques	
Eclairage artificiel	
Niveau éclairement (lux)	300
Eclairage de proximité (lux)	500
Commande	manuelle
Traitement Acoustique	Non

Caractéristiques techniques

Contrôle d'accès

Accès libre	<input type="checkbox"/>
Accès par serrure	<input type="checkbox"/> *
Accès par lecteur carte	<input type="checkbox"/>
Accès par badge	<input checked="" type="checkbox"/> *
Digicode	<input type="checkbox"/>

Fluide Médicaux

Oxygène	1
Vide	2
Air Médical 3 bar	1
Air médical 7 bar	0
Proxide d'azote	0
Autre	

Appel Malade

Type
Report

Traitement d'ambiance

Température d'hiver	20	
Climatisation	<input type="checkbox"/>	Température d'été 0
Rafrachissement	<input checked="" type="checkbox"/>	Si T>32°C, Ecart T°/ext 5
Contrôle de la température		
Gestion pression		
Renouvellement	3 Vol / h	

Plomberie Sanitaires

Douche	0
Evier	1
Lave-main	1
Vidoir	0
Lave-bassin	0
Syphon de sol	0
WC	0
Robinet de puisage	0
Autre	1 pailleasse sèche

Electricité

Poste de travail	1 *		
PC 10/16 A+T	Plinthe 4	Gaine de tête de lit 0	Bandeau à 1,5m 2
PC 10/16 A Ondulé	Plinthe 2	Gaine de tête de lit 0	Bandeau à 1,5m 2
Prise RJ45 cat 6	Plinthe 3	Gaine de tête de lit 0	Bandeau à 1,5m 0
Autre			
PC tri	0		
TV	0		

Equipements compris
dans le marché

Equipements compris dans le marché

Equipements non
compris dans le marché

Equipements non compris dans le marché

bureau, 2 chaises, armoire, table d'examen médical

Observations
Observations

Nom pièce EHPAD - Bureau cadre
Emplacement: 17 - Guérande - Unité de médecine 28 lits
FPP: Statut Dérivé depuis G.101
Dernière modif. Mamoud, Djiddi, 4 Octobre, 2023 12:35 PM



Catégorisation	Surfaces	Groupes / Classifications / Statut
Numéro pièce	Programmé	12,00
Numéro de pièce client	Actuel	0,00
	Hauteur:	0
	Périmètre:	0

Occupant
Occupant
Nombre moyen

Finitions	
Sol	
Revêtement	Souple avec remontée en plinthe
UPEC	U4P3E2C2
Charges au sol spécifiques	
Caractéristiques	lavable
Porte	
Type d'ouverture	battante, 1 vantail
Ouverture Automatique	
Caractéristiques possibles	Pleine
Largeur de passage	90 cm
Finition	bois stratifié *
Protection	anti-choc jusqu'à la poignée
Fenêtres extérieures	
Eclairage naturel	Indispensable
Type de fenêtre	oscillo-battante
Type de vitre	
Occultation	
Verrouillage	clef
Mur	
Revêtement	Peinture *
Caractéristiques	*
Plafond	
Revêtement	faux plafond démontable
Caractéristiques	Lessivable
Hauteur	
Dalle à dalle	
Hauteur sous plafond	

Caractéristiques techniques	
Eclairage artificiel	
Niveau éclairement (lux)	300
Eclairage de proximité (lux)	500
Commande	manuelle
Traitement Acoustique	Non

Caractéristiques techniques

Contrôle d'accès

Accès libre	<input type="checkbox"/>
Accès par serrure	<input checked="" type="checkbox"/>
Accès par lecteur carte	<input type="checkbox"/>
Accès par badge	<input type="checkbox"/>
Digicode	<input type="checkbox"/>

Fluide Médicaux

Oxygène	0
Vide	0
Air Médical 3 bar	0
Air médical 7 bar	0
Proxide d'azote	0
Autre	

Appel Malade

Type
Report

Traitement d'ambiance

Température d'hiver	20	
Climatisation	<input type="checkbox"/>	Température d'été 0
Rafrachissement	<input checked="" type="checkbox"/>	Si T>32°C, Ecart T°/ext 5
Contrôle de la température		
Gestion pression		
Renouvellement	3 Vol / h	

Plomberie Sanitaires

Douche	0
Evier	0
Lave-main	0
Vidoir	0
Lave-bassin	0
Syphon de sol	0
WC	0
Robinet de puisage	0
Autre	

Electricité

Poste de travail			
PC 10/16 A+T	Plinthe 4	Gaine de tête de lit 0	Bandeau à 1,5m 2
PC 10/16 A Ondulé	Plinthe 2	Gaine de tête de lit 0	Bandeau à 1,5m 2
Prise RJ45 cat 6	Plinthe 3	Gaine de tête de lit 0	Bandeau à 1,5m 0
Autre			
PC tri	0		
TV	0		

Equipements compris
dans le marché

Equipements compris dans le marché

*

Equipements non
compris dans le marché

Equipements non compris dans le marché

Equipements non compris dans le marché	
Equipements non compris dans le marché	
	bureau, 2 chaises, armoire *

Observations	
Observations	

Nom pièce Lave-bassin
Emplacement: 17 - Guérande - Unité de médecine 28 lits
FPP: Statut Dérivé depuis G.096
Dernière modif. Mamoud, Djiddi, 4 Octobre, 2023 12:36 PM



Catégorisation	Surfaces	Groupes / Classifications / Statut
Numéro pièce	Programmé	5,00
Numéro de pièce client	Actuel	0,00
	Hauteur:	0
	Périmètre:	0

Occupant
Occupant
Nombre moyen

Finitions	
Sol	
Revêtement	Carrelage antidérapant *
UPEC	U3P3E3C2
Charges au sol spécifiques	
Caractéristiques	lessivable
Porte	
Type d'ouverture	battante, 1 vantail
Ouverture Automatique	
Caractéristiques possibles	
Largeur de passage	90 cm
Finition	bois stratifié *
Protection	anti-choc
Fenêtres extérieures	
Eclairage naturel	Non
Type de fenêtre	
Type de vitre	
Occultation	
Verrouillage	
Mur	
Revêtement	Faïence + peinture *
Caractéristiques	protection anti-choc
Plafond	
Revêtement	démontable
Caractéristiques	Lessivable
Hauteur	
Dalle à dalle	
Hauteur sous plafond	

Caractéristiques techniques	
Eclairage artificiel	
Niveau éclairement (lux)	200
Eclairage de proximité (lux)	
Commande	détection *
Traitement Acoustique	Non

Caractéristiques techniques

Contrôle d'accès

Accès libre	<input type="checkbox"/>
Accès par serrure	<input type="checkbox"/>
Accès par lecteur carte	<input type="checkbox"/> *
Accès par badge	<input checked="" type="checkbox"/> *
Digicode	<input type="checkbox"/>

Fluide Médicaux

Oxygène	0
Vide	0
Air Médical 3 bar	0
Air médical 7 bar	0
Proxide d'azote	0
Autre	

Appel Malade

Type
Report

Traitement d'ambiance

Température d'hiver		
Climatisation	<input type="checkbox"/>	Température d'été 0
Rafrachissement	<input type="checkbox"/>	Si T>32°C, Ecart T°/ext 0
Contrôle de la température		
Gestion pression		
Renouvellement	2 Vol / h	

Plomberie Sanitaires

Douche	0
Evier	0
Lave-main	1
Vidoir	1
Lave-bassin	1
Siphon de sol	1
WC	0
Robinet de puisage	1
Autre	

Electricité

Poste de travail			
PC 10/16 A+T	Plinthe 0	Gaine de tête de lit 0	Bandeau à 1,5m 1
PC 10/16 A Ondulé	Plinthe 0	Gaine de tête de lit 0	Bandeau à 1,5m 0
Prise RJ45 cat 6	Plinthe 0	Gaine de tête de lit 0	Bandeau à 1,5m 0
Autre	attentes lave-bassin		
PC tri	0		
TV	0		

Equipements compris
dans le marché

Equipements compris dans le marché

Etagères *

Equipements non
compris dans le marché

Equipements non compris dans le marché

Equipements non compris dans le marché	
Equipements non compris dans le marché	
	lave-bassin, stockage urinaux *

Observations	
Observations	

Nom pièce Salon des familles
Emplacement: 17 - Guérande - Unité de médecine 28 lits
FPP: Statut Depuis G.138
Dernière modif. Mamoud, Djiddi, 4 Octobre, 2023 2:01 PM



Catégorisation	Surfaces	Groupes / Classifications / Statut
Numéro pièce	Programmé	30,00
Numéro de pièce client	Actuel	0,00
	Hauteur:	0
	Périmètre:	0

Occupant
Occupant
Nombre moyen

Finitions	
Sol	
Revêtement	Souple avec remontée en plinthe
UPEC	U3P3E2C2
Charges au sol spécifiques	
Caractéristiques	lavable
Porte	
Type d'ouverture	simple
Ouverture Automatique	Non
Caractéristiques possibles	Pleine
Largeur de passage	120 cm
Finition	Stratifiée
Protection	Contre les fauteuils et anti-pince doigts
Fenêtres extérieures	
Eclairage naturel	Indispensable
Type de fenêtre	oscillo-battant
Type de vitre	
Occultation	
Verrouillage	clef
Mur	
Revêtement	Peinture
Caractéristiques	Lavable + protection 1m
Plafond	
Revêtement	Démontable
Caractéristiques	Lavable
Hauteur	
Dalle à dalle	
Hauteur sous plafond	

Caractéristiques techniques	
Eclairage artificiel	
Niveau éclairement (lux)	200
Eclairage de proximité (lux)	
Commande	manuelle
Traitement Acoustique	Non

Caractéristiques techniques

Contrôle d'accès

Accès libre	<input checked="" type="checkbox"/>
Accès par serrure	<input type="checkbox"/>
Accès par lecteur carte	<input type="checkbox"/>
Accès par badge	<input type="checkbox"/>
Digicode	<input type="checkbox"/>

Fluide Médicaux

Oxygène	0
Vide	0
Air Médical 3 bar	0
Air médical 7 bar	0
Proxide d'azote	0
Autre	

Appel Malade

Type
Report

Traitement d'ambiance

Température d'hiver	19	
Climatisation	<input type="checkbox"/>	Température d'été 0
Rafrachissement	<input checked="" type="checkbox"/>	Si T>32°C, Ecart T°/ext 5
Contrôle de la température	GTC	
Gestion pression		
Renouvellement		

Plomberie Sanitaires

Douche	0
Evier	0
Lave-main	0
Vidoir	0
Lave-bassin	0
Syphon de sol	0
WC	0
Robinet de puisage	0
Autre	

Electricité

Poste de travail			
PC 10/16 A+T	Plinthe 0	Gaine de tête de lit 0	Bandeau à 1,5m 2
PC 10/16 A Ondulé	Plinthe 0	Gaine de tête de lit 0	Bandeau à 1,5m 3
Prise RJ45 cat 6	Plinthe 0	Gaine de tête de lit 0	Bandeau à 1,5m 2
Autre			
PC tri	0		
TV	1		

Equipements compris
dans le marché

Equipements compris dans le marché

Table basse, table haute , 4 fauteuils, TV , rangements

Equipements non
compris dans le marché

Equipements non compris dans le marché

Observations
Observations