

Sélection

Groupe de pièces: 18: Guérande - Unité mixte UHA + SSR + médecine

Numéro-clé pièce 18.001

Nom pièce SSR / Med Adulte - Chambre simple
Emplacement: 18 - Guérande - Unité mixte UHA + SSR + médecine
FPP: Statut Dérivé depuis G.083
Dernière modif. Mamoud, Djiddi, 5 Octobre, 2023 4:06 PM



Catégorisation

Numéro pièce
Numéro de pièce client

Surfaces

Programmé 16,00
Actuel 0,00
Hauteur: 0
Périmètre: 0

Groupes / Classifications / Statut

Occupant

Occupant
Nombre moyen

Finitions

Sol

Revêtement souple
UPEC U4P3E2C2 *
Charges au sol spécifiques
Caractéristiques remontée en plinthe

Porte

Type d'ouverture battante, 1 tiercée *
Ouverture Automatique
Caractéristiques possibles Pleine
Largeur de passage 130 cm *
Finition bois stratifié
Protection anti-choc jusqu'à la poignée

Fenêtres extérieures

Eclairage naturel Indispensable
Type de fenêtre oscillo-battant
Type de vitre double-vitrage *
Occultation Partielle *
Verrouillage clef + manuel + limiteur d'ouverture *

Mur

Revêtement peinture + protection des pieds de mur 1m *
Caractéristiques lavable

Plafond

Revêtement faux plafond *
Caractéristiques Lavable

Hauteur

Dalle à dalle
Hauteur sous plafond

Caractéristiques techniques

Eclairage artificiel

Niveau éclairement (lux) 150

Caractéristiques techniques

Eclairage artificiel

Eclairage de proximité (lux)	500
Commande	manuelle
Traitement Acoustique	Non

Contrôle d'accès

Accès libre	<input type="checkbox"/> *
Accès par serrure	<input checked="" type="checkbox"/> *
Accès par lecteur carte	<input type="checkbox"/>
Accès par badge	<input type="checkbox"/>
Digicode	<input type="checkbox"/>

Fluide Médicaux

Oxygène	2 *
Vide	2 *
Air Médical 3 bar	0
Air médical 7 bar	0
Proxide d'azote	0
Autre	

Appel Malade

Type	Bouton poussoir
Report	bipeur *

Traitement d'ambiance

Température d'hiver	24
Climatisation	<input type="checkbox"/> Température d'été 0
Rafraîchissement	<input checked="" type="checkbox"/> Si T>32°C, Ecart T°/ext 5
Contrôle de la température	GTC
Gestion pression	
Renouvellement	1,5 Vol / h

Plomberie Sanitaires

Douche	0
Evier	0
Lave-main	0
Vidoir	0
Lave-bassin	0
Syphon de sol	0
WC	0
Robinet de puisage	0
Autre	

Electricité

Poste de travail			
PC 10/16 A+T	Plinthe 3 *	Gaine de tête de lit 3	Bandeau à 1,5m 2
PC 10/16 A Ondulé	Plinthe 0	Gaine de tête de lit 3	Bandeau à 1,5m 0
Prise RJ45 cat 6	Plinthe 0	Gaine de tête de lit 1	Bandeau à 1,5m 1
Autre			
PC tri	0		
TV	1		

Equipements compris
dans le marché

Equipements compris dans le marché

Numéro-clé pièce 18.001

**Equipements compris
dans le marché****Equipements compris dans le marché**

placard résident avec 1 partie fermable à clef + 1 partie fermable standard, rail lève-malade en H pour transfert lit
<=> fauteuil et pour transfert lit <=> entrée SdB, gaine tête de lit

**Equipements non
compris dans le marché****Equipements non compris dans le marché**

lit, fauteuil, table de chevet, appareil de ventilation, appareil d'aspiration, nutrition, TV, téléphone, internet,
ventilateur

Observations**Observations**

Accès - poignée spécifique avec bouton pour ouvrir

Nom pièce SSR / Med Adulte - Salle bain chambre simple
Emplacement: 18 - Guérande - Unité mixte UHA + SSR + médecine
FPP: Statut Depuis G.146
Dernière modif. Mamoud, Djiddi, 4 Octobre, 2023 12:20 PM



Catégorisation	Surfaces	Groupes / Classifications / Statut
Numéro pièce	Programmé	4,00
Numéro de pièce client	Actuel	0,00
	Hauteur:	0
	Périmètre:	0

Occupant
Occupant
Nombre moyen

Finitions	
Sol	
Revêtement	souple, remontée en plinthe
UPEC	U4P3E3C2
Charges au sol spécifiques	
Caractéristiques	lessivable
Porte	
Type d'ouverture	coulissante
Ouverture Automatique	
Caractéristiques possibles	Pleine
Largeur de passage	120 cm
Finition	bois stratifié
Protection	anti-choc jusqu'à la poignée
Fenêtres extérieures	
Eclairage naturel	
Type de fenêtre	
Type de vitre	
Occultation	
Verrouillage	
Mur	
Revêtement	PVC
Caractéristiques	lavable
Plafond	
Revêtement	faux plafond démontable
Caractéristiques	Lessivable
Hauteur	
Dalle à dalle	
Hauteur sous plafond	

Caractéristiques techniques	
Eclairage artificiel	
Niveau éclairement (lux)	150
Eclairage de proximité (lux)	500
Commande	détection
Traitement Acoustique	Non

Caractéristiques techniques

Contrôle d'accès

Accès libre	<input checked="" type="checkbox"/>
Accès par serrure	<input type="checkbox"/>
Accès par lecteur carte	<input type="checkbox"/>
Accès par badge	<input type="checkbox"/>
Digicode	<input type="checkbox"/>

Fluide Médicaux

Oxygène	0
Vide	0
Air Médical 3 bar	0
Air médical 7 bar	0
Proxide d'azote	0
Autre	

Appel Malade

Type	Tirette
Report	Bipeur

Traitement d'ambiance

Température d'hiver	22	
Climatisation	<input checked="" type="checkbox"/>	Température d'été 0
Rafrachissement	<input checked="" type="checkbox"/>	Si T>32°C, Ecart T°/ext 5
Contrôle de la température	GTC	
Gestion pression		
Renouvellement	3 Vol / h	

Plomberie Sanitaires

Douche	1
Evier	0
Lave-main	0
Vidoir	0
Lave-bassin	0
Syphon de sol	1
WC	1
Robinet de puisage	0
Autre	1 plan vasque + 1 miroir

Electricité

Poste de travail			
PC 10/16 A+T	Plinthe 0	Gaine de tête de lit 0	Bandeau à 1,5m 2
PC 10/16 A Ondulé	Plinthe 0	Gaine de tête de lit 0	Bandeau à 1,5m 0
Prise RJ45 cat 6	Plinthe 0	Gaine de tête de lit 0	Bandeau à 1,5m 0
Autre			
PC tri	0		
TV	0		

Equipements compris
dans le marché

Equipements compris dans le marché

1 placard avec miroir au-dessus de la vasque + barres d'appui WC et douche + vasque moulée

Equipements non
compris dans le marché

Equipements non compris dans le marché

Observations
Observations
Salle de bain PMR

Numéro-clé pièce 18.003

Nom pièce : SSR / Med Adulte - Chambre double
Emplacement: 18 - Guérande - Unité mixte UHA + SSR + médecine
FPP: Statut : Depuis G.147
Dernière modif. : Mamoud, Djiddi, 4 Octobre, 2023 5:53 PM



Catégorisation	Surfaces	Groupes / Classifications / Statut
Numéro pièce	Programmé20,00	
Numéro de pièce client	Actuel0,00	
	Hauteur:0	
	Périmètre:0	

Occupant
Occupant
Nombre moyen

Finitions	
Sol	
Revêtement	souple, remontée en plinthe
UPEC	U4P3E2C2
Charges au sol spécifiques	
Caractéristiques	lessivable
Porte	
Type d'ouverture	battante, 1 vantail
Ouverture Automatique	
Caractéristiques possibles	Pleine
Largeur de passage	130 cm
Finition	bois stratifié
Protection	anti-choc jusqu'à la poignée
Fenêtres extérieures	
Eclairage naturel	Indispensable
Type de fenêtre	oscillo-battant
Type de vitre	double-vitrage
Occultation	Totale
Verrouillage	clef + manuel
Mur	
Revêtement	peinture + protection pieds de mur jusqu'à 1m
Caractéristiques	lavable
Plafond	
Revêtement	faux plafond démontable
Caractéristiques	Lavable
Hauteur	
Dalle à dalle	
Hauteur sous plafond	

Caractéristiques techniques	
Eclairage artificiel	
Niveau éclairement (lux)	150
Eclairage de proximité (lux)	eclairage de proximité soins, veilleuse 500 lux
Commande	manuelle
Traitement Acoustique	Non

Caractéristiques techniques

Contrôle d'accès

Accès libre	<input checked="" type="checkbox"/>
Accès par serrure	<input type="checkbox"/>
Accès par lecteur carte	<input type="checkbox"/>
Accès par badge	<input type="checkbox"/>
Digicode	<input type="checkbox"/>

Fluide Médicaux

Oxygène	4
Vide	4
Air Médical 3 bar	0
Air médical 7 bar	0
Proxide d'azote	0
Autre	

Appel Malade

Type	Bouton poussoir
Report	Poste de soins + bipeur

Traitement d'ambiance

Température d'hiver	21	
Climatisation	<input type="checkbox"/>	Température d'été 0
Rafrachissement	<input checked="" type="checkbox"/>	Si T>32°C, Ecart T°/ext 6
Contrôle de la température	GTC	
Gestion pression		
Renouvellement	1,5 Vol / h	

Plomberie Sanitaires

Douche	0
Evier	0
Lave-main	0
Vidoir	0
Lave-bassin	0
Syphon de sol	0
WC	0
Robinet de puisage	0
Autre	

Electricité

Poste de travail			
PC 10/16 A+T	Plinthe 0	Gaine de tête de lit 6	Bandeau à 1,5m 4
PC 10/16 A Ondulé	Plinthe 0	Gaine de tête de lit 6	Bandeau à 1,5m 0
Prise RJ45 cat 6	Plinthe 0	Gaine de tête de lit 2	Bandeau à 1,5m 2
Autre			
PC tri	0		
TV	2		

Equipements compris
dans le marché

Equipements compris dans le marché

placard résident avec 1 partie fermable à clef + 1 partie fermable standard, rail lève-malade en H pour transfert lit
 <=> fauteuil et pour transfert lit <=> entrée SdB, gaine tête de lit

Equipements non
compris dans le marché

Equipements non compris dans le marché

lit, fauteuil, table de chevet, appareil de ventilation, appareil d'aspiration, nutrition, TV, téléphone, internet, ventilateur

Observations

Observations

Nom pièce SSR / Med Adulte - Salle bain chambre double
Emplacement: 18 - Guérande - Unité mixte UHA + SSR + médecine
FPP: Statut Depuis G.148
Dernière modif. Mamoud, Djiddi, 4 Octobre, 2023 12:21 PM



Catégorisation	Surfaces	Groupes / Classifications / Statut
Numéro pièce	Programmé	4,00
Numéro de pièce client	Actuel	0,00
	Hauteur:	0
	Périmètre:	0

Occupant
Occupant
Nombre moyen

Finitions	
Sol	
Revêtement	souple, remontée en plinthe
UPEC	U4P3E3C2
Charges au sol spécifiques	
Caractéristiques	lessivable
Porte	
Type d'ouverture	coulissante
Ouverture Automatique	
Caractéristiques possibles	Pleine
Largeur de passage	120 cm
Finition	bois stratifié
Protection	anti-choc jusqu'à la poignée
Fenêtres extérieures	
Eclairage naturel	
Type de fenêtre	
Type de vitre	
Occultation	
Verrouillage	
Mur	
Revêtement	PVC
Caractéristiques	lavable
Plafond	
Revêtement	faux plafond démontable
Caractéristiques	Lessivable
Hauteur	
Dalle à dalle	
Hauteur sous plafond	

Caractéristiques techniques	
Eclairage artificiel	
Niveau éclairement (lux)	150
Eclairage de proximité (lux)	500
Commande	manuelle
Traitement Acoustique	Non

Caractéristiques techniques

Contrôle d'accès

Accès libre	<input checked="" type="checkbox"/>
Accès par serrure	<input type="checkbox"/>
Accès par lecteur carte	<input type="checkbox"/>
Accès par badge	<input type="checkbox"/>
Digicode	<input type="checkbox"/>

Fluide Médicaux

Oxygène	0
Vide	0
Air Médical 3 bar	0
Air médical 7 bar	0
Proxide d'azote	0
Autre	

Appel Malade

Type	Tirette
Report	Poste de soins + bipeur

Traitement d'ambiance

Température d'hiver	22	
Climatisation	<input type="checkbox"/>	Température d'été 0
Rafrachissement	<input checked="" type="checkbox"/>	Si T>32°C, Ecart T°/ext 5
Contrôle de la température	GTC	
Gestion pression		
Renouvellement	3 Vol / h	

Plomberie Sanitaires

Douche	1
Evier	0
Lave-main	0
Vidoir	0
Lave-bassin	0
Syphon de sol	1
WC	1
Robinet de puisage	0
Autre	1 plan double-vasque + 2 miroir

Electricité

Poste de travail			
PC 10/16 A+T	Plinthe 0	Gaine de tête de lit 0	Bandeau à 1,5m 3
PC 10/16 A Ondulé	Plinthe 0	Gaine de tête de lit 0	Bandeau à 1,5m 0
Prise RJ45 cat 6	Plinthe 0	Gaine de tête de lit 0	Bandeau à 1,5m 0
Autre			
PC tri	0		
TV	0		

Equipements compris
dans le marché

Equipements compris dans le marché

2 placards avec miroir au-dessus de la vasque + barres d'appui WC et douche

Equipements non
compris dans le marché

Equipements non compris dans le marché

Observations
Observations
Salle de bain PMR

Nom pièce Salle à manger / salon
Emplacement: 18 - Guérande - Unité mixte UHA + SSR + médecine
FPP: Statut Dérivé depuis G.086
Dernière modif. Mamoud, Djiddi, 5 Octobre, 2023 10:23 AM



Catégorisation	Surfaces	Groupes / Classifications / Statut
Numéro pièce	Programmé 35,00	
Numéro de pièce client	Actuel 0,00	
	Hauteur: 0	
	Périmètre: 0	

Occupant
Occupant
Nombre moyen

Finitions
Sol
Revêtement souple
UPEC U4P3E2C2
Charges au sol spécifiques
Caractéristiques remontée en plinthe
Porte
Type d'ouverture battante, 1 vantail
Ouverture Automatique
Caractéristiques possibles
Largeur de passage 110 cm
Finition bois stratifié *
Protection anti-choc jusqu'à la poignée
Fenêtres extérieures
Eclairage naturel Indispensable
Type de fenêtre oscillo-battant
Type de vitre
Occultation
Verrouillage clef + manuel
Mur
Revêtement peinture + protection 1m *
Caractéristiques lessivable
Plafond
Revêtement faux plafond démontable
Caractéristiques Lavable
Hauteur
Dalle à dalle
Hauteur sous plafond

Caractéristiques techniques
Eclairage artificiel
Niveau éclairement (lux) 250
Eclairage de proximité (lux)
Commande manuelle
Traitement Acoustique Oui

Caractéristiques techniques

Contrôle d'accès

Accès libre	<input checked="" type="checkbox"/> *
Accès par serrure	<input type="checkbox"/>
Accès par lecteur carte	<input type="checkbox"/>
Accès par badge	<input type="checkbox"/> *
Digicode	<input type="checkbox"/>

Fluide Médicaux

Oxygène	0
Vide	0
Air Médical 3 bar	0
Air médical 7 bar	0
Proxide d'azote	0
Autre	

Appel Malade

Type	*
Report	*

Traitement d'ambiance

Température d'hiver	21	
Climatisation	<input type="checkbox"/>	Température d'été 0
Rafrachissement	<input checked="" type="checkbox"/>	Si T>32°C, Ecart T°/ext 5
Contrôle de la température	GTC	
Gestion pression		
Renouvellement	2 Vol / h	

Plomberie Sanitaires

Douche	0
Evier	1 *
Lave-main	1
Vidoir	0
Lave-bassin	0
Syphon de sol	0
WC	0
Robinet de puisage	0
Autre	Prévoir une fontaine à eau (PC + EF + EU) *

Electricité

Poste de travail			
PC 10/16 A+T	Plinthe 0	Gaine de tête de lit 0	Bandeau à 1,5m 6
PC 10/16 A Ondulé	Plinthe 0	Gaine de tête de lit 0	Bandeau à 1,5m 3
Prise RJ45 cat 6	Plinthe 0	Gaine de tête de lit 0	Bandeau à 1,5m 2
Autre			
PC tri	0		
TV	1		

Equipements compris
dans le marché

Equipements compris dans le marché

Equipements non
compris dans le marché

Equipements non compris dans le marché

Equipements non compris dans le marché
Equipements non compris dans le marché
tables de repas à hauteur variable, chariot de distribution des repas, rangements muraux à hauteur : vaisselle, torchons

Observations
Observations

Nom pièce Sanitaires publics PMR
Emplacement: 18 - Guérande - Unité mixte UHA + SSR + médecine
FPP: Statut Unique
Dernière modif. Mamoud, Djiddi, 4 Octobre, 2023 5:56 PM



Catégorisation	Surfaces	Groupes / Classifications / Statut
Numéro pièce	Programmé 3,00	
Numéro de pièce client	Actuel 0,00	
	Hauteur: 0	
	Périmètre: 0	

Occupant
Occupant
Nombre moyen

Finitions
Sol
Revêtement carrelage
UPEC U3P3E3C2
Charges au sol spécifiques
Caractéristiques Remontée de plinthe
Porte
Type d'ouverture Simple
Ouverture Automatique Non
Caractéristiques possibles Pleine
Largeur de passage 90 cm
Finition bois stratifié
Protection Anti-choc jusqu'à la poignée
Fenêtres extérieures
Eclairage naturel Non
Type de fenêtre
Type de vitre
Occultation
Verrouillage
Mur
Revêtement faïence
Caractéristiques peinture
Plafond
Revêtement Démontable
Caractéristiques Lessivable
Hauteur
Dalle à dalle
Hauteur sous plafond

Caractéristiques techniques
Eclairage artificiel
Niveau éclairement (lux) 150
Eclairage de proximité (lux)
Commande Manuelle
Traitement Acoustique Non

Caractéristiques techniques

Contrôle d'accès

Accès libre	<input checked="" type="checkbox"/>
Accès par serrure	<input type="checkbox"/>
Accès par lecteur carte	<input type="checkbox"/>
Accès par badge	<input type="checkbox"/>
Digicode	<input type="checkbox"/>

Fluide Médicaux

Oxygène	0
Vide	0
Air Médical 3 bar	0
Air médical 7 bar	0
Proxide d'azote	0
Autre	

Appel Malade

Type
Report

Traitement d'ambiance

Température d'hiver	19	
Climatisation	<input type="checkbox"/>	Température d'été 0
Rafrachissement	<input type="checkbox"/>	Si T>32°C, Ecart T°/ext 0
Contrôle de la température		
Gestion pression		
Renouvellement	VMC	

Plomberie Sanitaires

Douche	0
Evier	0
Lave-main	1
Vidoir	0
Lave-bassin	0
Syphon de sol	0
WC	1
Robinet de puisage	0
Autre	sèche mains électrique

Electricité

Poste de travail			
PC 10/16 A+T	Plinthe 1	Gaine de tête de lit 0	Bandeau à 1,5m 0
PC 10/16 A Ondulé	Plinthe 0	Gaine de tête de lit 0	Bandeau à 1,5m 0
Prise RJ45 cat 6	Plinthe 0	Gaine de tête de lit 0	Bandeau à 1,5m 0
Autre			
PC tri	0		
TV	0		

Equipements compris
dans le marché

Equipements compris dans le marché

Equipements non
compris dans le marché

Equipements non compris dans le marché

Observations
Observations

Nom pièce Espace soignants
Emplacement: 18 - Guérande - Unité mixte UHA + SSR + médecine
FPP: Statut Dérivé depuis G.089
Dernière modif. Mamoud, Djiddi, 4 Octobre, 2023 11:54 AM



Catégorisation	Surfaces	Groupes / Classifications / Statut
Numéro pièce	Programmé 20,00	
Numéro de pièce client	Actuel 0,00	
	Hauteur: 0	
	Périmètre: 0	

Occupant
Occupant
Nombre moyen

Finitions
Sol
Revêtement sol souple avec remontée en plinthe
UPEC U4P3E3C3
Charges au sol spécifiques
Caractéristiques lavable
Porte
Type d'ouverture Battante, 1 vantail
Ouverture Automatique
Caractéristiques possibles Pleine
Largeur de passage 90 *
Finition Bois stratifié *
Protection Contre les chariots et anti-pince doigts
Fenêtres extérieures
Eclairage naturel Indispensable
Type de fenêtre oscillo-battant
Type de vitre
Occultation
Verrouillage clef
Mur
Revêtement Peinture + protection 1m *
Caractéristiques Lessivable
Plafond
Revêtement Démontable
Caractéristiques Lavable
Hauteur
Dalle à dalle
Hauteur sous plafond

Caractéristiques techniques
Eclairage artificiel
Niveau éclairement (lux) 500
Eclairage de proximité (lux) 500
Commande manuelle avec variateur *
Traitement Acoustique Oui *

Caractéristiques techniques

Contrôle d'accès

Accès libre	<input checked="" type="checkbox"/>
Accès par serrure	<input type="checkbox"/>
Accès par lecteur carte	<input type="checkbox"/>
Accès par badge	<input type="checkbox"/>
Digicode	<input type="checkbox"/>

Fluide Médicaux

Oxygène	1 *
Vide	1 *
Air Médical 3 bar	0 *
Air médical 7 bar	0
Proxide d'azote	0
Autre	

Appel Malade

Type	*
Report	

Traitement d'ambiance

Température d'hiver	21	
Climatisation	<input type="checkbox"/>	Température d'été 0
Rafrachissement	<input type="checkbox"/>	Si T>32°C, Ecart T°/ext 6
Contrôle de la température	Local+GTC	
Gestion pression		
Renouvellement	2 Vol / h	

Plomberie Sanitaires

Douche	0
Evier	1
Lave-main	1
Vidoir	0
Lave-bassin	0
Syphon de sol	0
WC	0
Robinet de puisage	0
Autre	*

Electricité

Poste de travail	*		
PC 10/16 A+T	Plinthe 6	Gaine de tête de lit 0	Bandeau à 1,5m 12 *
PC 10/16 A Ondulé	Plinthe 0 *	Gaine de tête de lit 0	Bandeau à 1,5m 0 *
Prise RJ45 cat 6	Plinthe 2	Gaine de tête de lit 0	Bandeau à 1,5m 3 *
Autre	Bandeau de 90 cm *		
PC tri	0		
TV	0		

Equipements compris
dans le marché

Equipements compris dans le marché

*

Equipements non
compris dans le marché

Equipements non compris dans le marché

Equipements non compris dans le marché	
Equipements non compris dans le marché	tables , tabourets, ordinateurs, téléphone, imprimantes, matériels de soins reliés à l'électricité, chariot de soins, chariot d'urgence, armoire de rangement de dispositifs médicaux, *
Observations	
Observations	

Nom pièce Salle de préparation des soins
Emplacement: 18 - Guérande - Unité mixte UHA + SSR + médecine
FPP: Statut Dérivé depuis G.141
Dernière modif. Mamoud, Djiddi, 4 Octobre, 2023 5:56 PM



Catégorisation	Surfaces	Groupes / Classifications / Statut
Numéro pièce	Programmé 18,00	
Numéro de pièce client	Actuel 0,00	
	Hauteur: 0	
	Périmètre: 0	

Occupant
Occupant
Nombre moyen

Finitions
Sol
Revêtement Souple *
UPEC U4P3E3C2 *
Charges au sol spécifiques
Caractéristiques lavable
Porte
Type d'ouverture 1 vantail *
Ouverture Automatique
Caractéristiques possibles
Largeur de passage 110 cm *
Finition bois stratifié *
Protection anti-choc jusqu'à la poignée
Fenêtres extérieures
Eclairage naturel Souhaitable *
Type de fenêtre oscillo-battant
Type de vitre
Occultation
Verrouillage *
Mur
Revêtement peinture *
Caractéristiques protection 1m *
Plafond
Revêtement faux plafond démontable
Caractéristiques Lessivable
Hauteur
Dalle à dalle
Hauteur sous plafond

Caractéristiques techniques
Eclairage artificiel
Niveau éclairement (lux) 500 *
Eclairage de proximité (lux)
Commande manuelle *
Traitement Acoustique Oui *

Caractéristiques techniques

Contrôle d'accès

Accès libre	<input type="checkbox"/>
Accès par serrure	<input type="checkbox"/>
Accès par lecteur carte	<input type="checkbox"/>
Accès par badge	<input checked="" type="checkbox"/>
Digicode	<input type="checkbox"/>

Fluide Médicaux

Oxygène	1 *
Vide	1 *
Air Médical 3 bar	0 *
Air médical 7 bar	0
Proxide d'azote	0
Autre	

Appel Malade

Type
Report

Traitement d'ambiance

Température d'hiver	
Climatisation	<input checked="" type="checkbox"/> Température d'été 25
Rafrachissement	<input type="checkbox"/> Si T>32°C, Ecart T°/ext 0
Contrôle de la température	GTC
Gestion pression	
Renouvellement	2 Vol / h

Plomberie Sanitaires

Douche	0
Evier	0 *
Lave-main	0 *
Vidoir	0
Lave-bassin	0
Syphon de sol	0
WC	0
Robinet de puisage	0
Autre	1 pailleuse humide simple-bac + 1 pailleuse sèche *

Electricité

Poste de travail	*		
PC 10/16 A+T	Plinthe 6	Gaine de tête de lit 0	Bandeau à 1,5m 3 *
PC 10/16 A Ondulé	Plinthe 0 *	Gaine de tête de lit 0	Bandeau à 1,5m 4 *
Prise RJ45 cat 6	Plinthe 3	Gaine de tête de lit 0	Bandeau à 1,5m 0
Autre	report des appels malades depuis les salles d'attentes, chambre et boxes		
PC tri	0		
TV	0		

Equipements compris
dans le marché

Equipements compris dans le marché

Paillasse humide, paillasse sèche avec rangements hauts et bas *

Equipements non
compris dans le marché

Equipements non compris dans le marché

Equipements non compris dans le marché
Equipements non compris dans le marché
chaise, reports d'appel malade, frigo, congélateur *

Observations
Observations

Nom pièce Office alimentaire
Emplacement: 18 - Guérande - Unité mixte UHA + SSR + médecine
FPP: Statut Dérivé depuis G.090
Dernière modif. Mamoud, Djiddi, 5 Octobre, 2023 4:42 PM



Catégorisation	Surfaces	Groupes / Classifications / Statut
Numéro pièce	Programmé	30,00
Numéro de pièce client	Actuel	0,00
	Hauteur:	0
	Périmètre:	0

Occupant
Occupant
Nombre moyen

Finitions	
Sol	
Revêtement	carrelage antidérapant
UPEC	U4P3E2C2 *
Charges au sol spécifiques	
Caractéristiques	lavable
Porte	
Type d'ouverture	Battante, 1 vantail
Ouverture Automatique	
Caractéristiques possibles	Pleine
Largeur de passage	120 cm *
Finition	bois stratifié *
Protection	Contre les chariots et anti-pince doigts
Fenêtres extérieures	
Eclairage naturel	Souhaitable
Type de fenêtre	oscillo-battant
Type de vitre	
Occultation	
Verrouillage	clef
Mur	
Revêtement	Peinture + peinture *
Caractéristiques	Lessivable
Plafond	
Revêtement	Démontable
Caractéristiques	Lavable
Hauteur	
Dalle à dalle	
Hauteur sous plafond	

Caractéristiques techniques	
Eclairage artificiel	
Niveau éclairement (lux)	150
Eclairage de proximité (lux)	500
Commande	manuelle
Traitement Acoustique	Non

Caractéristiques techniques

Contrôle d'accès

Accès libre	<input type="checkbox"/>
Accès par serrure	<input type="checkbox"/>
Accès par lecteur carte	<input type="checkbox"/>
Accès par badge	<input checked="" type="checkbox"/>
Digicode	<input type="checkbox"/>

Fluide Médicaux

Oxygène	0 *
Vide	0 *
Air Médical 3 bar	0 *
Air médical 7 bar	0
Proxide d'azote	0
Autre	

Appel Malade

Type
Report

Traitement d'ambiance

Température d'hiver	21	
Climatisation	<input type="checkbox"/>	Température d'été 0
Rafrachissement	<input type="checkbox"/>	Si T>32°C, Ecart T°/ext 6
Contrôle de la température	Local+GTC	
Gestion pression		
Renouvellement	3 Vol / h	

Plomberie Sanitaires

Douche	0
Evier	1
Lave-main	1
Vidoir	0
Lave-bassin	0
Syphon de sol	1
WC	0
Robinet de puisage	0
Autre	attentes lave-vaisselle professionnel

Electricité

Poste de travail			
PC 10/16 A+T	Plinthe 0	Gaine de tête de lit 0	Bandeau à 1,5m 6
PC 10/16 A Ondulé	Plinthe 0	Gaine de tête de lit 0	Bandeau à 1,5m 0
Prise RJ45 cat 6	Plinthe 0	Gaine de tête de lit 0	Bandeau à 1,5m 0
Autre	3 prises 20 A+T		
PC tri	0		
TV	0		

Equipements compris
dans le marché

Equipements compris dans le marché

placards épicerie

Equipements non
compris dans le marché

Equipements non compris dans le marché

Equipements non compris dans le marché
Equipements non compris dans le marché
réfrigérateur, micro onde, cafetière, chariot chauffant x 2, lave-vaisselle

Observations
Observations

Nom pièceLocal ménage
Emplacement:18 - Guérande - Unité mixte UHA + SSR + médecine
FPP: StatutDérivé depuis G.093
Dernière modif.Mamoud, Djiddi, 4 Octobre, 2023 5:57 PM



Catégorisation	Surfaces	Groupes / Classifications / Statut
Numéro pièce	Programmé6,00	
Numéro de pièce client	Actuel0,00	
	Hauteur:0	
	Périmètre:0	

Occupant
Occupant
Nombre moyen

Finitions
Sol
Revêtementcarrelage anti-dérapant *
UPECU4P3E2C2
Charges au sol spécifiques
CaractéristiquesLessivable
Porte
Type d'ouvertureBattante, 1 vantail
Ouverture Automatique
Caractéristiques possiblesPleine
Largeur de passage110 cm
Finitionbois stratifié
Protectionanti-choc jusqu'à la poignée
Fenêtres extérieures
Eclairage naturel
Type de fenêtre
Type de vitre
Occultation
Verrouillage
Mur
Revêtementfaïence + peinture
Caractéristiques
Plafond
Revêtementfaux plafond
CaractéristiquesLavable
Hauteur
Dalle à dalle
Hauteur sous plafond

Caractéristiques techniques
Eclairage artificiel
Niveau éclairement (lux)150
Eclairage de proximité (lux)
Commandedétecteur de présence
Traitement AcoustiqueOui

Caractéristiques techniques

Contrôle d'accès

Accès libre	<input type="checkbox"/>
Accès par serrure	<input type="checkbox"/>
Accès par lecteur carte	<input type="checkbox"/>
Accès par badge	<input checked="" type="checkbox"/>
Digicode	<input type="checkbox"/>

Fluide Médicaux

Oxygène	0
Vide	0
Air Médical 3 bar	0
Air médical 7 bar	0
Proxide d'azote	0
Autre	

Appel Malade

Type
Report

Traitement d'ambiance

Température d'hiver		
Climatisation	<input type="checkbox"/>	Température d'été 0
Rafratchissement	<input type="checkbox"/>	Si T>32°C, Ecart T°/ext 0
Contrôle de la température	Local	
Gestion pression		
Renouvellement	2 Vol / h	

Plomberie Sanitaires

Douche	0
Evier	1
Lave-main	0
Vidoir	1
Lave-bassin	0
Syphon de sol	1
WC	0
Robinet de puisage	1
Autre	

Electricité

Poste de travail			
PC 10/16 A+T	Plinthe 0	Gaine de tête de lit 0	Bandeau à 1,5m 3
PC 10/16 A Ondulé	Plinthe 0	Gaine de tête de lit 0	Bandeau à 1,5m 1
Prise RJ45 cat 6	Plinthe 0	Gaine de tête de lit 0	Bandeau à 1,5m 3
Autre			
PC tri	0		
TV	0		

Equipements compris
dans le marché

Equipements compris dans le marché

Equipements non
compris dans le marché

Equipements non compris dans le marché

Chariot ménage

Observations
Observations

Nom pièceRéserve magasin / linge
Emplacement:18 - Guérande - Unité mixte UHA + SSR + médecine
FPP: StatutDérivé depuis G.094
Dernière modif.Mamoud, Djiddi, 4 Octobre, 2023 5:59 PM



Catégorisation

Numéro pièce
Numéro de pièce client

Surfaces

Programmé10,00
Actuel0,00
Hauteur:0
Périmètre:0

Groupes / Classifications / Statut

Occupant

Occupant
Nombre moyen

Finitions

Sol

Revêtementsouple remontée en plinthes
UPECU4P3E2C1
Charges au sol spécifiques
CaractéristiquesLavable

Porte

Type d'ouvertureBattante, 1 vantail
Ouverture Automatique
Caractéristiques possibles
Largeur de passage110cm
Finitionbois stratifié
Protectionanti-choc jusqu'à la poignée

Fenêtres extérieures

Eclairage naturelSans objet
Type de fenêtre
Type de vitre
Occultation
Verrouillage

Mur

Revêtementpeinture *
Caractéristiquesprotection 1m *

Plafond

Revêtementfaux plafond, démontables
CaractéristiquesLavable

Hauteur

Dalle à dalle
Hauteur sous plafond

Caractéristiques techniques

Eclairage artificiel

Niveau éclairement (lux)350
Eclairage de proximité (lux)
Commandemanuelle
Traitement AcoustiqueNon

Caractéristiques techniques

Contrôle d'accès

Accès libre	<input type="checkbox"/>
Accès par serrure	<input type="checkbox"/>
Accès par lecteur carte	<input type="checkbox"/>
Accès par badge	<input checked="" type="checkbox"/>
Digicode	<input type="checkbox"/>

Fluide Médicaux

Oxygène	0
Vide	0
Air Médical 3 bar	0
Air médical 7 bar	0
Proxide d'azote	0
Autre	Selon équipements

Appel Malade

Type
Report

Traitement d'ambiance

Température d'hiver		
Climatisation	<input type="checkbox"/>	Température d'été 0
Rafratchissement	<input type="checkbox"/>	Si T>32°C, Ecart T°/ext 0
Contrôle de la température		
Gestion pression		
Renouvellement	1 Vol / h	

Plomberie Sanitaires

Douche	0
Evier	0
Lave-main	0
Vidoir	0
Lave-bassin	0
Syphon de sol	0
WC	0
Robinet de puisage	0
Autre	

Electricité

Poste de travail			
PC 10/16 A+T	Plinthe 0	Gaine de tête de lit 0	Bandeau à 1,5m 1
PC 10/16 A Ondulé	Plinthe 0	Gaine de tête de lit 0	Bandeau à 1,5m 0
Prise RJ45 cat 6	Plinthe 0	Gaine de tête de lit 0	Bandeau à 1,5m 0
Autre			
PC tri	0		
TV	0		

Equipements compris
dans le marché

Equipements compris dans le marché

Etagères

Equipements non
compris dans le marché

Equipements non compris dans le marché

Equipements non compris dans le marché
Equipements non compris dans le marché
Chariot de linge

Observations
Observations

Nom pièce Local sale
Emplacement: 18 - Guérande - Unité mixte UHA + SSR + médecine
FPP: Statut Unique
Dernière modif. Mamoud, Djiddi, 4 Octobre, 2023 6:00 PM



Catégorisation	Surfaces	Groupes / Classifications / Statut
Numéro pièce	Programmé 6,00	
Numéro de pièce client	Actuel 0,00	
	Hauteur: 0	
	Périmètre: 0	

Occupant
Occupant
Nombre moyen

Finitions
Sol
Revêtement Carrelage antidérapant
UPEC U4P3E2C1
Charges au sol spécifiques
Caractéristiques Lavable
Porte
Type d'ouverture Battante, 1 vantail
Ouverture Automatique
Caractéristiques possibles Oculus
Largeur de passage 110cm
Finition bois stratifié
Protection anti-choc jusqu'à la poignée
Fenêtres extérieures
Eclairage naturel Sans objet
Type de fenêtre
Type de vitre
Occultation
Verrouillage
Mur
Revêtement Faïence + peinture
Caractéristiques
Plafond
Revêtement faux plafond, démontables
Caractéristiques Lavable
Hauteur
Dalle à dalle
Hauteur sous plafond

Caractéristiques techniques
Eclairage artificiel
Niveau éclairement (lux) 150
Eclairage de proximité (lux)
Commande Détection
Traitement Acoustique Non

Caractéristiques techniques

Contrôle d'accès

Accès libre	<input type="checkbox"/>
Accès par serrure	<input type="checkbox"/>
Accès par lecteur carte	<input type="checkbox"/>
Accès par badge	<input checked="" type="checkbox"/>
Digicode	<input type="checkbox"/>

Fluide Médicaux

Oxygène	0
Vide	0
Air Médical 3 bar	0
Air médical 7 bar	0
Proxide d'azote	0
Autre	Selon équipements

Appel Malade

Type
Report

Traitement d'ambiance

Température d'hiver		
Climatisation	<input type="checkbox"/>	Température d'été 0
Rafrachissement	<input type="checkbox"/>	Si T>32°C, Ecart T°/ext 0
Contrôle de la température		
Gestion pression		
Renouvellement	2 Vol / h	

Plomberie Sanitaires

Douche	0
Evier	0
Lave-main	0
Vidoir	0
Lave-bassin	0
Syphon de sol	1
WC	0
Robinet de puisage	1
Autre	Prévoir une paillasse humide

Electricité

Poste de travail			
PC 10/16 A+T	Plinthe 0	Gaine de tête de lit 0	Bandeau à 1,5m 1
PC 10/16 A Ondulé	Plinthe 0	Gaine de tête de lit 0	Bandeau à 1,5m 0
Prise RJ45 cat 6	Plinthe 0	Gaine de tête de lit 0	Bandeau à 1,5m 0
Autre			
PC tri	0		
TV	0		

Equipements compris
dans le marché

Equipements compris dans le marché

Paillasse humide

Equipements non
compris dans le marché

Equipements non compris dans le marché

Observations
Observations

Nom pièce
Emplacement:
FPP: Statut
Dernière modif.

Petit salon
18 - Guérande - Unité mixte UHA + SSR + médecine
Dérivé depuis G.085
Mamoud, Djiddi, 25 Septembre, 2023 4:40 PM



Catégorisation	Surfaces	Groupes / Classifications / Statut
Numéro pièce	Programmé	15,00
Numéro de pièce client	Actuel	0,00
	Hauteur:	0
	Périmètre:	0

Occupant
Occupant
Nombre moyen

Finitions	
Sol	
Revêtement	souple
UPEC	U4P3E3C2 *
Charges au sol spécifiques	
Caractéristiques	remontée en plinthe
Porte	
Type d'ouverture	ouvert sur la circulation
Ouverture Automatique	
Caractéristiques possibles	
Largeur de passage	
Finition	
Protection	
Fenêtres extérieures	
Eclairage naturel	Indispensable
Type de fenêtre	oscillo-battant
Type de vitre	
Occultation	
Verrouillage	clef + manuel
Mur	
Revêtement	peinture lavable + protection *
Caractéristiques	lavable
Plafond	
Revêtement	faux plafond *
Caractéristiques	Lavable
Hauteur	
Dalle à dalle	
Hauteur sous plafond	

Caractéristiques techniques	
Eclairage artificiel	
Niveau éclairement (lux)	200
Eclairage de proximité (lux)	
Commande	manuelle
Traitement Acoustique	Non

Caractéristiques techniques

Contrôle d'accès

Accès libre	<input checked="" type="checkbox"/>
Accès par serrure	<input type="checkbox"/>
Accès par lecteur carte	<input type="checkbox"/>
Accès par badge	<input type="checkbox"/>
Digicode	<input type="checkbox"/>

Fluide Médicaux

Oxygène	0
Vide	0
Air Médical 3 bar	0
Air médical 7 bar	0
Proxide d'azote	0
Autre	

Appel Malade

Type	tirette dans les espaces communs(pour pers. tombé)
Report	Poste de soins

Traitement d'ambiance

Température d'hiver	21	
Climatisation	<input type="checkbox"/>	Température d'été 0
Rafrachissement	<input checked="" type="checkbox"/>	Si T>32°C, Ecart T°/ext 5
Contrôle de la température	GTC	
Gestion pression		
Renouvellement	2 Vol / h	

Plomberie Sanitaires

Douche	0
Evier	0
Lave-main	0
Vidoir	0
Lave-bassin	0
Syphon de sol	0
WC	0
Robinet de puisage	0
Autre	Arrivée eau pour fontaine à eau + une évacuation + PC *

Electricité

Poste de travail			
PC 10/16 A+T	Plinthe 0	Gaine de tête de lit 0	Bandeau à 1,5m 2
PC 10/16 A Ondulé	Plinthe 0	Gaine de tête de lit 0	Bandeau à 1,5m 2
Prise RJ45 cat 6	Plinthe 1	Gaine de tête de lit 0	Bandeau à 1,5m 1
Autre			
PC tri	0		
TV	0		

Equipements compris
dans le marché

Equipements compris dans le marché

Equipements non
compris dans le marché

Equipements non compris dans le marché

Chaises / fauteuils / tables /

Observations
Observations

Nom pièce Salle de pause
Emplacement: 18 - Guérande - Unité mixte UHA + SSR + médecine
FPP: Statut Dérivé depuis G.135
Dernière modif. Mamoud, Djiddi, 4 Octobre, 2023 6:01 PM



Catégorisation	Surfaces	Groupes / Classifications / Statut
Numéro pièce	Programmé15,00	
Numéro de pièce client	Actuel0,00	
	Hauteur:0	
	Périmètre:0	

Occupant
Occupant
Nombre moyen

Finitions
Sol
RevêtementSol souple, remontée en plinthe
UPECU4P3E2C2 *
Charges au sol spécifiques
Caractéristiqueslessivable
Porte
Type d'ouvertureSimple
Ouverture AutomatiqueNon
Caractéristiques possibles*
Largeur de passage90 cm *
FinitionStratifié *
ProtectionContre les chariots et anti-pince doigts
Fenêtres extérieures
Eclairage naturelIndispensable
Type de fenêtreOscillo-battant
Type de vitreNon
Occultation
Verrouillage
Mur
Revêtementpeinture
Caractéristiquesprotection 1m *
Plafond
RevêtementDémontable
CaractéristiquesLavable
Hauteur
Dalle à dalle
Hauteur sous plafond

Caractéristiques techniques
Eclairage artificiel
Niveau éclairement (lux)150 lux
Eclairage de proximité (lux)
CommandeManuelle
Traitement AcoustiqueOui

Caractéristiques techniques

Contrôle d'accès

Accès libre	<input type="checkbox"/> *
Accès par serrure	<input type="checkbox"/>
Accès par lecteur carte	<input type="checkbox"/>
Accès par badge	<input checked="" type="checkbox"/> *
Digicode	<input type="checkbox"/>

Fluide Médicaux

Oxygène	0 *
Vide	0 *
Air Médical 3 bar	0 *
Air médical 7 bar	0
Proxide d'azote	0
Autre	

Appel Malade

Type	*
Report	*

Traitement d'ambiance

Température d'hiver	19
Climatisation	<input type="checkbox"/> Température d'été 0
Rafrachissement	<input checked="" type="checkbox"/> Si T>32°C, Ecart T°/ext 6
Contrôle de la température	Local+GTC
Gestion pression	
Renouvellement	

Plomberie Sanitaires

Douche	0
Evier	0
Lave-main	0
Vidoir	0
Lave-bassin	0
Syphon de sol	0
WC	0
Robinet de puisage	0
Autre	

Electricité

Poste de travail			
PC 10/16 A+T	Plinthe 0	Gaine de tête de lit 0	Bandeau à 1,5m 5 *
PC 10/16 A Ondulé	Plinthe 0	Gaine de tête de lit 0	Bandeau à 1,5m 0
Prise RJ45 cat 6	Plinthe 3 *	Gaine de tête de lit 0	Bandeau à 1,5m 1
Autre			
PC tri	0		
TV	1 *		

Equipements compris
dans le marché

Equipements compris dans le marché

Equipements non
compris dans le marché

Equipements non compris dans le marché

Observations
Observations

Nom pièce Bureau d'entretiens polyvalent
Emplacement: 18 - Guérande - Unité mixte UHA + SSR + médecine
FPP: Statut Dérivé depuis G.102
Dernière modif. Mamoud, Djiddi, 4 Octobre, 2023 6:01 PM



Catégorisation	Surfaces	Groupes / Classifications / Statut
Numéro pièce	Programmé	12,00
Numéro de pièce client	Actuel	0,00
	Hauteur:	0
	Périmètre:	0

Occupant
Occupant
Nombre moyen

Finitions	
Sol	
Revêtement	Souple avec remontée en plinthe
UPEC	U4P3E2C2 *
Charges au sol spécifiques	
Caractéristiques	lavable
Porte	
Type d'ouverture	battante, 1 vantail
Ouverture Automatique	
Caractéristiques possibles	Pleine
Largeur de passage	90 cm *
Finition	bois stratifié *
Protection	anti-choc jusqu'à la poignée
Fenêtres extérieures	
Eclairage naturel	Indispensable
Type de fenêtre	oscillo-battante
Type de vitre	
Occultation	
Verrouillage	clef
Mur	
Revêtement	peinture *
Caractéristiques	*
Plafond	
Revêtement	faux plafond démontable
Caractéristiques	Lessivable
Hauteur	
Dalle à dalle	
Hauteur sous plafond	

Caractéristiques techniques	
Eclairage artificiel	
Niveau éclairement (lux)	300
Eclairage de proximité (lux)	500
Commande	manuelle
Traitement Acoustique	Non

Caractéristiques techniques

Contrôle d'accès

Accès libre	<input type="checkbox"/>
Accès par serrure	<input checked="" type="checkbox"/>
Accès par lecteur carte	<input type="checkbox"/>
Accès par badge	<input type="checkbox"/>
Digicode	<input type="checkbox"/>

Fluide Médicaux

Oxygène	1
Vide	2
Air Médical 3 bar	1
Air médical 7 bar	0
Proxide d'azote	0
Autre	

Appel Malade

Type
Report

Traitement d'ambiance

Température d'hiver	20	
Climatisation	<input type="checkbox"/>	Température d'été 0
Rafratchissement	<input checked="" type="checkbox"/>	Si T>32°C, Ecart T°/ext 5
Contrôle de la température		
Gestion pression		
Renouvellement	3 Vol / h	

Plomberie Sanitaires

Douche	0
Evier	1
Lave-main	1
Vidoir	0
Lave-bassin	0
Syphon de sol	0
WC	0
Robinet de puisage	0
Autre	1 pailleasse sèche

Electricité

Poste de travail	1 *		
PC 10/16 A+T	Plinthe 4	Gaine de tête de lit 0	Bandeau à 1,5m 2
PC 10/16 A Ondulé	Plinthe 2	Gaine de tête de lit 0	Bandeau à 1,5m 2
Prise RJ45 cat 6	Plinthe 3	Gaine de tête de lit 0	Bandeau à 1,5m 0
Autre			
PC tri	0		
TV	0		

Equipements compris
dans le marché

Equipements compris dans le marché

Equipements non
compris dans le marché

Equipements non compris dans le marché

bureau, 2 chaises, armoire, table d'examen médical

Observations
Observations

Nom pièce Sanitaires personnel
Emplacement: 18 - Guérande - Unité mixte UHA + SSR + médecine
FPP: Statut Depuis G.092
Dernière modif. Mamoud, Djiddi, 4 Octobre, 2023 10:52 AM



Catégorisation	Surfaces	Groupes / Classifications / Statut
Numéro pièce	Programmé 2,00	
Numéro de pièce client	Actuel 0,00	
	Hauteur: 0	
	Périmètre: 0	

Occupant
Occupant
Nombre moyen

Finitions
Sol
Revêtement carrelage
UPEC U3P3E3C2
Charges au sol spécifiques
Caractéristiques Lavable
Porte
Type d'ouverture Battante, 1 vantail
Ouverture Automatique Non
Caractéristiques possibles Pleine
Largeur de passage 90
Finition Bois stratifié
Protection Contre les chariots et anti-pince doigts
Fenêtres extérieures
Eclairage naturel Non
Type de fenêtre
Type de vitre
Occultation
Verrouillage
Mur
Revêtement Faïence + peinture
Caractéristiques Lessivable
Plafond
Revêtement Démontable
Caractéristiques Lessivable
Hauteur
Dalle à dalle
Hauteur sous plafond

Caractéristiques techniques
Eclairage artificiel
Niveau éclairement (lux) 150
Eclairage de proximité (lux)
Commande détection
Traitement Acoustique Non

Caractéristiques techniques

Contrôle d'accès

Accès libre	<input checked="" type="checkbox"/>
Accès par serrure	<input type="checkbox"/>
Accès par lecteur carte	<input type="checkbox"/>
Accès par badge	<input type="checkbox"/>
Digicode	<input type="checkbox"/>

Fluide Médicaux

Oxygène	0
Vide	0
Air Médical 3 bar	0
Air médical 7 bar	0
Proxide d'azote	0
Autre	

Appel Malade

Type
Report

Traitement d'ambiance

Température d'hiver	19	
Climatisation	<input type="checkbox"/>	Température d'été 0
Rafrachissement	<input type="checkbox"/>	Si T>32°C, Ecart T°/ext 0
Contrôle de la température		
Gestion pression		
Renouvellement	VMC	

Plomberie Sanitaires

Douche	0
Evier	0
Lave-main	1
Vidoir	0
Lave-bassin	0
Syphon de sol	0
WC	1
Robinet de puisage	0
Autre	sèche mains électrique

Electricité

Poste de travail			
PC 10/16 A+T	Plinthe 1	Gaine de tête de lit 0	Bandeau à 1,5m 0
PC 10/16 A Ondulé	Plinthe 0	Gaine de tête de lit 0	Bandeau à 1,5m 0
Prise RJ45 cat 6	Plinthe 0	Gaine de tête de lit 0	Bandeau à 1,5m 0
Autre			
PC tri	0		
TV	0		

Equipements compris
dans le marché

Equipements compris dans le marché

Equipements non
compris dans le marché

Equipements non compris dans le marché

Observations

Observations

Nom pièce Secrétariat
Emplacement: 18 - Guérande - Unité mixte UHA + SSR + médecine
FPP: Statut Dérivé depuis G.098
Dernière modif. Mamoud, Djiddi, 4 Octobre, 2023 6:02 PM



Catégorisation	Surfaces	Groupes / Classifications / Statut
Numéro pièce	Programmé	12,00
Numéro de pièce client	Actuel	0,00
	Hauteur:	0
	Périmètre:	0

Occupant
Occupant
Nombre moyen

Finitions	
Sol	
Revêtement	Souple avec remontée en plinthe
UPEC	U4P3E2C2
Charges au sol spécifiques	
Caractéristiques	lavable
Porte	
Type d'ouverture	battante, 1 vantail
Ouverture Automatique	
Caractéristiques possibles	Oculus *
Largeur de passage	90 cm *
Finition	bois stratifié *
Protection	anti-choc jusqu'à la poignée
Fenêtres extérieures	
Eclairage naturel	Souhaitable
Type de fenêtre	oscillo-battante
Type de vitre	
Occultation	
Verrouillage	
Mur	
Revêtement	Peinture *
Caractéristiques	*
Plafond	
Revêtement	faux plafond démontable
Caractéristiques	Lessivable
Hauteur	
Dalle à dalle	
Hauteur sous plafond	

Caractéristiques techniques	
Eclairage artificiel	
Niveau éclairement (lux)	300
Eclairage de proximité (lux)	500
Commande	manuelle
Traitement Acoustique	Oui

Caractéristiques techniques

Contrôle d'accès

Accès libre	<input checked="" type="checkbox"/>
Accès par serrure	<input checked="" type="checkbox"/> *
Accès par lecteur carte	<input type="checkbox"/>
Accès par badge	<input type="checkbox"/>
Digicode	<input type="checkbox"/>

Fluide Médicaux

Oxygène	0
Vide	0
Air Médical 3 bar	0
Air médical 7 bar	0
Proxide d'azote	0
Autre	

Appel Malade

Type
Report

Traitement d'ambiance

Température d'hiver		
Climatisation	<input checked="" type="checkbox"/>	Température d'été 0
Rafratchissement	<input type="checkbox"/>	Si T>32°C, Ecart T°/ext 0
Contrôle de la température		
Gestion pression		
Renouvellement	1 Vol / h	

Plomberie Sanitaires

Douche	0
Evier	0
Lave-main	0
Vidoir	0
Lave-bassin	0
Syphon de sol	0
WC	0
Robinet de puisage	0
Autre	

Electricité

Poste de travail	1		
PC 10/16 A+T	Plinthe 3	Gaine de tête de lit 0	Bandeau à 1,5m 0
PC 10/16 A Ondulé	Plinthe 3	Gaine de tête de lit 0	Bandeau à 1,5m 0
Prise RJ45 cat 6	Plinthe 4 *	Gaine de tête de lit 0	Bandeau à 1,5m 0
Autre			
PC tri	0		
TV	0		

Equipements compris
dans le marché

Equipements compris dans le marché

*

Equipements non
compris dans le marché

Equipements non compris dans le marché

Equipements non compris dans le marché	
Equipements non compris dans le marché	
	PC, téléphone, 1 table, 2 chaises *

Observations	
Observations	

Nom pièce Réserve matériel
Emplacement: 18 - Guérande - Unité mixte UHA + SSR + médecine
FPP: Statut Depuis G.133
Dernière modif. Mamoud, Djiddi, 4 Octobre, 2023 10:54 AM



Catégorisation

Numéro pièce
Numéro de pièce client

Surfaces

Programmé 15,00
Actuel 0,00
Hauteur: 0
Périmètre: 0

Groupes / Classifications / Statut

Occupant

Occupant
Nombre moyen

Finitions

Sol
Revêtement souple remontée en plinthes
UPEC U4P3E2C2
Charges au sol spécifiques
Caractéristiques

Porte
Type d'ouverture Battante, 1 vantail
Ouverture Automatique
Caractéristiques possibles
Largeur de passage 120cm
Finition bois stratifié
Protection anti-choc jusqu'à la poignée

Fenêtres extérieures
Eclairage naturel Sans objet
Type de fenêtre
Type de vitre
Occultation
Verrouillage

Mur
Revêtement peinture
Caractéristiques protection anti-choc jusqu'à 1m

Plafond
Revêtement faux plafond, démontables
Caractéristiques Lavable

Hauteur
Dalle à dalle
Hauteur sous plafond

Caractéristiques techniques

Eclairage artificiel
Niveau éclairement (lux) 350
Eclairage de proximité (lux)
Commande manuelle
Traitement Acoustique Non

Caractéristiques techniques

Contrôle d'accès

Accès libre	<input type="checkbox"/>
Accès par serrure	<input type="checkbox"/>
Accès par lecteur carte	<input type="checkbox"/>
Accès par badge	<input checked="" type="checkbox"/>
Digicode	<input type="checkbox"/>

Fluide Médicaux

Oxygène	0
Vide	0
Air Médical 3 bar	0
Air médical 7 bar	0
Proxide d'azote	0
Autre	Selon équipements

Appel Malade

Type
Report

Traitement d'ambiance

Température d'hiver		
Climatisation	<input checked="" type="checkbox"/>	Température d'été 0
Rafrachissement	<input type="checkbox"/>	Si T>32°C, Ecart T°/ext 0
Contrôle de la température		
Gestion pression		
Renouvellement		

Plomberie Sanitaires

Douche	0
Evier	0
Lave-main	0
Vidoir	0
Lave-bassin	0
Syphon de sol	0
WC	0
Robinet de puisage	0
Autre	

Electricité

Poste de travail			
PC 10/16 A+T	Plinthe 6	Gaine de tête de lit 0	Bandeau à 1,5m 0
PC 10/16 A Ondulé	Plinthe 6	Gaine de tête de lit 0	Bandeau à 1,5m 0
Prise RJ45 cat 6	Plinthe 0	Gaine de tête de lit 0	Bandeau à 1,5m 0
Autre			
PC tri	1		
TV	0		

Equipements compris
dans le marché

Equipements compris dans le marché

Equipements non
compris dans le marché

Equipements non compris dans le marché

étagères

Observations
Observations

Nom pièce Bureau médical
Emplacement: 18 - Guérande - Unité mixte UHA + SSR + médecine
FPP: Statut Dérivé depuis G.102
Dernière modif. Mamoud, Djiddi, 4 Octobre, 2023 6:04 PM



Catégorisation	Surfaces	Groupes / Classifications / Statut
Numéro pièce	Programmé	16,00
Numéro de pièce client	Actuel	0,00
	Hauteur:	0
	Périmètre:	0

Occupant
Occupant
Nombre moyen

Finitions	
Sol	
Revêtement	Souple avec remontée en plinthe
UPEC	U4P3E2C2 *
Charges au sol spécifiques	
Caractéristiques	lavable
Porte	
Type d'ouverture	battante, 1 vantail
Ouverture Automatique	
Caractéristiques possibles	Pleine
Largeur de passage	120 cm
Finition	bois stratifié *
Protection	anti-choc jusqu'à la poignée
Fenêtres extérieures	
Eclairage naturel	Indispensable
Type de fenêtre	oscillo-battante
Type de vitre	
Occultation	
Verrouillage	clef
Mur	
Revêtement	peinture *
Caractéristiques	*
Plafond	
Revêtement	faux plafond démontable
Caractéristiques	Lessivable
Hauteur	
Dalle à dalle	
Hauteur sous plafond	

Caractéristiques techniques	
Eclairage artificiel	
Niveau éclairement (lux)	300
Eclairage de proximité (lux)	500
Commande	manuelle
Traitement Acoustique	Non

Caractéristiques techniques

Contrôle d'accès

Accès libre	<input type="checkbox"/>
Accès par serrure	<input checked="" type="checkbox"/>
Accès par lecteur carte	<input type="checkbox"/>
Accès par badge	<input type="checkbox"/>
Digicode	<input type="checkbox"/>

Fluide Médicaux

Oxygène	1
Vide	2
Air Médical 3 bar	1
Air médical 7 bar	0
Proxide d'azote	0
Autre	

Appel Malade

Type
Report

Traitement d'ambiance

Température d'hiver	20	
Climatisation	<input type="checkbox"/>	Température d'été 0
Rafrachissement	<input checked="" type="checkbox"/>	Si T>32°C, Ecart T°/ext 5
Contrôle de la température		
Gestion pression		
Renouvellement	3 Vol / h	

Plomberie Sanitaires

Douche	0
Evier	1
Lave-main	1
Vidoir	0
Lave-bassin	0
Syphon de sol	0
WC	0
Robinet de puisage	0
Autre	1 pailleasse sèche

Electricité

Poste de travail	1 *		
PC 10/16 A+T	Plinthe 4	Gaine de tête de lit 0	Bandeau à 1,5m 2
PC 10/16 A Ondulé	Plinthe 2	Gaine de tête de lit 0	Bandeau à 1,5m 2
Prise RJ45 cat 6	Plinthe 3	Gaine de tête de lit 0	Bandeau à 1,5m 0
Autre			
PC tri	0		
TV	0		

Equipements compris
dans le marché

Equipements compris dans le marché

Equipements non
compris dans le marché

Equipements non compris dans le marché

bureau, 2 chaises, armoire, table d'examen médical

Observations

Observations

Nom pièce Bureau médical individuel
Emplacement: 18 - Guérande - Unité mixte UHA + SSR + médecine
FPP: Statut Dérivé depuis G.102
Dernière modif. Mamoud, Djiddi, 4 Octobre, 2023 6:04 PM



Catégorisation	Surfaces	Groupes / Classifications / Statut
Numéro pièce	Programmé 10,00	
Numéro de pièce client	Actuel 0,00	
	Hauteur: 0	
	Périmètre: 0	

Occupant
Occupant
Nombre moyen

Finitions	
Sol	
Revêtement	Souple avec remontée en plinthe
UPEC	U4P3E2C2 *
Charges au sol spécifiques	
Caractéristiques	lavable
Porte	
Type d'ouverture	battante, 1 vantail
Ouverture Automatique	
Caractéristiques possibles	Pleine
Largeur de passage	120 cm
Finition	bois stratifié *
Protection	anti-choc jusqu'à la poignée
Fenêtres extérieures	
Eclairage naturel	Indispensable
Type de fenêtre	oscillo-battante
Type de vitre	
Occultation	
Verrouillage	clef
Mur	
Revêtement	peinture *
Caractéristiques	*
Plafond	
Revêtement	faux plafond démontable
Caractéristiques	Lessivable
Hauteur	
Dalle à dalle	
Hauteur sous plafond	

Caractéristiques techniques	
Eclairage artificiel	
Niveau éclairement (lux)	300
Eclairage de proximité (lux)	500
Commande	manuelle
Traitement Acoustique	Non

Caractéristiques techniques

Contrôle d'accès

Accès libre	<input type="checkbox"/>
Accès par serrure	<input checked="" type="checkbox"/>
Accès par lecteur carte	<input type="checkbox"/>
Accès par badge	<input type="checkbox"/>
Digicode	<input type="checkbox"/>

Fluide Médicaux

Oxygène	1
Vide	2
Air Médical 3 bar	1
Air médical 7 bar	0
Proxide d'azote	0
Autre	

Appel Malade

Type
Report

Traitement d'ambiance

Température d'hiver	20	
Climatisation	<input type="checkbox"/>	Température d'été 0
Rafrachissement	<input checked="" type="checkbox"/>	Si T>32°C, Ecart T°/ext 5
Contrôle de la température		
Gestion pression		
Renouvellement	3 Vol / h	

Plomberie Sanitaires

Douche	0
Evier	1
Lave-main	1
Vidoir	0
Lave-bassin	0
Syphon de sol	0
WC	0
Robinet de puisage	0
Autre	1 pailleasse sèche

Electricité

Poste de travail	1 *		
PC 10/16 A+T	Plinthe 4	Gaine de tête de lit 0	Bandeau à 1,5m 2
PC 10/16 A Ondulé	Plinthe 2	Gaine de tête de lit 0	Bandeau à 1,5m 2
Prise RJ45 cat 6	Plinthe 3	Gaine de tête de lit 0	Bandeau à 1,5m 0
Autre			
PC tri	0		
TV	0		

Equipements compris
dans le marché

Equipements compris dans le marché

Equipements non
compris dans le marché

Equipements non compris dans le marché

bureau, 2 chaises, armoire, table d'examen médical

Observations
Observations

Nom pièce Bureau cadre
Emplacement: 18 - Guérande - Unité mixte UHA + SSR + médecine
FPP: Statut Dérivé depuis G.101
Dernière modif. Mamoud, Djiddi, 4 Octobre, 2023 6:05 PM



Catégorisation	Surfaces	Groupes / Classifications / Statut
Numéro pièce	Programmé 12,00	
Numéro de pièce client	Actuel 0,00	
	Hauteur: 0	
	Périmètre: 0	

Occupant
Occupant
Nombre moyen

Finitions	
Sol	
Revêtement	Souple avec remontée en plinthe
UPEC	U4P3E2C2
Charges au sol spécifiques	
Caractéristiques	lavable
Porte	
Type d'ouverture	battante, 1 vantail
Ouverture Automatique	
Caractéristiques possibles	Pleine
Largeur de passage	90 cm
Finition	bois stratifié *
Protection	anti-choc jusqu'à la poignée
Fenêtres extérieures	
Eclairage naturel	Indispensable
Type de fenêtre	oscillo-battante
Type de vitre	
Occultation	
Verrouillage	clef
Mur	
Revêtement	Peinture *
Caractéristiques	protection anti-choc basse
Plafond	
Revêtement	faux plafond démontable
Caractéristiques	Lessivable
Hauteur	
Dalle à dalle	
Hauteur sous plafond	

Caractéristiques techniques	
Eclairage artificiel	
Niveau éclairement (lux)	300
Eclairage de proximité (lux)	500
Commande	manuelle
Traitement Acoustique	Non

Caractéristiques techniques

Contrôle d'accès

Accès libre	<input type="checkbox"/>
Accès par serrure	<input checked="" type="checkbox"/>
Accès par lecteur carte	<input type="checkbox"/>
Accès par badge	<input type="checkbox"/>
Digicode	<input type="checkbox"/>

Fluide Médicaux

Oxygène	0
Vide	0
Air Médical 3 bar	0
Air médical 7 bar	0
Proxide d'azote	0
Autre	

Appel Malade

Type
Report

Traitement d'ambiance

Température d'hiver	20	
Climatisation	<input type="checkbox"/>	Température d'été 0
Rafratchissement	<input checked="" type="checkbox"/>	Si T>32°C, Ecart T°/ext 5
Contrôle de la température		
Gestion pression		
Renouvellement	3 Vol / h	

Plomberie Sanitaires

Douche	0
Evier	0
Lave-main	0
Vidoir	0
Lave-bassin	0
Syphon de sol	0
WC	0
Robinet de puisage	0
Autre	

Electricité

Poste de travail			
PC 10/16 A+T	Plinthe 4	Gaine de tête de lit 0	Bandeau à 1,5m 2
PC 10/16 A Ondulé	Plinthe 2	Gaine de tête de lit 0	Bandeau à 1,5m 2
Prise RJ45 cat 6	Plinthe 3	Gaine de tête de lit 0	Bandeau à 1,5m 0
Autre			
PC tri	0		
TV	0		

Equipements compris
dans le marché

Equipements compris dans le marché

*

Equipements non
compris dans le marché

Equipements non compris dans le marché

Equipements non compris dans le marché	
Equipements non compris dans le marché	
	bureau, 2 chaises, armoire *

Observations	
Observations	

Nom pièce Lave-bassin
Emplacement: 18 - Guérande - Unité mixte UHA + SSR + médecine
FPP: Statut Dérivé depuis G.096
Dernière modif. Mamoud, Djiddi, 4 Octobre, 2023 6:06 PM



Catégorisation	Surfaces	Groupes / Classifications / Statut
Numéro pièce	Programmé	5,00
Numéro de pièce client	Actuel	0,00
	Hauteur:	0
	Périmètre:	0

Occupant
Occupant
Nombre moyen

Finitions	
Sol	
Revêtement	Carrelage antidérapant *
UPEC	U3P3E3C2
Charges au sol spécifiques	
Caractéristiques	lessivable
Porte	
Type d'ouverture	battante, 1 vantail
Ouverture Automatique	
Caractéristiques possibles	
Largeur de passage	90 cm
Finition	bois stratifié *
Protection	anti-choc
Fenêtres extérieures	
Eclairage naturel	Non
Type de fenêtre	
Type de vitre	
Occultation	
Verrouillage	
Mur	
Revêtement	Faïence + peinture *
Caractéristiques	*
Plafond	
Revêtement	démontable
Caractéristiques	Lessivable
Hauteur	
Dalle à dalle	
Hauteur sous plafond	

Caractéristiques techniques	
Eclairage artificiel	
Niveau éclairement (lux)	200
Eclairage de proximité (lux)	
Commande	détection *
Traitement Acoustique	Non

Caractéristiques techniques

Contrôle d'accès

Accès libre	<input type="checkbox"/>
Accès par serrure	<input type="checkbox"/>
Accès par lecteur carte	<input type="checkbox"/> *
Accès par badge	<input checked="" type="checkbox"/> *
Digicode	<input type="checkbox"/>

Fluide Médicaux

Oxygène	0
Vide	0
Air Médical 3 bar	0
Air médical 7 bar	0
Proxide d'azote	0
Autre	

Appel Malade

Type
Report

Traitement d'ambiance

Température d'hiver		
Climatisation	<input type="checkbox"/>	Température d'été 0
Rafrachissement	<input type="checkbox"/>	Si T>32°C, Ecart T°/ext 0
Contrôle de la température		
Gestion pression		
Renouvellement	2 Vol / h	

Plomberie Sanitaires

Douche	0
Evier	0
Lave-main	1
Vidoir	1
Lave-bassin	1
Syphon de sol	1
WC	0
Robinet de puisage	1
Autre	

Electricité

Poste de travail			
PC 10/16 A+T	Plinthe 0	Gaine de tête de lit 0	Bandeau à 1,5m 1
PC 10/16 A Ondulé	Plinthe 0	Gaine de tête de lit 0	Bandeau à 1,5m 0
Prise RJ45 cat 6	Plinthe 0	Gaine de tête de lit 0	Bandeau à 1,5m 0
Autre	attentes lave-bassin		
PC tri	0		
TV	0		

Equipements compris
dans le marché

Equipements compris dans le marché

Etagères *

Equipements non
compris dans le marché

Equipements non compris dans le marché

Equipements non compris dans le marché	
Equipements non compris dans le marché	
	lave-bassin, stockage urinaux *

Observations	
Observations	

Nom pièce Réserve matériel
Emplacement: 18 - Guérande - Unité mixte UHA + SSR + médecine
FPP: Statut Depuis G.133
Dernière modif. Mamoud, Djiddi, 4 Octobre, 2023 10:54 AM



Catégorisation	Surfaces	Groupes / Classifications / Statut
Numéro pièce	Programmé	10,00
Numéro de pièce client	Actuel	0,00
	Hauteur:	0
	Périmètre:	0

Occupant
Occupant
Nombre moyen

Finitions	
Sol	
Revêtement	souple remontée en plinthes
UPEC	U4P3E2C2
Charges au sol spécifiques	
Caractéristiques	
Porte	
Type d'ouverture	Battante, 1 vantail
Ouverture Automatique	
Caractéristiques possibles	
Largeur de passage	120cm
Finition	bois stratifié
Protection	anti-choc jusqu'à la poignée
Fenêtres extérieures	
Eclairage naturel	Sans objet
Type de fenêtre	
Type de vitre	
Occultation	
Verrouillage	
Mur	
Revêtement	peinture
Caractéristiques	protection anti-choc jusqu'à 1m
Plafond	
Revêtement	faux plafond, démontables
Caractéristiques	Lavable
Hauteur	
Dalle à dalle	
Hauteur sous plafond	

Caractéristiques techniques	
Eclairage artificiel	
Niveau éclairement (lux)	350
Eclairage de proximité (lux)	
Commande	manuelle
Traitement Acoustique	Non

Caractéristiques techniques

Contrôle d'accès

Accès libre	<input type="checkbox"/>
Accès par serrure	<input type="checkbox"/>
Accès par lecteur carte	<input type="checkbox"/>
Accès par badge	<input checked="" type="checkbox"/>
Digicode	<input type="checkbox"/>

Fluide Médicaux

Oxygène	0
Vide	0
Air Médical 3 bar	0
Air médical 7 bar	0
Proxide d'azote	0
Autre	Selon équipements

Appel Malade

Type
Report

Traitement d'ambiance

Température d'hiver		
Climatisation	<input checked="" type="checkbox"/>	Température d'été 0
Rafrachissement	<input type="checkbox"/>	Si T>32°C, Ecart T°/ext 0
Contrôle de la température		
Gestion pression		
Renouvellement		

Plomberie Sanitaires

Douche	0
Evier	0
Lave-main	0
Vidoir	0
Lave-bassin	0
Syphon de sol	0
WC	0
Robinet de puisage	0
Autre	

Electricité

Poste de travail			
PC 10/16 A+T	Plinthe 6	Gaine de tête de lit 0	Bandeau à 1,5m 0
PC 10/16 A Ondulé	Plinthe 6	Gaine de tête de lit 0	Bandeau à 1,5m 0
Prise RJ45 cat 6	Plinthe 0	Gaine de tête de lit 0	Bandeau à 1,5m 0
Autre			
PC tri	1		
TV	0		

Equipements compris
dans le marché

Equipements compris dans le marché

Equipements non
compris dans le marché

Equipements non compris dans le marché

étagères

Observations
Observations

Nom pièce Salle d'activité
Emplacement: 18 - Guérande - Unité mixte UHA + SSR + médecine
FPP: Statut Dérivé depuis G.087
Dernière modif. Mamoud, Djiddi, 4 Octobre, 2023 6:11 PM



Catégorisation	Surfaces	Groupes / Classifications / Statut
Numéro pièce	Programmé 60,00	
Numéro de pièce client	Actuel 0,00	
	Hauteur: 0	
	Périmètre: 0	

Occupant
Occupant
Nombre moyen

Finitions
Sol
Revêtement souple
UPEC U4P3E2C2
Charges au sol spécifiques
Caractéristiques remontée en plinthe
Porte
Type d'ouverture battante, 1 vantail
Ouverture Automatique
Caractéristiques possibles
Largeur de passage 120 cm *
Finition bois stratifié *
Protection anti-choc jusqu'à la poignée
Fenêtres extérieures
Eclairage naturel Indispensable
Type de fenêtre oscillo-battant
Type de vitre
Occultation
Verrouillage clef + manuel
Mur
Revêtement peinture + protection 1m *
Caractéristiques *
Plafond
Revêtement faux plafond démontable
Caractéristiques Lavable
Hauteur
Dalle à dalle
Hauteur sous plafond

Caractéristiques techniques
Eclairage artificiel
Niveau éclairement (lux) 250
Eclairage de proximité (lux)
Commande manuelle
Traitement Acoustique Oui

Caractéristiques techniques

Contrôle d'accès

Accès libre	<input checked="" type="checkbox"/> *
Accès par serrure	<input type="checkbox"/>
Accès par lecteur carte	<input type="checkbox"/>
Accès par badge	<input type="checkbox"/> *
Digicode	<input type="checkbox"/>

Fluide Médicaux

Oxygène	0
Vide	0
Air Médical 3 bar	0
Air médical 7 bar	0
Proxide d'azote	0
Autre	

Appel Malade

Type	Tirette
Report	Poste de soins

Traitement d'ambiance

Température d'hiver	21	
Climatisation	<input type="checkbox"/>	Température d'été 0
Rafrachissement	<input checked="" type="checkbox"/>	Si T>32°C, Ecart T°/ext 5
Contrôle de la température	GTC	
Gestion pression		
Renouvellement	2 Vol / h	

Plomberie Sanitaires

Douche	0
Evier	0
Lave-main	1
Vidoir	0
Lave-bassin	0
Syphon de sol	0
WC	0
Robinet de puisage	0
Autre	

Electricité

Poste de travail			
PC 10/16 A+T	Plinthe 0	Gaine de tête de lit 0	Bandeau à 1,5m 5
PC 10/16 A Ondulé	Plinthe 0	Gaine de tête de lit 0	Bandeau à 1,5m 2 *
Prise RJ45 cat 6	Plinthe 0	Gaine de tête de lit 0	Bandeau à 1,5m 4 *
Autre			
PC tri	0		
TV	1		

Equipements compris
dans le marché

Equipements compris dans le marché

Equipements non
compris dans le marché

Equipements non compris dans le marché

Tables, chaises, rangements

Observations
Observations