

Bureau Veritas Exploitation SAS

EVRY COURCOURONNES
2, rue Jean MERMOZ
BATIMENT ARC EN CIEL
Z.I. SAINT GUENALT
91080 EVRY-COURCOURONNES France
Téléphone : 01 69 47 12 10
Mail : simon.picart@bureauveritas.com

A l'attention de M. CARPENTIER FRANCIS

ENSTA
CHEMIN DE LA HUNIERE
91120 PALAISEAU

Rapport mis à disposition sur le site BVLink
<https://bvlink.bureauveritas.com/>

Copie à M. LEBRETON

RAPPORT DIT "QUADRIENNAL" DE VERIFICATION PERIODIQUE DES INSTALLATIONS ELECTRIQUES

BATIMENT B



Intervention du 31/07/2023 (0.5 jour)

Coordonnées du site :

Nom du site : ECOLE NAT SUP DE TECHNIQUES
AVANCEE
Latitude : 2.2302
Longitude : 48.7091



Lieu d'intervention : BATIMENT B
CHEMIN DE LA HUNIERE
91120 PALAISEAU

Numéro d'affaire : 8217143

Référence du rapport : 8217143/60.4.1.R

Rédigé le : 29/08/2023

Par : Simon PICART

Ce document a été validé par son auteur

Activité de l'établissement : Bureaux & Laboratoires

Date de la précédente vérification : 09/08/2022

Accréditation Cofrac n° 3-1335, inspection

Liste des sites accrédités et portée disponible sur www.cofrac.fr

Préambule.....	4
Rappel des obligations de l'employeur.....	4
Actions à mener.....	4
Liste récapitulative des observations issues de la vérification.....	5
ENSTA (PALAISEAU).....	5
Informations générales.....	11
Rapport des précédentes vérifications.....	11
Personne chargée de la surveillance de l'installation.....	11
Installations vérifiées.....	11
Elements de l'installation non vérifiables.....	11
Modifications apportées aux installations.....	11
Vérification relative à la protection des travailleurs.....	12
Information documentaire.....	12
Textes de référence.....	12
Modalités de vérification.....	12
Registre de sécurité.....	12
Condition de mise hors tension.....	13
Eclairage de sécurité.....	14
ENSTA (PALAISEAU).....	14
Classement des locaux et emplacements en fonction des influences externes.....	15
ENSTA (PALAISEAU).....	15
Caractéristiques des installations électriques vérifiées.....	17
Abréviations, sigles et repères utilisés dans les tableaux de relevés.....	17
Installations Haute Tension.....	18
ENSTA (PALAISEAU).....	18
Origine de la source d'alimentation Haute Tension.....	18
Installations Basse et Très Basse Tension.....	19
ENSTA (PALAISEAU).....	19
Origine de la source d'alimentation Basse Tension.....	19
Circuits Basse et Très Basse Tension.....	19
Constitution du circuit de protection.....	19
Liste des schémas caractérisant les installations Basse Tension (hors armoires et coffrets).....	19
Coffrets et armoires électriques Basse Tension.....	19
Résultats des mesures et essais.....	24
Conditions de mesure.....	24
Abréviations, sigles et mesures utilisés dans les tableaux de mesure.....	24
Appareils de mesure utilisés.....	25
Prises de terre.....	25
Essais des dispositifs différentiels et mesures d'isolement des circuits BT.....	25
Continuité de mise à la terre et isolement des récepteurs électriques.....	27
Continuité des circuits de protection entre les niveaux de distribution.....	29
Avis sur articles.....	30

Sommaire

Synoptique de l'installation électrique Basse Tension.....35

Information complémentaire à l'attention du client.....36

Préambule

Bureau Veritas a le plaisir de vous remettre le rapport de vérification de vos installations électriques telles que décrites ci-après.

Ce rapport mentionne les constatations effectuées par le vérificateur, à l'aide des moyens mis à sa disposition ; il localise les points pour lesquels les installations s'écartent des prescriptions réglementaires et propose des modifications à effectuer pour y remédier.

Rappel des obligations de l'employeur

L'employeur doit désigner une personne compétente connaissant bien les installations pour accompagner l'intervenant Bureau Veritas pour lui présenter l'ensemble de l'installation et les locaux à risques particuliers. L'employeur conserve la direction et la responsabilité des installations, des équipements et des appareils sur lesquels Bureau Veritas est appelé à intervenir.

Les informations établies sous la responsabilité de l'employeur, exigées par la réglementation et mentionnées dans le rapport, doivent être fournies afin d'assurer le bon déroulement des vérifications.

L'employeur doit :

- garantir la réalisation complète de la vérification en toute sécurité ;
- mettre en œuvre les procédures amenant le vérificateur à pouvoir effectuer ou à faire effectuer les mises hors tension de l'installation de manière à procéder aux essais de mesurage ;
- donner les moyens d'accès à tous les récepteurs sans risque éventuel de chute.

Lorsque la totalité ou une partie d'installation n'a pas pu être vérifiée (impossibilité de coupure, absence des agents du distributeur au rendez-vous demandé, absence de documents,...) le vérificateur en précise la raison dans le rapport. Notamment l'exécution de certaines vérifications sur les installations du domaine de la haute tension nécessite la mise hors tension de l'installation sous la responsabilité de l'employeur.

Un complément de vérification pourra, alors être effectué à la demande de l'employeur au titre d'une mission complémentaire.

Actions à mener




Le cas échéant l'employeur doit remédier aux écarts constatés lors de la vérification et mentionnés dans le présent rapport.

L'employeur doit tenir à jour **un registre de sécurité par établissement**, y consigner sa propre conclusion à partir des résultats des vérifications et y annexer le présent rapport.

Ces documents sont à tenir à disposition des utilisateurs, des autorités et de l'organisme de contrôle.

Pour faciliter la prise de connaissance du rapport et vous orienter sur les informations essentielles nécessaires à la prise de décision, Bureau Veritas affiche en première page du rapport un pictogramme synthétisant le résultat de la vérification.

La définition de cette symbolique est précisée dans le tableau joint.

Pictogrammes			
Critères			
✓ Sans observation	✓	✓	✗
✓ 100% des coupures réalisées	✓	✗	✗ ou ✓
✓ 100 % des points vérifiés			
✓ 100 % des locaux vérifiés			

Le pictogramme est une aide appréciable à la consultation mais ne peut se substituer à une lecture attentive et détaillée du rapport afin de vérifier la cohérence des informations relevées et prendre connaissance des écarts émis.

Liste récapitulative des observations issues de la vérification

Périmètre vérifié dans le rapport | ECOLE NAT SUP DE TECHNIQUES AVANCEE

ENSTA (PALAISEAU)

Installations Basse et Très Basse Tension

ENSTA

Point vérifié	N°	Observation(s)
---------------	----	----------------

Evacuation (balisage)

Eclairage de securite : 1 caracteristiques		Remettre en état de fonctionnement plusieurs dispositifs de mise à l'état de repos de l'éclairage de sécurité dans l'établissement.
---	--	--

Code Obs. :

SP/250921/133622/187

Date de 1^{er} signalement :

08/09/2021

Art. Réf. :

CDT R.4226-13 Arrêté A.14/12/2011 art 11



ENSTA

↳ BATIMENT B

↳ SOUS-SOL

↳ CHAUFFERIE BS01

Point vérifié	N°	Observation(s)
---------------	----	----------------

ARMOIRE CHAUFFERIE B

Coffrets et armoires electriques	2	Isoler les extrémités des conducteurs inutilisés sur borne fixe dans la partie droite de l'armoire.
-------------------------------------	---	--

Code Obs. :


SP/250921/133622/130

Date de 1^{er} signalement :

08/09/2021

Art. Réf. :

CDT R.4215-3 NF C 15-100 Art.410



ENSTA

↳ BATIMENT B

↳ REZ-DE-CHAUSSEE

Point vérifié	N°	Observation(s)
---------------	----	----------------

Locaux et recepteurs electriques	3	B029: Relier au circuit de protection la structure métallique de l'armoire ondulée.
-------------------------------------	---	--

Code Obs. :

SP/250921/133622/62

Date de 1^{er} signalement :

08/09/2021

Art. Réf. :

CDT R.4215-3 NF C 15-100 Art.411.3



Liste récapitulative des observations issues de la vérification


ENSTA

↳ BATIMENT B

↳ REZ-DE-CHAUSSEE

↳ **LABORATOIRE B025/B026**

Point vérifié	N°	Observation(s)
Locaux et recepteurs electriques	4	Raccorder les deux rallonges multiprises fixées sur le laser à des prises munis de plots de terre.
Code Obs. :	Date de 1 ^{er} signalement :	Art. Réf. :
SP/250921/133622/64	08/09/2021	CDT R.4215-3 NF C 15-100 Art.411.3



ENSTA

↳ BATIMENT B

↳ REZ-DE-CHAUSSEE

↳ **LOCAL B029**

Point vérifié	N°	Observation(s)
ARMOIRE ONDULE B029 VENANT BAT F		
Coffrets et armoires electriques	5	Compléter l'identification des circuits.
Code Obs. :	Date de 1 ^{er} signalement :	Art. Réf. :
SP/250921/133622/178	08/09/2021	CDT R.4215-10 NF C 15-100 Art.514.1



TGBT B029

Coffrets et armoires electriques	6	Identifier le circuit non repéré à l'aide d'une étiquette.
Code Obs. :	Date de 1 ^{er} signalement :	Art. Réf. :
SP/250921/133622/163	08/09/2021	CDT R.4215-10 NF C 15-100 Art.514.1



TGBT B029

Coffrets et armoires electriques	7	Fixer le départ C16.
Code Obs. :	Date de 1 ^{er} signalement :	Art. Réf. :
SP/110822/111055/0	09/08/2022	CDT R.4215-11 NF C 15-100 Art.530



Liste récapitulative des observations issues de la vérification



Point vérifié	N°	Observation(s)
---------------	----	----------------

TGBT B029

Coffrets et armoires électriques	8	Individualiser le raccordement des conducteurs de protection sur la barrette collectrice de terre (un conducteur par connexion).
----------------------------------	---	--

Code Obs. :


SP/250921/133622/122

Date de 1^{er} signalement :

08/09/2021

Art. Réf. :

CDT R.4215-3 NF C 15-100 Art.543



TGBT B029

Coffrets et armoires électriques	9	Isoler les conducteurs en attente.
----------------------------------	---	------------------------------------

Code Obs. :

SP/250921/133622/159

Date de 1^{er} signalement :

08/09/2021

Art. Réf. :

CDT R.4215-3 NF C 15-100 Art.410



TGBT B029

Coffrets et armoires électriques	10	Calibrer le dispositif de protection contre les surintensités du circuit "ARMOIRE C20" à 57A.
----------------------------------	----	---

Code Obs. :

SP/250921/133622/158

Date de 1^{er} signalement :

08/09/2021

Art. Réf. :

CDT R.4215-6 NF C 15-100 Art.430-533



TGBT B029

Coffrets et armoires électriques	11	Utiliser des embouts pour le raccordement des conducteurs souple afin d'assurer un serrage correct et durable.
----------------------------------	----	--

Code Obs. :

SP/250921/133622/162

Date de 1^{er} signalement :

08/09/2021

Art. Réf. :

CDT R.4215-6 NF C 15-100 Art.526-559




ENSTA

↳ BATIMENT B

↳ REZ-DE-CHAUSSEE

↳ **LABORATOIRE B023**

Liste récapitulative des observations issues de la vérification



Point vérifié	N°	Observation(s)
Locaux et recepteurs electriques	12	Supprimer ou isoler un cable inutilisé coté porte d'entrée.
Code Obs. : SP/250921/133622/66	Date de 1 ^{er} signalement : 08/09/2021	Art. Réf. : CDT R.4215-3 NF C 15-100 Art.410

ARMOIRE LABO 23 : A7

Dispositifs bt	13	Remplacer le dispositif différentiel défectueux : afin d'assurer la protection des personnes contre les risques d'électrocution.
Code Obs. : SP/290823/135518/1	Date de 1 ^{er} signalement : 31/07/2023 NOUVEAU	Art. Réf. : CDT R.4226-5-R.4226-7 NF C 15-100 Art.612.6

ENSTA

↳ BATIMENT B

↳ REZ-DE-CHAUSSEE

↳ LABORATOIRE B024




Point vérifié	N°	Observation(s)
Coffrets et armoires electriques	14	Identifier la fonction des départs qui sont repérés par des repères (exemples: QF4, QF7,...).
Code Obs. : SP/250921/133622/169	Date de 1 ^{er} signalement : 08/09/2021	Art. Réf. : CDT R.4215-10 NF C 15-100 Art.514.1



ARMOIRE TD-F ET L

Coffrets et armoires electriques	15	Isoler les conducteurs sur bornes fixes situés dans bas de l'armoire.
Code Obs. : SP/250921/133622/170	Date de 1 ^{er} signalement : 08/09/2021	Art. Réf. : CDT R.4215-3 NF C 15-100 Art.410





ENSTA

↳ BATIMENT B

↳ 1ER ETAGE

Liste récapitulative des observations issues de la vérification



Point vérifié	N°	Observation(s)
Locaux et recepteurs électriques	16	B111: Relier au circuit de protection l'ensemble des prises de courant du bureau.
Code Obs. : SP/250921/133622/69	Date de 1 ^{er} signalement : 08/09/2021	Art. Réf. : CDT R.4215-3 NF C 15-100 Art.411.3

ENSTA

↳ BATIMENT B

↳ 1ER ETAGE

↳ **LOCAL B119**

Point vérifié	N°	Observation(s)
Coffrets et armoires électriques	17	Identifier Q1 et Q2 à l'aide d'étiquettes.
Code Obs. : SP/250921/133622/165	Date de 1 ^{er} signalement : 08/09/2021	Art. Réf. : CDT R.4215-10 NF C 15-100 Art.514.1

COFFRET ALIMENTATION

COFFRET B119

Coffrets et armoires électriques	18	Augmenter le calibre de l'interrupteur général à 63A ou remplacer ce dernier par un disjoncteur.
Code Obs. : SP/250921/133622/127	Date de 1 ^{er} signalement : 08/09/2021	Art. Réf. : CDT R.4215-6 NF C 15-100 Art.430-533

ENSTA


↳ BATIMENT B

↳ 1ER ETAGE

↳ **LOCAL B120**

Point vérifié	N°	Observation(s)
Locaux et recepteurs électriques	19	Fixer ou supprimer la prise de courant issue du faux plafond.
Code Obs. : SP/250921/133622/70	Date de 1 ^{er} signalement : 08/09/2021	Art. Réf. : CDT R.4215-11 NF C 15-100 Art.530

Liste récapitulative des observations issues de la vérification



Point vérifié	N°	Observation(s)
ICI-BAT- B ALIM ONDULE VENANT BAT F		
Coffrets et armoires électriques	20	Utiliser un embout pour le raccordement du conducteur de protection souple à la barrette collectrice afin d'assurer un serrage correct et durable.
Code Obs. :	Date de 1 ^{er} signalement :	Art. Réf. :
SP/250921/133622/180	08/09/2021	CDT R.4215-6 NF C 15-100 Art.526-559

ENSTA

↳ BATIMENT B

↳ 1ER ETAGE


↳ **LOCAL B105-B**



Point vérifié	N°	Observation(s)
ARMOIRE B105-B		
Coffrets et armoires électriques	21	Resserrer la connexion d'un conducteur de protection sur la barrette de terre.
Code Obs. :	Date de 1 ^{er} signalement :	Art. Réf. :
SP/110822/105419/0	09/08/2022	CDT R.4215-6 NF C 15-100 Art.526-559

ARMOIRE B105-B

Coffrets et armoires électriques	22	Laisser libre en permanence l'accès à l'armoire électrique.
Code Obs. :	Date de 1 ^{er} signalement :	Art. Réf. :
SP/250921/133622/128	08/09/2021	CDT R.4215-8



Nota : Les différentes préconisations formulées ci-dessus permettent de répondre aux exigences du(des) texte(s) de référence. Nous attirons toutefois votre attention sur le fait que ces préconisations n'intègrent pas les conditions d'exploitation. Il appartient donc au chef d'établissement d'établir la pertinence de la solution proposée vis-à-vis des contraintes d'exploitation.

Rapport des précédentes vérifications

Rapport de la précédente vérification périodique	: Présenté
Ref ou N° du rapport	: 8217143/60.3.1.P
Rapport de la précédente vérification initiale ou de la précédente première vérification périodique menée comme une initiale	: Non Présenté
Rapport détaillé(dit quadriennal)datant de moins de quatre ans	: Non Présenté

Les rapports de vérification initiale ou quadriennale ainsi que les rapports périodiques antérieurs sont nécessaires à la réalisation des vérifications périodiques, ils sont à fournir par le chef d'établissement tel que défini dans l'arrêté du 26/12/2011. Si l'un de ces rapports est absent, l'étendue de notre vérification sera limitée et peut conduire à des conclusions erronées. Bureau Veritas est à la disposition du chef d'établissement afin d'établir ou compléter ces documents dans le cadre de mission complémentaire.

Personne chargée de la surveillance de l'installation

M. CARPENTIER Francis, Responsable

Installations vérifiées

Installations vérifiées : Ensemble des installations accessibles et présentées

Nota : Conformément à l'arrêté du 26/12/2011, le chef d'établissement doit préalablement, à toute intervention ultérieure, faire procéder à la vérification de la mise à la terre des appareils d'éclairages fixes qui n'ont pas fait l'objet de la présente vérification.

Nota : La continuité des conducteurs de protection est réalisée au minimum sur 100% des récepteurs, 33% des appareils d'éclairage fixes, 50% des prises de courant accessibles dans les bureaux et 100% des prises de courant dans les autres locaux.

Origine de l'installation vérifiée : Poste de livraison

Nota : Toute éventuelle inexactitude ou omission constatée dans le rapport (désignation, caractéristiques techniques, etc) doit être signalée à BUREAU VERITAS.

Elements de l'installation non vérifiables

ENSTA>PALAISEAU

ENSTA

PRISES DE TERRE : *Terre des masses BT*

Non vérifié : impossibilité de planter les piquets de références

Modifications apportées aux installations

Aucune modification signalée

Vérification relative à la protection des travailleurs

La vérification a pour objectif de signaler les points de non-conformité des installations électriques par rapport aux textes de référence définis ci-dessous. Cependant la conformité des matériels marqués CE n'est pas remise en cause. Notre vérification se limite à leur adaptation aux conditions d'utilisation et à leur état apparent.

Information documentaire

Documents		Avis
Dossier Technique		
1- Plans des locaux (listes des Influences externes, zonage**)		Non Présenté
2a - Plan de masse à l'échelle des installations avec implantation des prises de terre		Non Présenté
2b - Plan de masse à l'échelle d'implantation des canalisations électriques enterrées		Sans objet
3 - Cahier des prescriptions techniques ayant permis la réalisation des installations		Non Présenté
4 - Schémas unifilaires des installations électriques (tableaux électriques)		Incomplet
5 - Carnets de câbles		Non Présenté
6 - Notes de calcul pour le dimensionnement des canalisations et des dispositifs de protection		Non Présenté
9- Effectif maximal des différents locaux, dont la connaissance est nécessaire pour l'éclairage de sécurité		Non Présenté
10 - Copie des attestations de conformité en application du décret n° 72-1120 du 14/12/72 (CONSUEL)		Sans objet
DRPE		
Plan de zonage DRPE	Référence :	Non Présenté
ERP : Rapport de vérification réglementaire après travaux (RVRAT) des installations électriques		
Document RVRAT	Référence :	Sans Objet

**Si un DRPE existe s'y reporter,

Textes de référence

"CODE DU TRAVAIL Articles R.4215-3 à R.4215-17, R.4226-5 à R.4226-13 et leurs arrêtés pris pour application, normes applicables"

ENSTA

Arrêtés :

- Arrêté du 20/12/2011 : Appareils amovibles
- Arrêté du 14/12/2011 : Eclairage de sécurité

Normes :

- NF C 15-100 : installation électrique à basse tension

Modalités de vérification

Nous avons été accompagnés totalement par :

M. CARPENTIER Francis, Responsable

A l'issue de notre vérification, nous avons fait part de nos observations à :

M. CARPENTIER Francis, Responsable

Registre de sécurité

Visé à l'issue de la vérification

Condition de mise hors tension

En Haute Tension :

En l'absence d'accompagnement qualifié et autorisé pour réaliser les procédures de mise hors tension des installations en haute tension, nous n'avons pas pu vérifier l'état interne de l'appareillage des matériels HT et des dispositifs de verrouillage associés.

Nous sommes à votre disposition pour définir, selon les termes du contrat, les modalités d'un complément de vérification qui pourra être effectué, par exemple, à l'occasion des interventions de maintenance et en présence de personnel qualifié et autorisé.

En Basse Tension :

Mise hors tension totale de l'installation

ENSTA (PALAISEAU)

Localisation	Effectif maximal	Fonction	Type d'éclairage de sécurité	Cde de mise au repos	Présence coffret anti-panique	Type Luminaire	Type canalisation (1)	N° d'obs (*)
ENSTA	Inférieur ou égal 200	Evacuation (balisage)	Bloc autonome	Oui		Incandescence - Diode électro-luminescente	C2	1

(1): CR1 : Résistant au feu, C1 : Non propagateur de l'incendie, C2 : Non propagateur de la flamme.

Classement des locaux et emplacements en fonction des influences externes

ENSTA (PALAISEAU)

Nous avons retenu une hypothèse de classement des locaux en fonction des renseignements communiqués.

Nota : Ce classement reste de la responsabilité du chef d'établissement

Aucun zonage Atex communiqué par le chef d'établissement

Type de locaux	AE	AD	AG	IP Mini (2)	IK Mini (2)	BE	Autres (3)	Adaptation Matériels et Canalisations (1)	N° d'obs (*)
Salles d'informatique	1	1	1	20	02	1	BA 1 / AH 1 / AF 1	B	
Salles d'attente, salons, halls	1	1	1	20	02	1	BA 1 / AH 1 / AF 1	B	
Rue, cours, jardins et autres emplacements extérieurs	2	5	2	35	07	1	BA 1 / AH 1 / AF 1	B	
Salles de réunions	1	1	1	20	02	1	BA 1 / AH 1 / AF 1	B	
Laboratoires	1	2	1	21	2	1	BA 1 / AH 1 / AF 3	B	
Bureaux/Circulations	1	1	1	20	2	1	BA 1 / AH 1 / AF 1	B	
Sanitaires	1	2	2	21	7	1	BA 1 / AH 1 / AF 1	B	
Service électrique	1	1	2	20	7	1	BA 5 / AH 1 / AF 1	B	
Ateliers	1	2	3	21	8	1	BA 1 / AH 1 / AF 1	B	

(1) M : (Mauvais) Indique une incompatibilité du matériel ou des canalisations par rapport aux conditions d'influences externes

B : (Bon) Indique que le matériel et les canalisations sont adaptés aux conditions d'influences externes.

(2) IP : Indice de protection

IK : Indice de choc mécanique

(3) Dans le cas où des codifications ne seraient pas indiquées dans le tableau ci-dessous, se reporter à la partie 512 de la norme NFC 15-100.

PRESENCE DE CORPS SOLIDES		PRESENCE D'EAU				CHOCS MECANQUES	
AE1	Négligeable	AD1	Négligeable	AD5	Jets	AG1	Faibles
AE2	Petits objets >=2,5 mm	AD2	Gouttes	AD6	Paquets	AG2	Moyens
AE3	Très petits objets (1 à 2,5 mm)	AD3	Aspersion	AD7	Immersion	AG3	Importants
AE4	Poussières	AD4	Projection	AD8	Submersion	AG4	Très importants
COMPETENCE DES PERSONNES		MATIERES TRAITEES OU ENTREPOSEES					
BA1	Ordinaire	BE1	Négligeables				
BA2	Enfants	BE2	Risques d'incendie				
BA3	Handicapés	BE3	Risques d'explosion				
BA4	Personnes averties	BE4	Risques de contamination				
BA5	Personnes qualifiées						
CORROSION		VIBRATIONS					
AF1	Négligeable	AH1	Faible				
AF2	Atmosphérique	AH2	Moyennes				
AF3	Intermittente ou accidentelle	AH3	Importantes				
AF4	Permanente						

Lors de notre vérification, nous avons constaté la présence d'emplacements ou de locaux potentiellement à risque d'explosion. Vous êtes dans l'obligation de réaliser la mission d'évaluation du risque ATEX suivant l'article R. 4227-50 du code du travail et aux prescriptions de l'arrêté du 08/07/2003 relatif à la protection des travailleurs susceptibles d'être exposés à une atmosphère explosive. Bureau Veritas est à votre disposition pour vous aider à réaliser cette évaluation. La vérification des installations électriques de ces locaux ou emplacements est réalisée visuellement, aucune mesure électrique n'a été réalisée dans ces locaux ou emplacements.

Désignation des locaux	
------------------------	--

(*) Se reporter à la liste récapitulative des observations

OPALE 01 – V 4

Copyright BUREAU VERITAS

page 15/36

rapport n° : 8217143/60.4.1.R

en date du 29/08/2023

Classement des locaux et
emplacements en fonction des
influences externes

susceptibles de présenter un risque d'explosion :	
--	--

Caractéristiques des installations électriques vérifiées

Abréviations, sigles et repères utilisés dans les tableaux de relevés

IK Max: Intensité de court-circuit maximum **PdC:** Pouvoir de coupure

TYPE DES UNITES FONCTIONNELLES HT

Type	Disjoncteur	Disjoncteur débrochable	Disjoncteur double sectionnement	Disjoncteur simple sectionnement	Disjoncteur débrochable simple sectionnement	Sectionneur	Interrupteur-sectionneur	Combiné interrupteur-fusibles	Interrupteur-fusibles associés
Repère	D	DB	DdS	DsS	DBsS	S	IS	CIF	IF
Type	Sectionneur-fusibles	Fusible	Contacteur-fusibles	Contacteur	Transformateur de puissance intégré HT/BT	Comptage	Transformateur de potentiel (TP)	Transformateur de courant (TC)	
Repère	SF	F	CtF	Ct	TR	CPT	TP	TC	

PROTECTION DES CIRCUITS HT

Type	Fusible	Maximum de courant phase	Maximum de courant terre (homopolaire)	Directionnel de courant phase	Directionnel de courant homopolaire	Surcharge par images thermiques	Surcharge par sondes thermiques	Surcharge par Thermostat	Maximum de tension résiduelle
Repère	Fu	50-51	50N-50G 51N-51G	67	67N	49	49T	26	59N
Type	Détection gaz, pression	Différentielle							
Repère	63	87							

TYPE DE LIAISONS HT

Type	Jeu de barres	Liaison jeu de barre par double dérivation	Liaison jeu de barre par coupure d'artère	Liaison jeu de barre par simple dérivation	Liaison transformateur	Liaison unité fonctionnelle	Liaison récepteur
Repère	JB	JBDD	JBCA	JBSD	LT	LUF	LR

MODES DE POSE DES CANALISATIONS EN HT

Nature	Conduits, goulottes fermées, caniveaux ouverts, alvéoles, blocs manufacturés	Chemins de câbles, tablettes, corbeaux, échelles à câbles, gouttières, goulottes ouvertes	Caniveaux fermés	Lignes aériennes	Canalisations enterrées
PVC	1	2	3	5	6
PR / EPR	10	20	30	50	60
Papier imprégné	31	32	33	35	36
PE	41	42	43	44	45
Conducteur nu	-	-	-	55	-

PROTECTION DES CANALISATIONS BT

PROTECTION DES CÂBLAGES BT																		
DISPOSITIF DE PROTECTION	FUSIBLES			DISCONTACTEURS			DISJONCTEURS											
Type	Rechargeable	calibré ordinaire	Cartouche HPC	Magnétique	Thermique	Magnéto-thermique	Usage général	Disj. moteur	Courbe de déclenchement								Disj. de branchement	Indéterminé
									L	U	B	C	D	MA	K	Z		
Repère	FR	F	gl, gF, gG, aM, AD	Rm	Rt	Rmt	UG	DM	L	U	B	C	D	MA	K	Z	BR	Ind

*COMMANDE ET SECTIONNEMENT DES CANALISATIONS BT

DISPOSITIF	INTERRUPTEUR	INTERRUPTEUR DIFFERENTIEL	SECTIONNEUR	CONTACTEUR
Repère	I	ID	S	Ct

TYPE DE CABLES ET MODES DE POSE DES CANALISATIONS EN BT

	Conduits, moulures, gaines, goulottes, plinthes	Fixation aux parois, chemins de câbles, tablettes	Caniveaux	Sur isolateurs	Lignes aériennes	Canalisations enterrées
Caoutchouc PVC	1	2	3	4	5	6
PR / PRC	10	20	30	40	50	60
Résistant au feu	21	22	23	24	25	26
Isolant minéral	11	12	13	14	15	16

CI : Câblage interne d'une armoire ou d'un coffret électrique.

CIS : Câblage interne d'une armoire ou d'un coffret électrique secouru par une alimentation auxiliaire.

RES : Réserve (circuit non câblé).

ENSTA (PALAISEAU)

Origine de la source d'alimentation Haute Tension

Désignation	Source d'alimentation HT et la tension (kV)	Conception d'architecture	Type	N° d'obs. (*)
Alimentation des trois transformateurs HT/BT	Réseau de distribution public à comptage HT:Tension20kV	Coupure d'artère	Source normale	

Aucun schéma présenté

Installations Basse et Très Basse Tension

ENSTA (PALAISEAU)

Origine de la source d'alimentation Basse Tension

Secondaire d'un (de) transformateur(s) HT/BT : 410V

Circuits Basse et Très Basse Tension

Installation(s) concernée(s)	Désignation ou nature de la source	Domaine de tension (1)	Tension (V) Nature du courant (2)	Schéma de mise à la terre (3)	N° d'obs (*)
ENSTA					
Eclairage TBT	Transformateur BT/TBT	TBTS	12 CA		
Force et éclairage	Transformateur HT/BT	BT	410 CA	TN(TNC/TNS)	

(1) **TBTS** : Très Basse Tension de Sécurité, **TBTP** : Très Basse Tension de Protection, **TBTF** : Très Basse Tension Fonctionnelle, **TBT** : U ≤ 50V en CA, U ≤ 120V en CC,

BT : 50 < U 1000V en courant alternatif et 120 < U 1500V en courant continu.

(2) **CA** : Courant Alternatif **CC** : Courant Continu.

(3) **TT** : Neutre direct à la terre **TN (TNC/TNS)**, **TNC ou TNS** : Mise au neutre des masses **IT** : Neutre isolé ou impédant.

Constitution du circuit de protection

Le circuit est constitué par des Conducteurs de protection incorporés aux canalisations et distribués dans toute l'installation

Présence de liaisons équipotentielle :

- principale des canalisations d'eau réalisée au niveau du chauffe-eau
- principale des canalisations d'eau et de gaz réalisée dès pénétration dans le bâtiment

Liste des schémas caractérisant les installations Basse Tension (hors armoires et coffrets)

Aucun schéma présenté

Coffrets et armoires électriques Basse Tension

Nota : Les caractéristiques des dispositifs différentiels sont indiquées dans le chapitre « *Résultat des mesures et essais* »

Emplacement et désignation du circuit (Nombre)	Commande / Sectionnement / Protection surintensités							Commentaires	N° d'obs (*)
	Type et calibre (A) (4)	Nb pôles coupés / protégés	PdC (kA) (3)	Nbr, sections, nature et fonction des conducteurs (mm²) (1)	Nature / Mode de pose	K (2)	A calibrer à (A)		
ENSTA									
ENSTA > BATIMENT B > 1ER ETAGE > LOCAL B105-B									
ARMOIRE B105-B : Ik3max = 6.0 kA									21 / 22
.Général(1)	UG 125	4 / 3	12		CI				

(*) Se reporter à la liste récapitulative des observations

Installations Basse et Très Basse Tension

Emplacement et désignation du circuit (Nombre)	Commande / Sectionnement / Protection surintensités							Commentaires	N° d'obs (*)
	Type et calibre (A) (4)	Nb pôles coupés / protégés	PdC (kA) (3)	Nbr, sections, nature et fonction des conducteurs (mm²) (1)	Nature / Mode de pose	K (2)	A calibrer à (A)		
				3N					
ENSTA > BATIMENT B > 1ER ETAGE > LOCAL B119									
COFFRET ALIMENTATION : Ik3max = 3.0 kA	Nom : COFFRET ALIMENTATION Référence du Schéma : 07205-01 Indice : D Date : 19/06/2007								17
.Général(1)	I 250	4 / 0		3N	CI				
..Q1(1)	UG 50	4 / 3	36	16 , Cu , 3NT	10				
..Q2(1)	UG 50	4 / 3	36	16 , Cu , 3NT	10				
..Primaire transfo(1)	D 40	3 / 3	10	10 , Cu , 3T	10				
...Secondaire transfo(1)	C 32	4 / 4	10	10 , Cu , 3NT	10				
....PC stabilisée(1)	C 16	2 / 1		2,5 1NT	10				
....PC stabilisée(1)	C 16	2 / 1		2,5 1NT	10				
..Climatisation(1)	D 32	4 / 4	10	6 , Cu , 3NT	10				
..Lumière labo(1)	C 10	2 / 1		1,5 1NT	10				
..PC(1)	C 16	2 / 2		1,5 1NT	10				
..PC(1)	C 16	2 / 2		1,5 1NT	10				
COFFRET B119 : Ik3max = 3.0 kA									18
.Général(1)	I 40	4 / 0		3N	CI				
..Général éclairage(1)	C 20	4 / 4	10	3N	CI				
...Départs 10A(12)	C 10	2 / 1		1,5 1NT	10				
..Général force(1)	C 32	4 / 4	10	3N	CI				
...Départs 16A(9)	C 16	2 / 1		2,5 1NT	10				
ENSTA > BATIMENT B > 1ER ETAGE > LOCAL B120									
ICI-BAT- B ALIM ONDULE VENANT BAT F :									20
.Général(1)	I 63	4 / 0		3N	CI				
..Départs 16A(10)	C 16	2 / 1		2,5 1NT	10				
..Départ 16A(1)	C 16	2 / 2		2,5 1NT	10				
..Départ 16A(1)	C 16	2 / 2		2,5 1NT	10				
..Départ 16A(1)	C 16	2 / 2		2,5 1NT	10				
..Départ 16A(1)	C 16	2 / 2		2,5 1NT	10				
..Départ 16A(1)	C 16	2 / 2		2,5 1NT	10				
..Départ 16A(1)	C 16	2 / 2		2,5 1NT	10				
..Contrôle accès(1)	C 10	2 / 1		2,5	10				

(*) Se reporter à la liste récapitulative des observations

Installations Basse et Très Basse Tension

Emplacement et désignation du circuit (Nombre)	Commande / Sectionnement / Protection surintensités							Commentaires	N° d'obs (*)
	Type et calibre (A) (4)	Nb pôles coupés / protégés	PdC (kA) (3)	Nbr, sections, nature et fonction des conducteurs (mm²) (1)	Nature / Mode de pose	K (2)	A calibrer à (A)		
				1NT					
ENSTA > BATIMENT B > 1ER ETAGE > LOCAL B120-A									
ARMOIRE ECL/FORCE RDC : Ik3max = 6.0 kA	Nom : ECL/FORCE BAT. B Référence du Schéma : 480-001 Indice : A Date : 03/10/2008								
.Général armoire(1)	I 160	4 / 0		3N	CI				
..Général force Bat C(1)	C 125	4 / 4	25	Cu 3NT	10				
..Général éclairage/force 1 a 3(1)	I 160	4 / 0		3N	CI				
...Général force 1 a 3(1)	C 25	4 / 3	6	3N	CI				
....Départs 16A(5)	C 16	2 / 1		2,5 1NT	10				
...Général éclairage 1 a 3(1)	C 32	4 / 3	6	3N	CI				
....Départs 10A(10)	C 10	2 / 1		1,5 1NT	10				
..Général hall entrée et honneur(1)	I 160	4 / 0		3N	CI				
...Général force(1)	C 32	4 / 3	6	3N	CI				
....Départs 16A(14)	C 16	2 / 1		2,5 1NT	10				
...Général éclairage(1)	C 32	4 / 3	6	3N	CI				
....Départs 10A(20)	C 10	2 / 1		1,5 1NT	10				
ENSTA > BATIMENT B > 1ER ETAGE > SAS B1.3									
ARMOIRE B1.3 : Ik3max = 6.0 kA									
.Général(1)	I 63	4 / 0		3N	CI				
..Général éclairage(1)	C 20	4 / 4	10	3N	CI				
...Départs 10A(6)	C 10	2 / 2		1,5 1NT	10				
..Général PC(1)	C 32	4 / 4	10	3N	CI				
...Départs 16A(6)	C 16	2 / 2		2,5 1NT	10				
...PC B106(1)	C 16	2 / 1		2,5 1NT	10				
ENSTA > BATIMENT B > REZ-DE-CHAUSSEE > LABORATOIRE B023									
ARMOIRE LABO 23 :									
.A7(1)	C 20	4 / 4	6	2,5 , Cu 3NT	20				13
ENSTA > BATIMENT B > REZ-DE-CHAUSSEE > LABORATOIRE B024									
ARMOIRE TD-F ET L : Ik3max = 3.0 kA									15 / 14
.Général(1)	I 63	4 / 0		3N	CI				
..Général éclairage(1)	C 25	4 / 3	6	3N	CI				
...Départs 10A(4)	C 10	2 / 1		1,5 1NT	10				

(*) Se reporter à la liste récapitulative des observations

Installations Basse et Très Basse Tension

Emplacement et désignation du circuit (Nombre)	Commande / Sectionnement / Protection surintensités							Commentaires	N° d'obs (*)
	Type et calibre (A) (4)	Nb pôles coupés / protégés	PdC (kA) (3)	Nbr, sections, nature et fonction des conducteurs (mm²) (1)	Nature / Mode de pose	K (2)	A calibrer à (A)		
..Général Force(1)	C 32	4 / 3	6	3N	CI				
..Général info(1)	C 32	4 / 3	6	3N	CI				
...Départs potelets(6)	C 16	2 / 1		2,5 1NT	20				
..Qclim(1)	C 40	4 / 3	6	6 3NT	20				
..PC Potelet(1)	C 16	3 / 3	6	2,5 3T	20				
..Sortie transfo(1)	D 40	3 / 3	6	6 3T	20				
TD-0 ARMOIRE COULOIR 33 :									
..Général(1)	I 40	4 / 0		3N	CI				
..Départs 16A(2)	C 16	2 / 1		2,5 1NT	10				
..Départs 16A(4)	C 16	2 / 2		2,5 1NT	10				
ENSTA > BATIMENT B > REZ-DE-CHAUSSEE > LABORATOIRE B025/B026									
ARMOIRE B026 : Ik3max = 6.0 kA	Nom : COFFRET CASEMATE 025/01 Indice : B Date : 03/10/2001								
..Général(1)	I 63	4 / 0		3N	CI				
..Eclairage casemate(1)	C 10	2 / 1		1,5 1NT	10				
..Eclairage balcon(1)	C 10	2 / 1		1,5 1NT	10				
..Chauffe eau(1)	C 10	2 / 1		1,5 1NT	10				
..Pompe relevage(1)	C 6	2 / 1		1,5 1NT	10				
..Départ PC(1)	C 16	2 / 1		2,5 1NT	10				
..Départ PC(1)	C 16	2 / 1		2,5 1NT	10				
..Départ PC(1)	C 16	2 / 1		2,5 1NT	10				
..Départ PC(1)	C 16	2 / 1		2,5 1NT	10				
..Départ PC(1)	C 16	2 / 1		2,5 1NT	10				
..Départ PC(1)	C 16	2 / 1		2,5 1NT	10				
..Coffret PC 1(1)	C 32	4 / 4	10	6 , Cu , 3NT	10				
..Coffret PC 2(1)	C 32	4 / 4	10	6 , Cu , 3NT	10				
..PC 20A(1)	C 20	4 / 4	10	6 , Cu , 3NT	10				
..Palan(1)	D 20	4 / 4	10	2,5 , Cu , 3NT	10				
ICI-BAT- B ALIM ONDULE VENANT S033 :									
..Général(1)	I 40	4 / 0		3N	CI				
..Départs 16A(7)	C 16	2 / 1		2,5	10				

(*) Se reporter à la liste récapitulative des observations

OPALE 01 – V 4

Copyright BUREAU VERITAS

page 22/36

rapport n° : 8217143/60.4.1.R

en date du 29/08/2023

Installations Basse et Très Basse Tension

Emplacement et désignation du circuit (Nombre)	Commande / Sectionnement / Protection surintensités							Commentaires	N° d'obs (*)
	Type et calibre (A) (4)	Nb pôles coupés / protégés	PdC (kA) (3)	Nbr, sections, nature et fonction des conducteurs (mm²) (1)	Nature / Mode de pose	K (2)	A calibrer à (A)		
				1NT					
ENSTA > BATIMENT B > REZ-DE-CHAUSSEE > LOCAL B029									
TGBT B029 : Ik3max = 6.0 kA									8 / 6 / 10 / 7 / 9 / 11
.Général Force(1)	UG 160	4 / 4	25	3N	CI				
..Clim(1)	C 32	4 / 4	10	6 , Cu , 3NT	10				
..Armoire C33(1)	U 40	4 / 4	10	6 , Cu , 3NT	10				
..Armoire C26(1)	U 40	4 / 4	10	6 , Cu , 3NT	10				
..Sous terrain (libre)(1)	U 40	4 / 4	10						
..Atelier LOA(1)	U 100	4 / 4	10	35 , Cu , 3NT	10				
.Général éclairage(1)	I 125	4 / 0		3N	CI				
..Départs 20A(3)	U 20	4 / 4	8	2,5 3NT	10				
..Départs 15A(6)	U 15	4 / 4	8	2,5 3NT	10				
..Départs 15A(7)	U 15	2 / 2		2,5 1NT	10				
ARMOIRE ONDULE B029 VENANT BAT F :									5
.Général(1)	I 63	4 / 0		3N	CI				
..Salle B25(1)	B 32	4 / 4	10	6 , Cu , 3NT	10				
..Circuit non repéré(1)	C 32	4 / 4	10	6 , Cu , 3NT	10				
ENSTA > BATIMENT B > SOUS-SOL > CHAUFFERIE BS01									
ARMOIRE CHAUFFERIE B : Ik3max = 6.9 kA	Nom : ARMOIRE CHAUFFERIE BAT C RDC Référence du Schéma : 0170 Indice : B Date : 15/09/2011								2
.Général(1)	I 160	4 / 0		Cu , 3N	CI				
..Départ(2)	C 10	4 / 3	10	Cu , 3N	CI				
.Général Force(1)	I 125	4 / 0		Cu , 3N	CI				
..QF1(1)	C 63	4 / 4	10	10 , Cu , 3NT	20				
..QF2 Armoire chaufferie(1)	C 32	4 / 4	10	6 , Cu , 3NT	20				
.Général ECL(1)	C 32	4 / 3		Cu , 3N	CI				
..Départ(6)	C 10	2 / 1		Cu , 1N	CI				

(1) : En l'absence d'indication, la nature de l'âme des conducteurs est du cuivre (Al : aluminium , Cu:cuivre).

(2) : En l'absence d'indication, le coefficient global de correction « K » est pris égal à 0,8.

(3) : « f » signale que le pouvoir de coupure du disjoncteur a été obtenu par filiation.

(4) : Le premier chiffre est le seuil de réglage de la protection surcharge, l'éventuel second chiffre est le seuil de réglage de la protection maximale contre les courts-circuits.

Conditions de mesure

MESURES D'ISOLEMENT

Les mesures d'isolement par rapport à la terre sont effectuées sous 500 V continu sur les canalisations en aval des DDR défectueux ou sur les canalisations pour lesquelles il a été constaté une absence de DDR nécessaire pour la protection des personnes (contacts indirects), sur les matériels amovibles hors tension, ou sur les récepteurs dont la liaison à la terre a été jugée défectueuse. La valeur est considérée comme satisfaisante si elle est supérieure à 0,5 M.ohms.

VERIFICATION DE LA CONTINUITE DES CONDUCTEURS DE PROTECTIONS ET DES LIAISONS EQUIPOTENTIELLES

Pour toutes les vérifications périodiques et lors des visites initiales sur des installations en schéma TT ou en présence d'une note de calcul pour les schémas TN ou IT, la vérification de continuité des conducteurs de protection est effectuée à l'aide d'un ohmmètre. Elle est correcte si la valeur mesurée de la résistance est inférieure à 2 Ohms.

VÉRIFICATION DE LA RÉSISTANCE DES CONDUCTEURS DE PROTECTION

Lors des visites initiales en schéma TN et IT, la vérification de la résistance des conducteurs de protection est effectuée à l'aide d'un milliohmètre en cas d'absence de note de calcul ou de protections assurées par des dispositifs différentiels résiduels. Elle est correcte si la valeur mesurée satisfait aux prescriptions des tableaux du guide UTE C 15-105 § D6.1

ESSAIS DE DECLENCHEMENT DES DISPOSITIFS DIFFERENTIELS RESIDUELS

La valeur du seuil de déclenchement est correcte si elle est comprise entre $0,5 \Delta n$ et Δn . (Δn : sensibilité du dispositif différentiel). Les essais sont réalisés entre une phase et la terre. En cas de manque de sélectivité, les essais sont réalisés entre le neutre ou une phase amont et une autre phase en aval. En l'absence de testeur de calibre adapté et avec l'autorisation du client, les dispositifs différentiels de sensibilité supérieure à 1A peuvent être testés à la valeur 1A. L'application de cette procédure est signalée par un * dans le tableau « Essais des dispositifs différentiels et mesures d'isolement des circuits BT ».

MESURE DES IMPEDANCES DE BOUCLE (protection "contacts indirects")

Cette mesure est effectuée si nécessaire à l'aide d'un milliohmètre de boucle. Le dispositif de protection est correct, si son temps de coupure pour le courant de défaut déterminé, satisfait aux prescriptions du guide UTE C 15-105.

MESURE DE RÉSISTANCE DE PRISE DE TERRE

Cette mesure est effectuée en choisissant suivant l'installation, l'une des méthodes ci-après :

- En régime TT : Mesure de boucle. Le résultat est satisfaisant si la résistance mesurée $R \leq \frac{UL}{\Delta n}$

(UL : tension limite conventionnelle ; n : sensibilité du différentiel principal). Cette méthode donne un résultat par excès.

- En régime IT, TN, et avant mise sous tension : Mesure à l'aide d'un telluromètre. Le résultat de la mesure est satisfaisant s'il est inférieur ou égal aux seuils fixés par les réglementations en vigueur suivant l'utilisation de la prise de terre (NF C 15-100, NF C 13-100, NF C 13-200, etc.)

MESURE DU SOL ANTISTATIQUE

La mesure est réalisée à l'aide d'un mégohmmètre entre la barrette de liaison équipotentielle du local et le sol par l'intermédiaire d'un trépied métallique tel que défini au titre 6 de la NF C 15-100.

Cinq mesures sont effectuées dans les quatre angles et au centre du local. La valeur la plus élevée des moyennes des mesures réalisées est retenue et considérée comme satisfaisante si elle est inférieure à 25 M. ohms.

Abréviations, sigles et mesures utilisés dans les tableaux de mesure

PRISE DE TERRE

Nature de la prise de terre	Ceinturage à fond de fouille	Ensemble de prises de terre interconnectées	Piquet de terre	Nature indéterminée
Repère	FF	EI	PT	IND

Méthode de mesure	Par résistance de boucle	Par telluromètre
Repère	RB	T

Code mesure	Barrette ouverte	Barrette fermée	Ensemble interconnecté
Repère	A	B	C

RECEPTEURS ELECTRIQUES :

PC (Vérif. / acc.) : Prise de courant (vérifiée / accessible)

AE (Vérif. / Exist.) : Appareil d'éclairage (Vérifié / existant)

Résultats des mesures et essais

Appareils de mesure utilisés

Mesure de la résistance de prises de terre : **Sans objet**

Mesure de l'isolement : **Sans objet**

Vérification de la continuité et de la résistance des conducteurs de protection et des liaisons équipotentielles : **Ponta-isol (PONTARLIER ELECTRONIQUE)**

Test de déclenchement des dispositifs différentiels : **Ponta-mesure (PONTARLIER ELECTRONIQUE)**

Mesure des impédances de boucle : **Sans objet**

Essais de fonctionnement des contrôleurs permanents d'isolement : **Sans objet**

Prises de terre

Emplacement et désignation	Résistance de prise de terre				Commentaires	N° d'obs (*)
	Nature prise de terre (1)	Méthode de mesure (1)	Valeur mesurée (Ohms)	Code mesure (1)		
ENSTA(PALaiseau)						
<u>ENSTA</u>						
Terre des masses BT	IND	T			Non vérifié : impossibilité de planter les piquets de références	

(1) Consulter la liste des abréviations

Essais des dispositifs différentiels et mesures d'isolement des circuits BT

Emplacement et désignation du dispositif	Dispositifs différentiels			Isolement (MOhms)	N° d'obs (*)
	Seuil réglage (mA)	Tempo (ms)	Fonct (1)		
ENSTA(PALaiseau)					
<u>ENSTA > BATIMENT B > 1ER ETAGE > LOCAL B105-B</u>					
ARMOIRE B105-B					
Général	300	80	1		
<u>ENSTA > BATIMENT B > 1ER ETAGE > LOCAL B119</u>					
COFFRET ALIMENTATION					
PC stabilisée	30		1		
PC stabilisée	30		1		
Lumière labo	30		1		
PC	30		1		
PC	30		1		
COFFRET B119					
Général éclairage	300		1		
Général force	30		1		
<u>ENSTA > BATIMENT B > 1ER ETAGE > LOCAL B120</u>					
ICI-BAT- B ALIM ONDULE VENANT BAT F					
Départs 16A	30		1		
Départ 16A	30		1		
Départ 16A	30		1		
Départ 16A	30		1		
Départ 16A	30		1		
Départ 16A	30		1		

(*) Se reporter à la liste récapitulative des observations

Résultats des mesures et essais

Emplacement et désignation du dispositif	Dispositifs différentiels			Isolement (MOhms)	N° d'obs (*)
	Seuil réglage (mA)	Tempo (ms)	Fonct (1)		
Départ 16A	30		1		
Contrôle accès	30		1		
<u>ENSTA > BATIMENT B > 1ER ETAGE > LOCAL B120-A</u>					
ARMOIRE ECL/FORCE RDC					
Général force Bat C	300	0	1		
Général force 1 a 3	30		1		
Général éclairage 1 a 3	300		1		
Général force	30		1		
Général éclairage	300		1		
<u>ENSTA > BATIMENT B > 1ER ETAGE > SAS B1.3</u>					
ARMOIRE B1.3					
Général éclairage	300		1		
Départs 16A	30		1		
PC B106	30		1		
<u>ENSTA > BATIMENT B > REZ-DE-CHAUSSEE > LABORATOIRE B023</u>					
ARMOIRE LABO 23					
A7	300		0		13
<u>ENSTA > BATIMENT B > REZ-DE-CHAUSSEE > LABORATOIRE B024</u>					
ARMOIRE TD-F ET L					
Général éclairage	300		1		
<u>ENSTA > BATIMENT B > REZ-DE-CHAUSSEE > LABORATOIRE B025/B026</u>					
ARMOIRE B026					
Eclairage casemate	300		1		
Eclairage balcon	300		1		
Chauffe eau	300		1		
Pompe relevage	30		1		
Départ PC	30		1		
Départ PC	30		1		
Départ PC	30		1		
Départ PC	30		1		
Départ PC	30		1		
Départ PC	30		1		
Départ PC	30		1		
Coffret PC 1	30		1		
Coffret PC 2	30		1		
PC 20A	30		1		
Palan	300		1		
ICI-BAT- B ALIM ONDULE VENANT S033					
Départs 16A	30		1		
<u>ENSTA > BATIMENT B > REZ-DE-CHAUSSEE > LOCAL B029</u>					
TGBT B029					
Clim	30		1		
<u>ENSTA > BATIMENT B > SOUS-SOL > CHAUFFERIE BS01</u>					
ARMOIRE CHAUFFERIE B					

(*) Se reporter à la liste récapitulative des observations

Résultats des mesures et essais

Emplacement et désignation du dispositif	Dispositifs différentiels			Isolement (MOhms)	N° d'obs (*)
	Seuil réglage (mA)	Tempo (ms)	Fonct (1)		
QF1	300		1		
QF2 Armoire chaufferie	300		1		
Général ECL	300		1		

(1) La valeur 0 indique que le dispositif différentiel n'a pas fonctionné, ou pas correctement.
 La valeur 1 indique que le dispositif différentiel a fonctionné correctement
 L'absence de valeur indique que le dispositif différentiel n'a pas été testé

Continuité de mise à la terre et isolement des récepteurs électriques

RECEPTEURS		Protection	Nombre						Continuité du conducteur de protection (1)	Isolement (MOhm)	Commentaires	N° d'obs (*)				
Emplacement / Désignation	I (A)	Type et calibre (A)	P.C. Vérif./ acces.	A.E. Vérif./ exist (2)	Appareil amovible	Autres Récept	Machine	Eclairage sécurité								
ENSTA(PALaiseau)																
ENSTA > BATIMENT B > SOUS-SOL > CHAUFFERIE BS01																
Prise de courant			6/6													
Point lumineux				7/20 (2018)												
Eclairage de sécurité								2			Classe II					
Autre recepteurs						20										
ENSTA > BATIMENT B > REZ-DE-CHAUSSEE												3				
Prise de courant			158/158													
Point lumineux				13/52 (2018)												
Eclairage de sécurité								12			Classe II					
Recepteurs de bureau					20											
Autre recepteurs						43										
ENSTA > BATIMENT B > REZ-DE-CHAUSSEE > LABORATOIRE B025/B026												4				
Prise de courant			74/74													
Point lumineux				0/8 (2017)												
Eclairage de sécurité								2			Classe II					
Recepteurs de bureau					6											
Autre recepteurs						20										
ENSTA > BATIMENT B > REZ-DE-CHAUSSEE > LOCAL B029																
Point lumineux				3/3 (2018)												

(*) Se reporter à la liste récapitulative des observations

Résultats des mesures et essais

RECEPTEURS		Protection	Nombre						Continuité du conducteur de protection (1)	Isolement (MOhm)	Commentaires	N° d'obs (*)
Emplacement / Désignation	I (A)	Type et calibre (A)	P.C. Vérif./ acces.	A.E. Vérif./ exist (2)	Appareil amovible	Autres Récept	Machine	Eclairage sécurité				
ENSTA > BATIMENT B > REZ-DE-CHAUSSEE > LABORATOIRE B023												12
Prise de courant			40/40									
Point lumineux				0/8 (2017)								
Eclairage de sécurité								2			Classe II	
Autre recepteurs						10						
ENSTA > BATIMENT B > REZ-DE-CHAUSSEE > LABORATOIRE B024												
Prise de courant			51/51									
Point lumineux				11/13 (2018)								
Eclairage de sécurité								4			Classe II	
Autre recepteurs						10						
ENSTA > BATIMENT B > REZ-DE-CHAUSSEE > LABORATOIRE B028												
Prise de courant			17/17									
Point lumineux				0/4 (2017)								
Eclairage de sécurité								1			Classe II	
ENSTA > BATIMENT B > REZ-DE-CHAUSSEE > LOCAL B021												
Prise de courant			17/17									
Point lumineux				0/6 (2017)								
Eclairage de sécurité								1			Classe II	
Autre recepteurs						1						
ENSTA > BATIMENT B > REZ-DE-CHAUSSEE > LOCAL B022												
Prise de courant			6/6									
Point lumineux				0/6 (2017)								
Eclairage de sécurité								1			Classe II	
ENSTA > BATIMENT B > 1ER ETAGE												16
Prise de courant			216/216									
Point lumineux				143/143 (2018)								
Eclairage de sécurité								12			Classe II	
Recepteurs de bureau					69							

(*) Se reporter à la liste récapitulative des observations

Résultats des mesures et essais

RECEPTEURS		Protection	Nombre						Continuité du conducteur de protection (1)	Isolement (MOhm)	Commentaires	N° d'obs (*)
Emplacement / Désignation	I (A)	Type et calibre (A)	P.C. Vérif./ acces.	A.E. Vérif./ exist (2)	Appareil amovible	Autres Récept	Machine	Eclairage sécurité				
Autre recepteurs						18						
ENSTA > BATIMENT B > 1ER ETAGE > SAS B1.3												
Prise de courant			1/1									
Point lumineux				1/1 (2018)								
Eclairage de sécurité								1			Classe II	
ENSTA > BATIMENT B > 1ER ETAGE > LOCAL B119												
Point lumineux				1/1 (2018)								
Autre recepteurs						1						
ENSTA > BATIMENT B > 1ER ETAGE > LOCAL B120												19
Prise de courant			3/3									
Point lumineux				1/1 (2018)								
Baie informatique						1						

(1) La présence d'une croix indique que la liaison à la terre est défectueuse.

(2) Pour les points lumineux de classe II ou de classe III, est seulement indiqué le nombre d'appareils existants.

Continuité des circuits de protection entre les niveaux de distribution

Désignation	R.max 2 Ohms	Justifications	N° d'obs (*)
ENSTA			
ARMOIRE B105-B- SOUS STATION C CEN54 BAT C RDC		Vérification visuelle	
COFFRET ALIMENTATION- TGBT TNC.1		Vérification visuelle	
ICI-BAT- B ALIM ONDULE VENANT BAT F- ARMOIRE DISTRIBUTION RESEAU ONDULE 100KVA		Vérification visuelle	
ARMOIRE ECL/FORCE RDC- SOUS STATION C CEN54 BAT C RDC		Vérification visuelle	
ARMOIRE B1.3- SOUS STATION C CEN54 BAT C RDC		Vérification visuelle	
TD-0 ARMOIRE COULOIR 33- ARMOIRE ONDULE B029 VENANT BAT F		Vérification visuelle	
ARMOIRE TD-F ET L- TGBT TNC.1		Vérification visuelle	
ARMOIRE B026- SOUS STATION C CEN54 BAT C RDC		Vérification visuelle	
ICI-BAT- B ALIM ONDULE VENANT S033- ARMOIRE ONDULE B029 VENANT BAT F		Vérification visuelle	
ARMOIRE ONDULE B029 VENANT BAT F- ARMOIRE DISTRIBUTION RESEAU ONDULE 100KVA		Vérification visuelle	
TGBT B029- SOUS STATION C CEN54 BAT C RDC		Vérification visuelle	

(1) L'indication « B » indique que la continuité entre les niveaux est bonne.

L'indication « M » indique que la continuité entre les niveaux est mauvaise.

Avis sur articles

Nota : les avis sont portés en fonction des éléments accessibles et présentés de l'installation et, le cas échéant, sur les essais et mesures réalisés lors de notre mission. Voir le chapitre « Eléments de l'installation non vérifiable » dans le présent rapport.

C : Conforme **NC** : Non Conforme **SO** : Sans Objet **NV** : Non Vérifiable

Articles	Libellé	Arrêté	Référentiel Normatif	Avis	N° d'obs. (*)
INSTALLATIONS D'ECLAIRAGE DE SECURITE					
CDT R.4215-17	Conception et réalisation de l'éclairage de sécurité.	A.14/12/2011 art 1		C	
CDT R.4215-17	Conception et réalisation de l'éclairage de sécurité constitué par une installation fixe	A.14/12/2011 art 2		C	
CDT R.4215-17	Conception et réalisation de l'éclairage de sécurité alimenté par une source centralisée	A.14/12/2011 art 8		SO	
CDT R.4215-17	Conception et réalisation de l'éclairage de sécurité par bloc autonome	A.14/12/2011 art 9		C	
CDT R.4215-17	Conception et réalisation de l'éclairage de sécurité d'évacuation	A.14/12/2011 art 5		C	
CDT R.4215-17	Conception et réalisation de l'éclairage de sécurité d'ambiance ou antipanique	A.14/12/2011 art 6		SO	
CDT R.4226-13	Etat d'entretien et fonctionnement de l'éclairage de sécurité	A.14/12/2011 art 11		NC	1
CDT R.4226-13	Présence de lampes de rechange	A.14/12/2011 art 12		SO	
DISPOSITIONS PARTICULIERES APPLICABLES AUX APPAREILS ELECTRIQUES AMOVIBLES					
CDT R.4226-12	Raccordement des appareils amovibles. Conservation de la continuité du conducteur de protection	A.20/12/2011 art 5	NF C 15-100 Art. 555	C	
CDT R.4226-12	Tension d'alimentation des appareils amovibles	A.20/12/2011 art 2		C	
CDT R.4226-12	Raccordement avec la canalisation fixe. Connexion du conducteur de protection avant les conducteurs actifs. Impossibilité de mise sous tension accidentelle du conducteur de protection	A.20/12/2011 art 5	NF C 15-100 Art. 559	C	
CDT R.4226-12	Enceintes conductrices exigües	A.20/12/2011 art 7	NF C 15-100 Art. 706	SO	
CDT R.4226-12	Choix du matériel en fonction des influences externes	A.20/12/2011 art 3	NF C 15-100 Art. 512	C	
CDT R.4226-12	Réunion ou séparation hors charge de la prise de courant >32A	A.20/12/2011 art 6	NF C 15-100 Art. 555	SO	
CDT R.4226-12	Câbles souples de raccordement, prises de courant, prolongateurs et connecteurs	A.20/12/2011 art 4	NF C 15-100 Art. 559	C	
CDT R.4226-12	Raccordement des appareils amovibles. Conservation de la continuité du conducteur de protection	A.20/12/2011 art 5	NF C 15-100 Art. 543	C	
PRESCRIPTIONS SPECIFIQUES AUX INSTALLATIONS ELECTRIQUES DES LOCAUX ET EMPLACEMENTS A RISQUE D'EXPLOSION					
CDT R.4215-12	Prescriptions spécifiques aux installations électriques des locaux et emplacements à risque d'explosion. Choix des câbles souples		NF C 15-100 Art. 424.14	SO	
CDT R.4215-12	Prescriptions spécifiques aux installations électriques des locaux et emplacements à risque d'explosion. Canalisation non propagatrices de la flamme (catégorie C2)		NF C 15-100 Art. 424.5	SO	
CDT R.4215-12	Prescriptions spécifiques aux installations électriques des locaux et emplacements à risque d'explosion. Installations électriques limitées		NF C 15-100 Art. 424.1	SO	
CDT R.4215-12	Prescriptions spécifiques aux installations électriques des locaux et emplacements à risque d'explosion. Obturation des caniveaux, conduits, fourreaux, etc. et traversées de parois		NF C 15-100 Art. 424.7	SO	

Articles	Libellé	Arrêté	Référentiel Normatif	Avis	N° d'obs. (*)
CDT R.4215-12	Prescriptions spécifiques aux installations électriques des locaux et emplacements à risque d'explosion. Conducteur PEN interdit		NF C 15-100 Art. 424.11	SO	
CDT R.4215-12	Prescriptions spécifiques aux installations électriques des locaux et emplacements à risque d'explosion. Indice de protection IP5X		NF C 15-100 Art. 424.3	SO	
CDT R.4215-12	Prescriptions spécifiques aux installations électriques des locaux et emplacements à risque d'explosion. Ventilation local de charge batteries		NF C 15-100 Art. 554	SO	
CDT R.4215-12	Prescriptions spécifiques aux installations électriques des locaux et emplacements à risque d'explosion. Protection contre les surcharges et les courts-circuits		NF C 15-100 Art. 424.9	SO	
CDT R.4215-12	Prescriptions spécifiques aux installations électriques des locaux et emplacements à risque d'explosion. Courant admissible réduit dans les conducteurs		NF C 15-100 Art. 424.4	SO	
CDT R.4215-12	Prescriptions spécifiques aux installations électriques des locaux et emplacements à risque d'explosion. Ligne aérienne desservant les emplacements BE3		NF C 15-100 Art. 424.6	SO	
CDT R.4215-12	Prescriptions spécifiques aux installations électriques des locaux et emplacements à risque d'explosion. Choix des canalisations		NF C 15-100 Art. 424.8	SO	
CDT R.4215-12	Prescriptions spécifiques aux installations électriques des locaux et emplacements à risque d'explosion. Machines tournantes et transformateurs		NF C 15-100 Art. 424.15	SO	
CDT R.4215-12	Prescriptions spécifiques aux installations électriques des locaux et emplacements à risque d'explosion. Liaisons équipotentielles		NF C 15-100 Art. 424.12	SO	
CDT R.4215-12	Prescriptions spécifiques aux installations électriques des locaux et emplacements à risque d'explosion. Protection des circuits par DDR en schémas TT et TN		NF C 15-100 Art. 424.10	SO	
CDT R.4215-12	Prescriptions spécifiques aux installations électriques des locaux et emplacements à risque d'explosion. Dispositif de coupure d'urgence à l'extérieur de l'emplacement dangereux		NF C 15-100 Art. 424.13	SO	
PRESCRIPTIONS SPECIFIQUES AUX INSTALLATIONS ELECTRIQUES DES LOCAUX ET EMPLACEMENTS A RISQUE D'INCENDIE					
CDT R.4215-12	Prescriptions spécifiques aux installations électriques des locaux et emplacements à risque d'incendie. Dispositions générales		NF C 15-100 Art. 421-422	SO	
CDT R.4215-12	Prescriptions spécifiques aux installations électriques des locaux et emplacements à risque d'incendie. Conducteurs PEN interdit		NF C 15-100 Art. 421-422.1.8	SO	
CDT R.4215-12	Prescriptions spécifiques aux installations électriques des locaux et emplacements à risque d'incendie. Installation électriques limitées		NF C 15-100 Art. 421-422.1.1	SO	
CDT R.4215-12	Prescriptions spécifiques aux installations électriques des locaux et emplacements à risque d'incendie. Situation des dispositifs de protection		NF C 15-100 Art. 421-422.1.6	SO	
CDT R.4215-12	Prescriptions spécifiques aux installations électriques des locaux et emplacements à risque d'incendie. Protection DDR en schéma TT et TN		NF C 15-100 Art. 421-422.1.7	SO	
CDT R.4215-12	Prescriptions spécifiques aux installations électriques des locaux et emplacements à risque d'incendie. Canalisations non noyées non propagatrices de la flamme (catégorie C2)		NF C 15-100 Art. 421-422.1.4	SO	
CDT R.4215-12	Prescriptions spécifiques aux installations électriques des locaux et emplacements à risque d'incendie. Degré de protection des enveloppes		NF C 15-100 Art. 421-422.1.5	SO	
CDT R.4215-12	Prescriptions spécifiques aux installations électriques des locaux et emplacements à risque d'incendie. Protection des moteurs		NF C 15-100 Art. 421-422.1.13	SO	
SECTIONS DES CANALISATIONS					
CDT R.4215-6	Choix et mise en oeuvre des canalisations. Section minimale des conducteurs		NF C 15-100 Art. 523	C	


Articles	Libellé	Arrêté	Référentiel Normatif	Avis	N° d'obs. (*)
DISPOSITIFS DE CONNEXION					
CDT R.4215-6	Choix et mise en oeuvre des dispositifs de connexion		NF C 15-100 Art. 526-559	NC	20 / 11 / 21
CDT R.4215-6	Choix et mise en oeuvre des dispositifs de connexion. Connexion des appareils aux installations		NF C 15-100 Art. 559	C	
USAGE DE DIELECTRIQUE LIQUIDE ET TRANSFORMATEUR DE TYPE SEC					
CDT R.4215-6	Installations où il est fait usage de diélectrique liquide inflammable ou installations renfermant des transformateurs de type sec		NF C 15-100 Art. 421	SO	
RISQUES D'ECHAUFFEMENTS ET DE BRÛLURE					
CDT R.4215-5	Mesure de protection contre les risques d'échauffements et de brûlure.		NF C 15-100 Art. 423-559	C	
CDT R.4215-6	Non manoeuvre en charge des sectionneurs, prises de courant BT de courant assigné supérieur à 32 A		NF C 15-100 Art. 536	SO	
PROTECTION CONTRE LES SURINTENSITES					
CDT R.4215-6	Protection des installations contre les surintensités		NF C 15-100 Art. 430-533	NC	10 / 18
CDT R.4215-6	Choix et protections des matériels afin de supporter les effets mécaniques et thermiques produits par les surintensités. Coordination entre les dispositifs de protection contre les surcharges et les courts-circuits		NF C 15-100 Art. 435	C	
CDT R.4215-6	Choix et protections des matériels afin de supporter les effets mécaniques et thermiques produits par les surintensités		NF C 15-100 Art. 524-535	C	
CDT R.4215-6	Choix et protections des matériels afin de supporter les effets mécaniques et thermiques produits par les surintensités. Coordination entre les dispositifs de protection contre les surcharges et les courts-circuits		NF C 15-100 Art. 533-536	C	
DISPOSITIONS PARTICULIERES AUX EMPLACEMENTS SPECIAUX					
CDT R.4215-3	Mesure de protection contre les chocs électriques dans les locaux contenant une baignoire ou une douche		NF C 15-100 Art. 701	SO	
CDT R.4215-3	Mesure de protection contre les chocs électriques dans les piscines et autres bassins		NF C 15-100 Art. 702	SO	
PROTECTION CONTRE LES CONTACTS INDIRECTS					
CDT R.4215-3	Mesure de protection contre les défauts d'isolement assuré par dispositifs différentiel à courant résiduel		NF C 15-100 Art. 531	C	
CDT R.4215-3	Mesure de protection contre les défauts d'isolement. Installations de mise à la terre.		NF C 15-100 Art. 542	C	
CDT R.4215-3	Mesure de protection contre les défauts d'isolement par isolation double ou renforcée dans ensembles d'appareillage		NF C 15-100 Art. 558	SO	
CDT R.4215-3	Mesure de protection contre les défauts d'isolement. Dispositions applicables aux conducteurs de protection		NF C 15-100 Art. 543	NC	8
CDT R.4215-3	Mesure de protection contre les défauts d'isolement par liaison équipotentielle supplémentaire		NF C 15-100 Art. 415	C	
CDT R.4215-3	Mesure de protection contre les défauts d'isolement. Protection des conducteurs actifs		NF C 15-100 Art. 431	C	
CDT R.4215-3	Mesure de protection contre les contacts indirects par très basse tension de sécurité (TBTS) ou de protection (TBTP)		NF C 15-100 Art. 414	SO	
CDT R.4215-3	Mesure de protection contre les contacts indirects. Présence tension sur les masses métalliques		NF C 15-100 Art. 612	C	
CDT R.4215-3	Mesure de protection contre les défauts d'isolement d'un autotransformateur		NF C 15-100 Art. 552	SO	
CDT R.4215-3	Mesure de protection contre les défauts d'isolement par coupure automatique de l'alimentation		NF C 15-100 Art. 411.3	NC	4 / 3 / 16
CDT R.4215-3	Mesure de protection contre les défauts d'isolement par isolation double ou renforcée		NF C 15-100 Art. 412	C	

Articles	Libellé	Arrêté	Référentiel Normatif	Avis	N° d'obs. (*)
CDT R.4215-3	Mesure de protection contre les défauts d'isolement par coupure automatique de l'alimentation en schéma IT		NF C 15-100 Art. 411.6	SO	
CDT R.4215-3	Mesure de protection contre les défauts d'isolement. Dispositions applicables aux conducteurs de liaison équipotentielle		NF C 15-100 Art. 544	SO	
CDT R.4215-3	Mesure de protection contre les défauts d'isolement. Installations de mise à la terre fonctionnelle.		NF C 15-100 Art. 545	SO	
CDT R.4215-4	Mesure de protection contre les surtensions en schéma IT		NF C 15-100 Art. 534	SO	
CDT R.4215-4	Mesure de protection contre les surtensions. Résistance de la prise de terre du neutre		NF C 15-100 Art. 442	SO	
PROTECTION CONTRE LES CONTACTS DIRECTS					
CDT R.4215-3	Mesure de protection contre les contacts directs par séparation électrique		NF C 15-100 Art. 413	SO	
CDT R.4215-3	Mesure de protection contre les contacts directs; Absence de partie active accessible aux travailleurs		NF C 15-100 Art. 411.2	C	
CDT R.4215-3	Mesure de protection contre les contacts directs par isolation, obstacle ou éloignement dans local de service électrique		NF C 15-100 Art. 781	SO	
CDT R.4215-3	Mesure de protection contre les contacts directs par isolation, obstacle ou éloignement		NF C 15-100 Art. 410	NC	2 / 15 / 9 / 12
CDT R.4215-3	Mesure de protection complémentaire contre les contacts directs des cordons chauffants		NF C 15-100 Art. 559.5	SO	
CDT R.4226-5- R.4226-7	Maintien en état de conformité des installations électriques. Bon fonctionnement des dispositifs différentiels et/ou contrôleur permanent d'isolement		NF C 15-100 Art. 612.6	NC	13
CDT R.4226-5- R.4226-7	Maintien en état de conformité des installations électriques. Isolement des canalisations		NF C 15-100 Art. 612.3	SO	
VOISINAGE ENTRE INSTALLATIONS DE DOMAINES DE TENSION DIFFERENTS					
CDT R.4215-4	Mesure de protection contre les surtensions. Voisinage entre installations de domaines de tension différents		NF C 15-100 Art. 528	SO	
LOCAUX OU EMPLACEMENTS DE SERVICE ELECTRIQUE					
CDT R.4215-13	Locaux ou emplacements de service électrique. Conditionnement et ventilation		NF C 15-100 Art. 781.5.3	SO	
CDT R.4215-13	Locaux ou emplacements de service électrique. Distances minimales à respecter dans les passages		NF C 15-100 Art. 781.4	SO	
CDT R.4215-13	Locaux ou emplacements de service électrique. Eclairage de sécurité		NF C 15-100 Art. 781.5.4	SO	
CDT R.4226-9	Locaux de service électrique. Accès aux locaux ou emplacements, portes - conditions d'ouverture et de fermeture		NF C 15-100 Art. 781.3	SO	
SECTIONNEMENT ET COUPURE D'URGENCE					
CDT R.4215-7	Sectionnement groupe électrogène		NF C 15-100 Art. 551	SO	
CDT R.4215-7	Sectionnement		NF C 15-100 Art. 462-536	C	
CDT R.4215-7	Sectionnement. Division des installations		NF C 15-100 Art. 314	C	
CDT R.4215-8	Coupure d'urgence		NF C 15-100 Art. 463-536	NC	22
IDENTIFICATION					
CDT R.4215-10	Identification des circuits, et des appareillages - Adéquation, schémas/réalisation		NF C 15-100 Art. 514.1	NC	5 / 14 / 6 / 17
CDT R.4215-10	Repérage des conducteurs (neutre, PE et PEN)		NF C 15-100 Art. 514.3	C	
CDT R.4215-10	Identification du cheminement des canalisations enterrées		NF C 15-100	SO	

Articles	Libellé	Arrêté	Référentiel Normatif	Avis	N° d'obs. (*)
			Art. 514.2		
CONFORMITE AUX NORMES ET MAINTIEN EN ETAT DE CONFORMITE					
CDT R.4215-16	Conformité aux normes des matériels ayant une fonction de sécurité		NF C 15-100 Art. 511	C	
CDT R.4226-5-R.4226-7	Maintien en état de conformité des installations électriques. Fixation des canalisations		NF C 15-100 Art. 521- 529	C	
CDT R.4226-5-R.4226-7	Maintien en état de conformité des installations électriques. Dispositions concernant l'entretien de l'installation (état du matériel)		NF C 15-100 Art. 512.2-522	C	
FIXATION, MODE DE POSE					
CDT R.4215-11	Fixation et état mécanique apparent des luminaires		NF C 15-100 Art. 559	C	
CDT R.4215-11	Fixation et état mécanique apparent des matériels		NF C 15-100 Art. 530	NC	7 / 19
CDT R.4215-9	Mode de pose des canalisations		NF C 15-100 Art. 521- 529	C	
CDT R.4215-9	Mode de pose des canalisations. Obturation des percements (planchers, murs, parois, etc.)		NF C 15-100 Art. 527	C	
CDT R.4215-9	Mode de pose des canalisations. Voisinage avec des canalisations non électrique		NF C 15-100 Art. 528	C	
CONDITIONS D'INFLUENCES EXTERNES					
CDT R.4215-11	Adaptation des matériels aux conditions d'influences externes dans les locaux contenant une baignoire ou une douche		NF C 15-100 Art. 701	SO	
CDT R.4215-11	Adaptation des matériels aux conditions d'influences externes dans les piscines et autres bassins		NF C 15-100 Art. 702	SO	
CDT R.4215-11	Adaptation des matériels aux conditions d'influences externes (installations de chantiers)		NF C 15-100 Art. 704	SO	
CDT R.4215-11	Adaptation des matériels aux conditions d'influences externes (parc de caravannes, marinas).		NF C 15-100 Art. 708-709	SO	
CDT R.4215-11	Adaptation des matériels aux conditions d'influences externes dans les établissements agricoles		NF C 15-100 Art. 705	SO	
CDT R.4215-11	Adaptation des matériels aux conditions d'influences externes dans les saunas.		NF C 15-100 Art. 703	SO	
CDT R.4215-11	Adaptation des matériels aux conditions d'influences externes.		NF C 15-100 Art. 512-522	SO	
CDT R.4226-5-R.4226-7	Maintien en état de conformité des installations électriques. Dépoussiérage		NF C 15-100 Art. 512-522	C	
CONCEPTION ET MISE EN OEUVRE					
CDT R.4215-11	Conception et mise en oeuvre des installations en fonction de leur domaine de tension.		NF C 15-100 Art. 512-555	C	

Synoptique de l'installation électrique Basse Tension

ENSTA



Information complémentaire à l'attention du client

ENSTA

PALaiseau

ENSTA > BATIMENT B > REZ-DE-CHAUSSEE > LABORATOIRE B023

Armoire : ARMOIRE LABO 23

Refaire l'armoire électrique pour une mise au normes actuel.