EXTRACTION DECHETS
VM type JBE805 L
1750m3/h

DIFFUSEURS A REMPLACER

Passage câble de commande ventilateur laveuse en faux-plafond vers vide sanitaire

DOUBLE COMMANDE A REMPLACER PAR COMMANDE UNIQUE

2ème commande ventilation laveuse
Commande laveuse échelle

REGISTRE A IRIS

GRILLE 600x600

Hotte 1500m3/h
Opalov 155
2000x1445
Ai: 2150mm

DEPOSE DE LA HOTTE

DIFFUSEURS A REMPLACER

DEPOSE REGISTRES

GAINE DE SOUFFLAGE ET DE REPRISE A CALORIFUGER

30 – 60 m³/h

220 m³/h

30 – 220 m³/h

90 – 30 m³/h

DC Ø200
DC Ø125 240 m³/h
DC Ø250 580 m³/h
DC Ø160 280 m³/h
DC Ø200 450 m³/h

45 – 60 m³/h

60 – 90 m³/h

20 –3200 m³/h

1000 m³/h

1000 m³/h

PIQUAGE A BOUCHONNER

ANTENNES A DEPOSER

REGISTRE DEBIT CONSTANT

DIFFUSEUR FLUX LAMINAIRE 1000 m³/h

24 – 310m³/h

10 – 310m³/h

12 – 310m³/h

PIQUAGE A BOUCHONNER

COMMANDE EXTRACTION ENCASTREE AVEC POTENTIOMETRE (EN REMPLACEMENT COMMANDE DESENFUMAGE ENCASTREE)

DEPOSE ECRAN &COFFRET ALVENE

EXTRACTION STOCKAGES
VM type JBE805 L

Panneaux rayonnants SABIANA:
1x D53–09/4000 – 1128W
1x D53–09/2000 – 920W

PASSAGE EN TOITURE POUR PENETRATION

Rejet ø200mm

Hotte d'extraction 600x550

EXTRACTION DECHETS
VM type JBE805 L
1250m3/h

Réseau de Chauffage pré-isolé enterré + fourreau TPC963

Ballon tampon primaire ATLANTIC type Corpaneo 2000 litres
GROUPES FROIDS

Echangeur ECO 44 3/4P
ATLANTIC type RUBIS 428 ID

Récupérateur d'énergie DN40

Ech. de récup. d'énergie 12kW
REFLEX type Longterm RHC 62/24

Billetteurs

LEGENDE

- Gaine à remplacer / Les autres gaines seront conservées
- Bouche à remplacer / Débit conservé
- Bouche à remplacer / Débit modifié
  Débit existant – Débit futur
- VFL existant à régler
- Cloisonnement plénum
- Piquages à équiper d'un registre à iris
- Raccordement sur existant

COUPE B-B

GRILLES DE REJET
1150 x 480H

1200x800H

NOUVEAU CAISSON EXTRACTION CUISINE

650x650H

EXTRACTION CUISINE

Maître d'ouvrage :

Coopération hospitalière Nord Alsace

C.H.D. de Bischwiller
17 rue de Strasbourg
67 240 BISCHWILLER

Travaux de renforcement et de mise à niveau dans le cadre de l'amélioration du fonctionnement de la ventilation à l'unité centrale de production du Centre Hospitalier Départemental de Bischwiller

Bureau d'ingénierie :

SERUE Ingénierie
Département Génie Climatique
4 rue de Vienne à Schiltigheim
BP 70008 - 67013 STRASBOURG Cedex
Tél. : 03 88 33 80 20 - Fax : 03 88 62 42 82

Plans des modifications à apporter aux installations existantes | PRO

Niveau Rez-de-chaussée

INDICE	DATE	DESCRIPTION	ETABLI PAR	VERIFIE PAR
C	07-07-2023	Premiers diffusion	YB	JBO
B	15-11-2023	Mise à jour de l'intitulé	YB	JBO
A	07-12-2022	Mise à jour de l'intitulé	YB	JBO

Numéro d'affaire	Type	Zone	Corps technique	Numéro du document	Indice
FL-22-157	PL	R0	CVC	001	B

Approuvé par : JBO | Echelle(s) : 1/50 | Nombre de pages : 1

Ce plan est la création de SERUE Ingénierie. Toute utilisation ou reproduction non autorisée, même partielle, sera poursuivie judiciairement.