



## RAPPORT INITIAL DE CONTROLE TECHNIQUE

### Modérnisation du CH - Phase 2 de travaux - ABBEVILLE Phase 2.3: MISE EN CONFORMITE SYSTEME DE SECURITE INCENDIE

N° D'AFFAIRE : 21002112 N° CHRONO : 6 N° VERSION : PRO Mai 2023	CE RAPPORT A ETE VALIDE PAR LE CHARGE D'AFFAIRE LE 09/06/2023  <b>SIGNATURE</b> ELLAOUNI Lalla souhela	CHANTIER  80100 ABBEVILLE	 <b>OBSERVATIONS</b>
---	--	---------------------------------	---

### **OBJECTIFS DU RAPPORT**

Le présent rapport donne l'avis du contrôleur technique sur les ouvrages concernés par sa mission au stade de la conception, sur la base des éléments transmis et mentionnés au § Documents examinés.

Le dossier examiné a été reçu :  
Avant envoi du dossier de consultation des entreprises

### **MISSIONS DE CONTROLE TECHNIQUE CONFIEES**

Les missions objet de notre contrat de contrôle technique sont les suivantes :

SEI	Sécurité des personnes dans les ERP et IGH
Hand-ERP	Accessibilité des établissements recevant du public aux personnes handicapées

### **ETENDUE DES MISSIONS**

Conformément à notre contrat, l'étendue des missions est précisée pour les éléments de mission ci-dessous :

SEI - Cette mission ne concerne pas la sécurité des biens

Hand-ERP - Sont exclus de la prestation (sauf conditions particulières) :

- L'établissement de l'attestation constatant que les travaux réalisés respectent les règles d'accessibilité, prévue par l'article L. 122-9 du CCH,
- L'accessibilité des lieux de travail au personnel handicapé en application des articles R.4214-26 à R.4214-29 et R.4217-2 du code du travail, qui relève de la mission HAND-T,
- l'accessibilité des bâtiments d'habitation aux personnes handicapés en application des articles R.162-1 à R.162-7 et R.163-1 à R.163-4 du CCH, qui relève de la mission HAND-H.

## SOMMAIRE

1. INFORMATIONS GENERALES	4
2. DESCRIPTION DE L'OPERATION	5
3. SYNTHESE DES PRINCIPAUX RISQUES DE L'OPERATION	6
4. AVIS AU STADE CONCEPTION	7
5. DOCUMENTS EXAMINES	9
6. DIFFUSION	9

## 1. INFORMATIONS GENERALES

### 1.1 OPERATION

Modernisation du CH - Phase 2 de travaux  
Phase 2.3: MISE EN CONFORMITE SYSTEME DE SECURITE  
INCENDIE

#### **Permis de construire ou autorisation administrative**

Nous ne disposons pas de la date de dépôt de la demande d'autorisation administrative:

A défaut nous avons pris en compte une date de référence pour le choix de la réglementation applicable.

Cette date est à confirmer par la Maîtrise d'ouvrage.

Date de référence prise par défaut : 01/06/2023

#### **Selon les éléments communiqués par le maître d'ouvrage**

- Date prévisionnelle de début de chantier : Non communiquée
- Montant prévu des travaux : Non communiqué

#### **Classement réglementaire :**

- ERP de 3ème catégorie : U

### 1.2 MAITRISE D'OUVRAGE

Maître d'Ouvrage : CENTRE HOSPITALIER D'ABBEVILLE  
43, Rue de l'isle  
80100 ABBEVILLE

Maître d'Ouvrage délégué : ESSOR GROUPE  
120, rue d'Esquermes  
59000 LILLE

### 1.3 MAITRISE D'ŒUVRE

Maître d'œuvre : PROJEX INGÉNIERIE  
30, place Salvador Allende  
59650 VILLENEUVE D ASCQ

## **2. DESCRIPTION DE L'OPERATION**

### **2.1 DESCRIPTION DU PROGRAMME DES TRAVAUX**

BÂTIMENT G, H, I, J et K

### **3. SYNTHESE DES PRINCIPAUX RISQUES DE L'OPERATION**

#### **3.1 MISSIONS COMPLEMENTAIRES RECOMMANDEES**

Compte tenu des enjeux de l'opération pour le maître d'ouvrage et des risques identifiés, nous recommandons à la maîtrise d'ouvrage les missions complémentaires suivantes

## 4. AVIS AU STADE CONCEPTION

### 4.1 CODIFICATION DE NOS AVIS

Ceux-ci sont exprimés sous la forme suivante :

#### **Avis Favorables (F) :**

Ils sont donnés par rapport aux informations figurant dans le dossier qui nous est soumis. Ces avis seront confirmés en fonction des éléments qui nous seront proposés lors de la phase exécution.

#### **Avis Défavorables (D)**

Lorsque les informations figurant dans les documents examinés montrent un risque anormal vis-à-vis d'un aléas technique du fait d'un écart relevé selon les référentiels associés à l'une de nos missions, de la pérennité de l'ouvrage, des dispositions contraires aux règles de l'art, règles de calculs, DTU, normes.

#### **Avis Suspendus (S) :**

Lorsque les informations figurant dans les documents examinés sont insuffisantes pour nous permettre de nous prononcer (manque de précisions, ambiguïté, absence de document,...). Il deviendra automatiquement défavorable si les précisions demandées et reconnues satisfaisantes ne sont pas fournies dans des délais compatibles avec la réalisation des travaux.

#### **Hors Mission (HM)**

Elément ne faisant pas partie des marchés de travaux nous étant communiqués ou hors du cadre de notre mission.

#### **Sans Objet (SO)**

Elément Sans Objet dans le cadre du projet

#### 4.2 Avis sur exigences réglementaires – Sécurité des personnes dans les ERP et IGH

EXIGENCES/LOCALISATION	AVIS
<b>MOYENS DE SECOURS CONTRE L'INCENDIE - Art. MS</b>  <div></div>	Dispositions prévues  <b>N°E1 - 1</b> Pour le SSI, nous confirmer les dispositions suivantes:  . Que l'ensemble des locaux sera pourvu de détecteur incendie,  . La prise en compte des problèmes d'associativité des DAS existants avec le nouveau système prévu.



## 5. DOCUMENTS EXAMINES

### PROJEX INGÉNIERIE

Réf ou n°	Intitulé du document	Indice	Reçu le
	Dossier PRO de Mai 2023	0	06/06/2023

## 6. DIFFUSION

### DESTINATAIRE PRINCIPAL :

**CENTRE HOSPITALIER D'ABBEVILLE**  
Maxime DUPUIS  
dupuis.maxime@ch-abbville.fr

### DESTINATAIRES EN COPIE :

**ESSOR GROUPE**  
TANGUY GRANDIN  
tanguy.grandin@essor.group

**ESSOR GROUPE**  
Morad RAHAL  
morad.rahal@essor.group

**PROJEX INGÉNIERIE**  
Emmanuel TRICQUENEAUX  
e.tricqueneaux@projex.fr