

Affaire n°23TE0123**Travaux de mise en conformité du système de sécurité incendie bâtiments
G, H, I, J ET K****Décomposition du prix global et forfaitaire (D.P.G.F.)**

Art.	Description	U	Qté ENT	PU HT	PT HT
3	SYSTÈME DE SECURITE INCENDIE				
3.1	Phase de préparation				
	Reperage installations existantes	Ens			
	Dévoiement des câbles installations existantes	Ens			
Sous-total chap. 3.1					
3.2	Travaux préparatoires - Mise hors tension				
	Compris canalisations, supports, accessoires, raccordements, repérages et toutes sujétions de pose, etc.				
	Mise en sécurité	Ens			
	Dépose des installations existantes non conservées	Ens			
	Fourniture, pose et raccordement de contacts de portes	Ens			
	remplacement/vérification fonctionnement des coffrets de relaying désenfumage bâtiment I et K	Ens			
	Vérification des clapets coupe-feu	Ens			
	Fourniture, pose et raccordement de clapets coupe-feu en limite de ZMA	Ens			
	vérification fonctionnement / remplacement des non-stop ascenseurs	Ens			
	Mise en place de nouvelles AES nécessaires	Ens			
	Le câblage à neuf : reprise de tous les asservissements existants	Ens			
	Déraccordement et dépose du SSI ANTARES 2	Ens			
	Dépose et remplacement à neuf des équipements d'alarme de la chaufferie	Ens			
	Neutralisation des boucles/lignes CMSI/SDI bâtiment E	Ens			

Affaire n°23TE0123**Travaux de mise en conformité du système de sécurité incendie bâtiments
G, H, I, J ET K****Décomposition du prix global et forfaitaire (D.P.G.F.)**

Art.	Description	U	Qté ENT	PU HT	PT HT
	Alarme Générale Sélective	U			

Affaire n°23TE0123**Travaux de mise en conformité du système de sécurité incendie bâtiments
G, H, I, J ET K****Décomposition du prix global et forfaitaire (D.P.G.F.)**

Art.	Description	U	Qté ENT	PU HT	PT HT
	Indicateurs d'action adressable				
	- Ordinaire	U			
	- Etanche	U			
	Tableau répéteur	U			
	<u>Canalisations et raccordements :</u>				
	- Câble SYT1 rouge 1 paire 0,9	ml			
	- Bus CR1 C1 - 1 paire 0,9	ml			
	- Commande CR1 C1 - 2x1,5mm ²	ml			
	- Commande U1000R2V 2x1,5mm ²	ml			
	- Contrôle de position CR1 C1 - 2paires 0,9	ml			
	- Contrôle de position SYT1 - 2 paires 0,9	ml			
	- Alimentation CR1 C1 - 2x2,5mm ²	ml			
	- Câble U1000R2V - multiconducteur 1,5mm ²	ml			
	- Boîte de raccordement et divers accessoires	Ens			
	de pose et raccordement				
	<u>Asservissement :</u>				
	- Arrêt ventilation	Ens			
	- Portes automatiques	Ens			
	- Trappes et volets de désenfumage	Ens			
	- Asservissements arrêts techniques ventilation	Ens			
	- Asservissement clapet coupe-feu	Ens			
	- Début et fins de courses	Ens			
	- Déverrouillage des portes des issues de secours	Ens			
	- Déverrouillages des portes sous contrôle des accès	Ens			
	- Asservissement des portes coupe-feu	Ens			
	- Asservissement de l'éclairage de sécurité	Ens			
	- Asservissement du système de sonorisation principal	Ens			
	<u>Fourniture, pose et raccordement de :</u>				
	- contact de position de porte	U			
	- Asservissement + câblage	Ens			
	<u>Câblage et asservissements des coffrets de relaying :</u>				
	- Coffrets de relaying	U			
	- Commande arrêt pompier	U			
	- Commande de réarmement	U			
	- Alimentation 48Vcc pour réarmement	U			

Affaire n°23TE0123**Travaux de mise en conformité du système de sécurité incendie bâtiments
G, H, I, J ET K
Décomposition du prix global et forfaitaire (D.P.G.F.)**

Art.	Description	U	Qté ENT	PU HT	PT HT

Affaire n°23TE0123**Travaux de mise en conformité du système de sécurité incendie bâtiments
G, H, I, J ET K****Décomposition du prix global et forfaitaire (D.P.G.F.)**

Art.	Description	U	Qté ENT	PU HT	PT HT
	Prestations de service comprenant : - Programmation, essais et mise en service - Essais et autocontrôle de l'entreprise de l'entreprise - Participation aux essais du bureau de contrôle et réception des ouvrages - Dossier d'identité SSI - Formation du personnel / exploitant	Ens Ens Ens Ens Ens			
Sous-total chap. 3.4					
3.5	Unité d'aide à l'exploitation (UAE)				
	Fourniture de : Plans DOE	Ens			
	Prestation de service comprenant: - Paramétrage, essais et mise en service	Ens			
Sous-total chap. 3.5					
3.6	Système de Sécurité Incendie chaufferie - Type 4				
	<i>Pour une installation complète en ordre de marche</i> Fourniture et pose de : - Centrale - Diffuseur sonore - Diffuseur lumineux - Alimentation Electrique de Sécurité - Déclencheur manuel (y compris capot de protection) - Commande de mise à l'arrêt	U U U Ens U U			
	<u>Asservissements techniques</u> '- Déverrouillage portes IS contrôlées	Ens			
	<u>Canalisations et raccordements</u> - Câble type C2 - 3G1,5mm² - Câble type C2 - SYT1 2p 9/10ème rouge - Câble type C1 - 2x1,5mm² - Autres (à préciser par type et nature de câble)	ml ml ml			

Affaire n°23TE0123**Travaux de mise en conformité du système de sécurité incendie bâtiments
G, H, I, J ET K
Décomposition du prix global et forfaitaire (D.P.G.F.)**

Art.	Description	U	Qté ENT	PU HT	PT HT

Affaire n°23TE0123**Travaux de mise en conformité du système de sécurité incendie bâtiments
G, H, I, J ET K****Décomposition du prix global et forfaitaire (D.P.G.F.)**

Art.	Description	U	Qté ENT	PU HT	PT HT
	Prestations de service comprenant : - Programmation, essais et mise en service - Essais et autocontrôle de l'entreprise de l'entreprise - Participation aux essais du bureau de contrôle et réception des ouvrages - Formation du personnel / exploitant - Contrat de maintenance (pour mémoire : à joindre en annexe)	Ens Ens Ens Ens pm			
Sous-total chap. 3.6					
3.7	Volume Technique Protégé SSI				
	Cloison CF 1H Bloc-porte CF 1/2h Ventilation Percements, rebouchages, habillages pour la ventilation Peinture Plinthes Toile de verre	m² U Ens Ens m² ml m²			
Sous-total chap. 3.7					

