



Détection incendie du bloc ISO 5.1



Détecteur incendie du bloc ISO 5.2




Détecteur incendie du bloc ISO 5




Détection incendie
du bloc ISO 5.4





Salle











Détection incendie du bloc ISO 5.5




Détection incendie combles bat K




Détection incendie
de la salle 6
Y 01 046

LEGENDE DETECTION INCENDIE		Qté
	DETECTEUR OPTIQUE DE FUMÉE ADRESSABLE ORION, OA-0	246
	DETECTEUR MULTICRITERES ADRESSABLE ORION, ORION+	0
	DECLENCHEUR MANUEL ADRESSABLE ORION, DM0A	6
	REPORT ALPHANUMERIQUE ALTRA+	3
	INDICATEUR D'ACTION IA	161
	INDICATEUR D'ACTION ETANCHE IA	0
	ECS FORTE-S	—
	CMSI ANTARES-IV	—

[illegible]

		<p align="center">CENTRE HOSPITALIER D'ABBEVILLE MODERNISATION DU CENTRE HOSPITALIER D'ABBEVILLE</p>			
<p>Entreprise d'électricité et Plomberie 21 Avenue Robert Schuman 29 rue Vandermere B.P. N°73117 80104 Abbeville Cedex</p>	<p>Tel: 03.22.21.14.00 Fax: 03.22.21.14.06 Mail: secretariat@cehp.fr</p>	<p>SATELEC Pricade 311 rue de la Louisenbourg 80600 Commenchies</p>	<p>Tel: 03.22.44.37.00 Fax: 03.22.51.21.34</p>		



MAÎTRE D'OUVRAGE 		CENTRE HÔPITALIER D'ARBEVILLE 43, RUE DE L'YB 60190 ARBEVILLE		TEL +33 (0) 22 20 52 90	FAX +33 (0) 22 25 93 90
CONSEIL DU MAÎTRE D'OUVRAGE					
M.C.E. Assistant à la Maîtrise d'Ouvrage		128 RUE D'ESQUERMES 59000 LILLE		TEL +33 (0) 20 06 08 98 FAX +33 (0) 20 01 00 12	
APAFI Coordinateur technique		29 RUE DE LA CROIX DE PEINRE 80000 AMIENS		TEL +33 (0) 22 74 80 78 FAX +33 (0) 22 72 02 39 43	
QUALICONSULT Coordinateur SPS		105 RUE DU GÉNÉRAL DE GAULLE 80000 CAMON		TEL +33 (0) 22 47 24 70	

GROUPEMENT			
ART & BUILD - ARCHITECTE	10 CITE PAVAGES 79010 TONNAY	TEL FAX	+33 (0)1 45 58 17 30 +33 (0)1 45 58 17 30
CABINET AS Conseiller associé	50 RUE FREDERIC DEGOSSIE 62000 AMONG	TEL FAX	+33 (0)3 21 23 27 35 +33 (0)3 21 71 86 44
EDOS Conseiller - Bureau d'Etudes Techniques - OPC	36 PLACE SALVADOR ALLENDE 98650 VILLENEUVE D'ANGAS	TEL FAX	+33 (0)3 27 47 31 13 +33 (0)3 27 47 31 13
EDOS Conseiller - Bureau d'Etudes Techniques	19 BOULEVARD PAUL VALLAULT COURTOIR 96001 VILLENEUVE D'ANGAS	TEL	+33 (0)3 92 26 50 20
DAAGMONT Développement durable	30 PLACE SALVADOR ALLENDE 98650 VILLENEUVE D'ANGAS	TEL	+33 (0)3 20 47 22 20

Plan d'implantation SDI								RELEVÉ: 1 / 100		
								DATE: Le 04/06/2020		
R+2										
COOP PROJET	PHASE	ALLOTMENT	EMPRETEUR	LOT	PHASE	TYPE DE PLAN	NOUVEAU	ZONE	NOMBRE DE PLANS	RG
CHAB	1	TBAT	EEP	SSI	EXE	PL	R+2		05.402	M