LEGENDE DETECTION INCENDIE		Qté
	DETECTEUR OPTIQUE DE FUMEE ADRESSABLE ORION, DA-O	235
	DECLENCHEUR MANUEL ADRESSABLE ORION, DMCA	4
	REPORT ALPHANUMERIQUE ALTRA+	6
	INDICATEUR D'ACTION IA	181
	INDICATEUR D'ACTION ETANCHE IA	0
	ECS FORTE-S	0
	CMSI ANTARES IV	0
	COLONNE MONTANTE SSI	



NOTA :

Le départ et retour de FECS au détecteur et ou au déclencheur manuel, sont raccordés avec un câble 1 paire 4/10ème CR1-C1 avec écran.

Les détecteurs et déclencheurs manuel sont raccordés en série avec un câble 1 paire 4/10ème SR1 avec écran.

J	D.O.E. ind A	19/12/2022
I	D.O.E.	20/06/2022
H	Mise à jour retour chantier	03/06/2022
G	Mise à jour ZV bureau central (voir coin bat D)	28/04/2022
F	Ajout ZI cuisin tablonnet & pour asservissement de la PCF GAS commun	21/04/2022
E	Ajout bureau central	06/12/2021
D	Mise à jour front de plan, ajout ZI ZDA131139 et ZDA131140	05/05/2021
C	Mise à jour front de plan	09/12/2020
B	Mise à jour ajout vitrinnage tablonnet asservissement	07/10/2020
A	Mise à jour front de plan et emplacement des ALTRA+	15/09/2020
0	Création	04/08/2020
IND.	MODIFICATIONS	DATE

PROJET

CENTRE HOSPITALIER D'ABBEVILLE
MODERNISATION DU CENTRE HOSPITALIER D'ABBEVILLE

Entreprise d'Electricité de Picardie
Zone Industrielle de la Voyenne
25, rue Vandenberghe
B.P.124
80104 Abbeville Cedex

Tel. 03.22.20.14.00
Fax. 03.22.20.14.20
Mail. abbeville@egtp.fr

Logo SATELEC.pdf

SATELEC Picardie
313 bat de Vaux Luxembourge
80450 Camon

Tel. 03.22.44.57.00
Fax. 03.22.51.23.34

MAITRE D'OUVRAGE

CENTRE HOSPITALIER D'ABBEVILLE
43, RUE DE L'ISLE
80100 ABBEVILLE

TEL +33 (0)3 22 25 52 00 FAX +33 (0)3 22 25 53 90

CONSEIL DU MAITRE D'OUVRAGE

M.C.I	120 RUE DESGUERRES	TEL	+33 (0)3 20 65 68 96
Assistant à la Maîtrise d'Ouvrage	59000 LILLE	FAX	+33 (0)3 20 91 49 13
AFAHE	29 RUE DE LA CROIX DE PIERRE	TEL	+33 (0)3 22 54 73 80
Conformiste technique	80094 AMIENS	FAX	+33 (0)3 22 92 09 43
QUALICONSULT	180 RUE DU GENERAL DE GAULLE	TEL	+33 (0)3 22 47 24 70
Coordinateur SPS	80480 CAMON		

GROUPEMENT

ART & BUILD - ARCHITECTE	10 LOTE PARADIS	TEL	+33 (0)1 45 66 17 50
Contrôleur	75012 PARIS	FAX	+33 (0)1 45 66 17 55
CABINET A.C	50 RUE FREDERIC DESGORGE	TEL	+33 (0)3 21 23 27 26
Bureau d'études associé	80000 AMIENS	FAX	+33 (0)3 22 91 49 43
PROJEX	10 PLACE SALVADOR ALLENDE	TEL	+33 (0)3 20 47 22 61
Contrôleur - bureau d'études techniques - CPC	59650 VILLENEUVE D'ASCQ	FAX	+33 (0)3 20 47 32 95
EGIS	18 BOULEVARD PAUL VAILLANT COUTURIER	TEL	+33 (0)1 56 29 50 00
Contrôleur - bureau d'études techniques	94230 IVRY-SUR-SEINE		
DAUCHAT	10 PLACE SALVADOR ALLENDE	TEL	+33 (0)3 20 47 23 20
Bureau d'études structure	59650 VILLENEUVE D'ASCQ		

Plan d'implantation SDI

ECHELLE 1 / 100

DATE Le 04/06/2020

R+3

CODE PROJET	PHASE	BATIMENT	SAIT/TOUR	LOT	PHASE	TYPE DOC	NIVEAU	ZONE	NUMERO DE PLAN	IND.
CHAB	1	TBAT	EEP	SSI	EXE	PL	R+3		05.403	J