

Organisation des zones et arrêts techniques (lecture verticale)
MODERNISATION DU CENTRE HOSPITALIER D'ABBEVILLE
A L'ISSUE DE LA PHASE 2

Zones de détection		Zones de mise en sécurité						Arrêts Techniques	
		Zone de désenfumage		Zone de compartimentage		Zones d'alarme			
N° Zone ZDM ZDA	Localisation	N° Zone ZF	Localisation	N° Zone ZC	Localisation	N° Zone ZA	Localisation	N° Arrêt technique	Fonction / destination
NIVEAU 0 - NGF +6.30									
ZDM 0.01	RDC – BAT Y - Consultations pédiatrie et Gynéco Obstétrique DM	ZF 0.01	RDC – BAT Y - Circulations consultations pédiatrie et Gynéco Obstétrique	ZC 0.01	RDC – BAT Y - Consultations pédiatrie et Gynéco Obstétrique	ZA 01	Bâtiments A, BCD, E, F1 et Y	AT 01	Arrêt CTA
ZDA 0.02	RDC – BAT Y - Circulations consultations pédiatrie et Gynéco Obstétrique	ZF 0.02	RDC – BAT Y - circulation principale	ZC 0.02	RDC – BAT Y - Urgences coté circuit court adultes	ZA 02	Bâtiments F2, G, H, I, J et K	AT 02	Non stop ascenseur
ZDA 0.03	RDC – BAT Y - Circulations code du travail	ZF 0.03	RDC – BAT Y - circulation UHCD	ZC 0.03	RDC – BAT Y - Urgences coté circuit long adultes	ZA 03	Bâtiment W		
ZDA 0.04	RDC – BAT Y - circulation principale	ZF 0.04	RDC – BAT Y - Hall entrée principale	ZC 0.04	RDC – BAT Y - UHCD				
ZDA 0.05	RDC – BAT Y - Locaux personnel	ZF 0.05	RDC – BAT BCD - Hall accès Consultations chirurgie	ZC 0.05	RDC – BAT Y - Hall entrée principale				
ZDA 0.06	RDC – BAT Y - Locaux consultations pédiatrie et Gynéco Obstétrique	ZF 0.06	RDC – BAT BCD - Circulations Consultations chirurgie	ZC 0.06	RDC – BAT BCD - Hall accès Consultations chirurgie				
ZDA 0.07	RDC – BAT Y - Locaux techniques	ZF 0.07	RDC – BAT A - Circulations Imagerie	ZC 0.07	RDC – BAT BCD - Consultations chirurgie				
ZDM 0.08	RDC – BAT Y - Urgences coté circuit court adultes DM	ZF 0.08	RDC – BAT A/F1 - Circulations Imagerie	ZC 0.08	RDC – BAT A - Imagerie				
ZDA 0.09	RDC – BAT Y - Circulations Urgences coté circuit court adultes	ZF 0.09	RDC – BAT A - Circulations vers Imagerie	ZC 0.09	RDC – BAT A/F1 - Imagerie				
ZDA 0.10	RDC – BAT Y - Locaux Urgences coté circuit court adultes	ZF 0.10	RDC – BAT E - Circulation Coté hall principal	ZC 0.10	RDC – BAT E - Consultations Coté hall principal				
ZDM 0.11	RDC – BAT Y - Urgences coté circuit long adultes DM	ZF 0.11	RDC – BAT E - Circulation Coté BAT G	ZC 0.11	RDC – BAT E - Consultations Coté BAT G				
ZDA 0.12	RDC – BAT Y - Circulations Urgences coté circuit long adultes	ZF 0.12	RDC – BAT I - PSY A Circulations	ZC 0.12	RDC – BAT G				
ZDA 0.13	RDC – BAT Y - Locaux Urgences coté circuit long adultes	ZF 0.13	RDC – BAT I - PSY B Circulations	ZC 0.13	RDC – BAT H				
ZDM 0.14	RDC – BAT Y - UHCD DM	ZF 0.14	RDC – BAT I - PSY B Circulations	ZC 0.14	RDC – BAT K - AFT				
ZDA 0.15	RDC – BAT Y - Circulation UHCD	ZF 0.15	RDC – BAT F2 - Pharmacie	ZC 0.15	RDC – BAT J/K				
ZDA 0.16	RDC – BAT Y - Locaux UHCD	ZF 0.16	RDC – BAT F2 - Palier Entrée pharmacie	ZC 0.16	RDC – BAT I - PSY A				
ZDM 0.17	RDC – BAT Y - Locaux techniques DM			ZC 0.17	RDC – BAT I - PSY B				
ZDA 0.18	RDC – BAT Y - Locaux techniques			ZC 0.18	RDC – BAT I - PSY B				
ZDM 0.19	RDC – BAT Y - Hall entrée principale DM			ZC 0.19	RDC – BAT F2 - Pharmacie				

Organisation des zones et arrêts techniques (lecture verticale)
MODERNISATION DU CENTRE HOSPITALIER D'ABBEVILLE
A L'ISSUE DE LA PHASE 2

Zones de détection		Zones de mise en sécurité						Arrêts Techniques	
N° Zone ZDM ZDA	Localisation	Zone de désenfumage		Zone de compartimentage		Zones d'alarme		N° Arrêt technique	Fonction / destination
		N° Zone ZF	Localisation	N° Zone ZC	Localisation	N° Zone ZA	Localisation		
ZDA 0.20	RDC – BAT Y - Hall entrée principale								
ZDA 0.21	RDC – BAT Y - Locaux Hall entrée principale								
ZDM 0.22	RDC – BAT BCD - Circulations Consultations chirurgie								
ZDA 0.23	RDC – BAT BCD - Circulations Consultations chirurgie								
ZDA 0.24	RDC – BAT BCD - Locaux Consultations chirurgie								
ZDM 0.25	RDC – BAT BCD - Consultations chirurgie DM								
ZDA 0.26	RDC – BAT BCD - Circulations Consultations chirurgie								
ZDA 0.27	RDC – BAT BCD - Locaux Consultations chirurgie								
ZDM 0.28	RDC – BAT A - Imagerie DM								
ZDA 0.29	RDC – BAT A - Circulations Imagerie								
ZDA 0.30	RDC – BAT A - Locaux Imagerie								
ZDM 0.31	RDC – BAT A - Imagerie DM								
ZDA 0.32	RDC – BAT A - Circulations Imagerie								
ZDA 0.32a	RDC – BAT A - Circulations Imagerie								
ZDA 0.33	RDC – BAT A - Locaux Imagerie								
ZDM 0.34	RDC – BAT G DM								
ZDA 0.35	RDC – BAT G - Locaux								
ZDM 0.36	RDC – BAT H DM								
ZDA 0.37	RDC – BAT H - Locaux								
ZDM 0.39	RDC – BAT K - AFT DM								
ZDA 0.40	RDC – BAT K - Circulation code du travail AFT								
ZDA 0.41	RDC – BAT K - Locaux code du travail AFT								
ZDM 0.42	RDC – BAT E - Consultations Coté hall principal DM								
ZDA 0.43	RDC – BAT E - Sas entre BAT B et E								
ZDA 0.44	RDC – BAT E - Circulation Coté hall principal								
ZDA 0.45	RDC – BAT E - Locaux Coté hall principal								
ZDM 0.46	RDC – BAT E - Consultations Coté BAT G DM								
ZDA 0.47	RDC – BAT E - Circulation Coté BAT G								
ZDA 0.48	RDC – BAT E - Locaux Coté BAT G								

Organisation des zones et arrêts techniques (lecture verticale)
MODERNISATION DU CENTRE HOSPITALIER D'ABBEVILLE
A L'ISSUE DE LA PHASE 2

Zones de détection		Zones de mise en sécurité						Arrêts Techniques	
N° Zone ZDM ZDA	Localisation	Zone de désenfumage		Zone de compartimentage		Zones d'alarme		N° Arrêt technique	Fonction / destination
		N° Zone ZF	Localisation	N° Zone ZC	Localisation	N° Zone ZA	Localisation		
ZDM 0.49	RDC – BAT F - SAU DM								
ZDA 0.50	RDC – BAT F2 - Pharmacie								
ZDA 0.51	RDC – BAT F2 - Pharmacie Locaux								
ZDA 0.52	RDC – BAT F2 - Pharmacie Circulations								
ZDM 0.53	RDC – BAT K DM								
ZDA 0.54	RDC – BAT K - Circulations								
ZDA 0.55	RDC – BAT K - Locaux								
ZDA 0.56	RDC – BAT F2 - Palier Entrée pharmacie								
ZDM 0.60	RDC – BAT J DM								
ZDA 0.61	RDC – BAT J - Circulations								
ZDA 0.62	RDC – BAT J - Locaux								
ZDM 0.70	RDC – BAT I - PSY A DM								
ZDA 0.71	RDC – BAT I - PSY A Circulations								
ZDA 0.72	RDC – BAT I - PSY A Locaux								
ZDM 0.73	RDC – BAT I - PSY B DM								
ZDA 0.74	RDC – BAT I - PSY B Circulations								
ZDA 0.75	RDC – BAT I - PSY B Locaux								
ZDM 0.76	RDC – BAT I - PSY B DM								
ZDA 0.77	RDC – BAT I - PSY B Circulations								
ZDA 0.78	RDC – BAT I - PSY B Locaux								
ZDA 0.80	RDC – BAT I - PSY A Circulations Plénum								
ZDA 0.81	RDC – BAT I - PSY B Circulations Plénum								
ZDA 0.82	RDC – BAT I - PSY B Circulations Plénum								
ZDM W	RDC – BAT W DM								
ZDA W	RDC – BAT W DI								

Organisation des zones et arrêts techniques (lecture verticale)
MODERNISATION DU CENTRE HOSPITALIER D'ABBEVILLE
A L'ISSUE DE LA PHASE 2

Zones de détection		Zones de mise en sécurité						Arrêts Techniques	
N° Zone ZDM ZDA	Localisation	Zone de désenfumage		Zone de compartimentage		Zones d'alarme		N° Arrêt technique	Fonction / destination
		N° Zone ZF	Localisation	N° Zone ZC	Localisation	N° Zone ZA	Localisation		
NIVEAU 1 - NGF +10.00									
ZDM 1.01	R+1 – BAT Y - Blocs obstétricaux	ZF 1.01	R+1 – BAT Y - Circulation principale	ZC 1.01	R+1 – BAT Y - Blocs obstétricaux	ZA 01	Bâtiments A, BCD, E, F1 et Y	AT 01	Arrêt CTA
ZDA 1.02	R+1 – BAT Y - Circulations Blocs obstétricaux	ZF 1.02	R+1 – BAT BCD - Circulations Chirurgie	ZC 1.02	R+1 – BAT Y - Blocs opératoires	ZA 02	Bâtiments F2, G, H, I, J et K	AT 02	Non stop ascenseur
ZDA 1.03	R+1 – BAT Y - Blocs obstétricaux	ZF 1.03	R+1 – BAT BCD - Circulations Chirurgie	ZC 1.03	R+1 – BAT Y - SSPI				
ZDM 1.04	R+1 – BAT Y - Blocs opératoires	ZF 1.04	R+1 – BAT BCD - Circulations Chirurgie	ZC 1.04	R+1 – BAT Y - Locaux personnel Blocs obstétricaux				
ZDA 1.05	R+1 – BAT Y - Circulations Blocs opératoires	ZF 1.04a	R+1 – BAT BCD - Circulation Barreau central	ZC 1.05	R+1 – BAT Y - Circulation principale				
ZDA 1.06	R+1 – BAT Y - Blocs opératoires	ZF 1.05	R+1 – BAT A - Circulations vers Vestiaires Centraux	ZC 1.06	R+1 – BAT BCD - Chirurgie				
ZDM 1.07	R+1 – BAT Y - SSPI	ZF 1.06	R+1 – BAT K - Circulations	ZC 1.07	R+1 – BAT BCD - Chirurgie				
ZDA 1.08	R+1 – BAT Y - Circulations SSPI	ZF 1.07	R+1 – BAT A - Circulations Vestiaires/Biomédical/c ellule mutualisée	ZC 1.08	R+1 – BAT E - Gastro-Enterologie				
ZDA 1.09	R+1 – BAT Y - Circulations SSPI	ZF 1.08	R+1 – BAT E - Circulations Coté BAT B	ZC 1.09	R+1 – BAT A/F1 - Vestiaires/Biomédical /cellule mutualisée				
ZDA 1.10	R+1 – BAT Y - Locaux SSPI	ZF 1.09	R+1 – BAT E - Circulations Coté BAT G	ZC 1.10	R+1 – BAT F2 - Pharmacie				
ZDM 1.11	R+1 – BAT Y - Accueil examens	ZF 1.10	R+1 – BAT I - PSY A Circulations	ZC 1.11	R+1 – BAT I - PSY A				
ZDA 1.12	R+1 – BAT Y - Circulations Accueil examens	ZF 1.11	R+1 – BAT I - PSY B Circulations	ZC 1.12	R+1 – BAT I - PSY B				
ZDA 1.13	R+1 – BAT Y - Circulations Accueil examens	ZF 1.12	R+1 – BAT I - PSY B Circulations	ZC 1.13	R+1 – BAT I - PSY B				
ZDA 1.14	R+1 – BAT Y - Locaux Accueil examens	ZF 1.13	R+1 – BAT F1/F2 - Circulation vers Pharmacie	ZC 1.14	R+1 – BAT K				
ZDM 1.15	R+1 – BAT Y - Circulation principale			ZC 1.15	R+1 – BAT J/K				
ZDA 1.16	R+1 – BAT Y - Circulation principale								
ZDA 1.17	R+1 – BAT Y - Locaux attendants Circulation principale								
ZDM 1.18	R+1 – BAT BCD - Chirurgie								
ZDA 1.19	R+1 – BAT BCD - Circulation Chirurgie								
ZDA 1.20	R+1 – BAT BCD - Locaux Chirurgie								
ZDM 1.21	R+1 – BAT BCD - Chirurgie								
ZDA 1.22	R+1 – BAT BCD - Circulation Chirurgie								
ZDA 1.23	R+1 – BAT BCD - Circulation Chirurgie								
ZDA 1.23a	R+1 – BAT BCD - Circulation Barreau central								
ZDA 1.24	R+1 – BAT BCD - Locaux Chirurgie								

Organisation des zones et arrêts techniques (lecture verticale)
MODERNISATION DU CENTRE HOSPITALIER D'ABBEVILLE
A L'ISSUE DE LA PHASE 2

Zones de détection		Zones de mise en sécurité						Arrêts Techniques	
N° Zone ZDM ZDA	Localisation	Zone de désenfumage		Zone de compartimentage		Zones d'alarme		N° Arrêt technique	Fonction / destination
		N° Zone ZF	Localisation	N° Zone ZC	Localisation	N° Zone ZA	Localisation		
ZDM 1.25	R+1 – BAT A/F1 - Vestiaires/Biomédical/cellule mutualisée								
ZDA 1.27	R+1 – BAT A - Circulations vers Vestiaires Centraux								
ZDA 1.28	R+1 – BAT A - Locaux Vestiaires								
ZDA 1.29	R+1 – BAT F1 - Locaux								
ZDM 1.31	R+1 – BAT K								
ZDA 1.32	R+1 – BAT K - Circulations								
ZDA 1.33	R+1 – BAT K - Locaux								
ZDM 1.34	R+1 – BAT E - Gastro-Entérologie DM								
ZDA 1.35	R+1 – BAT E - Circulations Coté BAT B								
ZDA 1.36	R+1 – BAT E - Circulations Coté BAT G								
ZDA 1.37	R+1 – BAT E - Locaux								
ZDM 1.38	R+1 – BAT G DM								
ZDA 1.39	R+1 – BAT G - Locaux								
ZDM 1.40	R+1 – BAT H DM								
ZDA 1.41	R+1 – BAT H - Locaux								
ZDM 1.42	R+1 – BAT J/K DM								
ZDA 1.43	R+1 – BAT K - Circulations								
ZDA 1.44	R+1 – BAT K - Locaux								
ZDA 1.45	R+1 – BAT J - Circulations								
ZDA 1.46	R+1 – BAT J - Locaux								
ZDM 1.47	R+1 – BAT I - PSY A DM								
ZDA 1.48	R+1 – BAT I - PSY A Circulations								
ZDA 1.49	R+1 – BAT I - PSY A Locaux								
ZDA 1.50	R+1 – BAT I - PSY A Circulations Plénum								
ZDM 1.51	R+1 – BAT I - PSY B DM								
ZDA 1.52	R+1 – BAT I - PSY B Circulations								
ZDA 1.53	R+1 – BAT I - PSY B Locaux								
ZDA 1.54	R+1 – BAT I - PSY B Circulations Plénum								
ZDM 1.55	R+1 – BAT I - PSY B DM								
ZDA 1.56	R+1 – BAT I - PSY B Circulations								
ZDA 1.57	R+1 – BAT I - PSY B Locaux								
ZDM 1.58	R+1 – BAT F2 DM								
ZDA 1.59	R+1 – BAT F1/F2 - Circulation vers Pharmacie								
ZDA 1.60	R+1 – BAT F2 - Circulations Pharmacie								
ZDA 1.61	R+1 – BAT F2 - Locaux Pharmacie								
ZDA 1.62	R+1 – BAT I - PSY B Circulations Plénum								

Organisation des zones et arrêts techniques (lecture verticale)
MODERNISATION DU CENTRE HOSPITALIER D'ABBEVILLE
A L'ISSUE DE LA PHASE 2

Zones de détection		Zones de mise en sécurité						Arrêts Techniques	
		Zone de désenfumage		Zone de compartimentage		Zones d'alarme			
N° Zone ZDM ZDA	Localisation	N° Zone ZF	Localisation	N° Zone ZC	Localisation	N° Zone ZA	Localisation	N° Arrêt technique	Fonction / destination
NIVEAU 2 - NGF +13.34									
ZDM 2.01	R+2 – BAT Y - Cardiologie DM	ZF 2.01	R+2 – BAT Y - Circulations Cardiologie	ZC 2.01	R+2 – BAT Y - Cardiologie	ZA 01	Bâtiments A, BCD, E, F1 et Y	AT 01	Arrêt CTA
ZDA 2.02	R+2 – BAT Y - Circulations Cardiologie	ZF 2.02	R+2 – BAT Y - Circulations Cardiologie	ZC 2.02	R+2 – BAT Y - Locaux techniques	ZA 02	Bâtiments F2, G, H, I, J et K	AT 02	Non stop ascenseur
ZDA 2.03	R+2 – BAT Y - Circulations Cardiologie	ZF 2.03	R+2 – BAT Y - Circulation principale	ZC 2.03	R+2 – BAT Y - Neurovasculaire				
ZDA 2.04	R+2 – BAT Y - SAS Monte visiteurs	ZF 2.04	R+2 – BAT Y - SAS Monte visiteurs	ZC 2.04	R+2 – BAT BCD - PC Médical				
ZDA 2.05	R+2 – BAT Y - Circulation principale	ZF 2.05	R+2 – BAT Y - Circulations Neurovasculaire	ZC 2.05	R+2 – BAT E - Medecine Interne				
ZDA 2.06	R+2 – BAT Y - Locaux Cardiologie	ZF 2.06	R+2 – BAT BCD - Circulations PC Médical	ZC 2.06	R+2 – BAT A - Vestiaires centraux				
ZDA 2.07	R+2 – BAT Y - Locaux techniques Blocs opératoires	ZF 2.07	R+2 – BAT BCD - Circulation Bureaux PC Médical	ZC 2.07	R+2 – BAT K - Combles				
ZDM 2.08	R+2 – BAT Y - Locaux techniques DM	ZF 2.07a	R+2 – BAT BCD - Circulation Barreau central	ZC 2.08	R+2 – BAT J				
ZDA 2.09	R+2 – BAT Y - Circulations Locaux techniques	ZF 2.08	R+2 – BAT A - Circulation vers Vestiaires centraux	ZC 2.09	R+2 – BAT I - PSY A				
ZDA 2.10	R+2 – BAT Y - Locaux techniques SSPI			ZC 2.10	R+2 – BAT I - PSY B				
ZDA 2.11	R+2 – BAT Y - Locaux techniques SSPI	ZF 2.09	R+2 – BAT E - Circulations Coté BAT B	ZC 2.11	R+2 – BAT I - PSY B				
ZDM 2.12	R+2 – BAT Y - Neurovasculaire DM	ZF 2.10	R+2 – BAT E - Circulations Coté BAT G						
ZDA 2.13	R+2 – BAT Y - Circulations Neurovasculaire	ZF 2.11	R+2 – BAT I - PSY A Circulations						
ZDA 2.14	R+2 – BAT Y - Locaux Neurovasculaire	ZF 2.12	R+2 – BAT I - PSY B Circulations						
ZDM 2.15	R+2 – BAT BCD - PC Médical DM	ZF 2.13	R+2 – BAT I - PSY B Circulations						

Organisation des zones et arrêts techniques (lecture verticale)
MODERNISATION DU CENTRE HOSPITALIER D'ABBEVILLE
A L'ISSUE DE LA PHASE 2

Zones de détection		Zones de mise en sécurité						Arrêts Techniques	
N° Zone ZDM ZDA	Localisation	Zone de désenfumage		Zone de compartimentage		Zones d'alarme		N° Arrêt technique	Fonction / destination
		N° Zone ZF	Localisation	N° Zone ZC	Localisation	N° Zone ZA	Localisation		
ZDA 2.16	R+2 – BAT BCD - Circulations PC Médical								
ZDA 2.17	R+2 – BAT BCD - Circulation Bureaux PC Médical								
ZDA 2.17a	R+2 – BAT BCD - Circulation Barreau central								
ZDA 2.18	R+2 – BAT BCD - Locaux PC Médical								
ZDM 2.19	R+2 – BAT A - Vestiaires centraux DM								
ZDA 2.20	R+2 – BAT A - Circulation vers Vestiaires centraux								
ZDA 2.21	R+2 – BAT A - Locaux Vestiaires centraux								
ZDA 2.22	R+2 – BAT K - Combles								
ZDM 2.23	R+2 – BAT E - Medecine Interne DM								
ZDA 2.24	R+2 – BAT E - Circulations Côté BAT B								
ZDA 2.25	R+2 – BAT E - Circulations Côté BAT G								
ZDA 2.26	R+2 – BAT E - Locaux								
ZDA 2.27	R+2 – BAT F - Locaux technique toiture								
ZDA 2.28	R+2 – BAT F - Combles								
ZDA 2.29	R+2 – BAT H - Combles								
ZDA 2.30	R+2 – BAT K - Combles								
ZDM 2.34	R+2 – BAT J DM								
ZDA 2.35	R+2 – BAT J - Circulation								
ZDA 2.36	R+2 – BAT J - Locaux								
ZDM 2.37	R+2 – BAT I - PSY A DM								
ZDA 2.38	R+2 – BAT I - PSY A Circulations								
ZDA 2.39	R+2 – BAT I - PSY A Locaux								
ZDM 2.40	R+2 – BAT I - PSY B DM								
ZDA 2.41	R+2 – BAT I - PSY B Circulations								
ZDA 2.42	R+2 – BAT I - PSY B Locaux								
ZDM 2.43	R+2 – BAT I - PSY B DM								
ZDA 2.44	R+2 – BAT I - PSY B Circulations								
ZDA 2.45	R+2 – BAT I - PSY B Locaux								
ZDA 2.46	R+2 – BAT I - PSY A Circulations Plénum								
ZDA 2.47	R+2 – BAT I - PSY B Circulations Plénum								
ZDA 2.48	R+2 – BAT I - PSY B Circulations Plénum								
ZDA 2.49	R+2 – BAT I - Combles Psy B								

Organisation des zones et arrêts techniques (lecture verticale)
MODERNISATION DU CENTRE HOSPITALIER D'ABBEVILLE
A L'ISSUE DE LA PHASE 2

Zones de détection		Zones de mise en sécurité						Arrêts Techniques	
		Zone de désenfumage		Zone de compartimentage		Zones d'alarme			
N° Zone ZDM ZDA	Localisation	N° Zone ZF	Localisation	N° Zone ZC	Localisation	N° Zone ZA	Localisation	N° Arrêt technique	Fonction / destination
NIVEAU 3 - NGF +16.95									
ZDM 3.01	R+3 – BAT Y - Pédiatrie Gastro	ZF 3.01	R+3 – BAT Y - Circulations Pédiatrie	ZC 3.01	R+3 – BAT Y - Pédiatrie Gastro	ZA 01	Bâtiments A, BCD, E, F1 et Y	AT 01	Arrêt CTA
ZDA 3.02	R+3 – BAT Y - Circulations Pédiatrie	ZF 3.02	R+3 – BAT Y - Circulation principale	ZC 3.02	R+3 – BAT Y - Néonatalogie	ZA 02	Bâtiments F2, G, H, I, J et K	AT 02	Non stop ascenseur
ZDA 3.03	R+3 – BAT Y - Circulation principale	ZF 3.03	R+3 – BAT BCD - Circulations Gastro	ZC 3.03	R+3 – BAT Y - USIC				
ZDA 3.04	R+3 – BAT BCD - Circulations Gastro	ZF 3.04	R+3 – BAT BCD - Circulations Gastro	ZC 3.04	R+3 – BAT Y - Réanimation				
ZDA 3.05	R+3 – BAT Y - Locaux Pédiatrie Gastro	ZF 3.05	R+3 – BAT BCD - Circulations Pneumo	ZC 3.05	R+3 – BAT BCD/E - Gastro/Pneumo/Cardio				
ZDM 3.06	R+3 – BAT Y - Néonatalogie	ZF 3.05a	R+3 – BAT BCD - Circulation Barreau central	ZC 3.06	R+3 – BAT E - Unité HC Neuro				
ZDA 3.07	R+3 – BAT Y - Circulations Néonatalogie	ZF 3.06	R+3 – BAT E - Circulations Coté BAT B	ZC 3.07	R+3 – BAT J				
ZDA 3.08	R+3 – BAT Y - Locaux Néonatalogie	ZF 3.07	R+3 – BAT E - Circulations Coté BAT G						
ZDM 3.09	R+3 – BAT Y - USIC								
ZDA 3.10	R+3 – BAT Y - Circulations USIC								
ZDA 3.11	R+3 – BAT Y - Locaux USIC								
ZDM 3.12	R+3 – BAT Y - Réanimation								
ZDA 3.13	R+3 – BAT Y - Circulations Réanimation								
ZDA 3.14	R+3 – BAT Y - Locaux Réanimation								
ZDM 3.15	R+3 – BAT BCD - Gastro/Pneumo/Cardio								
ZDA 3.16	R+3 – BAT BCD - Circulations Gastro								
ZDA 3.17	R+3 – BAT BCD - Circulations Pneumo								
ZDA 3.17a	R+3 – BAT BCD - Circulation Barreau central								
ZDA 3.18	R+3 – BAT BCD - Locaux Gastro/Pneumo/Cardio								
ZDA 3.19	R+3 – BAT A - Combles								
ZDM 3.20	R+3 – BAT E - Unité HC Neuro DM								
ZDA 3.21	R+3 – BAT E - Circulations Coté BAT B								
ZDA 3.22	R+3 – BAT E - Circulations Coté BAT G								
ZDA 3.23	R+3 – BAT E - Locaux Unité HC Neuro								
ZDM 3.24	R+3 – BAT J - Administration DM								
ZDA 3.25	R+3 – BAT J - Circulation								
ZDA 3.26	R+3 – BAT J - Locaux								
ZDA 3.27	R+3 – BAT I - Combles Psv A								
ZDA 3.28	R+3 – BAT I - Combles Psv B								

Organisation des zones et arrêts techniques (lecture verticale)
MODERNISATION DU CENTRE HOSPITALIER D'ABBEVILLE
A L'ISSUE DE LA PHASE 2

Zones de détection		Zones de mise en sécurité						Arrêts Techniques	
		Zone de désenfumage		Zone de compartimentage		Zones d'alarme			
N° Zone ZDM ZDA	Localisation	N° Zone ZF	Localisation	N° Zone ZC	Localisation	N° Zone ZA	Localisation	N° Arrêt technique	Fonction / destination
NIVEAU 4 - NGF +19.95									
ZDM 4.01	R+4 – BAT Y - Maternité DM	ZF 4.01	R+4 – BAT Y - Circulations Maternité	ZC 4.01	R+4 – BAT Y - Maternité	ZA 01	Bâtiments A, BCD, E, F1 et Y	AT 01	Arrêt CTA
ZDA 4.02	R+4 – BAT Y - Circulations Maternité	ZF 4.02	R+4 – BAT Y - Circulation principale	ZC 4.02	R+4 – BAT BCD - Médecine interne	ZA 02	Bâtiments F2, G, H, I, J et K	AT 02	Non stop ascenseur
ZDA 4.03	R+4 – BAT Y - Circulation principale	ZF 4.03	R+4 – BAT Y - Circulations Maternité et Monte Malade	ZC 4.03	R+4 – BAT BCD - MPR				
ZDA 4.04	R+4 – BAT Y - Circulations Maternité et Monte Malade	ZF 4.04	R+4 – BAT BCD - Circulations Médecine interne	ZC 4.04	R+4 – BAT E - Court Séjour Gériatrique				
ZDA 4.05	R+4 – BAT Y - Locaux Maternité	ZF 4.05	R+4 – BAT BCD - Circulation générale						
ZDM 4.06	R+4 – BAT BCD - Médecine interne DM	ZF 4.06	R+4 – BAT BCD - Circulations MPR						
ZDA 4.07	R+4 – BAT BCD - Circulations Médecine interne	ZF 4.07	R+4 – BAT E - Circulations Coté BAT C						
ZDA 4.08	R+4 – BAT BCD - Circulation générale	ZF 4.08	R+4 – BAT E - Circulations Coté BAT G						
ZDA 4.09	R+4 – BAT BCD - Locaux Médecine interne								
ZDM 4.10	R+4 – BAT BCD - MPR DM								
ZDA 4.11	R+4 – BAT BCD - Circulations MPR								
ZDA 4.12	R+4 – BAT BCD - Locaux MPR								
ZDM 4.13	R+4 – BAT E - Court Séjour Gériatrique DM								
ZDA 4.14	R+4 – BAT E - Circulations Coté BAT C								
ZDA 4.15	R+4 – BAT E - Circulations Coté BAT G								
ZDA 4.16	R+4 – BAT E - Locaux Court Séjour Gériatrique								

Organisation des zones et arrêts techniques (lecture verticale)
MODERNISATION DU CENTRE HOSPITALIER D'ABBEVILLE
A L'ISSUE DE LA PHASE 2

Zones de détection		Zones de mise en sécurité						Arrêts Techniques	
		Zone de désenfumage		Zone de compartimentage		Zones d'alarme			
N° Zone ZDM ZDA	Localisation	N° Zone ZF	Localisation	N° Zone ZC	Localisation	N° Zone ZA	Localisation	N° Arrêt technique	Fonction / destination
NIVEAU 5 - NGF +23.95									
ZDA 5.00	R+5 – BAT BCD - Locaux techniques			ZC 5.01	R+5 – BAT Y - Locaux techniques	ZA 01	Bâtiments A, BCD, E, F1 et Y	AT 02	Non stop ascenseur
ZDM 5.01	R+5 – BAT Y - Locaux techniques DM			ZC 5.02	R+5 – BAT BCD - Locaux techniques				
ZDA 5.02	R+5 – BAT Y - Locaux techniques			ZC 5.03	R+5 – BAT E - Locaux techniques				
ZDM 5.03	R+5 – BAT BCD - Locaux techniques DM								
ZDA 5.04	R+5 – BAT BCD - Locaux techniques								
ZDM 5.05	R+5 – BAT E - Locaux techniques DM								
ZDA 5.06	R+5 – BAT E - Locaux techniques								
NIVEAU 6 - NGF +23.95									
ZDM 6.01	R+6 – BAT Y - Locaux techniques DM			ZC 6.01	R+6 – BAT Y - Locaux techniques	ZA 01	Bâtiments A, BCD, E, F1 et Y	AT 02	Non stop ascenseur
ZDA 6.02	R+6 – BAT Y - Locaux techniques								

O	Oui
N	Non
x	à prendre en compte
/	sans objet

1 : Arrêt CTA

SDI		Zones de mise en sécurité			S.M.S.I.																
					Fonction évacuation					Fonction désenfumage							Fonction compartimentage				
N° de ZDA	N° de ZDM	Zone d'alarme	Zone de compartimentage	Zone de désenfumage	Alarme restreinte (0 mn)	Diffusion du signal sonore GN/GS/SSS	Tableau répéteur TRE / TRC	Gestion des issues de secours NF S 61-937 fiche XIV	N°AT	Inter verrouillage O/N	Exutoires et Ouvrants NFS 61-937-6	Compatibilité DENFC NFS 61-937-7	Ouvrants télécommandés d'amenée d'air NFS 61-937-8	Coffret de relayage NFS 61-937-9	Volet pour conduit NFS 61-937-10	N° AT	clapets autocommandés NFS 61-937-5	clapets télécommandés NFS 61-937-5	Portes et clapets en limite de zones - DAS communs-	Portes battantes à fermetures automatiques NFS 61-937-2	N° AT
	ZDM 0.01	ZA 01	/	/	N	GN + GS	x	x	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
ZDA 0.02		ZA 01	ZC 0.01	ZF 0.01	N	GN + GS	x	x	/	O	/	/	x	x	x	1	x	x	x	x	2
ZDA 0.03		ZA 01	ZC 0.01	/	N	GN + GS	x	x	/	/	/	/	/	/	/	/	x	x	x	x	2
ZDA 0.04		ZA 01	ZC 0.01	ZF 0.02	N	GN + GS	x	x	/	O	/	/	x	x	x	1	x	x	x	x	2
ZDA 0.05		ZA 01	ZC 0.01	/	N	GN + GS	x	x	/	/	/	/	/	/	/	/	x	x	x	x	2
ZDA 0.06		ZA 01	ZC 0.01	/	N	GN + GS	x	x	/	/	/	/	/	/	/	/	x	x	x	x	2
ZDA 0.07		ZA 01	ZC 0.01	/	N	GN + GS	x	x	/	/	/	/	/	/	/	/	x	x	x	x	2
	ZDM 0.08	ZA 01	/	/	N	GN + GS	x	x	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
ZDA 0.09		ZA 01	ZC 0.02	/	N	GN + GS	x	x	/	/	/	/	/	/	/	/	x	x	x	x	/
ZDA 0.10		ZA 01	ZC 0.02	/	N	GN + GS	x	x	/	/	/	/	/	/	/	/	x	x	x	x	/
	ZDM 0.11	ZA 01	/	/	N	GN + GS	x	x	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
ZDA 0.12		ZA 01	ZC 0.03	/	N	GN + GS	x	x	/	/	/	/	/	/	/	/	x	x	x	x	/
ZDA 0.13		ZA 01	ZC 0.03	/	N	GN + GS	x	x	/	/	/	/	/	/	/	/	x	x	x	x	/
	ZDM 0.14	ZA 01	/	/	N	GN + GS	x	x	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
ZDA 0.15		ZA 01	ZC 0.04	ZF 0.03	N	GN + GS	x	x	/	O	/	/	x	x	x	1	x	x	x	x	2
ZDA 0.16		ZA 01	ZC 0.04	/	N	GN + GS	x	x	/	/	/	/	/	/	/	/	x	x	x	x	2
	ZDM 0.17	ZA 01	/	/	N	GN + GS	x	x	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
ZDA 0.18		ZA 01	ZC 0.04	/	N	GN + GS	x	x	/	/	/	/	/	/	/	/	x	x	x	x	2
	ZDM 0.19	ZA 01	/	/	N	GN + GS	x	x	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
ZDA 0.20		ZA 01	ZC 0.05	ZF 0.04	N	GN + GS	x	x	/	O	/	/	x	x	x	1	x	x	x	x	2
ZDA 0.21		ZA 01	ZC 0.05	/	N	GN + GS	x	x	/	/	/	/	/	/	/	/	x	x	x	x	2
	ZDM 0.22	ZA 01	/	/	N	GN + GS	x	x	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
ZDA 0.23		ZA 01	ZC 0.06	ZF 0.05	N	GN + GS	x	x	/	O	/	/	x	x	x	1	x	x	x	x	2
ZDA 0.24		ZA 01	ZC 0.06	/	N	GN + GS	x	x	/	/	/	/	/	/	/	/	x	x	x	x	2
	ZDM 0.25	ZA 01	/	/	N	GN + GS	x	x	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
ZDA 0.26		ZA 01	ZC 0.07	ZF 0.06	N	GN + GS	x	x	/	O	/	/	/	x	x	1	x	x	x	x	/
ZDA 0.27		ZA 01	ZC 0.07	/	N	GN + GS	x	x	/	/	/	/	/	/	/	/	x	x	x	x	/
	ZDM 0.28	ZA 01	/	/	N	GN + GS	x	x	/	/	/	/	/								

O	Oui
N	Non
x	à prendre en compte
/	sans objet

2 : Non Stop Ascenseurs

O	Oui
N	Non
x	à prendre en compte
/	sans objet

2 : Non Stop Ascenseurs

R+1

LEGENDE :

O
N
x
/
Oui
Non
à prendre en compte
sans objet

Conduit unitaire

TABLEAU DE CORRELATION
MODERNISATION DU CENTRE HOSPITALIER D'ABBEVILLE
A L'ISSUE DE LA PHASE 2
SSI TOUS BATIMENTS

1 : Arrêt CTA

2 : Non Stop Ascenseurs

CENTRE HOSPITALIER D'ABBEVILLE

SDI		Zones de mise en sécurité			S.M.S.I.																
N° de ZDA	N° de ZDM	Zone d'alarme	Zone de compartimentage	Zone de désenfumage	Fonction évacuation					Fonction désenfumage						Fonction compartimentage					
					Alarme restreinte (0 mn)	Diffusion du signal sonore GN/GS/SSS	Tableau répéteur TRE / TRC	Gestion des issues de secours NF S 61-937 fiche XIV	N° AT	Inter verrouillage O/N	Exutoires et Ouvrants NFS 61-937-6	Compatibilité DENFC NFS 61-937-7	Ouvrants télécommandés d'amenée d'air NFS 61-937-8	Coffret de relayage NFS 61-937-9	Volet pour conduit NFS 61-937-10	N° AT	clapets autocommandés NFS 61-937-5	clapets télécommandés NFS 61-937-5	Portes et clapets en limite de zones - DAS communs-	Portes battantes à fermetures automatiques NFS 61-937-2	N° AT
	ZDM 1.38	ZA 02	/	/	N	GN + GS	x	x	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
ZDA 1.39		ZA 02	ZC 0.12	/	N	GN + GS	x	x	/	/	/	/	/	/	/	/	x	x	x	x	/
	ZDM 1.40	ZA 02	/	/	N	GN + GS	x	x	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
ZDA 1.41		ZA 02	ZC 0.13	/	N	GN + GS	x	x	/	/	/	/	/	/	/	/	x	x	x	x	/
	ZDM 1.42	ZA 02	/	/	N	GN + GS	x	x	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
ZDA 1.43		ZA 02	ZC 1.15	/	N	GN + GS	x	x	/	/	/	/	/	/	/	/	x	x	x	x	2
ZDA 1.44		ZA 02	ZC 1.15	/	N	GN + GS	x	x	/	/	/	/	/	/	/	/	x	x	x	x	2
ZDA 1.45		ZA 02	ZC 1.15	/	N	GN + GS	x	x	/	/	/	/	/	/	/	/	x	x	x	x	2
ZDA 1.46		ZA 02	ZC 1.15	/	N	GN + GS	x	x	/	/	/	/	/	/	/	/	x	x	x	x	2
	ZDM 1.47	ZA 02	/	/	N	GN + GS	x	x	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
ZDA 1.48		ZA 02	ZC 1.11	ZF 1.11	N	GN + GS	x	x	/	O	/	/	/	x	x	1	x	x	x	x	2
ZDA 1.49		ZA 02	ZC 1.11	/	N	GN + GS	x	x	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	2
ZDA 1.50		ZA 02	ZC 1.11	/	N	GN + GS	x	x	/	/	/	/	/	/	/	/	x	x	x	x	2
	ZDM 1.51	ZA 02	/	/	N	GN + GS	x	x	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
ZDA 1.52		ZA 02	ZC 1.12	ZF 1.12	N	GN + GS	x	x	/	O	/	/	/	x	x	1	x	x	x	x	2
ZDA 1.53		ZA 02	ZC 1.12	/	N	GN + GS	x	x	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	2
ZDA 1.54		ZA 02	ZC 1.12	/	N	GN + GS	x	x	/	/	/	/	/	/	/	/	x	x	x	x	2
	ZDM 1.55	ZA 02	/	/	N	GN + GS	x	x	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
ZDA 1.56		ZA 02	ZC 1.13	ZF 1.12	N	GN + GS	x	x	/	O	/	/	/	x	x	1	x	x	x	x	/
ZDA 1.57		ZA 02	ZC 1.13	/	N	GN + GS	x	x	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	ZDM 1.58	ZA 02	/	/	N	GN + GS	x	x	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
ZDA 1.59		ZA 02	ZC 1.10	ZF 1.13	N	GN + GS	x	x	/	O	/	/	/	x	x	1	x	x	x	x	2
ZDA 1.60		ZA 02	ZC 1.10	/	N	GN + GS	x	x	/	/	/	/	/	/	/	/	x	x	x	x	2
ZDA 1.61		ZA 02	ZC 1.10	/	N	GN + GS	x	x	/	/	/	/	/	/	/	/	x	x	x	x	2
ZDA 1.62		ZA 02	ZC 1.13	/	N	GN + GS	x	x	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/

O	Oui
N	Non
x	à prendre en compte
/	sans objet

2 : Non Stop Ascenseurs

R+2

O	Oui
N	Non
x	à prendre en compte
/	sans objet

2 : Non Stop Ascenseurs

R+3

O	Oui
N	Non
x	à prendre en compte
/	sans objet

1 : Arrêt CTA

2 : Non Stop Ascenseurs

GCa
N100 Affaires/Hopitalier/ABBEVILLE CHES EXE/PE/01 CCTPEXE SSIABBEVILLE CH TC 230619.xls

LEGENDE :

O
N
x
/
Oui
Non
à prendre en compte
sans objet

Conduit unitaire

TABLEAU DE CORRELATION
MODERNISATION DU CENTRE HOSPITALIER D'ABBEVILLE
A L'ISSUE DE LA PHASE 2
SSI TOUS BATIMENTS

1 : Arrêt CTA

2 : Non Stop Ascenseurs

SDI		Zones de mise en sécurité			S.M.S.I.																	
					Fonction évacuation					Fonction désenfumage						Fonction compartimentage						
N° de ZDA	N° de ZDM	Zone d'alarme	Zone de compartimentage	Zone de désenfumage	Alarme restreinte (0 mn)	Diffusion du signal sonore GN/GS/SSS	Tableau répéteur TRE / TRC	Gestion des issues de secours NF S 61-937 fiche XIV	N°AT	Inter verrouillage O/N	Exutoires et Ouvrants NFS 61-937-6	Compatibilité DENFC NFS 61-937-7	Ouvrants télécommandés d'amenée d'air NFS 61-937-8	Coffret de relayage NFS 61-937-9	Volet pour conduit NFS 61-937-10	N° AT	clapets autocommandés NFS 61-937-5	clapets télécommandés NFS 61-937-5	Portes et clapets en limite de zones - DAS communs-	Portes battantes à fermetures automatiques NFS 61-937-2	N° AT	
Commandes manuelles UCMC																						
Fonction évacuation	ZA 01			N	GN + GS	x	x	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
							CA/Y/R+4/001/ZA01															
							CA/Y/R+4/004/ZA01															
							CA/Y/R+4/005/ZA01															
							CA/Y/R+4/006/ZA01															
							CA/Y/R+4/007/ZA01															
							CA/Y/R+3/000/ZA01															
							CA/Y/R+3/001/ZA01															
							CA/Y/R+3/002/ZA01															
							CA/Y/R+3/003/ZA01															
							CA/Y/R+3/004/ZA01															
							CA/Y/R+3/005/ZA01															
							CA/Y/R+3/006/ZA01															
							CA/Y/R+3/007/ZA01															
							CA/Y/R+3/008/ZA01															
							CA/Y/R+3/010/ZA01															
							CA/Y/R+2/001/ZA01															
							CA/Y/R+2/002/ZA01															
							CA/Y/R+2/003/ZA01															
							CA/Y/R+1/001/ZA01															
							CA/Y/R+1/002/ZA01															
							CA/Y/R+1/003/ZA01															
							CA/Y/R+1/004/ZA01															
							CA/Y/R+1/005/ZA01															
							CA/Y/R+1/006/ZA01															
							CA/Y/R+1/007/ZA01															
							CA/Y/RDC/017/ZA01															
							CA/Y/RDC/019/ZA01															
							CA/Y/RDC/020/ZA01															
							CA/Y/RDC/021/ZA01															
							CA/Y/RDC/022/ZA01															
							CA/Y/RDC/026/ZA01															
							CA/Y/RDC/029/ZA01															
							CA/Y/RDC/030/ZA01															
							CA/A/RDC/001/ZA01															
	ZA 02			N	GN + GS	x	x	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
							CA/K/R+1/001/ZA02															
							CA/K/R+1/002/ZA02															
							CA/K/RDC/003/ZA02															
							CA/K/RDC/004/ZA02															
							CA/K/RDC/007/ZA02															
							CA/K/RDC/010/ZA02															
							CA/K/RDC/012/ZA02															

O	Oui
N	Non
x	à prendre en compte
/	sans objet

2 : Non Stop Ascenseurs

GCa
N100 Affiliés/Hôpital/ABBEVILLE CHES EXE/PE/01 CCTPEXE SSIABBEVILLE CH TC 230619.xls

O	Oui
N	Non
x	à prendre en compte
/	sans objet

2 : Non Stop Ascenseurs

GCa
N°00 Affaires/Hopitalier/ABBEVILLE CH65 EXPE/01 CCTPEXE SSIABBEVILLE CH TC 230619.als

O	Oui
N	Non
x	à prendre en compte
/	sans objet

2 : Non Stop Ascenseurs

GCa
N°00 Affaires/Hopitalier/ABBEVILLE CH65 EX/PE/01 CCTPEXE SSI/ABBEVILLE CH TC 230619.als

O	Oui
N	Non
x	à prendre en compte
/	sans objet

2 : Non Stop Ascenseurs

GCa
N100 Affiliés/Hôpital/ABBEVILLE CHES EXE/PE/01 CCTPEXE SSIABBEVILLE CH TC 230619.xls

O	Oui
N	Non
x	à prendre en compte
/	sans objet

2 : Non Stop Ascenseurs

GCa
N°00 Affaires/Hopitalier/ABBEVILLE CHES EXE/PE/01 CCTP/EXE SSI/ABBEVILLE CH TC 230619.xls

O	Oui
N	Non
x	à prendre en compte
/	sans objet

2 : Non Stop Ascenseurs

GCa
N100 Affiliés/Hôpital/ABBEVILLE CHES EXE/PE/01 CCTPEXE SSIABBEVILLE CH TC 230619.xls

O	Oui
N	Non
x	à prendre en compte
/	sans objet

2 : Non Stop Ascenseurs

Fonction compartimentage

O	Oui
N	Non
x	à prendre en compte
/	sans objet

2 : Non Stop Ascenseurs

GCa
N100 Affiliés/Hôpital/ABBEVILLE CHES EXE/PE/01 CCTPEXE SSIABBEVILLE CH TC 230619.xls

O	Oui
N	Non
x	à prendre en compte
/	sans objet

2 : Non Stop Ascenseurs

GCa
N°00 Affaires/Hopitalier/ABBEVILLE CH65 EXE/PE101 CCTPEXE SSIABBEVILLE CH TC 230619.als

O	Oui
N	Non
x	à prendre en compte
/	sans objet

2 : Non Stop Ascenseurs

GCa
N100 Affiliés/Hôpital/ABBEVILLE CHES EXE/PE/01 CCTPEXE SSIABBEVILLE CH TC 230619.xls

LEGENDE :

O
N
x
/
Oui
Non
à prendre en compte
sans objet

Conduit unitaire

TABLEAU DE CORRELATION
MODERNISATION DU CENTRE HOSPITALIER D'ABBEVILLE
A L'ISSUE DE LA PHASE 2
SSI TOUS BATIMENTS

1 : Arrêt CTA

2 : Non Stop Ascenseurs

	SDI		Zones de mise en sécurité			S.M.S.I.																
	N° de ZDA	N° de ZDM				Fonction évacuation					Fonction désenfumage							Fonction compartimentage				
			Zone d'alarme	Zone de compartimentage	Zone de désenfumage	Alarme restreinte (0 mn)	Diffusion du signal sonore GN/GS/SSS	Tableau répéteur TRE / TRC	Gestion des issues de secours NF S 61-937 fiche XIV	N°AT	Inter verrouillage O/N	Exutoires et Ouvrants NFS 61-937-6	Compatibilité DENFC NFS 61-937-7	Ouvrants télécommandés d'amenée d'air NFS 61-937-8	Coffret de relaiage NFS 61-937-9	Volet pour conduit NFS 61-937-10	N° AT	clapets autocommandés NFS 61-937-5	clapets télécommandés NFS 61-937-5	Portes et clapets en limite de zones - DAS communs-	Portes battantes à fermetures automatiques NFS 61-937-2	N° AT
		ZC 3.03		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	x	x	PCF/Y/061/ZC3.01-ZC3.03	PCF/Y/057/ZC3.03	/	
																			CCF/Y/XXX/ZC3.02-ZC3.03	PCF/Y/058/ZC3.03		
																			CCF/Y/XXX/ZC3.02-ZC3.03			
																			CCF/Y/XXX/ZC3.02-ZC3.03			
																			CCF/Y/XXX/ZC3.02-ZC3.03			
																			CCF/Y/XXX/ZC3.02-ZC3.03			
																			PCF/Y/065/ZC3.02-ZC3.03			
																			CCF/Y/XXX/ZC3.03-ZC1.02			
																			CCF/Y/XXX/ZC3.03-ZC1.02			
																			CCF/Y/XXX/ZC3.03-ZC1.02			
																			CCF/Y/XXX/ZC3.03-ZC1.02			
																			CCF/Y/XXX/ZC3.03-ZC1.02			
																			CCF/Y/XXX/ZC3.03-ZC4.01			
																			CCF/Y/117/ZC3.03-ZC4.01			
																			PCF/Y/063/ZC3.03-ZC3.04			
																		ZC 3.04		/		/
			CCF/Y/122/ZC3.01-ZC3.04	PCF/Y/047/ZC3.04																		
			CCF/Y/XXX/ZC3.01-ZC3.04																			
			CCF/Y/XXX/ZC3.01-ZC3.04																			
			PCF/Y/041/ZC3.01-ZC3.04																			
			PCF/Y/063/ZC3.03-ZC3.04																			
			CCF/Y/086/ZC3.04-ZC1.03																			
			CCF/Y/087/ZC3.04-ZC1.03																			
			CCF/Y/088/ZC3.04-ZC1.03																			
			CCF/Y/089/ZC3.04-ZC1.03																			
			CCF/Y/100/ZC3.04-ZC1.03																			
			CCF/Y/101/ZC3.04-ZC1.03																			
			CCF/Y/102/ZC3.04-ZC1.03																			
			CCF/Y/103/ZC3.04-ZC1.03																			
			CCF/Y/XXX/ZC3.04-ZC2.03																			
			CCF/Y/XXX/ZC3.04-ZC2.03																			
			CCF/Y/XXX/ZC3.04-ZC2.03																			
		ZC 3.05		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	x	x	CCF/C/150/ZC3.01-ZC3.05	PCF/C/107/ZC3.05	2
																				CCF/C/151/ZC3.01-ZC3.05	PCF/C/109/ZC3.05	C/MM 1
																				CCF/C/152/ZC3.01-ZC3.05	PCF/C/111/ZC3.05	C/MM 2
																				CCF/C/153/ZC3.01-ZC3.05	PCF/C/123/ZC3.05	C/MV 1
																				PCF/C/154/ZC3.01-ZC3.05	PCF/C/119/ZC3.05	C/MV 2
																				PCF/C/156/ZC3.01-ZC3.05	PCF/C/121/ZC3.05	C/MC 1
																				CCF/B/001/ZC4.03-ZC3.05	PCF/C/123/ZC3.05	C/MC 2
																				CCF/B/002/ZC4.03-ZC3.05	PCF/C/125/ZC3.05	
																				CCF/B/003/ZC4.03-ZC3.05	PCF/B/001/ZC3.05	
																				CCF/B/004/ZC4.03-ZC3.05		
																				PCF/Y/001/ZC3.01-ZC3.05		
																				PCF/C/115/ZC3.05-ZS17		
																				PCF/C/117/ZC3.05-ZS17		
																				CCF/B/106/ZC3.05-ZC2.04		
																				CCF/B/107/ZC3.05-ZC2.04		
																				CCF/B/108/ZC3.05-ZC2.04		
																				CCF/B/110/ZC3.05-ZC2.04		
																				CCF/Y/001/ZC3.05-ZC2.04		
																				CCF/Y/002/ZC3.05-ZC2.04		
		ZC 3.06		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	x	x	x	x	/
		ZC 3.07		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	x	x	x	/	/

O	Oui
N	Non
x	à prendre en compte
/	sans objet

2 : Non Stop Ascenseurs

GCa
N°00 Affaires/Hopitalier/ABBEVILLE CHES EXE/PE/01 CCTP/EXE SSI/ABBEVILLE CH TC 230619.xls

O	Oui
N	Non
x	à prendre en compte
/	sans objet

2 : Non Stop Ascenseurs

GCa
N100 Affiliés/Hôpital/ABBEVILLE CHES EXE/PE/01 CCTPEXE SSIABBEVILLE CH TC 230619.xls

O	Oui
N	Non
x	à prendre en compte
/	sans objet

2 : Non Stop Ascenseurs

GCa
N100 Affiliés/Hôpital/ABBEVILLE CHES EXE/PE/01 CCTPEXE SSIABBEVILLE CH TC 230619.xls

O	Oui
N	Non
x	à prendre en compte
/	sans objet

1 : Arrêt CTA

2 : Non Stop Ascenseurs

GCa
N°00 Affaires/Hopitalier/ABBEVILLE CH65 EXE/PE101 CCTPEXE SSIABBEVILLE CH TC 230619.als

O	Oui
N	Non
x	à prendre en compte
/	sans objet

2 : Non Stop Ascenseurs

GCa
N°00 Affaires/Hopitalier/ABBEVILLE CH65 EXE/PE101 CCTPEXE SSIABBEVILLE CH TC 230619.als

O	Oui
N	Non
x	à prendre en compte
/	sans objet

2 : Non Stop Ascenseurs

GCa
N°00 Affaires/Hopitalier/ABBEVILLE CH65 EXE/PE101 CCTPEXE SSIABBEVILLE CH TC 230619.als

O	Oui
N	Non
x	à prendre en compte
/	sans objet

2 : Non Stop Ascenseurs

GCa
N100 Affaires/Hopitalier/ABBEVILLE CHES EXE/PE/01 CCTPEXE SSIABBEVILLE CH TC 230619.xls

O	Oui
N	Non
x	à prendre en compte
/	sans objet

1 : Arrêt CTA

2 : Non Stop Ascenseurs

GCa
N:\00 Affiliés\Hospitales\ABBEVILLE CH65 EXN\PE\01 CCTPEXE SSI\ABBEVILLE CH TC 230619.xlsx

O	Oui
N	Non
x	à prendre en compte
/	sans objet

2 : Non Stop Ascenseurs

GCa
N:\00 Affiliés\Hospitaier\ABBEVILLE CHIES EXE\PE101 CCTPEXE SSI\ABBEVILLE CH TC 230519.xlsx

O	Oui
N	Non
x	à prendre en compte
/	sans objet

1 : Arrêt CTA

2 : Non Stop Ascenseurs

GCa
N100 Affiliés/Hôpital/ABBEVILLE CHES EXE/PE/01 CCTPEXE SSIABBEVILLE CH TC 230619.xls

O	Oui
N	Non
x	à prendre en compte
/	sans objet

1 : Arrêt CTA

2 : Non Stop Ascenseurs

GCa
N100 Affiliés/Hôpital/ABBEVILLE CHES EXE/PE/01 CCTPEXE SSIABBEVILLE CH TC 230619.xls