LEGENDE

LEGENDE SECURITE INCENDIE	
	DECLENCHEUR MANUEL
	SIRENE D'ALARME INCENDIE
	SIRENE D'ALARME GENERALE SELECTIVE
	DETECTEUR INCENDIE
	DETECTEUR INCENDIE EN PLENUM
	DETECTEUR INCENDIE THERMOVELOCIMETRIQUE
	INDICATEUR D'ACTION
	TABLEAU DE REPORT INCENDIE
	DIFFUSEUR VISUEL D'ALARME FEU
	ASSERVISSEMENT D'UN VOLET DE DESENFUMAGE
	ASSERVISSEMENT D'UN VOLET D'AMENEE D'AIR
	ASSERVISSEMENT AU BSI
	CONTACT DE POSITION PORTE
	ASSERVISSEMENT CLAPET COUPE FEU
	CENTRALE SSI TYPE 4 - INDEPENDANTE
	COFFRET DE RELAYAGE DESENFUMAGE

Mise en conformité du SSI du Centre Hospitalier d'ABBEVILLE

MAITRISE D'OUVRAGE		
REPRESENTANT		
GESTIONNAIRE UTILISATEUR	CH ABBEVILLE	43 rue de l'Isle 80100 ABBEVILLE Tel : 03.22.25.33.00
AMOA	MCI. Groupe Essor	120 rue d'Esquermes 59000 LILLE
MAITRISE D'OEUVRE		
Bureau d'Etudes TCE mandataire Economiste	PROJEX	Rue du Cap de Bonne Esperance - Zone Eurocap Bât AII - 62231 - COQUELLES
Architecte	ArtBuild	58 rue du Faubourg Poissonnière 75010 Paris
EMETTEUR DU DOCUMENT	Projex ENGINEERING	Rue du Cap de Bonne Esperance - Zone Eurocap Bât AII - 62231 - Coquelles

Indice	Date Indice	Modifications
-		

PHASE

D C E

REPERAGE

TITRE

PLAN DE PRINCIPE D'IMPLANTATION DES EQUIPEMENTS DE SECURITE INCENDIE
NGF +13.34

REF AFFAIRE :		ECHELLE :	1:200		DATE :	Novembre 2023				
CHAB2	PR	PJX	SSI	DCE	PLN	N02	TZ	SSI.302	-
PROJET	BAT	EMETTEUR	LOT	PHASE	TYPE	NIVEAU	ZONE	NUMERO	IND