LEGENDE DETECTION INCENDIE	Qté
DETECTEUR OPTIQUE DE FUMEE ADRESSABLE ORION, OA-O	365
DETECTEUR MULTICRITERES ADRESSABLE ORION, ORION+	4
DECLENCHEUR MANUEL ADRESSABLE ORION, DMOA	26
ALTRA REPORT ALPHANUMERIQUE ALTRA+	10
INDICATEUR D'ACTION IA	219
INDICATEUR D'ACTION ETANCHE IA	11
ECS FORTE-S	–
CMSI ANTARES IV	–



NOTA :

Le départ et retour de l'ECS au détecteur et ou au déclencheur manuel, sont raccordés avec un câble 1 paire 8/10ème CR1-C1 avec écran.

Les détecteurs et déclencheurs manuel sont raccordés en série avec un câble 1 paire 8/10ème SYT1 avec écran.

IND.	MODIFICATIONS	DATE
K	Mise à jour retour maintenance	18/01/2023
J	Mise à jour salle radio SAU	19/12/2022
I	D.O.E. ind A	07/10/2022
H	D.O.E.	20/09/2022
G	Mise à jour retour chantier	05/08/2022
F	Mise à jour IA bat K, IA salle déchoc et DI limite entre bat Y et B	15/07/2022
E	Mise à jour numéro zoning bat K	04/04/2022
D	Mise à jour limite bat K et TC08	09/12/2020
C	Mise à jour fond de plan	09/12/2020
B	Mise à jour ajout adressage bâtiment extention	07/10/2020
A	Mise à jour emplacement tableau de report ALTRA+	15/09/2020
0	Création	04/06/2020

PROJET

CENTRE HOSPITALIER D'ABBEVILLE
MODERNISATION DU CENTRE HOSPITALIER D'ABBEVILLE

Entreprise d'électricité de Picardie, ZI Avenue Robert Schuman, 29, rue Vendémiaire, B.P. N°70417, 80104 Abbeville Cedex — Tel: 03.22.20.14.00, Fax: 03.22.20.14.09, Mail: secretariat@eep.fr

SATELEC Picardie, 313 rue de rosa Luxembourge, 80450 Camon — Tel: 03.22.44.37.00, Fax: 03.22.51.23.34

MAITRE D'OUVRAGE

CENTRE HOSPITALIER D'ABBEVILLE, 43, RUE DE L'ISLE, 80100 ABBEVILLE — TEL +33 (0)3 22 25 52 00 — FAX +33 (0)3 22 25 53 90

CONSEIL DU MAITRE D'OUVRAGE

M.C.I. Assistant à la Maîtrise d'Ouvrage	120 RUE D'ESQUERMES 59000 LILLE	TEL FAX	+33 (0)3 20 05 68 98 / +33 (0)3 20 91 80 12
APAVE Contrôleur technique	29 RUE DE LA CROIX DE PIERRE 80084 AMIENS	TEL FAX	+33 (0)3 22 54 73 80 / +33 (0)3 22 52 39 43
QUALICONSULT Coordinateur SPS	180 RUE DU GENERAL DE GAULLE 80450 CAMON	TEL	+33 (0)3 22 47 24 70

GROUPEMENT

ART & BUILD - ARCHITECTE Concepteur	10 CITE PARADIS 75010 PARIS	TEL FAX	+33 (0)1 45 58 17 30 / +33 (0)1 45 58 17 30
CABINET A3 Concepteur associé	50 RUE FREDERIC DEGEORGE 62000 ARRAS	TEL FAX	+33 (0)3 21 23 27 35 / +33 (0)3 21 71 38 44
PROJEX Concepteur - bureau d'études techniques - OPC	30 PLACE SALVADOR ALLENDE 59650 VILLENEUVE D'ASCQ	TEL FAX	+33 (0)3 20 47 03 01 / +33 (0)3 20 47 02 95
EDEIS Concepteur - bureau d'études techniques	19 BOULEVARD PAUL VAILLANT COUTURIER 94200 IVRY-SUR-SEINE	TEL	+33 (0)1 56 20 50 00
DIAGOBAT Développement durable	30 PLACE SALVADOR ALLENDE 59650 VILLENEUVE D'ASCQ	TEL	+33 (0)3 20 47 23 20

Plan d'implantation SDI

ECHELLE: 1 / 100

DATE: Le 04/06/2020

RDC

CODE PROJET	PHASE	BATIMENT	EMETTEUR	LOT	PHASE	TYPE DOC	NIVEAU	ZONE	NUMERO DE PLAN	IND.
CHAB	1	Y	EEP	SSI	EXE	PL	RDC		05.400	K