

AGENCE CONSTRUCTION TOULON-FRÉJUS

1110 CHEMIN DES PLANTADES
83130 LA GARDE
Tél.: (+33)4.94.22.03.42

VIANNEY DUPOMMIER**MINISTÈRE DE LA JUSTICE**

DELEGATION INTERREGIONALE SUD-EST 35
- AVENUE DU CLUB HIPPIQUE
13100 AIX EN PROVENCE

Sécurité & protection de la santé

N/Réf: CSPS/12550/0424/0239

Affaire suivie par: Armelle GALES

☎ 0607723122

armelle.gales@socotec.com

Dossier n°: 231212550000035
REMPLACEMENT CTA PALAIS DE JUSTICE
11 Rue PIERRE CLEMENT
83300 DRAGUIGNAN

A LA GARDE, le 22/04/2024

Madame, Monsieur,

Dans le cadre de notre mission CSPS, nous vous adressons les observations et commentaires que nous avons relevés lors de notre analyse initiale en phase de conception de projet.

Nous vous remercions de prendre en compte nos remarques et vous demandons :

- de nous informer des dispositions que vous envisagez de mettre en place suite aux observations formulées ci-dessous,
- de nous transmettre les documents demandés dans cette analyse
- de nous apporter toutes les observations que vous jugerez utiles à ce stade du projet.

Nous vous en souhaitons bonne réception et restons à votre disposition pour tous renseignements utiles.

Dans l'attente, veuillez agréer, Madame, Monsieur, l'expression de nos salutations distinguées.

Le coordonnateur SPS
Armelle GALES



Autres destinataires	Email
MINISTERE DE LA JUSTICE - Maître d'ouvrage : Vianney DUPOMMIER	vianney.dupommier@justice.gouv.fr
Tribunal Judiciaire de Draguignan - Chef d'établissement : Gérard ONOFLFO	gerard.onolfo@justice.fr - 04.94.60.57.45

SYNTHESE DE L'ANALYSE INITIALE EN PHASE DE CONCEPTION

1 - Analyse de l'organisation de chantier (servant de base à la réalisation du PGCSPPS)

Points abordés	Etat	Commentaires CSPS
Circulations horizontales et verticales sur le chantier	Prévu	Utilisation des circulations déjà existantes. Accès à la zone chantier par l'extérieur. Veiller à refermer pendant la journée et en fin d'activité.
Déclaration préalable transmise aux organismes de prévention	Sans objet	
Liste des lots et Entreprises - Mode de passation des marchés	Non transmis	Marché passé en Corps d'état séparé (Liste des lots à fournir)
Stade d'avancement du projet	Transmis	Phase Dossier de Consultation des Entreprises (DCE)
Ouvrages existants sur ou à proximité du site	Transmis	Les travaux ont lieux au palais de justice de Draguignan au niveau de la terrasse technique. Transmission de la liste de salariés travaillant sur le projet : accès à la zone travaux autorisé uniquement après passage au poste de sécurité
Travaux en site occupé	Transmis	Permis feu à prévoir dès travaux par point chaud (soudure et/ou découpe métal)
Caractéristique des sols : Rapport et diagnostics	Sans objet	
DT/DICT	Sans objet	
Réseaux existants	Transmis	Consignations des réseaux à prévoir au niveau de éléments à déposer. Maintenance de l'éclairage dans les chaufferies. Mise à disposition par l'exploitant d'un point d'eau et d'électricité
Matériaux dangereux : diagnostics avant travaux	Transmis	Rapport de repérage Amiante avant travaux et plan de retrait amiante à transmettre au CSPS.

Points abordés	Etat	Commentaires CSPS
VRD Primaires	Sans objet	
Installations de chantier	Prévu	<p>Vu en réunion du 18/04/2024 Arrêté de voirie à demander auprès de la commune afin de réserver une zone du parking publique pour l'installation de la grue, les zones de stockage et la base vie.</p> <p>Pas de possibilité de mettre à disposition pour les compagnons, les installations existantes du Palais;</p> <p>Les différents intervenants devront prévoir la mise en place d'installations de chantier afin d'être conforme aux prescriptions telles qu'édictées à la NT 27 CRAMIF et du code du travail.</p>
Délimitation de l'opération	Transmis	<p>Présence de clôtures existantes entourant le Palais de Justice. Prévoir des panneaux "chantier interdit au public" à positionner au niveau du portail d'accès.</p>
Logistique de chantier et mise en commun des moyens	Sans objet	
Zones de stockage	Non transmis	<p>La zone de stockage doit être intégrée au Projet de plan d'installation de chantier.</p>
Protections collectives	Prévu	<p>Vu en réunion du 18/04/2024 L'entreprise de désamiantage devra prévoir de la protections collective contre les chutes de hauteur au niveau des jardinières/ murets extérieurs (phase retrait canalisations).</p> <p>Présence de garde-corps définitifs et acrotères d'une hauteur supérieure à 1m au niveau de la terrasse technique extérieure.</p>
Gestion des déchets	Transmis	<p>Déchets amiantés : selon réglementation en vigueur. Zone tampon possible au niveau de la terrasse extérieure (dans l'emprise du projet)</p> <p>Autres déchets : chaque entreprise sera responsable de l'évacuation de ses déchets. A faire à l'avancement</p>

2 - Analyse Interventions ultérieures sur l'ouvrage (servant de base à la réalisation du DIUO)

Points abordés	Etat	Commentaires CSPS
Locaux techniques affectés au nettoyage mise à disposition pour le personnel d'entretien	Sans objet	
Installations sanitaires et vestiaires mise à disposition pour le personnel d'entretien	Sans objet	
Réseaux enterrés et aériens	Sans objet	
Toitures : Accès	Sans objet	
Toiture : Protections antichute	Sans objet	
Toiture : Equipement en toiture / Circulation	Sans objet	
Façades Extérieures dont surfaces vitrées : Accès et moyens d'intervention	Sans objet	
Hall de grande Hauteur dont parois intérieures et/ou surfaces vitrées (verticales et horizontales)	Sans objet	
Gaines, Galeries techniques et vides sanitaires : Accès	Transmis	Accès de plain-pied.
Gaines, Galeries techniques et vides sanitaires : Circulation	Transmis	Présence de garde-corps et acrotères d'une hauteur supérieure à 1 m.
Gaines, Galeries techniques et vides sanitaires : Dispositions prises pour les interventions sur les équipements techniques	Transmis	Présence d'un point d'eau et électrique dans les chaufferies.
Accès à la machinerie d'ascenseur ou monte charge	Sans objet	

Annexes :

1 CANTONNEMENT.pdf

INSTALLATIONS OBLIGATOIRES SUR LES CHANTIERS DU BTP

Installations		Chantiers d'une durée inférieure à 4 mois	Chantiers d'une durée égale ou supérieure à 4 mois
Vestiaire		<p>Local vestiaire (article R4534-139 du code du travail) :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Éclairé - Convenablement aéré - Chauffé en saison froide - Équipé d'armoires individuelles (ou à défaut de patères si chantier exigu) - Nettoyé 1 fois par jour - Exempt de tout stockage de produits et matériaux - Muni de sièges en nombre suffisant <p>Si ces installations ne sont pas adaptées à la nature du chantier (ex. : chantier mobile), possibilité d'utiliser des véhicules de chantier aménagés permettant aux salariés de disposer de vestiaires, cabinets d'aisance et douches si possible (article R4534-140 du code du travail).</p> <p>(*) voir note de bas de page</p>	<p>Vestiaire et lavabos installés dans un local spécial à proximité du passage des travailleurs (articles R4228-2, R4228-3, R4228-4 et R4228-5 du code du travail) :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Éclairé - Chauffé en saison froide - Sol et parois facilement nettoyables - Aéré conformément aux articles R4222-4, à R4222-10, R4412-149 et R.4412-150, R4222-11 à R4222-17, R4222-20 et R4222-21 du code du travail - Maintenu en état constant de propreté - Installations séparées si personnel mixte - Si vestiaire et lavabos dans locaux séparés, communication entre eux sans passer par l'extérieur ni par les lieux de travail et de stockage <p><u>Vestiaire</u> (article R4228-6 du code du travail) :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sièges en nombre suffisant - Armoires individuelles : <ul style="list-style-type: none"> - ininflammables - à double compartiment - munies de serrure ou cadenas
Lavabos		<p>Lavabos ou rampes (article R4534-141 du code du travail) :</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1 orifice pour 10 travailleurs - Eau potable - Si possible à température réglable - Moyens de nettoyage - Moyens de séchage ou d'essuyage appropriés, entretenus et changés chaque fois que nécessaire 	<p><u>Lavabos</u> (article R4228-7 du code du travail) :</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1 lavabo pour 10 travailleurs - Eau potable - Température réglable - Moyens de nettoyage - Moyens de séchage ou d'essuyage, changés ou entretenus chaque fois que nécessaire.
Douches		Obligatoires pour tous chantiers où s'effectuent des travaux insalubres ou salissants listés à l'annexe à l'arrêté du 23/07/1947 modifié (article R.4228-8 du code du travail). Ex. : travaux au jet de sable, travaux exposant aux poussières d'amiante, au plomb, etc.	
Eau pour la boisson		Mise à disposition de 3 litres par jour et par travailleur d'eau potable et fraîche pour la boisson (articles R4534-143 et R.4225-2 du code du travail)	
Cabinets d'aisance, urinoirs		<p>Obligations identiques pour les 2 types de chantiers (articles R4228-10 à R4228-15 et R4534-144 du code du travail) :</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1 cabinet et 1 urinoir pour 20 salariés - Chasse d'eau - Éclairage - Chauffage en saison froide - Sols et parois imperméables et facilement nettoyables - Portes pleines munies d'un loquet intérieur décondamnable de l'extérieur - Évacuation des effluents conformes aux règlements sanitaires - Absence de dégagement d'odeurs et aération conforme aux articles R4222-4 à R4222-10, R4412-149 et R4412-150, R4222-11 à R4222-17, R4222-20 et R4222-21 du code du travail - 1 cabinet au moins équipé d'un point d'eau - Papier hygiénique - Installations séparées en cas de personnel mixte <p>(*) voir note de bas de page</p>	
Réfectoire		<p>Si des travailleurs prennent leur repas sur le chantier, mise à disposition d'un local spécial (article R4534-142 du code du travail) :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tables + chaises en nombre suffisant - Réchaud - Garde-manger - Réfrigérateur si possible - Maintien en état constant de propreté <p>(*) voir note de bas de page</p>	<p><u>Si moins de 25 travailleurs</u> prennent leur repas sur le chantier, mise à disposition d'un emplacement de restauration présentant de bonnes conditions d'hygiène et sécurité, soit au minimum (articles R4228-22 à R4228-24 du code du travail et article R4534-142 du code du travail) :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tables + chaises - Réchaud - Garde-manger - Réfrigérateur si possible - Maintien en état constant de propreté <p><u>Si 25 travailleurs au moins</u> prennent leur repas sur le chantier, mise à disposition d'un local de restauration (articles R4228-22 à R4228-24 du code du travail) :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tables + chaises en nombre suffisant - Réchaud - Réfrigérateur - 1 robinet d'eau potable, fraîche et chaude pour 10 usagers - Nettoyage du local et des équipements après chaque repas
1^{ers} Secours	Boite de secours	Les lieux de travail sont équipés d'un matériel de premiers secours adapté à la nature des risques et facilement accessible. Ce matériel doit faire l'objet d'une signalisation par panneaux conformes aux dispositions prévues par l'article R4224-24 du code du travail (articles R4224-14 et R4224-23 du code du travail).	
	Secouriste	Dans chaque chantier occupant vingt personnes au moins pendant plus de quinze jours où sont effectués des travaux dangereux, un membre du personnel doit avoir reçu obligatoirement l'instruction nécessaire pour donner les premiers secours en cas d'urgence (article R4224-15 du code du travail).	

(*) : pour les seuls chantiers dont la durée est inférieure à 4 mois : si la mise en place de ces installations est impossible en raison de la disposition des lieux le chef d'entreprise recherche à proximité du chantier un local ou emplacement présentant des conditions équivalentes (article R4534-145 du code du travail).