## LEGENDE

- Réseau CHAUFFAGE REGULE – Tube cuivre + calorifuge Armaflex ep:19mm ⊄ Ø28 sinon ep:32mm
- Réseau CHAUFFAGE CONSTANT – Tube acier + calorifuge Armaflex ep:19mm ⊄ Ø27 sinon ep:32mm
- Réseau EAU GLACEE – Tube acier + calorifuge Styrofoam ep:30mm finition PVC ⊄ DN50 sinon ep.40mm
- Réseau CONDENSATS
- Gaine circulaire Extraction Sanitaires – pas de calorifuge
- Gaine circulaire Simple Flux – Air Extrait – pas de calorifuge
- Gaine circulaire Double Flux – Air Extrait Calorifuge 25mm
- Gaine circulaire Double Flux – Air Soufflé Calorifuge 25mm
- Gaine Flexible isolé et acoustique (pour réseaux VMC et double flux)
- Trappe de visite – Gaine
- Radiateurs – Alimentation Cu Ø14/16 en plinthe
- cabinet thermostatique radiateurs
- ① Ventilateur gainable CAT LYK 14B – soufflage grille 200x450mm ② Ventilateur gainable CAT LYK 24C – soufflage grille 230x450mm
- ① Ventilateur gainable CAT LY 34C (vmax 3x200) + plenum sur mesure isolé Soufflage : 600x150 ② Ventilateur gainable CAT LY 44D (vmax 3x200) + plenum sur mesure isolé Soufflage : 600x150
- ① Gainable CAT type H 540 (vmax 4x200) Soufflage : Grille 900x200mm + plenum sur mesure isolé Reprise : 600x900
- Grille de Reprise ou Diffusion 600x600 + Registre + Plenum
- Bouche de reprise autoréglable Ø125
- Bouche de reprise Ø125
- Bouche de reprise ou soufflage Ø125 ou Ø200
- Module de réglage
- Registre de réglage Manuel
- Registre de réglage motorisé – VM Type : RMME
- Clapet coupe feu ALDES ISONE Applique ou Encastrer
- Entrée d'air Simple Flux – Air Neuf – HORS LOT
- Grille plafonnière 600x300
- Thermostat d'ambiance – H : 1,30 m

Nota : - Isolation des gaines extérieur en calorifuge 50mm
- Gaine de ventilation dégraissable et bouchonnés des armoires de climatisation des salles opérationnelles - Isolation 25mm

### Raccordements des terminaux

| Code | Local | Type unités | Taille | Réseau | Vanne | CHAUD Ø (mm) | CHAUD Réglage % | FROID Réseau | FROID Vanne | FROID Ø (mm) | FROID Réglage % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2s.01 | Module 1a | Comfort Line LY | 34C | DN15 | VF15MAA - DN15 | 26 | 20 | DN 15 | VF15MAE DN15 | 514 | 100 |
| 2s.01 | Module 1a | Comfort Line LY | 34C | DN15 | VF15MAA - DN15 | 26 | 20 | DN 15 | VF15MAE DN15 | 514 | 100 |
| 2s.17 | Chambre | Comfort Line LY | 34C | DN15 | VF15MAA - DN15 | 26 | 20 | DN 15 | VF15MAE DN15 | 855 | 80 |
| 2s.18 | Poste de surveillance | Comfort Line LYK | 14B | DN15 | VF15MAA - DN15 | 22 | 20 | DN 15 | VF15MAE DN15 | 190 | 40 |
| 2s.19 | Module 1b | Comfort Line LY | 34C | DN15 | VF15MAA - DN15 | 26 | 20 | DN 15 | VF15MAE DN15 | 514 | 100 |
| 2s.19 | Module 1b | Comfort Line LY | 34C | DN15 | VF15MAA - DN15 | 26 | 20 | DN 15 | VF15MAE DN15 | 514 | 100 |
| 2s.21 | Isolement | Comfort Line LYK | 24C | DN15 | VF15MAA - DN15 | 22 | 20 | DN 15 | VF15MAE DN15 | 500 | 50 |
| 2s.28 | Pesée | Comfort Line LYK | 24C | DN15 | VF15MAA - DN15 | 22 | 20 | DN 15 | VF15MAE DN15 | 397 | 70 |
| 2s.28 | Pesée | Comfort Line LYK | 24C | DN15 | VF15MAA - DN15 | 35 | 30 | DN 15 | VF15MAE DN15 | 397 | 70 |
| 2s.30 | Salle d'attente (soufrologie) | Comfort Line LYK | 14B | DN15 | VF15MAA - DN15 | 22 | 20 | DN 15 | VF15MAE DN15 | 190 | 40 |
| 2s.32 | Chambre | Comfort Line LY | 34C | DN15 | VF15MAA - DN15 | 26 | 20 | DN 15 | VF15MAE DN15 | 855 | 80 |
| 2s.43 | Chambre | Comfort Line LYK | 24C | DN15 | VF15MAA - DN15 | 22 | 20 | DN 15 | VF15MAE DN15 | 500 | 50 |
| 2s.57 | Plasmaphérese | Comfort Line LY | 44D | DN15 | VF15MAA - DN15 | 26 | 20 | DN 15 | VF15MAH DN20 | 1138 | 80 |
| 2s.59 | Poste de surveillance | Comfort Line LYK | 14B | DN15 | VF15MAA - DN15 | 22 | 20 | DN 15 | VF15MAE DN15 | 190 | 40 |
| 2s.59 | Salle d'attente | Comfort Line LYK | 24C | DN15 | VF15MAA - DN15 | 48 | 40 | DN 15 | VF15MAE DN15 | 310 | 60 |
| 2s.59 | Module 2 | Comfort Line H | 54D | DN15 | VF15MAA - DN15 | 56 | 40 | DN 32 | VF15MJA1 DN25 | 1063 | 50 |
| 2s.58 | Module 2 | Comfort Line H | 54D | DN15 | VF15MAA - DN15 | 56 | 40 | DN 32 | VF15MJA1 DN25 | 1063 | 50 |
| 2s.58 | Education | Comfort Line LY | 44D | DN15 | VF15MAA - DN15 | 26 | 20 | DN 15 | VF15MAH DN20 | 1138 | 80 |
| 2s.55 | Module 3 | Comfort Line H | 54D | DN15 | VF15MAA - DN15 | 56 | 40 | DN 32 | VF15MJA1 DN25 | 1063 | 50 |
| 2s.55 | Module 3 | Comfort Line H | 54D | DN15 | VF15MAA - DN15 | 56 | 40 | DN 32 | VF15MJA1 DN25 | 1063 | 50 |
| 2s.54 | Poste de surveillance | Comfort Line LYK | 14B | DN15 | VF15MAA - DN15 | 22 | 20 | DN 15 | VF15MAE DN15 | 190 | 40 |
| 2s.53 | Chambre | Comfort Line LY | 34C | DN15 | VF15MAA - DN15 | 26 | 20 | DN 15 | VF15MAE DN15 | 500 | 50 |
| 2s.53 | Chambre | Comfort Line LY | 34C | DN15 | VF15MAA - DN15 | 26 | 20 | DN 15 | VF15MAE DN15 | 855 | 80 |
| 2s.42 | Bureau | Comfort Line LYK | 24C | DN15 | VF15MAA - DN15 | 26 | 20 | DN 15 | VF15MAE DN15 | 293 | 50 |
| 2s.50 | Matériel | Comfort Line LYK | 24C | DN15 | VF15MAA - DN15 | 26 | 20 | DN 15 | VF15MAE DN15 | 293 | 50 |
| 2s.41 | Caille | Comfort Line LYK | 24C | DN15 | VF15MAA - DN15 | 26 | 20 | DN 15 | VF15MAE DN15 | 293 | 50 |
| 2s.44 | Psychologue | Comfort Line LYK | 24C | DN15 | VF15MAA - DN15 | 26 | 20 | DN 15 | VF15MAE DN15 | 293 | 50 |
| 2s.45 | Interbert | Comfort Line LYK | 24C | DN15 | VF15MAA - DN15 | 26 | 20 | DN 15 | VF15MAE DN15 | 293 | 50 |
| 2s.47 | Paramount | Comfort Line LYK | 24C | DN15 | VF15MAA - DN15 | 26 | 20 | DN 15 | VF15MAE DN15 | 293 | 50 |

# Centre Hospitalier de LA ROCHELLE

Opération n°03 :
Aménagement de l'aile sud
Lot 09

| Opération | Phase | Lot | Emeteur | Niveau | Numéro | Indice |
|---|---|---|---|---|---|---|
| OP3 | EXE | 09 | AXIM | N2 | 612 | E |

1/50

Date: Le : 08-12-2014

## Plan Exécution CVC - Niveau 2

| | |
|---|---|
| Maître d'ouvrage | Centre Hospitalier de la Rochelle<br>Pour la Direction Générale<br>17033 LA ROCHELLE<br>Tél. +33 (0) 5 46 45 50 00 - Mail : marie-noelle.duval@ch-larochelle.fr |
| Architecte | Cabinet DOUGUET<br>10, rue Henri Desgranges<br>33130 BEGLES<br>Tél. +33 (0) 5 57 22 11 - Mail : alain.dougueti@wanadoo.fr |
| OPC | Cabinet DOUGUET<br>10, rue Henri Desgranges<br>33130 BEGLES<br>Tél. +33 (0) 5 57 22 11 - Mail : alain.dougueti@wanadoo.fr |
| BET Structures | BAIES<br>5, rue Franck Lapeyre<br>33130 BEGLES Cedex<br>Tél. +33 (0) 5 57 54 14 - Mail : info.bag@sfere.fr |
| B.E.T Fluides | TEAM<br>ZA Nord, rue des Evières – Rompsay – BP 27<br>17132 PERIGNY Cedex<br>Tél. +33 (0) 5 46 13 13 51 - Mail : RJS@alliance2k.com |
| Bureau de contrôle | SOCOTEC<br>1 Ave Alfred Kastler<br>17000 LA ROCHELLE<br>Tél. +33 (0) 5 46 50 50 - Mail : ja@socotec.com;martine@ph.bureau-veritas.com |

| IND. | DATE | Objet | Dessin | Vérifié | Approuvé |
|---|---|---|---|---|---|
| A | 09-12-2014 | Première émission | SBO | DBE | SBO |
| B | 13-02-2015 | Mise à jour suivant réunion de synthèse du 09-02-2015 | SBO | DBE | SBO |
| C | 03-03-2015 | Mise à jour suivant fon du plan architecte du 03-02-2015 | SBO | DBE | SBO |
| D | 16-02-2016 | Mise à jour DOE | IDU | DBE | DBE |
| E | 14.06.2017 | DOE Final | DBE | LVI | DBE |