

Fiche récapitulative du dossier technique amiante (DTA)

Date de création : 07 juillet 2005
Dernière mise à jour : 03/04/2015

Réf. du présent DTA : R5031/17

1. Identification de l'immeuble, du détenteur et des modalités de consultation du DTA

Propriétaire :

CEA Fontenay-Aux-Roses (FAR)
18 Route du Panorama, 92265 Fontenay-aux-Roses

Bâtiment : 38-1

La construction de l'immeuble bâti date de 1960, il est constitué en R+1

Niveau - 2	Sous-sol :	S201K, S201L, S207, S207A, S207B, S205, S205A, S205B, S205C, S205D, S205E, S206
Niveau -1	Sous-sol :	S1COM0, S1COM1, S1COM2, S1COM3, 1COM4, S1COM5, S101, S103, S103BIS, S103TER, S105, S105A, S105BIS, S107, S109, S111, S111A, S113, S115, S115A, S117, S119, S121, S123, S123A, S125, Placard Technique, Passage souterrain
Niveau 1	Plain-pied :	0COM0, 0COM1, 0COM1BIS, 0COM2, 0COM4, 0COM5, 0SAN1, 0SAN2, 0SAN3, 001, 003, 005, 007, 009, 011, 013, 015, 017, 019, 021, 023, 025, 027, 029, 031, 033, 035, 037, 037BIS, 039, 041, 041A, 041B, 041BIS, 043, 043A, 043B, 045, 045A, 045B, 047, 047A, 049, 051, 055, 057
Mezzanine	Mezzanine :	MCOM1, MCOM2, M101, M101BIS, M102
Niveau 2	1er étage :	1COM1, 1COM2, 1COM3, 1COM4, 1COM5, 1SAN1, 1SAN2, 1SAN3, 101, 101A, 113, 113A, 115, 117, 119, 121, 123, 125, 127, 129, 131, 133, 135, 137, 139, 141, 145, 147, 151
Toiture	Terrasse :	0TOIT1, 0TOIT2, 0TER1, 1TER1

Détenteur du DTA :

Christine BOUTOILLE - CALLEMART
Ingénieur Sécurité Installation (ISI) USLT/STLI
Bât 17, p116A
Tel : 4.8226

2. Rapport de repérage

N° de Réf	Date du rapport	Société	Objet du repérage
R5031/17	23/12/2005	CEBTP	DTA
2572716/11/1/1	18/03/2013	Bureau Veritas	RAT
I20023711401 A	15/07/2014	DEKRA	MAJ DTA

*EC : Etat de Conservation

*RAT : Diagnostic avant travaux

3. Liste des parties du bâtiment ayant donné lieu au repérage

Liste des différents repérages	N° de Réf du rapport de repérage	Liste des parties visitées (1.)	Liste des parties non visitées donnant lieu à une prochaine visite (2.)
DTA	R5031/17	Ensemble de l'installation	047A, Terrasse
RAT	2572716/11/1/1	2 ^{ème} SSol : S205	
MAJ DTA	I20023711401 A	Ensemble de l'installation, y compris la terrasse	

Tous les locaux doivent être obligatoirement visités

Pour les locaux non visités, permettre leur identification et en indique le motif et, si connue, la date du repérage complémentaire programmé

4. Identification de matériaux et produits contenant de l'amiante ou supposés en contenir

a) Matériaux et produits de la liste A contenant de l'amiante

Date du rapport	Type de repérage	Matériau ou produit	Localisation	Etat de conservation (1)	Mesures	Analyse (OUI/NON) + N° de prélèvement

(1) Matériaux de liste A : l'état de conservation est défini par un score 1, 2 ou 3 en application de grilles d'évaluation définies réglementairement, 3 étant le moins bon score et 1 le meilleur.

Repérage des matériaux de la liste A au titre de l'article R.1334-20 du code de la santé publique

b) Matériaux et produits de la liste B contenant de l'amiante

Date du rapport	Type de repérage	Matériau ou produit	Localisation	Etat de conservation	Mesures	Analyse (OUI/NON) + N° de prélèvement
15/07/2014	MAJ DTA	Têtes de conduits de cheminées et boisseaux	Toiture terrasse	Bon état	Surveillance périodique	NON

Repérage des matériaux de la liste B au titre de l'article R.1334-21 du code de la santé publique.

c) Matériaux et produits de la liste C contenant de l'amiante

Date du rapport	Type de repérage	Matériau ou produit	Localisation	Etat de conservation	Mesures	Analyse (OUI/NON) + N° de prélèvement
15/07/2014	MAJ DTA	Souffleurs de disjoncteurs dans l'armoire électrique du local machine	Toiture terrasse	Bon état	Surveillance périodique	NON

Repérage des matériaux de la liste C au titre de l'article R.1334-22 du code de la santé publique.

d) Matériaux et produits de la liste A susceptibles de contenir de l'amiante

Date du rapport	Type de repérage	Matériau ou produit	Localisation	Etat de conservation	Mesures	N° d'identification

e) Matériaux et produits de la liste B susceptibles de contenir de l'amiante

Date du rapport	Type de repérage	Matériau ou produit	Localisation	Etat de conservation	Mesures	N° d'identification
15/07/2014	MAJ DTA	Complexe d'étanchéité	Toiture terrasse	Bon état	Surveillance périodique	NON

f) Matériaux et produits de la liste C susceptibles de contenir de l'amiante

Date du rapport	Type de repérage	Matériau ou produit	Localisation	Etat de conservation	Mesures	N° d'identification
15/07/2014	MAJ DTA	Joint de bride	2 ^{ème} SSol, S206 (salle d'échange)	Bon état	Surveillance périodique	NON

5. Evaluations périodiques

a) Evaluation obligatoire des matériaux et produits de la liste A

Date du rapport	Matériau	Localisation	Etat de conservation	Mesures

b) Evaluation des matériaux et des produits de la liste B contenant de l'amiante

Date du rapport	Matériau	Localisation	Etat de conservation	Mesures
15/07/2014	Têtes de conduits de cheminées et boisseaux	Toiture terrasse	Bon état	Surveillance périodique

c) Evaluation des matériaux et des produits de la liste C contenant de l'amiante

Date du rapport	Matériau	Localisation	Etat de conservation	Mesures
15/07/2014	Souffleurs de disjoncteurs dans l'armoire électrique du local machine	Toiture terrasse	Bon état	Surveillance périodique

d) Evaluation des matériaux et des produits de la liste B susceptibles de contenir de l'amiante

Date du rapport	Matériau ou produit	Localisation	Etat de conservation	Mesures
15/07/2014	Complexe d'étanchéité	Toiture terrasse	Bon état	Surveillance périodique

e) Evaluation des matériaux et des produits de la liste C susceptibles de contenir de l'amiante

Date du rapport	Matériau ou produit	Localisation	Etat de conservation	Mesures
15/07/2014	Joint de bride	2 ^{ème} SSol, S206 (salle d'échange)	Bon état	Surveillance périodique

6. Travaux de retrait ou de confinement – Mesures conservatoires

a) Matériaux et produits de la liste A contenant de l'amiante

Plan de retrait	Localisation	Nature des travaux	Date des travaux	Entreprise(s)	Résultats de l'examen visuel et des mesures d'empoussièrement (art R1334-29-3)

b) Matériaux et produits de la liste B contenant de l'amiante

Plan de retrait	Localisation	Nature des travaux	Date des travaux	Entreprise(s)	Résultats de l'examen visuel et des mesures d'empoussièrement (art R1334-29-3)

c) Matériaux et produits de la liste C contenant de l'amiante

Plan de retrait	Localisation	Nature des travaux	Date des travaux	Entreprise(s)	Résultats de l'examen visuel et des mesures d'empoussièrement (art R1334-29-3)

7. Les recommandations générales de sécurité

a) Préconisations

Pour les matériaux et produits en fibres-ciment en état de conservation «Non dégradés » :

Au sens de l' Article R1334-17 du code de la santé publique (nouvelle partie réglementaire) le résultat de l'évaluation des matériaux et produits en fibres-ciment commande à un contrôle périodique préventive de l'état de conservation de ceux-ci dans les conditions prévues à l'article R1334-16 du code de la santé publique (nouvelle partie réglementaire) dans un délai maximal de 3 ans à compter de la date de remise au propriétaire des résultats du repérage ou lors de toutes modifications substantielles de l'ouvrage ou de son usage. Nous vous conseillons pour éviter tout risque de propagation de fibres d'amiante dans l'air ne pas les couper, les percer, les casser ni de les démonter. Pour éviter tout risque de dégradations par chocs et/ou sollicitations abrasives il est conseillé soit d'appliquer un revêtement de surface étanche soit de les encoffrer soit de faire procéder à un enlèvement des matériaux et produits en fibres-ciment par une entreprise spécialisée Agréée et Accréditée.

Pour les joints et isolant susceptible de contenir de l'amiante :

De procéder préventivement à des analyses de prélèvement d'air à proximité de ces matériaux. De plus la généralisation de protection physique et étanche.

Prévoir des analyses complémentaires lors de travaux conformément au décret 96-98 modifié et à l'article R1334-27 du code de la santé publique (nouvelle partie réglementaire) et de la Norme NFX 46-020. Dans le

doute, nous vous conseillons afin éviter tous risques de pollution accidentelle de ne pas les couper, les percer, les casser ni de les démonter.

Pour les câbles électriques:

De remplacer les éléments dégradés et au sens de l'Article R1334-17 du code de la santé publique (nouvelle partie réglementaire) Nous vous conseillons pour éviter tout risque de propagation de fibres d'amiante dans l'air de ne pas les couper, les percer, les casser ni de les démonter.

Pour éviter tout risque de dégradations par chocs et/ou sollicitations abrasives, il est conseillé soit d'appliquer un bouchon à l'extrémité des câbles dénudé laissant apparaître l'isolant fibreux, soit de faire procéder à un enlèvement des câbles hors service par une entreprise spécialisée Agréée et Accréditée.

Matériau friable non listé : joint sur gaine de ventilation

Nous vous recommandons de procéder soit à la mise en place d'une protection physique et étanche, soit au retrait du matériau par une entreprise agréée et accréditée.

Préconisations réglementaires et préventives remarquables :

A titre préventif, un contrôle périodique de l'état de conservation, par un opérateur de repérage en possession de l'attestation de compétence réglementaire, est une mesure que nous vous recommandons pour l'ensemble des matériaux amiantés repérés.

Toutes les opérations de travaux ou de démolition du bâtiment à venir devront s'accompagner de repérages complémentaires définis par la réglementation. En effet :

- Certains autres matériaux ou produits non inclus dans le cadre du présent repérage peuvent également contenir de l'amiante, en particulier ceux de la liste annexée à l'arrêté du 2 janvier 2002.
- Certaines zones accessibles au repérage mais associées à des contraintes techniques ou des conditions particulières peuvent limiter les possibilités de repérage.

En cas de découverte ultérieure de matériaux amiantés, les « Consignes générales de sécurité devant être intégrées au dossier technique amiante » indiquées en annexe 2 de l'arrêté du 22 août 2002 devront être respectées.

D'une façon générale, particulièrement dans le cas de matériaux ou de produits verticaux dans la structure, la localisation n'a été basée que sur des sondages et des repérages ponctuels. Certaines zones peuvent donc être plus étendues que ne le figurent les plans. Dans tous les cas, les « Consignes générales de sécurité devant être intégrées au dossier technique amiante » indiquées en annexe 2 de l'arrêté du 22 août 2002 devront être respectées.

Avant toutes interventions d'entretien ou de maintenance, de travaux ou de démolition vous devez informer l'entreprise extérieure à l'aide des annexes 6 et 10 et le cas échéant faire effectuer des investigations complémentaires de repérage sur les matériaux et produits incorporés ou faisant indissociablement corps avec l'immeuble mentionnés à l'annexe 1 de l'arrêté du 02/01/2002.

b) Annexes

Extraits du code de la santé publique

« Art. R. 1334-20.

« I. – On entend par “repérage des matériaux et produits de la liste A contenant de l'amiante” la mission qui consiste à :

- « 1^o Rechercher la présence des matériaux et produits de la liste A accessibles sans travaux destructifs ;
- « 2^o Identifier et localiser les matériaux et produits qui contiennent de l'amiante ;
- « 3^o Evaluer l'état de conservation des matériaux et produits contenant de l'amiante.
- « II. – Lorsque la recherche révèle la présence de matériaux ou produits de la liste A, et si un doute persiste sur la présence d'amiante dans ces matériaux ou produits, un ou plusieurs prélèvements de matériaux ou produits sont effectués par la personne réalisant la recherche. Ces prélèvements font l'objet d'analyses selon les modalités définies à l'article R. 1334-24.
- « III. – A l'issue du repérage, la personne qui l'a réalisé établit un rapport de repérage qu'elle remet au propriétaire contre accusé de réception.
- « IV. – En fonction du résultat de l'évaluation de l'état de conservation, le rapport de repérage préconise :
- « 1^o Soit une évaluation périodique de l'état de conservation des matériaux et produits contenant de l'amiante mentionnés au I ;
- « 2^o Soit une mesure d'empoussièrément dans l'air ;
- « 3^o Soit des travaux de confinement ou de retrait de l'amiante.
- « V. – Un arrêté conjoint des ministres chargés de la construction, de la santé et du travail précise les critères d'évaluation de l'état de conservation des matériaux et produits et le contenu du rapport de repérage.
- « **Art. R. 1334-21.**
- « I. – On entend par "repérage des matériaux et produits de la liste B contenant de l'amiante" la mission qui consiste à :
- « 1^o Rechercher la présence des matériaux et produits de la liste B accessibles sans travaux destructifs ;
- « 2^o Identifier et localiser les matériaux et produits qui contiennent de l'amiante ;
- « 3^o Evaluer l'état de conservation des matériaux et produits contenant de l'amiante et leur risque de dégradation lié à leur environnement.
- « II. – Lorsque la recherche révèle la présence de matériaux ou produits de la liste B et si un doute persiste sur la présence d'amiante dans ces matériaux ou produits, un ou plusieurs prélèvements de matériaux ou produits sont effectués par la personne réalisant la recherche. Ces prélèvements font l'objet d'analyses selon les modalités définies à l'article R. 1334-24.
- « III. – A l'issue du repérage, la personne qui l'a réalisé établit un rapport de repérage qu'elle remet au propriétaire contre accusé de réception.
- « IV. – Si l'état de certains matériaux ou produits contenant de l'amiante est dégradé ou présente un risque de dégradation rapide, le rapport de repérage émet des recommandations de gestion adaptées aux besoins de protection des personnes.
- « V. – Un arrêté conjoint des ministres chargés de la construction, de la santé et du travail précise les critères d'évaluation de l'état de conservation des matériaux et produits et du risque de dégradation lié à l'environnement ainsi que le contenu du rapport de repérage.

« **Art. R. 1334-22.**

« I. – On entend par “repérage des matériaux et produits de la liste C contenant de l’amiante” la mission qui consiste à :

« 1^o Rechercher la présence des matériaux et produits de la liste C ;

« 2^o Rechercher la présence de tout autre matériau et produit réputé contenir de l’amiante dont la personne qui effectue le repérage aurait connaissance ;

« 3^o Identifier et localiser les matériaux et produits qui contiennent de l’amiante.

« II. – Lorsque la recherche révèle la présence de matériaux ou produits de la liste C ou de tout autre matériau et produit réputé contenir de l’amiante et si un doute persiste sur la présence d’amiante dans ces matériaux ou produits, un ou plusieurs prélèvements de matériaux ou produits sont effectués par la personne réalisant la recherche. Ces prélèvements font l’objet d’analyses selon les modalités définies à l’article R. 1334-24.

« III. – A l’issue du repérage, la personne qui l’a réalisé établit un rapport de repérage qu’elle remet au propriétaire contre accusé de réception.

« IV. – Un arrêté conjoint des ministres chargés de la construction, de la santé et du travail précise notamment le contenu du rapport de repérage.

8. Plans