

LEGENDE

- Interrupteur simple allumage
- Bouton poussoir
- Détecteur de présence à 360°
- Détecteur de présence dali
- Inter horaire crépusculaire programmable
- Prise de courant 2P+T 10/16A
- Prise de courant étanche
- Alimentation directe
- Armoire électrique
- Arrêt d'urgence électrique
- BAES 45 lumens
- BAES d'ambiance
- Bloc Autonome Portable d'Intervention
- Prise RJ45 Téléphonique / Informatique
- Prise HDMI
- Baie informatique
- Déclencheur manuel alarme incendie
- Sirène d'alarme incendie
- Diffuseur lumineux d'alarme incendie
- Coffret incendie type 4
- Lecteur de badge
- Bouton poussoir d'ouvertue de dévérouillage
- Déclencheur manuel d'ouverture d'urgence
- Bandeau ventouses 500kN
- Linolite LED 8W 800lm 4000K
- Ligne suspendue LED 3x25.2W 3290lm 4000K dali
- Etanche rail LED 26W 2608lm 3000K
- Etanche LED 35.2W 4530lm 4000K
- Etanche LED 52.7W 6790lm 4000K
- Pavé LED 60x60 encastré 33.6W 3200lm 4000K
- Pavé LED 60x60 encastré 34W 4305lm 4000K dali
- Pavé LED 60x60 encastré 27W 3520lm 4000K dali
- Suspension LED 98W 9770lm 4000K dali
- Downlight LED 11.4W 1460lm 4000K dali
- Downlight LED 11.4W 1460lm 4000K
- Suspension LED 91.8W 9407lm 4000K dali
- Suspension LED 62.9W 6333lm 4000K dali
- Suspension LED 71W 7198lm 4000K dali
- Hublot à détection LED 20W 2105lm 4000K
- Applique LED 20W 2712lm 4000K
- Applique LED up/donw 20W 2584LM 3000K
- Lanterne LED 52W 7050LM 3000K sur mat de 4m
- Haut parleur sonorisation
- Détecteur volumétrique anti intrusion
- Sirène extérieur anti intrusion
- Sirène intérieur anti intrusion
- Boitier de commande centrale anti intrusion
- Caméra vidéo surveillance

329-PV-23-1

DATE	INDICE	OBSERVATIONS

Ech. : 1/100

DATE : Janvier 2024

N°AFFAIRE : 329-E-23

MAITRE D'OUVRAGE :
CCI LOZERE
48000 MENDE

OPERATION :
CONSTRUCTION D'UN CAMPUS ENTREPRISES
ET COMPETENCES à MENDE

LIEU : MENDE

MAITRISE D'OEUVRE :
- Architecte : Cabinet BONNET - TEISSIER
8 rue de Wunsiedel - 48000 MENDE
Tél 04.66.49.14.87 / Mail contact@bt48.fr

- B.E.T. : IB2M - Aveyron
725, route de Bougaux - 12630 GAGES
Tél 05.65.42.03.41 / Fax 05.65.42.15.98 / Mail contact@ib2m.fr

IB2M - Lozère
ZAE du Causse d'Auge - 48000 MENDE
Tél 04.66.32.17.65 / Fax 04.66.31.29.89 / Mail mende@ib2m.fr

PHOTOVOLTAIQUE

IB2M l'ingénierie du bâtiment

Dossier: D.C.E.