



LEGENDE

- Interrupteur simple allumage
- Bouton poussoir
- Decteur de presence à 360°
- Decteur de presence d'air
- Inter horaire erpousculaire programmable
- Prise de courant 2P+T 10/16A
- Prise de courant 2P+T 10/16A
- Alimentation directe
- Arrêt d'urgence électrique
- BAES 45 lumens
- BAES d'ambiance
- Blue Autonome Portable d'irradiation
- Prise R45 Téléphonique / Informatique
- Prise HDMI
- Buse informatique
- Decteur manuel alarme incendie
- Sirene d'alarme incendie
- Diffuseur lumineux d'alarme incendie
- Coffre incendie type 4
- Lecteur de badge
- Bouton poussoir d'ouverture de dérouillage
- Bouton poussoir d'ouverture d'urgence
- Bandeau venouse 500xN
- Lumière LED 8W 600lm 4000K
- Ligne suspendue LED 3x25.2W 3290lm 4000K d'air
- Éclairage rail LED 25W 2608lm 3000K
- Éclairage LED 35.2W 4530lm 4000K
- Éclairage LED 52.7W 6790lm 4000K
- Pavé LED 60x60 encastré 33.6W 3200lm 4000K
- Pavé LED 60x60 encastré 34W 4305lm 4000K d'air
- Pavé LED 60x60 encastré 27W 3520lm 4000K d'air
- Suspension LED 98W 9770lm 4000K d'air
- Downlight LED 11.4W 1460lm 4000K d'air
- Suspension LED 91.8W 9407lm 4000K d'air
- Suspension LED 62.9W 6333lm 4000K d'air
- Suspension LED 71W 7198lm 4000K d'air
- Huile à d'alarme LED 20W 2105lm 4000K
- Applique LED up/down 20W 2584lm 3000K
- Lumière LED 52W 7050lm 3000K sur rail de 4m
- Haute parleur sonorisation
- Decteur volumétrique anti intrusion
- Sirene extérieure anti intrusion
- Sirene intérieure anti intrusion
- Boîtier de commande centrale anti intrusion
- Caméra vidéo surveillance

# 329-E-23-1

## OBSERVATIONS

DATE	INDICE	OBSERVATIONS

Ech. : 1/100

DATE : Janvier 2024

N° AFFAIRE : 329-E-23

MATRE D'OUVRAGE :  
CCI LOZERE  
48000 MENDE

OPERATION :  
CONSTRUCTION D'UN CAMPUS ENTREPRISES  
ET COMPETENCES A MENDE

LIEU : MENDE

MATRISE D'OEUVRE :  
- Architecte : Cabinet BONNET - TEISSIER  
8 rue de Wansiedel - 48000 MENDE  
Tél 04.66.49.14.87 / Mail [contact@bnt48.fr](mailto:contact@bnt48.fr)

- B.E.T. : IB2M - Aveyron  
725, route de Bougaux - 12630 GAGES  
Tél 05.65.42.03.41 / Fax 05.65.42.15.98 / Mail [contact@ib2m.fr](mailto:contact@ib2m.fr)  
IB2M - Lozère  
ZAE du Causse d'Auge - 48000 MENDE  
Tél 04.66.32.17.65 / Fax 04.66.31.29.89 / Mail [mende@ib2m.fr](mailto:mende@ib2m.fr)

ELECTRICITE - Rez-de-Chaussée