

Nouveaux locaux pour Sciences Po Lille

23, Rue d'Inkermann 59000 Lille

F2210 INKERMANN

Maître d'ouvrage :

Sciences Po Lille

9, rue Auguste Angellier
59000 LILLE

Tél : +33 (0)3 20 90 48 40



Architecte :

ATELIER 2F

130 boulevard de la Liberté
59000 LILLE

Tél : +33 3 20 57 25 44
www.atelier2f.net



Bureau d'études techniques :

OVERDRIVE

11, rue Théodore Blanc - Bât B -
CS 30125 33070 BORDEAUX Cedex

Tél : +33 05 64 10 01 50



Ecologue :

ECO'LogiC

98 bis, rue Brûle Maison
59000 LILLE

Tél : +33 6 23 42 45 23
www.mesenseignes.fr/ecologic



Sécurité incendie :

2 SI CONSEIL

73 Boulevard Montebello, 59000
LILLE

Tél : +06 44 25 69 66
www.2si-conseil.com



A	Première diffusion - PRO/DCE 21/08/2023	J	
B	DCE 20/09/2023	K	
C	DCE 19/10/2023	L	
D		M	
E		N	
F		O	
G		P	
H		Q	
I		R	

Etude thermique	PHASE	DCE	
	ECHELLE	Ø	
	DES.	JBB	VAL. JBB

Date d'impression :

19/10/2023



Sommaire

1	PRÉAMBULE	3
1.1	Objet du document	3
1.2	Objectifs environnementaux	3
1.3	Respect du calcul thermique	3
1.4	Données générales du site.....	4
1.5	Modélisation thermique.....	4
1.5.1	Logiciel.....	4
1.5.2	Limites des outils de simulations	4
1.5.3	Règlementation Thermique applicable	4
2	TRAITEMENT DE L'ENVELOPPE.....	5
2.1	Catalogue des parois	5
2.2	Catalogue des menuiseries.....	10
2.3	Traitement des ponts thermiques couramment rencontrés en ITI.....	11
2.4	Catalogue des ponts thermiques	12
2.5	Repérage des parois	14
2.6	Repérage des ponts thermiques.....	18
2.7	Perméabilité à l'air de l'enveloppe	19
2.7.1	Etanchéité à l'air	19
2.7.2	Exigence	19
2.7.3	Continuité de l'isolation	19
2.7.4	Gestion de l'humidité	19
3	EQUIPEMENTS ENERGETIQUES.....	20
3.1	Chauffage	20
3.2	Ventilation / Traitement d'air	20
3.3	Production d'Eau Chaude Sanitaire (ECS)	21
3.4	Eclairage artificiel	21
3.5	Photovoltaïque	21
4	SIMULATIONS THERMIQUES DYNAMIQUES (STD).....	22
4.1	Définition.....	22
4.1.1	Simulation Thermique Dynamique	22
4.1.2	Notion de température opérative	22
4.1.3	Définition du confort estival	22
4.2	Objectifs	22
4.3	Outil de simulation	22
4.4	Limites des outils de simulation.....	23
4.5	Hypothèses et base de calcul.....	23
4.5.1	Occultation	23
4.5.2	Scénarios	23
4.6	Résultats et analyse	24
5	SIMULATIONS ENERGETIQUES DYNAMIQUES (SED).....	25
5.1	Définition	25
5.2	Objectifs	25
5.3	Hypothèses et base de calcul.....	25
5.3.1	Fichier météo	25
5.3.2	Occupation	26
5.3.3	Eclairage	27
5.3.4	Apports informatiques	27
5.3.5	Chauffage	29
5.3.6	Auxiliaires hydrauliques.....	29
5.3.7	Eau Chaude Sanitaire.....	29



5.3.8	Ventilation et Infiltrations	29
5.3.9	Photovoltaïques	30
5.3.10	Scénarios	30
5.4	Résultats et analyse	30
6	ANNEXE 1 : DETAILS DES GARDE-FOUS DE LA REGLEMENTATION RT ELEMENT PAR ELEMENT	31



1 PRÉAMBULE

1.1 Objet du document

Le présent document a pour objectif d'explicitier les performances thermiques du projet **Réhabilitation lourde du 23 rue Inkermann à Lille**.

Pour mémoire, l'article 4 de la loi Grenelle 1, la RT 2012 a pour objectif de limiter la consommation d'énergie primaire des bâtiments neufs à un maximum de 50 kWhEP/(m².an) en moyenne.

Ce dispositif est essentiellement basé sur **trois exigences de résultat** : Les besoins bioclimatiques (Bbio), les consommations en énergie primaire (Cep) et le confort d'été (Tic).

Les besoins bioclimatiques valorisent le niveau d'isolation d'un bâtiment. Ce coefficient traduit le besoin en énergie pour le chauffage, le refroidissement et l'éclairage artificiel. La performance thermique de l'enveloppe est comparée avec une valeur de référence et le permis de construire est validé uniquement si $B_{bio} \text{ projet} < B_{bio} \text{ max RT2012}$.

Le Cep représente les consommations de chauffage, de refroidissement, d'éclairage, de production d'eau chaude sanitaire et d'auxiliaires (pompes et ventilateurs). La valeur du Cep max s'élève à 50 kWh par m² d'énergie primaire par an, modulé selon la localisation, l'altitude et le type d'usage du bâtiment. L'attestation de fin de chantier est validée si $Cep \text{ projet} < Cep \text{ max RT2012}$.

Le Tic est un coefficient de confort d'été imposant une température intérieure inférieure à une valeur de référence au cours des 5 jours les plus chauds de l'année. L'attestation de fin de chantier est validée si $Tic \text{ projet} < Tic \text{ ref RT2012}$.

La présente modélisation est réalisée à l'aide du logiciel Pleiades avec le moteur de calcul Th-BCE 8.1.0.0.

Les calculs présentés dans la suite du document ont été établis sur les plans architectes du **24/07/23**.

1.2 Objectifs environnementaux

Le projet vise les objectifs environnementaux suivants :

- **Décret bâtiment tertiaire 2050 – Cabs = 65.64 kWh/m².an**
- **RT existant élément par élément**

1.3 Respect du calcul thermique

L'ensemble des entreprises intervenant sur le chantier devra se conformer au présent document, joint au dossier de consultation.

Il est de la responsabilité de chaque entreprise de prendre connaissance de ces éléments et de mettre en place l'organisation technique, financière et humaine pour répondre aux exigences.

Toute demande de modification, faite par une entreprise, ayant des impacts sur le calcul réglementaire ou sur le confort hygrothermique pourra être réalisée par le bureau d'études OVERDRIVE aux frais de l'entreprise demandant la modification.

Il est rappelé aux entreprises que le comportement hygrothermique du bâti est influencé par l'ensemble des caractéristiques intrinsèques à la nature des matériaux tels que la perméabilité à la vapeur d'eau, la diffusivité ou encore l'effusivité. La nature des matériaux préconisés dans la note ci-dessous doit donc être impérativement respectée ou faire l'objet d'études complémentaires visé au paragraphe ci-dessus.



1.4 Données générales du site

DONNÉES GÉNÉRALES	
Type de travaux	Réhabilitation
Type de bâtiment	Bâtiment de bureaux
Site	Lille
Zone Climatique RT2012	H1a
Altitude	20 m
Classe d'exposition au bruit	BR1

1.5 Modélisation thermique

1.5.1 Logiciel

L'étude a été réalisée à l'aide du logiciel Pléiades + Comfie (version 5.19.0.0), édité par IZUBA, agréée par le CSTB et validée par comparaison sur des bancs d'essais et expérimentalement avec des cellules test. Il s'appuie sur un modèle aux différences finies multizone réduit par analyse modale avec un pas compris entre 6 min et 30 min.

1.5.2 Limites des outils de simulations

Il est important de noter que l'ensemble des résultats de consommations et de confort présentés dans ce rapport ont ainsi nécessité l'établissement d'un certain nombre d'hypothèses (conditions de fonctionnement du site, horaires de présence, profils d'occupation) et sont basées en particulier sur des données climatiques locales typiques (température, ensoleillement, vent) issues de statistiques observées mais non représentatives du climat d'une année en particulier.

Ces paramètres ne peuvent être parfaitement maîtrisés à l'avance, et peuvent varier tout au long de la durée de vie du bâtiment. Les résultats du présent rapport ne peuvent donc être considérés comme des prévisions réelles du bâtiment.


1.5.3 Règlementation Thermique applicable

Le bâtiment situé au 23 rue Inkermann est un bâtiment existant construit sur plusieurs époques avec une partie très ancienne donnant sur la rue. Le bâtiment a ensuite fait l'objet d'une extension à l'arrière. Nous n'avons pas les informations de construction de ces 2 parties mais nous partons du postulat que la partie sur rue a été construite avant 1948 et que la seconde après 1948. Le projet de réhabilitation lourde du bâtiment est basé sur une surface plancher d'environ 900 m² (donnée issue du document « F2210_230301_PROJET_PLAN_SURFACES »).

Le projet est soumis à la réglementation des bâtiments existants qui est divisé en 2 cadres réglementaires :

- La Règlementation Thermique Globale
- La Règlementation Thermique élément par élément.

Ci-après les modalités d'application des 2 cadres réglementaires suivant le projet de rénovation.



Le bâtiment faisant moins de 1000 m², la réglementation à appliquer est la **RT élément par élément**.

En cas d'installation ou de remplacement d'un élément du bâtiment (pose d'une isolation ou d'une fenêtre, changement de chaudière), la réglementation définit une performance minimale pour l'élément remplacé ou installé. Ces valeurs minimales, dites « garde-fous » sont explicitées en annexe 1 du présent document.

2 TRAITEMENT DE L'ENVELOPPE

2.1 Catalogue des parois

Code	Désignation	R paroi
ME1	Mur extérieur ITI béton de chanvre	2.64 m².K/W

EXT

INT

Code	Matériaux	Ep	Résistance thermique
ME1	Mur existant	-	-
	Béton de chanvre	20 cm	2.63 m².K/W
	Enduit chaux	1 cm	0.01 m².K/W
	TOTAL		2.64 m².K/W

Notice Thermique
REHABILITATION LOURDE DU 23 RUE INKERMANN A LILLE



Affaire : Réhabilitation lourde du 23 rue INKERMANN à Lille
Phase : DCE

Code	Désignation	R paroi
ME2	Mur extérieur ITE	4.26 m².K/W

EXT

16

INT

Enduit extérieur

Fibre de bois
4.10 m²K/W

Maçonnerie

Code	Matériaux	Ep	Résistance thermique
ME2	Enduit chaux	1 cm	0.01 m².K/W
	Fibre de bois	16 cm	4.10 m².K/W
	Maçonnerie	20 cm	0.10 m².K/W
	TOTAL		4.26 m².K/W

Code	Désignation	R paroi
ME3	Mur extérieur ITI laine biosourcée	3.94 m².K/W

EXT

INT

Maçonnerie

Isolant biosourcé
3.80 m².K/W

Parement BA13

Code	Matériaux	Ep	Résistance thermique
ME3	Maçonnerie	38 cm	0.10 m².K/W
	Isolant biosourcé	14 cm	3.80 m².K/W
	Parement BA13	1.3 cm	0.04 m².K/W
	TOTAL		3.94 m².K/W



Code	Désignation	R paroi
CL1	Cloison laine biosourcée sur LNC	2.64 m².K/W

LNC

Code	Matériaux	Ep	Résistance thermique
CL1	OSB	2.0 cm	0.04 m².K/W
	Isolant biosourcé	10 cm	2.56 m².K/W
	OSB	2.0 cm	0.04 m².K/W
	TOTAL		2.64 m².K/W

Code	Désignation	R paroi
CL2	Cloison béton de chanvre sur LNC	1.99 m².K/W

LNC

Code	Matériaux	Ep	Résistance thermique
CL2	Enduit chaux	1 cm	0.01 m².K/W
	Béton de chanvre	10 cm	1.97 m².K/W
	Enduit chaux	1 cm	0.01 m².K/W
	TOTAL		1.99 m².K/W

Notice Thermique
REHABILITATION LOURDE DU 23 RUE INKERMANN A LILLE



Affaire : Réhabilitation lourde du 23 rue INKERMANN à Lille
Phase : DCE

Code	Désignation	R paroi
PB1	Plancher bas file 4 à 12	7.05 m².K/W

INT

EXT

Code	Matériaux	Ep	Résistance thermique
PB1	Chape	5 cm	0.05 m².K/W
	Polystyrène expansé	16 cm	6.95 m².K/W
	Béton	10 cm	0.05 m².K/W
	TOTAL		7.05 m².K/W

Code	Désignation	R paroi
PB2	Plancher bas file 2 à 4	6.62 m².K/W

INT

EXT

Code	Matériaux	Ep	Résistance thermique
PB2	Chape	5 cm	0.05 m².K/W
	Polystyrène expansé	15 cm	6.52 m².K/W
	Béton	10 cm	0.05 m².K/W
	TOTAL		6.62 m².K/W

Notice Thermique
REHABILITATION LOURDE DU 23 RUE INKERMANN A LILLE



Affaire : Réhabilitation lourde du 23 rue INKERMANN à Lille
Phase : DCE

Code	Désignation	R paroi
PB3	Plancher bas sur sous-sol	4.15 m².K/W

INT

SOUS-SOL

Code	Matériaux	Ep	Résistance thermique
PB3	Béton	20 cm	0.10 m².K/W
	Flocage CF	14 cm	4.05 m².K/W
	TOTAL		4.15 m².K/W

Code	Désignation	R paroi
PH1	Toiture combles	7.34 m².K/W

Combles

INT

Code	Matériaux	Ep	Résistance thermique
PH1	Isolant laine de bois	28 cm	7.30 m².K/W
	Plafond OSB	1.3 cm	0.04 m².K/W
	TOTAL		7.34 m².K/W



Code	Désignation	R paroi
PH2	Toiture terrasse non accessible	8.17 m².K/W

EXT

INT

Code	Matériaux	Ep	Résistance thermique
PH2	Etanchéité	-	-
	Panneau OSB	1.3 cm	0.08 m².K/W
	Isolant polyuréthane	12 cm	5.45 m².K/W
	Remplissage laine min.	10 cm	2.60 m².K/W
	Pare-vapeur sd=100m	-	-
	Parement BA13	1.3 cm	0.04 m².K/W
	TOTAL		8.17 m².K/W

2.2 Catalogue des menuiseries

Code	Nomenclature	GLOBAL		
		Uw	TIw	Sw
F1	Chassis vitré bois	1.50 W/m².K	0.60	0.42
		Uws	TIws	Sws
	sans protection solaire :	1.50 W/m².K	0.60	0.42

Code	Nomenclature	GLOBAL		
		Uw	TIw	Sw
F2	Chassis vitré bois Prép' Agreg.	1.50 W/m².K	0.60	0.42
		Uws	TIws	Sws
	avec protection solaire (extérieure) :	1.50 W/m².K	0.00	0.10



Code	Nomenclature	GLOBAL		
F3	Chassis vitré bois Salles Modulaires	Uw	TIw	Sw
		1.50 W/m².K	0.60	0.42
		Uws	TIws	Sws
	avec protection solaire (intérieure) :	1.50 W/m².K	0.00	0.15

Code	Cadre	
	Matériau	Uf
P1	Bois	1.50 W/m².K

2.3 Traitement des ponts thermiques couramment rencontrés en ITI

Le parti pris d'une isolation thermique par l'intérieur (ITI) implique un nombre conséquent de faiblesses thermiques importantes et néfastes pour la pérennité notamment aux jonctions des différents planchers dont les principaux sont listés ci-dessous :

Localisation	Jonction plancher bas - mur	Jonction plancher haut - mur
Illustration du pont thermique		
Valeur du pont thermique Ψ [W/(m.K)]	0.63	0.84

Afin de lutter contre ces fragilités, sources de surconsommations énergétiques et de moisissures, il est impératif de mettre en place des dispositifs efficaces tels que :

Localisation	Jonction plancher bas - mur	Jonction plancher haut - mur
Nature du traitement	Isolation sous chape*	Continuité d'isolant mur/toiture
Illustration du traitement du pont thermique		
Valeur du pont thermique Ψ [W/(m.K)]	0.07	0.05
Atténuation	90%	94%



* Dans le cas d'une impossibilité de réaliser une isolation sous chape, il sera nécessaire d'isoler les parties verticales des longrines du plancher bas pour limiter le pont thermique.

2.4 Catalogue des ponts thermiques





Liaisons entre parois	Repérage	Ψ [W/(m.K)]	Ψ_1 [W/(m.K)]	Ψ_2 [W/(m.K)]	Illustrations
	●	0.02	0.01	0.01	
	●	0.14	0.07	0.07	
	●	0.15	0.08	0.08	
	●	0.62	0.31	0.31	







Liaisons entre murs et plancher bas	Repérage	Ψ [W/(m.K)]	Ψ_1 [W/(m.K)]	Ψ_2 [W/(m.K)]	Illustrations
	▨	0.08	0.08	-	
	▨	0.29	0.29	-	
	▨	0.70	0.70	-	

Notice Thermique
REHABILITATION LOURDE DU 23 RUE INKERMANN A LILLE




Affaire : Réhabilitation lourde du 23 rue INKERMANN à Lille
Phase : DCE

Liaisons avec plancher haut	Repérage	ψ [W/(m.K)]	ψ_1 [W/(m.K)]	ψ_2 [W/(m.K)]	Illustrations
 <p>Plancher haut rampant</p>	REPERAGE	0.05	0.05	-	
 <p>Plancher haut mur pignon béton</p>	REPERAGE	0.58	0.58	-	

Liaisons avec des menuiseries	ψ [W/(m.K)]	ψ_1 [W/(m.K)]	ψ_2 [W/(m.K)]	Illustrations
 <p>Appui menuiserie</p>	0.11	0.11	-	
 <p>Linteau menuiserie</p>	0.00	-	-	
 <p>Tableau menuiserie</p>	0.00	-	-	



2.5 Repérage des parois




Repérage des parois niveau RDC


Notice Thermique
REHABILITATION LOURDE DU 23 RUE INKERMANN A LILLE



Affaire : Réhabilitation lourde du 23 rue INKERMANN à Lille
Phase : DCE



Repérage des parois niveau Toiture




Repérage en coupe transversale des parois du bâtiment

Notice Thermique
REHABILITATION LOURDE DU 23 RUE INKERMANN A LILLE




Affaire : Réhabilitation lourde du 23 rue INKERMANN à Lille
Phase : DCE




Repérage en coupe longitudinale des parois du bâtiment



2.6 Repérage des ponts thermiques



Plancher Bas - niveau RDC



Plancher Haut - niveau RDC



2.7 Perméabilité à l'air de l'enveloppe

2.7.1 Etanchéité à l'air

Les infiltrations d'air dégradent non seulement le confort et les consommations énergétiques en permettant un échange thermique entre l'intérieur et l'extérieur, mais menacent aussi la pérennité du bâti en augmentant le risque de condensation à l'intérieur des parois. Si l'étanchéité est mauvaise, en hiver l'air chaud intérieur sera évacué en partie à travers les parois, et plus il se rapproche de l'extérieur, plus il se refroidit. Or en se refroidissant la fraction vapeur de l'air peut condenser à l'intérieur de la paroi et provoquer son pourrissement. C'est pourquoi on se doit de garantir une bonne étanchéité à l'air.

2.7.2 Exigence

La perméabilité à l'air du bâti devra être inférieure à 1,7 m³/h.m². Cette valeur devra obligatoirement être justifiées par un test d'étanchéité à l'air à minima en fin de projet.

Nous conseillons vivement de faire réaliser un, voire deux tests en cours de chantier afin de pouvoir facilement intervenir sur les défauts identifiés. : Une fois le clos/couvert réalisé (après l'intégration de la majorité des réseaux mais avant la mise en place des finitions intérieures).

2.7.3 Continuité de l'isolation

Afin d'éviter des ponts thermiques trop importants et garantir une coupure thermique, on veillera à assurer une continuité de l'isolation autant que possible. C'est-à-dire que chaque paroi extérieure bénéficiera d'une couche d'isolant, y compris aux interfaces et points singuliers.

2.7.4 Gestion de l'humidité

L'accumulation d'humidité dans certains isolants thermiques peut entraîner une baisse importante de leur performance, entraînant ainsi des coûts énergétiques plus élevés que prévus, mais aussi une usure prématurée des parois par développements de moisissures et champignons. La gestion de l'humidité est donc primordiale pour la pérennité du bâti et du maintien des performances énergétiques.

Une source importante d'humidité non contrôlée est celle qui provient du sol et traverse les dalles et murs enterrés par des ouvertures des fondations, des microfissures, ou encore par capillarité à travers les pores des matériaux et par diffusion de vapeur d'eau présente dans le sol.

Afin de garder une peau perspirante, c'est-à-dire perméables à la vapeur d'eau, nous recommandons l'utilisation d'un frein vapeur hygrovariable côté intérieur pour toutes les parois avec un isolant biosourcé excepté celles avec du béton de chanvre.



3 EQUIPEMENTS ENERGETIQUES

3.1 Chauffage

Le chauffage de l'ensemble du projet sera issu du réseau de chaleur géré par le concessionnaire RESONOR, par l'intermédiaire d'une sous-station placée au sous-sol du bâtiment.

La sous-station est conçue avec 2 départs secondaires :

- Un circuit à haute température avec une loi d'eau pour la batterie à eau chaude de la CTA, les radiateurs et les panneaux rayonnants,
- Un circuit à basse température avec une loi d'eau pour le plancher chauffant.




Schéma de principe d'un réseau de chaleur urbain

La distribution calorifique sera calorifugée avec un isolant permettant d'atteindre une classe ≥ 3 .

Les émetteurs de chaleur seront de 3 types différents :


- Panneaux rayonnants dans le flex office et les salles Modul avec une variation temporelle ≤ 2.0 ;
- Plancher chauffant basse température dans le flex office avec une variation temporelle ≤ 2.0 ;
- Radiateurs dans les autres locaux avec une variation temporelle ≤ 0.20 .

3.2 Ventilation / Traitement d'air

Le traitement de l'air des bureaux sera assuré par une CTA dans un local technique.

La CTA sera munie d'un échangeur à plaques ou rotatif et d'une batterie à eau chaude permettant de préchauffer l'air soufflé à 23°C.

La performance de l'étanchéité des réseaux aérauliques est prévu de classe B. Ce niveau de performance devra être justifié par des tests d'étanchéité par l'entreprise titulaire du lot CVC.



3.3 Production d'Eau Chaude Sanitaire (ECS)

En accord avec la MOA, il n'est pas prévu d'Eau Chaude Sanitaire pour les sanitaires du bâtiment. Il est toutefois prévu un chauffe-eau électrique accumulé de 80 litres pour le local ménage avec une résistance électrique de 2.25 kW. L'ensemble de la robinetterie devra être de type mitigeur thermostatique.

3.4 Eclairage artificiel

L'ensemble de l'éclairage des locaux rénovés devront être de type LED avec un maximum de 2W/m²/100Lux.

Dans le cas des bureaux, flex office et salle de réunion, l'ensemble de ces espaces devront être à gradation automatique et extinction automatique.

3.5 Photovoltaïque

Afin d'atteindre le niveau de performance énergétique demandée, il est prévu la mise en place de panneaux photovoltaïques en autoconsommation pour une production annuelle de 14 855 kWh.



4 SIMULATIONS THERMIQUES DYNAMIQUES (STD)

4.1 Définition

4.1.1 Simulation Thermique Dynamique

La simulation thermique dynamique, aussi appelé STD, est une simulation par un outil numérique permettant d'estimer le comportement hygrothermique du bâtiment. En application sur notre projet, elle permet sur la base de scénarii d'utilisation du bâtiment, de simuler la température intérieure et donc de qualifier et de quantifier le confort hygrothermique estival.

4.1.2 Notion de température opérative

Pour les études de confort, on s'intéresse principalement au critère de température opérative (ou température résultante) Top. Cette température correspond à la moyenne pondérée entre la température sèche de l'air ambiant et la température radiante des murs :

Les effets d'inconfort créés par l'asymétrie de températures dues aux rayonnements des parois sont donc pris en compte. Il ne s'agit donc pas de la température de l'air mais de la température réellement ressentie par l'occupant, compris effet des parois du local.


Les études de STD permettent d'obtenir pour toutes les zones la distribution de cette température opérative. Cela permet en particulier d'accéder au nombre d'heures au-dessus de 28°C pour chaque zone.

Ci-contre : image évoquant l'effet d'une paroi froide sur le corps humain.

4.1.3 Définition du confort estival

N'ayant pas de référentiel sur le confort estival lors de la phase Concours, nous partons du postulat d'utiliser le référentiel de la certification « HQE Bâtiment Durable » qui nous semble être une base de comparaison en accord avec la maîtrise d'ouvrage pour qualifier le confort d'été. Notre démarche environnementale reprend la notion de confort estival du label auquel nous ajoutons une exigence sur une température seuil maximale ou l'inconfort est sévère et qui est fixée à 30°C :

- Température résultante <28°C ;
- Taux d'inconfort inférieur à 2.0% du temps d'occupation annuel (site en zone H1a) ;
- Température intérieure maximale de 30°C.



4.2 Objectifs

Dans le cadre des études environnementales du projet Sciences Po à Lille, une étude du confort hygrothermique est indispensable car elle permet :

- D'utiliser les outils de simulation afin de prévoir le comportement du futur bâtiment,
- D'assurer le confort dans le bâtiment en toute saison,
- De proposer différentes solutions sur l'enveloppe et sur les équipements afin d'optimiser la dépense énergétique et financière du projet,
- D'apporter au maître d'ouvrage un outil d'aide à la décision.

L'analyse ci-dessous présente les différentes hypothèses des études menées et les résultats les plus significatifs.

4.3 Outil de simulation

L'étude a été réalisée à l'aide du logiciel Pléiades + Comfie (version 5.22.8.1), édité par IZUBA, agréé par le CSTB et validé par comparaison sur des bancs d'essais et expérimentalement avec des cellules test. Il s'appuie sur un modèle aux différences finies multizone réduit par analyse modale avec un pas compris entre 6 min et 30 min.



4.4 Limites des outils de simulation

Il est important de noter que l'ensemble des résultats de consommations et de confort présentés dans ce rapport ont ainsi nécessité l'établissement d'un certain nombre d'hypothèses (conditions de fonctionnement du site, horaires de présence, profils d'occupation) et sont basées en particulier sur des données climatiques locales typiques (température, ensoleillement, vent) issues de statistiques observées mais non représentatives du climat d'une année en particulier.

Ces paramètres ne peuvent être parfaitement maîtrisés à l'avance, et peuvent varier tout au long de la durée de vie du bâtiment. Les résultats du présent rapport ne peuvent donc être considérés comme des prévisions réelles du bâtiment.

4.5 Hypothèses et base de calcul

Les hypothèses retenues pour effectuer les simulations sont identiques à celles utilisées pour les simulations énergétiques dynamiques, à la différence de la prise en compte des remarques de la Maitrise d'Ouvrage sur le dossier APD (mail de M. Vinchon du 22 juin 2023), à savoir :

- Du lundi au vendredi, de 8h à 18h du 1^{er} septembre au 30 juin avec 2 semaines de coupure à Noël + 1 semaine à Pâques. Si possible faire 2 scénarii : l'un avec Juillet occupé dito occupation quotidienne, l'autre où nous fermerions le bâtiment en Juillet
- 10 journées d'ouverture ponctuelles supplémentaires de 8h à 18h
- Considérer un taux d'occupation/remplissage de 70% des espaces publics / doctorants / flex office / box de travail sur les périodes d'ouverture
- Considérer un taux d'occupation/remplissage de 60% des salles modulaires / espace concours / bureau visiteur sur les périodes d'ouverture

En addition nous avons retravaillé les hypothèses sur l'éclairage avec notre retour d'expérience de bâtiments similaires où nous obtenons en exploitation des valeurs de consommation d'éclairage inférieures à celles simulées en APD.

4.5.1 Occultation

Nous partons du postulat de rideau intérieur occultant pour les espaces modulaires, des stores extérieurs pour la salle Prép' Agreg. La résistance thermique de l'ajout de ces occultations est considérée comme négligeable.

4.5.2 Scénarios


La modélisation de base prend en compte l'utilisation de protections solaires intérieures mobiles lorsque la température intérieure dépasse 24°C sur les espaces donnant directement sur l'extérieur (Hall, Espace de convivialité, Salle 8p, Modul 1, Modul 2, salle 30p, Flex Office sur patio et Espace tampon côté jardin). En base la simulation prend également en compte une ventilation nocturne réalisée par la ventilation mécanique pour décharger les calories stockées dans les masses inertielles du bâti, de 22h à 7h du matin.

En variante n°1 : nous remplaçons l'isolant en laine de coton/lin/chanvre en toiture par un isolant en laine de bois à plus forte densité et présentant un déphasage thermique plus important.

NOTA : Suite au RICT du bureau de contrôle, un avis défavorable a été émis sur le complexe en toiture avec isolant biosourcé. Afin de se mettre en conformité avec la réglementation incendie dans les établissements ERP, nous avons remplacé la laine de bois haute densité par de la laine minérale faible densité mais à forte résistance thermique.

En variante n°1 sans apports solaires : nous supprimons artificiellement les apports solaires pour connaître la part d'inconfort dû aux apports internes.

En variante n°2 : Nous ajoutons des brasseurs d'air dans les locaux présentant de l'inconfort dans la « variante n°1 sans apports solaires ». En effet, pour les locaux non rafraîchis ou à forte charge interne, si la stratégie de confort passif ne suffit pas à maintenir une température acceptable en mi-saison et période estivale, avant le recours à un système de rafraîchissement actif, il peut être mis en des brasseurs d'air plafonniers. Ils permettent en effet **de ressentir une température diminuée de 3°C** pour une **vitesse de l'air de 1m/s**. De plus, en période hivernale, ils permettent de dé-stratifier l'air, réduisant de fait les consommations de chauffage. Ainsi la mise en œuvre de système de rafraîchissement actif sera limitée aux locaux les plus défavorisés en termes de charge interne.



En variante n°3 : Variante n°1 + simulation avec une fermeture au mois de juillet du bâtiment, en plus du mois d'août.



Vitesse de l'air [m/s]	Refroidissement équivalent [°C]
0,1	0
0,3	1
0,7	2
1,0	3
1,6	4
2,2	5
3,0	6
4,5	7
6,5	8

Valeurs extraites du Guide pratique de ventilation - Woods, valables pour des conditions moyennes d'humidité et d'habillement, en conditions estivales

4.6 Résultats et analyse

Les résultats des simulations thermiques dynamiques sont présentés ci-dessous avec en rouge les valeurs n'atteignant pas les objectifs de confort estival et inversement pour les résultats en vert.

Nous rappelons que les 3 locaux Espace de Convivialité, Modul 1 et 2 sont des locaux avec une estimation d'occupation tant en nombre de personne, qu'en probabilité d'occupation, qui est défavorable puisque nous sommes partis du postulat que les locaux sont occupés tous les jours de 8h à 18h avec 60% de l'effectif. Les résultats des simulations sont donc à nuancer pour ces 3 locaux.

Désignation	Nb d'heures d'occup.	BASE			Variante 1 laine minérale			Variante 1 sans apports solaires			Variante 2 brasseurs d'air			Variante 3 Fermeture juillet		
		Nb H >28°C	Taux d'inc.	T° max	Nb H >28°C	Taux d'inc.	T° max	Nb H >28°C	Taux d'inc.	T° max	Nb H >28°C	Taux d'inc.	T° max	Nb H >28°C	Taux d'inc.	T° max
Espace de convivialité	2 260 h	21 h	0,9%	31,2 °C	21 h	0,9%	31,2 °C	14 h	0,6%	30,3 °C	8 h	0,4%	28,2 °C	4 h	0,2%	29,7 °C
Hall	2 260 h	0 h	0,0%	25,3 °C	0 h	0,0%	25,1 °C	0 h	0,0%	23,8 °C	0 h	0,0%	25,1 °C	0 h	0,0%	24,6 °C
Salle Prépa Agreg'	2 260 h	1 h	0,0%	30,5 °C	0 h	0,0%	28,0 °C	0 h	0,0%	27,0 °C	0 h	0,0%	25,0 °C	9 h	0,4%	28,5 °C
Salle Doctorants	2 260 h	0 h	0,0%	27,8 °C	0 h	0,0%	27,7 °C	0 h	0,0%	26,4 °C	0 h	0,0%	27,7 °C	0 h	0,0%	25,3 °C
Flex Office 30p	2 260 h	1 h	0,0%	28,3 °C	0 h	0,0%	28,2 °C	0 h	0,0%	25,7 °C	0 h	0,0%	28,2 °C	0 h	0,0%	26,9 °C
Modul 1 50p	2 260 h	20 h	0,9%	31,2 °C	10 h	0,4%	30,3 °C	9 h	0,4%	29,7 °C	0 h	0,0%	27,3 °C	0 h	0,0%	27,7 °C
Modul 2 50p	2 260 h	27 h	1,2%	31,7 °C	14 h	0,6%	30,8 °C	11 h	0,5%	30,1 °C	0 h	0,0%	27,8 °C	2 h	0,1%	28,1 °C
Box 22p	2 260 h	9 h	0,4%	29,4 °C	6 h	0,3%	29,3 °C	0 h	0,0%	27,8 °C	6 h	0,3%	29,3 °C	0 h	0,0%	26,9 °C

Le premier constat que nous pouvons faire c'est que les résultats du scénario de base montrent une conformité de l'ensemble des locaux à l'exigence sur le taux d'inconfort. La non-conformité vient de la température maximale ressentie qui dépasse 30°C dans 4 locaux sans pour autant être trop éloignée de l'objectif.

L'ajout d'un isolant à haute résistance thermique, simulé dans la variante 1, permet une légère diminution du nombre d'heures d'inconfort et de la température maximale intérieure ressentie. Néanmoins cette optimisation ne permet pas une conformité sur une des salles Modul et sur l'espace de convivialité situé à l'entrée du bâtiment.

La variante 1 sans apports solaires est purement théorique car elle ne peut être réalisée physiquement mais elle n'en est pas moins intéressante car elle met en lumière jusqu'où l'effort sur le bâti permet de garantir le confort. D'une part nous pouvons constater que le nombre d'heures d'inconfort baisse légèrement et d'autre part que la température intérieure affiche une baisse comprise entre 0.5°C et 1°C. Ces résultats permettent de montrer que la conception bioclimatique du projet très affinée et qu'un effort supplémentaire peut être fait sur le bâti. Etant donné que les menuiseries sont protégées du soleil de par les ombres du bâtiment lui-même et des bâtiments voisins, l'accent doit donc être mis sur l'isolation en toiture. Cependant cette augmentation d'épaisseur ne peut se faire qu'au détriment des passages des réseaux techniques. Une autre solution que nous pouvons proposer consiste en la mise en place de brasseurs d'air dans les locaux présentant une température $\geq 30^\circ\text{C}$ dans le scénario de base, solution simulée dans la variante n°2.

L'ajout de brasseurs d'air dans les locaux précités permet une suppression des heures au-dessus de 28°C et une nette diminution de la température opérative avec près de 3°C de moins. Cette solution permet donc une forte amélioration du confort des usagers.

La dernière simulation représente une fermeture du bâtiment au mois de juillet, en plus du mois d'août, simulé à partir de la variante n°1 (sans brasseur d'air). Les résultats sont à l'image de la variante avec les brasseurs d'air avec une absence d'inconfort et des températures ressenties inférieures à 30°C.



En synthèse les différentes propositions d'optimisation du projet permettent d'affiner la bioclimatique du projet sur la thématique du confort d'été. Les résultats des simulations montrent que nous atteignons les objectifs fixés au départ (cf. §4.2). La fermeture du bâtiment en juillet et en août (ou sa très faible occupation) permet d'éviter les canicules estivales et d'obtenir ainsi un confort hygrothermique uniquement avec le travail du bâti, sans brasseurs d'air.

La fermeture du bâtiment également au mois de juillet, soit une fermeture de près de 2 mois ne nous paraît pas une solution pérenne vis-à-vis de la conception bioclimatique du bâtiment et de son adaptabilité vis-à-vis du changement climatique. Nous recommandons ainsi de partir sur la mise en place de brasseurs d'air dans les locaux à forte occupation. Ce système que l'on pourrait qualifier de rafraîchissement passif (s'opposant à un rafraîchissement actif qui implique la production de froid) dans les locaux où l'occupation peut être forte et imprévisible tel que l'espace de convivialité, la salle prépa agréé et les salles modulaires. L'ajout de brasseur d'air permet toutefois un surplus de confort avec un ressenti de près de 3°C de moins.

5 SIMULATIONS ENERGETIQUES DYNAMIQUES (SED)

5.1 Définition

La simulation énergétique dynamique, aussi appelé SED, est une simulation par un outil numérique permettant de calculer les consommations énergétiques annuelles et d'une éventuelle production locale d'énergie.

5.2 Objectifs

L'objectif de consommations énergétiques a été fixé par la MOA à 65.64 kWh/m².an (composante CVC + USE).

NOTA 1 : Conformément à la réglementation, le bâtiment faisant moins de 1000 m², il n'est pas assujéti au décret tertiaire. Toutefois nous réalisons les simulations énergétiques dynamiques avec l'objectif en valeur absolue proposée dans le programme environnemental.

NOTA 2 : le bâtiment étant inexploité depuis plusieurs années et servait pour un autre usage que celui du projet, il n'est pas possible d'appliquer les objectifs relatifs de réduction de consommations d'énergie. Seuls les objectifs en valeur absolue sont utilisables dans notre cas.

5.3 Hypothèses et base de calcul

Les hypothèses explicitées ci-après sont issus des données d'occupation de la RT2012 amélioré de notre expérience d'exploitation des bâtiments de bureaux. Nous invitons la MOA à vérifier ces hypothèses pour les rendre plus en adéquation avec l'utilisation réelle de son bâtiment. C'est un élément central dans notre étude énergétique car il permet de s'approcher au plus près des futures consommations énergétiques.

5.3.1 Fichier météo

Pour simuler le comportement du bâtiment dans les années à venir, nous partons sur un fichier météo incluant les effets du réchauffement climatique suivant le scénario RCP 4.5 du GIEC (devenu le scénario SSP2-4.5 dans le dernier rapport du GIEC) qui correspond à des émissions de gaz à effet de serre intermédiaires qui se traduira par une montée de 1.5°C d'ici à 2040.

Notice Thermique
REHABILITATION LOURDE DU 23 RUE INKERMANN A LILLE



Affaire : Réhabilitation lourde du 23 rue INKERMANN à Lille
Phase : DCE


	Court terme : 2021-2040	Moyen terme : 2041-2060	Long terme : 2081-2100
SSP1-1.9	1,5	1,6	1,4
SSP1-2.6	1,5	1,7	1,8
SSP2-4.5	1,5	2,0	2,7
SSP3-7.0	1,5	2,1	3,6
SSP5-8.5	1,6	2,4	4,4

5.3.2 Occupation


Les hypothèses retenues pour effectuer les simulations tiennent compte des remarques de la Maitrise d'Ouvrage sur le dossier APD (mail de M. Vinchon du 22 juin 2023), à savoir :

- Du lundi au vendredi, de 8h à 18h du 1^{er} septembre au 30 juin avec 2 semaines de coupure à Noël + 1 semaine à Pâques. Si possible faire 2 scénarii : l'un avec Juillet occupé dito occupation quotidienne, l'autre où nous fermerions le bâtiment en Juillet
- 10 journées d'ouverture ponctuelles supplémentaires de 8h à 18h
- Considérer un taux d'occupation/remplissage de 70% des espaces publics / doctorants / flex office / box de travail sur les périodes d'ouverture
- Considérer un taux d'occupation/remplissage de 60% des salles modulaires / espace concours / bureau visiteur sur les périodes d'ouverture

D'un point de vue des apports de chaleur par les occupants ; nous partons du postulat de : 118 W pour un adulte (sensible + latent).



Scénario d'occupation de l'espace Prépa Aqreq' et de Flex office



Scénario d'occupation de la salle Doctorants

Notice Thermique REHABILITATION LOURDE DU 23 RUE INKERMANN A LILLE



Affaire : Réhabilitation lourde du 23 rue INKERMANN à Lille
Phase : DCE

Type d'ordinateur	Puissance moyenne [W] (ouverture d'une nouvelle fenêtre ! <i>source Energy Star</i>)		
	Mode actif	Mode attente	Mode arrêt
PC portable	15	4	4
PC portable économique	25	11	7
PC portable grand format	35	15	7
Petit serveur	60	15	2
PC économique	100	20	10
PC multimédia	120	20	10
Station de travail	200	40	15

Puissance moyenne dissipée (source Energy Star)

Valeurs

S

Nom

Valeur

Unité

Valeur

0.537505736

W/m²

Valeur 1

1.075011472

W/m²

Valeur 2

2.660680000

W/m²

Valeur 3

3.110000000

W/m²

Valeur 4

5.321360000

W/m²

Valeur 5

9.936950000

W/m²

Valeur 6

10.198700000

W/m²

Jours

S

Nom

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

WE Normal

1.08

1.08

1.08

1.08

1.08

1.08

1.08

1.08

1.08

1.08

1.08

1.08

1.08

1.08

1.08

1.08

1.08

1.08

1.08

1.08

1.08

1.08

1.08

1.08

Ouvré Normal

1.08

1.08

1.08

1.08

1.08

1.08

1.08

1.08

1.08

3.11

3.11

3.11

3.11

3.11

3.11

3.11

3.11

3.11

3.11

1.08

1.08

1.08

1.08

1.08

Ouvré Vacances

0.54

0.54

0.54

0.54

0.54

0.54

0.54

0.54

0.54

2.66

2.66

2.66

2.66

2.66

2.66

2.66

2.66

2.66

2.66

0.54

0.54

0.54

0.54

0.54

WE Vacances

0.54

0.54

0.54

0.54

0.54

0.54

0.54

0.54

0.54

0.54

0.54

0.54

0.54

0.54

0.54

0.54

0.54

0.54

0.54

0.54

0.54

0.54

0.54

0.54

Afficher le nom

Scénario de puissance dissipée Flex office

Valeur/Jour/Semaine

Année

Valeurs

S

Nom

Valeur

Unité

Valeur

Valeur 1

Valeur 2

Valeur 3

Valeur 4

Valeur 5

Valeur 6

0.537505736

W/m²

1.075011472

W/m²

2.660680000

W/m²

3.110000000

W/m²

5.321360000

W/m²

9.936950000

W/m²

10.198700000

W/m²

Déselection

Jours

S

Nom

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

1.08

1.08

1.08

1.08

1.08

1.08

1.08

1.08

1.08

1.08

1.08

1.08

1.08

1.08

1.08

1.08

1.08

1.08

1.08

1.08

1.08

1.08

1.08

1.08

1.08

1.08

1.08

1.08

1.08

1.08

1.08

1.08

1.08

1.08

1.08

1.08

1.08

1.08

1.08

1.08

1.08

1.08

1.08

1.08

1.08

1.08

1.08

1.08

1.08

1.08

1.08

1.08

1.08

1.08

1.08

1.08

1.08

1.08

1.08

1.08

1.08

1.08

1.08

1.08

1.08

1.08

1.08

1.08

1.08

1.08

1.08

1.08

1.08

1.08

1.08

1.08

1.08

1.08

1.08

1.08

1.08

1.08

1.08

1.08

1.08

1.08

1.08

1.08

1.08

1.08

1.08

1.08

1.08

1.08

1.08

1.08

1.08

1.08

1.08

1.08

1.08

1.08

1.08

1.08

1.08

1.08

1.08

1.08

1.08

1.08

1.08

1.08

1.08

1.08

1.08

1.08

1.08

1.08

1.08

1.08

1.08

1.08

1.08

1.08

1.08

1.08

1.08

1.08

1.08

1.08

1.08

1.08

1.08

1.08

1.08

1.08

1.08

1.08

1.08

1.08

1.08

1.08

1.08

1.08

1.08

1.08

1.08

1.08

1.08

1.08

1.08

1.08

1.08

1.08

1.08

1.08

1.08

1.08

1.08

1.08

1.08

<

Scénario de puissance dissipée Prépa Agreg'

Les salles de réunion fonctionnant différemment d'un point de vue des puissances dissipées parce que les occupants ne laissent pas leur ordinateur, ci-dessous le scénario adapté à ces locaux.



Doctorants et Salle Prep' Agreg.

Le débit d'air parasite provenant des infiltration est calculé suivant l'exigence d'une perméabilité à l'air Q4Pa <1.7 m³/(h.m²), perméabilité correspondant à la valeur réglementaire pour un bâtiment de bureaux neuf, demandé en objectif final aux entreprises.

5.3.9 Photovoltaïques

La production d'électricité d'origine photovoltaïque correspond à la mise en place d'environ 100 m² de panneaux pour une puissance crête de 20 kWc.

5.3.10 Scénarios

Les 2 scénarios simulés correspondent une occupation du 1^{er} septembre au 31 juillet et le second du 1^{er} septembre au 30 juin.

5.4 Résultats et analyse

Pour rappel des résultats des SED de la phase APD, la consommation totale d'énergies CVC+USE s'élevait à environ 56 000 kWh soit 62 kWh/m². Suite aux pistes d'optimisations énoncées dans la conclusion de l'étude thermique de la phase précédente et qui ont été mises en place (pour rappel : doublement de la production photovoltaïque + augmentation de l'isolant notamment en toiture) ainsi que la mise à jour des données d'entrées notamment l'occupation, ci-dessous les résultats des 2 scénarios :

Poste énergétique	Consommations - Scénario 1			Consommations - Scénario 2		
	Electricité	Réseaux RCU	conso/m²	Electricité	Réseaux RCU	conso/m²
Chauffage		25 308 kWh	28 kWh/m²		32 452 kWh	36 kWh/m²
Ventilation	6 496 kWh		7 kWh/m²	6 494 kWh		7 kWh/m²
Aux. Hydraulique	445 kWh		0 kWh/m²	484 kWh		1 kWh/m²
Eau chaude sanitaire	1 723 kWh		2 kWh/m²	1 723 kWh		2 kWh/m²
Eclairage	5 606 kWh		6 kWh/m²	5 597 kWh		6 kWh/m²
Usage spécifique	13 701 kWh		15 kWh/m²	13 693 kWh		15 kWh/m²
Production photovoltaïque	-12 458 kWh		-14 kWh/m²	-12 458 kWh		-14 kWh/m²
TOTAL	15 513 kWh	25 308 kWh	45 kWh/m²	15 533 kWh	32 452 kWh	53 kWh/m²

Nous pouvons constater en premier lieu que les consommations sont en nette baisse par rapport à celles estimées lors de la phase APD, avec près de 32% de réduction. La cause principale en est la diminution de l'effectif des locaux et du taux d'occupation qui viennent réduire le poste Usage Spécifique et le poste Ventilation. L'amélioration des performances sur le bâti vient baisser de près de 21% les consommations de chauffage. A tout cela s'ajoute le doublement de la production photovoltaïque compensant de manière importante les consommations.

Le second constat que nous pouvons faire c'est que la différence de consommations entre les scénarios 1 et 2 est d'environ 7.5% sur les consommations électriques et de 2.7% des consommations globales annuelles du bâtiment.

Ainsi les optimisations effectuées lors de la phase PRO/DCE permettent d'améliorer considérablement le bilan global des consommations d'énergies et d'avoir une marge importante sur l'objectif de la MOA fixé à 65.64 kWh/m².an.



6 ANNEXE 1 : DETAILS DES GARDE-FOUS DE LA REGLEMENTATION RT ELEMENT PAR ELEMENT

Dans le cadre de la rénovation du bâtiment existant, les performances thermiques sont identiques à celles du bâtiment neuf. Cela permet d'être supérieur aux valeurs « garde-fous » de la réglementation explicitées ci-dessous :

PAROIS	RÉSISTANCE thermique R minimale en zone H1A, H1B, H1C	RÉSISTANCE thermique R minimale en zone H2A, H2B, H2C, H2D et zone H3, à une altitude supérieure à 800 mètres	RÉSISTANCE thermique R minimale en zone H3, à une altitude inférieure à 800 mètres	CAS D'ADAPTATION POSSIBLES
Murs en contact avec l'extérieur et rampants de toitures de pente supérieure à 60°	3.2	3.2	2.2	En zone H1, la résistance thermique minimale peut être réduite jusqu'à 3,2 m2. K/ W dans les cas suivants : -dans les locaux à usage d'habitation, les travaux d'isolation sont réalisés par l'intérieur ; -ou le système constructif est une double peau métallique.
Murs en contact avec un volume non chauffé	2.5			
Toitures terrasses	4.5	4.3	4	La résistance thermique minimale peut être réduite jusqu'à 3 m2. K/ W dans les cas suivants : -l'épaisseur d'isolation implique un changement des huisseries, ou un relèvement des garde-corps ou des équipements techniques ; -ou l'épaisseur d'isolation ne permet plus le respect des hauteurs minimales d'évacuation des eaux pluviales et des relevés ; -ou l'épaisseur d'isolation et le type d'isolant utilisé implique un dépassement des limites de charges admissibles de la structure.
Planchers de combles perdus	5.2			
Rampants de toiture de pente inférieure 60°	5.2	4.5	4	En zone H1, la résistance thermique minimale peut être réduite jusqu'à 4 m2. K/ W lorsque, dans les locaux à usage d'habitation, les travaux d'isolation entraînent une diminution de la surface habitable des locaux concernés supérieure à 5 % en raison de l'épaisseur de l'isolant.
Planchers bas donnant sur local non chauffé ou extérieur	3	3	2.1	La résistance thermique minimale peut être diminuée à 2.1 m2. K/ W pour adapter l'épaisseur d'isolant nécessaire à la hauteur libre disponible si celle-ci est limitée par une autre exigence réglementaire.

Notice Thermique
REHABILITATION LOURDE DU 23 RUE INKERMANN A LILLE



Affaire : Réhabilitation lourde du 23 rue INKERMANN à Lille
Phase : DCE

TYPE DE PAROI VITRÉE	PERFORMANCE THERMIQUE
Fenêtres de surface supérieure à 0, 5m ² , portes-fenêtres, double fenêtres, façade rideaux	$U_w \leq 1.9 \text{ W/ (m}^2 \cdot \text{K)}$
Porte d'entrée de maison individuelle donnant sur l'extérieur	$U_d \leq 2 \text{ W/ (m}^2 \cdot \text{K)}$
Verrière	$U_{cw} \leq 2.5 \text{ W/ (m}^2 \cdot \text{K)}$
Véranda	$U_{véranda} \leq 2.5 \text{ W/ (m}^2 \cdot \text{K)}$