

AVIS SUITE A EXAMEN DE DOCUMENTS

FICHE N° : 2



INTERVENANT

TESSIER Lucas
Tél. +33 6 19 64 62 12
Courriel : lucas.tessier@socotec.com

DESTINATAIRE

CENTRE HOSPITALIER LOIRE VENDÉE OCÉAN
Christian YOU
Boulevard Guérin
85300 CHALLANS
Email : christian.you@ght85.fr

CHALLANS - Travaux de mise en conformité de la chaufferie - CENTRE HOSPITALIER LOIRE VENDÉE OCÉAN

Désignation - Identification des documents examinés	Reçu le
7 CHLVO Chaufferie CCTP Flocage.docx	12/09/2023
RE 2022 05 30 CHLVO Désenfumage ou pas chaufferie de Challans.msg	12/09/2023
4 CHLVO Chaufferie CCTP Serrurerie - Métallerie.docx	12/09/2023

Pour les missions confiées LE, L, SEI, ENV, nous formulons, **après examen des documents listés ci-dessus, les avis suivants :**

AGENCE CONSTRUCTION LA-ROCHE-SUR-YON
Pôle Construction&Immobilier Atlantique
83 Rue Benjamin Franklin
85000 LA ROCHE SUR YON
+33 2 51 05 47 88

SOCOTEC Construction - S.A.S. au capital de 9 116 700 euros - 834 157 513 RCS Versailles - APE 7120B - n° tva intracommunautaire : FR09 834157513
Siège social : Immeuble Mirabeau - 5, place des Frères Montgolfier- CS 20732 - Guyancourt - 78182 SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES CEDEX - FRANCE

Éléments examinés	Avis*	Observations et commentaires	N°
<p>Commandes:</p> <p>Références: RE 2022 05 30 CHLVO Désenfumage ou pas chaufferie de Challans.msg</p>	F	<p>Rappel de l'observation précédente : Il conviendra de prévoir des commandes manuelles aux installations de désenfumage à proximité des accès.</p> <p>Màj du 12/09/2023 : D'après l'annexe II de l'arrêté du 3 août 2018, le désenfumage des installations existantes déclarées avant le 1er janvier 1998 et dont la puissance thermique nominale totale est supérieure à 2 MW au 19 décembre 2018 n'est pas applicable. L'avis 13 est levé.</p>	
<p>Position et surface des ouvertures hautes: <i>IT246</i></p> <p>Références: RE 2022 05 30 CHLVO Désenfumage ou pas chaufferie de Challans.msg</p>	F	<p>Rappel de l'observation précédente : La surface utile des évacuations de fumée devra correspondre à 2% de la superficie du locale. De plus, les VH devront être implantées de sorte que tout point du local ne devra pas être situé à une distance correspondant à plus de 4 fois la hauteur de référence. A confirmer</p> <p>Màj du 12/09/2023 : D'après l'annexe II de l'arrêté du 3 août 2018, le désenfumage des installations existantes déclarées avant le 1er janvier 1998 et dont la puissance thermique nominale totale est supérieure à 2 MW au 19 décembre 2018 n'est pas applicable. L'avis 15 est levé.</p>	
<p>ETANCHÉITÉ DE TOITURE - ÉLÉMENT PORTEUR BÉTON</p> <p>Références: RE 2022 05 30 CHLVO Désenfumage ou pas chaufferie de Challans.msg</p>	F	<p>Rappel de l'observation précédente : L'installation des édicules de désenfumage nécessitera une reprise d'étanchéité. Le revêtement choisi devra être compatible au revêtement existant.</p> <p>Màj du 12/09/2023 : D'après l'annexe II de l'arrêté du 3 août 2018, le désenfumage des installations existantes déclarées avant le 1er janvier 1998 et dont la puissance thermique nominale totale est supérieure à 2 MW au 19 décembre 2018 n'est pas applicable. L'avis 18 est levé.</p>	

Éléments examinés	Avis*	Observations et commentaires	N°
<p>Comportement au feu des structures: <i>Mur maçonné de 0,20m d'épaisseur</i></p> <p><i>Couverture en béton étanchée (pas d'info sur la composition de ses armatures)</i></p> <p>Références: 7 CHLVO Chaufferie CCTP Flocage.docx 4 CHLVO Chaufferie CCTP Serrurerie - Métallerie.docx</p>	F	<p>Rappel de l'observation précédente : Exigences à atteindre: - parois, couverture et plancher haut REI 120 (coupe-feu de degré 2 heures) ; A justifier pour la couverture. OK pour les murs en maçonnerie. - portes intérieures EI 30 (coupe-feu de degré 1/2 heure) et munies d'un ferme-porte ou d'un dispositif assurant leur fermeture automatique ; - porte donnant vers l'extérieur EI 30 (coupe-feu de degré 1/2 heure) au moins.</p> <p>Maj du 12/09/2023 : La réalisation d'un flocage CF 2 h est prévue au CCTP. La pose d'une porte intérieure CF 1/2 h munie d'un ferme-porte et d'une barre antipanique est prévue au CCTP. La pose d'une porte donnant vers l'extérieur CF 1/2 h munie d'un ferme-porte et d'une barre antipanique est prévue au CCTP. L'avis 6 est levé.</p>	

* F: Favorable , S: Suspendu , D: Défavorable

Date d'émission : 13/09/2023

N° d'affaire : 220411460000051

Référence du chrono: CT/11460/0923/0176

Responsable d'Affaire : Lucas TESSIER

Tél. +33 6 19 64 62 12

Courriel : lucas.tessier@socotec.com

Copie(s) :

- Christian YOU / christian.you@ght85.fr