LEGENDE
Climatisation - Chauffage

- Vannes d'isolement phase 1 - 2
- Radiateur avec Robinet Thermostatique
- Sèche Serviette Mixte
- FF Réseau FF 3 Tubes
- FF Réseau FF 2 Tubes
- CH Réseau de chauffage Phase 2
- CH Réseau de chauffage Phase 1
- Gainable
- Boite de répartition

Chambre S 25.4 m² hsp : 2.70 m
Ch S 20.7 m² hsp : 2.70 m
Ch S 24.8 m² hsp : 2.70 m
Palier Esc D 8.2 m²
Prépa 25.3 m² hsp : 2.95 m
Service 14.9 m² hsp : 2.95 m
Stockage 10.1 m2 hsp : 2.7 m
Plonge 12.9 m2 hsp : 2.7 m
Circulation 4 3.8 m²
Grille d'extration au plafond
Porte va et vient Maintenue fermée en exploitation
Volet roulant ajouré pour permettre désenfumage en permancence
Salle à manger 91.9 m² hsp : 3.50 m hsp : 2.95 m
Entrée Visiteurs
Canivelau à grille largeur 20cm
SAS 7.1 m²
Attente 26.3 m²
Garde-corps panneaux avec lisse métallique Acier inoxydable brossé naturelle
Liaise métallique sur voile béton Acier inoxydable brossé naturelle
Dalle podotactile Béton préfabriqué
hsp : 2.7 m
Accueil 17.8 m²
Devoiement VB dans FP
Circulation 3 75.9 m²
Couloir d'entrée 40.8 m²
Circulation SAM 29.1 m²
Maintenue fermée en exploitation
Palier Esc C 8.3 m²
Porte métallique issue 123x210cm - Pose au
Palier t l'issue
Grille d'extration au plafond
Nombre de marche : 8 Ht contremarche : 17 cm Longueur giron : 28 cm
Nombre de marche : 27 Ht contremarche : 16 cm Longueur giron : 28 cm
Zone sté 5.4 m² hsp : 2.95 m
W.C PMR Patients 6.2 m² hsp : 2.5 m
PL 1.1 m²
PL 1.0 m²
Poste de soins + salle de transmission 39.8 m² hsp : 2.95 m
Salle de rééducation 41.3 m² hsp : 2.95 m
Moteur de gonfle
PL Ventil 1.245 m²
Salon des familles 19 m² hsp : 2.95 m
W.C PMR Visiteurs 4.9 m²
Stock Admin 10.2 m²
Bureaux Accès 19.7 m²
Rideau sur tringle
Accès patio
Canivelau à grille largeur 20cm
Bande stérile largeur 40cm
Ch S + Sdb 26.5 m² hsp : 2.7 m
Limite CF1h
Ch S + Sdb 27.1 m² hsp : 2.7 m
Ch S + Sdb 30.0 m² hsp : 2.7 m
Ch D + Sdb 37.8 m²
Salle socio-esthetique 13.2 m²
Lavage FR 17.2 m²
Cuvette rallongée
Chambre D 36.6 m²
Chambre S + Sdb 26.4 m²
Ch S 24.3 m²
Ch S 24.3 m² hsp : 2.7 m
Stock Chariot 5.5 m²
Linge P 7.6 m²
Recharge FR 10.0 m²
PI 1.5 m²
PL FM 0.8 m²
PL Ventil + Elec 0.8 m²
F FM 1.6 m²
Local Stock 3.9 m²
Cloisons filantes
Cheminement gaine encoffrée coupe-feu
Circulation 1 78.9 m²
Circulation 2 57.0 m²
Local SSI à conserver 6.5 m²
Palier Esc A 9.8 m²
Excreta 1 3.1 m² hsp : 2.5 m
Excreta 2 3.2 m²
Palier Esc B 9.5 m²
Lauterneau de désenfumage en surplomb
Local Déchêts + DASRI +Linge Sale 17.8 m²
Entrée de service 17.3 m²
non stop asc. reseur asservi au SSI
Stockage Consomables 15.7 m²
Stockage Matériel 19.1 m²
Circu 10.5 m²
Vestiaire H 17.0 m²
WC perso 2.8 m²
Vestiaire F 20.9 m²
Ch S + Sdb 26.3 m² hsp : 2.7 m
Cheminement VB dans vide sanitaire
Scab commune 17.2 m² hsp : 2.7 m
Remplissage maçonné avec finition enduit dito existant
Remplissage maçonné en retrait avec finition enduit
Bande stérile largeur 40cm
Lauterneau de désenfumage en surplom
Remplissage maçonné avec finition enduit dito existant
Lauterneau de désenfumage en surplomb
Local Sous-Station 16.7 m²
Local technique FM 6.7 m²
Plot pompier existant

Date	Ind	Modifications	Dessiné par	Vérifié par
12/03/2024	0	Emission initiale	PHE	SPE

OTCE Aquitaine
Agence d'ANGLET
22 avenue de l'Adour
64600 Anglet

N° d'Affaire : A1-22040
Plan dressé par : OTCE
CVC-CH1
INDICE : O

SCHMIDT LEVRAUD GROUPE

DCE
HOPITAL MARIN - PROJET DE 62 LITS SMR

Maître d'ouvrage	Centre Hospitalier de la Côte Basque	AP-HP Hôpital Marin d'Hendaye Rue Dr Lamarque 64700 Hendaye Tel. 05 59 48 50 00 - e-mail : jean.lacoste@aphp.fr
Architecte	2SL ARCHITECTURE	2SL- Architecture 2 Avenue de la Butte aux Cailles, 64600 Anglet Tel. 05 59 41 30 64 e-mail : agence@2sl.archi
BET TCE	OTCE	OTCE Aquitaine 22 Avenue de l'Adour, 64600 Anglet Tel. 06 33 33 28 86 / e-mail : sparbet@otce.fr
Bureau de contrôle	Groupe QUALICONSULT	QUALICONSULT Parc Technopolis de Pariella, 64 230 Bayonne Tel. 05 59 46 07 54 / e-mail : Alain.blanchetfou@qualiconsult.fr
Coordinateur SPS	Groupe QUALICONSULT	QUALICONSULT Parc Technopolis de Pariella, 64 230 Bayonne Tel. 05 59 46 07 54 / e-mail : Alain.blanchetfou@qualiconsult.fr
Coordinateur SSI	NAMIXIS & SSICOOR	NAMIXIS & SSICOOR Tel. 05 47 30 67 00 - 06 13 06 09 11 / e-mail : Julien.drufea@groupenamixis.com
GPC		RG Concept ZAE Chemin de Halsou Lot 2 & 3 - 64100 Bayonne Tel. 06 63 62 10 44 / e-mail : RGconcept@live.fr

Plan Chauffage Climatisation RDC

indice	modification	edition	date

N°	Date	Phase	Format	Dessiné par	Echelle
22.13	03/24	DCE		CVC-CH 01	1/50