Distance : 4 x Hauteur
Hauteur = 2,95 m
Soit 11,8 m

ZF04-1
ZF04-2
ZF05
ZF06-1
ZF06-2

Chambre S 25.4 m² hsp : 2.70 m
Ch S 20.7 m² hsp : 2.70 m
Ch S 24.8 m² hsp : 2.70 m
Palier Esc D 8.2 m²
Prepa 25.3 m² hsp : 2.95 m
Service 14.9 m² hsp : 2.95 m
Stockage 10.1 m2 hsp : 2.7 m
Plonge 12.9 m2 hsp : 2.7 m
Circulation 4 9.1 m²
Entrée Visiteurs
Salle à manger 91.9 m² hsp : 3.50 m hsp : 2.95 m
SAS 7.1 m²
Attente 26.3 m²
Accueil 17.8 m²
hsp : 2.7 m
Circulation SAM 9.1 m²
Circulation entrée 40.8 m²
Circulation 3 75.9 m²
Palier Esc C 8.3 m²
Zone sté 5.4 m² hsp : 2.95 m
W.C PMR Patients 6.2 m² hsp : 2.5 m
PL 1.1 m²
Poste de soins + salle de transmission 39.8 m² hsp : 2.95 m
Salle de rééducation 41.3 m² hsp : 2.95 m
PL Ventil 1.245 m²
Salon des familles 28.9 m² hsp : 2.95 m
W.C PMR Visiteurs 4.9 m²
Stock Admin 10.2 m²
Bureaux Cadres 2 postes 14.2 m²
Accès patio
Ch S + Sdb 26.5 m² hsp : 2.7 m
PL 1.0 m²
PL 1.1 m²
Ch S + Sdb 27.1 m² hsp : 2.7 m
Limite CF1h
Ch S + Sdb 26.5 m² hsp : 2.7 m
PL 1.1 m²
PL 1.1 m²
Ch S + Sdb 26.5 m² hsp : 2.7 m
Ch S + Sdb 30.0 m² hsp : 2.7 m
Ch D + Sdb 37.8 m²
PL FM 0.8 m²
PL Ventil + Elec 0.8 m²
Cuvette rallongée
Cuvette courte
Chambre D 36.6 m²
Chambre S + Sdb 26.4 m²
Ch S 24.3 m² hsp : 2.7 m
Lavage FR 17.2 m²
Salle socio-esthetique 13.2 m²
Stock Chariot 5.5 m²
Linge P 7.6 m²
Recharge FR 10.0 m²
PI 1.5 m²
PL FM 6 m²
Local Stock 3.9 m²
Local SSI à conserver 6.5 m²
Circulation 2 73.9 m²
Excreta 1 3.1 m² hsp : 2.5 m
Excreta 2 3.2 m²
Palier Esc A 9.8 m²
Palier Esc B 9.5 m²
Stockage Consomables 15.7 m²
Stockage Matériel 19.1 m²
Entrée de service 17.3 m²
Circu 10.5 m²
Vestiaire H 17.0 m²
WC perso 2.8 m²
Vestiaire F 20.9 m²
Ch S + Sdb 26.3 m² hsp : 2.7 m
Ch S + Sdb 26.3 m² hsp : 2.7 m
Ch S + Sdb 26.3 m² hsp : 2.7 m
Sdb commune 17.2 m² hsp : 2.7 m
Local Déchêts + DASRI +Linge Sale 17.8 m²
Local Sous-Station 16.7 m²
Local technique FM 6.7 m²
Circulation 1 57.0 m²

Volet roulant ajouré pour permettre désenfumage en permancence
Grille d'extration au plafond
Maintenue fermée en exploitation
Porte va et vient Maintenue fermée en exploitation
Rideau sur tringle
Soffite
Canniveau à grille largeur 20cm
Bande stérile largeur 40cm
Cloisons filantes
Cheminement gaine encoffrée coupe-feu
Cheminement VB dans vide sanitaire
Remplissage maçonné en retrait avec finition enduit
Lauterneau de désenfumage en surplomb
Plot pompier existant
non stop asservisseur asservi au SSI
Garde-corps panneaux avec lisse métallique sur Acier inoxydable brossé naturelle
Lisse métallique sur voile béton Acier inoxydable brossé naturelle
Dalle podotactile Béton préfabriqué
Porte métallique issue 123x210cm - Pose au
Palier t l'issue
Remplissage maçonné avec finition enduit dito existant
Lauterneau de désenfumage en surplomb

Date	Ind			
12/03/2024	0	Emission initiale	PHE	SPE
Date	Ind	Modifications	Dessiné par	Vérifié par

OTCE Aquitaine
Agence d'ANGLET
22 avenue de l'Adour
64600 Anglet

N° d'Affaire : A1-22040
Plan dressé par : OTCE
DES01
INDICE O - - - - -

SCHMIDT LEVRAUD GROUPE

DCE
HOPITAL MARIN - PROJET DE 62 LITS SMR

Maître d'ouvrage	AP-HP Hôpital Marin d'Hendaye Tel. 05 59 48 50 00 - e-mail : jean.lasserre@aphp.fr
Architecte	2SL- Architecture 2 Avenue de la Butte aux Cailles, 64600 Anglet Tel. 05 59 51 50 64 e-mail : agence@2sl.archi
BET TCE	OTCE Aquitaine 22 Avenue de l'Adour, 64600 Anglet Tel. 06 33 33 28 86 / e-mail : sperbet@otce.fr
Bureau de contrôle	QUALICONSULT 2972 Chemin de Ametzondo, 64100 Bayonne Tel. 05 59 44 27 64 / e-mail : Alain.blanchenay@qualiconsult.fr
Coordinateur SPS	QUALICONSULT 2972 Chemin de Ametzondo, 64100 Bayonne Tel. 05 59 44 27 64 / e-mail : Alain.blanchenay@qualiconsult.fr
Coordinateur SSI	NAMIXIS & SSICOOR Tel. 05 47 30 67 00 - 06 13 06 09 11 / e-mail : julien.drufee@groupesystelec.com
OPC	RG Concept 2972 Chemin de Ametzondo CS 71 - 64100 Bayonne Tel. 06 63 62 10 44 / e-mail : RGconcept@live.fr

Plan Désenfumage RDC

indice	modification	edition	date

N°	Date	Statut	Format	Phase/Lot	Echelle	plan
22.13	03/24	DCE		CVC-DES 01	1/50	