



**PRÉFET
DES PYRÉNÉES-
ATLANTIQUES**

*Liberté
Égalité
Fraternité*

**Direction départementale
des territoires et de la mer
Habitat, construction**

**Sous-commission départementale pour
l'Accessibilité des personnes handicapées**

**Avis écrit et motivé pour la réunion
de la sous-commission du 8 juin 2023**

Réf. : décret du 8 mars 1995 modifié concernant les commissions consultatives départementales de sécurité et d'accessibilité ;
circulaire du 22 juin 1995, Titre III « Fonctionnement et Procédures »,
chapitre 3.2 « Fonctionnement », sous chapitre 3.2. 2c « Conditions de quorum ».

Dans le cadre de la sous-commission départementale citée en objet et en ce qui concerne le dossier suivant :

Commune de :	HENDAYE
Établissement :	« Hôpital Marin »
Type :	ERP de Type UN 4
Adresse des travaux :	Route de la Corniche
Demandeur :	Hôpital Marin AP-HP – Madame Delphine Bart
Autorisation de travaux :	AT06426023B0018 -

Membre (Nom, qualité)	Avis	Signature
Pour le Préfet, Le Président Monsieur Pierrard Benoît	Avis favorable	
Pour le Maire	Avis écrit favorable	
Pour le Directeur départemental des territoires et de la mer Monsieur Ansola Gratien	Avis favorable	
Pour le Directeur des Services Départementaux de l'Éducation Nationale DSDEN, Service Départemental à la Jeunesse à l'Engagement et aux Sports SDJES : Monsieur Fred-Eric Hufnagel	Avis écrit favorable	Courriel du 25/05/2023
Pour le Président de l'Association Française contre les Myopathies : Madame Michelle Biremon	Avis écrit favorable	Courriel du 25/05/2023
Pour le Président de l'Association des Paralysés de France : Madame Paulette Mongaburu ou Monsieur Gérard Laurent	Avis écrit favorable	Courriel du 25/05/2023
Pour le Président de l'Association Européenne des Handicapés Moteurs		
Pour le Président de l'Association Valentin Haüy : Monsieur Jean Capdeville	Avis écrit favorable	Courriel du 30/05/2023
Pour le Président de la Chambre de Commerce et d'Industrie : Monsieur Jean-Pierre Istre	Avis écrit favorable	Courriel du 06/06/2023
Le Président de l'Association des Maires		

Après dématérialisation du rapport n° 23275, la sous-commission départementale pour l'accessibilité des personnes handicapées dans les ERP émet un avis :

FAVORABLE



**PRÉFET
DES PYRÉNÉES-
ATLANTIQUES**

*Liberté
Égalité
Fraternité*

**Direction départementale
des territoires et de la mer
Habitat, construction**

**Sous-commission départementale pour
l'Accessibilité des personnes handicapées**

**Avis écrit et motivé pour la réunion
de la sous-commission du 8 juin 2023**

Réf. : décret du 8 mars 1995 modifié concernant les commissions consultatives départementales de sécurité et d'accessibilité ;
circulaire du 22 juin 1995, Titre III « Fonctionnement et Procédures » ;
chapitre 3.2 « Fonctionnement », sous chapitre 3.2. 2c « Conditions de quorum ».

Dans le cadre de la sous-commission départementale citée en objet et en ce qui concerne le dossier suivant :

Commune de :	HENDAYE
Établissement :	« Hôpital Marin »
Type :	ERP de Type UN4
Adresse des travaux :	Route de la Corniche
Demandeur :	Hôpital Marin AP-HP – Madame Delphine Bart
Autorisation de travaux :	AT06426023B0018

Et après lecture du rapport de la sous-commission départementale pour l'accessibilité des personnes handicapées dans les ERP n° 23275, j'émetts un avis :

favorable
défavorable



Motif (uniquement pour avis défavorable) :

J'ai bien pris note que le présent document signé et renvoyé par courriel à l'instructeur en charge du dossier me dispense de siéger à la sous-commission d'accessibilité, **uniquement si mon avis est favorable.**

Date : 31/05/2023

Le Maire de HENDAYE ou son adjoint(e) désigné(e) :

NOM, Prénom
Signature
Koté ECEVARE Maire.



Cachet (de la collectivité)



Rapport concernant l'Accessibilité

Réunion de la SCDA du 8 juin 2023

Dossier n° 23275

Commune de :	HENDAYE
Établissement :	« Hôpital Marin »
Type :	ERP de Type UN 4
Adresse des travaux :	Route de la Corniche
Demandeur :	Hôpital Marin AP-HP – Madame Delphine Bart
Autorisation de travaux :	AT06426023B0018

Présentation sommaire de l'opération :

Ce projet concerne des travaux de réaménagement et d'extension sur la cour intérieure du bâtiment « Camino Adamski » sur 3 niveaux de l'Hôpital Marin.

Le bâtiment créé en rez-de-chaussée et aux étages sera rattaché au bâtiment existant. Cet établissement héberge des polyhandicapés sur de longues durées.

Seuls les 2 premiers niveaux accessibles au public feront l'objet du présent rapport.

Avis du service instructeur :

1 – Textes de référence

Code de la construction et de l'habitation en vigueur depuis le 01 juillet 2021, notamment les articles L.161-1 à L.165-7 et les articles R.122-5 à R.122-35, R.161- 1 à R.161-3, R.162-1 à R.162-13, R.163-1 à R.163-4, R.164-1 à R.164-6, R.165-1 à R.165-21 et D.122-12, D.165-4, D.165-5 et D.165-20 ;

Arrêté du 20 avril 2017 modifié ;

Arrêté du 8 décembre 2014 modifié ;

Arrêté du 15 décembre 2014 ;

Arrêté du 27 avril 2015.

2 – Sur le plan technique

Les installations du local devront permettre aux personnes handicapées de bénéficier de toutes les prestations dans les mêmes conditions et en même temps que les personnes valides.

Le maître d'ouvrage devra respecter les prescriptions rappelées dans la notice d'accessibilité et sur les plans joints au dossier.

Une rampe d'accès fixe permanente réglementaire sera créée avec des paliers de repos tous les 10 ml de 3 % de pente sur 35 ml (1 m de dénivelé) et permettra d'accéder à l'entrée principale du bâtiment.

Le bâtiment abritera :

- au rez-de-chaussée : un point d'accueil et attente adaptés, une salle à manger, un salon des familles, un sanitaire mixte adapté avec giration intérieure, 22 chambres simples et 3 chambres doubles et divers locaux non accessibles au public ;
- au 1^{er} étage : une salle à manger, un sanitaire mixte adapté avec giration intérieure, 28 chambres simples et 3 chambres doubles et divers locaux non accessibles au public.

Toutes les chambres seront équipées d'un WC et d'une douche adaptés.

Quatre ascenseurs intérieurs desservent le RdC et le R+1.

Le stationnement n'est pas concerné par les travaux. L'étude des plans montre que les règles d'accessibilité sont respectées : cheminement extérieur – accès – circulations intérieures horizontales : dégagements, sas et portes – circulations verticales : 4 escaliers (sécurité d'usage, atteinte et usage) – chambres, douches, sanitaires et mobilier.

Pour les aménagements dans le cadre bâti existant, il sera fait application de l'arrêté du 8 décembre 2014 modifié par arrêté du 28 avril 2017. Dans le cadre de l'extension, il sera fait application de l'arrêté du 20 avril 2017.

Après examen du projet, compte tenu des éléments du dossier et de l'instruction technique menée, la direction départementale des territoires et de la mer propose aux membres de la sous-commission départementale d'accessibilité d'émettre l'avis suivant :

Avis favorable à la réalisation de ce projet assorti des prescriptions suivantes :

- L'ascenseur devra répondre à la norme NF EN 81-70 (la norme NF EN 81-70 de mai 2018 est applicable depuis le 1^{er} juin 2020) ;
- Le revêtement de sol en carrelage ne devra être ni glissant, ni réfléchissant.

Le rapporteur



Gratién Ansola

Le chef de l'unité R.C.



Fabien Jacob

Nota : Un registre d'accessibilité doit être mis à disposition du public dans l'ensemble des ERP, au niveau de l'accueil ou du comptoir caisse (selon le Décret n°2017-431 du 28 mars 2017 relatif au registre public d'accessibilité et modifiant diverses dispositions relatives à l'accessibilité aux personnes handicapées des établissements recevant du public et des installations ouvertes au public et l'Arrêté du 19 avril 2017 fixant le contenu et les modalités de diffusion et de mise à jour du registre public d'accessibilité).

Un modèle de registre est téléchargeable à l'adresse suivante :

<https://www.ecologie-solidaire.gouv.fr/laccessibilite-des-etablissements-recevant-du-public-erp>

Pour information : La plateforme numérique "Acceslibre" élaborée par le Ministère de la transition écologique et le Ministère de la cohésion des territoires permet à tout citoyen de renseigner ou consulter les établissements recevant du public (publics ou privés) sur leur niveau d'accessibilité à l'adresse suivante :

<https://acceslibre.beta.gouv.fr>